

**AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI RIDUZIONE ISTANTANEA DEI
PRELIEVI DI ENERGIA A SOGGETTI TITOLARI DI RISORSE RIDUCIBILI
ISTANTANEAMENTE NELLE ISOLE MAGGIORI
PER IL PERIODO 1 MARZO 2010 - 31 DICEMBRE 2012**

PREMESSA

Con il presente Avviso, predisposto da Terna ai sensi della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) ARG/elt 15/10 (di seguito: la delibera 15/10) e approvato dalla medesima Autorità con delibera ARG/elt 19/10, Terna Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: TERNA) rende note le modalità per l'assegnazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica per il periodo 1 marzo 2010 – 31 dicembre 2012 (di seguito: servizio di riduzione istantanea dei prelievi).

In particolare, TERNA procederà, ai sensi del D.L. 25 gennaio 2010 n.3 e della delibera 15/10, ad assegnare ai soggetti titolari di risorse riducibili istantaneamente con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore alla soglia di cui all'art. 2 n.6 del presente Avviso, le seguenti quote di potenza riducibile istantaneamente:

1. 500 MW per le risorse localizzate in Sardegna
2. 500 MW per le risorse localizzate in Sicilia,

Ai fini del presente Avviso valgono le definizioni contenute nella delibera dell'Autorità ARG/elt 179/09 (di seguito: la delibera 179/09), nella delibera 15/10 nonché nel Codice di trasmissione, sviluppo e sicurezza della rete (nel seguito: Codice di Rete).

1. SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L'ASSEGNAZIONE

Possono richiedere l'assegnazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi tutti i clienti finali titolari di punti di prelievo localizzati in Sicilia e Sardegna, ivi compresi i clienti finali titolari di punti di prelievo non connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi, che siano in possesso dei requisiti tecnici di riduzione istantanea dei prelievi di energia così come definiti nelle regole per il dispacciamento di cui al capitolo 4 del Codice di Rete.

2. CONTENUTO DELLA RICHIESTA

Le richieste di assegnazione per il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia devono contenere i seguenti elementi a pena di inammissibilità:

1. indicazione del Richiedente e dichiarazione attestante il requisito di essere cliente idoneo titolare di un contratto di dispacciamento per punti di prelievo localizzati in Sicilia e/o Sardegna o di aver delegato la stipula dello stesso a soggetti terzi ai sensi dell'articolo 4 della delibera dell'Autorità n. 111/06 indicando il codice del contratto di dispacciamento per punti di prelievo;

2. indicazione del riferimento con indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax cui TERNA può chiedere eventuali informazioni e chiarimenti nel corso della procedura di assegnazione;
3. dichiarazione attestante il possesso, alla data di presentazione della richiesta, per il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia, dei requisiti tecnici di cui agli Allegati A.40¹, A.41 e A.42 del Codice di Rete e il rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
4. dichiarazione di essere persona fisica o giuridica che assume la piena responsabilità di tutte le conseguenze dirette e indirette derivanti dall'applicazione dell'interruzione della fornitura di energia elettrica;
5. dichiarazione attestante la potenza disponibile in ciascun sito; al riguardo si precisa che per potenza disponibile si intende quella definita all'articolo 1.1 del Testo Integrato di cui all'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 348/07 come risultante dal vigente contratto di trasporto stipulato dal richiedente con l'impresa distributrice competente territorialmente;
6. dichiarazione attestante che la potenza relativa alle risorse riducibili istantaneamente per ciascun sito è non inferiore a 1 MW;
7. dichiarazione attestante che il Richiedente è disponibile alla sigillatura dei circuiti tale da garantire da interruzioni intenzionali dei circuiti di smistamento e d'apertura degli interruttori;
8. dichiarazione attestante che il carico relativo alle risorse riducibili istantaneamente è in ogni istante telemisurabile e che può essere gestito da remoto e senza preavviso alla ricezione di uno o più comandi di distacco, con blocco o inibizione alla richiusura (provenienti, via canale di comunicazione doppio dedicato, direttamente dai sistemi di TERNA o tramite apparati di terzi designati da TERNA);
9. dichiarazione attestante la disponibilità ad adeguare l'apparato di teleoperazione alle esigenze dei sistemi di difesa del sistema elettrico nazionale che TERNA aggiorna con cadenza semestrale;
10. dichiarazione attestante l'accettazione di eventuali richieste di interruzione imtempistiche;
11. dichiarazione attestante che la riduzione non comporta, in nessun caso, rischio alle maestranze, all'ambiente ed agli impianti produttivi;
12. dichiarazione attestante l'accettazione senza riserva che TERNA possa verificare presso gli impianti dell'interessato l'effettiva predisposizione degli apparati d'attuazione e di misura;
13. dichiarazione attestante l'impegno a sostenere i costi di adeguamento degli impianti e l'onere per l'annualità intera di noleggio relativo alle linee di comunicazione per l'acquisizione delle misure e/o l'invio degli ordini di riduzione;
14. dichiarazione attestante che i siti indicati dal Richiedente sono connessi in alta tensione o media tensione;
15. dichiarazione attestante che il firmatario della richiesta possiede la qualità di legale rappresentante dotato dei necessari poteri in relazione a quanto oggetto del presente Avviso;

¹ Si precisa che le previsioni relative all'interrompibilità di emergenza non trovano applicazione ai sensi del presente Avviso.

16. dichiarazione attestante l'integrale e incondizionata accettazione del presente Avviso e dei suoi allegati.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere rilasciate in forma cartacea utilizzando il modello allegato e disponibile sul sito internet di TERNA ed in particolare, le dichiarazioni di cui ai punti 1, 3, 5, 6, 8, 11, 14 e 15 - dovranno essere rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38, del medesimo D.P.R. 445/2000 e, quindi, recare la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

TERNNA si riserva di effettuare la verifica delle informazioni fornite ed in particolare di quelle relative al punto 5 con le Imprese distributrici. Qualora, a seguito di tali verifiche, anche successive alla assegnazione dovesse risultare la non veridicità delle dichiarazioni presentate l'assegnatario decade dall'assegnazione del servizio di riduzione.

TERNNA si riserva, inoltre, di effettuare in ogni momento direttamente, o per mezzo di soggetti terzi debitamente accreditati, ispezioni e verifiche presso gli impianti dei richiedenti per l'accertamento dei requisiti richiesti o verifiche, anche a campione, su quanto dichiarato dai richiedenti.

Inoltre, il Richiedente dovrà fornire, attraverso l'apposito portale web predisposto da TERNA all'indirizzo internet <https://procedure.terna.it/ridist>, la seguente documentazione:

- a. dati identificativi della Società (ragione sociale, partita IVA, sede legale...);
- b. dati identificativi dell'impianto, eventuale presenza di autoproduzione nonché la potenza, in valori interi di MW per ciascun sito per la quale si chiede l'assegnazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia; tali valori devono essere inferiori o uguali rispettivamente alla complessiva potenza relativa alle risorse riducibili istantaneamente indicata al precedente punto 6;
- c. indicazione dei carichi che si intende offrire per il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia, e configurazione su apparato UPDC dei medesimi carichi;
- d. schema della rete interna d'impianto compreso l'interruttore generale che permetta la chiara individuazione dei carichi indicati al precedente punto c. Al riguardo, si precisa che TERNA non riterrà idonei a titolo esemplificativo:
 - i. i siti in cui non sia stato possibile distinguere con precisione il carico interrompibile dal resto delle applicazioni elettriche dello stabilimento, come ad esempio dai servizi ausiliari;
 - ii. i siti in cui non sia possibile misurare direttamente il totale della potenza assorbita e la potenza assorbita dai singoli carichi riducibili;
- e. con riferimento alle prescrizioni previste dagli Allegati A.40, A.41 e A.42 del Codice di Rete, per i carichi per i quali si richiede il servizio di riduzione istantanea dei prelievi, gli schemi dei circuiti di ricezione e smistamento dei comandi d'apertura che non devono contenere temporizzazioni o apparecchiature interposte (tipo controllori di processo, apparecchiature a logica programmabile, circuiti o relè ausiliari di bypass), tra l'apparato UPDC e le bobine di sgancio degli interruttori, che

- introducano ritardi intenzionali tra l'istante di ricezione del comando di interruzione e quello d'apertura degli interruttori; ciò in modo da consentire l'attuazione del distacco in tempi non superiori a 200 millisecondi. Gli schemi devono rappresentare le opportune predisposizioni per assicurare la ridondanza dei comandi d'apertura ricevuti;
- f. le caratteristiche dell'apparato di teleoperazione in ricezione del segnale di teledistacco, e di invio delle misure del carico riducibile istantaneamente che deve essere compatibile con il sistema di teletrasmissione di TERNA (vedasi specifiche tecniche di TERNA: Allegati A.40, A.41 e A.42 del Codice di Rete);
- g. la certificazione da parte di istituto accreditato dal SINAL del superamento di prove di collaudo dei circuiti di smistamento, attestante la presenza della sigillatura e la misura dei tempi di attuazione del segnale di riduzione; ovvero qualora il Richiedente non disponga, al momento della presentazione della richiesta, di tale certificazione, è ammesso l'invio in originale di una autocertificazione (resa ai sensi del DPR n. 445/2000) circa l'effettivo funzionamento del dispositivo di riduzione del prelievo fatto salvo l'obbligo tassativo di presentare la certificazione dell'istituto certificatore entro e non oltre 30 giorni dall'assegnazione del servizio.

Ai fini dell'accesso al portale web <https://procedure.terna.it/ridist> è richiesta la registrazione in qualità di nuovo utente ed il successivo invio via fax (06 8165 5703) della richiesta della password su carta intestata firmata dal legale rappresentante in esito alla quale TERNA provvederà ad inviare le password di accesso all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione sul portale medesimo.

Qualora il Richiedente presenti offerte relativamente a siti localizzati sia in Sicilia sia in Sardegna la procedura di accesso di cui sopra dovrà essere effettuata in maniera distinta per ciascuna isola.

In merito a quanto descritto al punto 5.8 nelle prescrizioni tecniche integrative per la connessione al banco manovra interrompibili (Allegato A.40 al Codice di rete) si precisa che, qualora si proponga una soluzione basata su concentratore di carico, dovrà essere allegata dal Richiedente unitamente alla richiesta di assegnazione una specifica tecnica di dettaglio conforme alle prescrizioni qui di seguito riportate.

La specifica dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- elenco dei punti di prelievo che devono essere allacciati a reti di media tensione (MT) la cui potenza sia non inferiore a 1 MW per singolo sito;
- il sistema descritto nella specifica dovrà:
 - consentire a TERNA di conoscere lo stato diagnostico di tutti i collegamenti e di tutti i singoli apparati UPDC installati presso i siti interrompibili;
 - gestire, in conformità alle specifiche degli Allegati A.40, A.41, A.42 del Codice di Rete, un collegamento PVC ridonato tra la Sede indicata da TERNA e il sito del concentratore ed un collegamento ridonato tra concentratore e siti dove è ubicato il carico soggetto a distacco;

- fornire a TERNA, tramite gli apparati UPDC, le seguenti informazioni: diagnostica, misura della potenza del singolo carico, misura della potenza totale dello specifico impianto, stato dell'interruttore del carico riducibile, stato dell'interruttore generale di impianto, comando di apertura dell'interruttore e blocco alla sua richiusura, comando di sblocco dell'interruttore, comando di prova dell'apparato UPDC, segnale di prova effettuata dell'apparato UPDC;
- indicare che il comando di distacco carichi dall'apparato UPDC sia cablato rigidamente alla bobina di sgancio degli interruttori, senza che siano interposti circuiti di bypass o altre apparecchiature o controllori di processo;
- dimostrare che il concentratore non si interponga nel flusso dei messaggi di scatto “*multicast*” diretti agli apparati UPDC;
- dimostrare che il concentratore non modifichi in alcun modo né il contenuto delle informazioni (misure, segnali e diagnostica) provenienti dagli apparati UPDC, né la selettività dei comandi destinati agli apparati stessi, ma si limiti ad aggregarne il flusso;
- rispettare i requisiti riportati al precedente punto d), lettere i) e ii) per richiedere l'assegnazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le singole richieste, redatte in lingua italiana su carta intestata del Richiedente, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante munito dei necessari poteri, dovranno pervenire in plico chiuso al seguente indirizzo:

TERNA S.p.A.
Viale Egidio Galbani, 70
00156 ROMA

a pena di irricevibilità entro e non oltre le ore 15.00 di mercoledì 24 Febbraio 2010.

Con la medesima tempistica gli utenti dovranno fornire sul portale internet dedicato tutta le informazioni richieste.

Per la data di ricezione della richiesta fa fede esclusivamente il protocollo di arrivo di TERNA.

Le richieste per l'assegnazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi devono essere presentate, in ogni caso, in un'unica busta.

Sul plico dovrà essere indicato il nominativo del soggetto Richiedente e riportata la seguente dicitura:

“*TERNA SpA*

Direzione Dispacciamento e Conduzione

Programmazione e Energy Operations

Richiesta per l'assegnazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia nelle isole maggiori per il periodo marzo 2010 – dicembre 2012”.

Le spese e/o gli oneri sostenuti per la presentazione delle richieste sono totalmente a carico del Richiedente e nessun rimborso sarà riconosciuto da TERNA.

4. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

TERNA nell'esaminare, in sedute riservate, le richieste seguirà i seguenti criteri:

- si atterrà al criterio della massima partecipazione, nel rispetto comunque del principio di parità di trattamento, e al principio della conservazione della richiesta per la parte accettabile, procedendo a considerare ammissibile la domanda anche per quantità parziali senza richiedere, di norma, chiarimenti agli operatori. Pertanto, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - o considererà irricevibili le richieste pervenute dopo il termine delle ore 15.00 di mercoledì 24 Febbraio 2010;
 - o nel caso di errori materiali relativi ai plichi (errato riferimento alle date di pubblicazione dell'avviso o delle delibere richiamate, ecc.) le stesse saranno comunque ritenute ammissibili purché sia desumibile la volontà del soggetto;
- considererà inammissibili le richieste:
 - o che presentano carenze tali da non consentire di risalire alla volontà del Richiedente;
 - o di soggetti che risultino privi dei requisiti per la partecipazione all'assegnazione;
 - o che non contengano anche una sola delle dichiarazioni espressamente previste nel presente Avviso.

TERNA secondo i succitati criteri :

1. considererà irricevibili le richieste che pervengano successivamente al termine stabilito ed inammissibili quelle che risultino difformi dalle modalità sopra indicate e ne darà tempestiva comunicazione agli interessati;
2. procederà, ove eccezionalmente necessario, a chiedere chiarimenti ai richiedenti tramite e-mail o fax per tutto il tempo di espletamento della procedura di assegnazione; le risposte ai chiarimenti dovranno pervenire a TERNA agli indirizzi e-mail o ai numeri di fax, indicati nella richiesta di chiarimenti, secondo la tempistica indicata nella stessa.

TERNA procederà, entro il 25 Febbraio 2010, ad assegnare il servizio di riduzione istantanea dei prelievi.

Si evidenzia, inoltre, che TERNA si riserva di effettuare in ogni momento uno o più test di distacco carico per verificare il corretto funzionamento dell'Unità periferica distacco carico (UPDC) e di effettuare, altresì, direttamente o per mezzo di soggetti terzi debitamente accreditati, ispezioni e verifiche presso gli impianti dei richiedenti per l'accertamento della corretta installazione delle apparecchiature di riduzione istantanea dei prelievi e di rispondenza alle specifiche tecniche richiamate nel presente Avviso.

Nei casi in cui a seguito della verifica, anche successiva all'assegnazione del servizio, risultasse la non veridicità delle dichiarazioni presentate dai soggetti risultati assegnatari il richiedente decade dall'assegnazione del servizio di riduzione, a partire dal momento dell'assegnazione .

5. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

TERNA procederà all'assegnazione delle quote del servizio di riduzione istantanea del carico con procedura concorsuale basata sulla selezione di offerte a sconto rispetto al corrispettivo unitario su base annuale pari a 300.000 €/MW/anno.

Le offerte saranno formate da una coppia quantità – prezzo (MW, €/MW/anno) per ciascuna isola.

Il Richiedente dovrà inviare mediante la procedura informatica utilizzata per l'invio della documentazione per la partecipazione alla procedura concorsuale, le offerte, corrispondenti allo sconto rispetto al corrispettivo unitario su base annuale, espressa in €/MW/anno senza cifre decimali. Lo sconto offerto sarà riferito alla intera potenza richiesta. Qualora non venga inserito alcuno sconto, quest'ultimo sarà considerato pari a zero. Si precisa al riguardo che tali offerte sono considerate irrevocabili ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

Al fine dell'invio delle offerte a sconto la procedura informatica sarà resa accessibile a tutti i soggetti richiedenti il giorno 25 febbraio 2010 dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

L'assegnazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia sarà effettuata distintamente per Sicilia e Sardegna. TERNA ordina le relative offerte in ordine decrescente di sconto offerto e seleziona quali assegnatari del servizio di riduzione tutti i soggetti che rientrano nell'ordine di merito fino a concorrenza del valore massimo relativo. Per tali soggetti il prezzo di assegnazione è posto pari alla differenza tra il corrispettivo annuale massimo (300.000 €/MW/anno) e lo sconto offerto.

Nel caso in cui la quantità richiesta sia superiore ai quantitativi massimi disponibili Terna assegnerà, a parità di prezzo, il servizio alle offerte caratterizzate da un quantitativo inferiore.

6. DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

Ciascun soggetto che, a seguito della verifica delle richieste pervenute, risulti assegnatario del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia è tenuto a stipulare il relativo contratto per la regolazione del servizio e dei diritti e degli obblighi derivanti dall'assegnazione, secondo lo schema allegato al presente avviso (allegato A) ivi compresa la prestazione in favore di TERNA di apposita garanzia nella forma di fideiussione a prima richiesta di cui all'art. 8 del contratto medesimo. Tale contratto è da considerarsi parte integrante del presente Avviso.

I contratti per i servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza di cui siano eventualmente titolari, al momento dell'assegnazione, i soggetti assegnatari ai sensi del presente Avviso, sono risolti senza oneri con riferimento ai punti di prelievo oggetto del servizio di riduzione istantanea dei prelievi a far data dal 01/03/2010. Non è inoltre consentita nel medesimo punto di prelievo la contemporanea prestazione del servizio di interrompibilità istantanea o di emergenza e del servizio di riduzione istantanea dei prelievi.

I soggetti che risultino, con riferimento ai medesimi siti, già assegnatari di quote per il finanziamento di interconnector e titolari dei contratti di cui all'articolo 3 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 179/09 decadono, a far data dal 1/3/2010, da tali contratti:

- per le risorse localizzate in Sardegna, per una quota di quanto assegnato con riferimento alla frontiera Nord Africa e di quanto ottenuto con riferimento ai siti localizzati in Sardegna per le altre frontiere corrispondente al rapporto tra la potenza impegnata dichiarata in fase di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 32.3 della legge 99/09 riferita ai siti localizzati in Sardegna per i quali il soggetto è risultato assegnatario del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia e la potenza impegnata dichiarata in fase di partecipazione alla suddetta procedura con riferimento ai siti localizzati in Sardegna;
- per le risorse localizzate in Sicilia, per una quota di quanto assegnato con riferimento alle frontiere diverse dal Nord Africa con riferimento ai siti non localizzati in Sardegna corrispondente al rapporto tra la potenza impegnata dichiarata in fase di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 32.3 della legge 99/09 relativa ai siti localizzati in Sicilia per i quali il soggetto è risultato assegnatario del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia e la potenza impegnata dichiarata in fase di partecipazione alla suddetta procedura con riferimento ai siti diversi da quelli localizzati in Sardegna;

Con riferimento alle quote cui si applica la risoluzione del contratto di cui al paragrafo precedente restano fermi gli obblighi previsti ai commi 6.2 e 6.3 della delibera n. 15/10.

7. COMUNICAZIONI

Al termine della procedura di assegnazione, TERNA pubblica sul proprio sito web www.terna.it, il nominativo dei soggetti assegnatari, i prezzi e le quantità di potenza assegnate a ciascuno di essi per il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia.