

# SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN OTTOBRE 2018

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NP/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2023	FI	01/10/2018	02:36:50	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S1	SARZANA FS	FFIRSZXF	R	T	132	RFI	0,00	2,44	0,00	0,00	NF			2,44	NO	NO				
2127	TO	01/10/2018	06:52:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	TORTONA RFI	TTORTOHT	N	R	60	RFI	0,00	2,00	0,00	0,00	NF			2,00	NO	NO				
2324	TO	01/10/2018	07:00:00	Linee	TERNA	380	5DP	500	L	S1	VENAUS G1	TTORVNSTG1	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	0,00	16560,00	0,00	0,00	NR			16560,00	NO	NO				
2324	TO	01/10/2018	07:00:00	Linee	TERNA	380	5DP	500	L	S1	VENAUS G2	TTORVNSTG2	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	0,00	16560,00	0,00	0,00	NR			16560,00	NO	NO				
2172	FI	01/10/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	132	5DP	500	L	S1	MONZUNO FS	FFIRMZFF	R	T	132	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2173	FI	01/10/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	132	5DP	500	L	S0	LE PIANE	FFIRLEPF	R	M	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2173	FI	01/10/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	132	5DP	500	L	S1	LE PIANE MT	FFIRLEPF41	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	RM	01/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	380	5DP	500	L	S1	ENM TERMOLI	RROMTENR	R	R	380	SORGENIA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2514	TO	01/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	BARDONECCHIA GR	TTORBARTG1	N	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	7680,00	0,00	0,00	NR			7680,00	NO	NO				
2514	TO	01/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	BARDONECCHIA CP	TTORBART	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	7680,00	0,00	0,00	NF			7680,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	NA	01/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	BRINDISI NORD (TRA3)	NNAPBRNNU3	R	R	220	A2A	0,00	9180,00	0,00	0,00	NF			9180,00	NO	NO				
2552	NA	01/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	BRINDISI NORD (TR1)	NNAPBRNNT1T	R	R	220	A2A	0,00	9180,00	0,00	0,00	NF			9180,00	NO	NO				
2552	NA	01/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	NASTRO CAR	NNAPNSCN	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	9180,00	0,00	0,00	NF			9180,00	NO	NO				
2583	NA	01/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MANFREDONIA IND.	NNAPMFIN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	TO	01/10/2018	08:30:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	NOVARA SUD carico T2	TTORNOSTT2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6210,00	0,00	0,00	NF			6210,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	MI	01/10/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GEROLA	MMILGERM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	3300,00	0,00	0,00	NR			3300,00	NO	NO				
2240	MI	01/10/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PEDESINA	MMILPEDM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	3300,00	0,00	0,00	NR			3300,00	NO	NO				
2623	PA	01/10/2018	09:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TERMINI IMERESE FS	PPALTEFP	N	T	150	RFI	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO				
2207	PD	01/10/2018	15:15:59	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	20	3CE	40I	B	S1	CONEGLIANO TR2	VVENCONVT2_2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	28,56	0,34	0,27	0,27	NF			0,34	NO	NO	0,27	0,27	0,00	0,00
411	TO	01/10/2018	15:26:10	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	SANFRONT C/P	TTORSADT	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	2,88	1,59	0,10	0,10	NF			1,59	NO	NO	0,14	0,14	0,04	0,04
411	TO	01/10/2018	15:26:10	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	SANFRONT SIED	TTORSIET	N	R	132	SIED	2,40	1,59	0,08	0,08	NR			1,59	NO	NO				
2263	NA	01/10/2018	20:29:03	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	MERCATELLO 60	NNAPMRCN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	14,85	1,31	0,38	0,38	NF			1,31	NO	NO	0,38	0,38	0,00	0,00
2313	NA	01/10/2018	20:29:03	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	SALERNO IND.LE	NNAPSAIN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	17,49	1,10	0,34	0,34	NF			1,10	NO	NO	0,34	0,34	0,00	0,00
2313	NA	01/10/2018	20:29:03	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	AGC FLAT GLASS	NNAPGLBN	R	R	60	AGC FLAT GLASS ITALIA	0,02	1,10	0,00	0,00	NF			1,10	SI	NO				
2314	NA	01/10/2018	21:23:02	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	AGC FLAT GLASS	NNAPGLBN	R	R	60	AGC FLAT GLASS ITALIA	0,02	0,30	0,00	0,00	NF			0,30	NO	NO				
2314	NA	01/10/2018	21:23:02	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	SALERNO IND.LE	NNAPSAIN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	13,51	0,30	0,11	0,11	NF			0,30	NO	NO	0,11	0,11	0,00	0,00
2315	NA	01/10/2018	22:32:18	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	18,61	0,59	0,30	0,30	NF			0,59	NO	NO	0,30	0,30	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
						Tensione	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione																					
2210	PD	01/10/2018	22:43:10	Sbarre	A.I.M. VICENZA	50	3CE	50U	B	S3	M.CROCETTA	VVENMCRV	N	M	50	A.I.M. VICENZA	8,55	2,25	0,34	0,34	NF			2,25	NO	NO	0,34	0,34	0,00	0,00
2211	PD	01/10/2018	22:49:25	Sbarre	A.I.M. VICENZA	50	3CE	50U	B	S3	M.CROCETTA	VVENMCRV	N	M	50	A.I.M. VICENZA	8,55	0,48	0,11	0,11	NF			0,48	NO	NO	0,11	0,11	0,00	0,00
2215	PD	02/10/2018	04:08:44	Sbarre	A.I.M. VICENZA	50	3CE	60I	L	S3	VI PASUBIO	VVENPASV	R	M	50	A.I.M. VICENZA	2,73	8,32	0,39	0,39	NF			8,32	NO	NO	0,39	0,39	0,00	0,00
2215	PD	02/10/2018	04:08:44	Sbarre	A.I.M. VICENZA	50	3CE	50U	L	S3	M.CROCETTA	VVENMCRV	N	M	50	A.I.M. VICENZA	5,13	8,32	0,73	0,73	NF			8,32	NO	NO	0,76	0,76	0,03	0,03
2316	NA	02/10/2018	07:43:30	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	B	S0	S.VITO NORMANNI	NNAPSVNN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	9,36	0,48	0,13	0,13	NF			0,48	NO	NO	0,13	0,13	0,00	0,00
2316	NA	02/10/2018	07:43:30	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	B	S1	SERRAN.FS	NNAPSEFN	R	R	150	RFI	1,01	0,48	0,01	0,01	NF			0,48	NO	NO				
2174	FI	02/10/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	FOLLONICA	FFIRFOLF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	TO	02/10/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VILLENEUVE T2	TTORVLNTT2	R	R	132	DEVAL	0,00	4800,00	0,00	0,00	NF			4800,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	RM	02/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	380	5DP	500	L	S1	ENM TERMOLI	RROMTENR	R	R	380	SORGENIA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2575	RM	02/10/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	150	5DP	500	L	S1	PIZZONE	RROMPIZR	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NR			1920,00	NO	NO				
2575	RM	02/10/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	150	5DP	500	L	S1	ROCCHETTA	RROMROCR	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NR			1920,00	NO	NO				
2587	NA	02/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ROMAGN. FS	NNAPRMFN	R	T	150	RFI	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO				
2624	PA	02/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	DITTAINO CP	PPALDTNP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2624	PA	02/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	DITTAINO C.LE	PPALDITP	N	R	150	SPER	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
2624	PA	02/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	EOLO TEMPIO PAUSANIA C.LE	PPALTMPP	N	R	150	ALPIQ WIND ITALIA	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
2624	PA	02/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	RADDUSA F.S.	PPALRDFP	R	R	150	RFI	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
2317	NA	02/10/2018	08:28:48	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	VILLA CASTELLI C.LE	NNAPVCSN	R	R	150	EDP RENEWABLES ITALIA	0,56	4,54	0,05	0,05	NR			4,54	NO	NO				
2318	NA	02/10/2018	08:41:20	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	VILLA CASTELLI C.LE	NNAPVCSN	R	R	150	EDP RENEWABLES ITALIA	0,56	11,27	0,11	0,11	NR			11,27	NO	NO				
2376	PD	02/10/2018	08:55:00	Stallo linea	TERNA	220	4AC	400	L	S1	S.VALBURGA CP	VVENSVCV	R	R	220	SELNET	0,00	320,00	0,00	0,00	NF			320,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2376	PD	02/10/2018	08:55:00	Stallo linea	TERNA	220	4AC	400	L	S1	S.VALBURGA TRG1	VVENSAVM1T	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER	0,00	320,00	0,00	0,00	NR			320,00	NO	NO				
2376	PD	02/10/2018	08:55:00	Stallo linea	TERNA	220	4AC	400	L	S1	S.VALBURGA TRG2	VVENSAVM2T	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER	0,00	320,00	0,00	0,00	NR			320,00	NO	NO				
2376	PD	02/10/2018	08:55:00	Stallo linea	TERNA	220	4AC	400	L	S1	FONTANA BIANCA	VVENFBAV	N	R	60	ALPERIA GREENPOWER	0,00	320,00	0,00	0,00	NR			320,00	NO	NO				
2298	TO	02/10/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	PONTE G3 - GV	TTORPONTM3T	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NR			1920,00	NO	NO				
2242	MI	02/10/2018	23:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	RFI CARAVAGGIO	MMILHCVM	N	T	132	RFI	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO				
2243	MI	03/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	AVIASCO	MMILAVIM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
2243	MI	03/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GROMO	MMILGRMM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
2326	RM	03/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	380	5DP	500	L	S1	ENM TERMOLI	RROMTENR	R	R	380	SORGENIA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2587	NA	03/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ROMAGN. FS	NNAPRMFN	R	T	150	RFI	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO				
2012	FI	03/10/2018	09:54:51	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S3	BENECETO AV	FFIRBNFF	N	M	132	RFI	0,00	4,19	0,00	0,00	NF			4,19	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2625	PA	03/10/2018	12:30:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	C.LE FV MAZARA	PPALMZAP	N	R	150	ERIKA EOLICA	0,00	210,00	0,00	0,00	NR			210,00	NO	NO				
2588	NA	03/10/2018	14:17:42	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	1,06	2,41	0,05	0,05	NF			2,41	NO	NO				
2588	NA	03/10/2018	14:17:42	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI	1,06	2,41	0,05	0,05	NF			2,41	NO	NO				
2588	NA	03/10/2018	14:17:42	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI	1,06	2,41	0,05	0,05	NF			2,41	NO	NO				
2588	NA	03/10/2018	14:17:42	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI	1,06	2,41	0,05	0,05	NF			2,41	NO	NO				
2589	NA	03/10/2018	14:32:40	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	1,06	3,20	0,06	0,06	NF			3,20	NO	NO				
2589	NA	03/10/2018	14:32:40	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI	1,06	3,20	0,06	0,06	NF			3,20	NO	NO				
2589	NA	03/10/2018	14:32:40	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI	1,06	3,20	0,06	0,06	NF			3,20	NO	NO				
2589	NA	03/10/2018	14:32:40	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI	1,06	3,20	0,06	0,06	NF			3,20	NO	NO				
2590	NA	03/10/2018	15:11:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO				
2590	NA	03/10/2018	15:11:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI	0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO				
2590	NA	03/10/2018	15:11:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI	0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO				
2590	NA	03/10/2018	15:11:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI	0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO				
2590	NA	03/10/2018	15:11:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	PALMI FS	NNAPPMFN	N	M	60	RFI	0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO				
2319	NA	03/10/2018	15:22:10	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	L	S1	EOS4 FAETO	NNAPE4FN	R	R	150	EOS4 FAETO	3,28	62,26	3,41	3,41	NR			62,26	NO	NO				
2319	NA	03/10/2018	15:22:10	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	L	S1	PILANI C.LE	NNAPPILN	R	R	150	WIND FARM UMBERTO AVINO	1,89	6,20	0,20	0,20	NR			6,20	NO	NO				
2319	NA	03/10/2018	15:22:10	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	L	S1	CROCELLA	NNAPCRCN	R	T	150	ERG EOLICA GINESTRE	5,61	38,44	3,62	3,62	NR			38,44	NO	NO				
2319	NA	03/10/2018	15:22:10	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	L	S1	DIFESA C.LE	NNAPDIFN	R	R	150	DIFESA WIND	2,33	7,31	0,29	0,29	NR			7,31	NO	NO				
2319	NA	03/10/2018	15:22:10	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	L	S1	DAUNIA W FAETO	NNAPDWFN	R	R	150	DAUNIA WIND	4,61	12,59	1,00	1,00	NR			12,59	NO	NO				
2319	NA	03/10/2018	15:22:10	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	B	S1	DAUNIA FAETO	NNAPDAFN	R	R	150	DAUNIA FAETO	1,86	0,57	0,03	0,03	NR			0,57	NO	NO				
2319	NA	03/10/2018	15:22:10	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	B	S1	CELLE S.VITO	NNAPECFN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI	2,32	0,57	0,04	0,04	NR			0,57	NO	NO				
2319	NA	03/10/2018	15:22:10	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	B	S1	IVPC4 CELLE S.V.	NNAPICLN	R	R	150	ERG WIND 4	2,48	0,57	0,04	0,04	NR			0,57	NO	NO				
2591	NA	03/10/2018	15:54:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO				
2591	NA	03/10/2018	15:54:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI	0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO				
2591	NA	03/10/2018	15:54:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI	0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO				
2591	NA	03/10/2018	15:54:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI	0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO				
2591	NA	03/10/2018	15:54:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	PALMI FS	NNAPPMFN	N	M	60	RFI	0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO				
2596	NA	03/10/2018	16:08:49	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	0,31	0,11	0,00	0,00	NF			0,11	NO	NO				
2596	NA	03/10/2018	16:08:49	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI	0,31	0,11	0,00	0,00	NF			0,11	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)	
2596	NA	03/10/2018	16:08:49	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI		0,31	0,11	0,00	0,00	NF			0,11	NO	NO				
2596	NA	03/10/2018	16:08:49	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI		0,31	0,11	0,00	0,00	NF			0,11	NO	NO				
2597	NA	03/10/2018	16:23:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI		0,00	5,00	0,00	0,00	NF			5,00	NO	NO				
2597	NA	03/10/2018	16:23:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI		0,00	5,00	0,00	0,00	NF			5,00	NO	NO				
2597	NA	03/10/2018	16:23:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	PALMI FS	NNAPPMFN	N	M	60	RFI		0,00	5,00	0,00	0,00	NF			5,00	NO	NO				
2597	NA	03/10/2018	16:23:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI		0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO				
2597	NA	03/10/2018	16:23:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI		0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO				
2320	NA	03/10/2018	23:32:22	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S2	CAMMARATA	NNAPCAMN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		2,88	4,19	0,21	0,21	NF			4,19	NO	NO	0,29	0,29	0,08	0,08
2320	NA	03/10/2018	23:32:22	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S2	CASTROVILLARI	NNAPCAVN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		7,63	3,02	0,39	0,39	NF			3,02	NO	NO	0,39	0,39	0,00	0,00
2320	NA	03/10/2018	23:32:22	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S2	ITALCEMENTI CASTR.	NNAPCCLN	R	M	150	ITALCEMENTI		6,44	9,36	1,03	1,03	NF			9,36	SI	NO				
2320	NA	03/10/2018	23:32:22	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	ITALCEMENTI MATERA	NNAPCMTN	N	R	150	ITALGEN		6,44	9,36	1,03	1,03	NF			9,36	SI	NO				
2244	MI	04/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MALLERO	MMILMLLM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2299	TO	04/10/2018	08:00:00	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	70	5DP	500	L	S1	FERVENTO CARICO	TTORFEVTT3	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	TO	04/10/2018	08:00:00	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	70	5DP	500	L	S1	FERVENTO	TTORFEVT	R	R	70	ENEL PRODUZIONE		0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
2377	PD	04/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	220	5DP	500	L	S1	SOVERZENE GRUPPO 2	VVENSOVVG2	R	R	220	ENEL PRODUZIONE		0,00	1920,00	0,00	0,00	NR			1920,00	NO	NO				
2587	NA	04/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ROMAGN. FS	NNAPRMFN	R	T	150	RFI		0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO				
2598	NA	04/10/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TORRE M FS	NNAPTMFN	R	R	150	RFI		0,00	6180,00	0,00	0,00	NF			6180,00	NO	NO				
2166	RM	04/10/2018	09:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ERIM	RROMERIR	R	R	150	ERIM		0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
2626	PA	04/10/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	C.DA CORVO C.LE	PPALCCVP	N	T	150	ENEL GREEN POWER		0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
2626	PA	04/10/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	VALLELUNGA FS	PPALVGFP	R	R	150	RFI		0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO				
2321	NA	04/10/2018	10:35:28	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	50S	L	S1	TORRE FS	NNAPTFSN	R	R	60	RFI		0,02	190,31	0,06	0,06	NF			190,31	NO	NO				
2321	NA	04/10/2018	10:35:28	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	50U	L	S3	TORRE CENTRALE 60	NNAPTCKN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	6,32	0,00	0,00	NF			6,32	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	PA	04/10/2018	15:09:21	Linee	TERNA	70	4AC	300	B	S3	S.G.LA PUNTA	PPALSGPP	R	M	70	ENEL DISTRIBUZIONE		12,86	0,51	0,18	0,18	NF			0,51	NO	NO	0,18	0,18	0,00	0,00
2322	NA	04/10/2018	15:46:04	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	METAPON.FS	NNAPMPFN	R	T	150	RFI		1,00	2,54	0,05	0,05	NF			2,54	SI	NO				
2327	NA	04/10/2018	16:06:11	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	CHIAT. FS	NNAPCHFN	R	T	150	RFI		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2327	NA	04/10/2018	16:06:11	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	MARINA DI CASTELLAN.	NNAPCTMN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	NA	04/10/2018	17:48:12	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S1	MARINA DI CASTELLAN.	NNAPCTMN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE		1,65	1,51	0,05	0,05	NF			1,51	NO	NO	0,05	0,05	0,00	0,00
2328	NA	04/10/2018	17:48:12	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S0	GINOSA MARINA	NNAPGIMN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		5,41	1,51	0,17	0,17	NF			1,51	NO	NO	0,17	0,17	0,00	0,00
2328	NA	04/10/2018	17:48:12	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S1	CHIAT. FS	NNAPCHFN	R	T	150	RFI		0,05	1,51	0,00	0,00	NF			1,51	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)	
2328	NA	04/10/2018	17:48:12	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	B	S1	METAPON.FS	NNAPMPFN	R	T	150	RFI		1,00	1,51	0,03	0,03	NF			1,51	NO	NO				
2328	NA	04/10/2018	17:48:12	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S1	CANTORE C.LE	NNAPCNTN	N	R	150	CASTELLANETA SOLAR		0,10	1,51	0,00	0,00	NR			1,51	NO	NO				
2328	NA	04/10/2018	17:48:12	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S0	STORNARA C.LE	NNAPSTON	N	M	150	FOTOUNO		0,10	1,51	0,00	0,00	NR			1,51	NO	NO				
2329	NA	04/10/2018	19:51:13	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	SALINE FS	NNAPSLFN	R	T	150	RFI		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2330	NA	04/10/2018	21:58:08	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	MAIERATO	NNAPMAIN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE		2,40	1,28	0,06	0,06	NF			1,28	NO	NO	0,06	0,06	0,00	0,00
2331	NA	05/10/2018	01:11:18	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	ROSARNO	NNAPRSRN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	CA	05/10/2018	02:57:24	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	B	S0	OLBIA 2	CCAGOL2C	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		8,75	1,53	0,27	0,27	NF			1,53	NO	NO	0,27	0,27	0,00	0,00
2332	NA	05/10/2018	06:11:29	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	220	3CE	60R	L	S3	S.GIUSEPPE 60	NNAPSGPN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE		14,20	4,21	1,03	1,03	NF			4,21	NO	NO	1,03	1,03	0,00	0,00
2332	NA	05/10/2018	06:11:29	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	220	3CE	60R	L	S3	NOCERA 60	NNAPNCRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE		16,00	4,21	1,16	1,16	NF			4,21	NO	NO	1,16	1,16	0,00	0,00
2332	NA	05/10/2018	06:11:29	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	220	3CE	50U	L	S3	S.VALENTINO	NNAPSVLN	R	M	220	ENEL DISTRIBUZIONE		17,00	5,24	1,53	1,53	NF			5,24	NO	NO	1,53	1,53	0,00	0,00
2268	MI	05/10/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	5DP	500	L	S1	RISE SESTO TM1 2/8	MMILKSEMM1	R	R	220	EDISON		0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
2268	MI	05/10/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	5DP	500	L	S1	RISE SESTO TM2 2/8	MMILKSEMM2	R	R	220	EDISON		0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
2338	NA	05/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	380	5DP	500	L	S1	SCANDALE C.LE	NNAPSCCN	R	R	380	ERGOSUD		0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
2636	NA	05/10/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	SERRAN.FS	NNAPSEFN	R	R	150	RFI		0,00	390,00	0,00	0,00	NF			390,00	NO	NO				
2096	PA	05/10/2018	09:27:42	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	SCICLI	PPALSCIP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	NA	05/10/2018	09:52:56	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S0	ISOLA CAPO RIZZ.	NNAPICRN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		2,22	3,39	0,14	0,14	NF			3,39	NO	NO	0,17	0,17	0,03	0,03
2333	NA	05/10/2018	09:52:56	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	ISOLA CAPO RIZZUTO 2	NNAPIC2N	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE		3,14	3,39	0,19	0,19	NF			3,39	NO	NO	0,19	0,19	0,00	0,00
2333	NA	05/10/2018	09:52:56	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	VENT 1	NNAPVCRN	N	R	150	VENT 1		17,55	132,03	38,62	38,62	NR			132,03	NO	NO				
2333	NA	05/10/2018	09:52:56	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	PITAGORA ISO.C.R	NNAPPCRN	R	R	150	PITAGORA		11,88	40,01	7,92	7,92	NR			40,01	NO	NO				
2103	PA	05/10/2018	10:43:47	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	ROSOLINI	PPALRSLP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2175	FI	05/10/2018	12:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SALSOMINORE P	FFIRSLSF	R	R	132	ENEL PRODUZIONE		0,00	30480,00	0,00	0,00	NR			30480,00	NO	NO				
2175	FI	05/10/2018	12:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SALSOMINORE	FFIRSLSF81	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	30480,00	0,00	0,00	NF			30480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	RM	05/10/2018	21:15:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S3	FS ROSETO	RROMROXR	N	M	132	RFI		3,33	3,00	0,17	0,17	NF			3,00	NO	NO				
2064	RM	05/10/2018	21:15:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S1	MONTEPRANDONE FS	RROMMNPR	N	T	132	RFI		3,33	3,00	0,17	0,17	NF			3,00	NO	NO				
2064	RM	05/10/2018	21:15:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S3	FS S.BENEDETTO	RROMSBXR	N	M	132	RFI		3,33	3,00	0,17	0,17	NF			3,00	NO	NO				
2060	RM	05/10/2018	23:00:21	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S1	FS ALVIANO	RROMAAXR	N	T	132	RFI		0,00	2,09	0,00	0,00	NF			2,09	NO	NO				
2060	RM	05/10/2018	23:00:21	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S2	CIVITELLA D'AGLIANO FS	RROMRBXR	N	M	132	RFI		6,20	2,09	0,22	0,22	NF			2,09	NO	NO				
2060	RM	05/10/2018	23:00:21	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S2	FS ALLERONA	RROMALXR	N	M	132	RFI		6,20	2,09	0,22	0,22	NF			2,09	NO	NO				
2060	RM	05/10/2018	23:00:21	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S3	FS GALLESE	RROMGAXR	N	M	132	RFI		6,20	2,09	0,22	0,22	NF			2,09	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indemnitzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2060	RM	05/10/2018	23:00:21	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S3	FS CAPENA	RROMCAXR	N	M	132	RFI	6,20	2,09	0,22	0,22	NF			2,09	NO	NO				
2060	RM	05/10/2018	23:00:21	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S0	FS CAPRANICA	RROMCRXR	N	M	132	RFI	6,20	2,09	0,22	0,22	NF			2,09	NO	NO				
2060	RM	05/10/2018	23:00:21	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S0	FS ORTE	RROMORXR	R	M	132	RFI	0,00	2,09	0,00	0,00	NF			2,09	NO	NO				
2060	RM	05/10/2018	23:00:27	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S1	FS ORTE TR R 4/7	RROMORXRTR	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	2,52	2,02	0,08	0,08	NF			2,02	NO	NO	0,10	0,10	0,02	0,02
2060	RM	05/10/2018	23:03:00	Stallo linea	RFI	132	3CE	50U	L	S3	FS ORTE	RROMORXR	R	M	132	RFI	0,00	22,00	0,00	0,00	NF			22,00	NO	NO				
2060	RM	05/10/2018	23:03:00	Stallo linea	RFI	132	3CE	60R	L	S2	FS BASSANO	RROMBAXR	N	M	132	RFI	2,75	22,00	1,01	1,01	NF			22,00	NO	NO				
2060	RM	05/10/2018	23:03:00	Stallo linea	RFI	132	3CE	60R	L	S2	FS ORVIETO	RROMOVXR	N	M	132	RFI	2,75	22,00	1,01	1,01	NF			22,00	NO	NO				
2060	RM	05/10/2018	23:03:00	Stallo linea	RFI	132	3CE	60R	L	S2	FS ORVIETO NUOVA	RROMONXR	N	M	132	RFI	2,75	22,00	1,01	1,01	NF			22,00	NO	NO				
2060	RM	05/10/2018	23:03:00	Stallo linea	RFI	132	3CE	60R	L	S2	FS CITTA' PIEVE	RROMCDXR	N	M	132	RFI	2,75	22,00	1,01	1,01	NF			22,00	NO	NO				
2060	RM	05/10/2018	23:03:00	Stallo linea	RFI	132	3CE	60R	L	S3	SAPIO FS	RROMSAXR	N	M	132	RFI	0,00	22,00	0,00	0,00	NF			22,00	NO	NO				
2060	RM	05/10/2018	23:03:00	Stallo linea	RFI	132	3CE	60R	L	S1	FS NARNI	RROMNAXR	N	T	132	RFI	0,00	22,00	0,00	0,00	NF			22,00	NO	NO				
2060	RM	05/10/2018	23:03:00	Stallo linea	RFI	132	3CE	60R	L	S1	SAPIO OSSIGENO	RROMSPCR	N	R	132	SAPIO	3,00	22,00	1,10	1,10	NF			22,00	NO	NO				
2334	NA	06/10/2018	00:59:21	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	B	S0	BORGIA	NNAPBORN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	7,30	2,21	0,29	0,29	NF			2,21	NO	NO	0,29	0,29	0,00	0,00
2065	RM	06/10/2018	02:10:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S3	FS ROSETO	RROMPROXR	N	M	132	RFI	0,50	3,00	0,03	0,03	NF			3,00	NO	NO				
2065	RM	06/10/2018	02:10:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S3	FS S.BENEDETTO	RROMSBXR	N	M	132	RFI	0,50	3,00	0,03	0,03	NF			3,00	NO	NO				
2065	RM	06/10/2018	02:10:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S1	MONTEPRANDONE FS	RROMMNPR	N	T	132	RFI	0,50	3,00	0,03	0,03	NF			3,00	NO	NO				
2335	NA	06/10/2018	04:18:57	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	AGEROLA	NNAPAGEN	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	6,35	0,54	0,10	0,10	NF			0,54	NO	NO	0,10	0,10	0,00	0,00
2336	NA	06/10/2018	04:42:55	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	SARNO FS	NNAPSRFN	R	T	150	RFI	1,62	1,09	0,03	0,03	NF			1,09	SI	NO				
2176	FI	06/10/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	CASALECCHIO	FFIRCIRF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	0,00	NF			660,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2177	FI	06/10/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SIET	FFIRSITF	R	T	132	SIET	0,00	2100,00	0,00	0,00	NF			2100,00	NO	NO				
2178	FI	06/10/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	PIACENZA OVEST	FFIRPCWF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	0,00	NF			660,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	MI	06/10/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT HOLCIM MERONE	MMILCMEM	R	R	132	HOLCIM	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO				
2270	MI	06/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	70	5DP	500	L	S0	RFI VOGHERA	MMILHVGM	N	M	70	RFI	0,00	2040,00	0,00	0,00	NF			2040,00	NO	NO				
2338	NA	06/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	380	5DP	500	L	S1	SCANDALE C.LE	NNAPSCCN	R	R	380	ERGOSUD	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
2350	MI	06/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	PRALBOINO	MMILPRLM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2378	PD	06/10/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CONEGLIANO TR1	VVENCONVT1_2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	RM	06/10/2018	18:50:53	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	B	S0	PIEDIMONTE S.GERMANO	RROMPIER	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	6,14	2,08	0,22	0,22	NF			2,08	NO	NO	0,22	0,22	0,00	0,00
2082	RM	06/10/2018	18:50:53	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	B	S1	FS PIEDIM. S.GERMANO	RROMPIXR	N	R	150	RFI	0,00	2,08	0,00	0,00	NF			2,08	NO	NO				
2082	RM	06/10/2018	18:50:53	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	B	S1	FIAT CASSINO	RROMFPIR	R	R	150	FIAT	5,07	2,08	0,18	0,18	NR			2,08	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2082	RM	06/10/2018	18:50:53	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	B	S1	RENOMEDICI ROMA	RROMRDMR	R	R	150	RENO DE MEDICI	0,26	2,08	0,01	0,01	NF			2,08	NO	NO				
2351	NA	07/10/2018	01:00:54	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	NOCERA 60	NNAPNCRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	16,90	1,12	0,34	0,34	NF			1,12	NO	NO	0,34	0,34	0,00	0,00
2352	NA	07/10/2018	01:00:54	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S1	CAVA FS	NNAPCFSN	R	T	60	RFI	0,00	4,56	0,00	0,00	NF			4,56	SI	NO				
2353	NA	07/10/2018	01:11:48	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	MERCATELLO 60	NNAPMRCN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	9,80	2,37	0,43	0,43	NF			2,37	NO	NO	0,43	0,43	0,00	0,00
2354	NA	07/10/2018	01:32:13	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	AGEROLA	NNAPAGEN	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	6,27	0,42	0,07	0,07	NF			0,42	NO	NO	0,07	0,07	0,00	0,00
2355	NA	07/10/2018	01:34:09	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	SALERNO IND.LE	NNAPSAIN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	9,24	0,55	0,14	0,14	NF			0,55	NO	NO	0,14	0,14	0,00	0,00
2355	NA	07/10/2018	01:34:09	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	AGC FLAT GLASS	NNAPGLBN	R	R	60	AGC FLAT GLASS ITALIA	0,02	0,55	0,00	0,00	NF			0,55	SI	NO				
2356	NA	07/10/2018	01:50:04	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	AGC FLAT GLASS	NNAPGLBN	R	R	60	AGC FLAT GLASS ITALIA	0,02	0,42	0,00	0,00	NF			0,42	NO	NO				
2356	NA	07/10/2018	01:50:04	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	SALERNO IND.LE	NNAPSAIN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	6,43	0,42	0,08	0,08	NF			0,42	NO	NO	0,08	0,08	0,00	0,00
2358	NA	07/10/2018	01:50:04	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	MERCATELLO	NNAPMC2N	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2357	NA	07/10/2018	01:50:05	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	MERCATELLO 60	NNAPMRCN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	8,93	0,52	0,13	0,13	NF			0,52	NO	NO	0,13	0,13	0,00	0,00
2359	NA	07/10/2018	04:37:08	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	11,88	0,46	0,15	0,15	NF			0,46	NO	NO	0,15	0,15	0,00	0,00
2379	PD	07/10/2018	06:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	60	5DP	500	L	S1	CEM.ROSSI	VVENCERV51	R	T	60	INDUSTRIA CEMENTI G.ROSSI	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO				
2379	PD	07/10/2018	06:30:00	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	50	5DP	500	L	S0	VALDOBBIADENE	VVENVLBV	R	M	50	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2178	FI	07/10/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	PIACENZA OVEST	FFIRPCWF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	0,00	NF			660,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	FI	07/10/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S0	BORGONUOVO ZONE	FFIRBRGF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	FI	07/10/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	PARMALAT	FFIRPRLF	R	R	132	PARMALAT	0,00	150,00	0,00	0,00	NF			150,00	NO	NO				
2184	FI	07/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CONSERVE ITALIA	FFIRCITF	R	T	132	CONSERVE ITALIA	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2292	MI	07/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	ALAGNA	MMILALAM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	MI	07/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GROPELLO CAIROLI	MMILGRPM	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	NA	07/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	380	5DP	500	L	S1	SCANDALE C.LE	NNAPSCCN	R	R	380	ERGOSUD	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
2380	PD	07/10/2018	08:30:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MAROSTICA	VVENMRAV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	RM	08/10/2018	05:06:38	Stallo linea	TERNA	150	4AC	200	L	S1	AGIP ROTELLO	RROMAGNR	R	R	150	AGIP PETROLI	17,78	199,10	59,02	59,02	NR			199,10	NO	NO				
2090	RM	08/10/2018	05:06:46	Stallo linea	TERNA	150	4AC	200	L	S1	ROTELLO CP	RROMROTR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	1,15	199,02	3,81	0,12	NF			6,05	NO	NO	3,81	0,12	0,00	0,00
2338	NA	08/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	380	5DP	500	L	S1	SCANDALE C.LE	NNAPSCCN	R	R	380	ERGOSUD	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
2381	PD	08/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	PONTE GARDENA CP	VVENPGNV71	R	T	60	SELNET	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	PD	08/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	PONTE GARDENA TRG1	VVENPGNV	R	R	60	ALPERIA GREENPOWER	0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
2627	PA	08/10/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	MODICA FARGIONE	PPALMDFP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2382	PD	08/10/2018	09:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	BOAZZO	VVENBOAV	R	R	220	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indemnizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2515	TO	08/10/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CADARESE	TTORCADT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	6180,00	0,00	0,00	NR			6180,00	NO	NO				
2629	PA	08/10/2018	09:20:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	CALTANISSETTA FS	PPALCLFP	R	R	150	RFI	0,00	19,00	0,00	0,00	NF			19,00	NO	NO				
2360	NA	08/10/2018	12:24:20	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	L	S2	MARTINA FRANCA 60	NNAPMFRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	5,33	12,37	1,12	0,86	NF			10,27	NO	NO	1,12	0,86	0,00	0,00
2383	PD	08/10/2018	13:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	PONTE GARDENA TRG1	VVENPGNV	R	R	60	ALPERIA GREENPOWER	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
2383	PD	08/10/2018	13:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	PONTE GARDENA CP	VVENPGNV71	R	T	60	SELNET	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	PD	08/10/2018	13:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SARENTINO	VVENSARV	R	R	60	ALPERIA GREENPOWER	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
2384	PD	08/10/2018	13:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SARENTINO TR R	VVENSARVTR	R	R	60	SELNET	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	PD	08/10/2018	13:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SARENTINO TR V	VVENSARVTV	R	R	60	SELNET	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	NA	09/10/2018	00:30:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	GALATINA C.P.	NNAPGLTN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	390,00	0,00	0,00	NF			390,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	NA	09/10/2018	00:30:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	COLACEM	NNAPCOLN	R	R	150	COLACEM	0,00	390,00	0,00	0,00	NF			390,00	NO	NO				
2185	FI	09/10/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	CABOT	FFIRCABF	R	T	132	CABOT ITALIANA	0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
2293	MI	09/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ARMISA	MMILARMM	R	R	132	EDISON	0,00	1980,00	0,00	0,00	NR			1980,00	NO	NO				
2338	NA	09/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	380	5DP	500	L	S1	SCANDALE C.LE	NNAPSCCN	R	R	380	ERGOSUD	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
2387	PD	09/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VIGASIO	VVENGVSV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2388	PD	09/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PEDESALTO	VVENPETV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2423	RM	09/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MARSICA	RROMMRCR	R	T	150	WINDSOL	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2574	RM	09/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ISERNIA	RROMISER	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2637	NA	09/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	BITETTO FS	NNAPBTFN	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2580	RM	09/10/2018	08:30:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	FALCONARA	RROMFALR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2627	PA	09/10/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	MODICA FARGIONE	PPALMDFP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1852	PA	09/10/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PORTO EMPEDOCLE C.LE	PPALPECPG1	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	4680,00	0,00	0,00	NR			4680,00	NO	NO				
2091	RM	09/10/2018	17:33:06	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	CORVARO	RROMCOVR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	RM	09/10/2018	17:38:21	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	CORVARO	RROMCOVR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2294	MI	09/10/2018	22:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	CHIUDUNO	MMILCHDM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	PA	10/10/2018	00:01:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	PATERNO' CP	PPALPASP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	359,00	0,00	0,00	NF			359,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	NA	10/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	380	5DP	500	L	S1	SCANDALE C.LE	NNAPSCCN	R	R	380	ERGOSUD	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
2423	RM	10/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MARSICA	RROMMRCR	R	T	150	WINDSOL	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2637	NA	10/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	BITETTO FS	NNAPBTFN	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2640	NA	10/10/2018	08:00:00	Autotrasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	BRINDISI NORD (TRA3)	NNAPBRNNU3	R	R	220	A2A	0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO				



n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indemnitzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2640	NA	10/10/2018	08:00:00	Autotrasformatori	TERNA	220 5DP	500	L	S1	BRINDISI NORD (TR1)	NNAPBRNT1T	R	R	220	A2A		0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO				
2640	NA	10/10/2018	08:00:00	Autotrasformatori	TERNA	220 5DP	500	L	S1	NASTRO CAR	NNAPNSCN	R	R	220	ENEL PRODUZIONE		0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO				
2627	PA	10/10/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S0	MODICA FARGIONE	PPALMDFP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2602	PD	10/10/2018	09:00:00	Trasformatori	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	10 5DP	500	L	S1	MALGA MARE	VVENMMAV	R	R	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA		0,00	30660,00	0,00	0,00	NR			30660,00	NO	NO				
2638	NA	10/10/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	POLIGN. FS	NNAPPOFN	R	R	150	RFI		0,00	30630,00	0,00	0,00	NF			30630,00	NO	NO				
2186	FI	11/10/2018	08:00:00	Sbarre	PIAGGIO & C.	132 5DP	500	L	S1	PIAGGIO	FFIRPGGF	R	R	132	PIAGGIO & C.		0,00	4770,00	0,00	0,00	NF			4770,00	NO	NO				
2295	MI	11/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	220 5DP	500	L	S1	CAMPO MORO	MMILCMOM	R	R	220	ENEL PRODUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2295	MI	11/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	220 5DP	500	L	S1	LANZADA TRG1 2/9	MMILLZDMM1	R	R	220	ENEL PRODUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2295	MI	11/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	220 5DP	500	L	S1	LANZADA TRG2 2/9	MMILLZDMM2	R	R	220	ENEL PRODUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2295	MI	11/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	220 5DP	500	L	S1	LANZADA TRG3 2/9	MMILLZDMM3	R	R	220	ENEL PRODUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2423	RM	11/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	MARSICA	RROMMRCR	R	T	150	WINDSOL		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2587	NA	11/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	ROMAGN. FS	NNAPRMFN	R	T	150	RFI		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
2637	NA	11/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	BITETTO FS	NNAPBTfN	R	T	150	RFI		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2627	PA	11/10/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S0	MODICA FARGIONE	PPALMDFP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2641	NA	11/10/2018	08:30:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	MAGISANO	NNAPMGSN	R	R	150	A2A		0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
2361	NA	11/10/2018	14:25:50	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	60R	L	S2	MARTINA FRANCA 60	NNAPMFRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE		4,19	6,59	0,49	0,49	NF			6,59	NO	NO	0,49	0,49	0,00	0,00
2969	CA	11/10/2018	19:28:58	Trasformatori	TERNA	150 4AC	300	B	S1	RUMIANCA TR3	CCAGRUMCT3	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,36	2,12	0,02	0,02	NF			2,12	NO	NO	0,06	0,06	0,04	0,04
2423	RM	12/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	MARSICA	RROMMRCR	R	T	150	WINDSOL		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2631	PA	12/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S0	LENTINI	PPALLENP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2637	NA	12/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	BITETTO FS	NNAPBTfN	R	T	150	RFI		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2701	NA	12/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	ENIPOWER BR	NNAPEPBN	R	R	150	ENIPOWER		0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
2627	PA	12/10/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S0	MODICA FARGIONE	PPALMDFP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	NA	12/10/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	ALBI	NNAPALBN	R	R	150	A2A		0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
2194	FI	12/10/2018	08:57:27	Linee	FSI	132 3CE	40I	L	S3	PARMA FS	FFIRPRFF	R	M	132	RFI		0,00	3,48	0,00	0,00	NF			3,48	NO	NO				
2194	FI	12/10/2018	08:57:44	Linee	FSI	132 3CE	40I	L	S3	FIDENZA FS	FFIRFDFF	N	M	132	RFI		0,00	8,14	0,00	0,00	NF			8,14	NO	NO				
2389	PD	12/10/2018	10:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	CAVALLINO	VVENCLIV	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2129	PA	12/10/2018	13:45:59	Linee	FSI	150 3CE	40I	B	S3	CALATABIANO FS	PPALCAFP	N	M	150	RFI		1,00	2,31	0,04	0,04	NF			2,31	NO	NO				
2970	CA	12/10/2018	14:31:52	Trasformatori	TERNA	150 4AC	300	B	S1	RUMIANCA TR3	CCAGRUMCT3	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE		-3,17	0,34	0,00	0,00	NF			0,34	NO	NO	0,00	0,00	0,03	0,03
2271	TO	12/10/2018	19:53:27	Stallo linea	ATENA	132 3CE	50U	L	S1	IC ACTIV	TTORAACT	N	R	132	ATENA		0,00	6,54	0,00	0,00	NF			6,54	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indemnitzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2271	TO	12/10/2018	19:53:27	Stallo linea	ATENA	132	3CE	50S	L	S1	POLIOLI	TTORPOLT	N	R	132	PERSTORP POLJALCOLI	1,21	6,54	0,14	0,14	NF			6,54	NO	NO				
2912	RM	12/10/2018	21:09:00	Linee	FSI	132	3CE	70I	L	S1	FS NARNI	RROMNAXR	N	T	132	RFI	0,00	5,00	0,00	0,00	NF			5,00	NO	NO				
2912	RM	12/10/2018	21:24:00	Linee	FSI	132	3CE	70I	B	S1	FS NARNI	RROMNAXR	N	T	132	RFI	0,00	2,00	0,00	0,00	NF			2,00	NO	NO				
2912	RM	12/10/2018	22:29:00	Linee	FSI	132	3CE	70I	L	S1	FS NARNI	RROMNAXR	N	T	132	RFI	0,00	1145,00	0,00	0,00	NF			1145,00	NO	NO				
2296	MI	13/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	ACQUANEGRA CREM.	MMILAQNM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	2040,00	0,00	0,00	NF			2040,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	MI	13/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT MANGIM.VR	MMILMVRM	R	R	132	MANGIMIFICI VERONESI	0,00	2040,00	0,00	0,00	NF			2040,00	NO	NO				
2637	NA	13/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	BITETTO FS	NNAPBTFN	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2627	PA	13/10/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	MODICA FARGIONE	PPALMDFP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2373	MI	13/10/2018	13:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	FALOPPIO	MMILFALM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	PA	13/10/2018	13:47:22	Linee	TERNA	150	4AC	200	T	S0	ROSOLINI	PPALRSLP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2239	PA	13/10/2018	14:02:18	Linee	TERNA	150	4AC	200	B	S2	ROSOLINI	PPALRSLP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	3,79	0,16	0,02	0,02	NF			0,16	NO	NO	0,02	0,02	0,00	0,00
2239	PA	13/10/2018	14:02:18	Linee	TERNA	150	4AC	200	B	S3	MODICA FARGIONE	PPALMDFP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	1,10	0,16	0,01	0,01	NF			0,16	NO	NO	0,01	0,01	0,00	0,00
3038	PA	14/10/2018	06:50:00	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S0	FURNARI FS	PPALFUXP	R	M	150	RFI	0,00	319,00	0,00	0,00	NF			319,00	SI	NO				
2643	NA	14/10/2018	07:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	CAPACCIO	NNAPCPIN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2187	FI	14/10/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	PONSACCO	FFIRPSCF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	PD	14/10/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	OSSANA TR R	VVENOSSVTR	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	PD	14/10/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	OSSANA TR V	VVENOSSVTV	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	RM	14/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	SEZZE	RROMSEZR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2637	NA	14/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	BITETTO FS	NNAPBTFN	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2391	PD	14/10/2018	08:30:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	AZOTATI GRUPPO 3	VVENAZTVG3	R	R	220	EDISON	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
2391	PD	14/10/2018	08:30:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	AZOTATI GRUPPO 4	VVENAZTVG4	R	R	220	EDISON	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
2647	NA	14/10/2018	08:30:00	Linee	FSI	60	5DP	500	L	S0	ALBA CALABRA FS	NNAPALFN	N	M	60	RFI	0,00	1440,00	0,00	0,00	NF			1440,00	NO	NO				
2576	RM	14/10/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	PONTE RIO	RROMPNRR	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	PD	14/10/2018	15:30:26	Linee	TERNA	50	4AC	400	B	S3	VALDOBBIADENE	VVENVLBV	R	M	50	ENEL DISTRIBUZIONE	1,78	0,52	0,03	0,03	NF			0,52	NO	NO	0,07	0,07	0,04	0,04
2919	RM	14/10/2018	20:52:37	Linee	FSI	132	3CE	70I	L	S3	FS ORTE	RROMORXR	R	M	132	RFI	1,00	3,23	0,06	0,06	NF			3,23	NO	NO				
2919	RM	14/10/2018	20:52:37	Linee	FSI	132	3CE	70I	L	S1	SAPIO OSSIGENO	RROMSPCR	N	R	132	SAPIO	8,30	161,23	22,32	22,32	NF			161,23	NO	NO				
2919	RM	14/10/2018	20:52:37	Linee	FSI	132	3CE	70I	L	S3	FS BASSANO	RROMBAXR	N	M	132	RFI	1,00	17,23	0,29	0,29	NF			17,23	NO	NO				
2919	RM	14/10/2018	20:52:37	Linee	FSI	132	3CE	70I	L	S3	FS ORVIETO	RROMOVXR	N	M	132	RFI	1,00	17,23	0,29	0,29	NF			17,23	NO	NO				
2919	RM	14/10/2018	20:52:37	Linee	FSI	132	3CE	70I	L	S3	FS ORVIETO NUOVA	RROMONXR	N	M	132	RFI	1,00	17,23	0,29	0,29	NF			17,23	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2919	RM	14/10/2018	20:52:37	Linee	FSI	132	3CE	70I	L	S3	CIVITELLA D'AGLIANO FS	RROMRBXR	N	M	132	RFI	1,00	17,23	0,29	0,29	NF			17,23	NO	NO				
2130	PA	14/10/2018	22:43:00	Linee	FSI	150	3CE	40I	T	S3	ROCCALUMERA FS	PPALROFP	N	M	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2130	PA	14/10/2018	22:43:00	Linee	FSI	150	3CE	40I	T	S3	LETOJANNI CP	PPALLTJP	N	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	PA	14/10/2018	22:43:00	Linee	FSI	150	3CE	40I	T	S3	CALATABIANO FS	PPALCAFP	N	M	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2919	RM	14/10/2018	22:57:51	Linee	FSI	132	3CE	70I	B	S3	FS ORTE	RROMORXR	R	M	132	RFI	1,00	3,00	0,05	0,05	NF			3,00	NO	NO				
2362	NA	14/10/2018	23:12:33	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	SALINE FS	NNAPSLFN	R	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2363	NA	14/10/2018	23:27:56	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	SALINE FS	NNAPSLFN	R	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2363	NA	14/10/2018	23:27:56	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	REGGIO SUD	NNAPRESN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2392	PD	15/10/2018	07:51:00	Stallo linea	TERNA	220	4AC	400	L	S1	SOVERZENE GRUPPO 3	VVENSOVVG3	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	1840,00	0,00	0,00	NR			1840,00	NO	NO				
2393	PD	15/10/2018	08:00:00	Gruppi termoelettrici	EDISON	10	5DP	500	L	S1	AZOTATI GRUPPO 3	VVENAZTVG3	R	R	220	EDISON	0,00	6120,00	0,00	0,00	NR			6120,00	NO	NO				
2425	RM	15/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	O.I. MANUFACTURING	RROMAVIR	R	R	150	O-I MANUFACTURING ITALY	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2686	NA	15/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CARPANETO	NNAPCPTN	R	T	150	SERRA CARPANETO 3	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2426	RM	15/10/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	P.DI TORT.	RROMPDTR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	390,00	0,00	0,00	NF			390,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2426	RM	15/10/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	FS S.M. AL CIMINO	RROMSMXR	R	R	150	RFI	0,00	390,00	0,00	0,00	NF			390,00	NO	NO				
2644	NA	15/10/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	GROTTA FS	NNAPGFSN	R	T	150	RFI	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
2517	TO	15/10/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	132	5DP	500	L	S1	MORASCO	TTORMROT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	6180,00	0,00	0,00	NR			6180,00	NO	NO				
2623	PA	15/10/2018	09:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TERMINI IMERESE FS	PPALTEFP	N	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2222	FI	15/10/2018	10:06:53	Linee	TERNA	132	4AC	400	L	S0	DONORATICO	FFIRDNOF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	561,43	0,00	0,00	NF			561,43	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	MI	15/10/2018	12:31:47	Gruppi idroelettrici	ENEL PRODUZIONE	220	3CE	50U	L	S1	LANZADA TRG1 2/9	MMILLZDM1	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	63,00	105,35	110,86	110,86	NR			105,35	NO	NO				
2278	MI	15/10/2018	12:31:47	Gruppi idroelettrici	ENEL PRODUZIONE	220	3CE	50S	L	S1	CAMPO MORO	MMILCMOM	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	14,00	105,35	24,64	24,64	NR			105,35	NO	NO				
2632	PA	15/10/2018	22:07:00	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S1	MONTEMAGGIORE FS	PPALMNFP	R	R	150	RFI	0,00	547,00	0,00	0,00	NF			547,00	SI	NO				
2632	PA	15/10/2018	22:07:00	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S0	FIUMETORTO	PPALFIUP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	547,00	0,00	0,00	NF			547,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2632	PA	15/10/2018	22:07:00	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S1	C.LE CACCAMO	PPALCACP	N	R	150	CESA EOLO SICILIA	0,00	547,00	0,00	0,00	NR			547,00	NO	NO				
2632	PA	15/10/2018	22:07:00	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S1	ALIA SCLAFANI C.LE	PPALALAP	N	R	150	ASJA AMBIENTE ITALIA	0,00	547,00	0,00	0,00	NR			547,00	NO	NO				
2197	FI	16/10/2018	07:09:32	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S0	CAMUCIA FS	FFIRCMUF	N	M	132	RFI	0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO				
2343	CA	16/10/2018	08:00:00	Stallo linea	E.ON	150	5DP	500	L	S0	CAMPO EOL. FLORINAS	CCAGCEFC	R	M	150	E.ON	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2425	RM	16/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	O.I. MANUFACTURING	RROMAVIR	R	R	150	O-I MANUFACTURING ITALY	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2516	TO	16/10/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VILLENEUVE T3	TTORVLNTT3	R	R	132	DEVAL	0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2426	RM	16/10/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	P.DI TORT.	RROMPDTR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	390,00	0,00	0,00	NF			390,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indemnitzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2426	RM	16/10/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	FS S.M. AL CIMINO	RROMSMXR	R	R	150	RFI	0,00	390,00	0,00	0,00	NF			390,00	NO	NO				
2337	FI	16/10/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	380	5DP	500	L	S1	SEF FERRARA	FFIREFEF	R	R	380	SEF FERRARA	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
2394	PD	16/10/2018	09:01:00	Linee	TERNA	132	4AC	400	L	S1	CARTIERA TIMAVO	VVENCBTV	R	R	132	BURGO	0,00	439,00	0,00	0,00	NR			439,00	NO	NO				
2202	TO	16/10/2018	15:28:21	Linee	TERNA	132	3CE	70R	L	S1	FUCINE CARICO	TTORFUCTT1	N	R	15	ENEL DISTRIBUZIONE	0,24	4,18	0,02	0,02	NF			4,18	NO	NO	0,02	0,02	0,00	0,00
2632	PA	16/10/2018	21:02:00	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S1	MONTEMAGGIORE FS	PPALMNFP	R	R	150	RFI	0,00	536,00	0,00	0,00	NF			536,00	SI	NO				
2632	PA	16/10/2018	21:02:00	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S0	FIUMETORTO	PPALFIUP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	536,00	0,00	0,00	NF			536,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2632	PA	16/10/2018	21:02:00	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S1	C.LE CACCAMO	PPALCACP	N	R	150	CESA EOLO SICILIA	0,00	536,00	0,00	0,00	NR			536,00	NO	NO				
2632	PA	16/10/2018	21:02:00	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S1	ALIA SCLAFANI C.LE	PPALALAP	N	R	150	ASJA AMBIENTE ITALIA	0,00	536,00	0,00	0,00	NR			536,00	NO	NO				
2793	RM	16/10/2018	23:55:05	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50S	B	S1	PONTE RIO	RROMPNRR	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	10,70	0,45	0,13	0,13	NF			0,45	NO	NO	0,13	0,13	0,00	0,00
2425	RM	17/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	O.I. MANUFACTURING	RROMAVIR	R	R	150	O-I MANUFACTURING ITALY	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2526	RM	17/10/2018	08:00:00	Stallo linea	FSI	150	5DP	500	L	S1	FS TORRE DEI PASSERI	RROMTPXR	N	T	150	RFI	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
2395	PD	17/10/2018	08:30:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UDINE N.E. TR 2	VVENUDNVT2_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2396	PD	17/10/2018	09:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	NEMBIA SEZIONE 1 60	VVENNMBV51	N	R	60	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
2396	PD	17/10/2018	09:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	NEMBIA SEZIONE 2 60	VVENNMBV52	R	R	60	SET DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2427	RM	17/10/2018	09:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CAPPUCCINI TR R	RROMCPRPTR	R	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	MI	17/10/2018	12:04:44	Linee	FSI	132	3CE	70I	L	S1	RFI CASALPUSTERLENGO	MMILHCSM	N	R	132	RFI	0,00	4,16	0,00	0,00	NF			4,16	NO	NO				
2279	MI	17/10/2018	12:04:44	Linee	FSI	132	3CE	70I	T	S3	RFI LODI	MMILHL0M	R	M	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2279	MI	17/10/2018	12:04:44	Linee	FSI	132	3CE	70I	T	S3	RFI MELEGNANO	MMILHMEM	N	M	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2632	PA	17/10/2018	21:14:00	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S1	MONTEMAGGIORE FS	PPALMNFP	R	R	150	RFI	0,00	584,00	0,00	0,00	NF			584,00	SI	NO				
2632	PA	17/10/2018	21:14:00	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S0	FIUMETORTO	PPALFIUP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	584,00	0,00	0,00	NF			584,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2632	PA	17/10/2018	21:14:00	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S1	C.LE CACCAMO	PPALCACP	N	R	150	CESA EOLO SICILIA	0,00	584,00	0,00	0,00	NR			584,00	NO	NO				
2632	PA	17/10/2018	21:14:00	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S1	ALIA SCLAFANI C.LE	PPALALAP	N	R	150	ASJA AMBIENTE ITALIA	0,00	584,00	0,00	0,00	NR			584,00	NO	NO				
2203	PA	17/10/2018	22:41:56	Stallo linea	TERNA	380	4AC	200	L	S1	ISAB ENERGY	PPALISBP	R	R	380	ISAB ENERGY	200,00	706,08	2353,78	2353,78	NR			706,08	NO	NO				
2633	PA	18/10/2018	01:12:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	CARINI FS	PPALCRFP	R	R	150	RFI	0,00	21,00	0,00	0,00	NF			21,00	NO	NO				
2342	CA	18/10/2018	07:30:00	Linee	TERNA	70	5DP	500	L	S1	S. GAVINO	CCAGSGAC	R	R	70	PORTOVESME	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO				
2425	RM	18/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	O.I. MANUFACTURING	RROMAVIR	R	R	150	O-I MANUFACTURING ITALY	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2280	MI	18/10/2018	12:26:06	Stallo linea	SORGENIA	380	3CE	50U	L	S1	TURANO C.LE	MMILTRNM	R	R	380	SORGENIA	0,00	112,22	0,00	0,00	NR			112,22	NO	NO				
2401	PD	18/10/2018	14:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ZUEL	VVENZUEV	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1560,00	0,00	0,00	NF			1560,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2196	FI	18/10/2018	18:22:55	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S3	CREVALCORE FS	FFIRCRFF	R	M	132	RFI	0,00	5,29	0,00	0,00	NF			5,29	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)	
2196	FI	18/10/2018	18:22:55	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	MIRANDOLA FS	FFIRMIFF	N	M	132	RFI		0,00	6,40	0,00	0,00	NF			6,40	NO	NO				
2196	FI	18/10/2018	18:22:55	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	S.AGOSTINO FS	FFIRSGFF	N	M	132	RFI		0,00	3,05	0,00	0,00	NF			3,05	NO	NO				
2196	FI	18/10/2018	18:23:05	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	S.AGOSTINO TRV	FFIRSGFTV	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		6,09	3,02	0,31	0,31	NF			3,02	NO	NO	0,31	0,31	0,00	0,00
2196	FI	18/10/2018	18:23:05	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	S.AGOSTINO TRR	FFIRSGFTR	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		2,39	3,02	0,12	0,12	NF			3,02	NO	NO	0,12	0,12	0,00	0,00
2632	PA	18/10/2018	21:25:00	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S1	MONTEMAGGIORE FS	PPALMNFP	R	R	150	RFI		0,00	615,00	0,00	0,00	NF			615,00	SI	NO				
2632	PA	18/10/2018	21:25:00	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S0	FIUMETORTO	PPALFIUP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	615,00	0,00	0,00	NF			615,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2632	PA	18/10/2018	21:25:00	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S1	C.LE CACCAMO	PPALCACP	N	R	150	CESA EOLO SICILIA		0,00	615,00	0,00	0,00	NR			615,00	NO	NO				
2632	PA	18/10/2018	21:25:00	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S1	ALIA SCLAFANI C.LE	PPALALAP	N	R	150	ASJA AMBIENTE ITALIA		0,00	615,00	0,00	0,00	NR			615,00	NO	NO				
2425	RM	19/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	O.I. MANUFACTURING	RROMAVIR	R	R	150	O-I MANUFACTURING ITALY		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2648	NA	19/10/2018	09:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	IVPC ANZANO	NNAPIVAN	R	T	150	ERG WIND 4		0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
3040	PA	19/10/2018	10:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	TRAPANI CP	PPALTRAP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	180,00	0,00	0,00	NF			180,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2918	RM	19/10/2018	11:37:53	Linee	SELF	132	3CE	70R	L	S1	FS SETTEBAGNI	RROMSEXR	R	T	132	RFI		1,00	125,54	2,10	2,10	NF			125,54	NO	NO				
2918	RM	19/10/2018	17:53:06	Linee	SELF	132	3CE	70R	L	S1	FS SETTEBAGNI	RROMSEXR	R	T	132	RFI		0,00	4,44	0,00	0,00	NF			4,44	NO	NO				
2223	FI	20/10/2018	07:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	DUFERDOFIN	FFIRITSF	R	R	132	DUFERDOFIN		0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
2224	FI	20/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	DONORATICO	FFIRDNOF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	3240,00	0,00	0,00	NF			3240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	PD	20/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	PONTE BOTTI	VVENPBOV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2603	PD	20/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CORVARA	VVENCRRV	R	R	132	SELNET		0,00	26460,00	0,00	0,00	NF			26460,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	RM	21/10/2018	06:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	LAVINIO	RROMLAVR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	RM	21/10/2018	06:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	CAMPO DI CARNE	RROMCMCR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2403	PD	21/10/2018	07:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	CESSALTO	VVENCTOV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	PD	21/10/2018	09:53:51	Linee	TERNA	132	3CE	70R	L	S1	ZUEL	VVENZUEV	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		3,29	278,50	15,29	0,22	NF			4,13	NO	NO	17,43	0,25	2,14	0,03
2404	PD	21/10/2018	17:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CANARO CP	VVENCRCV	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2404	PD	21/10/2018	17:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CANARO C.LE	VVENCCEV	R	R	132	ENERSOL		0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
2364	NA	21/10/2018	17:19:13	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	S.PASQUALE	NNAPSPQN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	NA	21/10/2018	18:18:07	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	S.PASQUALE	NNAPSPQN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2917	RM	21/10/2018	18:52:02	Linee	SELF	220	4AC	300	B	S0	FS NOMENTANA	RROMNOXR	R	M	220	RFI		0,00	1,40	0,00	0,00	NF			1,40	SI	NO				
2917	RM	21/10/2018	18:52:02	Linee	SELF	220	4AC	300	B	S1	FS TORRICOLA	RROMTOXR	N	T	132	RFI		3,00	1,40	0,08	0,08	NF			1,40	SI	NO				
2917	RM	21/10/2018	18:52:02	Linee	SELF	220	4AC	300	B	S1	FS CAMPOLEONE	RROMCOXR	N	T	132	RFI		4,00	1,40	0,11	0,11	NF			1,40	SI	NO				
2917	RM	21/10/2018	18:52:02	Linee	SELF	220	4AC	300	B	S1	FS CISTERNA	RROMCXXR	N	T	132	RFI		3,00	1,40	0,08	0,08	NF			1,40	SI	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo Interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indemnizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2917	RM	21/10/2018	18:52:02	Linee	SELF	220	4AC	300	B	S0	FS SEZZE	RROMSZZR	N	M	132	RFI	4,00	1,40	0,11	0,11	NF			1,40	SI	NO				
2917	RM	21/10/2018	18:52:02	Linee	SELF	220	4AC	300	B	S1	MONTORSO FS	RROMMSXR	N	T	132	RFI	3,00	1,40	0,08	0,08	NF			1,40	SI	NO				
2917	RM	21/10/2018	18:52:02	Linee	SELF	220	4AC	300	B	S0	FS PRENESTINA	RROMPRXR	N	M	132	RFI	5,00	1,40	0,14	0,14	NF			1,40	SI	NO				
2917	RM	21/10/2018	18:52:02	Linee	SELF	220	4AC	300	B	S3	FS FARA SABINA	RROMFRXR	N	M	132	RFI	4,00	1,40	0,11	0,11	NF			1,40	SI	NO				
2917	RM	21/10/2018	18:52:02	Linee	SELF	220	4AC	300	B	S3	FS S.ORESTE	RROMSOXR	N	M	132	RFI	4,00	1,40	0,11	0,11	NF			1,40	SI	NO				
2917	RM	21/10/2018	18:52:02	Linee	SELF	220	4AC	300	B	S1	FS COLLEVECCHIO	RROMCVXR	N	T	132	RFI	0,00	1,40	0,00	0,00	NF			1,40	SI	NO				
2917	RM	21/10/2018	18:52:05	Linee	SELF	220	4AC	300	B	S0	CISTERNA ZI	RROMCSWR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	5,48	1,35	0,14	0,14	NF			1,35	NO	NO	0,22	0,22	0,08	0,08
2917	RM	21/10/2018	18:52:09	Linee	SELF	220	4AC	300	B	S3	SORATTE CP	RROMSRTR	N	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,06	1,32	0,00	0,00	NF			1,32	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	RM	21/10/2018	18:55:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	FS CAROLI	RROMCSXR	N	R	60	RFI	0,00	85,00	0,00	0,00	NF			85,00	NO	NO				
2920	RM	21/10/2018	18:55:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	FS CASTELMADAMA	RROMCMXR	N	R	60	RFI	0,00	85,00	0,00	0,00	NF			85,00	NO	NO				
2916	RM	21/10/2018	19:07:02	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	CORVARO	RROMCOVR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2915	RM	21/10/2018	20:43:48	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S3	ALBANO	RROMALBR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2915	RM	21/10/2018	20:43:48	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	LIRA PV C.LE	RROMLNVR	R	R	150	LIRA PV	0,00	0,00	0,00	0,00	NR			0,00	NO	NO				
2366	NA	21/10/2018	22:48:41	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	PONTE ANNIBALE	NNAPPNAN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2366	NA	21/10/2018	22:48:41	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	ACQ. S.PRISCO	NNAPASPN	R	T	150	ACQUEDOTTO S.PRISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2367	NA	21/10/2018	23:10:37	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	B	S1	PRYSMIAN	NNAPMECN	R	R	60	PRYSMIAN CAVI E SIST. ENERGIA	1,33	2,00	0,04	0,04	NF			2,00	NO	NO				
2368	NA	21/10/2018	23:44:18	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	VILLA LITERNO FS	NNAPVFSN	R	T	60	RFI	0,58	0,57	0,01	0,01	NF			0,57	SI	NO				
2369	NA	21/10/2018	23:48:54	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	P.EOLICO IARDINO	NNAPPEIN	R	R	150	PARCO EOLICO IARDINO	13,18	13,21	2,93	2,93	NR			13,21	NO	NO				
2370	NA	22/10/2018	00:13:15	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	FOCE VECCHIA	NNAPFOVN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	5,30	1,34	0,14	0,14	NF			1,34	NO	NO	0,14	0,14	0,00	0,00
2428	NA	22/10/2018	00:24:56	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	13,75	1,14	0,28	0,28	NF			1,14	NO	NO	0,28	0,28	0,00	0,00
2429	NA	22/10/2018	00:25:52	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	P.EOLICO IARDINO	NNAPPEIN	R	R	150	PARCO EOLICO IARDINO	13,18	5,29	1,20	1,20	NR			5,29	NO	NO				
2429	NA	22/10/2018	00:25:52	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	DURAZZANO	NNAPDRZN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	4,04	0,00	0,00	NF			4,04	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	NA	22/10/2018	00:25:52	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	L	S0	AIROLA	NNAPARLN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	4,00	4,04	0,27	0,27	NF			4,04	NO	NO	0,27	0,27	0,00	0,00
2430	NA	22/10/2018	01:40:13	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	MERC.S.SEV	NNAPMSVN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	15,42	1,01	0,26	0,26	NF			1,01	NO	NO	0,27	0,27	0,01	0,01
2431	NA	22/10/2018	04:02:43	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	TORRACA	NNAPTRCN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	NA	22/10/2018	04:02:43	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	MARATEA	NNAPMARN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	NA	22/10/2018	04:19:28	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	SALINE FS	NNAPSLFN	R	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2225	FI	22/10/2018	06:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MONTEVERDI 1	FFIRMV1F	R	R	132	ENEL GREEN POWER	0,00	3660,00	0,00	0,00	NR			3660,00	NO	NO				
2225	FI	22/10/2018	06:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MONTEVERDI 2	FFIRMV2F	R	R	132	ENEL GREEN POWER	0,00	3660,00	0,00	0,00	NR			3660,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)	
2433	NA	22/10/2018	06:19:51	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	ALBI	NNAPALBN	R	R	150	A2A		0,00	1,00	0,00	0,00	NR			1,00	NO	NO				
2433	NA	22/10/2018	06:19:51	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	MAGISANO	NNAPMGSN	R	R	150	A2A		0,00	1,00	0,00	0,00	NR			1,00	NO	NO				
2433	NA	22/10/2018	06:19:51	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	MAGISANO C.P.	NNAPMAGN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE		1,00	1,00	0,02	0,02	NF			1,00	NO	NO	0,02	0,02	0,00	0,00
2434	NA	22/10/2018	06:35:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI		1,13	4,00	0,08	0,08	NF			4,00	NO	NO				
2434	NA	22/10/2018	06:35:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI		1,13	4,00	0,08	0,08	NF			4,00	NO	NO				
2434	NA	22/10/2018	06:35:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI		1,13	4,00	0,08	0,08	NF			4,00	NO	NO				
2434	NA	22/10/2018	06:35:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI		1,13	4,00	0,08	0,08	NF			4,00	NO	NO				
2688	NA	22/10/2018	07:00:00	Linee	RFI	60	5DP	500	L	S0	AGROPOLI FS	NNAPAGFN	N	M	60	RFI		0,00	3480,00	0,00	0,00	NF			3480,00	NO	NO				
2405	PD	22/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GARDONA	VVENGNAV	R	T	132	ENEL PRODUZIONE		0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
2483	RM	22/10/2018	08:00:00	Sbarre	FSI	132	5DP	500	L	S0	FS LORETO	RROMLOXR	N	M	132	RFI		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2484	RM	22/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	BS SOLAR C.LE	RROMBSOR	R	T	150	BS SOLAR		0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
2522	TO	22/10/2018	08:00:00	Linee	ENEL GREEN POWER	132	5DP	500	L	S1	S.GIACOMO	TTORSGMT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE		0,00	6300,00	0,00	0,00	NR			6300,00	NO	NO				
2579	RM	22/10/2018	08:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S1	FS ALVIANO	RROMAAXR	N	T	132	RFI		0,00	1860,00	0,00	0,00	NF			1860,00	NO	NO				
2579	RM	22/10/2018	08:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S0	CIVITELLA D'AGLIANO FS	RROMRBXR	N	M	132	RFI		0,00	1860,00	0,00	0,00	NF			1860,00	NO	NO				
2645	NA	22/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	BITETTO FS	NNAPBTFN	R	T	150	RFI		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2435	NA	22/10/2018	12:46:14	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	T	S0	TRICASE	NNAPTRSN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2435	NA	22/10/2018	12:46:28	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S0	DISO	NNAPDISN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		8,25	1,21	0,18	0,18	NF			1,21	NO	NO	0,19	0,19	0,01	0,01
2267	FI	22/10/2018	13:00:19	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	L	S3	DONORATICO	FFIRDNOF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		3,81	177,53	11,29	0,47	NF			13,59	NO	NO	11,53	0,48	0,24	0,01
2267	FI	22/10/2018	13:02:46	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	B	S3	BOLGHERI FS	FFIRBGFF	R	M	132	RFI		0,00	1,48	0,00	0,00	NF			1,48	NO	NO				
2267	FI	22/10/2018	13:02:46	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	B	S1	ROSIGNANO FS	FFIRRSFF	N	T	132	RFI		0,00	1,23	0,00	0,00	NF			1,23	NO	NO				
2436	NA	22/10/2018	20:30:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI		1,13	2,00	0,04	0,04	NF			2,00	NO	NO				
2436	NA	22/10/2018	20:30:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI		1,13	2,00	0,04	0,04	NF			2,00	NO	NO				
2436	NA	22/10/2018	20:30:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI		1,13	2,00	0,04	0,04	NF			2,00	NO	NO				
2436	NA	22/10/2018	20:30:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI		1,13	2,00	0,04	0,04	NF			2,00	NO	NO				
2436	NA	22/10/2018	20:30:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	LAMEZIA TERME FS	NNAPLTFN	N	M	60	RFI		1,13	2,00	0,04	0,04	NF			2,00	NO	NO				
2204	PA	22/10/2018	22:34:05	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	L	S0	S.CECILIA	PPALSCEP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		8,29	3,38	0,50	0,50	NF			3,38	NO	NO	0,50	0,50	0,00	0,00
2204	PA	22/10/2018	22:34:05	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	L	S0	MESSINA NORD	PPALMENP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		14,68	4,15	1,04	1,04	NF			4,15	NO	NO	1,04	1,04	0,00	0,00
2437	NA	23/10/2018	00:34:29	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	ROSARNO	NNAPRSRN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	NA	23/10/2018	01:59:00	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	S.PASQUALE	NNAPSPQN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2439	NA	23/10/2018	05:16:48	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	SIBARI	NNAPSIBN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	NA	23/10/2018	06:44:40	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S0	ASCOLI SATRIANO	NNAPASAN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	-8,86	713,47	0,00	0,00	NF			18,20	NO	NO	17,49	0,34	####	2,33
2440	NA	23/10/2018	06:44:44	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S1	CIANFURRO C.LE	NNAPIPAN	R	R	150	ERG EOLICA ADRIATICA	45,02	1,39	1,24	1,24	NR			1,39	NO	NO				
2440	NA	23/10/2018	06:44:44	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S3	DAUNIA CANDELA	NNAPDCAN	R	M	150	DAUNIA CANDELA	9,45	1,39	0,26	0,26	NR			1,39	NO	NO				
2440	NA	23/10/2018	06:44:44	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S3	ROCCHETTA S.ANTONIO	NNAPSLUN	R	M	150	WIND FARM ROCCHETTA	23,76	1,39	0,65	0,65	NR			1,39	NO	NO				
2440	NA	23/10/2018	06:44:44	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S3	FORTORE E. PISC.	NNAPFPIN	R	M	150	FORTORE ENERGIA	21,90	1,39	0,60	0,60	NR			1,39	NO	NO				
2440	NA	23/10/2018	06:46:23	Stallo linea	TERNA	150	4AC	200	L	S1	CIANFURRO C.LE	NNAPIPAN	R	R	150	ERG EOLICA ADRIATICA	45,02	121,54	91,47	91,47	NR			121,54	NO	NO				
2440	NA	23/10/2018	06:46:23	Stallo linea	TERNA	150	4AC	200	L	S3	DAUNIA CANDELA	NNAPDCAN	R	M	150	DAUNIA CANDELA	9,45	141,37	22,30	22,30	NR			141,37	NO	NO				
2440	NA	23/10/2018	06:46:23	Stallo linea	TERNA	150	4AC	200	L	S3	ROCCHETTA S.ANTONIO	NNAPSLUN	R	M	150	WIND FARM ROCCHETTA	23,76	125,42	49,78	49,78	NR			125,42	NO	NO				
2440	NA	23/10/2018	06:46:23	Stallo linea	TERNA	150	4AC	200	L	S3	FORTORE E. PISC.	NNAPFPIN	R	M	150	FORTORE ENERGIA	21,90	114,33	41,81	41,81	NR			114,33	NO	NO				
2226	FI	23/10/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL GREEN POWER	132	5DP	500	L	S0	LAGONI ROSSI	FFIRLGRF	R	M	132	ENEL GREEN POWER	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
2485	RM	23/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SAN SALVO	RROMSSAR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	RM	23/10/2018	08:00:00	Stallo linea	FSI	150	5DP	500	L	S1	FS TORRE DEI PASSERI	RROMTPXR	N	T	150	RFI	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
2533	RM	23/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	LAVINIO	RROMLAVR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2645	NA	23/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	BITETTO FS	NNAPBTFN	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2227	FI	23/10/2018	08:30:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FAUGLIA FS	FFIRFGFF	R	R	132	RFI	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO				
2518	TO	23/10/2018	09:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	ARONA 60	TTORARNT51	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3041	PA	24/10/2018	00:01:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	PATERNO' CP	PPALPASP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	359,00	0,00	0,00	NF			359,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2374	MI	24/10/2018	07:00:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	PREMADIO TM3 2/9	MMILPDMMM3	R	R	220	A2A	0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
2228	FI	24/10/2018	07:30:00	Sbarre	ENEL GREEN POWER	132	5DP	500	L	S1	RANCIA 1	FFIRRANF	R	R	132	ENEL GREEN POWER	0,00	630,00	0,00	0,00	NR			630,00	NO	NO				
2228	FI	24/10/2018	07:30:00	Sbarre	ENEL GREEN POWER	132	5DP	500	L	S0	RANCIA 2	FFIRRA2F	R	M	132	ENEL GREEN POWER	0,00	630,00	0,00	0,00	NR			630,00	NO	NO				
2228	FI	24/10/2018	07:30:00	Sbarre	ENEL GREEN POWER	132	5DP	500	L	S1	PIANACCE	FFIRPCCF	R	R	132	ENEL GREEN POWER	0,00	630,00	0,00	0,00	NR			630,00	NO	NO				
2533	RM	24/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	LAVINIO	RROMLAVR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2414	PD	24/10/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MOLINO SEZIONE 1 20	VVENMLOV7A	N	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3300,00	0,00	0,00	NF			3300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2414	PD	24/10/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MOLINO	VVENMLOV	R	T	132	ENEL GREEN POWER	0,00	3300,00	0,00	0,00	NR			3300,00	NO	NO				
2415	PD	24/10/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SAVINER C.P.	VVENSOPV	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3300,00	0,00	0,00	NF			3300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2415	PD	24/10/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SAVINER	VVENSOPV	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	3300,00	0,00	0,00	NR			3300,00	NO	NO				
2415	PD	24/10/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MALGA CIAPELA	VVENMCIV	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	3300,00	0,00	0,00	NR			3300,00	NO	NO				
2527	RM	24/10/2018	08:30:00	Linee	FSI	150	5DP	500	L	S0	FS TERMOLI	RROMTEXR	R	M	150	RFI	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO				
2534	RM	24/10/2018	08:30:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	ROCCARASO	RROMRORR	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00



n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2407	MI	24/10/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CARONA	MMILCNAM	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NR			1920,00	NO	NO				
2531	RM	24/10/2018	10:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	LEAD TIME	RROMLDTR	R	R	150	LEAD TIME	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
2248	PD	24/10/2018	14:54:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S2	CENCENIGHE	VVENCENV	R	M	132	ENEL PRODUZIONE	8,52	124,00	17,61	17,61	NR			124,00	NO	NO				
2248	PD	24/10/2018	14:55:03	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	CENCENIGHE TR	VVENCENVTR	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	1,05	113,49	1,99	0,16	NF			11,19	NO	NO	2,96	0,24	0,97	0,08
2408	MI	25/10/2018	00:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	OSPITALETTO FS	MMILHOSM	N	M	132	RFI	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO				
2409	MI	25/10/2018	07:00:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	PREMADIO TM1 2/9	MMILPDMMM1	R	R	220	A2A	0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
2229	FI	25/10/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	132	5DP	500	L	S1	MONZUNO FS	FFIRMZFF	R	T	132	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2230	FI	25/10/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	132	5DP	500	L	S0	LE PIANE	FFIRLEPF	R	M	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2230	FI	25/10/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	132	5DP	500	L	S1	LE PIANE MT	FFIRLEPF41	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	CA	25/10/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	ARMUNGIA	CCAGARMC	R	R	150	ENAS	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2417	PD	25/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SARENTINO TR R	VVENSARVTR	R	R	60	SELNET	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2417	PD	25/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SARENTINO TR V	VVENSARVTV	R	R	60	SELNET	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2417	PD	25/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SARENTINO	VVENSARV	R	R	60	ALPERIA GREENPOWER	0,00	1980,00	0,00	0,00	NR			1980,00	NO	NO				
2418	PD	25/10/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	LAPPAGO	VVENLAPV	R	R	132	ALPERIA GREENPOWER	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2538	RM	25/10/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SACCI	RROMSACR	R	T	132	SACCI	0,00	7650,00	0,00	0,00	NF			7650,00	NO	NO				
2497	RM	25/10/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ROTELLO CP	RROMROTR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2497	RM	25/10/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	AGIP ROTELLO	RROMAGNR	R	R	150	AGIP PETROLI	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
3042	PA	25/10/2018	09:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TRAPANI-SALEMI C.LE	PPALTPSP	R	R	150	WINDCO	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
2249	PD	25/10/2018	13:15:27	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	B	S2	CARPANE'	VVENCPRV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,96	2,03	0,03	0,03	NF			2,03	NO	NO	0,16	0,16	0,13	0,13
2529	RM	25/10/2018	23:05:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	FS AVEZZANO	RROMAVXR	R	R	60	RFI	0,00	335,00	0,00	0,00	NF			335,00	NO	NO				
2529	RM	25/10/2018	23:05:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	FS CASTELMADAMA	RROMCMXR	N	R	60	RFI	0,00	335,00	0,00	0,00	NF			335,00	NO	NO				
2529	RM	25/10/2018	23:05:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	FS CARSOLI	RROMCSXR	N	R	60	RFI	0,00	335,00	0,00	0,00	NF			335,00	NO	NO				
2802	NA	26/10/2018	00:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	LECCE IND/LE	NNAPLEIN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2662	TO	26/10/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S0	FS VENTIMIGLIA	TTORVTFT	R	M	132	RFI	0,00	6360,00	0,00	0,00	NF			6360,00	NO	NO				
2665	RM	26/10/2018	08:05:40	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S1	ACEA VALLERANELLO	RROMAVAR	R	T	150	ACEA DISTRIBUZIONE	0,00	605,47	0,00	0,00	NF			605,47	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	FI	26/10/2018	10:15:17	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	L	S0	BADIA TEDALDA	FFIRBDTF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	304,37	0,00	0,00	NF			304,37	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3044	PA	26/10/2018	11:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TERMICA MILAZZO	PPALTEMP	R	R	150	EDISON	0,00	52110,00	0,00	0,00	NR			52110,00	NO	NO				
2441	NA	26/10/2018	16:18:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	FAVAZZINA FS	NNAPZFNF	N	M	60	RFI	1,48	5,00	0,12	0,12	NF			5,00	NO	NO				
2441	NA	26/10/2018	16:18:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI	1,48	5,00	0,12	0,12	NF			5,00	NO	NO				
2441	NA	26/10/2018	16:18:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI	1,48	5,00	0,12	0,12	NF			5,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indemnizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2441	NA	26/10/2018	16:18:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI	1,48	5,00	0,12	0,12	NF			5,00	NO	NO				
2441	NA	26/10/2018	16:18:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	PALMI FS	NNAPPMFN	N	M	60	RFI	1,48	5,00	0,12	0,12	NF			5,00	NO	NO				
2529	RM	26/10/2018	23:05:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	FS AVEZZANO	RROMAVXR	R	R	60	RFI	0,00	335,00	0,00	0,00	NF			335,00	NO	NO				
2529	RM	26/10/2018	23:05:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	FS CASTELMADAMA	RROMCMXR	N	R	60	RFI	0,00	335,00	0,00	0,00	NF			335,00	NO	NO				
2529	RM	26/10/2018	23:05:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	FS CAROLI	RROMCSXR	N	R	60	RFI	0,00	335,00	0,00	0,00	NF			335,00	NO	NO				
2232	FI	27/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	CHIANA	FFIRCHIF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2419	PD	27/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	PONTE BOTTI	VVENPBOV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3082	FI	27/10/2018	08:27:12	Linee	TERNA	132	4AC	400	T	S0	RAVENNA ALAGGIO	FFIRRALF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	MI	27/10/2018	12:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MALLERO	MMILMLLM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
2234	FI	27/10/2018	14:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PORRETTA FS	FFIRPEFF	R	T	132	RFI	0,00	1680,00	0,00	0,00	NF			1680,00	NO	NO				
2205	PA	27/10/2018	20:29:40	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	C.LE CACCAMO	PPALCACP	N	R	150	CESA EOLO SICILIA	10,00	1,22	0,23	0,23	NR			1,22	NO	NO				
2205	PA	27/10/2018	20:29:40	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	ALIA SCLAFANI C.LE	PPALALAP	N	R	150	ASJA AMBIENTE ITALIA	10,00	1,22	0,23	0,23	NR			1,22	NO	NO				
2205	PA	27/10/2018	20:29:40	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	MONTEMAGGIORE FS	PPALMNFP	R	R	150	RFI	0,00	1,22	0,00	0,00	NF			1,22	SI	NO				
2205	PA	27/10/2018	20:29:41	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	CACCAMO SM	PPALCCMP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1,21	0,00	0,00	NF			1,21	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	PA	27/10/2018	20:29:41	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	ALIA SM	PPALALIP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1,21	0,00	0,00	NF			1,21	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	TO	27/10/2018	23:39:39	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	LEVANTO	TTORLEVTV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	TO	27/10/2018	23:39:39	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	PONTEVIZZA	TTORPVIT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2498	TO	27/10/2018	23:51:44	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	PONTEVIZZA	TTORPVIT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	RM	28/10/2018	01:07:27	Linee	TERNA	150	4AC	200	L	S2	PONTINIA ZI	RROMPOWR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	6,47	1241,19	133,86	0,91	NF			23,20	NO	NO	####	1,07	14,48	0,16
2305	PD	28/10/2018	03:18:33	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	BARCIS CP	VVENBCPV	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,27	1,42	0,01	0,01	NF			1,42	NO	NO	0,03	0,03	0,02	0,02
2305	PD	28/10/2018	03:18:33	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	BARCIS	VVENBRCV	R	R	60	CELLINA ENERGY	14,50	1,42	0,41	0,41	NR			1,42	NO	NO				
2420	PD	28/10/2018	07:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	MONASTIER	VVENMERV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	PD	28/10/2018	07:25:59	Linee	TERNA	132	3CE	70R	L	S1	OVARO	VVENOVAV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	-0,27	599,06	0,00	0,00	NF			599,06	NO	NO	13,68	0,00	16,38	0,00
2686	NA	28/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CARPANETO	NNAPCPTN	R	T	150	SERRA CARPANETO 3	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2345	PD	28/10/2018	13:13:22	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	BARCIS CP	VVENBCPV	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,50	2,38	0,02	0,02	NF			2,38	NO	NO	0,02	0,02	0,00	0,00
2345	PD	28/10/2018	13:13:22	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	BARCIS	VVENBRCV	R	R	60	CELLINA ENERGY	12,80	2,09	0,46	0,46	NR			2,09	NO	NO				
2346	PD	28/10/2018	13:32:40	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	BARCIS CP	VVENBCPV	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,55	2,01	0,02	0,02	NF			2,01	NO	NO	0,02	0,02	0,00	0,00
2346	PD	28/10/2018	13:32:40	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	BARCIS	VVENBRCV	R	R	60	CELLINA ENERGY	12,00	1,19	0,26	0,26	NR			1,19	NO	NO				
2347	PD	28/10/2018	13:57:07	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S1	BARCIS CP	VVENBCPV	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,48	1401,57	11,22	0,10	NF			40,31	NO	NO	11,22	0,10	0,00	0,00
2347	PD	28/10/2018	13:57:07	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S1	BARCIS	VVENBRCV	R	R	60	CELLINA ENERGY	12,00	1390,28	278,09	278,09	NR			1390,28	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indemnitzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2287	PA	28/10/2018	15:03:41	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	B	S1	C.DA CORVO C.LE	PPALCCVP	N	T	150	ENEL GREEN POWER	10,00	2,48	0,47	0,47	NR			2,48	NO	NO				
2233	TO	28/10/2018	15:52:00	Linee	RFI	60	3CE	40I	B	S1	S. MARGHERITA LIGURE RFI	TTORMAFT	N	R	60	RFI	0,00	2,00	0,00	0,00	NF			2,00	NO	NO				
2911	RM	28/10/2018	16:53:05	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S2	TERRACINA	RROMTRRR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2911	RM	28/10/2018	16:53:05	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S2	COLONIA ELENA	RROMCLER	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2442	NA	28/10/2018	18:29:32	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	FRANCAVILLA FS	NNAPFFSN	R	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2442	NA	28/10/2018	18:29:32	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	VALLETTA	NNAPVALN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2442	NA	28/10/2018	18:29:32	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	SAN DONACI CE	NNAPSDON	R	R	150	ITALGREEN	0,00	0,00	0,00	0,00	NR			0,00	NO	NO				
2221	TO	28/10/2018	20:58:18	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	PRAOIL PANIG	TTORSNPT	R	R	132	PRAOIL	0,57	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2221	TO	28/10/2018	20:58:18	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	ARSEN.MIL	TTORARST	R	R	132	ARSENALE MILITARE	3,32	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2303	FI	29/10/2018	04:13:35	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	NUOVA LARDERELLO	FFIRLA3F	R	T	132	ENEL GREEN POWER	13,40	0,58	0,22	0,22	NR			0,58	NO	NO				
3043	PA	29/10/2018	05:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	CATANIA EST	PPALCTEP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2206	FI	29/10/2018	07:29:22	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	VIAREGGIO FS	FFIRVIFF	R	M	132	RFI	0,00	4,04	0,00	0,00	NF			4,04	NO	NO				
2206	FI	29/10/2018	07:29:46	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	B	S3	PIETRASANTA	FFIRPIEF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	10,98	2,57	0,54	0,54	NF			2,57	NO	NO	0,54	0,54	0,00	0,00
2340	CA	29/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	ARZACHENA	CCAGARZC	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	RM	29/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GEROSA	RROMGERR	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	6300,00	0,00	0,00	NR			6300,00	NO	NO				
2525	RM	29/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GEROSA TR 3 4/9	RROMGERRT3	N	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6300,00	0,00	0,00	NF			6300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	NA	29/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ROMAGN. FS	NNAPRMFN	R	T	150	RFI	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO				
2661	TO	29/10/2018	08:30:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S1	RFI VILLANOVA	TTORFVNT	N	T	132	RFI	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO				
2443	NA	29/10/2018	08:51:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,50	7,00	0,06	0,06	NF			7,00	NO	NO				
2443	NA	29/10/2018	08:51:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,50	7,00	0,06	0,06	NF			7,00	NO	NO				
2443	NA	29/10/2018	08:51:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	CETRARO FS	NNAPCOFN	N	M	60	RFI	0,50	17,00	0,14	0,14	NF			17,00	NO	NO				
2443	NA	29/10/2018	08:51:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	AMANTEA FS	NNAPAMFN	N	M	60	RFI	0,50	17,00	0,14	0,14	NF			17,00	NO	NO				
2655	NA	29/10/2018	09:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	APICE FS	NNAPAFEN	R	T	150	RFI	0,00	3120,00	0,00	0,00	NF			3120,00	NO	NO				
2286	MI	29/10/2018	09:09:56	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	BRANDICO	MMILBRDM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2421	CA	29/10/2018	09:47:15	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	SAMATZAI (cementerie)	CCAGZAIC	R	T	150	ITALCEMENTI	4,67	1,00	0,08	0,08	NF			1,00	SI	NO				
2235	FI	29/10/2018	10:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	AULLA FS	FFIRAUFF	R	R	132	RFI	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO				
2411	MI	29/10/2018	10:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	RFI BRONI	MMILHBRM	R	R	132	RFI	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
2444	NA	29/10/2018	10:41:32	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	FINCANTIERI	NNAPFCUN	R	T	60	FINCANTIERI	2,20	1,15	0,05	0,05	NF			1,15	SI	NO				
2309	FI	29/10/2018	11:05:52	Linee	SELF	132	4AC	400	B	S1	NUOVA CASTELNUOVO	FFIRNCAF	R	T	132	ENEL GREEN POWER	13,90	0,57	0,22	0,22	NR			0,57	NO	NO				
2553	RM	29/10/2018	11:57:35	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S1	FS TORRICOLA	RROMTOXR	N	T	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2553	RM	29/10/2018	11:57:35	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S1	FS CAMPOLEONE	RROMCOXR	N	T	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2553	RM	29/10/2018	11:57:35	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S1	FS CISTERNA	RROMCXXR	N	T	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2445	NA	29/10/2018	12:00:16	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	FINCANTIERI	NNAPFCUN	R	T	60	FINCANTIERI	2,15	0,36	0,02	0,02	NF			0,36	SI	NO				
2446	NA	29/10/2018	12:02:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,50	2,00	0,02	0,02	NF			2,00	NO	NO				
2446	NA	29/10/2018	12:02:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,50	2,00	0,02	0,02	NF			2,00	NO	NO				
2447	NA	29/10/2018	12:28:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,50	2,00	0,02	0,02	NF			2,00	NO	NO				
2447	NA	29/10/2018	12:28:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,50	2,00	0,02	0,02	NF			2,00	NO	NO				
2450	NA	29/10/2018	12:28:42	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S1	FINCANTIERI	NNAPFCUN	R	T	60	FINCANTIERI	2,15	7,31	0,27	0,27	NF			7,31	NO	NO				
2554	RM	29/10/2018	13:28:38	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50S	L	S1	ACQUARA NUOVA	RROMAQNR	R	T	132	DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA	4,12	4,38	0,32	0,32	NF			4,38	NO	NO	0,32	0,32	0,00	0,00
2556	RM	29/10/2018	13:46:58	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50S	B	S1	ACQUARA NUOVA	RROMAQNR	R	T	132	DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA	4,92	2,32	0,21	0,21	NF			2,32	NO	NO	0,21	0,21	0,00	0,00
2556	RM	29/10/2018	13:47:09	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	B	S0	TREIA	RROMTRER	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	1,41	1,06	0,03	0,03	NF			1,06	NO	NO	0,03	0,03	0,00	0,00
2559	RM	29/10/2018	13:51:29	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50S	B	S1	ACQUARA NUOVA	RROMAQNR	R	T	132	DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA	5,15	0,37	0,05	0,05	NF			0,37	NO	NO	0,05	0,05	0,00	0,00
2560	RM	29/10/2018	14:00:50	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50S	L	S1	ACQUARA NUOVA	RROMAQNR	R	T	132	DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA	5,73	14,35	1,39	1,39	NF			14,35	NO	NO	1,39	1,39	0,00	0,00
2451	NA	29/10/2018	14:04:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
2451	NA	29/10/2018	14:04:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
2451	NA	29/10/2018	14:04:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	LAMEZIA TERME FS	NNAPLTFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
2451	NA	29/10/2018	14:04:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	NOCERA TERINESE FS	NNAPNTFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
2560	RM	29/10/2018	14:11:12	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	B	S0	TREIA	RROMTRER	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	7,00	2,01	0,24	0,24	NF			2,01	NO	NO	0,24	0,24	0,00	0,00
2297	MI	29/10/2018	14:16:49	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S1	GAVER CP	MMILGVPM	N	T	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	47,45	0,00	0,00	NF	1	9	47,45	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2297	MI	29/10/2018	14:16:50	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S1	BAGOLINO TR R 4/8	MMILBGOMTR	R	R	132	A2A RETI ELETTRICHE	0,82	1292,37	17,67	17,67	NF	1	9	1292,37	NO	NO	17,67	17,67	0,00	0,00
2297	MI	29/10/2018	14:16:50	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S1	PONTE CAFFARO 1-2	MMILPTCM	R	T	132	EDISON	36,00	12962,58	7777,78	7777,78	NR	1	9	12962,58	NO	NO				
2297	MI	29/10/2018	14:16:50	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S1	GAVER	MMILGVEM	R	R	70	EDISON	3,48	39,15	2,28	2,28	NR	1	9	39,15	NO	NO				
2297	MI	29/10/2018	14:16:50	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S1	FONTANAMORA	MMILFTMM	R	R	70	EDISON	0,00	39,15	0,00	0,00	NR	1	9	39,15	NO	NO				
2913	RM	29/10/2018	14:19:52	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50S	L	S1	ACQUARA NUOVA	RROMAQNR	R	T	132	DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA	5,95	50,32	5,01	5,01	NF			50,32	NO	NO	5,01	5,01	0,00	0,00
2913	RM	29/10/2018	14:19:59	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	B	S0	TREIA	RROMTRER	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	10,40	2,44	0,47	0,47	NF			2,44	NO	NO	0,47	0,47	0,00	0,00
2452	NA	29/10/2018	14:22:20	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	FINCANTIERI	NNAPFCUN	R	T	60	FINCANTIERI	2,14	0,38	0,02	0,02	NF			0,38	SI	NO				
2285	FI	29/10/2018	14:31:40	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	SALSOMINORE P	FFIRLSLF	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	30,00	6,06	3,05	3,05	NR			6,06	NO	NO				
2285	FI	29/10/2018	14:31:47	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	SALSOMINORE	FFIRLSLF81	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	2,14	6,27	0,23	0,23	NF			6,27	NO	NO	0,34	0,34	0,11	0,11
2453	NA	29/10/2018	14:39:19	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	16,68	0,44	0,20	0,20	NF			0,44	NO	NO	0,20	0,20	0,00	0,00
2412	PD	29/10/2018	14:41:11	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S1	CAORIA	VVENCRIV	R	T	132	PRIMIERO ENERGIA	39,64	5,59	3,95	3,95	NR	1	9	5,59	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2412	PD	29/10/2018	14:41:11	Linee	TERNA	132 2FM	30E	B	S0	S.SILVESTRO	VVENSSIV	R	M	132	PRIMIERO ENERGIA	19,04	1,55	0,61	0,61	NR	1	9	1,55	NO	NO					
2412	PD	29/10/2018	14:41:11	Linee	TERNA	132 2FM	30E	B	S1	CASTELPIETRA	VVENCSTV	R	R	132	ACSM PRIMIERO	-8,32	2,12	0,00	0,00	NF	1	9	2,12	NO	NO	0,16	0,16	0,46	0,46	
2236	TO	29/10/2018	14:49:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	L	S1	S. MARGHERITA LIGURE RFI	TTORMAFT	N	R	60	RFI	0,00	45,00	0,00	0,00	NF			45,00	NO	NO					
2699	PD	29/10/2018	14:57:19	Linee	TERNA	50 2FM	30E	L	S1	ASIAGO	VVENASIV	R	R	50	ENEL DISTRIBUZIONE	6,89	8519,52	978,36	978,36	NF	1	9	8519,52	NO	NO	####	####	0,00	0,00	
2306	FI	29/10/2018	15:01:39	Linee	TERNA	132 4AC	400	B	S1	OMYA	FFIROMYF	R	T	132	OMYA	5,38	1,30	0,13	0,13	NF			1,30	SI	NO					
2237	TO	29/10/2018	15:03:24	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S1	PRAOIL PANIG	TTORSNPT	R	R	132	PRAOIL	0,64	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO					
2237	TO	29/10/2018	15:03:24	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S1	ARSEN.MIL	TTORARST	R	R	132	ARSENALE MILITARE	3,68	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO					
2454	NA	29/10/2018	15:05:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	B	S3	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO					
2454	NA	29/10/2018	15:05:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	B	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO					
2454	NA	29/10/2018	15:05:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	B	S3	LAMEZIA TERME FS	NNAPLTFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO					
2454	NA	29/10/2018	15:05:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	B	S3	NOCERA TERINESE FS	NNAPNTFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO					
2308	FI	29/10/2018	15:05:59	Linee	TERNA	132 4AC	400	B	S1	OMYA	FFIROMYF	R	T	132	OMYA	3,40	0,50	0,05	0,05	NF			0,50	NO	NO					
2455	NA	29/10/2018	15:06:36	Linee	TERNA	60 4AC	300	B	S3	SORRENTO	NNAPSORN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	16,34	1,05	0,30	0,30	NF			1,05	NO	NO	0,30	0,30	0,00	0,00	
2456	NA	29/10/2018	15:07:34	Linee	TERNA	60 4AC	300	B	S1	FINCANTIERI	NNAPFCUN	R	T	60	FINCANTIERI	2,15	0,32	0,02	0,02	NF			0,32	NO	NO					
2457	NA	29/10/2018	15:18:49	Linee	TERNA	60 4AC	300	B	S1	FINCANTIERI	NNAPFCUN	R	T	60	FINCANTIERI	2,15	0,51	0,03	0,03	NF			0,51	NO	NO					
2310	FI	29/10/2018	15:27:44	Linee	SELF	132 4AC	400	B	S1	NUOVA CASTELNUOVO	FFIRNCAF	R	T	132	ENEL GREEN POWER	13,90	0,57	0,22	0,22	NR			0,57	NO	NO					
2458	NA	29/10/2018	15:47:05	Linee	TERNA	60 4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	16,10	0,33	0,15	0,15	NF			0,33	NO	NO	0,15	0,15	0,00	0,00	
2914	RM	29/10/2018	15:49:25	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132 3CE	50S	B	S1	ACQUARA NUOVA	RROMAQNR	R	T	132	DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA	0,00	0,29	0,00	0,00	NF			0,29	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2914	RM	29/10/2018	15:49:54	Stallo linea	DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA	132 3CE	50U	L	S1	ACQUARA NUOVA	RROMAQNR	R	T	132	DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA	0,00	637,10	0,00	0,00	NF			637,10	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2459	NA	29/10/2018	16:05:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	B	S3	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO					
2459	NA	29/10/2018	16:05:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	B	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO					
2459	NA	29/10/2018	16:05:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	B	S3	LAMEZIA TERME FS	NNAPLTFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO					
2459	NA	29/10/2018	16:05:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	B	S3	NOCERA TERINESE FS	NNAPNTFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO					
2212	PA	29/10/2018	16:09:03	Linee	TERNA	150 4AC	300	T	S0	MESSINA NORD	PPALMENP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2212	PA	29/10/2018	16:09:03	Linee	TERNA	150 4AC	300	T	S0	S.CECILIA	PPALSCEP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2212	PA	29/10/2018	16:09:03	Linee	FSI	150 3CE	40I	T	S0	S.COSIMO	PPALSCSP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2212	PA	29/10/2018	16:09:03	Linee	FSI	150 3CE	40I	T	S0	CONTESSE	PPALCONP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2212	PA	29/10/2018	16:09:03	Linee	FSI	150 3CE	40I	T	S0	CONTESSE FS	PPALCOFP	N	M	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO					
2213	PA	29/10/2018	16:13:59	Linee	TERNA	150 4AC	300	T	S0	MESSINA NORD	PPALMENP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2213	PA	29/10/2018	16:13:59	Linee	TERNA	150 4AC	300	T	S0	S.CECILIA	PPALSCEP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indemnitzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2213	PA	29/10/2018	16:13:59	Linee	FSI	150	3CE	40I	T	S0	S.COSIMO	PPALSCSP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	PA	29/10/2018	16:13:59	Linee	FSI	150	3CE	40I	T	S0	CONTESSE	PPALCONP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	PA	29/10/2018	16:13:59	Linee	FSI	150	3CE	40I	T	S0	CONTESSE FS	PPALCOFP	N	M	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2461	NA	29/10/2018	16:15:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
2461	NA	29/10/2018	16:15:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
2461	NA	29/10/2018	16:15:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	LAMEZIA TERME FS	NNAPLTFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
2461	NA	29/10/2018	16:15:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	NOCERA TERINESE FS	NNAPNTFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
2462	NA	29/10/2018	16:19:24	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	SORRENTO	NNAPSORN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	16,80	0,40	0,19	0,19	NF			0,40	NO	NO	0,19	0,19	0,00	0,00
2463	NA	29/10/2018	16:30:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	AGROPOLI FS	NNAPAGFN	N	M	60	RFI	0,50	5,00	0,04	0,04	NF			5,00	NO	NO				
2463	NA	29/10/2018	16:30:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	S. MAURO FS	NNAPMBFN	N	M	60	RFI	0,50	5,00	0,04	0,04	NF			5,00	NO	NO				
2463	NA	29/10/2018	16:30:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	MARATEA FS	NNAPMTFN	N	M	60	RFI	0,50	5,00	0,04	0,04	NF			5,00	NO	NO				
2742	PD	29/10/2018	16:34:00	Linee	TERNA	132	2FM	30E	B	S1	BARCIS	VVENBRCV	R	R	60	CELLINA ENERGY	12,00	2,56	0,59	0,59	NR	1	9	2,56	NO	NO				
2742	PD	29/10/2018	16:34:00	Linee	TERNA	132	2FM	30E	B	S1	BARCIS CP	VVENBCPV	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,84	2,56	0,04	0,04	NF	1	9	2,56	NO	NO	0,04	0,04	0,00	0,00
2304	MI	29/10/2018	16:35:07	Linee	TERNA	132	2FM	30E	B	S0	RFI CARNATE	MMILHCNM	N	M	70	RFI	0,00	1,24	0,00	0,00	NF	1	9	1,24	NO	NO				
3086	FI	29/10/2018	16:35:16	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	S.POLO D'ENZA	FFIRSPOF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3086	FI	29/10/2018	16:35:16	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	SICEM SAGA	FFIRSICF	R	R	132	SICEM SAGA	1,10	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2307	MI	29/10/2018	16:39:06	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S1	P.RUSCA	MMILRSCM	R	T	132	CONSORZIO ENECO	2,41	366,16	14,71	14,71	NR	1	9	366,16	NO	NO				
2464	NA	29/10/2018	16:40:40	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	POZZUOLI FS	NNAPPSFN	R	T	60	RFI	0,55	1,09	0,01	0,01	NF			1,09	SI	NO				
2325	MI	29/10/2018	16:40:58	Linee	TERNA	132	2FM	30E	B	S3	RFI TREVIGLIO OVEST	MMILHTOM	R	M	132	RFI	0,00	1,01	0,00	0,00	NF	1	9	1,01	NO	NO				
2325	MI	29/10/2018	16:40:58	Linee	TERNA	132	2FM	30E	B	S1	RFI CARAVAGGIO	MMILHCVM	N	T	132	RFI	0,00	1,01	0,00	0,00	NF	1	9	1,01	NO	NO				
2325	MI	29/10/2018	16:40:58	Linee	TERNA	132	2FM	30E	B	S3	RFI CHIARI	MMILHCHM	N	M	132	RFI	0,00	1,01	0,00	0,00	NF	1	9	1,01	NO	NO				
2325	MI	29/10/2018	16:40:58	Linee	TERNA	132	2FM	30E	B	S3	OSPITALETTO FS	MMILHOSM	N	M	132	RFI	0,00	1,01	0,00	0,00	NF	1	9	1,01	NO	NO				
2325	MI	29/10/2018	16:40:58	Linee	TERNA	132	2FM	30E	B	S3	RFI P.S.MARCO	MMILHPMM	N	M	132	RFI	0,00	1,01	0,00	0,00	NF	1	9	1,01	NO	NO				
2325	MI	29/10/2018	16:40:58	Linee	TERNA	132	2FM	30E	B	S0	RFI DESENZANO	MMILHDZM	N	M	132	RFI	0,00	1,01	0,00	0,00	NF	1	9	1,01	NO	NO				
2325	MI	29/10/2018	16:40:58	Linee	TERNA	132	2FM	30E	B	S3	RFI BRESCIA	MMILHBSM	R	M	132	RFI	0,00	1,01	0,00	0,00	NF	1	9	1,01	NO	NO				
2465	NA	29/10/2018	16:49:43	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	MERC.S.SEV	NNAPMSVN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	35,86	0,34	0,34	0,34	NF			0,34	NO	NO	0,34	0,34	0,00	0,00
2349	MI	29/10/2018	16:52:54	Linee	TERNA	132	2FM	30E	T	S1	UT PILENGA	MMILPILM	R	R	132	PILENGA PIETRO	6,00	0,00	0,00	0,00	NF	1	9	0,00	NO	NO				
2349	MI	29/10/2018	16:52:54	Linee	TERNA	132	2FM	30E	T	S1	UT SIAD	MMILSIDM	R	T	132	SIAD	43,05	0,00	0,00	0,00	NF	1	9	0,00	NO	NO				
2349	MI	29/10/2018	16:52:54	Linee	TERNA	132	2FM	30E	T	S0	VERDELLINO	MMILVDLM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF	1	9	0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	NA	29/10/2018	16:54:20	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	FINCANTIERI	NNAPFCUN	R	T	60	FINCANTIERI	1,50	0,30	0,01	0,01	NF			0,30	SI	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indemnitzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2466	NA	29/10/2018	16:54:48	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	ACQ. S.PRISCO	NNAPASPN	R	T	150	ACQUEDOTTO S.PRISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2466	NA	29/10/2018	16:54:48	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	PONTE ANNIBALE	NNAPPNAN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2422	PD	29/10/2018	16:55:19	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S0	PERI FS	VVENPERV	N	M	132	RFI	0,00	2,56	0,00	0,00	NF			2,56	NO	NO				
2469	NA	29/10/2018	16:57:46	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S2	MARTINA FRANCA 60	NNAPMFRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	2,75	2,32	0,12	0,12	NF			2,32	NO	NO	0,12	0,12	0,00	0,00
2468	NA	29/10/2018	16:57:47	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S3	SORRENTO	NNAPSORN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	17,25	3,16	0,94	0,94	NF			3,16	NO	NO	0,94	0,94	0,00	0,00
2470	NA	29/10/2018	16:57:55	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	NOCERA 60	NNAPNCRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	23,81	1,16	0,50	0,50	NF			1,16	NO	NO	0,50	0,50	0,00	0,00
2470	NA	29/10/2018	16:57:55	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	CAVA FS	NNAPCFSN	R	T	60	RFI	0,73	0,57	0,01	0,01	NF			0,57	SI	NO				
2472	NA	29/10/2018	16:59:05	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	FINCANTIERI	NNAPFCUN	R	T	60	FINCANTIERI	1,50	0,27	0,01	0,01	NF			0,27	NO	NO				
2473	NA	29/10/2018	17:00:13	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	SORRENTO	NNAPSORN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	16,00	0,50	0,22	0,22	NF			0,50	NO	NO	0,22	0,22	0,00	0,00
2216	PA	29/10/2018	17:02:12	Linee	FSI	150	3CE	40I	T	S3	CONTESSE FS	PPALCOFP	N	M	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2474	NA	29/10/2018	17:03:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
2474	NA	29/10/2018	17:03:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
2474	NA	29/10/2018	17:03:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	LAMEZIA TERME FS	NNAPLTFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
2474	NA	29/10/2018	17:03:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	NOCERA TERINESE FS	NNAPNTFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
2475	NA	29/10/2018	17:03:34	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	16,68	0,32	0,15	0,15	NF			0,32	NO	NO	0,15	0,15	0,00	0,00
2476	NA	29/10/2018	17:05:13	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	FINCANTIERI	NNAPFCUN	R	T	60	FINCANTIERI	1,50	0,38	0,02	0,02	NF			0,38	NO	NO				
2506	MI	29/10/2018	17:06:21	Linee	TERNA	220	2FM	30E	L	S1	GARGNANO TRG1 2/9	MMILGARMM1	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	3,52	0,00	0,00	NR	1	9	3,52	NO	NO				
2477	NA	29/10/2018	17:06:56	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	AGEROLA	NNAPAGEN	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	8,47	0,35	0,08	0,08	NF			0,35	NO	NO	0,08	0,08	0,00	0,00
2478	NA	29/10/2018	17:10:43	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	4AC	200	L	S1	MADDALONI (TR3)	NNAPMADNT3T	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	14,00	2781,59	649,13	0,56	NF		10	2,23	NO	NO	####	0,56	0,00	0,00
2478	NA	29/10/2018	17:10:43	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	4AC	200	B	S3	SM 3M	NNAPTREN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	2,56	0,00	0,00	NF		10	2,56	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	NA	29/10/2018	17:10:43	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	4AC	200	B	S1	LAMINAZIONE SOTTILE	NNAPLASN	R	T	60	LAMINAZIONE SOTTILE	8,75	2,56	0,43	0,43	NF		10	2,56	SI	NO				
2478	NA	29/10/2018	17:10:43	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	4AC	200	B	S1	BST (EX 3M UTENTE)	NNAP3MUN	R	R	60	BST	2,15	2,56	0,11	0,11	NF		10	2,56	SI	NO				
2478	NA	29/10/2018	17:10:43	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	4AC	200	B	S1	CASERTA FS	NNAPCEFN	R	T	60	RFI	0,83	2,56	0,04	0,04	NF		10	2,56	SI	NO				
2478	NA	29/10/2018	17:10:43	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	4AC	200	B	S3	CASERTA 60	NNAPCTAN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	16,90	2,55	0,82	0,82	NF		10	2,55	NO	NO	0,82	0,82	0,00	0,00
2479	NA	29/10/2018	17:12:32	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	S.GIUSEPPE 60	NNAPSGPN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	24,90	1,46	0,73	0,73	NF			1,46	NO	NO	0,73	0,73	0,00	0,00
2448	MI	29/10/2018	17:14:48	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S1	UT MORA GV.	MMILMOGM	R	R	132	MORA FONDERIE	2,08	3,44	0,13	0,13	NF	1	9	3,44	NO	NO				
2311	FI	29/10/2018	17:16:24	Linee	SELF	132	4AC	100	L	S1	NUOVA CASTELNUOVO	FFIRNCAF	R	T	132	ENEL GREEN POWER	0,98	2563,58	41,88	41,88	NR			2563,58	NO	NO				
2217	PA	29/10/2018	17:16:49	Linee	FSI	150	3CE	40I	T	S3	CONTESSE FS	PPALCOFP	N	M	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2792	PD	29/10/2018	17:20:44	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S1	PREDAZZO TR R	VVENPREVTR	N	R	132	SET DISTRIBUZIONE	2,00	4,04	0,14	0,14	NF	1	9	4,04	NO	NO	0,14	0,14	0,00	0,00
2792	PD	29/10/2018	17:20:44	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S0	PREDAZZO	VVENPREV	R	M	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	10,00	4,04	0,68	0,68	NR	1	9	4,04	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2690	PD	29/10/2018	17:26:30	Linee	TERNA	60 2FM	30E	B	S1	COSTABRUNELLA	VVENCOSV	R	R	60	HYDRO DOLOMITI ENERGIA		4,29	0,30	0,04	0,04	NR	1	9	0,30	NO	NO				
2218	PA	29/10/2018	17:27:37	Linee	FSI	150 3CE	40I	T	S3	CONTESSE FS	PPALCOFP	N	M	150	RFI		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2449	MI	29/10/2018	17:36:16	Linee	TERNA	132 2FM	30E	T	S0	CORTEFRANCA	MMILCRTM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF	1	9	0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	PA	29/10/2018	17:36:32	Linee	FSI	150 3CE	40I	T	S3	CONTESSE FS	PPALCOFP	N	M	150	RFI		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2480	NA	29/10/2018	17:40:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	B	S3	AGROPOLI FS	NNAPAGFN	N	M	60	RFI		0,50	3,00	0,03	0,03	NF			3,00	NO	NO				
2480	NA	29/10/2018	17:40:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	B	S3	S. MAURO FS	NNAPMBFN	N	M	60	RFI		0,50	3,00	0,03	0,03	NF			3,00	NO	NO				
2480	NA	29/10/2018	17:40:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	B	S3	MARATEA FS	NNAPMTFN	N	M	60	RFI		0,50	3,00	0,03	0,03	NF			3,00	NO	NO				
2214	PA	29/10/2018	17:42:16	Stallo Trasformatore AT	RFI	150 3CE	50U	L	S0	CONTESSE FS	PPALCOFP	N	M	150	RFI		0,00	1304,59	0,00	0,00	NF			1304,59	NO	NO				
2460	MI	29/10/2018	17:45:29	Linee	TERNA	132 2FM	30E	B	S1	UT ORI MARTIN	MMILORIM	R	T	132	ORI MARTIN		14,31	1,02	0,25	0,25	NF	1	9	1,02	NO	NO				
2323	FI	29/10/2018	17:46:58	Linee	TERNA	132 4AC	400	B	S1	NUOVA MOLINETTO	FFIRMOLF	R	T	132	ENEL GREEN POWER		10,20	0,58	0,16	0,16	NR			0,58	NO	NO				
2683	PD	29/10/2018	17:48:06	Linee	TERNA	60 2FM	30E	B	S3	BRAZZANIGA	VVENBRZV	R	M	60	SET DISTRIBUZIONE		8,67	1,55	0,28	0,28	NF	1	9	1,55	NO	NO	0,28	0,28	0,00	0,00
2689	PD	29/10/2018	17:48:08	Linee	TERNA	60 2FM	30E	B	S3	CALDONAZZO	VVENCLDV	R	M	60	SET DISTRIBUZIONE		12,80	0,30	0,11	0,11	NF	1	9	0,30	NO	NO	0,11	0,11	0,00	0,00
2700	PD	29/10/2018	17:57:39	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	COLLICELLO	VVENCLCV	R	T	132	E.D.A.		0,71	1180,12	13,97	13,97	NR	1	9	1180,12	NO	NO				
2371	PD	29/10/2018	18:00:00	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	CAVILLA SEZIONE 1 220	VVENCVV21	R	T	220	ENEL PRODUZIONE		20,20	2914,00	981,05	981,05	NR	1	9	2914,00	NO	NO				
2698	PD	29/10/2018	18:04:24	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	LA ROCCA SF	VVENLARVSF	N	R	20	SET DISTRIBUZIONE		1,23	7236,28	148,35	148,35	NF	1	9	7236,28	NO	NO	####	####	0,00	0,00
2698	PD	29/10/2018	18:04:24	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	GIUSTINO	VVENGIUV	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE		4,35	7237,47	524,74	524,74	NF	1	9	7237,47	NO	NO	####	####	0,00	0,00
2698	PD	29/10/2018	18:04:24	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	LA ROCCA	VVENLARV	R	R	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA		0,00	7236,28	0,00	0,00	NR	1	9	7236,28	NO	NO				
2745	PD	29/10/2018	18:06:00	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	PEDESALTO	VVENPETV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE		4,22	8,32	0,60	0,60	NF	1	9	8,32	NO	NO	0,60	0,60	0,00	0,00
2801	PD	29/10/2018	18:06:00	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S4	MOLINO	VVENMLOV	R	T	132	ENEL GREEN POWER		1,10	5520,00	101,20	101,20	NR	1	9	5520,00	NO	NO				
2801	PD	29/10/2018	18:07:56	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S4	SAVINER C.P.	VVENSCPV	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		2,60	8293,11	359,37	359,37	NF	1	9	8293,11	NO	NO	####	####	0,00	0,00
2801	PD	29/10/2018	18:07:56	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S4	CENCENIGHE TR	VVENCENVTR	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		1,00	1027,32	17,13	17,13	NF	1	9	1027,32	NO	NO	17,13	17,13	0,00	0,00
2801	PD	29/10/2018	18:07:56	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S4	MOENA TR R	VVENMOEVTR	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE		2,90	4228,03	204,36	204,36	NF	1	9	4228,03	NO	NO	####	####	0,00	0,00
2801	PD	29/10/2018	18:07:56	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S4	MOENA TR V	VVENMOEVTV	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE		1,20	4228,03	84,56	84,56	NF	1	9	4228,03	NO	NO	84,56	84,56	0,00	0,00
2801	PD	29/10/2018	18:07:56	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S4	MOLINO SEZIONE 1 20	VVENMLOV7A	N	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE		1,70	5518,22	156,35	156,35	NF	1	9	5518,22	NO	NO	####	####	0,00	0,00
2801	PD	29/10/2018	18:08:00	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S4	CENCENIGHE	VVENCENV	R	M	132	ENEL PRODUZIONE		10,45	1027,00	178,87	178,87	NR	1	9	1027,00	NO	NO				
2697	PD	29/10/2018	18:09:12	Linee	TERNA	220 2FM	30E	L	S1	BOAZZO	VVENBOAV	R	R	220	HYDRO DOLOMITI ENERGIA		84,00	7121,40	9970,33	9970,33	NR	1	9	7121,40	NO	NO				
2416	PD	29/10/2018	18:09:29	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S0	S.SILVESTRO	VVENSSIV	R	M	132	PRIMIERO ENERGIA		19,28	3,01	0,97	0,97	NR	1	9	3,01	NO	NO				
2413	PD	29/10/2018	18:09:30	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S0	MOLINE SEZIONE 1 132	VVENMOIV41	R	M	132	PRIMIERO ENERGIA		18,96	5,15	1,66	1,66	NR	1	9	5,15	NO	NO				
3085	PD	29/10/2018	18:09:30	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	CAORIA	VVENCRIV	R	T	132	PRIMIERO ENERGIA		39,76	14321,55	9490,66	9490,66	NR			14321,55	NO	NO				
3085	PD	29/10/2018	18:09:30	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S0	MOLINE SEZIONE 1 132	VVENMOIV41	R	M	132	PRIMIERO ENERGIA		18,96	5,15	1,66	1,66	NR			5,15	NO	NO				



n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)	
2696	PD	29/10/2018	18:10:51	Linee	TERNA	132 2FM	30E	T	S1	BIFRANGI	VVENBFGV	R	T	132	BIFRANGI	8,80	0,00	0,00	0,00	NF	1	9	0,00	NO	NO						
2704	PD	29/10/2018	18:14:32	Linee	TERNA	132 2FM	30E	B	S1	BIFRANGI	VVENBFGV	R	T	132	BIFRANGI	8,30	1,04	0,15	0,15	NF	1	9	1,04	NO	NO						
2749	PD	29/10/2018	18:16:04	Linee	TERNA	50 2FM	30E	B	S3	VALDOBBIADENE	VVENVLBV	R	M	50	ENEL DISTRIBUZIONE	6,72	0,44	0,08	0,08	NF	1	9	0,44	NO	NO	0,09	0,09	0,01	0,01		
2695	PD	29/10/2018	18:16:46	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	COSTALUNGA	VVENCSGV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	11,80	1490,22	293,11	293,11	NF	1	9	1490,22	NO	NO	####	####	0,00	0,00		
2695	PD	29/10/2018	18:16:46	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	FONTE ALTO	VVENFOAV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	15,17	1490,22	376,81	376,81	NF	1	9	1490,22	NO	NO	####	####	0,00	0,00		
2695	PD	29/10/2018	18:16:46	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S2	ROSSANO	VVENRSV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	14,91	1491,23	370,61	370,61	NF	1	9	1491,23	NO	NO	####	####	0,00	0,00		
2740	PD	29/10/2018	18:19:24	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	BIFRANGI	VVENBFGV	R	T	132	BIFRANGI	8,30	1472,03	203,63	203,63	NF	1	9	1472,03	NO	NO						
2471	MI	29/10/2018	18:22:15	Linee	ITALGEN	70 2FM	30E	L	S1	MAZZUNNO	MMILMZM	R	R	70	ITALGEN	8,50	1281,31	181,55	181,55	NR	1	9	1281,31	NO	NO						
2471	MI	29/10/2018	18:22:15	Linee	ITALGEN	70 2FM	30E	B	S1	SONGAVAZZO	MMILSGZM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	6,66	1,13	0,14	0,14	NF	1	9	1,13	NO	NO	0,14	0,14	0,00	0,00		
2399	PD	29/10/2018	18:26:25	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	SAPA	VVENSAPV	R	R	132	SAPA PROFILI	1,83	2433,08	74,21	74,21	NF	1	9	2433,08	NO	NO						
2499	MI	29/10/2018	18:28:43	Linee	TERNA	132 2FM	30E	B	S0	VILLONGO	MMILVLLM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	31,43	1,50	0,96	0,96	NF	1	9	1,50	NO	NO	0,96	0,96	0,00	0,00		
2499	MI	29/10/2018	18:28:43	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S0	ISEO	MMILISEM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	20,18	9,05	3,06	3,06	NF	1	9	9,05	NO	NO	3,06	3,06	0,00	0,00		
2482	MI	29/10/2018	18:30:18	Linee	ITALGEN	70 2FM	30E	B	S1	SONGAVAZZO	MMILSGZM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	5,76	1,31	0,15	0,15	NF	1	9	1,31	NO	NO	0,15	0,15	0,00	0,00		
2711	PD	29/10/2018	18:30:40	Linee	TERNA	132 2FM	30E	B	S0	AGORDO CP	VVENAGDV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	1,20	1,05	0,02	0,02	NF	1	9	1,05	NO	NO	0,02	0,02	0,00	0,00		
2765	PD	29/10/2018	18:31:00	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	PELOS	VVENPELV	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	31,15	109,00	56,59	56,59	NR	1	9	109,00	NO	NO						
2765	PD	29/10/2018	18:31:28	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S2	CALALZO	VVENCALV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	3,40	115,46	6,56	6,56	NF	1	9	115,46	NO	NO	6,56	6,56	0,00	0,00		
2765	PD	29/10/2018	18:31:28	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	CAMPOLONGO	VVENCPLV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,50	3007,40	25,06	25,06	NF	1	9	3007,40	NO	NO	25,06	25,06	0,00	0,00		
2765	PD	29/10/2018	18:31:28	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	ZUEL	VVENZUEV	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	4,00	186,05	12,41	12,41	NF	1	9	186,05	NO	NO	12,41	12,41	0,00	0,00		
2765	PD	29/10/2018	18:31:28	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	FORNO DI ZOLDO TR 1	VVENFOZVT1	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	1,10	2979,01	54,62	54,62	NF	1	9	2979,01	NO	NO	54,62	54,62	0,00	0,00		
2765	PD	29/10/2018	18:31:28	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S2	PELOS CP	VVENPELVTR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	3,39	108,03	6,10	6,10	NF	1	9	108,03	NO	NO	6,10	6,10	0,00	0,00		
2765	PD	29/10/2018	18:32:00	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S2	FORNO DI ZOLDO	VVENFOZV	R	M	132	ENEL PRODUZIONE	5,15	2978,00	255,61	255,61	NR	1	9	2978,00	NO	NO						
2302	TO	29/10/2018	18:34:19	Linee	TERNA	132 4AC	300	L	S1	MICHELIN STURA	TTORMCST	R	T	132	MICHELIN	1,09	64,33	1,17	1,17	NF			64,33	SI	NO						
2687	PD	29/10/2018	18:38:51	Linee	TERNA	60 2FM	30E	B	S2	CALDONAZZO	VVENCLDV	R	M	60	SET DISTRIBUZIONE	9,30	2,19	0,36	0,36	NF	1	9	2,19	NO	NO	0,36	0,36	0,00	0,00		
2386	PD	29/10/2018	18:39:00	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S0	SOSPIROLO	VVENSOSV	R	M	132	ENEL PRODUZIONE	33,60	1482,00	829,92	829,92	NR	1	9	1482,00	NO	NO						
2711	PD	29/10/2018	18:39:31	Linee	TERNA	132 2FM	30E	B	S0	AGORDO CP	VVENAGDV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,09	1,00	0,00	0,00	NF	1	9	1,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2711	PD	29/10/2018	18:47:31	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S0	AGORDO CP	VVENAGDV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,79	1482,24	19,52	19,52	NF	1	9	1482,24	NO	NO	19,52	19,52	0,00	0,00		
2400	PD	29/10/2018	18:48:11	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	SICET	VVENSICV	R	R	132	SICET	9,25	2905,29	447,93	447,93	NR	1	9	2905,29	NO	NO						
2743	PD	29/10/2018	18:48:41	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	BARCIS CP	VVENBCPV	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,82	1140,21	15,58	15,58	NF	1	9	1140,21	NO	NO	15,58	15,58	0,00	0,00		
2743	PD	29/10/2018	18:48:41	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	BARCIS	VVENBRV	R	R	60	CELLINA ENERGY	0,00	1140,21	0,00	0,00	NR	1	9	1140,21	NO	NO						
2500	MI	29/10/2018	18:49:21	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	60 3CE	50S	T	S1	UT SACCI	MMILLFRM	R	T	60	SACCI	4,72	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO						

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2397	PD	29/10/2018	18:54:00	Linee	TERNA	220 2FM	30E	L	S1	SOVERZENE GRUPPO 1	VVENSOVVG1	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	100,90	3924,00	6598,86	6598,86	NR	1	9	3924,00	NO	NO					
2241	TO	29/10/2018	18:54:31	Linee	TERNA	132 3CE	70R	L	S1	SENDREN	TTORSENT	R	R	132	C.V. ACQUE	8,20	55737,02	7617,39	7617,39	NR			55737,02	NO	NO					
2241	TO	29/10/2018	18:54:31	Linee	TERNA	132 3CE	70R	L	S1	ZUINO	TTORZUIT	R	T	132	C.V. ACQUE	16,40	1241,41	339,39	339,39	NR			1241,41	NO	NO					
2241	TO	29/10/2018	18:55:00	Linee	TERNA	132 3CE	70R	L	S1	ZUINO CARICO	TTORZUITT2	R	T	132	DEVAL	-2,59	1241,12	0,00	0,00	NF			5,48	NO	NO	19,24	0,09	72,82	0,34	
2245	TO	29/10/2018	18:55:07	Linee	TERNA	132 4AC	300	L	S1	LEMIE	TTORLEMT	R	T	132	ENEL GREEN POWER	18,79	94,11	29,50	29,50	NR			94,11	NO	NO					
2245	TO	29/10/2018	18:55:20	Linee	TERNA	132 4AC	300	L	S1	LEMIE CARICO	TTORLEMTT3	N	R	15	ENEL DISTRIBUZIONE	-0,46	19,07	0,00	0,00	NF			19,07	NO	NO	0,04	0,04	0,18	0,18	
2505	MI	29/10/2018	18:55:38	Linee	TERNA	70 2FM	30E	L	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	2,21	2678,39	98,66	9,36	NF	1	9	2678,39	NO	NO	99,11	9,50	0,45	0,14	
2855	PD	29/10/2018	18:56:26	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	S.VALBURGA CP	VVENSVCV	R	R	220	SELNET	0,44	3056,24	22,41	22,41	NF	1	9	3056,24	NO	NO	22,41	22,41	0,00	0,00	
2481	NA	29/10/2018	19:01:27	Linee	TERNA	150 4AC	300	T	S1	CHIAT. FS	NNAPCHFN	R	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO					
2481	NA	29/10/2018	19:01:27	Linee	TERNA	150 4AC	300	T	S1	MARINA DI CASTELLAN.	NNAPCTMN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2406	PD	29/10/2018	19:01:45	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	SECAB	VVENSECV	R	R	132	SECAB	-0,30	1482,30	0,00	0,00	NF	1	9	1482,30	NO	NO	24,21	24,21	31,63	31,63	
2406	PD	29/10/2018	19:01:51	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	PALUZZA SIOT	VVENPSTV	R	R	132	SIOT	5,17	1482,27	127,74	127,74	NF	1	9	1482,27	NO	NO					
2521	TO	29/10/2018	19:06:46	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	50 3CE	40I	L	S1	RIVA VALDOBBIÀ	TTORRVDT	N	T	50	ENEL DISTRIBUZIONE	-3,64	2611,28	0,00	0,00	NF			43,59	NO	NO	50,92	0,86	####	3,52	
2741	PD	29/10/2018	19:10:11	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	OVARO	VVENOVAV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	1,27	2527,45	53,50	53,50	NF	1	9	2527,45	NO	NO	53,50	53,50	0,00	0,00	
2685	PD	29/10/2018	19:15:35	Linee	TERNA	50 2FM	30E	B	S2	CALDONAZZO	VVENCLDV	R	M	60	SET DISTRIBUZIONE	3,90	1,38	0,11	0,11	NF	1	9	1,38	NO	NO	0,11	0,11	0,00	0,00	
2501	MI	29/10/2018	19:16:11	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	60 3CE	50S	L	S1	UT SACCI	MMILLFRM	R	T	60	SACCI	1,02	3,36	0,06	0,06	NF			3,36	NO	NO					
2703	PD	29/10/2018	19:17:00	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	SOMPRADE GRUPPO 1	VVENSOPVG1	N	R	132	ENEL GREEN POWER	0,00	5170,00	0,00	0,00	NR	1	9	5170,00	NO	NO					
2703	PD	29/10/2018	19:17:13	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S2	SOMPRADE CP	VVENSOPV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	1,00	3973,58	66,23	66,23	NF	1	9	3973,58	NO	NO	66,23	66,23	0,00	0,00	
2703	PD	29/10/2018	19:17:13	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	PONTE MALON TR 2	VVENPMAVT2	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	1,69	2971,25	83,69	83,69	NF	1	9	2971,25	NO	NO	83,69	83,69	0,00	0,00	
2703	PD	29/10/2018	19:17:13	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S2	PONTE MALON	VVENPMAV	R	M	132	ENEL GREEN POWER	0,00	2970,47	0,00	0,00	NR	1	9	2970,47	NO	NO					
2535	MI	29/10/2018	19:17:46	Linee	TERNA	380 2FM	30E	L	S1	EDOLO 379	MMILEDOM11I1	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	364,00	4,41	28,41	28,41	NR	1	9	4,41	NO	NO					
2220	PA	29/10/2018	19:25:49	Linee	TERNA	150 4AC	300	T	S0	PATTI	PPALPTTP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	PA	29/10/2018	19:25:49	Linee	TERNA	150 4AC	300	T	S0	PIRAINO	PPALPINP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	PA	29/10/2018	19:25:49	Linee	TERNA	150 4AC	300	T	S0	CAPO D'ORLANDO	PPALCDOP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2694	PD	29/10/2018	19:27:53	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S2	PREDAZZO	VVENPREV	R	M	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	1535,13	0,00	0,00	NR	1	9	1535,13	NO	NO					
2694	PD	29/10/2018	19:27:53	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	PREDAZZO TR R	VVENPREVTR	N	R	132	SET DISTRIBUZIONE	3,70	1535,13	94,67	94,67	NF	1	9	1535,13	NO	NO	94,67	94,67	0,00	0,00	
2536	MI	29/10/2018	19:28:07	Linee	TERNA	380 2FM	30E	L	S1	EDOLO 379	MMILEDOM11I1	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	364,00	254,04	1541,34	1541,34	NR	1	9	254,04	NO	NO					
2519	MI	29/10/2018	19:29:09	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	VENINA TM3 4/5/9 (GR2-3)	MMILKVNM3T	R	R	132	EDISON	80,00	19,25	25,89	25,89	NR	1	9	19,25	NO	NO					
2519	MI	29/10/2018	19:29:09	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	VENINA TM4 2/5/9 (GR4)	MMILKVNM4T	R	R	220	EDISON	25,00	20,16	8,44	8,44	NR	1	9	20,16	NO	NO					
2519	MI	29/10/2018	19:29:09	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	GANDA	MMILGDAM	R	R	220	EDISON	5,00	89,26	7,45	7,45	NR	1	9	89,26	NO	NO					

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2519	MI	29/10/2018	19:29:09	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	VEDELLO	MMILVEDM	R	R	132	EDISON	20,00	19,25	6,47	6,47	NR	1	9	19,25	NO	NO					
2502	MI	29/10/2018	19:30:28	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	60 3CE	50S	T	S1	UT SACCI	MMILLFRM	R	T	60	SACCI	0,50	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO					
2503	MI	29/10/2018	19:33:50	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	60 3CE	50S	T	S1	UT SACCI	MMILLFRM	R	T	60	SACCI	0,50	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO					
2520	MI	29/10/2018	19:37:07	Linee	ITALGEN	70 2FM	30E	L	S1	SONGAVAZZO	MMILSGZM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	6,66	3,19	0,37	0,37	NF	1	9	3,19	NO	NO	0,37	0,37	0,00	0,00	
2528	MI	29/10/2018	19:42:13	Linee	EDISON	132 2FM	30E	L	S1	ARMISA	MMILARMM	R	R	132	EDISON	10,00	8314,13	1385,70	1385,70	NR	1	9	8314,13	NO	NO					
2857	PD	29/10/2018	19:49:13	Linee	TERNA	220 2FM	30E	L	S1	VELLAI TR 1	VVENVELVT1_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	3,55	4,11	0,25	0,25	NF	1	9	4,11	NO	NO	0,25	0,25	0,00	0,00	
2857	PD	29/10/2018	19:49:13	Linee	TERNA	220 2FM	30E	L	S1	VELLAI TR 2	VVENVELVT2_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	7,53	4,11	0,53	0,53	NF	1	9	4,11	NO	NO	0,53	0,53	0,00	0,00	
2504	MI	29/10/2018	19:49:46	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	60 3CE	50S	T	S1	UT SACCI	MMILLFRM	R	T	60	SACCI	0,60	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO					
2555	MI	29/10/2018	20:01:04	Linee	TERNA	132 2FM	30E	B	S1	GEROLA	MMILGERM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	13,52	1,57	0,44	0,44	NR	1	9	1,57	NO	NO					
2555	MI	29/10/2018	20:01:04	Linee	TERNA	132 2FM	30E	B	S1	PEDESINA	MMILPEDM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	1,57	0,00	0,00	NR	1	9	1,57	NO	NO					
2693	PD	29/10/2018	20:01:08	Linee	TERNA	60 2FM	30E	L	S0	SCURELLE	VVENSUCV	R	M	60	SET DISTRIBUZIONE	2,00	1069,17	35,64	35,64	NF	1	9	1069,17	NO	NO	35,64	35,64	0,00	0,00	
2693	PD	29/10/2018	20:01:08	Linee	TERNA	60 2FM	30E	L	S0	BORGIO VALSUGANA	VVENBVSV51	R	M	60	SET DISTRIBUZIONE	5,00	1163,29	96,96	96,96	NF	1	9	1163,29	NO	NO	96,96	96,96	0,00	0,00	
2693	PD	29/10/2018	20:01:08	Linee	TERNA	60 2FM	30E	L	S1	GRIGNO	VVENGRNV	R	R	60	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,48	1069,17	8,55	8,55	NR	1	9	1069,17	NO	NO					
2693	PD	29/10/2018	20:01:08	Linee	TERNA	60 2FM	30E	L	S1	GRIGNO TR R	VVENGRNVTR	R	R	60	SET DISTRIBUZIONE	2,94	1069,17	52,39	52,39	NF	1	9	1069,17	NO	NO	52,39	52,39	0,00	0,00	
2693	PD	29/10/2018	20:01:08	Linee	TERNA	60 2FM	30E	L	S1	CARZANO	VVENCAZV	R	R	60	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	2,50	1235,10	51,47	51,47	NR	1	9	1235,10	NO	NO					
2539	MI	29/10/2018	20:01:17	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	UT ACC.VENETE CASTO	MMILLUCM	R	T	132	ACCIAIERIE VENETE	25,00	91,57	38,31	38,31	NF	1	9	91,57	NO	NO					
2539	MI	29/10/2018	20:01:17	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	NOZZA TR R 4/8	MMILNOZMTR	R	R	132	A2A RETI ELETTRICHE	3,42	7,12	0,41	0,41	NF	1	9	7,12	NO	NO	0,41	0,41	0,00	0,00	
2539	MI	29/10/2018	20:01:17	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	NOZZA TR V 4/8	MMILNOZMTV	R	R	132	A2A RETI ELETTRICHE	7,50	7,12	0,90	0,90	NF	1	9	7,12	NO	NO	0,90	0,90	0,00	0,00	
2557	MI	29/10/2018	20:06:30	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	GEROLA	MMILGERM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	13,52	1306,43	294,45	294,45	NR	1	9	1306,43	NO	NO					
2557	MI	29/10/2018	20:06:30	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	PEDESINA	MMILPEDM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	1306,43	0,00	0,00	NR	1	9	1306,43	NO	NO					
2693	PD	29/10/2018	20:08:52	Linee	TERNA	220 2FM	30E	L	S1	ACC. VALSUGANA	VVENACVV	R	R	220	LEALI STEEL	1,93	1290,13	41,50	41,50	NF	1	9	1290,13	NO	NO					
2558	MI	29/10/2018	20:11:40	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S1	CARONA	MMILCNAM	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	41,96	1295,55	906,28	906,28	NR	1	9	1295,55	NO	NO					
2250	TO	29/10/2018	20:18:00	Linee	FSI	70 3CE	40I	B	S1	FS SAVONA (RFI LAVAGNOLO)	TTORFSST	R	R	70	RFI	0,00	3,00	0,00	0,00	NF			3,00	NO	NO					
2250	TO	29/10/2018	20:18:00	Linee	FSI	70 3CE	40I	L	S1	FINALE LIGURE FS	TTORFIHT	N	T	60	RFI	0,00	8,00	0,00	0,00	NF			8,00	NO	NO					
2486	NA	29/10/2018	20:20:15	Linee	TERNA	150 4AC	300	T	S1	MARINA DI CASTELLAN.	NNAPCTMN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2486	NA	29/10/2018	20:20:15	Linee	TERNA	150 4AC	300	T	S1	CHIAT. FS	NNAPCHFN	R	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO					
2682	PD	29/10/2018	20:20:41	Linee	TERNA	60 2FM	30E	L	S1	POZZOLAGO	VVENPZLV	R	R	60	DOLOMITI EDISON ENERGY	7,86	984,53	129,02	129,02	NR	1	9	984,53	NO	NO					
2682	PD	29/10/2018	20:20:41	Linee	TERNA	60 2FM	30E	L	S2	BRAZZANIGA	VVENBRZV	R	M	60	SET DISTRIBUZIONE	6,44	1382,13	148,36	148,36	NF	1	9	1382,13	NO	NO	####	####	0,00	0,00	
2941	PD	29/10/2018	20:24:27	Linee	TERNA	132 2FM	30E	B	S1	VARENA TR R	VVENVARVTR	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE	2,90	1,01	0,05	0,05	NF	1	9	1,01	NO	NO	0,05	0,05	0,00	0,00	
2941	PD	29/10/2018	20:24:27	Linee	TERNA	132 2FM	30E	B	S1	VARENA TR V	VVENVARVTV	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE	6,90	1,01	0,12	0,12	NF	1	9	1,01	NO	NO	0,12	0,12	0,00	0,00	

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indemizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2254	TO	29/10/2018	20:27:00	Linee	FSI	70	3CE	40I	B	S1	FS SAVONA (RFI LAVAGNOLO)	TTORFSST	R	R	70	RFI	0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO				
2254	TO	29/10/2018	20:27:00	Linee	FSI	70	3CE	40I	L	S1	FINALE LIGURE FS	TTORFIHT	N	T	60	RFI	0,00	1269,00	0,00	0,00	NF			1269,00	NO	NO				
2265	TO	29/10/2018	20:27:01	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	ALBENGA FS	TTORALHT	N	M	60	RFI	0,00	1324,59	0,00	0,00	NF			1324,59	NO	NO				
2765	PD	29/10/2018	20:28:00	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S4	PELOS	VVENPELV	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	1,50	54,00	1,35	1,35	NR	1	9	54,00	NO	NO				
2487	NA	29/10/2018	20:28:45	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	CHIAT. FS	NNAPCHFN	R	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2487	NA	29/10/2018	20:28:45	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	MARINA DI CASTELLAN.	NNAPCTMN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2765	PD	29/10/2018	20:28:51	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S4	CALALZO	VVENCALV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	3,40	66,02	3,74	3,74	NF	1	9	66,02	NO	NO	3,74	3,74	0,00	0,00
2765	PD	29/10/2018	20:28:51	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S4	PELOS CP	VVENPELVTR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	3,39	53,09	3,00	3,00	NF	1	9	53,09	NO	NO	3,00	3,00	0,00	0,00
2791	MI	29/10/2018	20:29:38	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S1	VENINA TM4 2/5/9 (GR4)	MMILKVNMM4T	R	R	220	EDISON	20,00	22,07	7,37	7,37	NR	1	9	22,07	NO	NO				
2791	MI	29/10/2018	20:29:38	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S2	CAMPO	MMILCPOM	R	M	132	EDISON	38,00	5,36	3,55	3,55	NR	1	9	5,36	NO	NO				
2791	MI	29/10/2018	20:29:38	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S1	ALBANO	MMILALNM	R	R	132	EDISON	13,90	6,46	1,57	1,57	NR	1	9	6,46	NO	NO				
2791	MI	29/10/2018	20:29:38	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S1	VEDELLO	MMILVEDM	R	R	132	EDISON	60,00	21,41	21,68	21,68	NR	1	9	21,41	NO	NO				
2791	MI	29/10/2018	20:29:38	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S1	VENINA TM3 4/5/9 (GR2-3)	MMILKVNMM3T	R	R	132	EDISON	60,00	21,41	21,68	21,68	NR	1	9	21,41	NO	NO				
2256	TO	29/10/2018	20:32:05	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	ALBENGA	TTORALGT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	TO	29/10/2018	20:45:02	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S0	ALBENGA	TTORALGT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	16,65	1,17	0,36	0,36	NF			1,17	NO	NO	0,36	0,36	0,00	0,00
2936	PD	29/10/2018	20:49:46	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S1	VARENA TR R	VVENVARVTR	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE	2,90	1082,24	52,32	52,32	NF	1	9	1082,24	NO	NO	52,32	52,32	0,00	0,00
2936	PD	29/10/2018	20:49:46	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S1	VARENA TR V	VVENVARVTV	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE	6,50	1082,24	117,26	117,26	NF	1	9	1082,24	NO	NO	#####	####	0,00	0,00
2260	TO	29/10/2018	20:50:31	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S0	ALBENGA	TTORALGT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	16,65	3,36	1,00	1,00	NF			3,36	NO	NO	1,00	1,00	0,00	0,00
2258	TO	29/10/2018	20:50:34	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S2	QUARTAIE	TTORQUIT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	2,44	2,46	0,11	0,11	NF			2,46	NO	NO	0,11	0,11	0,00	0,00
2264	TO	29/10/2018	21:00:38	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S0	BUSALLA	TTORBUST	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	12,30	1,35	0,32	0,32	NF			1,35	NO	NO	0,32	0,32	0,00	0,00
2289	TO	29/10/2018	21:08:46	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	ALBENGA	TTORALGT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2289	TO	29/10/2018	21:08:46	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	ALASSIO	TTORALAT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2259	TO	29/10/2018	21:14:08	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S2	QUARTAIE	TTORQUIT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	1,61	0,56	0,03	0,03	NF			0,56	NO	NO	0,03	0,03	0,00	0,00
2488	NA	29/10/2018	21:43:34	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	MARINA DI CASTELLAN.	NNAPCTMN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	NA	29/10/2018	21:43:34	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	CHIAT. FS	NNAPCHFN	R	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2255	TO	29/10/2018	21:49:00	Linee	FSI	70	3CE	40I	B	S1	FS SAVONA (RFI LAVAGNOLO)	TTORFSST	R	R	70	RFI	0,00	3,00	0,00	0,00	NF			3,00	NO	NO				
2561	MI	29/10/2018	21:50:14	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S1	UT MASCIONI	MMILUMSM	R	R	132	MASCIONI	0,70	3,47	0,04	0,04	NF	1	9	3,47	NO	NO				
2273	TO	29/10/2018	21:51:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	RFI RONCO SCRIVIA	TTORRCFT	N	M	132	RFI	0,00	4044,00	0,00	0,00	NF			4044,00	NO	NO				
2489	NA	29/10/2018	22:01:57	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	MARINA DI CASTELLAN.	NNAPCTMN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2489	NA	29/10/2018	22:01:57	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	CHIAT. FS	NNAPCHFN	R	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indemnitzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2490	NA	29/10/2018	22:02:33	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	CHIAT. FS	NNAPCHFN	R	T	150	RFI	0,03	1,30	0,00	0,00	NF			1,30	SI	NO				
2490	NA	29/10/2018	22:02:33	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	MARINA DI CASTELLAN.	NNAPCTMN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	1,00	1,30	0,03	0,03	NF			1,30	NO	NO	0,03	0,03	0,00	0,00
2595	TO	29/10/2018	22:12:34	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	ROVESCA	TTORROVT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	20,00	6,12	2,07	2,07	NR			6,12	NO	NO				
2491	NA	29/10/2018	22:17:55	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	CHIAT. FS	NNAPCHFN	R	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2491	NA	29/10/2018	22:17:55	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	MARINA DI CASTELLAN.	NNAPCTMN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2492	NA	29/10/2018	22:18:01	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	MARINA DI CASTELLAN.	NNAPCTMN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	1,00	1,07	0,02	0,02	NF			1,07	NO	NO	0,02	0,02	0,00	0,00
2492	NA	29/10/2018	22:18:01	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	CHIAT. FS	NNAPCHFN	R	T	150	RFI	0,03	1,07	0,00	0,00	NF			1,07	NO	NO				
2493	NA	29/10/2018	22:19:22	Linee	TERNA	60	4AC	300	T	S1	MARINA DI CASTELLAN.	NNAPCTMN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2493	NA	29/10/2018	22:19:22	Linee	TERNA	60	4AC	300	T	S1	CHIAT. FS	NNAPCHFN	R	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2744	PD	29/10/2018	22:26:00	Linee	FSI	132	2FM	30E	L	S2	TERME BRENNERO FS	VVENTBFV	N	M	132	RFI	0,00	1249,00	0,00	0,00	NF	1	9	1249,00	NO	NO				
2524	TO	29/10/2018	22:57:50	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	ROVESCA CARICO	TTORROVT3	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,30	0,51	0,00	0,00	NF			0,51	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	TO	29/10/2018	23:08:27	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	ROVESCA CARICO	TTORROVT3	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	-0,20	11,50	0,00	0,00	NF			11,50	NO	NO	0,00	0,00	0,04	0,04
2666	NA	29/10/2018	23:21:50	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	20	3CE	50U	B	S1	TARANTO N (TR3)	NNAPTANNT3	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	7,20	2,00	0,24	0,24	NF			2,00	NO	NO	0,24	0,24	0,00	0,00
2684	PD	29/10/2018	23:30:58	Linee	TERNA	60	2FM	30E	B	S2	CALDONAZZO	VVENCLDV	R	M	60	SET DISTRIBUZIONE	4,20	0,51	0,06	0,06	NF	1	9	0,51	NO	NO	0,06	0,06	0,00	0,00
2290	TO	30/10/2018	00:04:56	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	BUSALLA	TTORBUST	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2494	NA	30/10/2018	00:49:19	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	20	3CE	50U	L	S1	TARANTO N (TR3)	NNAPTANNT3	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	4,50	138,57	10,42	0,45	NF			138,57	NO	NO	10,42	0,45	0,00	0,00
2495	NA	30/10/2018	01:03:35	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S2	MARTINA FRANCA 60	NNAPMFRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,62	1,59	0,02	0,02	NF			1,59	NO	NO	0,02	0,02	0,00	0,00
2275	TO	30/10/2018	01:17:00	Linee	FSI	70	3CE	40I	B	S1	FS SAVONA (RFI LAVAGNOLO)	TTORFSST	R	R	70	RFI	0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO				
2275	TO	30/10/2018	01:17:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	FINALE LIGURE FS	TTORFIHT	N	T	60	RFI	0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO				
2274	TO	30/10/2018	01:20:51	Linee	DEVAL	132	3CE	40I	T	S1	AYAS	TTORAYAT	N	R	132	DEVAL	0,29	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	TO	30/10/2018	01:43:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	RFI LIMONE	TTORLIMIT	R	T	60	RFI	0,00	363,10	0,00	0,00	NF			363,10	NO	NO				
2276	TO	30/10/2018	01:43:38	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	LIMONE CP	TTORSRDT	N	R	15	ENEL DISTRIBUZIONE	1,23	6,45	0,14	0,14	NF			6,45	NO	NO	0,15	0,15	0,01	0,01
2272	FI	30/10/2018	02:41:21	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	SPERANDO SEZIONE 1 132	FFIRSPRF41	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	3,24	1,22	0,07	0,07	NR			1,22	NO	NO				
2272	FI	30/10/2018	02:41:35	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	SESTAIONE MT	FFIRSEFMT	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	-0,71	1,12	0,00	0,00	NF			1,12	NO	NO	0,01	0,01	0,03	0,03
2348	FI	30/10/2018	03:47:16	Linee	TERNA	132	4AC	400	B	S1	NUOVA LARDERELLO	FFIRLA3F	R	T	132	ENEL GREEN POWER	13,70	0,56	0,21	0,21	NR			0,56	NO	NO				
2277	TO	30/10/2018	04:46:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	FINALE LIGURE FS	TTORFIHT	N	T	60	RFI	0,00	2,00	0,00	0,00	NF			2,00	NO	NO				
2277	TO	30/10/2018	04:46:00	Linee	FSI	70	3CE	40I	B	S1	FS SAVONA (RFI LAVAGNOLO)	TTORFSST	R	R	70	RFI	0,00	2,00	0,00	0,00	NF			2,00	NO	NO				
2523	TO	30/10/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	BURGO V UT	TTORBGVT	R	R	132	BURGO	0,00	660,00	0,00	0,00	NF			660,00	NO	NO				
2340	CA	30/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	ARZACHENA	CCAGARZC	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	RM	30/10/2018	08:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S1	MONTORSO FS	RROMMSXR	N	T	132	RFI	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2650	NA	30/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	ROMAGN. FS	NNAPRMFN	R T	150	RFI			0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO				
2882	RM	30/10/2018	12:43:28	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150 4AC	100	L	S1	LIRA PV C.LE	RROMLNVR	R R	150	LIRA PV			4,51	191,10	14,37	14,37	NR			191,10	NO	NO				
2693	PD	30/10/2018	15:27:06	Linee	TERNA	60 2FM	30E	B	S0	SCURELLE	VVENSUCV	R M	60	SET DISTRIBUZIONE			0,00	0,12	0,00	0,00	NF	1	9	0,12	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2398	PD	30/10/2018	17:21:00	Linee	TERNA	220 2FM	30E	L	S1	SOVERZENE GRUPPO 1	VVENSOVG1	R R	220	ENEL PRODUZIONE			50,40	1092,00	917,28	917,28	NR	1	9	1092,00	NO	NO				
2765	PD	30/10/2018	19:02:58	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S4	CALALZO	VVENCALV	R M	132	ENEL DISTRIBUZIONE			3,40	92,15	5,23	5,23	NF	1	9	92,15	NO	NO	5,23	5,23	0,00	0,00
2765	PD	30/10/2018	19:02:58	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S4	ZUEL	VVENZUEV	R R	132	ENEL DISTRIBUZIONE			4,00	94,53	6,33	6,33	NF	1	9	94,53	NO	NO	6,33	6,33	0,00	0,00
2765	PD	30/10/2018	19:02:58	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S4	PELOS	VVENPELV	R R	132	ENEL PRODUZIONE			8,00	85,49	11,44	11,44	NR	1	9	85,49	NO	NO				
2765	PD	30/10/2018	19:02:58	Linee	TERNA	132 2FM	30E	L	S4	PELOS CP	VVENPELVTR	R M	132	ENEL DISTRIBUZIONE			3,39	85,49	4,85	4,85	NF	1	9	85,49	NO	NO	4,85	4,85	0,00	0,00
2281	TO	31/10/2018	00:06:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	B	S1	FINALE LIGURE FS	TTORFIHT	N T	60	RFI			0,00	3,00	0,00	0,00	NF			3,00	NO	NO				
2281	TO	31/10/2018	00:06:00	Linee	FSI	70 3CE	40I	B	S1	FS SAVONA (RFI LAVAGNOLO)	TTORFSST	R R	70	RFI			0,00	2,00	0,00	0,00	NF			2,00	NO	NO				
2282	TO	31/10/2018	00:33:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	L	S1	FINALE LIGURE FS	TTORFIHT	N T	60	RFI			0,00	9,00	0,00	0,00	NF			9,00	NO	NO				
2283	TO	31/10/2018	02:29:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	L	S1	FINALE LIGURE FS	TTORFIHT	N T	60	RFI			0,00	23,00	0,00	0,00	NF			23,00	NO	NO				
2283	TO	31/10/2018	02:29:00	Linee	FSI	70 3CE	40I	B	S1	FS SAVONA (RFI LAVAGNOLO)	TTORFSST	R R	70	RFI			0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO				
2545	RM	31/10/2018	02:53:30	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50U	B	S0	PIEDIMONTE S.GERMANO	RROMPIER	R M	150	ENEL DISTRIBUZIONE			5,50	2,17	0,21	0,21	NF			2,17	NO	NO	0,21	0,21	0,00	0,00
2545	RM	31/10/2018	02:53:30	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50S	B	S1	RENOMEDICI ROMA	RROMRDMR	R R	150	RENO DE MEDICI			0,12	2,17	0,00	0,00	NF			2,17	NO	NO				
2545	RM	31/10/2018	02:53:30	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50S	B	S1	FIAT CASSINO	RROMFPIR	R R	150	FIAT			0,86	2,17	0,03	0,03	NF			2,17	NO	NO				
2545	RM	31/10/2018	02:53:30	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50S	B	S1	META ENERGIA CASSINO	RROMFSNR	R R	150	METAENERGIAPRODUZIONE			0,00	2,17	0,00	0,00	NR			2,17	NO	NO				
2545	RM	31/10/2018	02:53:30	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50S	B	S1	FS PIEDIM. S.GERMANO	RROMPIXR	N R	150	RFI			0,50	2,17	0,02	0,02	NF			2,17	NO	NO				
2284	TO	31/10/2018	03:44:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	L	S1	FINALE LIGURE FS	TTORFIHT	N T	60	RFI			0,00	113,00	0,00	0,00	NF			113,00	NO	NO				
2284	TO	31/10/2018	03:44:00	Linee	FSI	70 3CE	40I	B	S1	FS SAVONA (RFI LAVAGNOLO)	TTORFSST	R R	70	RFI			0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO				
2545	RM	31/10/2018	05:17:35	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50S	L	S1	RENOMEDICI ROMA	RROMRDMR	R R	150	RENO DE MEDICI			0,00	5,51	0,00	0,00	NF			5,51	NO	NO				
2545	RM	31/10/2018	05:18:01	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50S	L	S1	FS PIEDIM. S.GERMANO	RROMPIXR	N R	150	RFI			0,00	5,57	0,00	0,00	NF			5,57	NO	NO				
2545	RM	31/10/2018	05:18:31	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50S	L	S1	FIAT CASSINO	RROMFPIR	R R	150	FIAT			7,40	4,44	0,58	0,58	NF			4,44	NO	NO				
2545	RM	31/10/2018	05:18:53	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50U	L	S0	PIEDIMONTE S.GERMANO	RROMPIER	R M	150	ENEL DISTRIBUZIONE			0,00	239,57	0,00	0,00	NF			239,57	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	RM	31/10/2018	05:18:53	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50S	L	S1	META ENERGIA CASSINO	RROMFSNR	R R	150	METAENERGIAPRODUZIONE			0,00	3,57	0,00	0,00	NR			3,57	NO	NO				
2291	FI	31/10/2018	06:49:01	Linee	FSI	132 3CE	40I	L	S3	CHIUSI FS	FFIRCHFF	R M	132	RFI			0,00	6,57	0,00	0,00	NF			6,57	NO	NO				
2385	RM	31/10/2018	06:49:01	Linee	FSI	132 3CE	40I	L	S3	FS ALLERONA	RROMALXR	N M	132	RFI			0,00	7,43	0,00	0,00	NF			7,43	NO	NO				
2385	RM	31/10/2018	06:49:01	Linee	FSI	132 3CE	40I	L	S3	CIVITELLA D'AGLIANO FS	RROMRBXR	N M	132	RFI			0,00	7,43	0,00	0,00	NF			7,43	NO	NO				
2385	RM	31/10/2018	06:49:01	Linee	FSI	132 3CE	40I	L	S1	FS FICULLE	RROMFIXR	N T	132	RFI			0,00	7,43	0,00	0,00	NF			7,43	NO	NO				
2385	RM	31/10/2018	06:49:01	Linee	FSI	132 3CE	40I	L	S1	FS ALVIANO	RROMAAXR	N T	132	RFI			0,00	7,43	0,00	0,00	NF			7,43	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo Interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2339	CA	31/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	ARZACHENA 2	CCAGAR2C	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	RM	31/10/2018	08:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S1	MONTORSO FS	RROMMSXR	N	T	132	RFI	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO				
2650	NA	31/10/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ROMAGN. FS	NNAPRMFN	R	T	150	RFI	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO				
2562	MI	31/10/2018	11:03:23	Stallo linea	TERNA	132	4AC	400	B	S2	GRANDOLA	MMILGRNM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	8,94	2,47	0,41	0,41	NF			2,47	NO	NO	0,59	0,59	0,18	0,18
2810	MI	31/10/2018	11:48:58	Linee	ITALGEN	60	3CE	40I	L	S1	MAZZUNNO	MMILMZMZ	R	R	70	ITALGEN	7,00	19,40	2,29	2,29	NR			19,40	NO	NO				
2810	MI	31/10/2018	11:55:08	Linee	ITALGEN	60	3CE	40I	B	S1	SONGAVAZZO	MMILSGZM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	5,54	1,58	0,18	0,18	NF			1,58	NO	NO	0,27	0,27	0,09	0,09
2484	RM	31/10/2018	12:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	BS SOLAR C.LE	RROMBSOR	R	T	150	BS SOLAR	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
2288	TO	31/10/2018	23:54:55	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	VARENNA	TTORVRNT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2288	TO	31/10/2018	23:54:55	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	PRAOIL FON	TTORSNFT	R	M	132	PRAOIL	2,32	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				