

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN NOVEMBRE 2018

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Conessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2586	TO	01/11/2018	06:21:34	Linee	DEVAL	132	3CE	40I	T	S1	AYAS	TTORAYAT	N	R	132	DEVAL	0,40	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2585	TO	01/11/2018	06:56:31	Linee	TERNA	132	3CE	70R	L	S1	DEVERO	TTORDEV	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	3,04	25164,29	1275,00	1275,00	NR			25164,29	NO	NO				
2832	RM	01/11/2018	07:13:58	Linee	TERNA	150	4AC	200	L	S2	PONTINIA ZI	RROMPOWR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	3,87	448,12	28,91	0,64	NF			14,41	NO	NO	28,91	0,64	0,00	0,00
2507	FI	01/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	RAVENNA ALAGGIO	FFIRRALF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2840	FI	01/11/2018	08:44:31	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	VIAREGGIO FS	FFIRVIF	R	M	132	RFI	0,00	9,23	0,00	0,00	NF			9,23	NO	NO				
2840	FI	01/11/2018	08:44:47	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	PIETRASANTA	FFIRPIEF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	9,54	10,41	1,70	1,70	NF			10,41	NO	NO	1,73	1,73	0,03	0,03
2592	TO	01/11/2018	09:38:32	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	RFI LIMONE	TTORLIMT	R	T	60	RFI	0,00	126,07	0,00	0,00	NF			126,07	NO	NO				
2592	TO	01/11/2018	09:38:39	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	LIMONE CP	TTORSRDT	N	R	15	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	2,50	0,00	0,00	NF			2,50	NO	NO	0,08	0,08	0,08	0,08
2599	TO	01/11/2018	10:04:18	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	PONTE MARMORA CP	TTORPMCT	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	-1,47	2,24	0,00	0,00	NF			2,24	NO	NO	0,01	0,01	0,07	0,07
2600	TO	01/11/2018	10:50:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	FONDOVALLE	TTORFNDT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	1,54	1,00	0,03	0,03	NR			1,00	NO	NO				
2832	RM	01/11/2018	19:54:29	Linee	TERNA	150	4AC	200	L	S2	PONTINIA ZI	RROMPOWR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	184,00	0,00	0,00	NF			184,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2786	MI	02/11/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	GRANDOLA	MMILGRNM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	0,00	NF			660,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3045	PA	02/11/2018	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CEMENTERIE PEM	PPALCE7P	R	R	150	ITALCEMENTI	0,00	3391,00	0,00	0,00	NF			3391,00	NO	NO				
2726	NA	02/11/2018	07:53:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	0,50	2,00	0,02	0,02	NF			2,00	NO	NO				
2787	MI	02/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	P.RUSCA	MMILRSCM	R	T	132	CONSORZIO ENECO	0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
2727	NA	02/11/2018	08:15:21	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	13,58	1,01	0,23	0,23	NF			1,01	NO	NO	0,23	0,23	0,00	0,00
2728	NA	02/11/2018	08:15:21	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	SORRENTO	NNAPSORN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	14,48	0,47	0,19	0,19	NF			0,47	NO	NO	0,19	0,19	0,00	0,00
2344	PA	02/11/2018	10:18:12	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	CALTANISSETTA FS	PPALCLFP	R	R	150	RFI	0,01	2,08	0,00	0,00	NF			2,08	SI	NO				
2570	PA	02/11/2018	15:04:14	Stallo linea	RFI	150	3CE	50U	B	S0	VILLAFRANCA FS	PPALVLFP	N	M	150	RFI	1,00	1,46	0,03	0,03	NF			1,46	NO	NO				
2604	PD	02/11/2018	17:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CANARO CP	VVENCCRV	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	5820,00	0,00	0,00	NF			5820,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2604	PD	02/11/2018	17:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CANARO C.LE	VVENCCEV	R	R	132	ENERSOL	0,00	5820,00	0,00	0,00	NR			5820,00	NO	NO				
2508	FI	03/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	RUBICONE	FFIRRUIF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2571	PA	03/11/2018	20:08:11	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	CANICATTI'	PPALCAMP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2571	PA	03/11/2018	20:08:11	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	CAMPOFRANCO FS	PPALCPFP	R	R	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2571	PA	03/11/2018	20:08:11	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	RACALMUTO	PPALRACP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2571	PA	03/11/2018	20:08:11	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	RACALMUTO FS	PPALRCFP	R	R	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2571	PA	03/11/2018	20:08:14	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	SERRADIFALCO FS	PPALSEFP	R	R	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2658	NA	04/11/2018	01:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CAPODRISE	NNAPCPDN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
						Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione			Comunicazione alla RTN	Tipologia di connessione																
2658	NA	04/11/2018	01:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	S.MARIA CV C.P.	NNAPSMDN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF		270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	NA	04/11/2018	01:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CASERTA SUD	NNAPCESN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF		270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	NA	04/11/2018	01:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SAINT GOBAIN	NNAPSGON	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF		270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2577	PA	04/11/2018	01:19:14	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S0	GIARRE	PPALGIAP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	9,75	1,04	0,17	0,17	NF		1,04	NO	NO	0,17	0,17	0,00	0,00
2639	PA	04/11/2018	01:20:02	Linee	FSI	150	3CE	40I	L	S3	MASCALI CP	PPALMASP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	6,60	4,18	0,47	0,47	NF		4,18	NO	NO	0,47	0,47	0,00	0,00
2639	PA	04/11/2018	01:20:02	Linee	FSI	150	3CE	40I	L	S1	ACIREALE FS	PPALACFP	N	T	150	RFI	0,00	4,18	0,00	0,00	NF		4,18	NO	NO				
2578	PA	04/11/2018	01:37:59	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	B	S0	CASTIGLIONE	PPALCSGP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	4,22	0,38	0,04	0,04	NF		0,38	NO	NO	0,04	0,04	0,00	0,00
2842	CA	04/11/2018	05:11:34	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S0	OLBIA 2	CCAGOL2C	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	8,35	1,29	0,21	0,21	NF		1,29	NO	NO	0,21	0,21	0,00	0,00
2659	NA	04/11/2018	06:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	S.MARIA CV C.P.	NNAPSMDN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF		240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	NA	04/11/2018	06:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	CASERTA SUD	NNAPCESN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF		240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	NA	04/11/2018	06:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	SAINT GOBAIN	NNAPSGON	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF		240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2729	NA	04/11/2018	07:07:14	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	ROSARNO	NNAPRSRN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2714	RM	04/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.GEMINI	RROMSMGR	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF		540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	NA	04/11/2018	09:36:24	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	REGGIO SUD	NNAPRESN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	NA	04/11/2018	09:36:24	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	SALINE FS	NNAPSLFN	R	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO				
2822	RM	04/11/2018	12:40:16	Linee	ACEA DISTRIBUZIONE	150	3CE	40I	T	S0	A.SALONE	RROMSLNR	N	M	150	ACEA DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2822	RM	04/11/2018	12:40:16	Linee	ACEA DISTRIBUZIONE	150	3CE	40I	T	S1	FS SALONE	RROMSLXR	N	R	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO				
2731	NA	04/11/2018	13:25:08	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	PAOLA	NNAPPAON	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2732	NA	04/11/2018	21:45:14	Cavi	ERG EOLICA AMARONI	150	3CE	40I	L	S1	AMARONI	NNAPAMRN	R	R	150	ERG EOLICA AMARONI	2,92	28357,15	1380,05	1380,05	NR		28357,15	NO	NO				
2848	MI	04/11/2018	23:38:16	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	ARCISATE	MMILARSM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	NA	05/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ROMAGN. FS	NNAPRMFN	R	T	150	RFI	0,00	10530,00	0,00	0,00	NF		10530,00	NO	NO				
2715	RM	05/11/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VILLAVALLE TR 7	RROMVLVRT7	R	R	132	ASM TERNI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF		480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	RM	05/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PARCHI	RROMPCHR	R	T	150	ACEA DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF		240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2717	RM	05/11/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SOGIN	RROMSOGR	R	R	150	SOGIN	0,00	3360,00	0,00	0,00	NF		3360,00	NO	NO				
2812	TO	05/11/2018	08:00:00	Linee	ENEL GREEN POWER	132	5DP	500	L	S1	GOGLIO	TTORGOGT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	16380,00	0,00	0,00	NR		16380,00	NO	NO				
2812	TO	05/11/2018	08:00:00	Linee	ENEL GREEN POWER	132	5DP	500	L	S1	DEVERO	TTORDEVT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	16380,00	0,00	0,00	NR		16380,00	NO	NO				
2657	NA	05/11/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MERCATELLO	NNAPMC2N	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	26310,00	0,00	0,00	NF		26310,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	NA	05/11/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CANCELLARA	NNAPCNLN	R	T	150	EOLICA CANCELLARA	0,00	10080,00	0,00	0,00	NR		10080,00	NO	NO				
2660	NA	05/11/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	VAGLIO FS	NNAPVGFN	R	R	150	RFI	0,00	10080,00	0,00	0,00	NF		10080,00	NO	NO				
2664	TO	05/11/2018	08:30:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SUD OVEST AEM T3	TTORASOTT3	R	R	132	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	0,00	4770,00	0,00	0,00	NF		4770,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
						Codice causa AEEG - 1° livello						Composizione alla RTN																	
						Codice causa AEEG - 2° livello						Tipologia di connessione																	
						Tipo interruzione						Tensione																	
						Configurazione rete all'istante della disalimentazione						Tensione																	
2788	MI	05/11/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GORDONA	MMILGDNM	R	R	132	EDIPOWER	0,00	6180,00	0,00	0,00	NR		6180,00	NO	NO				
2733	NA	05/11/2018	11:17:14	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	TURI	NNAPTURN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2734	NA	05/11/2018	11:31:06	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S0	TARANTO O	NNAPTAON	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	15,90	39,15	10,40	10,40	NF		39,15	NO	NO	10,41	10,41	0,01	0,01
2734	NA	05/11/2018	11:31:06	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	CEMEN. TAR	NNAPCTNN	R	R	150	CEMENTIR	0,30	39,15	0,20	0,20	NF		39,15	NO	NO				
2752	NA	05/11/2018	11:41:53	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S0	CASTRIGNANO D.C.	NNAPCDCN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	10,36	0,55	0,16	0,16	NF		0,55	NO	NO	0,16	0,16	0,00	0,00
2718	RM	05/11/2018	12:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	AGNONE	RROMAGER	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	10140,00	0,00	0,00	NF		10140,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2753	NA	05/11/2018	12:11:08	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	FASANO	NNAPFASN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2753	NA	05/11/2018	12:11:08	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	CISTERN.FS	NNAPCSFN	R	R	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO				
2754	NA	05/11/2018	13:09:29	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S2	MARTINA FRANCA 60	NNAPMFRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	4,54	1,09	0,09	0,09	NF		1,09	NO	NO	0,09	0,09	0,00	0,00
2755	NA	05/11/2018	13:17:05	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S2	LIZZANO	NNAPLIZN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	6,15	1,24	0,14	0,14	NF		1,24	NO	NO	0,15	0,15	0,01	0,01
2755	NA	05/11/2018	13:17:05	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S2	S.GIORGIO IONICO	NNAPSGIN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	10,28	1,24	0,24	0,24	NF		1,24	NO	NO	0,25	0,25	0,01	0,01
2756	NA	05/11/2018	13:31:24	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S2	MARTINA FRANCA 60	NNAPMFRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	3,53	30,19	1,78	0,04	NF		5,57	NO	NO	1,78	0,04	0,00	0,00
2845	CA	05/11/2018	14:26:51	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	4AC	200	L	S1	ORISTANO TR3	CCAGORSCT3	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	6,93	3,07	0,36	0,36	NF		3,07	NO	NO	0,40	0,40	0,04	0,04
2795	MI	05/11/2018	17:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ECOENERGIA	MMILECGM	R	R	132	ECOENERGIA	0,00	12960,00	0,00	0,00	NR		12960,00	NO	NO				
2719	RM	06/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS ZAGAROLO	RROMZGXR	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF		480,00	NO	NO				
2762	RM	06/11/2018	08:00:00	Stallo linea	FSI	132	5DP	500	L	S1	FS CAMPOLEONE	RROMCOXR	N	T	132	RFI	0,00	360,00	0,00	0,00	NF		360,00	NO	NO				
2663	TO	06/11/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	15	5DP	500	L	S1	VERCELLI NORD TR1	TTORVCITT1	R	R	132	ATENA	0,00	4740,00	0,00	0,00	NF		4740,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	TO	06/11/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SUD OVEST AEM T7	TTORASOTT7	R	R	132	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF		420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3046	PA	06/11/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PORTO EMPEDOCLE C.LE	PPALPECPG2	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NR		360,00	NO	NO				
2763	RM	06/11/2018	10:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	FS PIEDIM. S.GERMANO	RROMPIXR	N	R	150	RFI	0,00	240,00	0,00	0,00	NF		240,00	NO	NO				
2601	TO	06/11/2018	16:24:00	Linee	TERNA	220	4AC	300	L	S1	VERAMPIO GR 3	TTORVRPTG3	R	R	15	ENEL PRODUZIONE	38,43	8,00	5,12	5,12	NR		8,00	NO	NO				
2856	PD	06/11/2018	18:19:18	Sbarre	TERNA	60	4AC	400	L	S0	BORGIO VALSUGANA	VVENBVSV51	R	M	60	SET DISTRIBUZIONE	6,00	4,46	0,48	0,48	NF		4,46	NO	NO	0,48	0,48	0,00	0,00
2796	MI	06/11/2018	23:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	RFI CHIARI	MMILHCHM	N	M	132	RFI	0,00	330,00	0,00	0,00	NF		330,00	NO	NO				
2841	FI	07/11/2018	03:01:29	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	B	S3	VIAREGGIO FS	FFIRVIFF	R	M	132	RFI	0,00	2,10	0,00	0,00	NF		2,10	NO	NO				
2841	FI	07/11/2018	03:01:49	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	B	S3	PIETRASANTA	FFIRPIEF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	8,60	1,52	0,27	0,27	NF		1,52	NO	NO	0,28	0,28	0,01	0,01
2719	RM	07/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS ZAGAROLO	RROMZGXR	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF		480,00	NO	NO				
2720	RM	07/11/2018	08:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S1	MONTORSO FS	RROMMSXR	N	T	132	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF		480,00	NO	NO				
2797	MI	07/11/2018	09:00:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	LANZADA TRG1 2/9	MMILLZDMM1	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	180,00	0,00	0,00	NR		180,00	NO	NO				
2797	MI	07/11/2018	09:00:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	LANZADA TRG2 2/9	MMILLZDMM2	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	180,00	0,00	0,00	NR		180,00	NO	NO				
2797	MI	07/11/2018	09:00:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	LANZADA TRG3 2/9	MMILLZDMM3	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	180,00	0,00	0,00	NR		180,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)	
						Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Tipologia di connessione																						
2797	MI	07/11/2018	09:00:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CAMPO MORO	MMILCMOM	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	180,00	0,00	0,00	NR			180,00	NO	NO					
3046	PA	07/11/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PORTO EMPEDOCLE C.LE	PPALPECPG2	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO					
2850	MI	07/11/2018	19:24:59	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	GROPELLO CAIROLI	MMILGRPM	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	12,98	1,34	0,34	0,34	NF			1,34	NO	NO	0,42	0,42	0,08	0,08	
2605	PD	08/11/2018	06:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	LAION	VVENLAIV	R	R	132	SELNET	0,00	720,00	0,00	0,00	NF			720,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2605	PD	08/11/2018	06:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PREMESA	VVENPRMV	R	R	132	ALPERIA GREENPOWER	0,00	720,00	0,00	0,00	NR			720,00	NO	NO					
2652	TO	08/11/2018	06:58:42	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S0	RFI SANTHIA'	TTORFSHT	R	M	132	RFI	0,00	6,22	0,00	0,00	NF			6,22	NO	NO					
2716	RM	08/11/2018	07:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PARCHI	RROMPCHR	R	T	150	ACEA DISTRIBUZIONE	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2509	FI	08/11/2018	07:26:56	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	L	S0	DONORATICO	FFIRDNOF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	483,00	0,00	0,00	NF			483,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
3047	PA	08/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CORLEONE	PPALCOLP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050	PA	08/11/2018	08:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ENERGIA FIORE C.LE	PPALEFIP	R	R	150	ENERGIA FIORE	0,00	390,00	0,00	0,00	NR			390,00	NO	NO					
3046	PA	08/11/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PORTO EMPEDOCLE C.LE	PPALPECPG2	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO					
2746	PD	08/11/2018	15:19:30	Linee	TERNA	132	4AC	100	L	S1	OVARO	VVENOVAV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	3,00	112,42	5,64	5,64	NF			112,42	NO	NO	5,64	5,64	0,00	0,00	
2605	PD	09/11/2018	06:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	LAION	VVENLAIV	R	R	132	SELNET	0,00	720,00	0,00	0,00	NF			720,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2605	PD	09/11/2018	06:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PREMESA	VVENPRMV	R	R	132	ALPERIA GREENPOWER	0,00	720,00	0,00	0,00	NR			720,00	NO	NO					
2667	NA	09/11/2018	08:00:00	Linee	SELF	150	5DP	500	L	S0	LESINA FS	NNAPLEFN	R	M	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO					
3047	PA	09/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CORLEONE	PPALCOLP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050	PA	09/11/2018	08:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ENERGIA FIORE C.LE	PPALEFIP	R	R	150	ENERGIA FIORE	0,00	390,00	0,00	0,00	NR			390,00	NO	NO					
3046	PA	09/11/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PORTO EMPEDOCLE C.LE	PPALPECPG2	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO					
3051	PA	09/11/2018	09:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	VIZZINI	PPALVIZP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2606	PD	09/11/2018	17:00:00	Linee	TERNA	70	5DP	500	L	S1	CANARO C.LE	VVENCCEV	R	R	132	ENERSOL	0,00	419,00	0,00	0,00	NR			419,00	NO	NO					
2606	PD	09/11/2018	17:00:00	Linee	TERNA	70	5DP	500	L	S1	CANARO CP	VVENCERV	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	419,00	0,00	0,00	NF			419,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
3052	PA	09/11/2018	17:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CEMENTERIE PEM	PPALCE7P	R	R	150	ITALCEMENTI	0,00	2790,00	0,00	0,00	NF			2790,00	NO	NO					
2605	PD	10/11/2018	06:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	LAION	VVENLAIV	R	R	132	SELNET	0,00	720,00	0,00	0,00	NF			720,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2605	PD	10/11/2018	06:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PREMESA	VVENPRMV	R	R	132	ALPERIA GREENPOWER	0,00	720,00	0,00	0,00	NR			720,00	NO	NO					
2798	MI	10/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	COPIANO	MMILCOPM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2510	FI	10/11/2018	14:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PORRETTA FS	FFIRPEFF	R	T	132	RFI	0,00	1680,00	0,00	0,00	NF			1680,00	NO	NO					
2799	MI	10/11/2018	15:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT CIVIDATE ACC.	MMILCICM	R	R	132	ACCIAIERIE CIVIDATE AL PIANO	0,00	1320,00	0,00	0,00	NF			1320,00	NO	NO					
2572	PA	10/11/2018	18:14:26	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	B	S0	VIAGRANDE	PPALVIAP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	30,72	1,15	0,64	0,64	NF			1,15	NO	NO	0,64	0,64	0,00	0,00	
2572	PA	10/11/2018	18:14:26	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S3	S.G.LA PUNTA	PPALSGPP	R	M	70	ENEL DISTRIBUZIONE	15,26	1,15	0,32	0,32	NF			1,15	NO	NO	0,32	0,32	0,00	0,00	
2800	MI	10/11/2018	23:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	RFI CHIARI	MMILHCHM	N	M	132	RFI	0,00	330,00	0,00	0,00	NF			330,00	NO	NO					

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)	
						Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione			R	T																	
2605	PD	11/11/2018	06:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	LAION	VVENLAIV	R	R	132	SELNET	0,00	720,00	0,00	0,00	NF			720,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2605	PD	11/11/2018	06:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PREMESA	VVENPRMV	R	R	132	ALPERIA GREENPOWER	0,00	720,00	0,00	0,00	NR			720,00	NO	NO				
2721	RM	11/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	FERMIGNANO	RROMFRGR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	0,00	NF			660,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2821	RM	11/11/2018	08:11:49	Impianti fotovoltaici	CASSIOPEA PV	20	3CE	50U	L	S1	CASSIOPEA	RROMCSPR	R	R	150	CASSIOPEA PV	6,10	143,47	14,62	14,62	NR			143,47	NO	NO				
2713	CA	12/11/2018	06:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	C.W.F.ITALIA	CCAGCWFACT	R	R	150	C.W.F. ITALIA	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
2763	RM	12/11/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	FS PIEDIM. S.GERMANO	RROMPIXR	N	R	150	RFI	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
3053	PA	12/11/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	S.CROCE CAMERINA	PPALSCMP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2804	MI	12/11/2018	10:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S0	LOVERO	MMILLOVM	R	M	132	A2A	0,00	120,00	0,00	0,00	NR			120,00	NO	NO				
2713	CA	13/11/2018	06:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	C.W.F.ITALIA	CCAGCWFACT	R	R	150	C.W.F. ITALIA	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
3054	PA	13/11/2018	06:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	COLACEM PA	PPALCLMP	R	T	150	COLACEM	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO				
3054	PA	13/11/2018	06:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	RAGUSA NORD	PPALRANP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2511	FI	13/11/2018	07:00:00	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	132	5DP	500	L	S1	PREDARE	FFIRPREF	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
2735	RM	13/11/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	PIZZONE	RROMPIZR	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	1980,00	0,00	0,00	NR			1980,00	NO	NO				
2735	RM	13/11/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	ROCCHETTA	RROMROCR	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	1980,00	0,00	0,00	NR			1980,00	NO	NO				
2807	MI	13/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	AVIASCO	MMILAVIM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
2807	MI	13/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GROMO	MMILGRMM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
3053	PA	13/11/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	S.CROCE CAMERINA	PPALSCMP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3055	PA	13/11/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	220	5DP	500	L	S1	S.F. DEL MELA C.LE gr 6	PPALSFMPG6	R	R	220	A2A	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
2820	RM	13/11/2018	08:03:28	Impianti fotovoltaici	LIRA PV	20	3CE	50U	L	S1	LIRA PV C.LE	RROMLNVR	R	R	150	LIRA PV	3,80	135,50	8,60	8,60	NR			135,50	NO	NO				
3056	PA	13/11/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TERMINI IMERESE FS	PPALTEFP	N	T	150	RFI	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO				
2852	MI	13/11/2018	10:39:24	Linee	TERNA	132	3CE	70R	L	S1	UT ORI MARTIN	MMILORIM	R	T	132	ORI MARTIN	7,66	15,41	2,00	2,00	NF			15,41	NO	NO				
2713	CA	14/11/2018	06:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	C.W.F.ITALIA	CCAGCWFACT	R	R	150	C.W.F. ITALIA	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
2819	RM	14/11/2018	06:25:25	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	ASSEM S. SEVERINO	RROMSSMR	R	R	132	ASSEM S. SEVERINO	2,64	4,28	0,20	0,20	NF			4,28	NO	NO	0,20	0,20	0,00	0,00
2710	CA	14/11/2018	07:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	VILLASOR C.LE	CCAGSV3C	R	T	150	TWELVE ENERGY	0,00	60,00	0,00	0,00	NR			60,00	NO	NO				
2736	RM	14/11/2018	08:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S0	FS PORTO S.GIORGIO	RROMPGXR	N	M	132	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2814	TO	14/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.CLAIR	TTORSCLT	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
2858	NA	14/11/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S0	RESTINCO C.LE	NNAPRSCN	R	M	150	SUN ENERGY & PARTNERS	0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
2607	PD	14/11/2018	08:19:47	Linee	TERNA	132	4AC	400	L	S1	OVARO	VVENOVAV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	550,33	0,00	0,00	NF			550,33	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	FI	14/11/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	132	5DP	500	L	S1	SALSOMINORE P	FFIRLSLF	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
2512	FI	14/11/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	132	5DP	500	L	S1	SALSOMINORE	FFIRLSLF81	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
						Codice causa AEEG - 1° livello																								
						Codice causa AEEG - 2° livello																								
						Tipo interruzione																								
2844	PD	14/11/2018	14:20:24	Linee	TERNA	60	4AC	400	L	S1	SARENTINO	VVENSARV	R	R	60	ALPERIA GREENPOWER	17,14	5,53	1,68	1,68	NR			5,53	NO	NO				
2844	PD	14/11/2018	14:20:24	Linee	TERNA	132	4AC	400	L	S1	SARENTINO TR R	VVENSARVTR	R	R	60	SELNET	-3,37	4,43	0,00	0,00	NF			4,19	NO	NO	0,11	0,08	0,38	0,37
2844	PD	14/11/2018	14:20:24	Linee	TERNA	132	4AC	400	L	S1	SARENTINO TR V	VVENSARVTV	R	R	60	SELNET	-5,26	4,43	0,00	0,00	NF			3,37	NO	NO	0,02	0,00	0,43	0,00
2805	MI	14/11/2018	15:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S0	LOVERO	MMILLOVM	R	M	132	A2A	0,00	120,00	0,00	0,00	NR			120,00	NO	NO				
2747	PD	14/11/2018	19:14:50	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S0	VILLA LAGAR.FS	VVENVLV	N	M	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2713	CA	15/11/2018	06:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	C.W.F.ITALIA	CCAGCWFACT	R	R	150	C.W.F. ITALIA	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
2609	PD	15/11/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	4AC	200	L	S1	SECAB	VVENSECV	R	R	132	SECAB	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2609	PD	15/11/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	4AC	200	L	S1	PALUZZA SIOT	VWENPSTV	R	R	132	SIOT	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	SI	NO				
2608	PD	15/11/2018	07:29:00	Linee	TERNA	132	4AC	400	L	S1	MOLINO	VWENMLOV	R	T	132	ENEL GREEN POWER	0,00	436,00	0,00	0,00	NR			436,00	NO	NO				
2608	PD	15/11/2018	07:29:00	Linee	TERNA	132	4AC	400	L	S1	MOLINO SEZIONE 1 20	VWENMLOV7A	N	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	436,00	0,00	0,00	NF			436,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	RM	15/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SIGILLO GR 1	RROMSIGRG1	R	R	150	ERG HYDRO	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
2764	RM	15/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	LEONESSA	RROMLEOR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	TO	15/11/2018	08:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S1	RFI VILLANOVA	TTORFVNT	N	T	132	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2836	MI	15/11/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	5DP	500	L	S1	MINCIO TRG3 4/8	MMILCTMMM3	R	R	220	A2A	0,00	1980,00	0,00	0,00	NR			1980,00	NO	NO				
2737	RM	15/11/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ACEA VALLERANELLO	RROMAVAR	R	T	150	ACEA DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2738	RM	15/11/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	LATERA	RROMLTAR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	180,00	0,00	0,00	NF			180,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2669	NA	15/11/2018	09:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SATRIANO 1S	NNAPSA1N	R	R	150	A2A	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
3057	PA	15/11/2018	09:00:00	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	150	5DP	500	L	S0	GROTTAFUMATA C.LE	PPALGROP	R	M	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
3057	PA	15/11/2018	09:00:00	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	150	5DP	500	L	S1	GROTTAFUMATA TR3	PPALGROPT3	N	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2794	FI	15/11/2018	10:33:15	Trasformatori	FSI	132	3CE	40I	B	S3	BENECETO AV	FFIRBNFF	N	M	132	RFI	0,00	1,46	0,00	0,00	NF			1,46	NO	NO				
2713	CA	16/11/2018	06:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	C.W.F.ITALIA	CCAGCWFACT	R	R	150	C.W.F. ITALIA	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
2737	RM	16/11/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ACEA VALLERANELLO	RROMAVAR	R	T	150	ACEA DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	PD	16/11/2018	09:08:00	Linee	TERNA	132	4AC	100	L	S1	CORVARA	VWENCRVV	R	R	132	SELNET	0,00	448,00	0,00	0,00	NF			448,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2681	FI	16/11/2018	14:50:00	Stallo Trasformatore AT	ENEL PRODUZIONE	132	3CE	50U	L	S1	PIAN DELLA ROCCA GRUPPO 1 132	FFIRPNRFG1	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	3,45	53,48	3,09	3,09	NR			53,48	NO	NO				
3058	PA	16/11/2018	16:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PARTANNA C.LE	PPALPNNP	R	R	150	ERIKA EOLICA	0,00	180,00	0,00	0,00	NR			180,00	NO	NO				
2593	PA	16/11/2018	16:09:20	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	ACCIAIERIE SICILIA	PPALACSP	R	R	150	ACCIAIERIE DI SICILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
3059	PA	16/11/2018	17:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CEMENTERIE PEM	PPALCE7P	R	R	150	ITALCEMENTI	0,00	2790,00	0,00	0,00	NF			2790,00	NO	NO				
2716	RM	17/11/2018	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PARCHI	RROMPCHR	R	T	150	ACEA DISTRIBUZIONE	0,00	570,00	0,00	0,00	NF			570,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2737	RM	17/11/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ACEA VALLERANELLO	RROMAVAR	R	T	150	ACEA DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2826	TO	17/11/2018	13:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VESIME	TTORVEST	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	120,00	0,00	0,00	NF			120,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
						Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione																						
2826	TO	17/11/2018	13:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SPIGNO CP	TTORSPIT	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	120,00	0,00	0,00	NF			120,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	MI	17/11/2018	15:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S0	LOVERO	MMILLOVM	R	M	132	A2A		0,00	120,00	0,00	0,00	NR			120,00	NO	NO				
2757	NA	17/11/2018	15:23:27	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	4AC	200	L	S1	GUARNIERI C.LE	NNAPGRNN	R	T	150	DEVELOP		1,19	5,00	0,10	0,10	NR			5,00	NO	NO				
2758	NA	17/11/2018	17:21:53	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	VACCARO	NNAPVCCN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2758	NA	17/11/2018	17:21:53	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	CASIGNANO	NNAPCSGN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	RM	17/11/2018	18:31:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S3	FS GALLESE	RROMGAXR	N	M	132	RFI		4,00	6,00	0,40	0,40	NF			6,00	NO	NO				
2818	RM	17/11/2018	18:31:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S3	FS CAPENA	RROMCAXR	N	M	132	RFI		4,00	6,00	0,40	0,40	NF			6,00	NO	NO				
2668	NA	18/11/2018	00:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	BARI IND/LE 2	NNAPBI2N	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2513	FI	18/11/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PARMALAT	FFIRPRLF	R	R	132	PARMALAT		0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
2611	PD	18/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VAL NOANA	VVENVNOV	R	T	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA		0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
2612	PD	18/11/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ARSIE' GRUPPO 1	VVENARSVG1	R	R	132	ENEL PRODUZIONE		0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
2612	PD	18/11/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ARSIE' GRUPPO 2	VVENARSVG2	R	R	132	ENEL PRODUZIONE		0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
2614	PD	18/11/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	TREVISO SUD TR 1	VVENTVSVT1_2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2614	PD	18/11/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	TREVISO SUD TR 2	VVENTVSVT2_2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2565	FI	18/11/2018	08:34:05	Linee	TERNA	132	4AC	400	L	S0	SERRE DI RAPOLANO	FFIRSDRF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	438,17	0,00	0,00	NF			438,17	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2613	PD	18/11/2018	08:50:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	L	S1	BIFRANGI	VVENBFGV	R	T	132	BIFRANGI		0,00	262,00	0,00	0,00	NF			262,00	NO	NO				
2817	RM	19/11/2018	07:23:28	Impianti fotovoltaici	CASSIOPEA PV	20	3CE	50U	L	S1	CASSIOPEA	RROMCSPR	R	R	150	CASSIOPEA PV		0,00	138,17	0,00	0,00	NR			138,17	NO	NO				
2566	FI	19/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	RONCOBILACCIO	FFIRRGBF	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	3420,00	0,00	0,00	NF			3420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	FI	19/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FIRENZUOLA	FFIRFZUF	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	3420,00	0,00	0,00	NF			3420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2823	MI	19/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CAMPO MORO	MMILCMOM	R	R	220	ENEL PRODUZIONE		0,00	13500,00	0,00	0,00	NR			13500,00	NO	NO				
2823	MI	19/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	LANZADA TRG1 2/9	MMILLZDMM1	R	R	220	ENEL PRODUZIONE		0,00	13500,00	0,00	0,00	NR			13500,00	NO	NO				
2823	MI	19/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	LANZADA TRG2 2/9	MMILLZDMM2	R	R	220	ENEL PRODUZIONE		0,00	13500,00	0,00	0,00	NR			13500,00	NO	NO				
2823	MI	19/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	LANZADA TRG3 2/9	MMILLZDMM3	R	R	220	ENEL PRODUZIONE		0,00	13500,00	0,00	0,00	NR			13500,00	NO	NO				
2615	PD	19/11/2018	08:30:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	5DP	500	L	S1	BRESSANONE TRG4	VVENBREM4	R	R	132	ALPERIA GREENPOWER		0,00	3390,00	0,00	0,00	NR			3390,00	NO	NO				
2616	PD	19/11/2018	10:46:00	Stallo linea	TERNA	220	4AC	200	L	S1	FERRIERE NORD	VVENFENV	R	R	220	FERRIERE NORD		0,00	262,00	0,00	0,00	NF			262,00	SI	NO				
2567	FI	19/11/2018	11:00:00	Stallo linea	ENEL GREEN POWER	132	5DP	500	L	S1	NUOVA MOLINETTO	FFIRMOLF	R	T	132	ENEL GREEN POWER		0,00	3240,00	0,00	0,00	NR			3240,00	NO	NO				
2766	NA	20/11/2018	01:11:30	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	20	3CE	50U	L	S1	TARANTO N (TR4)	NNAPTANNT4	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE		5,20	196,55	17,07	1,03	NF			11,35	NO	NO	17,07	1,03	0,00	0,00
2761	NA	20/11/2018	01:13:48	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S0	CANOSA	NNAPCANN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		6,29	4,37	0,48	0,48	NF			4,37	NO	NO	0,52	0,52	0,04	0,04
2759	NA	20/11/2018	01:58:31	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	50U	B	S3	CASSANO 60	NNAPCNON	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE		3,89	1,49	0,12	0,12	NF			1,49	NO	NO	0,12	0,12	0,00	0,00
536	NA	20/11/2018	03:03:12	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	20	3CE	50U	L	S1	TARANTO N (TR3)	NNAPTANNT3	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE		8,80	80,38	11,83	0,68	NF			80,38	NO	NO	11,83	0,68	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)																	
						Codice causa AEEG - 1° livello						Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione																																	
						3CE	60R						S3																																	
2760	NA	20/11/2018	04:45:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	L	S3	BATTIPAGLIA FS	NNAPBFSN	R	M	60	RFI	0,15	513,36	1,28	1,28	NF		513,36	NO	NO																					
2760	NA	20/11/2018	04:45:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	L	S3	AGROPOLI FS	NNAPAGFN	N	M	60	RFI	0,15	13,00	0,03	0,03	NF		13,00	NO	NO																					
2760	NA	20/11/2018	04:45:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	L	S3	MARATEA FS	NNAPMTFN	N	M	60	RFI	0,15	13,00	0,03	0,03	NF		13,00	NO	NO																					
2760	NA	20/11/2018	04:45:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	L	S3	S. MAURO FS	NNAPMBFN	N	M	60	RFI	0,15	13,00	0,03	0,03	NF		13,00	NO	NO																					
2767	NA	20/11/2018	07:56:47	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	ISOLA CAPO RIZZUTO 2	NNAPIC2N	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	4,50	1,38	0,12	0,12	NF		1,38	NO	NO	0,12	0,12	0,00	0,00																	
2767	NA	20/11/2018	07:56:47	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	PITAGORA ISO.C.R	NNAPPCRn	R	R	150	PITAGORA	88,85	68,38	101,63	101,63	NR		68,38	NO	NO																					
2670	NA	20/11/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	POSTAVALLE C.LE	NNAPPSVN	R	T	150	SISEN 3	0,00	480,00	0,00	0,00	NR		480,00	NO	NO																					
2671	NA	20/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	MERCURE (GR2)	NNAPMERNG2	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	4740,00	0,00	0,00	NR		4740,00	NO	NO																					
2705	CA	20/11/2018	08:00:00	Stallo linea	SARDINIA BIOENERGY	150	5DP	500	L	S1	BIOMASSE SERRAMANNA	CCAGBMSC	R	T	150	SARDINIA BIOENERGY	0,00	540,00	0,00	0,00	NR		540,00	NO	NO																					
3060	PA	20/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	PATTI	PPALPTTP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF		600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2813	TO	20/11/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	DOGLIANI	TTORDOLT	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF		450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00																	
3061	PA	20/11/2018	09:00:00	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	150	5DP	500	L	S0	GROTTFUMATA C.LE	PPALGROP	R	M	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NR		360,00	NO	NO																					
3061	PA	20/11/2018	09:00:00	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	150	5DP	500	L	S1	GROTTFUMATA TR3	PPALGROPT3	N	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NF		360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2863	TO	20/11/2018	09:30:00	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	50	5DP	500	L	S1	STRESA	TTORSTST	R	R	50	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3210,00	0,00	0,00	NF		3210,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2863	TO	20/11/2018	09:30:00	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	50	5DP	500	L	S1	ARONA 60	TTORARNTS1	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3210,00	0,00	0,00	NF		3210,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2816	RM	20/11/2018	17:22:00	Stallo linea	FSI	150	3CE	40I	L	S3	TAV S. GIOVANNI	RROMSGXR	N	M	150	RFI	5,40	143,00	12,87	12,87	NF		143,00	NO	NO																					
2768	NA	20/11/2018	18:56:40	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	GIUGLIANO 60	NNAPGIUN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	15,32	1,02	0,26	0,26	NF		1,02	NO	NO	0,26	0,26	0,00	0,00																	
2768	NA	20/11/2018	18:56:40	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	POZZUOLI FS	NNAPPFSN	R	T	60	RFI	0,40	1,28	0,01	0,01	NF		1,28	SI	NO																					
2769	NA	20/11/2018	19:36:12	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S3	FOCE VECCHIA	NNAPFOVN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	5,00	4,21	0,36	0,36	NF		4,21	NO	NO	0,36	0,36	0,00	0,00																	
2769	NA	20/11/2018	19:36:12	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	50S	B	S3	FOCE VECCHIA	NNAPFOVN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	6,00	1,39	0,17	0,17	NF		1,39	NO	NO	0,17	0,17	0,00	0,00																	
2770	NA	20/11/2018	20:04:45	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	ACQ. S. FELICE	NNAPASFN	R	T	60	AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLI	2,39	0,38	0,03	0,03	NF		0,38	SI	NO																					
2770	NA	20/11/2018	20:04:45	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	NOLA FS	NNAPNFSN	R	T	60	RFI	0,00	0,38	0,00	0,00	NF		0,38	SI	NO																					
2770	NA	20/11/2018	20:04:45	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	NOLA 60	NNAPNLAN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	23,06	0,38	0,24	0,24	NF		0,38	NO	NO	0,25	0,25	0,01	0,01																	
2846	CA	21/11/2018	05:27:23	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S2	ALGHERO 2	CCAGALHC	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	3,90	92,05	5,99	0,58	NF		12,19	NO	NO	7,40	0,67	1,41	0,09																	
2771	NA	21/11/2018	05:39:36	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	PAOLA	NNAPPAON	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2617	PD	21/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	S.VALBURGA CP	VVENSVCV	R	R	220	SELNET	0,00	2040,00	0,00	0,00	NF		2040,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2670	NA	21/11/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	POSTAVALLE C.LE	NNAPPSVN	R	T	150	SISEN 3	0,00	480,00	0,00	0,00	NR		480,00	NO	NO																					
2709	CA	21/11/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ORISTANO TR2	CCAGORSCT2	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF		480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2706	CA	21/11/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	70	5DP	500	L	S1	S. GAVINO	CCAGSGAC	R	R	70	PORTOVESME	0,00	420,00	0,00	0,00	NF		420,00	NO	NO																					
3061	PA	21/11/2018	09:00:00	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	150	5DP	500	L	S0	GROTTFUMATA C.LE	PPALGROP	R	M	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NR		360,00	NO	NO																					

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
						Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione																				
3061	PA	21/11/2018	09:00:00	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	150	5DP	500	L	S1	GROTTAFUMATA TR3	PPALGROPT3	N	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NF		360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	PD	21/11/2018	14:28:46	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	B	S1	VIGASIO	VVENVGSV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	9,80	0,44	0,12	0,12	NF		0,44	NO	NO	0,12	0,12	0,00	0,00
2594	PA	21/11/2018	18:00:23	Stallo linea	RFI	150	3CE	50U	L	S1	AGRIGENTO FS	PPALAGFP	R	R	150	RFI	0,00	137,03	0,00	0,00	NF		137,03	NO	NO				
2843	FI	22/11/2018	07:07:47	Linee	TERNA	132	4AC	400	T	S0	CORTE TEGGE	FFIRCTTF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2708	CA	22/11/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ORISTANO TR3	CCAGORSCT3	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF		480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3062	PA	22/11/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	ERG NUCE SUD	PPALEGSP	R	R	150	ERG PETROLI	0,00	120,00	0,00	0,00	NR		120,00	NO	NO				
2618	PD	22/11/2018	08:57:00	Linee	TERNA	132	4AC	100	L	S1	SAVINER C.P.	VVENSCPV	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	329,00	0,00	0,00	NF		329,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2618	PD	22/11/2018	08:57:00	Linee	TERNA	132	4AC	100	L	S1	CORVARA	VVENCRRV	R	R	132	SELNET	0,00	329,00	0,00	0,00	NF		329,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2618	PD	22/11/2018	08:57:00	Linee	TERNA	132	4AC	100	L	S1	SAVINER	VWENSAVV	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	329,00	0,00	0,00	NR		329,00	NO	NO				
3063	PA	23/11/2018	00:01:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	PATERNO' CP	PPALPASP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	359,00	0,00	0,00	NF		359,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2675	NA	23/11/2018	08:00:00	Linee	SELF	150	5DP	500	L	S0	MOLFET. FS	NNAPMFFN	N	M	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF		480,00	NO	NO				
2926	NA	23/11/2018	12:35:35	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	L	S2	MARTINA FRANCA 60	NNAPMFRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	4,92	4,16	0,35	0,35	NF		4,16	NO	NO	0,35	0,35	0,00	0,00
2653	TO	23/11/2018	22:38:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	SAMPEYRE	TTORSAMT	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	5,04	7,00	0,59	0,59	NR		7,00	NO	NO				
2654	TO	24/11/2018	02:58:54	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	LEVANTO	TTORLEV7	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2854	PD	24/11/2018	06:46:46	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	TARCENTO FS	VVENTACV	N	M	60	RFI	0,00	2,23	0,00	0,00	NF		2,23	NO	NO				
2568	FI	24/11/2018	08:00:00	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	RONCOBILACCIO	FFIRRGBF	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF		240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2568	FI	24/11/2018	08:00:00	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	FIRENZUOLA	FFIRFZUF	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF		240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2824	MI	24/11/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SONDALO	MMILSODM	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF		540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	TO	24/11/2018	08:00:00	Linee	IREN	220	5DP	500	L	S0	TO SUD	TTORTOST	R	M	220	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	0,00	2040,00	0,00	0,00	NF		2040,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	PD	24/11/2018	08:44:00	Linee	TERNA	60	4AC	400	L	S1	PONTE GARDENA TRG1	VVENPGNV	R	R	60	ALPERIA GREENPOWER	0,00	314,00	0,00	0,00	NR		314,00	NO	NO				
2619	PD	24/11/2018	08:44:00	Linee	TERNA	60	4AC	400	L	S1	PONTE GARDENA CP	VVENPGNV71	R	T	60	SELNET	0,00	314,00	0,00	0,00	NF		314,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2838	RM	24/11/2018	16:10:36	Gruppi idroelettrici	ENEL PRODUZIONE	380	3CE	50U	L	S1	S.GIACOMO SF6 GR 6	RROMSGSRG6	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	22,12	223,22	82,35	82,35	NR		223,22	NO	NO				
3064	PA	24/11/2018	22:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	CARINI FS	PPALCRFP	R	R	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF		480,00	NO	NO				
2772	NA	25/11/2018	01:17:50	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	SORRENTO	NNAPSORN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	9,83	0,48	0,13	0,13	NF		0,48	NO	NO	0,13	0,13	0,00	0,00
2569	FI	25/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.PROSPERO	FFIRSPSF	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	0,00	NF		510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2676	NA	25/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	BARAGIANO	NNAPBGNN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF		480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	MI	25/11/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MAZZANO DDL	MMILMZNM	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF		450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3065	PA	25/11/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	CANTIERI NAVALI	PPALNAV7	R	R	150	FINCANTIERI	0,00	240,00	0,00	0,00	NF		240,00	NO	NO				
2773	NA	25/11/2018	10:02:15	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	16,35	2,00	0,55	0,55	NF		2,00	NO	NO	0,55	0,55	0,00	0,00
2774	NA	25/11/2018	15:03:02	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S2	MARTINA FRANCA 60	NNAPMFRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	4,30	2,13	0,16	0,16	NF		2,13	NO	NO	0,16	0,16	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)	
						Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione																					
												R	M																	150
2775	NA	25/11/2018	15:49:09	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	VILLA CASTELLI C.LE	NNAPVCSN	R	R	150	EDP RENEWABLES ITALIA	18,74	32,36	10,18	10,18	NR			32,36	NO	NO				
2776	NA	25/11/2018	17:28:19	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S0	S.PANCRAZIO SAL	NNAPSPSN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	2,58	2,08	0,09	0,09	NF			2,08	NO	NO	0,09	0,09	0,00	0,00
2861	TO	26/11/2018	00:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S1	RFI GRAVELLONA	TTORFSGT	R	R	132	RFI	0,00	1440,00	0,00	0,00	NF			1440,00	NO	NO				
2584	TO	26/11/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CHAMPAGNE1	TTORCHPT	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	6240,00	0,00	0,00	NR			6240,00	NO	NO				
2584	TO	26/11/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CHAMPAGNE2	TTORCHNT	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	6240,00	0,00	0,00	NR			6240,00	NO	NO				
2723	RM	26/11/2018	08:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S0	FS FANO	RROMFNXR	N	M	132	RFI	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO				
2921	RM	26/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.GEMINI	RROMSMGR	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	27900,00	0,00	0,00	NF			27900,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3066	PA	26/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	FURNARI FS	PPALFUXP	R	M	150	RFI	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
3067	PA	26/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	S.CROCE CAMERINA	PPALSCMP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2825	MI	26/11/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT BREDINA	MMILBDNM	R	T	132	BREDINA ACCIAI	0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO				
2860	TO	26/11/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SUD OVEST AEM T7	TTORASOTT7	R	R	132	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	0,00	3300,00	0,00	0,00	NF			3300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2847	CA	26/11/2018	09:41:39	Trasformatori	TERNA	150	4AC	200	L	S1	PORTOTORRES1 TR2	CCAGPT1CT2	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	8,57	10,58	1,57	1,57	NF			10,58	NO	NO	1,67	1,67	0,10	0,10
2849	CA	26/11/2018	09:58:15	Trasformatori	TERNA	150	4AC	200	L	S1	PORTOTORRES1 TR2	CCAGPT1CT2	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	6,52	4,59	0,54	0,54	NF			4,59	NO	NO	0,57	0,57	0,03	0,03
2777	NA	26/11/2018	11:58:35	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S2	VILLA S.GIOVANNI	NNAPVSGN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2777	NA	26/11/2018	11:58:35	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S2	GALLICO	NNAPGLCN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2777	NA	26/11/2018	11:58:35	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S2	REGGIO CONDERA	NNAPRECN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2777	NA	26/11/2018	11:58:35	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S2	REGGIO IND.LE	NNAPREIN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2777	NA	26/11/2018	11:58:35	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	GEBBIONE	NNAPGEBN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2777	NA	26/11/2018	11:58:35	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S2	REGGIO SUD	NNAPRESN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2777	NA	26/11/2018	11:58:35	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	SALINE FS	NNAPSLFN	R	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2777	NA	26/11/2018	11:58:35	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S2	MONTEBELLO JONICO	NNAPMBJN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2777	NA	26/11/2018	11:58:35	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	S.PASQUALE	NNAPSPQN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2777	NA	26/11/2018	11:58:35	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S2	BRUZZANO ZEFF.	NNAPBRUN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2777	NA	26/11/2018	11:58:35	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	BAGALADI	NNAPBGLN	R	R	150	ENEL GREEN POWER	2,32	239,25	9,26	9,26	NR			239,25	NO	NO				
2777	NA	26/11/2018	11:58:35	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S2	GALLICO FS	NNAPGLFN	R	M	60;150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2777	NA	26/11/2018	11:58:35	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S2	MELITO P.S.	NNAPMPSN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2778	NA	27/11/2018	03:34:42	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	GOLETO S.ANGELO 60	NNAPGOLN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	1,68	1,26	0,04	0,04	NF			1,26	NO	NO	0,04	0,04	0,00	0,00
2778	NA	27/11/2018	03:34:42	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	CASSANO 60	NNAPCNON	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	4,08	1,26	0,10	0,10	NF			1,26	NO	NO	0,10	0,10	0,00	0,00
2778	NA	27/11/2018	03:34:42	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	ACQ. CASSANO	NNAPAQCN	R	T	60	ALTO CALORE SERVIZI	4,78	1,26	0,11	0,11	NF			1,26	SI	NO				
2707	CA	27/11/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	5DP	500	L	S1	OTTANA TR2	CCAGOTTCT2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)	
						Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione																					
2739	RM	27/11/2018	08:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S1	MONTORSO FS	RROMMSXR	N	T	132	RFI	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
2862	TO	27/11/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FONDOVALLE	TTORFNDT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	1890,00	0,00	0,00	NR			1890,00	NO	NO				
3068	PA	27/11/2018	09:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	LENTINI FS	PPALLEFP	R	M	150	RFI	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
2853	RM	27/11/2018	13:54:03	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S3	FS GENGA	RROMGEXR	N	M	132	RFI	1,00	6,57	0,12	0,12	NF			6,57	NO	NO				
2779	NA	27/11/2018	15:09:31	Linee	TERNA	380	4AC	300	L	S1	SIMERI CRICHI	NNAPSCRN	R	R	380	EDISON	371,55	4,51	30,03	30,03	NR			4,51	NO	NO				
2779	NA	27/11/2018	15:09:31	Linee	TERNA	380	4AC	300	L	S1	RIZZICONI CE (T1)	NNAPRICNM1T	R	R	380	RIZZICONI ENERGIA	197,11	9,46	32,09	32,09	NR			9,46	NO	NO				
2780	NA	27/11/2018	15:57:24	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	AMANTEA	NNAPAMNN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2781	NA	27/11/2018	16:39:54	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	NASTRO CARBONE	NNAONSCN	R	R	150	NASTRO CARBONE	2,32	78,47	3,05	3,05	NF			78,47	NO	NO				
2642	PA	28/11/2018	00:51:50	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S0	CEFALU'	PPALCFLP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	5,09	1,04	0,09	0,09	NF			1,04	NO	NO	0,09	0,09	0,00	0,00
2620	PD	28/11/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CONEGLIANO TR3	VVENCONVT3_2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	NA	28/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CASALVECCHIO	NNAPCLVN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	NA	28/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CARPANETO	NNAPCPTN	R	T	150	SERRA CARPANETO 3	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2707	CA	28/11/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	5DP	500	L	S1	OTTANA TR1	CCAGOTTCT1	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2724	RM	28/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PIETRACATELLA C.LE	RROMIVPR	R	R	150	ERG WIND 4	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2724	RM	28/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PIETRACATELLA	RROMPTRR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	PA	28/11/2018	09:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	SIRACUSA FS	PPALSRFP	R	M	150	RFI	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
2782	NA	28/11/2018	09:26:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	PALMI FS	NNAPPMFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
2782	NA	28/11/2018	09:26:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
2782	NA	28/11/2018	09:26:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
2783	NA	28/11/2018	09:26:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
2784	NA	28/11/2018	09:57:11	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	GIOIA TAURO	NNAPGTAN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2677	NA	29/11/2018	01:30:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SM TELESE	NNAPTELN	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2677	NA	29/11/2018	01:30:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	TELESE FS	NNAPTLFN	R	R	60	RFI	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO				
2677	NA	29/11/2018	01:30:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	BIFERNO	NNAPBIFN	R	R	60	BIFERNO	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
2785	NA	29/11/2018	03:12:06	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	20	3CE	50S	B	S1	NASTRO CARBONE	NNAONSCN	R	R	150	NASTRO CARBONE	4,56	1,33	0,12	0,12	NF			1,33	NO	NO				
2785	NA	29/11/2018	03:13:39	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	NASTRO CARBONE	NNAONSCN	R	R	150	NASTRO CARBONE	0,86	775,53	11,12	11,12	NF			775,53	NO	NO				
2621	PD	29/11/2018	07:42:00	Linee	TERNA	132	4AC	100	L	S1	LA ROCCA SF	VVENLARVSF	N	R	20	SET DISTRIBUZIONE	0,00	597,00	0,00	0,00	NF			597,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2621	PD	29/11/2018	07:42:00	Linee	TERNA	132	4AC	100	L	S1	LA ROCCA	VVENLARV	R	R	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	597,00	0,00	0,00	NR			597,00	NO	NO				
2621	PD	29/11/2018	07:42:00	Linee	TERNA	132	4AC	100	L	S1	GIUSTINO	VVENGIUV	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE	0,00	597,00	0,00	0,00	NF			597,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2622	PD	29/11/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CONEGLIANO TR2	VVENCONVT2_2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)	
						Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione																					
2634	PD	29/11/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	5DP	500	L	S1	TREVIS0 SUD TR 1	VVENTSVT1_2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	NA	29/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CARPANETO	NNAPCPTN	R	T	150	SERRA CARPANETO 3	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2839	MI	29/11/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MINCIO TRG2 4/8	MMILCTMMM2	R	R	132	A2A	0,00	1980,00	0,00	0,00	NR			1980,00	NO	NO				
2674	NA	29/11/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	BASE NATO	NNAPBNAN	R	R	150	MINISTERO DIFESA	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2679	FI	29/11/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	RAVENNA FS	FFIRRAFF	R	R	132	RFI	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
2635	PD	30/11/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CONEGLIANO TR1	VVENCONVT1_2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	NA	30/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CASALVECCHIO	NNAPCLVN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	NA	30/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CARPANETO	NNAPCPTN	R	T	150	SERRA CARPANETO 3	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2724	RM	30/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PIETRACATELLA C.LE	RROMIVPR	R	R	150	ERG WIND 4	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2724	RM	30/11/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PIETRACATELLA	RROMPTRR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2888	PD	30/11/2018	08:00:00	Cavi	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ITALCEMENTI IC	VVENICEV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3420,00	0,00	0,00	NF			3420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2888	PD	30/11/2018	08:00:00	Cavi	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ITALCEMENTI TRIESTE	VVENITSV	R	T	132	ITALCEMENTI	0,00	3420,00	0,00	0,00	NF			3420,00	NO	NO				
2888	PD	30/11/2018	08:00:00	Cavi	TERNA	132	5DP	500	L	S1	LINDE	VVENLINV	R	R	132	LINDE GAS ITALIA	0,00	3420,00	0,00	0,00	NF			3420,00	NO	NO				
2888	PD	30/11/2018	08:00:00	Cavi	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SERVOLA PS	VVENSrvv	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3420,00	0,00	0,00	NF			3420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2678	NA	30/11/2018	09:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SUIO TR V	NNAPSUINT2	N	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2678	NA	30/11/2018	09:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SESSA FS	NNAPSFN	R	T	60	RFI	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO				
2678	NA	30/11/2018	09:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S0	SUIO	NNAPSUIN	R	M	60	ENEL GREEN POWER	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
2851	CA	30/11/2018	09:10:10	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S1	C.M. PALAU 2	CCAGPA2C	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	3,45	236,08	13,58	0,10	NF			1,54	NO	NO	13,58	0,10	0,00	0,00