

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN GIUGNO 2018

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Comessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
879	TO	01/06/2018	07:30:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MORIGALLO carico T1	TTORMORTT1	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	150,00	0,00	0,00	NF			150,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
991	RM	01/06/2018	07:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS CECCANO	RROMCEXR	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
918	FI	01/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.MARIA MT	FFIRSTMTF41	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
918	FI	01/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	S.MARIA	FFIRSTMTF	R	M	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
1021	MI	01/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	MARMIROLO	MMILMRMM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	PA	01/06/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	MODICA FARGIONE	PPALMDFP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
880	TO	01/06/2018	13:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MORIGALLO carico T4	TTORMORTT4	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	180,00	0,00	0,00	NF			180,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
970	PD	02/06/2018	07:00:00	Linee	ZANUSSI	132	5DP	500	L	S1	ELECTROLUX PORCIA	VWENELCV	R	R	132	ZANUSSI	0,00	720,00	0,00	0,00	NF			720,00	NO	NO				
1154	PD	02/06/2018	18:31:22	Linee	TERNA	50	4AC	300	B	S3	ARSIERO	VVENARIV	R	M	50	ENEL DISTRIBUZIONE	0,30	1,20	0,01	0,01	NF			1,20	NO	NO	0,11	0,11	0,10	0,10
1154	PD	02/06/2018	18:31:22	Linee	TERNA	50	4AC	300	B	S1	ASIAGO	VVENASIV	R	R	50	ENEL DISTRIBUZIONE	5,30	1,40	0,15	0,15	NF			1,40	NO	NO	0,17	0,17	0,02	0,02
1801	NA	03/06/2018	07:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	550	L	S1	IMI SUD	NNAPADCN	R	R	220	IMI SUD	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO				
1801	NA	03/06/2018	07:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	550	L	S0	CASORIA	NNAPCSRN	R	M	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	NA	03/06/2018	07:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	550	L	S1	CASTELLUCCIA (TR1)	NNAPCASNT1T	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	NA	03/06/2018	07:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	550	L	S1	CASTELLUCCIA (TR2)	NNAPCASNT2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
844	FI	03/06/2018	07:30:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	ALTEDO	FFIRALTF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	630,00	0,00	0,00	NF			630,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
993	RM	03/06/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	SANTA COLOMBA	RROMSCOR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	RM	03/06/2018	18:50:57	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S1	ATINA	RROMATNR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	2,70	1598,17	71,92	0,00	NF			58,36	NO	NO	71,92	0,00	0,00	0,00
1035	MI	04/06/2018	03:51:48	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	UT CAPRA RAFFINERIA	MMILFRMM	R	R	132	RAFFINERIA METALLI CAPRA	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
1035	MI	04/06/2018	03:51:48	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	GHEDI	MMILGHM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	MI	04/06/2018	03:51:48	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	UT ALFA ACCIAI MONTIRONE	MMILPRNM	R	T	132	ALFA ACCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
1024	FI	04/06/2018	05:06:28	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	CORTONA	FFIRCRTF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	4,79	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
992	RM	04/06/2018	07:30:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FS CECCANO	RROMCEXR	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
1116	CA	04/06/2018	07:30:00	Linee	TERNA	70	5DP	500	L	S1	S. GAVINO	CCAGSGAC	R	R	70	PORTOVESME	0,00	37980,00	0,00	0,00	NF			37980,00	NO	NO				
881	TO	04/06/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ERZELLI T5	TTORERZTT5	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	4800,00	0,00	0,00	NF			4800,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	NA	04/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SALAND. FS	NNAPSDFN	R	T	150	RFI	0,00	6210,00	0,00	0,00	NF			6210,00	NO	NO				
975	CA	04/06/2018	08:24:00	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	SAMATZAI (cementerie)	CCAGZAIC	R	T	150	ITALCEMENTI	10,00	4,00	0,67	0,67	NF			4,00	SI	NO				
1117	CA	04/06/2018	08:30:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	S.MIALI	CCAGSMIC	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
971	PD	04/06/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VELLAI TR 2	VVENVELVT2_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3240,00	0,00	0,00	NF			3240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1122	NA	04/06/2018	10:37:00	Linee	SORGENIA	380	5DP	500	L	S1	MODUGNO CENTRALE	NNAPMDGN	R	R	380	ENERGIA MODUGNO	0,00	23723,00	0,00	0,00	NR			23723,00	NO	NO				
961	NA	04/06/2018	13:56:43	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	L	S2	MARTINA FRANCA 60	NNAPMFRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	5,47	3267,07	297,85	0,25	NF	7		7,00	NO	NO	297,85	0,25	0,00	0,00
1249	PA	04/06/2018	16:25:06	Linee	FSI	150	3CE	40I	L	S3	MEGARA FS	PPALMEFP	R	M	150	RFI	0,60	3,07	0,03	0,03	NF			3,07	NO	NO				
1249	PA	04/06/2018	16:25:06	Linee	FSI	150	3CE	40I	L	S3	LENTINI FS	PPALLEFP	R	M	150	RFI	0,60	3,14	0,03	0,03	NF			3,14	NO	NO				
1249	PA	04/06/2018	16:25:06	Stallo linea	STMICROELECTRONICS	150	3CE	50U	L	S3	ST MICROELECTRONICS	PPALSTEP	R	M	150	STMICROELECTRONICS	36,50	4,12	2,56	2,56	NF			4,12	NO	NO				
994	RM	04/06/2018	20:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S0	PONTINIA ZI	RROMPOWR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	720,00	0,00	0,00	NF			720,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
992	RM	05/06/2018	07:30:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FS CECCANO	RROMCEXR	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
972	PD	05/06/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	5DP	500	L	S1	S.ANTONIO GRUPPO 1	VVENSATVG1	R	R	220	EISACKWERK	0,00	2040,00	0,00	0,00	NR			2040,00	NO	NO				
1168	PA	05/06/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	CALTANISSETTA FS	PPALCLFP	R	R	150	RFI	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
3088	NA	05/06/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MARINA DI CASTELLAN.	NNAPCTMN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3088	NA	05/06/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CHIAT. FS	NNAPCHFN	R	T	150	RFI	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO				
1123	NA	05/06/2018	09:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	380	5DP	500	L	S1	PRESENZANO (GR3)	NNAPPRENG3	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	0,00	4800,00	0,00	0,00	NR			4800,00	NO	NO				
1132	RM	05/06/2018	13:09:52	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	CIVITELLA DEL TRONTO	RROMCVDR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	PD	05/06/2018	13:39:19	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	TRIESTE SIOT	VVENTSIV	R	M	132	SIOT	9,60	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
1177	PD	05/06/2018	13:57:28	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	VALMARTINAGA	VVENVMGV	R	M	132	ACEGASAPS	23,63	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	PD	05/06/2018	14:02:21	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	VALMARTINAGA	VVENVMGV	R	M	132	ACEGASAPS	24,02	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	PD	05/06/2018	14:54:31	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	OPICINA FS	VVENOFSV	R	M	132	RFI	0,00	23,00	0,00	0,00	NF			23,00	NO	NO				
1138	RM	05/06/2018	16:08:30	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	RENOMEDICI ROMA	RROMRDMR	R	R	150	RENO DE MEDICI	1,05	2,03	0,04	0,04	NF			2,03	SI	NO				
905	RM	06/06/2018	05:31:45	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	CORVARO	RROMCOVR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	NA	06/06/2018	07:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	60	5DP	500	L	S0	MARTINA FRANCA 60	NNAPMFRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	0,00	NF			660,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
992	RM	06/06/2018	07:30:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FS CECCANO	RROMCEXR	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
960	NA	06/06/2018	18:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CANCARRO C.LE	NNAPCNRN	R	R	150	RETE RINNOVABILE	0,00	180,00	0,00	0,00	NR			180,00	NO	NO				
962	NA	06/06/2018	19:11:46	Cavi	TERNA	150	4AC	100	L	S1	ISOLA CAPO RIZZUTO 2	NNAPIC2N	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	1,41	3,59	0,09	0,09	NF			3,59	NO	NO	0,09	0,09	0,00	0,00
1029	FI	06/06/2018	19:16:36	Linee	TERNA	132	4AC	200	B	S2	FELINO	FFIRFLNF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	11,70	1,58	0,38	0,38	NF			1,58	NO	NO	0,38	0,38	0,00	0,00
1029	FI	06/06/2018	19:16:36	Linee	TERNA	132	4AC	200	B	S2	TORRECHIARA	FFIRTCHF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	23,70	1,58	0,78	0,78	NF			1,58	NO	NO	0,80	0,80	0,02	0,02
1029	FI	06/06/2018	19:16:36	Linee	TERNA	132	4AC	200	L	S2	OZZANO TARO	FFIROZZF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	22,60	19,23	7,30	7,30	NF			19,23	NO	NO	7,34	7,34	0,04	0,04
1029	FI	06/06/2018	19:16:36	Linee	TERNA	132	4AC	200	B	S2	COLLECCHIO	FFIRCLLF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	22,80	1,58	0,74	0,74	NF			1,58	NO	NO	0,75	0,75	0,01	0,01
1029	FI	06/06/2018	19:16:36	Linee	TERNA	132	4AC	200	B	S1	PARMALAT	FFIRPRLF	R	R	132	PARMALAT	0,57	1,58	0,02	0,02	NF			1,58	SI	NO				
1029	FI	06/06/2018	19:17:00	Linee	TERNA	132	4AC	200	L	S1	ISOLA PALANZANO TR2	FFIRISOFT2	N	R	15	ENEL DISTRIBUZIONE	3,05	18,15	0,93	0,93	NF			18,15	NO	NO	1,11	1,11	0,18	0,18
1029	FI	06/06/2018	19:17:05	Linee	TERNA	132	4AC	200	L	S1	MARRA MT	FFIRMRRF41	N	R	15	ENEL DISTRIBUZIONE	1,15	15,17	0,29	0,29	NF			15,17	NO	NO	0,35	0,35	0,06	0,06

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN			Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
						Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione			Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)															
995	RM	06/06/2018	22:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS ZAGAROLO	RROMZGXR	R	T	150	RFI	0,00	420,00	0,00	0,00	NF		420,00	NO	NO				
962	NA	06/06/2018	22:01:51	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S2	ISOLA CAPO RIZZ.	NNAPICRN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	4,66	0,46	0,06	0,06	NF		0,46	NO	NO	0,07	0,07	0,01	0,01
962	NA	06/06/2018	22:01:51	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S1	VENT 1	NNAPVCRN	N	R	150	VENT 1	19,77	0,46	0,25	0,25	NR		0,46	NO	NO				
962	NA	06/06/2018	22:01:51	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	L	S1	PITAGORA ISO.C.R	NNAPPCR	R	R	150	PITAGORA	8,57	22,57	3,28	3,28	NR		22,57	NO	NO				
1183	PD	07/06/2018	04:08:03	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	MANZANO	VVENMNZV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	4,00	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
846	FI	07/06/2018	07:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	NUOVA MOLINETTO	FFIRMOLF	R	T	132	ENEL GREEN POWER	0,00	660,00	0,00	0,00	NR		660,00	NO	NO				
992	RM	07/06/2018	07:30:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FS CECCANO	RROMCEXR	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF		480,00	NO	NO				
962	NA	07/06/2018	07:54:25	Cavi	TERNA	150	4AC	100	L	S1	ISOLA CAPO RIZZUTO 2	NNAPIC2N	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	5,16	0,00	0,00	NF		5,16	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
847	FI	07/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ENEA	FFIRENBF	R	R	132	ENEA	0,00	6240,00	0,00	0,00	NF		6240,00	NO	NO				
848	FI	07/06/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	CASTELFIORENTINO	FFIRCSFF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF		480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	MI	07/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	70	5DP	500	L	S0	RFI VOGHERA	MMILHVGM	N	M	70	RFI	0,00	9120,00	0,00	0,00	NF		9120,00	NO	NO				
1279	NA	07/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PE M.A. SEVERINO	NNAPPESN	R	R	150	P.E. MARCO AURELIO SEVERINO	0,00	480,00	0,00	0,00	NR		480,00	NO	NO				
849	FI	07/06/2018	09:00:00	Linee	RFI	132	5DP	500	L	S1	MONTUOLO FS	FFIRMNFF	R	T	132	RFI	0,00	180,00	0,00	0,00	NF		180,00	NO	NO				
3090	NA	07/06/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CONTE	NNAPCNEN	R	R	150	LUCKY WIND 4	0,00	360,00	0,00	0,00	NR		360,00	NO	NO				
996	RM	07/06/2018	09:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	70	5DP	500	L	S1	PEDASO	RROMPEDR	R	R	50	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	150,00	0,00	0,00	NF		150,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
883	TO	07/06/2018	15:28:49	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	CEVA FS	TTORCEFT	N	M	60	RFI	0,00	4,17	0,00	0,00	NF		4,17	NO	NO				
883	TO	07/06/2018	15:28:49	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	RFI CUNEO	TTORFCNT	R	M	132	RFI	0,00	223,11	0,00	0,00	NF		223,11	NO	NO				
883	TO	07/06/2018	15:28:49	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	FOSSANO FS	TTORFOFT	N	M	60	RFI	0,00	4,17	0,00	0,00	NF		4,17	NO	NO				
1184	PD	07/06/2018	16:28:13	Linee	A.I.M. VICENZA	50	3CE	40I	L	S3	M.CROCETTA	VVENMCRV	N	M	50	A.I.M. VICENZA	9,63	7,32	1,21	1,21	NF		7,32	NO	NO	1,21	1,21	0,00	0,00
1046	MI	07/06/2018	21:42:07	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	UT CSP	MMILCPPM	R	R	132	CSP INTERNATIONAL	1,25	1,38	0,03	0,03	NF		1,38	SI	NO				
1046	MI	07/06/2018	21:42:13	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S0	MARCARIA CP	MMILMACM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	15,84	1,32	0,40	0,40	NF		1,32	NO	NO	0,43	0,43	0,03	0,03
1025	FI	08/06/2018	00:49:45	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	CHIANA	FFIRCHIF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	4,05	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	RM	08/06/2018	01:14:10	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	ACEA VALLERANELLO	RROMAVAR	R	T	150	ACEA DISTRIBUZIONE	2,09	1,58	0,07	0,07	NF		1,58	NO	NO	0,09	0,09	0,02	0,02
1140	RM	08/06/2018	01:48:04	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	S.LUCIA DI MENTANA	RROMSLMR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	10,96	1,18	0,23	0,23	NF		1,18	NO	NO	0,25	0,25	0,02	0,02
1141	RM	08/06/2018	03:49:13	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	LEONESSA	RROMLEOR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,60	1,12	0,01	0,01	NF		1,12	NO	NO	0,03	0,03	0,02	0,02
1141	RM	08/06/2018	03:49:13	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	SIGILLO GR 1	RROMSIGRG1	R	R	150	ERG HYDRO	1,60	20,47	0,55	0,55	NR		20,47	NO	NO				
1142	RM	08/06/2018	06:05:10	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	ACQUARA NUOVA	RROMAQR	R	T	132	DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA	7,02	1,08	0,13	0,13	NF		1,08	NO	NO	0,13	0,13	0,00	0,00
992	RM	08/06/2018	07:30:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FS CECCANO	RROMCEXR	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF		480,00	NO	NO				
848	FI	08/06/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	CASTELFIORENTINO	FFIRCSFF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF		480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	RM	08/06/2018	08:00:00	Sbarre	RFI	132	5DP	500	L	S0	FS LORETO	RROMLOXR	N	M	132	RFI	0,00	420,00	0,00	0,00	NF		420,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN			Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
						Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione			R	R	Tensione Sito utente AT (kV)															
963	NA	08/06/2018	10:24:36	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S1	WIND ENER.FOIANO	NNAPWEFN	R	R	150	WIND ENERGY FOIANO	0,03	56,17	0,03	0,03	NR		56,17	NO	NO				
963	NA	08/06/2018	10:24:36	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S1	FORTORE E.ROSETO	NNAPFRON	R	R	150	FORTORE ENERGIA	0,11	41,20	0,08	0,08	NR		41,20	NO	NO				
963	NA	08/06/2018	10:24:36	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S1	IVPC4 ROSETO	NNAPIRSN	R	R	150	ERG WIND 4	0,00	108,54	0,00	0,00	NR		108,54	NO	NO				
963	NA	08/06/2018	10:24:36	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S1	IVPC ALBERONA	NNAPIALN	R	R	150	IVPC	0,00	41,53	0,00	0,00	NR		41,53	NO	NO				
963	NA	08/06/2018	10:24:36	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S1	ALBERONA	NNAPEALN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI	0,00	41,53	0,00	0,00	NR		41,53	NO	NO				
963	NA	08/06/2018	10:24:36	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S1	MONTORSI	NNAPMRSN	R	R	150	FERROVIE DEL GARGANO	0,00	41,53	0,00	0,00	NR		41,53	NO	NO				
963	NA	08/06/2018	10:24:36	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S1	IVPC4 VOLTURARA	NNAPIVLN	R	R	150	ERG WIND 4	0,00	42,10	0,00	0,00	NR		42,10	NO	NO				
963	NA	08/06/2018	10:24:36	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S1	VOLTURARA	NNAPEVLN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI	0,06	42,10	0,04	0,04	NR		42,10	NO	NO				
1143	RM	08/06/2018	14:58:29	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	GEROSA TR 3 4/9	RROMGERRT3	N	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE	-1,06	4,34	0,00	0,00	NF		1,41	NO	NO	0,14	0,05	0,22	0,08
1143	RM	08/06/2018	14:58:29	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	GEROSA	RROMGERR	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	1,70	4,34	0,13	0,13	NR		4,34	NO	NO				
1144	RM	08/06/2018	18:07:03	Linee	SELF	150	4AC	300	B	S3	FS TERMOLI	RROMTEXR	R	M	150	RFI	0,00	0,53	0,00	0,00	NF		0,53	SI	NO				
1036	NA	08/06/2018	18:07:05	Linee	SELF	150	4AC	300	B	S1	RIPALTA.FS	NNAPRIFN	R	T	150	RFI	0,00	0,51	0,00	0,00	NF		0,51	SI	NO				
1036	NA	08/06/2018	18:07:05	Linee	SELF	150	4AC	300	B	S3	LESINA FS	NNAPLEFN	R	M	150	RFI	0,00	0,51	0,00	0,00	NF		0,51	SI	NO				
1036	NA	08/06/2018	18:07:05	Linee	SELF	150	4AC	300	L	S3	TRINERGY 6	NNAPTY6N	R	M	150	ERG WIND 6	23,58	52,16	20,54	20,54	NR		52,16	NO	NO				
1026	FI	08/06/2018	19:26:21	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	SANTA LUCIA	FFIRSTCF	R	T	132	PAVIMENTAL	10,00	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO				
1145	RM	08/06/2018	20:17:56	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	ASSERGI	RROMASSR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,01	0,00	0,00	NF		0,01	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	PD	08/06/2018	21:06:13	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S0	OPICINA	VVENOPIV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	2,18	1,15	0,05	0,05	NF		1,15	NO	NO	0,05	0,05	0,00	0,00
1236	PD	08/06/2018	21:07:55	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S2	OPICINA	VVENOPIV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	2,18	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	PD	08/06/2018	21:07:55	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S2	VALMARTINAGA	VVENVMGV	R	M	132	ACEGASAPS	23,10	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	PD	08/06/2018	21:10:07	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S2	OPICINA	VVENOPIV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	2,18	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	PD	08/06/2018	21:10:07	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S2	VALMARTINAGA	VVENVMGV	R	M	132	ACEGASAPS	19,60	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	MI	09/06/2018	01:30:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S0	RFI CHIARI	MMILHCHM	N	M	132	RFI	0,00	180,00	0,00	0,00	NF		180,00	NO	NO				
1023	MI	09/06/2018	01:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	RFI CARAVAGGIO	MMILHCVM	N	T	132	RFI	0,00	180,00	0,00	0,00	NF		180,00	NO	NO				
850	FI	09/06/2018	07:00:00	Linee	RFI	132	5DP	500	L	S1	MONTUOLO FS	FFIRMNFF	R	T	132	RFI	0,00	2100,00	0,00	0,00	NF		2100,00	NO	NO				
973	PD	09/06/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.E.P.R.	VVENSEPV	R	R	132	S.E.P.R. ITALIA	0,00	600,00	0,00	0,00	NF		600,00	NO	NO				
973	PD	09/06/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.MICHELE.A TR V	VWENSIMIVT	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF		600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	MI	09/06/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	PREMADIO TM2 2/9	MMILPDMMM2	R	R	220	A2A	0,00	4800,00	0,00	0,00	NR		4800,00	NO	NO				
851	FI	09/06/2018	08:30:00	Sbarre	EDISON	132	5DP	500	L	S1	EDISON S.QUIRICO	FFIRESQF	R	R	132	EDISON	0,00	390,00	0,00	0,00	NR		390,00	NO	NO				
973	PD	10/06/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.E.P.R.	VVENSEPV	R	R	132	S.E.P.R. ITALIA	0,00	600,00	0,00	0,00	NF		600,00	NO	NO				
973	PD	10/06/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.MICHELE.A TR V	VWENSIMIVT	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF		600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN			Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
						Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione			Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)															
997	RM	10/06/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	FONTIVEGGE	RROMFONR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF		420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	MI	10/06/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	SOLARO	MMILSLOM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF		420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
882	TO	11/06/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CAMPOROSSO T4	TTORCMTPT4T	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NF		1920,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
920	FI	11/06/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	132	5DP	500	L	S1	PREDARE	FFIRPREF	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NR		540,00	NO	NO				
1032	MI	11/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PANTANO D'AVIO	MMILPDAM	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	19260,00	0,00	0,00	NR		19260,00	NO	NO				
1190	NA	11/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	METAPON.FS	NNAPMPFN	R	T	150	RFI	0,00	450,00	0,00	0,00	NF		450,00	NO	NO				
1213	NA	11/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	NASTRO CAR	NNAPNSCN	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	6240,00	0,00	0,00	NF		6240,00	NO	NO				
1213	NA	11/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	BRINDISI NORD (TRA3)	NNAPBRNNU3	R	R	220	A2A	0,00	6240,00	0,00	0,00	NF		6240,00	NO	NO				
1213	NA	11/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	BRINDISI NORD (TR1)	NNAPBRNNT1T	R	R	220	A2A	0,00	6240,00	0,00	0,00	NF		6240,00	NO	NO				
1278	NA	11/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MONTE CARMINE C.LE	NNAPMCAN	N	R	150	PIETRAGALLA EOLICO	0,00	450,00	0,00	0,00	NR		450,00	NO	NO				
1278	NA	11/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TRINERGY4 AVIGL	NNAPIAVN	R	R	150	ERG WIND 4	0,00	450,00	0,00	0,00	NR		450,00	NO	NO				
919	FI	11/06/2018	08:55:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	L	S0	GHIRLANDA	FFIRGHIF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	249,11	0,00	0,00	NF		249,11	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	MI	11/06/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S0	GOLTARA	MMILGLTM	R	M	132	A2A	0,00	4740,00	0,00	0,00	NR		4740,00	NO	NO				
884	TO	11/06/2018	12:23:55	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S0	CRETAZ	TTORCHLT	R	M	132	DEVAL	4,11	3,00	0,21	0,21	NF		3,00	NO	NO	0,25	0,25	0,04	0,04
985	PD	11/06/2018	14:09:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50S	L	S1	REANA SIOT	VVENRSTV	R	T	132	SIOT	0,00	8,00	0,00	0,00	NF		8,00	NO	NO				
1124	PD	11/06/2018	15:00:00	Linee	TERNA	380	5DP	500	L	S1	MONFALCONE SEZIONE 1 400	VWENMFTV11	R	R	380	A2A	0,00	5520,00	0,00	0,00	NR		5520,00	NO	NO				
985	PD	11/06/2018	17:15:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50S	L	S1	REANA SIOT	VVENRSTV	R	T	132	SIOT	0,00	6,00	0,00	0,00	NF		6,00	NO	NO				
1047	MI	12/06/2018	05:23:14	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	MALLERO	MMILMLLM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	11,69	1,01	0,20	0,20	NR		1,01	NO	NO				
1922	PA	12/06/2018	05:24:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	COLACEM PA	PPALCLMP	R	T	150	COLACEM	0,00	26,00	0,00	0,00	NF		26,00	NO	NO				
921	FI	12/06/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	CASTELFIORENTINO	FFIRCSFF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF		480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
998	RM	12/06/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ROTELLO CP	RROMROTR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF		480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
998	RM	12/06/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	AGIP ROTELLO	RROMAGNR	R	R	150	AGIP PETROLI	0,00	480,00	0,00	0,00	NR		480,00	NO	NO				
1070	MI	12/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GEROLA	MMILGERM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	6000,00	0,00	0,00	NR		6000,00	NO	NO				
1070	MI	12/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PEDESINA	MMILPEDM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	6000,00	0,00	0,00	NR		6000,00	NO	NO				
1071	MI	12/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	BORDOGNA	MMILBORM	R	M	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NR		540,00	NO	NO				
1071	MI	12/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CARONA	MMILCNAM	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NR		540,00	NO	NO				
1115	CA	12/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PADRIA	CCAGPADC	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF		480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	MI	12/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	PIOTTELLO FS	MMILHPLM	N	T	60	RFI	0,00	4800,00	0,00	0,00	NF		4800,00	NO	NO				
1125	PD	12/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	380	5DP	500	L	S1	RFX	VVENRFXV	R	R	380	CONSORZIO RFX	0,00	480,00	0,00	0,00	NF		480,00	NO	NO				
1190	NA	12/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	METAPON.FS	NNAPMPFN	R	T	150	RFI	0,00	450,00	0,00	0,00	NF		450,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2582	NA	12/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	GIUGLIANO 60	NNAPGIUN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
919	FI	12/06/2018	08:07:10	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	L	S0	GHIRLANDA	FFIRGHIF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	593,33	0,00	0,00	NF			593,33	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
974	PD	12/06/2018	09:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	5DP	500	L	S1	REDIPUGLIA TR 1	VVENRDPVT1_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	MI	12/06/2018	09:45:43	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	CALCINATO	MMILCACM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	MI	12/06/2018	09:45:43	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	MAZZANO DDL	MMILMZNM	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	MI	12/06/2018	10:56:10	Linee	ITALGEN	60	3CE	40I	L	S1	SONGAVAZZO	MMILSGZM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	6,40	4,25	0,47	0,47	NF			4,25	NO	NO	0,47	0,47	0,00	0,00
1073	MI	12/06/2018	10:56:10	Linee	ITALGEN	60	3CE	40I	L	S1	MAZZUNNO	MMILMZZM	R	R	70	ITALGEN	8,80	4,59	0,73	0,73	NR			4,59	NO	NO				
1283	PD	12/06/2018	13:04:56	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	GARDONA	VVENGNVAV	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	8,80	1,01	0,15	0,15	NR			1,01	NO	NO				
1284	PD	12/06/2018	15:23:02	Linee	TERNA	60	4AC	400	B	S1	BRAZZANIGA SEZIONE 2 60	VWENBRZV52	R	R	60	STET	4,01	0,29	0,04	0,04	NF			0,29	NO	NO	0,07	0,07	0,03	0,03
1202	NA	12/06/2018	19:00:00	Stallo linea	SANISO	150	5DP	500	L	S1	MONSIGNORE	NNAPMSGN	R	R	150	SANISO	0,00	810,00	0,00	0,00	NF			810,00	NO	NO				
1074	MI	12/06/2018	21:39:44	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	CORTEFRANCA	MMILCRTM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RM	12/06/2018	21:59:57	Linee	TERNA	150	4AC	100	L	S0	ACEA PONTE GALERIA	RROMPGAR	R	M	150	ACEA DISTRIBUZIONE	0,00	535,01	0,00	0,00	NF			535,01	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	RM	12/06/2018	23:30:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FS CAMPOLEONE	RROMCOXR	N	T	132	RFI	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO				
1285	PD	13/06/2018	00:02:49	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	VALINA	VVENVALV	R	R	132	EDISON	0,00	1,05	0,00	0,00	NF			1,05	SI	NO				
1285	PD	13/06/2018	00:02:49	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	CHIEVOLIS	VVENCVSV	R	R	132	EDISON	0,00	1,05	0,00	0,00	NF			1,05	SI	NO				
1151	RM	13/06/2018	04:55:08	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S1	FS CISTERNA	RROMCXXR	N	T	132	RFI	0,50	77,38	0,65	0,65	NF			77,38	NO	NO				
1151	RM	13/06/2018	04:55:08	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	FS SEZZE	RROMSZZR	N	M	132	RFI	0,50	8,35	0,07	0,07	NF			8,35	NO	NO				
1151	RM	13/06/2018	04:55:08	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S2	CISTERNA ZI	RROMCSWR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	11,72	8,35	1,68	1,68	NF			8,35	NO	NO	1,81	1,81	0,13	0,13
1003	RM	13/06/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ROTELLO CP	RROMROTR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	RM	13/06/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	AGIP ROTELLO	RROMAGNR	R	R	150	AGIP PETROLI	0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
1003	RM	13/06/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ROTELLO	RROMRLOR	R	R	150	ERG EOLICA ADRIATICA	0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
1190	NA	13/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	METAPON.FS	NNAPMPFN	R	T	150	RFI	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO				
2582	NA	13/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	GIUGLIANO 60	NNAPGIUN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
922	FI	13/06/2018	09:00:00	Sbarre	RFI	132	5DP	500	L	S1	PISTOIA FS	FFIRCIFF	R	R	132	RFI	0,00	180,00	0,00	0,00	NF			180,00	NO	NO				
1004	RM	13/06/2018	09:00:00	Stallo linea	ETRURIA ENERGY	150	5DP	500	L	S1	ETRURIA C.LE	RROMETRR	N	R	150	ETRURIA ENERGY	0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
977	PD	13/06/2018	12:05:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	4AC	200	L	S1	TREVISO SUD TR 2	VVENTVSVT2_2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	16,00	0,00	0,00	NF			16,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	FI	13/06/2018	15:28:35	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	EMPOLI FS	FFIREMPF	N	M	132	RFI	0,00	5,51	0,00	0,00	NF			5,51	NO	NO				
940	TO	13/06/2018	21:44:57	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S0	RFI SANTHIA'	TTORFSHT	R	M	132	RFI	0,00	4,48	0,00	0,00	NF			4,48	NO	NO				
1037	NA	14/06/2018	03:33:38	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	13,30	1,11	0,26	0,26	NF			1,11	NO	NO	0,26	0,26	0,00	0,00
1038	NA	14/06/2018	03:38:46	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	13,30	0,27	0,10	0,10	NF			0,27	NO	NO	0,10	0,10	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo Interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1005	RM	14/06/2018	07:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS CECCANO	RROMCEXR	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
923	FI	14/06/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	CASTELFIORENTINO	FFIRCSFF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
924	FI	14/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MONTUOLO FS	FFIRMNFF	R	T	132	RFI	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO				
1006	RM	14/06/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ROTELLO	RROMRLOR	R	R	150	ERG EOLICA ADRIATICA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
1190	NA	14/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	METAPON.FS	NNAPMPFN	R	T	150	RFI	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO				
2163	NA	14/06/2018	13:52:44	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	MARTINA FRANCA	NNAPMRFN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	NA	14/06/2018	14:01:06	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	SOLOFRA	NNAPSOLN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	NA	14/06/2018	15:28:38	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	CISTERN.FS	NNAPCSFN	R	R	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
1040	NA	14/06/2018	15:28:38	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	FASANO	NNAPFASN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	NA	14/06/2018	23:40:20	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	S.VITO NORMANNI	NNAPSVNN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	NA	14/06/2018	23:40:20	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	SERRAN.FS	NNAPSEFN	R	R	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
1042	NA	15/06/2018	00:09:09	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S2	MARTINA FRANCA 60	NNAPMFRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	3,85	1,15	0,08	0,08	NF			1,15	NO	NO	0,08	0,08	0,00	0,00
1043	NA	15/06/2018	04:51:44	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	VICO DEL GARGANO	NNAPVDGN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	NA	15/06/2018	05:40:40	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	ISCHITELLA	NNAPISCN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
923	FI	15/06/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	CASTELFIORENTINO	FFIRCSFF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	NA	15/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	METAPON.FS	NNAPMPFN	R	T	150	RFI	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO				
1008	RM	15/06/2018	08:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ASSERGI	RROMASSR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	390,00	0,00	0,00	NF			390,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	RM	15/06/2018	08:58:52	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	CEM.BARBETTI	RROMCBTR	R	R	132	BARBETTI	0,00	31,00	0,00	0,00	NF			31,00	NO	NO				
1045	NA	15/06/2018	09:30:00	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	PRYSMIAN	NNAPMECN	R	R	60	PRYSMIAN CAVI E SIST. ENERGIA	1,87	1,00	0,03	0,03	NF			1,00	SI	NO				
1045	NA	15/06/2018	09:31:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	50S	L	S1	PRYSMIAN	NNAPMECN	R	R	60	PRYSMIAN CAVI E SIST. ENERGIA	1,87	48,00	1,50	1,50	NF			48,00	NO	NO				
935	PA	15/06/2018	13:21:03	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S3	S.AGATA	PPALSAGP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	9,65	1,06	0,18	0,18	NF			1,06	NO	NO	0,18	0,18	0,00	0,00
1049	NA	15/06/2018	22:51:00	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	L	S3	NOCERA TERINESE FS	NNAPNTFN	N	M	60	RFI	0,27	120,00	0,54	0,54	NF			120,00	NO	NO				
925	FI	15/06/2018	23:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	FERRARA Z.I.	FFIRFZIF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	NA	15/06/2018	23:19:29	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S1	T.E.C.	NNAPTECN	R	R	150	T.E.C. TERMO ENERGIA CALABRIA	0,00	1,50	0,00	0,00	NR			1,50	NO	NO				
1050	NA	15/06/2018	23:19:29	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S0	GIOIA TAURO IND.	NNAPGTIN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	7,60	1,50	0,23	0,23	NF			1,50	NO	NO	0,23	0,23	0,00	0,00
1051	NA	15/06/2018	23:49:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,00	4,00	0,00	0,00	NF			4,00	NO	NO				
1051	NA	15/06/2018	23:49:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,00	4,00	0,00	0,00	NF			4,00	NO	NO				
1052	NA	15/06/2018	23:49:07	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	0,00	4,34	0,00	0,00	NF			4,34	NO	NO				
1052	NA	15/06/2018	23:49:07	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI	0,00	4,34	0,00	0,00	NF			4,34	NO	NO				
1052	NA	15/06/2018	23:49:07	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI	0,00	4,34	0,00	0,00	NF			4,34	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN			Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)	
						Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo Interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione			N	M	Tensione Sito utente AT (kV)																
																														Tensione rete origine della disalimentazione (kV)
1052	NA	15/06/2018	23:49:07	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI	0,00	4,34	0,00	0,00	NF			4,34	NO	NO				
1053	NA	16/06/2018	00:04:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,17	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO				
1053	NA	16/06/2018	00:04:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,17	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO				
1054	NA	16/06/2018	00:04:02	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	0,17	1,28	0,00	0,00	NF			1,28	NO	NO				
1054	NA	16/06/2018	00:04:02	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI	0,17	1,28	0,00	0,00	NF			1,28	NO	NO				
1054	NA	16/06/2018	00:04:02	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI	0,17	1,28	0,00	0,00	NF			1,28	NO	NO				
1054	NA	16/06/2018	00:04:02	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI	0,17	1,28	0,00	0,00	NF			1,28	NO	NO				
1055	NA	16/06/2018	01:21:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,17	3,00	0,01	0,01	NF			3,00	NO	NO				
1055	NA	16/06/2018	01:21:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,17	3,00	0,01	0,01	NF			3,00	NO	NO				
1056	NA	16/06/2018	01:21:43	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	0,17	0,39	0,00	0,00	NF			0,39	NO	NO				
1056	NA	16/06/2018	01:21:43	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI	0,17	0,39	0,00	0,00	NF			0,39	NO	NO				
1056	NA	16/06/2018	01:21:43	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI	0,17	0,39	0,00	0,00	NF			0,39	NO	NO				
1056	NA	16/06/2018	01:21:43	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI	0,17	0,39	0,00	0,00	NF			0,39	NO	NO				
1060	NA	16/06/2018	02:19:26	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	VILLA S.GIOVANNI	NNAPVSGN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	NA	16/06/2018	02:53:11	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	GEBBIONE	NNAPGEBN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	8,00	1,23	0,18	0,18	NF			1,23	NO	NO	0,18	0,18	0,00	0,00
1061	NA	16/06/2018	02:53:11	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	REGGIO IND.LE	NNAPREIN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	NA	16/06/2018	03:09:55	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	VILLA S.GIOVANNI	NNAPVSGN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	NA	16/06/2018	03:22:32	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	VILLA S.GIOVANNI	NNAPVSGN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
942	TO	16/06/2018	04:03:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S3	RFI NOVI LIGURE	TTORNFLT	N	M	132	RFI	0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO				
1064	NA	16/06/2018	04:56:45	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	EOLICA E.CARPIGN	NNAPEECN	R	R	150	EOLICA ENERGIA	5,02	1,00	0,08	0,08	NR			1,00	NO	NO				
1064	NA	16/06/2018	04:56:45	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S0	S.COSIMO	NNAPSCSN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	NA	16/06/2018	04:57:24	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	TARIFA	NNAPTRFN	N	R	150	C.V.A. VENTO	10,99	2,44	0,50	0,50	NR			2,44	NO	NO				
1065	NA	16/06/2018	04:57:24	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S2	MARTIGNANO	NNAPMTGN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	3,40	2,44	0,15	0,15	NF			2,44	NO	NO	0,15	0,15	0,00	0,00
959	PA	16/06/2018	05:40:05	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	MESSINA RIVIERA	PPALMERP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	NA	16/06/2018	05:49:27	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	0,00	0,45	0,00	0,00	NF			0,45	NO	NO				
1057	NA	16/06/2018	05:49:27	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI	0,00	0,45	0,00	0,00	NF			0,45	NO	NO				
1057	NA	16/06/2018	05:49:27	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI	0,00	0,45	0,00	0,00	NF			0,45	NO	NO				
1057	NA	16/06/2018	05:49:27	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI	0,00	0,45	0,00	0,00	NF			0,45	NO	NO				
1923	PA	16/06/2018	07:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	CEMENTERIE ISOLA	PPALCE5P	N	R	70	ITALGEN	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO				
978	PD	16/06/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	5DP	500	L	S1	S.ANTONIO GRUPPO 1	WENSATVG1	R	R	220	EISACKWERK	0,00	10620,00	0,00	0,00	NR			10620,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)	
1058	NA	16/06/2018	13:26:45	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI		0,00	6,42	0,00	0,00	NF			6,42	NO	NO				
1058	NA	16/06/2018	13:26:45	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI		0,00	6,42	0,00	0,00	NF			6,42	NO	NO				
1058	NA	16/06/2018	13:26:45	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI		0,00	6,42	0,00	0,00	NF			6,42	NO	NO				
1058	NA	16/06/2018	13:26:45	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI		0,00	6,42	0,00	0,00	NF			6,42	NO	NO				
1009	RM	17/06/2018	06:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	ABBADIA	RROMABDR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
979	PD	17/06/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CEM.ZILLO	VVENCZIV	R	T	132	CEMENTI ZILLO		0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
1066	NA	17/06/2018	13:12:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S0	DISO	NNAPDISN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		7,49	1,59	0,24	0,24	NF			1,59	NO	NO	0,27	0,27	0,03	0,03
1066	NA	17/06/2018	13:12:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S0	TRICASE	NNAPTRSN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		9,00	1,59	0,30	0,30	NF			1,59	NO	NO	0,32	0,32	0,02	0,02
1067	NA	17/06/2018	17:45:59	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	CORIGLIANO	NNAPCORN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	NA	17/06/2018	17:52:49	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	B	S0	DISO	NNAPDISN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		5,52	1,11	0,11	0,11	NF			1,11	NO	NO	0,14	0,14	0,03	0,03
1079	NA	17/06/2018	18:33:06	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	MERCATELLO 60	NNAPMRCN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE		6,58	1,02	0,11	0,11	NF			1,02	NO	NO	0,11	0,11	0,00	0,00
1080	NA	17/06/2018	18:38:38	Cavi	TERNA	150	4AC	300	T	S1	MERCATELLO	NNAPMC2N	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
926	FI	17/06/2018	23:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	FERRARA Z.I.	FFIRFZIF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	NA	18/06/2018	01:17:48	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	S.PROCOPIO	NNAPSPRN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	NA	18/06/2018	01:46:07	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	S.PROCOPIO	NNAPSPRN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	NA	18/06/2018	03:00:40	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI		0,25	6,49	0,03	0,03	NF			6,49	NO	NO				
1084	NA	18/06/2018	03:00:40	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI		0,25	6,49	0,03	0,03	NF			6,49	NO	NO				
1084	NA	18/06/2018	03:00:40	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI		0,25	6,49	0,03	0,03	NF			6,49	NO	NO				
1084	NA	18/06/2018	03:00:40	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI		0,25	6,49	0,03	0,03	NF			6,49	NO	NO				
1085	NA	18/06/2018	03:41:53	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI		0,25	0,57	0,00	0,00	NF			0,57	NO	NO				
1085	NA	18/06/2018	03:41:53	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI		0,25	0,57	0,00	0,00	NF			0,57	NO	NO				
1085	NA	18/06/2018	03:41:53	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI		0,25	0,57	0,00	0,00	NF			0,57	NO	NO				
1085	NA	18/06/2018	03:41:53	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI		0,25	0,57	0,00	0,00	NF			0,57	NO	NO				
1083	NA	18/06/2018	05:45:14	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	FRANCAVILLA ANG.	NNAPFNGN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE		3,05	1,42	0,09	0,09	NF			1,42	NO	NO	0,09	0,09	0,00	0,00
1002	CA	18/06/2018	07:35:00	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	L	S1	BIOMASSE SERRAMANNA	CCAGBMSC	R	T	150	SARDINIA BIOENERGY		14,00	4,00	0,93	0,93	NR			4,00	NO	NO				
1002	CA	18/06/2018	07:35:09	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	L	S0	VILLACIDRO	CCAGVILC	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		3,93	4,21	0,29	0,29	NF			4,21	NO	NO	0,57	0,57	0,28	0,28
952	TO	18/06/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SAVONA T1	TTORSAVTT1	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	6240,00	0,00	0,00	NF			6240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
980	PD	18/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	BUZZI UNICEM	VVENUNCV	R	T	132	BUZZI UNICEM		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
1010	RM	18/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MONTEPRANDONE FS	RROMMNPR	N	T	132	RFI		0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
1086	NA	18/06/2018	08:07:35	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI		0,25	3,40	0,02	0,02	NF			3,40	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN			Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)	
						Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione			Completamento alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)																
1086	NA	18/06/2018	08:07:35	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI	0,25	3,40	0,02	0,02	NF			3,40	NO	NO				
1086	NA	18/06/2018	08:07:35	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI	0,25	3,40	0,02	0,02	NF			3,40	NO	NO				
1086	NA	18/06/2018	08:07:35	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI	0,25	3,40	0,02	0,02	NF			3,40	NO	NO				
1087	NA	18/06/2018	11:17:51	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	ALBI	NNAPALBN	R	R	150	A2A	0,00	1,00	0,00	0,00	NR			1,00	NO	NO				
1087	NA	18/06/2018	11:17:51	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	MAGISANO C.P.	NNAPMAGN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	NA	18/06/2018	15:00:13	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	T	S0	LAMETIA TERME	NNAPLMTN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	NA	18/06/2018	16:12:33	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	MERC.S.SEV	NNAPMSVN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	35,08	1,04	0,62	0,62	NF			1,04	NO	NO	0,63	0,63	0,01	0,01
1092	NA	18/06/2018	16:31:10	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	PE M.A. SEVERINO	NNAPPESN	R	R	150	P.E. MARCO AURELIO SEVERINO	12,67	9,41	2,04	2,04	NR			9,41	NO	NO				
1092	NA	18/06/2018	16:31:10	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	MUCONE 2S (GR2)	NNAPMU2NG2	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	20,88	7,31	2,62	2,62	NR			7,31	NO	NO				
1093	NA	18/06/2018	17:50:55	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	ARENA	NNAPAREN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	NA	18/06/2018	23:04:23	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	0,00	1,05	0,00	0,00	NF			1,05	NO	NO				
1094	NA	18/06/2018	23:04:23	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI	0,00	1,05	0,00	0,00	NF			1,05	NO	NO				
1094	NA	18/06/2018	23:04:23	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI	0,00	1,05	0,00	0,00	NF			1,05	NO	NO				
1094	NA	18/06/2018	23:04:23	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI	0,00	1,05	0,00	0,00	NF			1,05	NO	NO				
943	PA	19/06/2018	12:05:35	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	RAGUSA NORD	PPALRANP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
943	PA	19/06/2018	12:05:39	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	COLACEM PA	PPALCLMP	R	T	150	COLACEM	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
1095	NA	19/06/2018	12:30:32	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	BOVALINO	NNAPBOVN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	NA	19/06/2018	13:04:53	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	REGGIO IND.LE	NNAPREIN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	NA	19/06/2018	13:04:53	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	GEBBIONE	NNAPGEBN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	13,50	3,09	0,71	0,71	NF			3,09	NO	NO	0,71	0,71	0,00	0,00
1096	NA	19/06/2018	13:08:02	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S1	GEBBIONE	NNAPGEBN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	13,50	357,54	80,53	0,56	NF			2,36	NO	NO	80,53	0,56	0,00	0,00
1152	RM	19/06/2018	14:00:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	FS ALLERONA	RROMALXR	N	M	132	RFI	1,00	325,00	5,42	5,42	NF			325,00	NO	NO				
1078	MI	19/06/2018	15:01:47	Convertitori AC/DC	TERNA	132	4AC	200	L	S1	UT VALSIR	MMILVLRM	R	T	132	VALSIR	1,53	25,05	0,64	0,64	NF			25,05	SI	NO				
1078	MI	19/06/2018	15:01:47	Convertitori AC/DC	TERNA	132	4AC	200	L	S1	CARTIERA TOSC.	MMILCTDM	R	T	132	MARCHI	0,81	25,05	0,34	0,34	NR			25,05	NO	NO				
1078	MI	19/06/2018	15:01:48	Convertitori AC/DC	TERNA	132	4AC	200	L	S1	TOSCOLANO TR R 4/8	MMILTSMMTR	R	R	132	A2A RETI ELETTRICHE	2,19	43,51	1,60	1,18	NF			35,24	NO	NO	2,27	1,33	0,67	0,15
1078	MI	19/06/2018	15:01:48	Convertitori AC/DC	TERNA	132	4AC	200	L	S1	TOSCOLANO TR V 4/8	MMILTSMMTV	R	R	132	A2A RETI ELETTRICHE	8,39	43,51	6,13	5,16	NF			36,30	NO	NO	6,74	5,34	0,61	0,18
1078	MI	19/06/2018	15:01:48	Convertitori AC/DC	TERNA	132	4AC	200	L	S1	TREMOSINE	MMILTRMM	N	T	40	A2A RETI ELETTRICHE	4,77	43,51	3,48	2,98	NF			43,51	NO	NO	3,96	3,46	0,48	0,48
1028	FI	19/06/2018	15:50:07	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S3	FIDENZA FS	FFIRFDFF	N	M	132	RFI	0,00	8,02	0,00	0,00	NF			8,02	NO	NO				
1097	NA	19/06/2018	16:18:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S2	ALBA CALABRA FS	NNAPALFN	N	M	60	RFI	0,50	2,00	0,02	0,02	NF			2,00	NO	NO				
1097	NA	19/06/2018	16:18:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S2	PAOLA FS	NNAPPAFN	N	M	60	RFI	0,50	3,00	0,03	0,03	NF			3,00	NO	NO				
1097	NA	19/06/2018	16:18:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S2	NOCERA TERINESE FS	NNAPNTFN	N	M	60	RFI	0,50	4,10	0,03	0,03	NF			4,10	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN			Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)	
						Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione			N	M	Tensione Sito utente AT (kV)																
1097	NA	19/06/2018	16:18:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S2	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,50	6,00	0,05	0,05	NF			6,00	NO	NO				
1097	NA	19/06/2018	16:18:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S2	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,50	6,00	0,05	0,05	NF			6,00	NO	NO				
1097	NA	19/06/2018	16:18:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	GALLICO FS	NNAPGLFN	R	M	60;150	RFI	0,50	7,00	0,06	0,06	NF			7,00	NO	NO				
1924	PA	20/06/2018	07:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PETRALIA C.LE	PPALPTAP	R	T	150	EOLICA PETRALIA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
1192	NA	20/06/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PIGNATARO FS	NNAPPNFN	N	R	150	RFI	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
1925	PA	20/06/2018	09:00:00	Stallo linea	RFI	150	5DP	500	L	S0	ROCCALUMERA FS	PPALROFP	N	M	150	RFI	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
946	PA	20/06/2018	10:09:42	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	ROSOLINI	PPALRSLP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	PA	20/06/2018	11:22:15	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S2	CASSIBILE	PPALCABP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	NA	20/06/2018	13:16:34	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	PE M.A. SEVERINO	NNAPPESN	R	R	150	P.E. MARCO AURELIO SEVERINO	2,67	7,13	0,32	0,32	NR			7,13	NO	NO				
1098	NA	20/06/2018	13:16:34	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	MUCONE 2S (GR2)	NNAPMU2NG2	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	20,85	3,51	1,34	1,34	NR			3,51	NO	NO				
1099	NA	20/06/2018	13:20:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	0,00	4,00	0,00	0,00	NF			4,00	NO	NO				
1099	NA	20/06/2018	13:20:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI	0,00	4,00	0,00	0,00	NF			4,00	NO	NO				
1099	NA	20/06/2018	13:20:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI	0,00	4,00	0,00	0,00	NF			4,00	NO	NO				
1099	NA	20/06/2018	13:20:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI	0,00	4,00	0,00	0,00	NF			4,00	NO	NO				
1099	NA	20/06/2018	13:20:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	GALLICO FS	NNAPGLFN	R	M	60;150	RFI	0,00	2,00	0,00	0,00	NF			2,00	NO	NO				
1099	NA	20/06/2018	13:20:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,00	2,00	0,00	0,00	NF			2,00	NO	NO				
1099	NA	20/06/2018	13:20:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,00	2,00	0,00	0,00	NF			2,00	NO	NO				
1100	NA	20/06/2018	13:42:12	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	GROTTA FS	NNAPGFSN	R	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
1118	NA	20/06/2018	15:01:32	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	ACQ. S. FELICE	NNAPASFN	R	T	60	AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLI	0,52	1,03	0,01	0,01	NF			1,03	SI	NO				
1118	NA	20/06/2018	15:01:32	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	NOLA FS	NNAPNFSN	R	T	60	RFI	0,01	1,03	0,00	0,00	NF			1,03	SI	NO				
1118	NA	20/06/2018	15:01:32	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	NOLA 60	NNAPNLAN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	19,01	1,03	0,33	0,33	NF			1,03	NO	NO	0,34	0,34	0,01	0,01
1103	NA	20/06/2018	15:41:09	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	ROMAGN. FS	NNAPRMFN	R	T	150	RFI	0,54	2,45	0,02	0,02	NF			2,45	SI	NO				
1104	NA	20/06/2018	16:00:45	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	POZZUOLI FS	NNAPPFSN	R	T	60	RFI	0,41	0,54	0,01	0,01	NF			0,54	SI	NO				
1105	NA	20/06/2018	16:03:31	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	CALORE 60	NNAPCREN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	9,80	0,58	0,16	0,16	NF			0,58	NO	NO	0,16	0,16	0,00	0,00
1106	NA	20/06/2018	17:44:36	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	20,48	0,32	0,18	0,18	NF			0,32	NO	NO	0,18	0,18	0,00	0,00
1107	NA	20/06/2018	17:49:42	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	20,55	0,27	0,15	0,15	NF			0,27	NO	NO	0,15	0,15	0,00	0,00
1108	NA	20/06/2018	17:55:15	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	20,55	0,20	0,11	0,11	NF			0,20	NO	NO	0,11	0,11	0,00	0,00
1109	NA	20/06/2018	17:59:19	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	20,55	0,29	0,17	0,17	NF			0,29	NO	NO	0,17	0,17	0,00	0,00
1011	RM	20/06/2018	23:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS ZAGAROLO	RROMZGXR	R	T	150	RFI	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
1072	MI	21/06/2018	01:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	RFI RHO	MMILHRHM	R	M	132	RFI	0,00	130,00	0,00	0,00	NF			130,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
953	TO	21/06/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132 5DP	500	L	S1	ERZELLI T5	TTORERZTT5	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1192	NA	21/06/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	PIGNATARO FS	NNAPPNFN	N	R	150	RFI	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO					
948	FI	21/06/2018	09:52:29	Stallo linea	ENEL GREEN POWER	132 3CE	50U	L	S1	SELVA 1	FFIRSE1F	R	R	132	ENEL GREEN POWER	0,00	7623,38	0,00	0,00	NR			7623,38	NO	NO					
951	TO	21/06/2018	11:52:50	Linee	FSI	60 3CE	40I	L	S3	S.AMBROGIO FS	TTORSBFT	N	M	60	RFI	0,00	8,43	0,00	0,00	NF			8,43	NO	NO					
951	TO	21/06/2018	11:52:50	Linee	FSI	60 3CE	40I	L	S0	COLLEGNO FS	TTORRCLT	N	M	132	RFI	0,00	6,50	0,00	0,00	NF			6,50	NO	NO					
1153	RM	21/06/2018	15:25:38	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	150 3CE	50U	L	S0	VILLA S.MARIA	RROMVSMR	R	M	150	ENEL PRODUZIONE	15,02	1086,33	272,00	272,00	NR			1086,33	NO	NO					
1153	RM	21/06/2018	15:25:38	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	150 3CE	60R	L	S1	MONTEFERRANTE	RROMMFTR	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI	0,00	6,59	0,00	0,00	NR			6,59	NO	NO					
1153	RM	21/06/2018	15:25:46	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	150 3CE	50S	L	S1	VILLA S.MARIA CP	RROMVSCR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,19	1157,31	3,66	0,03	NF			9,11	NO	NO	39,16	0,28	35,50	0,25	
1153	RM	21/06/2018	15:25:46	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	150 3CE	50S	L	S1	AGNONE	RROMAGER	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	-0,33	577,40	0,00	0,00	NF			9,49	NO	NO	6,93	6,90	10,11	10,10	
1012	RM	21/06/2018	23:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	FS ZAGAROLO	RROMZGXR	R	T	150	RFI	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO					
1245	PD	22/06/2018	05:08:53	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S0	GODEGA	VVENGODV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	12,80	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1245	PD	22/06/2018	05:08:53	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S0	S.POLO DI PIAVE	VWENSPOV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	16,60	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
968	TO	22/06/2018	08:55:20	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132 3CE	50S	B	S1	HYDROCHEM PIEVE VERGONTE	TTORENIT	R	T	132	HYDROCHEM ITALIA	14,30	1,08	0,27	0,27	NR			1,08	NO	NO					
968	TO	22/06/2018	08:55:20	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132 3CE	50U	B	S0	BORGOMANERO NORD	TTORBMBT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	22,27	1,08	0,42	0,42	NF			1,08	NO	NO	0,43	0,43	0,01	0,01	
957	TO	22/06/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	220 5DP	500	L	S1	BIELLA EST T1	TTORBIETT1	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
981	PD	22/06/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	CAMPOLONGO	VVENCPLV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	4560,00	0,00	0,00	NF			4560,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1013	RM	22/06/2018	10:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 5DP	500	L	S0	VACONE	RROMVACR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	120,00	0,00	0,00	NF			120,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1089	MI	22/06/2018	12:21:46	Linee	FSI	70 3CE	40I	T	S1	RFI DELEBIO	MMILHDLM	N	R	70	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO					
1090	MI	22/06/2018	12:27:34	Linee	FSI	70 3CE	40I	T	S1	RFI DELEBIO	MMILHDLM	N	R	70	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO					
1101	MI	22/06/2018	13:01:54	Linee	TERNA	132 4AC	300	B	S1	UT WHIRPOOL	MMILWRPM	R	T	132	WHIRLPOOL EUROPE	2,18	1,00	0,04	0,04	NR			1,00	NO	NO					
1101	MI	22/06/2018	13:01:54	Linee	TERNA	132 4AC	300	B	S1	UT HOLCIM	MMILCTIM	R	T	132	HOLCIM	6,80	1,00	0,11	0,11	NF			1,00	SI	NO					
936	PA	22/06/2018	14:56:44	Linee	TERNA	150 4AC	300	B	S2	GIARRE	PPALGIAP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	15,41	1,08	0,29	0,29	NF			1,08	NO	NO	0,29	0,29	0,00	0,00	
1110	NA	22/06/2018	15:31:16	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50S	B	S1	CASALVECCHIO	NNAPCLVN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	4,46	1,00	0,08	0,08	NF			1,00	NO	NO	0,24	0,24	0,16	0,16	
1158	RM	22/06/2018	15:31:16	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50S	B	S1	PIETRACATELLA	RROMPTRR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	-0,72	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO	0,03	0,03	0,04	0,04	
1158	RM	22/06/2018	15:31:16	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50S	B	S1	PIETRACATELLA C.LE	RROMIVPR	R	R	150	ERG WIND 4	3,60	1,00	0,06	0,06	NR			1,00	NO	NO					
1110	NA	22/06/2018	15:32:16	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50S	L	S1	CASALVECCHIO	NNAPCLVN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	4,46	9,23	0,70	0,70	NF			9,23	NO	NO	2,21	2,21	1,51	1,51	
1158	RM	22/06/2018	15:32:16	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50S	L	S1	PIETRACATELLA	RROMPTRR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	-0,72	10,58	0,00	0,00	NF			10,58	NO	NO	0,34	0,32	0,47	0,47	
1158	RM	22/06/2018	15:32:16	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50S	L	S1	PIETRACATELLA C.LE	RROMIVPR	R	R	150	ERG WIND 4	3,60	77,42	4,66	4,66	NR			77,42	NO	NO					
1155	RM	22/06/2018	15:36:33	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S2	TERAMO	RROMTRMR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1155	RM	22/06/2018	15:36:33	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S1	ISOLA G.SASS	RROMIGSR	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)					Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN			Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
						Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	R			T	Tensione Sito utente AT (kV)																
956	TO	22/06/2018	22:55:28	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	FIAT RIVALTA	TTORFTRT	R	T	132	FIAT	1,35	5,21	0,12	0,12	NF			5,21	SI	NO				
956	TO	22/06/2018	22:55:28	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	FIAT CENTRO RICERCHE	TTORFOBT	R	T	132	FIAT	3,18	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
956	TO	22/06/2018	22:55:28	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	ORBASSANO	TTORORBT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	19,10	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	RM	22/06/2018	23:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS ZAGAROLO	RROMZGXR	R	T	150	RFI	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
1961	NA	23/06/2018	00:30:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	BIFERNO	NNAPBIFN	R	R	60	BIFERNO	0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
1961	NA	23/06/2018	00:30:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	TELESE FS	NNAPTLFN	R	R	60	RFI	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO				
1961	NA	23/06/2018	00:30:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SM TELESE	NNAPTELN	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	RM	23/06/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	MARSCIANO	RROMMRSR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	720,00	0,00	0,00	NF			720,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	RM	23/06/2018	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ACEA VALLERANELLO	RROMAVAR	R	T	150	ACEA DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	RM	23/06/2018	08:00:00	Stallo linea	ITALTRACTOR	150	5DP	500	L	S1	ITALTRACTOR	RROMITAR	R	R	150	ITALTRACTOR	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO				
1926	PA	23/06/2018	18:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ENERGIA FIORE C.LE	PPALEFIP	R	R	150	ENERGIA FIORE	0,00	329,00	0,00	0,00	NR			329,00	NO	NO				
1926	PA	23/06/2018	18:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CORLEONE	PPALCOLP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	329,00	0,00	0,00	NF			329,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	RM	23/06/2018	23:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS ZAGAROLO	RROMZGXR	R	T	150	RFI	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
954	TO	24/06/2018	00:14:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S3	RFI NOVI LIGURE	TTORNFLT	N	M	132	RFI	0,00	3,00	0,00	0,00	NF			3,00	NO	NO				
1961	NA	24/06/2018	00:30:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	BIFERNO	NNAPBIFN	R	R	60	BIFERNO	0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
1961	NA	24/06/2018	00:30:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	TELESE FS	NNAPTLFN	R	R	60	RFI	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO				
1961	NA	24/06/2018	00:30:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SM TELESE	NNAPTELN	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
967	TO	24/06/2018	05:30:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S3	RFI NOVI LIGURE	TTORNFLT	N	M	132	RFI	0,00	4,00	0,00	0,00	NF			4,00	NO	NO				
1014	RM	24/06/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	MARSCIANO	RROMMRSR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	720,00	0,00	0,00	NF			720,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	MI	24/06/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT ASO OSPITALETTO	MMILASPM	R	T	132	ASO SIDERURGICA	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
1210	NA	24/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SAN GIOVANNI C.LE	NNAPSNGN	R	T	150	EDP RENEWABLES ITALIA	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO				
949	FI	24/06/2018	08:15:32	Linee	TERNA	132	4AC	100	L	S0	LA ROSA	FFIRLRSF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	667,18	0,00	0,00	NF			667,18	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
950	FI	24/06/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	S.SAVINO	FFIRSSVF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	RM	24/06/2018	23:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS ZAGAROLO	RROMZGXR	R	T	150	RFI	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
1157	RM	25/06/2018	00:29:30	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S0	CAMERATA PICENA C.P.	RROMCPIR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	2,55	2,27	0,10	0,10	NF			2,27	NO	NO	0,13	0,13	0,03	0,03
1961	NA	25/06/2018	00:30:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	BIFERNO	NNAPBIFN	R	R	60	BIFERNO	0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
1961	NA	25/06/2018	00:30:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	TELESE FS	NNAPTLFN	R	R	60	RFI	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO				
1961	NA	25/06/2018	00:30:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SM TELESE	NNAPTELN	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
976	PA	25/06/2018	00:34:32	Linee	SELF	150	4AC	300	T	S1	TERMINI IMERESE FS	PPALTEFP	N	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
1796	NA	25/06/2018	02:01:36	Trasformatori	ENEL GREEN POWER	150	3CE	50S	L	S1	MONTELUONGO TR	NNAPMLUNTR	N	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	2,95	5079,37	249,74	0,53	NF			12,32	NO	NO	258,21	0,55	8,47	0,02

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1796	NA	25/06/2018	02:01:36	Trasformatori	ENEL GREEN POWER	150	3CE	50S	L	S1	MONTEMAGGIORE	NNAPMMGN	N	R	70	ENEL PRODUZIONE	0,00	5079,37	0,00	0,00	NR			5079,37	NO	NO				
944	PA	25/06/2018	03:09:33	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	BAGHERIA	PPALBAGP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
937	PA	25/06/2018	03:33:13	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	S.CARLO	PPALSCLP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	8,62	0,47	0,11	0,11	NF			0,47	NO	NO	0,11	0,11	0,00	0,00
937	PA	25/06/2018	03:33:14	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	CALTABELLOTTA C.LE	PPALCBTP	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	0,46	0,00	0,00	NR			0,46	NO	NO				
945	PA	25/06/2018	03:36:41	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	BAGHERIA 2	PPALBG2P	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
945	PA	25/06/2018	03:36:41	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	BAGHERIA	PPALBAGP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
945	PA	25/06/2018	03:36:41	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	S.LEONARDO	PPALSLEP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
938	PA	25/06/2018	03:53:42	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	S.CARLO	PPALSCLP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	6,72	1,26	0,16	0,16	NF			1,26	NO	NO	0,16	0,16	0,00	0,00
938	PA	25/06/2018	03:53:43	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	CALTABELLOTTA C.LE	PPALCBTP	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	1,25	0,00	0,00	NR			1,25	NO	NO				
939	PA	25/06/2018	04:00:38	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	S.CARLO	PPALSCLP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	6,24	1,11	0,12	0,12	NF			1,11	NO	NO	0,12	0,12	0,00	0,00
939	PA	25/06/2018	04:00:38	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	CALTABELLOTTA C.LE	PPALCBTP	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	1,11	0,00	0,00	NR			1,11	NO	NO				
947	PA	25/06/2018	04:16:32	Stallo linea	TERNA	150	4AC	200	L	S1	VICARI C.LE	PPALVICP	R	T	150	ERG CESA EOLICA	0,00	5,52	0,00	0,00	NR			5,52	NO	NO				
947	PA	25/06/2018	04:16:37	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	L	S0	CASTRONOVO	PPALCASP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	5,61	4,18	0,40	0,40	NF			4,18	NO	NO	0,40	0,40	0,00	0,00
947	PA	25/06/2018	04:16:37	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	L	S1	CASTELTERMINI	PPALCATP	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	5,52	4,18	0,40	0,40	NF			4,18	NO	NO	0,40	0,40	0,00	0,00
941	PA	25/06/2018	04:43:03	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	CARINI	PPALCRNP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
941	PA	25/06/2018	04:43:05	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	CARINI FS	PPALCRFP	R	R	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
955	TO	25/06/2018	07:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SASSELLO	TTORSAST	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1950,00	0,00	0,00	NF			1950,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
966	TO	25/06/2018	08:00:00	Linee	C.V. ACQUE	132	5DP	500	L	S1	PERRERES CENTRALE	TTORPERT	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	4860,00	0,00	0,00	NR			4860,00	NO	NO				
1076	MI	25/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CEDEGOLO ENEL	MMILCEDM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	1980,00	0,00	0,00	NR			1980,00	NO	NO				
1336	NA	25/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	BITETTO FS	NNAPBTFN	R	T	150	RFI	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
982	PD	25/06/2018	09:00:00	Stallo linea	AIR	132	5DP	500	L	S1	AIR MEZZOLOMBARDO	VVENAMLV	R	T	132	AIR	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FI	25/06/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	POGGI ALTI	FFIRPOAF	R	R	132	E.ON	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
1927	PA	25/06/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	220	5DP	500	L	S1	PRIOLO C.LE (gr 2)	PPALPRGPG2	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
1927	PA	25/06/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	220	5DP	500	L	S1	PRIOLO C.LE (gr C)	PPALPRGPGC	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
1928	PA	25/06/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	EOLICA VALLO C.LE	PPALEOVP	N	R	150	EOLICA DEL VALLO	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
1102	MI	25/06/2018	09:11:57	Stallo linea	FIERA MILANO	132	3CE	50U	L	S3	UT FIERA MI	MMILFRAM	R	M	132	FIERA MILANO	4,01	5,22	0,36	0,36	NF			5,22	NO	NO				
1111	NA	25/06/2018	10:34:49	Linee	SELF	150	4AC	300	L	S1	S.SEVE. FS	NNAPSSFN	R	T	150	RFI	1,00	3,56	0,07	0,07	NF			3,56	SI	NO				
1156	RM	25/06/2018	15:50:29	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	FS COLLEFERRO	RROMCLXR	R	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
1156	RM	25/06/2018	15:52:43	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	FS COLLEFERRO	RROMCLXR	R	T	150	RFI	2,00	1,55	0,06	0,06	NF			1,55	SI	NO				
1012	RM	25/06/2018	23:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS ZAGAROLO	RROMZGXR	R	T	150	RFI	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
986	PA	26/06/2018	07:23:11	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	GUADALAMI C.LE	PPALGUAP	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	6,00	25,53	2,59	2,59	NR			25,53	NO	NO				
986	PA	26/06/2018	07:23:19	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S0	GUADALAMI CP	PPALGDLP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,70	25,41	0,30	0,49	NF			15,45	NO	NO	1,64	1,22	1,34	0,73
1928	PA	26/06/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	EOLICA VALLO C.LE	PPALEOVP	N	R	150	EOLICA DEL VALLO	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
983	PD	26/06/2018	08:30:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VELLAI TR 1	VVENVELVT1_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	RM	26/06/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S0	FS S.BENEDETTO	RROMSBXR	N	M	132	RFI	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
969	TO	26/06/2018	12:04:29	Stallo linea	FSI	70	3CE	40I	L	S1	RFI VILLANOVA	TTORFVNT	N	T	132	RFI	0,00	5,48	0,00	0,00	NF			5,48	NO	NO				
1012	RM	26/06/2018	23:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS ZAGAROLO	RROMZGXR	R	T	150	RFI	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
1204	NA	27/06/2018	06:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FORTORE E. ALBER	NNAPFABN	R	R	150	ALBERONA ENERGIA	0,00	270,00	0,00	0,00	NR			270,00	NO	NO				
1204	NA	27/06/2018	06:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MONTAGNA	NNAPMNTN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	NA	27/06/2018	06:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ALTOPIANO	NNAPALPN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	NA	27/06/2018	06:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	VOREAS PIETRAMON	NNAPVPMN	R	R	150	VOREAS	0,00	270,00	0,00	0,00	NR			270,00	NO	NO				
1204	NA	27/06/2018	06:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CANNETI	NNAPCNIN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	NA	27/06/2018	06:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CANNETI C.LE	NNAPCNNN	R	R	150	VOLTURINO WIND	0,00	270,00	0,00	0,00	NR			270,00	NO	NO				
1204	NA	27/06/2018	06:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PIETRAMONTECORVINO	NNAPPMCN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	NA	27/06/2018	06:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	EOLICA PIETRAMON	NNAPEPMN	R	R	150	EOLICA PIETRAMONTECORVINO	0,00	270,00	0,00	0,00	NR			270,00	NO	NO				
1204	NA	27/06/2018	06:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	EOLICA PIETRAMON	NNAPCDAN	R	R	150	WORLD WIDE WIND ENERGY - ICQ	0,00	270,00	0,00	0,00	NR			270,00	NO	NO				
1204	NA	27/06/2018	06:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CASALVECCHIO	NNAPCLVN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	RM	27/06/2018	06:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PIETRACATELLA C.LE	RROMIVPR	R	R	150	ERG WIND 4	0,00	270,00	0,00	0,00	NR			270,00	NO	NO				
1206	RM	27/06/2018	06:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PIETRACATELLA	RROMPTRR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	NA	27/06/2018	08:00:00	Stallo linea	EOLICA ERCHIE	150	5DP	500	L	S1	TRE TORRI C.LE	NNAPTTRN	R	R	150	EOLICA ERCHIE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
1928	PA	27/06/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	EOLICA VALLO C.LE	PPALEOVP	N	R	150	EOLICA DEL VALLO	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
1113	MI	27/06/2018	12:02:53	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	L	S1	RFI SUZZARA	MMILHSZM	R	R	132	RFI	0,00	5,58	0,00	0,00	NF			5,58	NO	NO				
1113	MI	27/06/2018	12:02:53	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	L	S1	UT IVECO MN	MMILOMSM	R	R	132	FIAT	13,25	5,58	1,32	1,32	NF			5,58	NO	NO				
1113	MI	27/06/2018	12:02:54	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	L	S1	S.BENEDETTO PO	MMILSBNM	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,32	4,30	0,03	0,03	NF			4,30	NO	NO	0,73	0,73	0,70	0,70
1113	MI	27/06/2018	12:02:54	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	L	S0	PEGOGNAGA	MMILPEGM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	9,00	3,19	0,50	0,50	NF			3,19	NO	NO	0,98	0,98	0,48	0,48
1113	MI	27/06/2018	12:02:54	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	L	S1	SUZZARA CP	MMILSUZM	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	10,61	5,39	1,00	1,00	NF			5,39	NO	NO	1,13	1,13	0,13	0,13
984	PD	28/06/2018	08:00:00	Linee	AGSM TRASMISSIONE	132	5DP	500	L	S1	S.COLOMBANO TR R	VWENSCOVTR	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE	0,00	720,00	0,00	0,00	NF			720,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	RM	28/06/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S0	FS GENGA	RROMGEXR	N	M	132	RFI	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO				
1920	PA	28/06/2018	12:11:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	C.LE FV MAZARA	PPALMZAP	N	R	150	ERIKA EOLICA	0,00	53,00	0,00	0,00	NR			53,00	NO	NO				
1112	NA	28/06/2018	12:13:56	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	B	S1	CASERTA SUD	NNAPCESN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	10,30	2,09	0,37	0,37	NF			2,09	NO	NO	0,37	0,37	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)	
						Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione			Tipologia di connessione																		
988	FI	28/06/2018	16:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CARPI FS	FFIRCAXF	R	T	132	RFI	0,00	7200,00	0,00	0,00	NF			7200,00	NO	NO				
989	FI	29/06/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FIRENZUOLA	FFIRFZUF	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
989	FI	29/06/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	RONCOBILACCIO	FFIRRGBF	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	RM	29/06/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	150	5DP	500	L	S1	PESCARA 1SALTO	RROMPCRR	R	T	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	330,00	0,00	0,00	NR			330,00	NO	NO				
1250	PA	29/06/2018	15:48:41	Linee	FSI	150	3CE	40I	L	S0	MEGARA FS	PPALMEFP	R	M	150	RFI	0,10	5,03	0,01	0,01	NF			5,03	NO	NO				
1250	PA	29/06/2018	15:48:41	Linee	FSI	150	3CE	40I	L	S0	LENTINI FS	PPALLEFP	R	M	150	RFI	0,10	9,05	0,02	0,02	NF			9,05	NO	NO				
1250	PA	29/06/2018	15:48:41	Linee	FSI	150	3CE	40I	L	S0	FONTANAROSSA FS	PPALFOFP	R	M	150	RFI	0,00	5,26	0,00	0,00	NF			5,26	NO	NO				
1291	PD	30/06/2018	07:00:00	Linee	TERNA	50	5DP	500	L	S1	BARCIS CP	VVENBCPV	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	2100,00	0,00	0,00	NF			2100,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
990	FI	30/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MUSCHIOSO	FFIRMUSF	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	32190,00	0,00	0,00	NR			32190,00	NO	NO				
1077	MI	30/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ALBANO	MMILALNM	R	R	132	EDISON	0,00	1920,00	0,00	0,00	NR			1920,00	NO	NO				
1077	MI	30/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	CAMPO	MMILCPOM	R	M	132	EDISON	0,00	1920,00	0,00	0,00	NR			1920,00	NO	NO				
1077	MI	30/06/2018	08:00:00	Linee	TERNA	20	5DP	500	L	S1	AFL CONSORZIO CAGIVA DONGO (CAGIVA)	MMILCGDM	R	R	20	AFL CONSORZIO CAGIVA DONGO	0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO				
965	TO	30/06/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ARSEN.MIL	TTORARST	R	R	132	ARSENALE MILITARE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
965	TO	30/06/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PRAOIL PANIG	TTORSNPT	R	R	132	PRAOIL	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
1929	PA	30/06/2018	10:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	CEMENTERIE ISOLA	PPALCESP	N	R	70	ITALGEN	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO				
1229	PD	30/06/2018	14:16:21	Stallo parallelo	TERNA	132	1CD	20D	B	S4	LAION	VVENLAIV	R	R	132	SELNET	0,90	1,16	0,02	0,02	SD			1,16	NO	NO	0,06	0,06	0,04	0,04
1229	PD	30/06/2018	14:38:49	Stallo linea	ALPERIA GREENPOWER	132	3CE	50U	B	S4	BARBIANO	VVENBRBV	R	M	132	ALPERIA GREENPOWER	0,00	0,58	0,00	0,00	NR			0,58	NO	NO				
1229	PD	30/06/2018	14:38:49	Stallo linea	ALPERIA GREENPOWER	132	3CE	50S	B	S4	PREMESA	VVENPRMV	R	R	132	ALPERIA GREENPOWER	0,00	0,59	0,00	0,00	NR			0,59	NO	NO				
1229	PD	30/06/2018	14:38:52	Stallo linea	ALPERIA GREENPOWER	132	3CE	50S	B	S4	LAION	VVENLAIV	R	R	132	SELNET	11,35	1,00	0,19	0,19	NF			1,00	NO	NO	0,19	0,19	0,00	0,00
1229	PD	30/06/2018	14:45:03	Stallo linea	ALPERIA GREENPOWER	132	3CE	60R	B	S4	BRESSANONE GRUPPO 1	VVENBREV1	R	R	132	ALPERIA GREENPOWER	0,00	0,25	0,00	0,00	NR			0,25	NO	NO				
1229	PD	30/06/2018	14:45:03	Stallo linea	ALPERIA GREENPOWER	132	3CE	60R	B	S4	BRESSANONE GRUPPO 2	VVENBREV2	R	R	132	ALPERIA GREENPOWER	0,00	0,25	0,00	0,00	NR			0,25	NO	NO				
1179	RM	30/06/2018	16:21:21	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	B	S0	SCOPPITO	RROMSCPR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	3,77	0,59	0,06	0,06	NF			0,59	NO	NO	0,06	0,06	0,00	0,00
1179	RM	30/06/2018	16:21:21	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	B	S1	LEONESSA	RROMLEOR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	1,08	0,59	0,01	0,01	NF			0,59	NO	NO	0,03	0,03	0,02	0,02
1179	RM	30/06/2018	16:21:21	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	B	S1	SIGILLO GR 1	RROMSIGRG1	R	R	150	ERG HYDRO	2,25	0,59	0,04	0,04	NR			0,59	NO	NO				
1114	MI	30/06/2018	18:24:57	Stallo linea	A2A	132	3CE	50U	L	S0	GOLTARA	MMILGLTM	R	M	132	A2A	5,75	3,43	0,36	0,36	NR			3,43	NO	NO				
1114	MI	30/06/2018	18:24:57	Stallo linea	A2A	132	3CE	60R	B	S1	UT ARTI GRAFICHE	MMILARTM	R	R	132	NUOVO ISTITUTO ARTI GRAFICHE	0,78	1,39	0,02	0,02	NF			1,39	NO	NO				