

**SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN MAGGIO 2018**

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
835	PD	01/05/2018	06:37:05	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S3	ROVIGO FS	VVENRVFV	N	M	132	RFI	0,00	2,14	0,00	0,00	NF			2,14	NO	NO				
835	PD	01/05/2018	06:37:12	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S1	MONSELICE FS	WVENCMVV	N	T	132	RFI	0,00	2,14	0,00	0,00	NF			2,14	NO	NO				
735	NA	01/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	LAMINAZIONE SOTTILE	NNAPLASN	R	T	60	LAMINAZIONE SOTTILE	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO				
779	PD	01/05/2018	13:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	BIPAN	WVENBIPV	R	T	132	BIPAN	0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
826	MI	02/05/2018	00:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	RFI CARAVAGGIO	MMILHCVM	N	T	132	RFI	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO				
826	MI	02/05/2018	01:30:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S0	RFI CHIARI	MMILHCHM	N	M	132	RFI	0,00	180,00	0,00	0,00	NF			180,00	NO	NO				
697	PA	02/05/2018	05:48:23	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	PATTI	PPALPTTP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
698	PA	02/05/2018	06:10:47	Stallo linea	FSI	150	3CE	40I	B	S0	PATTI FS	PPALPTFP	R	M	150	RFI	0,00	0,36	0,00	0,00	NF			0,36	NO	NO				
712	PA	02/05/2018	07:52:40	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	MINERVA MESSINA C.LE	PPALMRVP	R	T	150	MINERVA MESSINA	9,00	6,32	0,98	0,98	NR			6,32	NO	NO				
712	PA	02/05/2018	07:52:46	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S0	FURNARI	PPALFURP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	9,14	7,00	1,07	1,07	NF			7,00	NO	NO	1,07	1,07	0,00	0,00
619	TO	02/05/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VILLENEUVE T3	TTORVLNTT3	R	R	132	DEVAL	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
621	TO	02/05/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	LEYNI carico T3	TTORLEYTT3	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
736	NA	02/05/2018	08:00:00	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	ROMAGN. FS	NNAPRMFN	R	T	150	RFI	0,00	3480,00	0,00	0,00	NF			3480,00	NO	NO				
769	RM	02/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MONTEPRANDONE FS	RROMMNP	N	T	132	RFI	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
781	PD	02/05/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VELLAI TR 2	WVENVELT2_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
875	MI	02/05/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	BELVISO TRG1 4/9	MMILBLVMM1	R	R	132	EDISON	0,00	3360,00	0,00	0,00	NR			3360,00	NO	NO				
780	PD	02/05/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GARDONA	WVENGNV	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	1530,00	0,00	0,00	NR			1530,00	NO	NO				
878	TO	02/05/2018	09:00:00	Linee	FSI	70	5DP	500	L	S1	CANNOBIO	TTORCNBT	R	R	50	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	43620,00	0,00	0,00	NF			43620,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
908	CA	02/05/2018	09:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	5DP	500	L	S1	RUMIANCA TR4	CCAGRUMCT4	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	180,00	0,00	0,00	NF			180,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
688	NA	02/05/2018	10:24:00	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
688	NA	02/05/2018	10:24:00	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	B	S3	PALMI FS	NNAPPMFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
724	NA	02/05/2018	10:35:00	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
724	NA	02/05/2018	10:35:00	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	B	S3	PALMI FS	NNAPPMFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
858	PA	02/05/2018	11:01:53	Stallo linea	FSI	150	3CE	40I	B	S0	PATTI FS	PPALPTFP	R	M	150	RFI	0,00	1,27	0,00	0,00	NF			1,27	NO	NO				
859	PA	02/05/2018	12:12:09	Stallo linea	FSI	150	3CE	40I	B	S0	PATTI FS	PPALPTFP	R	M	150	RFI	0,00	2,42	0,00	0,00	NF			2,42	NO	NO				
709	PA	02/05/2018	13:04:39	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S3	CAPO D'ORLANDO	PPALCDOP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	12,45	0,57	0,20	0,20	NF			0,57	NO	NO	0,20	0,20	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
709	PA	02/05/2018	13:04:39	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S3	PATTI	PPALPTTP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	5,30	0,57	0,08	0,08	NF			0,57	NO	NO	0,08	0,08	0,00	0,00
709	PA	02/05/2018	13:04:39	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S3	PIRAINO	PPALPINP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	3,94	0,57	0,06	0,06	NF			0,57	NO	NO	0,06	0,06	0,00	0,00
709	PA	02/05/2018	13:04:39	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S3	ZAPPULLA FS	PPALZAFP	R	M	150	RFI	0,00	0,57	0,00	0,00	NF			0,57	SI	NO				
711	PA	02/05/2018	13:32:56	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S3	CAPO D'ORLANDO	PPALCDOP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	10,43	0,56	0,16	0,16	NF			0,56	NO	NO	0,16	0,16	0,00	0,00
711	PA	02/05/2018	13:32:56	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S3	PATTI	PPALPTTP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	4,73	0,56	0,07	0,07	NF			0,56	NO	NO	0,07	0,07	0,00	0,00
711	PA	02/05/2018	13:32:56	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S3	PIRAINO	PPALPINP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	3,43	0,56	0,05	0,05	NF			0,56	NO	NO	0,05	0,05	0,00	0,00
711	PA	02/05/2018	13:32:56	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S3	ZAPPULLA FS	PPALZAFP	R	M	150	RFI	0,00	0,56	0,00	0,00	NF			0,56	NO	NO				
757	PA	02/05/2018	19:23:37	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	BAGHERIA	PPALBAGP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
723	NA	03/05/2018	05:09:10	Linee	ITALGEN	150	3CE	40I	L	S1	ITALCEMENTI MATERA	NNAPCMTN	N	R	150	ITALGEN	7,10	5,41	0,67	0,67	NF			5,41	NO	NO				
723	NA	03/05/2018	05:09:10	Stallo parallelo	ITALCEMENTI	150	3CE	50U	L	S0	ITALCEMENTI CASTR.	NNAPCCLN	R	M	150	ITALCEMENTI	7,10	5,41	0,67	0,67	NF			5,41	NO	NO				
623	TO	03/05/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SAVONA T2	TTORSAVT2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PD	03/05/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VELLAI TR 2	VWENVLT2_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
782	PD	03/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	GUIZZA SEZIONE 2 60	VWENGUV52	R	R	60	STET	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
909	CA	03/05/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	VILLASOR 2	CCAGVO2C	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
916	RM	03/05/2018	09:04:59	Stallo Trasformatore AT	ACEA DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	B	S0	A.COLLATINO	RROMACOR	N	M	150	ACEA DISTRIBUZIONE	30,51	1,35	0,81	0,81	NF			1,35	NO	NO	0,81	0,81	0,00	0,00
756	TO	03/05/2018	12:08:21	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S3	RFI GREGGIO	TTORFGRT	R	M	132	RFI	0,00	0,01	0,00	0,00	NF			0,01	NO	NO				
915	RM	03/05/2018	14:33:31	Linee	FSI	150	3CE	40I	L	S3	FS S.VITO N	RROMSIXR	N	M	150	RFI	0,00	5,46	0,00	0,00	NF			5,46	NO	NO				
915	RM	03/05/2018	14:33:31	Linee	FSI	150	3CE	40I	L	S3	FS VASTO S.SALVO	RROMVNXR	N	M	150	RFI	0,00	7,17	0,00	0,00	NF			7,17	NO	NO				
843	PD	04/05/2018	03:41:10	Stallo linea	A.I.M. VICENZA	50	3CE	50U	B	S3	M.CROCETTA	VWENMCRV	N	M	50	A.I.M. VICENZA	4,99	2,17	0,19	0,19	NF			2,17	NO	NO	0,19	0,19	0,00	0,00
845	PD	04/05/2018	04:55:15	Stallo linea	A.I.M. VICENZA	50	3CE	50U	B	S3	M.CROCETTA	VWENMCRV	N	M	50	A.I.M. VICENZA	5,06	1,16	0,11	0,11	NF			1,16	NO	NO	0,11	0,11	0,00	0,00
852	PD	04/05/2018	05:32:52	Stallo linea	A.I.M. VICENZA	50	3CE	50U	L	S3	M.CROCETTA	VWENMCRV	N	M	50	A.I.M. VICENZA	5,57	6,19	0,59	0,59	NF			6,19	NO	NO	0,59	0,59	0,00	0,00
781	PD	04/05/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VELLAI TR 2	VWENVLT2_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
624	TO	04/05/2018	08:30:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S1	RFI VILLANOVA	TTORFVNT	N	T	132	RFI	0,00	410,00	0,00	0,00	NF			410,00	NO	NO				
738	NA	04/05/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ALBI	NNAPALBN	R	R	150	A2A	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
738	NA	04/05/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MAGISANO C.P.	NNAPMAGN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
738	NA	04/05/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MAGISANO	NNAPMGSN	R	R	150	A2A	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
737	NA	04/05/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	PALAG. FS	NNAPPGFN	R	R	150	RFI	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO				
913	RM	04/05/2018	21:49:29	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	TERAMO	RROMTRMR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
913	RM	04/05/2018	21:49:29	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	ISOLA G.SASS	RROMIGSR	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
816	MI	05/05/2018	06:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	LISCATE	MMILLISM	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	2160,00	0,00	0,00	NF			2160,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
770	RM	05/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	UNICEM	RROMUN5R	R	R	150	BUZZI UNICEM	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO				
815	MI	05/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	CASALE CREMASCO	MMILCCRM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
817	MI	05/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	ARNATE	MMILARNM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
738	NA	05/05/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ALBI	NNAPALBN	R	R	150	A2A	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
738	NA	05/05/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MAGISANO C.P.	NNAPMAGN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
738	NA	05/05/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MAGISANO	NNAPMGSN	R	R	150	A2A	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
722	NA	06/05/2018	02:13:46	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	20	3CE	50S	L	S1	FOGGIA (TR1)	NNAPFOGNT1	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	2,60	44,19	1,92	0,09	NF			2,05	NO	NO	1,92	0,09	0,00	0,00
787	TO	06/05/2018	06:17:00	Linee	TERNA	132	4AC	100	L	S1	PIETRAPORZIO	TTORPTPT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	2,80	66,00	3,08	3,08	NR			66,00	NO	NO				
787	TO	06/05/2018	06:17:00	Linee	TERNA	132	4AC	100	L	S1	FEDIO	TTORFEDT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	11,00	66,00	12,10	12,10	NR			66,00	NO	NO				
787	TO	06/05/2018	06:17:00	Linee	TERNA	132	4AC	100	L	S1	VINADIO CENTRALE	TTORVIDT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	41,00	66,00	45,10	45,10	NR			66,00	NO	NO				
787	TO	06/05/2018	06:17:00	Linee	TERNA	132	4AC	100	L	S1	S.GIACOMO	TTORSGMT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	2,40	66,00	2,64	2,64	NR			66,00	NO	NO				
787	TO	06/05/2018	06:17:15	Linee	TERNA	132	4AC	100	L	S1	VINADIO CP	TTORVDDT	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,38	65,55	0,42	0,49	NF			29,12	NO	NO	2,76	1,03	2,34	0,54
787	TO	06/05/2018	06:17:27	Linee	TERNA	132	4AC	100	L	S1	DEMONTE TR 1	TTORDEMTT1	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	-10,48	64,08	0,00	0,00	NF			64,08	NO	NO	0,86	0,18	12,06	7,93
787	TO	06/05/2018	06:17:29	Linee	TERNA	132	4AC	100	L	S1	PIETRAPORZIO TR 2	TTORPTPTT2	N	R	10	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	66,16	0,00	0,00	NF			18,31	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
771	RM	06/05/2018	07:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	S.PIO	RROMSPIR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	0,00	NF			660,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
701	FI	06/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	SOLIGNANO	FFIRSOGF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
783	PD	06/05/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	TRENTO SUD TR1	WVENTNSVT1_2	R	R	220	SET DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	0,00	NF			660,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
738	NA	06/05/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ALBI	NNAPALBN	R	R	150	A2A	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
738	NA	06/05/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MAGISANO C.P.	NNAPMAGN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
738	NA	06/05/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MAGISANO	NNAPMGSN	R	R	150	A2A	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
824	NA	06/05/2018	12:44:37	Cavi	ERG EOLICA AMARONI	150	3CE	40I	L	S1	AMARONI	NNAPAMRN	R	R	150	ERG EOLICA AMARONI	17,22	39030,41	#####	#####	NR			39030,41	NO	NO				
803	MI	06/05/2018	14:00:53	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	B	S1	UT METALFAR	MMILMLRM	R	T	132	METALFAR PRODOTTI IND.	0,12	1,25	0,00	0,00	NF			1,25	NO	NO				
803	MI	06/05/2018	14:00:54	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	B	S0	CIVATE	MMILCVTM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	-0,03	1,24	0,00	0,00	NF			1,24	NO	NO	0,19	0,19	0,19	0,19
805	MI	06/05/2018	18:11:16	Linee	TERNA	220	4AC	300	T	S1	LANZADA TRG1 2/9	MMILLZDMM1	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NR			0,00	NO	NO				
793	TO	07/05/2018	06:01:07	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S0	RFI SANTHIA'	TTORFSHT	R	M	132	RFI	0,00	1,21	0,00	0,00	NF			1,21	NO	NO				
602	PA	07/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	CUSTONACI	PPALCUTP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
625	TO	07/05/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	PONTE G1	TTORPONTM1T	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NR			1920,00	NO	NO				
702	FI	07/05/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FIRENZUOLA	FFIRFZUF	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1740,00	0,00	0,00	NF			1740,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
702	FI	07/05/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	RONCOBILACCIO	FFIRRGBF	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1740,00	0,00	0,00	NF			1740,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
703	FI	07/05/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	132	5DP	500	L	S1	SILLANO 1	FFIRS11F	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	6300,00	0,00	0,00	NR			6300,00	NO	NO				
784	PD	07/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MEZZOCORONA TRG5	VVENMZCVM5T	R	R	132	DOLOMITI EDISON ENERGY	0,00	6240,00	0,00	0,00	NF			6240,00	NO	NO				
837	MI	07/05/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	5DP	500	L	S1	REA DALMINE	MMILREAM	R	R	132	REA	0,00	6360,00	0,00	0,00	NR			6360,00	NO	NO				
887	RM	07/05/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	380	5DP	500	L	S1	TORREVALDALIGA NORD GR 2	RROMTVNRG2	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	0,00	6180,00	0,00	0,00	NR			6180,00	NO	NO				
910	RM	07/05/2018	08:11:32	Stallo linea	TERNA	132	4AC	400	L	S1	PROFILGLASS	RROMPROR	R	R	132	PROFILGLASS	15,79	114,01	30,01	30,01	NF			114,01	SI	NO				
704	FI	07/05/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	PISTOIA VIA PRATESE	FFIRPVPF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
785	PD	07/05/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PEDESALTO	WVENPETV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6030,00	0,00	0,00	NF			6030,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1855	PA	07/05/2018	08:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	VIZZINI C.LE	PPALVZ郑	R	R	150	E.ON	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
786	PD	07/05/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	CA' TRON	WVENCTRV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1440,00	0,00	0,00	NF			1440,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
795	PD	07/05/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	PORDENONE TR 1	VVENPNEVT1_2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6240,00	0,00	0,00	NF			6240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
888	MI	07/05/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	380	5DP	500	L	S1	RONCOVALGRANDE 3	MMILROVM123	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	0,00	45060,00	0,00	0,00	NR			45060,00	NO	NO				
889	NA	07/05/2018	09:30:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	380	5DP	500	L	S1	PRESENZANO (GR3)	NNAPPRENG3	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	0,00	4740,00	0,00	0,00	NR			4740,00	NO	NO				
911	RM	07/05/2018	10:13:18	Trasformatori	TERNA	132	4AC	300	L	S1	VILLAVALLE TR 6	RROMVLVRT6	R	R	132	ASM TERNI	-3,94	449,09	0,00	0,00	NF			29,39	NO	NO	39,08	2,58	68,57	4,53
739	NA	07/05/2018	11:23:57	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S0	GOLETO S.ANGELO	NNAPGSAN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	15,28	5,07	1,30	1,30	NF			5,07	NO	NO	1,59	1,59	0,29	0,29
626	TO	08/05/2018	07:59:13	Linee	TERNA	132	4AC	400	L	S1	ROQUETTE IT. CASSANO SPINOLA	TTORSPDT	R	R	132	ROQUETTE ITALIA	0,00	394,11	0,00	0,00	NR			394,11	NO	NO				
602	PA	08/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	CUSTONACI	PPALCUTP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
715	TO	08/05/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	LEYNI carico T4	TTORLEYTT4	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
836	MI	08/05/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CAMPO MORO	MMILCMOM	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NR			1920,00	NO	NO				
705	FI	08/05/2018	08:41:23	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50S	L	S1	RICCIONE MARE	FFIRRRMMF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1890,54	0,00	0,00	NF			1890,54	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1856	PA	08/05/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	IVPC SICILIA 4	PPALPNCP	R	R	150	IVPC SICILIA 4	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
796	RM	08/05/2018	11:13:32	Sbarre	TERNA	150	4AC	100	L	S1	VILLA S.MARIA CP	RROMVSCR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	512,41	0,00	0,00	NF			512,41	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
796	RM	08/05/2018	11:13:32	Sbarre	TERNA	150	4AC	100	L	S0	VILLA S.MARIA	RROMVSMR	R	M	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	511,19	0,00	0,00	NR			511,19	NO	NO				
759	NA	08/05/2018	11:56:30	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S2	MARTINA FRANCA 60	NNAPMFRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	5,90	6,17	0,62	0,62	NF			6,17	NO	NO	0,62	0,62	0,00	0,00
799	RM	08/05/2018	13:36:52	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	CORVARO	RROMCOVR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
760	NA	08/05/2018	14:41:36	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	TECNOPARCO	NNAPTCPN	R	T	220	TECNOPARCO	3,23	2,47	0,15	0,15	NR			2,47	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
906	RM	08/05/2018	14:55:28	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	TRIPONZO	RROMTRPR	R	T	132	ERG HYDRO	5,00	21,17	1,77	1,77	NR			21,17	NO	NO				
891	PD	08/05/2018	16:00:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	CARNIA FS	WVENCRNV	N	M	60	RFI	0,00	4,00	0,00	0,00	NF			4,00	NO	NO				
912	PD	08/05/2018	16:59:41	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	AVIO TR R	WVENAVOVTR	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE	5,52	2,18	0,21	0,21	NF			2,18	NO	NO	0,30	0,30	0,09	0,09
907	RM	08/05/2018	17:07:13	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	FS COLLEFFERRO	RROMCLXR	R	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
907	RM	08/05/2018	17:07:13	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	CASTELLACCIO	RROMCLLR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
602	PA	09/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	CUSTONACI	PPALCUTP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
772	RM	09/05/2018	08:00:00	Stallo linea	TAMARETE ENERGIA	150	5DP	500	L	S1	TAMARETE C.LE	RROMOTCR	N	R	150	TAMARETE ENERGIA	0,00	660,00	0,00	0,00	NR			660,00	NO	NO				
838	MI	09/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	LACCHIARELLA CP	MMILLCCM	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
706	FI	09/05/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	UNIGRA'	FFIRUNGF	R	R	132	UNIGRA'	0,00	3330,00	0,00	0,00	NR			3330,00	NO	NO				
801	PD	09/05/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UDINE N.E. TR 1	WVENUDNVT1_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
825	NA	09/05/2018	10:35:06	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	4AC	400	L	S1	CASTELLUCCIA (TR3)	NNAPCASNT3T	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	6,51	355,45	38,60	0,10	NF			0,55	NO	NO	38,60	0,10	0,00	0,00
761	NA	09/05/2018	10:43:57	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	PICERNO FS	NNAPPCFN	R	R	150	RFI	0,38	2,57	0,02	0,02	NF			2,57	SI	NO				
762	NA	09/05/2018	14:06:52	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	50U	L	S2	MARTINA FRANCA 60	NNAPMFRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	5,18	16,37	1,43	0,48	NF			6,26	NO	NO	1,43	0,48	0,00	0,00
762	NA	09/05/2018	14:36:03	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	50U	B	S2	MARTINA FRANCA 60	NNAPMFRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	2,08	0,00	0,00	NF			2,08	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
794	TO	09/05/2018	15:21:00	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	FERVENTO	TTORFEVT	R	R	70	ENEL PRODUZIONE	3,60	1,00	0,06	0,06	NR			1,00	NO	NO				
794	TO	09/05/2018	15:21:01	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	FERVENTO CARICO	TTORFEVT3	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	-4,97	1,44	0,00	0,00	NF			1,44	NO	NO	0,00	0,00	0,14	0,14
876	MI	09/05/2018	17:15:07	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	FALOPPIO	MMILFALM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
914	PD	09/05/2018	20:05:24	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	SCHIO Z.I.	WVENSZCV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	24,60	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
904	RM	09/05/2018	20:08:30	Stallo Trasformatore AT	RFI	132	3CE	50S	B	S1	FS ORTE TR R 4/7	RROMORXRTR	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	1,98	1,58	0,07	0,07	NF			1,58	NO	NO	0,07	0,07	0,00	0,00
601	PA	10/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	70	5DP	500	L	S1	CASTELTERMINI	PPALCATP	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
602	PA	10/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	CUSTONACI	PPALCUTP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
716	TO	10/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ERZELLI T5	TTORERZTT5	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
801	PD	10/05/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UDINE N.E. TR 1	WVENUDNVT1_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
644	RM	10/05/2018	09:35:24	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	B	S3	FS GIUNCANO	RROMGIXR	N	M	132	RFI	1,00	2,18	0,04	0,04	NF			2,18	NO	NO				
644	RM	10/05/2018	09:35:24	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	B	S1	FS NARNI	RROMNAXR	N	T	132	RFI	1,00	2,18	0,04	0,04	NF			2,18	NO	NO				
644	RM	10/05/2018	09:35:24	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	B	S3	SAPIO FS	RROMSAXR	N	M	132	RFI	0,00	2,18	0,00	0,00	NF			2,18	NO	NO				
644	RM	10/05/2018	09:35:24	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	B	S1	SAPIO OSSIGENO	RROMSPCR	N	R	132	SAPIO	10,00	2,18	0,38	0,38	NF			2,18	NO	NO				
890	MI	10/05/2018	10:00:00	Linee	TERNA	380	5DP	500	L	S1	LA CASELLA 4	MMILLCSM14A	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	0,00	30480,00	0,00	0,00	NR			30480,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
897	RM	10/05/2018	15:01:20	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	ASSERGI	RROMASSR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
898	RM	10/05/2018	15:46:21	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	GOLDEN LADY	RROMADRR	R	R	132	GOLDEN LADY	8,18	6,17	0,86	0,86	NF			6,17	SI	NO				
927	PD	11/05/2018	07:09:02	Linee	TERNA	132	3CE	70R	L	S1	CAORIA	WVENCRIV	R	T	132	PRIMIERO ENERGIA	41,40	3,01	2,08	2,08	NR			3,01	NO	NO				
602	PA	11/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	CUSTOMACI	PPALCUTP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
717	TO	11/05/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	132	5DP	500	L	S1	MORASCO	TTORMROT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
797	TO	11/05/2018	08:04:01	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S3	RFI GREGGIO	TTORFGRT	R	M	132	RFI	0,00	0,07	0,00	0,00	NF			0,07	NO	NO				
892	PD	11/05/2018	08:09:00	Linee	TERNA	380	5DP	500	L	S1	RFX	WVENRFXV	R	R	380	CONSORZIO RFX	0,00	498,00	0,00	0,00	NF			498,00	NO	NO				
801	PD	11/05/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UDINE N.E. TR 1	WVENUDNV1_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
895	RM	11/05/2018	12:04:20	Trasformatori	TERNA	132	4AC	200	L	S1	CAPPUCCINI TR R	RROMCPRTR	R	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE	7,46	17441,36	#####	2,13	NF		6	21,32	NO	NO	#####	2,50	####	0,37
806	MI	11/05/2018	14:31:23	Linee	TERNA	70	4AC	300	L	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	-8,45	363,30	0,00	0,00	NF			3,45	NO	NO	0,00	0,00	51,19	31,03
806	MI	11/05/2018	14:31:23	Linee	TERNA	70	4AC	300	T	S1	MAZZUNNO LINEA E.	MMILMZSM	R	R	70	LINEA ENERGIA	11,30	0,00	0,00	0,00	NR			0,00	NO	NO				
806	MI	11/05/2018	14:31:23	Linee	TERNA	70	4AC	300	T	S1	UT SACCI	MMILLFRM	R	T	60	SACCI	4,94	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
806	MI	11/05/2018	14:33:02	Linee	TERNA	70	4AC	300	L	S1	MAZZUNNO LINEA E.	MMILMZSM	R	R	70	LINEA ENERGIA	11,30	4,12	0,79	0,79	NR			4,12	NO	NO				
806	MI	11/05/2018	14:33:02	Linee	TERNA	70	4AC	300	L	S1	UT SACCI	MMILLFRM	R	T	60	SACCI	4,94	4,12	0,35	0,35	NF			4,12	SI	NO				
928	PD	11/05/2018	17:27:39	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S0	CALDIERO FS	WVENCLFV	N	M	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
928	PD	11/05/2018	17:27:39	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S4	MONTEBELLO FS	WVENMOFV	N	M	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
928	PD	11/05/2018	17:27:39	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S1	LERINO FS	WVENLEFV	N	T	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
807	MI	11/05/2018	20:27:39	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S0	MIRADOLO	MMILMIRM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	10,28	0,53	0,15	0,15	NF			0,53	NO	NO	0,20	0,20	0,05	0,05
816	MI	12/05/2018	06:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	LISCATE	MMILLISM	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	2160,00	0,00	0,00	NF			2160,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
896	RM	12/05/2018	20:44:21	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S2	GISSI	RROMGISR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	4,90	1,22	0,11	0,11	NF			1,22	NO	NO	0,12	0,12	0,01	0,01
896	RM	12/05/2018	20:44:21	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S2	ATESSA ZI	RROMATWR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	22,44	1,22	0,51	0,51	NF			1,22	NO	NO	0,53	0,53	0,02	0,02
896	RM	12/05/2018	20:44:21	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	SEVEL	RROMSVLR	R	R	150	SEVEL	10,62	1,22	0,24	0,24	NF			1,22	SI	NO				
773	RM	12/05/2018	21:30:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	OSIMO	RROMOSIR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	NA	13/05/2018	01:00:00	Linee	TERNA	70	5DP	500	L	S1	CAVA FS	NNAPCFSN	R	T	60	RFI	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO				
1150	NA	13/05/2018	01:00:00	Linee	TERNA	70	5DP	500	L	S1	CAVA 60	NNAPCVAN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
798	TO	13/05/2018	06:33:01	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S0	RFI SANTHIA'	TTORFSHT	R	M	132	RFI	0,00	7,19	0,00	0,00	NF			7,19	NO	NO				
718	TO	13/05/2018	07:30:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	ITAL.CORN GENOVA	TTORITCT	R	R	220	ILVA	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO				
707	FI	13/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	SOLIGNANO	FFIRSOGF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
774	RM	13/05/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	COLBORDOLO	RROMCOBR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
929	PD	13/05/2018	15:24:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	PONTEBBA FS	WVENPNBV	N	T	60	RFI	0,00	3,00	0,00	0,00	NF			3,00	NO	NO				
800	TO	13/05/2018	22:14:06	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	SAMPEYRE	TTORSAMT	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	33,00	0,46	0,42	0,42	NR			0,46	NO	NO				
800	TO	13/05/2018	22:14:06	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S0	CASTELDELFINO	TTORCTDT	R	M	132	ENEL PRODUZIONE	17,00	2,59	0,85	0,85	NR			2,59	NO	NO				
602	PA	14/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	CUSTONACI	PPALCUTP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
741	TO	14/05/2018	08:00:00	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	ROSSIGLIONE	TTORROST	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6240,00	0,00	0,00	NF			6240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
742	TO	14/05/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SAN COLOMBANO TR4	TTORSCOTT4	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6240,00	0,00	0,00	NF			6240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
750	NA	14/05/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MARCIAGALLO	NNAPMRGN	R	R	150	FINPOWER WIND	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
751	NA	14/05/2018	08:00:00	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	CARPANETO	NNAPCPTN	R	T	150	SERRA CARPANETO 3	0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
900	CA	14/05/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	VILLASOR 2	CCAGVO2C	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
743	TO	14/05/2018	09:00:00	Stallo Trasformatore AT	IREN ENERGIA	132	5DP	500	L	S1	ROSONE GR 3-4-S (TRG5)	TTORROAT92	R	R	132	IREN ENERGIA	0,00	6120,00	0,00	0,00	NR			6120,00	NO	NO				
743	TO	14/05/2018	09:00:00	Stallo Trasformatore AT	IREN ENERGIA	132	5DP	500	L	S1	ROSONE GR 7 (TRG3)	TTORROATG7	R	R	132	IREN ENERGIA	0,00	6120,00	0,00	0,00	NR			6120,00	NO	NO				
744	TO	14/05/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	PIANENZA carico T4	TTORPIATT4	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6180,00	0,00	0,00	NF			6180,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
804	PD	14/05/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	JESOLO	WVENJESV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	16428,00	0,00	0,00	NF			16428,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
802	TO	14/05/2018	09:04:36	Stallo linea	TERNA	132	4AC	400	L	S1	AYAS	TTORAYAT	N	R	132	DEVAL	-1,91	8,01	0,00	0,00	NF			8,01	NO	NO	0,17	0,17	0,43	0,43
517	FI	14/05/2018	09:46:57	Trasformatori	TERNA	132	4AC	200	L	S1	AREZZO C TRR	FFIRARCFT4_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	14,69	123,40	30,28	5,54	NF			38,27	NO	NO	38,87	7,62	8,59	2,08
930	PD	15/05/2018	05:35:58	Linee	TERNA	132	4AC	400	T	S3	S.POLO DI PIAVE	WVENSPOV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	12,50	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
602	PA	15/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	CUSTONACI	PPALCUTP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
750	NA	15/05/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MARCIAGALLO	NNAPMRGN	R	R	150	FINPOWER WIND	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
751	NA	15/05/2018	08:00:00	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	CARPANETO	NNAPCPTN	R	T	150	SERRA CARPANETO 3	0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
902	CA	15/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	OVODDA	CCAGOVOC	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1857	PA	15/05/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	NARO	PPALNARP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
863	NA	15/05/2018	15:20:47	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	FALCIANO FS	NNAPFLFN	R	T	60	RFI	1,37	1,04	0,02	0,02	NF			1,04	SI	NO				
863	NA	15/05/2018	15:20:47	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	GIUGLIANO 60	NNAPGIUN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	9,44	1,04	0,17	0,17	NF			1,04	NO	NO	0,17	0,17	0,00	0,00
863	NA	15/05/2018	15:20:47	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	VILLA LITERNO FS	NNAPVFSN	R	T	60	RFI	1,83	1,36	0,05	0,05	NF			1,36	SI	NO				
602	PA	16/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	CUSTONACI	PPALCUTP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
708	FI	16/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	SIGNA	FFIRSIGF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3360,00	0,00	0,00	NF			3360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
736	NA	16/05/2018	08:00:00	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	ROMAGN. FS	NNAPRMFN	R	T	150	RFI	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
752	NA	16/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MARATEA	NNAPMARN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
902	CA	16/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	OVODDA	CCAGOVOC	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
729	FI	16/05/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	FEA CTV2	FFIRFEAF	R	R	132	FEA	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
818	PD	16/05/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	ADRIA CP	VVENADV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1440,00	0,00	0,00	NF			1440,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
819	PD	16/05/2018	09:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GIUSTINO	VVENGIV	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE	0,00	1830,00	0,00	0,00	NF			1830,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
809	MI	16/05/2018	15:18:02	Linee	TERNA	220	4AC	300	B	S1	MESE TRG1 4/9	MMILMESMM1	R	R	132	EDIPOWER	25,61	1,41	0,72	0,72	NR			1,41	NO	NO				
808	MI	16/05/2018	15:23:54	Linee	TERNA	220	4AC	300	L	S1	MESE TRG1 4/9	MMILMESMM1	R	R	132	EDIPOWER	25,61	3,05	1,32	1,32	NR			3,05	NO	NO				
827	MI	16/05/2018	23:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	RFI CARAVAGGIO	MMILHCVM	N	T	132	RFI	0,00	330,00	0,00	0,00	NF			330,00	NO	NO				
827	MI	17/05/2018	01:30:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S0	RFI CHIARI	MMILHCHM	N	M	132	RFI	0,00	180,00	0,00	0,00	NF			180,00	NO	NO				
602	PA	17/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	CUSTONACI	PPALCUTP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
753	NA	17/05/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MONTORSI	NNAPMRSN	R	R	150	FERROVIE DEL GARGANO	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
753	NA	17/05/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ALBERONA	NNAPEALN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
753	NA	17/05/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	IVPC ALBERONA	NNAPIALN	R	R	150	IVPC	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
775	RM	17/05/2018	11:30:00	Stallo linea	NESTLE'	132	5DP	500	L	S1	NESTLE	RROMNESR	N	R	132	NESTLE'	0,00	6030,00	0,00	0,00	NF			6030,00	NO	NO				
864	NA	17/05/2018	18:51:42	Linee	TERNA	150	3CE	70R	L	S1	SARNO FS	NNAPSRFN	R	T	150	RFI	1,64	4,13	0,12	0,12	NF			4,13	NO	NO				
865	NA	17/05/2018	19:08:03	Linee	TERNA	150	3CE	70R	L	S1	SARNO FS	NNAPSRFN	R	T	150	RFI	0,86	1096,54	15,72	15,72	NF			1096,54	NO	NO				
776	RM	18/05/2018	07:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS CECCANO	RROMCEXR	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
931	PD	18/05/2018	07:59:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	CARNIA FS	VVENCNRV	N	M	60	RFI	0,00	3,00	0,00	0,00	NF			3,00	NO	NO				
602	PA	18/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	CUSTONACI	PPALCUTP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
777	RM	18/05/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	VALLEMIANO	RROMVALR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	19200,00	0,00	0,00	NF			19200,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1918	PA	18/05/2018	08:01:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	CONTRASTO C.LE	PPALCNTP	R	M	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	4799,00	0,00	0,00	NR			4799,00	NO	NO				
730	FI	18/05/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	FEA CTV2	FFIRFEAF	R	R	132	FEA	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
731	FI	18/05/2018	08:30:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MONZUNO FS	FFIRMZFF	R	T	132	RFI	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO				
753	NA	18/05/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MONTORSI	NNAPMRSN	R	R	150	FERROVIE DEL GARGANO	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
753	NA	18/05/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ALBERONA	NNAPEALN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
753	NA	18/05/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	IVPC ALBERONA	NNAPIALN	R	R	150	IVPC	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
820	PD	18/05/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PEDESALTO	VWENPETV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
778	RM	18/05/2018	20:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	BELFORTE 1 CP	RROMBLCR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00



n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
778	RM	18/05/2018	20:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	BELFORTE 1	RROMBLFR	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
778	RM	18/05/2018	20:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	ASSEM S. SEVERINO	RROMSSMR	R	R	132	ASSEM S. SEVERINO	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
932	PD	19/05/2018	13:23:48	Linee	TERNA	50	4AC	300	B	S3	ARSIERO	VVENARIV	R	M	50	ENEL DISTRIBUZIONE	-1,90	3,00	0,00	0,00	NF			3,00	NO	NO	0,22	0,22	0,32	0,32
932	PD	19/05/2018	13:23:48	Linee	TERNA	50	4AC	300	L	S1	ASIAGO	VVENASIV	R	R	50	ENEL DISTRIBUZIONE	4,29	3,31	0,25	0,25	NF			3,31	NO	NO	0,31	0,31	0,06	0,06
812	TO	19/05/2018	16:53:01	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	SASSELLO	TTORSAST	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,96	0,52	0,01	0,01	NF			0,52	NO	NO	0,02	0,02	0,01	0,01
1187	NA	20/05/2018	01:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	220	5DP	500	L	S1	IMI SUD	NNAPADCN	R	R	220	IMI SUD	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
1187	NA	20/05/2018	01:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	220	5DP	500	L	S0	CASORIA	NNAPCSRN	R	M	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
726	RM	20/05/2018	05:32:02	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	MORLUPO	RROMMLRL	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	7,78	1,14	0,16	0,16	NF			1,14	NO	NO	0,16	0,16	0,00	0,00
810	MI	20/05/2018	05:40:15	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	CASALE CREMASCO	MMILCCRM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
810	MI	20/05/2018	05:40:15	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	ROMANENGO	MMILROMM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
732	FI	20/05/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	PONTASSIEVE	FFIRPTSF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
733	FI	20/05/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	TAVOLA	FFIRTAVF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	0,00	NF			660,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
788	RM	20/05/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	S.GAETANO	RROMSGOR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
505	PA	21/05/2018	07:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	AGRIGENTO FS	PPALAGFP	R	R	150	RFI	0,00	780,00	0,00	0,00	NF			780,00	NO	NO				
1919	PA	21/05/2018	07:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	AGRIGENTO	PPALAGRP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	780,00	0,00	0,00	NF			780,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1919	PA	21/05/2018	07:15:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	CEMENTERIE PEM	PPALCE7P	R	R	150	ITALCEMENTI	0,00	685,00	0,00	0,00	NF			685,00	NO	NO				
789	RM	21/05/2018	07:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS CECCANO	RROMCEXR	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
602	PA	21/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	CUSTONACI	PPALCUTP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
745	TO	21/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SARPOM QUILIANO	TTORSQUT	R	T	132	SARPOM	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
754	NA	21/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	DAUNIA CALVELLO	NNAPDACN	R	M	150	DAUNIA CALVELLO	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
754	NA	21/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	ORSARA C.LE	NNAPEDON	R	M	150	E2I ENERGIE SPECIALI	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
831	PD	21/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CASTELPIETRA	VVENCSTV	R	R	132	ACSM PRIMIERO	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
839	MI	21/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	AVIASCO	MMILAVIM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	26460,00	0,00	0,00	NR			26460,00	NO	NO				
839	MI	21/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GROMO	MMILGRMM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	26460,00	0,00	0,00	NR			26460,00	NO	NO				
893	MI	21/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	380	5DP	500	L	S1	OSTIGLIA 3	MMILOSCM133	R	R	380	EP PRODUZIONE	0,00	6240,00	0,00	0,00	NR			6240,00	NO	NO				
727	RM	21/05/2018	08:49:57	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	CORVARO	RROMCOVR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
894	MI	21/05/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	380	5DP	500	L	S1	CASSANO TM5 1/8	MMILCSSMM5	R	R	380	A2A	0,00	23520,00	0,00	0,00	NR			23520,00	NO	NO				
1160	PA	21/05/2018	11:17:00	Linee	TERNA	220	4AC	400	L	S1	TERMINI C.LE (gr 4.1)	PPALTIMG4	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	317,00	0,00	0,00	NR			317,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
866	NA	21/05/2018	13:55:40	Stallo linea	A2A	150	3CE	50U	L	S0	ORICHELLA	NNAPORIN	R	M	150	A2A	0,00	232,42	0,00	0,00	NR			232,42	NO	NO				
790	RM	21/05/2018	14:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	VIL.BARREA	RROMVBRR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	5760,00	0,00	0,00	NF			5760,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
518	FI	21/05/2018	14:32:58	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	L	S0	VAIANO	FFIRVAIF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	17,91	3,12	0,96	0,96	NF			3,12	NO	NO	0,96	0,96	0,00	0,00
728	RM	21/05/2018	15:42:51	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50S	L	S1	ASSEM S. SEVERINO	RROMSSMR	R	R	132	ASSEM S.SEVERINO	1,23	5,03	0,10	0,10	NF			5,03	NO	NO	0,10	0,10	0,00	0,00
867	NA	21/05/2018	16:48:29	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	IVPC4 FORENZA M.	NNAPIFRN	R	R	150	ERG WIND 4	2,60	274,38	11,90	11,90	NR			274,38	NO	NO				
1159	PA	22/05/2018	01:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	GIARRE	PPALGIAP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
933	PD	22/05/2018	05:10:38	Linee	TERNA	50	4AC	400	B	S4	VALDOBBIADENE	VVENVLBV	R	M	50	ENEL DISTRIBUZIONE	3,94	1,27	0,09	0,09	NF			1,27	NO	NO	0,17	0,17	0,08	0,08
789	RM	22/05/2018	07:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS CECCANO	RROMCEXR	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
602	PA	22/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	CUSTOMACI	PPALCUTP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
754	NA	22/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	DAUNIA CALVELLO	NNAPDACN	R	M	150	DAUNIA CALVELLO	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
754	NA	22/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	ORSARA C.LE	NNAPEDON	R	M	150	E2I ENERGIE SPECIALI	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
831	PD	22/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CASTELPIETRA	VWENCSRVR	R	R	132	ACSM PRIMIERO	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
832	PD	22/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GARDONA	VWENGNAV	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
901	CA	22/05/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	NURRA	CCAGNURC	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
903	CA	22/05/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S0	SA TURRINA MANNA	CCAGSTMC	R	M	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
1160	PA	22/05/2018	08:30:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	TERMINI C.LE (gr 4.1)	PPALTIMPG4	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
520	FI	22/05/2018	14:08:30	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	B	S2	FERRARA CASSANA	FFIRFCFSF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	-1,01	1,42	0,00	0,00	NF			1,42	NO	NO	0,15	0,15	0,18	0,18
520	FI	22/05/2018	14:08:30	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	L	S2	BONDENO	FFIRBONF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,57	3,19	0,04	0,04	NF			3,19	NO	NO	0,64	0,64	0,60	0,60
520	FI	22/05/2018	14:08:30	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	L	S2	FINALE EMILIA	FFIRFIEF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	18,58	3,53	1,20	1,20	NF			3,53	NO	NO	1,46	1,46	0,26	0,26
520	FI	22/05/2018	14:08:31	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	B	S1	HERA CASSANA	FFIRFECF	N	R	132	HERA AMBIENTE	12,60	1,41	0,35	0,35	NR			1,41	NO	NO				
520	FI	22/05/2018	14:08:32	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	B	S1	PALANTONE	FFIRPALF	R	R	132	CONS.BONIFICA CANALE EM.ROM.	2,80	1,57	0,09	0,09	NF			1,57	NO	NO				
520	FI	22/05/2018	14:08:32	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	B	S1	PILASTRESI	FFIRPILF	R	R	132	CONSORZIO BONIFICA BURANA	6,00	1,57	0,20	0,20	NF			1,57	NO	NO				
520	FI	22/05/2018	14:08:33	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	B	S1	C.LE FINALE EMILIA	FFIRFINF	R	R	132	ENEL GREEN POWER	13,80	1,39	0,38	0,38	NR			1,39	NO	NO				
519	FI	22/05/2018	17:15:14	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S0	CESENA FS	FFIRCFBSF	N	M	132	RFI	0,00	4,25	0,00	0,00	NF			4,25	NO	NO				
734	RM	22/05/2018	17:16:34	Linee	FSI	150	3CE	40I	L	S1	FS TORRE DEI PASSERI	RROMTPXR	N	T	150	RFI	2,00	3,34	0,12	0,12	NF			3,34	NO	NO				
734	RM	22/05/2018	17:16:34	Linee	FSI	150	3CE	40I	L	S3	FS PESCARA	RROMPCXR	R	M	150	RFI	2,00	3,34	0,12	0,12	NF			3,34	NO	NO				
734	RM	22/05/2018	17:16:34	Linee	FSI	150	3CE	40I	L	S3	FS S.VITO N	RROMSIXR	N	M	150	RFI	2,00	3,34	0,12	0,12	NF			3,34	NO	NO				
734	RM	22/05/2018	17:16:34	Linee	FSI	150	3CE	40I	L	S3	FS VASTO S.SALVO	RROMVNXR	N	M	150	RFI	2,00	3,34	0,12	0,12	NF			3,34	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
868	NA	22/05/2018	23:00:32	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	B	S1	ANSALDO	NNAPANSN	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1,04	0,00	0,00	NF			1,04	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
868	NA	22/05/2018	23:00:32	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	B	S3	FIAT NAPOLI	NNAPFATN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1,04	0,00	0,00	NF			1,04	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
868	NA	22/05/2018	23:00:32	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	B	S3	POGGIOREALE FS	NNAPPRFN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1,04	0,00	0,00	NF			1,04	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
868	NA	22/05/2018	23:00:32	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	B	S1	HITACHI	NNAPANUN	R	R	60	HITACHI	1,01	1,04	0,02	0,02	NF			1,04	NO	NO				
868	NA	22/05/2018	23:00:32	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	B	S3	FIAT NAPOLI UTENTE	NNAPFNAN	R	M	60	FIAT	0,38	1,04	0,01	0,01	NF			1,04	NO	NO				
868	NA	22/05/2018	23:00:32	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	B	S1	POGGIOREALE RFI	NNAPPFUN	R	R	60	RFI	4,97	1,04	0,09	0,09	NF			1,04	NO	NO				
872	NA	23/05/2018	02:10:43	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S3	ASCOLI SATRIANO	NNAPASAN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	-1,15	3,47	0,00	0,00	NF			3,47	NO	NO	0,17	0,16	0,24	0,23
872	NA	23/05/2018	02:11:02	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	L	S1	CIANFURRO C.LE	NNAPIPAN	R	R	150	ERG EOLICA ADRIATICA	1,13	3,28	0,07	0,07	NR			3,28	NO	NO				
872	NA	23/05/2018	02:11:02	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	L	S3	ROCCHETTA S.ANTONIO	NNAPSLUN	R	M	150	WIND FARM ROCCHETTA	14,98	372,03	92,89	92,89	NR			372,03	NO	NO				
872	NA	23/05/2018	02:11:02	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	L	S3	FORTORE E. PISC.	NNAPFPIN	R	M	150	FORTORE ENERGIA	8,46	3,28	0,49	0,49	NR			3,28	NO	NO				
872	NA	23/05/2018	02:11:02	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	L	S3	DAUNIA CANDELA	NNAPDCAN	R	M	150	DAUNIA CANDELA	5,32	29,18	2,60	2,60	NR			29,18	NO	NO				
869	NA	23/05/2018	02:45:08	Linee	FSI	150	3CE	40I	B	S1	CERIGN. FS	NNAPCRFN	N	T	150	RFI	0,80	1,52	0,02	0,02	NF			1,52	NO	NO				
869	NA	23/05/2018	02:45:08	Linee	FSI	150	3CE	40I	B	S1	S.SEVE. FS	NNAPSSFN	R	T	150	RFI	0,80	1,52	0,02	0,02	NF			1,52	NO	NO				
869	NA	23/05/2018	02:45:08	Linee	FSI	150	3CE	40I	B	S3	FOGGIA FS	NNAPFFEN	R	M	150	RFI	0,80	1,52	0,02	0,02	NF			1,52	NO	NO				
789	RM	23/05/2018	07:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS CECCANO	RROMCEXR	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
602	PA	23/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	CUSTONACI	PPALCUTP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
754	NA	23/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	DAUNIA CALVELLO	NNAPDACN	R	M	150	DAUNIA CALVELLO	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
754	NA	23/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	ORSARA C.LE	NNAPEDON	R	M	150	E2I ENERGIE SPECIALI	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
831	PD	23/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CASTELPIETRA	VVENCSRV	R	R	132	ACSM PRIMIERO	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
833	PD	23/05/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	5DP	500	L	S1	S.ANTONIO GRUPPO 1	VVENSATVG1	R	R	220	EISACKWERK	0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
901	CA	23/05/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	NURRA	CCAGNURC	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	PA	23/05/2018	08:30:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	TERMINI C.LE (gr 4.1)	PPALTIMPG4	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
1959	NA	23/05/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SARNO FS	NNAPSRFN	R	T	150	RFI	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO				
1921	PA	23/05/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	FAVARA 2	PPALFA2P	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	NA	23/05/2018	09:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SESSA FS	NNAPSFSN	R	T	60	RFI	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
1960	NA	23/05/2018	09:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SUIO TR V	NNAPSUINT2	N	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	NA	23/05/2018	09:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S0	SUIO	NNAPSUIN	R	M	60	ENEL GREEN POWER	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
740	RM	23/05/2018	09:35:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	FS NARNI	RROMNAXR	N	T	132	RFI	0,00	5,00	0,00	0,00	NF			5,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
740	RM	23/05/2018	09:35:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S3	SAPIO FS	RROMSAXR	N	M	132	RFI	0,00	5,00	0,00	0,00	NF			5,00	NO	NO				
740	RM	23/05/2018	09:35:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	SAPIO OSSIGENO	RROMSPCR	N	R	132	SAPIO	9,40	5,00	0,78	0,78	NF			5,00	NO	NO				
2680	NA	23/05/2018	11:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	CASALVECCHIO	NNAPCLVN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2866	RM	23/05/2018	11:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	PIETRACATELLA	RROMPTRR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2866	RM	23/05/2018	11:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	PIETRACATELLA C.LE	RROMIVPR	R	R	150	ERG WIND 4	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
523	FI	23/05/2018	14:30:57	Stallo linea	RFI	132	3CE	50S	L	S1	IDICE FS	FFIRIDCF	R	R	132	RFI	0,00	32,46	0,00	0,00	NF			32,46	NO	NO				
789	RM	24/05/2018	07:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS CECCANO	RROMCEXR	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
602	PA	24/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	CUSTOMACI	PPALCUTP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
754	NA	24/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	DAUNIA CALVELLO	NNAPDACN	R	M	150	DAUNIA CALVELLO	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
754	NA	24/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	ORSARA C.LE	NNAPEDON	R	M	150	E2I ENERGIE SPECIALI	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
758	NA	24/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	P.EOLICO IARDINO	NNAPPEIN	R	R	150	PARCO EOLICO IARDINO	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
833	PD	24/05/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	5DP	500	L	S1	S.ANTONIO GRUPPO 1	VVENSATVG1	R	R	220	EISACKWERK	0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
901	CA	24/05/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	NURRA	CCAGNURC	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	NA	24/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	CASTELVOLTURNO	NNAPCTVN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
834	CA	24/05/2018	08:24:52	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	L	S1	NURRA	CCAGNURC	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	1,62	4,01	0,11	0,11	NF			4,01	NO	NO	0,16	0,16	0,05	0,05
1160	PA	24/05/2018	08:30:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	TERMINI C.LE (gr 4.1)	PPALTIMPG4	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
1335	NA	24/05/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CAPRIATI (GR1)	NNAPCAPNG1	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	330,00	0,00	0,00	NR			330,00	NO	NO				
1335	NA	24/05/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CAPRIATI (GR2)	NNAPCAPNG2	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	330,00	0,00	0,00	NR			330,00	NO	NO				
2680	NA	24/05/2018	16:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	CASALVECCHIO	NNAPCLVN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	30,00	0,00	0,00	NF			30,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2866	RM	24/05/2018	16:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	PIETRACATELLA	RROMPTRR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	30,00	0,00	0,00	NF			30,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2866	RM	24/05/2018	16:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	PIETRACATELLA C.LE	RROMIVPR	R	R	150	ERG WIND 4	0,00	30,00	0,00	0,00	NR			30,00	NO	NO				
829	TO	25/05/2018	01:42:26	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	NESTLE'	TTORLOCT	R	T	132	NESTLE'	1,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
789	RM	25/05/2018	07:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS CECCANO	RROMCEXR	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
602	PA	25/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	CUSTOMACI	PPALCUTP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
749	FI	25/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	NUOVA GABBRO	FFIRGBBF	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
754	NA	25/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	DAUNIA CALVELLO	NNAPDACN	R	M	150	DAUNIA CALVELLO	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
754	NA	25/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	ORSARA C.LE	NNAPEDON	R	M	150	E2I ENERGIE SPECIALI	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
833	PD	25/05/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	5DP	500	L	S1	S.ANTONIO GRUPPO 1	VVENSATVG1	R	R	220	EISACKWERK	0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
901	CA	25/05/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	NURRA	CCAGNURC	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
821	NA	26/05/2018	02:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	VIESTE	NNAPVIEN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
860	PD	26/05/2018	12:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	COSTALUNGA	VVENCSGV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
860	PD	26/05/2018	12:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FORTE ALTO	VWENFOAV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
958	PD	27/05/2018	00:33:58	Stallo linea	SELNET	132	3CE	60R	L	S1	LAPPAGO	VWENLAPV	R	R	132	ALPERIA GREENPOWER	14,00	6,56	1,62	1,62	NR			6,56	NO	NO				
958	PD	27/05/2018	00:33:58	Stallo linea	SELNET	132	3CE	60R	L	S1	MOLINI DI TURES	VWENMTUV	R	R	132	ALPERIA GREENPOWER	13,00	4,57	1,07	1,07	NR			4,57	NO	NO				
958	PD	27/05/2018	00:33:59	Stallo linea	SELNET	132	3CE	60R	L	S0	MOLINI DI TURES CP	VWENMTPV	R	M	132	SELNET	-28,30	5,38	0,00	0,00	NF			5,38	NO	NO	0,74	0,74	3,40	3,40
958	PD	27/05/2018	00:34:43	Stallo linea	SELNET	132	3CE	60R	L	S1	CAMPO TURES	VWENCTUVT1	R	R	132	AZIENDA COM. CAMPO DI TURES	-18,47	7,00	0,00	0,00	NF			7,00	NO	NO	0,06	0,06	2,21	2,21
830	TO	27/05/2018	05:32:23	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S3	RFI GREGGIO	TTORFGRT	R	M	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
747	FI	27/05/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	TAVOLA	FFIRTAVF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	0,00	NF			660,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
861	PD	27/05/2018	07:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	ROSSANO	VWENRSVV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
748	FI	27/05/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	FABBRICO	FFIRFABF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
840	MI	27/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	VOLTA M. CP	MMILVOLM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
841	MI	27/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CASSANO TRG1 2/8	MMILCSSMM1	R	R	220	A2A	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
841	MI	27/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CASSANO TRG2 2/7	MMILCSSMM2	R	R	220	A2A	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
877	MI	27/05/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT IBM VIMERCATE	MMILIBVM	R	R	132	IBM ITALIA	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
811	MI	27/05/2018	19:01:32	Linee	TERNA	70	4AC	300	B	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	-7,06	1,04	0,00	0,00	NF			1,04	NO	NO	0,00	0,00	0,13	0,13
811	MI	27/05/2018	19:01:32	Linee	TERNA	70	4AC	300	B	S1	MAZZUNNO LINEA E.	MMILMZSM	R	R	70	LINEA ENERGIA	11,00	1,04	0,20	0,20	NR			1,04	NO	NO				
811	MI	27/05/2018	19:01:32	Linee	TERNA	70	4AC	300	B	S1	UT SACCI	MMILLFRM	R	T	60	SACCI	8,91	1,04	0,16	0,16	NF			1,04	SI	NO				
813	MI	27/05/2018	19:31:27	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	PEDESINA	MMILPEDM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	10,04	1,01	0,17	0,17	NR			1,01	NO	NO				
813	MI	27/05/2018	19:31:27	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	GEROLA	MMILGERM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	12,48	1,01	0,21	0,21	NR			1,01	NO	NO				
814	TO	28/05/2018	00:10:59	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S0	CALUSO CP	TTORCLST	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	1,98	1,44	0,06	0,06	NF			1,44	NO	NO	0,21	0,21	0,15	0,15
814	TO	28/05/2018	00:10:59	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	SCARMAGNO T2	TTORSCATT2	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	2,85	1,07	0,05	0,05	NF			1,07	NO	NO	0,05	0,05	0,00	0,00
853	MI	28/05/2018	05:32:43	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S0	VIZZOLA TICINO	MMILVIZM	R	M	132	ENEL PRODUZIONE	30,00	1,45	0,88	0,88	NR			1,45	NO	NO				
853	MI	28/05/2018	05:32:46	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S0	SOMMA LOMBARDO	MMILSMLM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	5,51	1,42	0,15	0,15	NF			1,42	NO	NO	0,16	0,16	0,01	0,01
853	MI	28/05/2018	05:35:04	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	MALPENSA CP	MMILMLPM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
853	MI	28/05/2018	05:35:04	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	SEA MALPENSA	MMILSEAM	R	M	132	MALPENSA ENERGIA	28,70	0,00	0,00	0,00	NR			0,00	NO	NO				
1160	PA	28/05/2018	06:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	TERMINI C.LE (gr 5.3)	PPALTIMPGC	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	720,00	0,00	0,00	NR			720,00	NO	NO				
991	RM	28/05/2018	07:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS CECCANO	RROMCEXR	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
746	TO	28/05/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ERZELLI T5	TTORERZTT5	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3360,00	0,00	0,00	NF			3360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
763	TO	28/05/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FIN CNI RIV	TTORCSRT	R	T	132	FINCANTIERI	0,00	4800,00	0,00	0,00	NF			4800,00	NO	NO				
1189	NA	28/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	BIOMASSE STRONG.	NNAPBMSN	R	R	150	BIOMASSE ITALIA	0,00	6180,00	0,00	0,00	NR			6180,00	NO	NO				
755	FI	28/05/2018	12:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	NUOVA GABBRO	FFIRGBBF	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
857	MI	28/05/2018	20:25:01	Linee	TERNA	132	3CE	80T	L	S1	MADESIMO	MMILMAEM	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	763,21	0,00	0,00	NF			763,21	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
857	MI	28/05/2018	20:49:47	Linee	TERNA	132	3CE	80T	L	S0	PRESTONE	MMILPREM	R	M	132	EDIPOWER	0,00	735,26	0,00	0,00	NR			735,26	NO	NO				
857	MI	28/05/2018	20:51:26	Linee	TERNA	132	3CE	80T	L	S0	ISOLATO	MMILISLM	R	M	132	EDIPOWER	0,00	734,53	0,00	0,00	NR			734,53	NO	NO				
854	MI	28/05/2018	23:37:00	Linee	ITALGEN	132	3CE	40I	L	S3	CALUSCO	MMILSCSM	N	M	132	ITALGEN	16,00	19,00	5,07	5,07	NF			19,00	NO	NO				
854	MI	28/05/2018	23:37:00	Linee	ITALGEN	132	3CE	40I	L	S3	VAPRIO	MMILVPRM	R	M	132	ITALGEN	15,30	19,00	4,85	4,85	NR			19,00	NO	NO				
855	MI	28/05/2018	23:53:00	Linee	ITALGEN	132	3CE	40I	B	S3	REZZATO	MMILRZZM	R	M	132	ITALGEN	17,00	3,00	0,85	0,85	NF			3,00	NO	NO				
856	MI	29/05/2018	02:37:40	Linee	ITALGEN	70	3CE	40I	L	S1	MAZZUNNO	MMILMZM	R	R	70	ITALGEN	8,70	6,39	0,96	0,96	NR			6,39	NO	NO				
1148	NA	29/05/2018	06:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S0	MARTINA FRANCA 60	NNAPMFRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
991	RM	29/05/2018	07:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS CECCANO	RROMCEXR	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
791	RM	29/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ACQUARA	RROMAQR	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
822	NA	29/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	ROCCHETTA S.ANTONIO	NNAPSLUN	R	M	150	WIND FARM ROCCHETTA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
822	NA	29/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	DAUNIA CANDELA	NNAPDCAN	R	M	150	DAUNIA CANDELA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
822	NA	29/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	FORTORE E. PISC.	NNAPFPIN	R	M	150	FORTORE ENERGIA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
862	PD	29/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MALGA CIAPELA	VVENMCIV	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
899	CA	29/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	CAMPO E. PLO-OSI-NUL (PLOAGHE STAZ)	CCAGOSIC	R	M	150	IVPC	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
934	PD	29/05/2018	13:16:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	PONTEBBA FS	VVENPNBV	N	T	60	RFI	0,00	3,00	0,00	0,00	NF			3,00	NO	NO				
964	PD	29/05/2018	16:04:16	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	TRIESTE SIOT	VVENTSIV	R	M	132	SIOT	8,60	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
917	MI	29/05/2018	16:34:39	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S1	MADESIMO	MMILMAEM	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	52264,10	0,00	0,00	NF			52264,10	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
917	MI	29/05/2018	16:34:39	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S0	PRESTONE	MMILPREM	R	M	132	EDIPOWER	12,53	52207,28	#####	#####	NR			52207,28	NO	NO				
917	MI	29/05/2018	16:34:39	Linee	TERNA	132	2FM	30E	L	S0	ISOLATO	MMILISLM	R	M	132	EDIPOWER	0,00	52265,26	0,00	0,00	NR			52265,26	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
521	FI	30/05/2018	04:02:42	Gruppi idroelettrici	ENEL PRODUZIONE	6	3CE	50U	L	S1	PREDARE	FFIRPREF	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	1,32	343,26	7,56	7,56	NR			343,26	NO	NO				
1148	NA	30/05/2018	06:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S0	MARTINA FRANCA 60	NNAPMFRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
991	RM	30/05/2018	07:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS CECCANO	RROMCEXR	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
792	RM	30/05/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FS CAMPOLEONE	RROMCOXR	N	T	132	RFI	0,00	990,00	0,00	0,00	NF			990,00	NO	NO				
822	NA	30/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	ROCCHETTA S.ANTONIO	NNAPSLUN	R	M	150	WIND FARM ROCCHETTA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
822	NA	30/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	DAUNIA CANDELA	NNAPDCAN	R	M	150	DAUNIA CANDELA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
822	NA	30/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	FORTORE E. PISC.	NNAPFPIN	R	M	150	FORTORE ENERGIA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
823	NA	30/05/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CONTE	NNAPCNEN	R	R	150	LUCKY WIND 4	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
899	CA	30/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	CAMPO E. PLO-OSI-NUL (PLOAGHE STAZ)	CCAGOSIC	R	M	150	IVPC	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
764	RM	30/05/2018	08:34:09	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	S.GEMINI	RROMSMGR	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	4,50	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
522	FI	30/05/2018	09:15:12	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	L	S0	CHIUSI	FFIRCHUF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	9,29	5,29	0,85	0,85	NF			5,29	NO	NO	0,88	0,88	0,03	0,03
522	FI	30/05/2018	09:15:12	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	L	S0	CHIUSI FS	FFIRCHFF	R	M	132	RFI	0,00	5,29	0,00	0,00	NF			5,29	NO	NO				
1547	RM	30/05/2018	09:15:12	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	L	S3	CIVITELLA D'AGLIANO FS	RROMRBXR	N	M	132	RFI	0,00	5,29	0,00	0,00	NF			5,29	NO	NO				
1547	RM	30/05/2018	09:15:12	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	L	S3	FS ALLERONA	RROMALXR	N	M	132	RFI	0,00	5,29	0,00	0,00	NF			5,29	NO	NO				
767	RM	30/05/2018	20:41:14	Stallo linea	TERNA	132	4AC	400	B	S3	FS PRENESTINA	RROMPRXR	N	M	132	RFI	8,78	2,33	0,37	0,37	NF			2,33	SI	NO				
842	TO	30/05/2018	21:26:24	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	FERVENTO CARICO	TTORFEVTT3	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	-5,30	0,54	0,00	0,00	NF			0,54	NO	NO	0,01	0,01	0,09	0,09
842	TO	30/05/2018	21:26:27	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	FERVENTO	TTORFEVT	R	R	70	ENEL PRODUZIONE	3,78	0,56	0,06	0,06	NR			0,56	NO	NO				
1159	PA	31/05/2018	01:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	GIARRE	PPALGIAP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
828	MI	31/05/2018	01:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	RFI CARAVAGGIO	MMILHCVM	N	T	132	RFI	0,00	180,00	0,00	0,00	NF			180,00	NO	NO				
828	MI	31/05/2018	01:30:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S0	RFI CHIARI	MMILHCHM	N	M	132	RFI	0,00	180,00	0,00	0,00	NF			180,00	NO	NO				
991	RM	31/05/2018	07:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS CECCANO	RROMCEXR	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
822	NA	31/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	ROCCHETTA S.ANTONIO	NNAPSLUN	R	M	150	WIND FARM ROCCHETTA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
822	NA	31/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	DAUNIA CANDELA	NNAPDCAN	R	M	150	DAUNIA CANDELA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
822	NA	31/05/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	FORTORE E. PISC.	NNAPFPIN	R	M	150	FORTORE ENERGIA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
823	NA	31/05/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CONTE	NNAPCNEN	R	R	150	LUCKY WIND 4	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
873	PD	31/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	COLLICELLO	VVENCLCV	R	T	132	E.D.A.	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
1186	NA	31/05/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CASTIGL.FS	NNAPCTFN	R	R	150	RFI	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO				

	n° Disalimentazione	
87/4 PD	Area	
87/0 NA	Data (gg/mm/aaaa)	
87/0 NA	Ora (hh.mm.ss)	
87/1 NA	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	
31/05/2018	Titolare rete origine della disalimentazione	
14:02:22	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	
linee	Codice causa AEEG - 1° livello	
TERNA	Codice causa AEEG - 2° livello	
150	Tipo interruzione	
4AC	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	
300	Nome del Sito utente AT disalimentato	
T	Codice univoco del Sito utente AT	
S0	Connessione alla RTN	
GGOTTAGLIE	Tipologia di connessione	
NNA-PGRON	Tensione Sito utente AT (kV)	
	Titolare del Sito utente AT	
	PI (MW)	
	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	
	ENS/ENR lorda (MWh)	
	ENS/ENR netta (MWh)	
	NF/NR/SD	
	N° Incidente rilevante	
	N° Potenziale Incidente rilevante	
	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	
0,00	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	
NO	Versamento al FEE	
0,00	ENS-U lorda (MWh)	
0,00	ENS-U netta (MWh)	
0,00	ENR-U lorda (MWh)	
0,00	ENR-U netta (MWh)	