

**SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN GENNAIO 2018**

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENP-U lorda (MWh)	ENP-U netta (MWh)
8	TO	01/01/2018	00:46:19	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	PRAOIL FON	TTORSNFT	R	M	132	PRAOIL	5,98	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
88	NA	02/01/2018	07:40:00	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	L	S3	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,00	20,00	0,00	0,00	NF			20,00	NO	NO				
88	NA	02/01/2018	07:40:00	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	L	S3	LAMEZIA TERME FS	NNAPLTFN	N	M	60	RFI	0,00	20,00	0,00	0,00	NF			20,00	NO	NO				
60	MI	02/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT FERALPI	MMILFEPM	R	R	132	FERALPI SIDERURGICA	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO				
112	PD	02/01/2018	13:18:08	Linee	TERNA	50	4AC	300	B	S3	VALDOBIADENE	VVENVLBV	R	M	50	ENEL DISTRIBUZIONE	0,91	1,14	0,02	0,02	NF			1,14	NO	NO	0,08	0,08	0,06	0,06
120	PD	02/01/2018	13:57:00	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S0	PERI FS	VVENPERV	N	M	132	RFI	0,00	5,00	0,00	0,00	NF			5,00	NO	NO				
120	PD	02/01/2018	13:57:00	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S2	VILLA LAGAR.FS	VVENVLV	N	M	132	RFI	0,00	5,00	0,00	0,00	NF			5,00	NO	NO				
89	NA	02/01/2018	15:52:41	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	OPPIDO	NNAPOPPN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
90	NA	02/01/2018	20:48:17	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	S.PASQUALE	NNAPSPQN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	PA	02/01/2018	22:49:02	Linee	FSI	150	3CE	40I	T	S3	ROCCALUMERA 2	PPALRO2P	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	PA	02/01/2018	22:49:02	Linee	FSI	150	3CE	40I	T	S3	LETOJANNI CP	PPALLTJP	N	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	PA	02/01/2018	22:49:02	Linee	FSI	150	3CE	40I	T	S3	CALATABIANO FS	PPALCAFP	N	M	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
39	PD	03/01/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FIAMM UT	VVENFMV	R	T	132	FIAMM	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO				
4	TO	03/01/2018	11:26:31	Linee	RFI	60	3CE	40I	B	S1	CHIAMONTE RFI	TTORCHFT	N	T	60	RFI	0,00	2,23	0,00	0,00	NF			2,23	NO	NO				
91	NA	04/01/2018	05:01:55	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	S.PASQUALE	NNAPSPQN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	1,96	1,11	0,04	0,04	NF			1,11	NO	NO	0,04	0,04	0,00	0,00
92	NA	04/01/2018	05:06:13	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	S.PASQUALE	NNAPSPQN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
93	NA	04/01/2018	05:10:36	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	S.PASQUALE	NNAPSPQN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	1,96	1,59	0,06	0,06	NF			1,59	NO	NO	0,06	0,06	0,00	0,00
93	NA	04/01/2018	05:10:36	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	BRUZZANO ZEFF.	NNAPBRUN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
94	NA	04/01/2018	05:21:52	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	S.PASQUALE	NNAPSPQN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	1,52	223,54	5,67	0,17	NF			22,33	NO	NO	5,67	0,17	0,00	0,00
94	NA	04/01/2018	05:21:52	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	BRUZZANO ZEFF.	NNAPBRUN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
16	TO	04/01/2018	05:35:29	Linee	DEVAL	132	3CE	40I	B	S1	AYAS	TTORAYAT	N	R	132	DEVAL	2,48	0,36	0,03	0,03	NF			0,36	NO	NO	0,03	0,03	0,00	0,00
1	TO	04/01/2018	09:21:19	Linee	DEVAL	132	3CE	40I	B	S1	AYAS	TTORAYAT	N	R	132	DEVAL	4,43	1,42	0,13	0,13	NF			1,42	NO	NO	0,13	0,13	0,00	0,00
150	PA	04/01/2018	10:12:52	Linee	TERNA	70	4AC	300	L	S3	S.G.LA PUNTA	PPALSGPP	R	M	70	ENEL DISTRIBUZIONE	13,20	10,24	2,29	2,29	NF			10,24	NO	NO	2,29	2,29	0,00	0,00
121	PD	04/01/2018	15:20:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	VANDOIES FS	VVENVNFV	R	R	132	RFI	0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	SI	NO				
127	RM	04/01/2018	20:41:06	Linee	TERNA	220	4AC	300	L	S1	PROVVIDENZA	RROMPRVR	R	T	220	ENEL PRODUZIONE	46,00	1246,50	955,91	955,91	NR			1246,50	NO	NO				
95	NA	05/01/2018	08:52:04	Linee	TERNA	150	4AC	100	L	S1	S.PASQUALE	NNAPSPQN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	454,32	0,00	0,00	NF			454,32	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
96	NA	05/01/2018	16:52:55	Linee	TERNA	60	4AC	100	L	S1	GIUGLIANO 60	NNAPGIUN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	30,00	656,50	328,42	6,73	NF		1	13,28	NO	NO	328,42	6,73	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
96	NA	05/01/2018	16:52:55	Linee	TERNA	60	4AC	100	L	S1	VILLA LITERNO FS	NNAPVFSN	R	T	60	RFI	0,84	656,50	9,20	9,20	NF		1	656,50	SI	SI				
144	PA	08/01/2018	01:34:45	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S0	FURNARI	PPALFURP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	7,28	1,46	0,21	0,21	NF			1,46	NO	NO	0,21	0,21	0,00	0,00
144	PA	08/01/2018	01:34:45	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	MINERVA MESSINA C.LE	PPALMRVP	R	T	150	MINERVA MESSINA	25,19	5,51	2,46	2,46	NR			5,51	NO	NO				
146	PA	08/01/2018	03:03:18	Stallo linea	FSI	150	3CE	40I	L	S0	CAMPOFELICE FS	PPALCMFP	N	M	150	RFI	0,00	66,06	0,00	0,00	NF			66,06	NO	NO				
146	PA	08/01/2018	03:03:18	Linee	FSI	150	3CE	40I	L	S0	CEFALU' FS	PPALCEFP	N	M	150	RFI	0,00	399,09	0,00	0,00	NF			399,09	NO	NO				
37	PD	08/01/2018	08:30:00	Stallo linea	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CIMEGO GRUPPO 1	VVENCIMVG1	R	R	220	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
38	PD	08/01/2018	08:30:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	VERONA BORGOMILANO TR 1	VVENVRBVT1_2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TO	08/01/2018	10:05:39	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	CARMAGNOLA FS	TTORCMFT	N	T	60	RFI	0,00	3,17	0,00	0,00	NF			3,17	NO	NO				
17	TO	08/01/2018	10:05:39	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	FOSSANO FS	TTORFOFT	N	M	60	RFI	0,00	3,37	0,00	0,00	NF			3,37	NO	NO				
17	TO	08/01/2018	10:05:39	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	CEVA FS	TTORCEFT	N	M	60	RFI	0,00	4,49	0,00	0,00	NF			4,49	NO	NO				
18	TO	08/01/2018	14:35:11	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	LEMIE	TTORLEMT	R	T	132	ENEL GREEN POWER	5,50	2,20	0,21	0,21	NR			2,20	NO	NO				
19	TO	08/01/2018	16:13:30	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	GRESSONEY TR1	TTORGRETT1	N	R	132	DEVAL	2,03	1,05	0,04	0,04	NF			1,05	NO	NO	0,04	0,04	0,00	0,00
19	TO	08/01/2018	16:13:30	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	ZUINO CARICO	TTORZUIT2	R	T	132	DEVAL	-0,33	1,05	0,00	0,00	NF			1,05	NO	NO	0,01	0,01	0,02	0,02
19	TO	08/01/2018	16:13:30	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	GRESSONEY	TTORGRET	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	1,05	0,00	0,00	NR			1,05	NO	NO				
19	TO	08/01/2018	16:13:30	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	SENDREN	TTORSENT	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	1,05	0,00	0,00	NR			1,05	NO	NO				
19	TO	08/01/2018	16:13:30	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	ZUINO	TTORZUIT	R	T	132	C.V. ACQUE	0,00	1,05	0,00	0,00	NR			1,05	NO	NO				
20	TO	08/01/2018	17:33:44	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	CARMAGNOLA FS	TTORCMFT	N	T	60	RFI	0,00	1,46	0,00	0,00	NF			1,46	NO	NO				
20	TO	08/01/2018	17:33:44	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	CEVA FS	TTORCEFT	N	M	60	RFI	0,00	3,04	0,00	0,00	NF			3,04	NO	NO				
20	TO	08/01/2018	17:33:44	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	FOSSANO FS	TTORFOFT	N	M	60	RFI	0,00	2,30	0,00	0,00	NF			2,30	NO	NO				
21	TO	08/01/2018	18:26:51	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	PIETRAPORZIO TR 2	TTORPTPT2	N	R	10	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	2,05	0,00	0,00	NF			2,05	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
97	NA	08/01/2018	19:01:00	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	L	S3	PALMI FS	NNAPPMFN	N	M	60	RFI	1,00	13,00	0,22	0,22	NF			13,00	NO	NO				
97	NA	08/01/2018	19:01:00	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	L	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,00	13,00	0,00	0,00	NF			13,00	NO	NO				
97	NA	08/01/2018	19:01:00	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	L	S3	LAMEZIA TERME FS	NNAPLTFN	N	M	60	RFI	0,00	13,00	0,00	0,00	NF			13,00	NO	NO				
97	NA	08/01/2018	19:01:00	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	L	S3	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,00	13,00	0,00	0,00	NF			13,00	NO	NO				
22	TO	08/01/2018	19:25:43	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	ACCEGLIO CARICO	TTORACCTST	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	-0,61	3,53	0,00	0,00	NF			3,53	NO	NO	0,01	0,01	0,05	0,05
22	TO	08/01/2018	19:25:54	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	PONTE MARMORA	TTORPMMT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	1,40	3,10	0,07	0,07	NR			3,10	NO	NO				
22	TO	08/01/2018	19:25:54	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	ACCEGLIO	TTORACCT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	2,80	3,10	0,15	0,15	NR			3,10	NO	NO				
22	TO	08/01/2018	19:25:54	Linee	TERNA	70	4AC	300	L	S1	PONTE MARMORA CP	TTORPMCT	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	-0,30	3,10	0,00	0,00	NF			3,10	NO	NO	0,04	0,04	0,05	0,05
98	NA	08/01/2018	19:41:00	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	B	S2	PALMI FS	NNAPPMFN	N	M	60	RFI	1,00	3,00	0,05	0,05	NF			3,00	NO	NO				
98	NA	08/01/2018	19:41:00	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	B	S2	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,00	3,00	0,00	0,00	NF			3,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
98	NA	08/01/2018	19:41:00	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	B	S2	LAMEZIA TERME FS	NNAPLTFN	N	M	60	RFI	0,00	3,00	0,00	0,00	NF			3,00	NO	NO				
98	NA	08/01/2018	19:41:00	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	B	S2	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,00	3,00	0,00	0,00	NF			3,00	NO	NO				
98	NA	08/01/2018	19:41:00	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	B	S2	NOCERA TERINESE FS	NNAPNTFN	N	M	60	RFI	0,00	3,00	0,00	0,00	NF			3,00	NO	NO				
23	TO	08/01/2018	20:27:41	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	CEVA FS	TTORCEFT	N	M	60	RFI	0,00	1,34	0,00	0,00	NF			1,34	NO	NO				
23	TO	08/01/2018	20:27:41	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	FOSSANO FS	TTORFOFT	N	M	60	RFI	0,00	1,34	0,00	0,00	NF			1,34	NO	NO				
23	TO	08/01/2018	20:27:42	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	CARMAGNOLA FS	TTORCMFT	N	T	60	RFI	0,00	1,20	0,00	0,00	NF			1,20	NO	NO				
24	TO	08/01/2018	20:42:09	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S0	FUNGHERA	TTORFUNT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	4,56	1,45	0,13	0,13	NF			1,45	NO	NO	0,18	0,18	0,05	0,05
24	TO	08/01/2018	20:42:10	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	FUCINE CARICO	TTORFUCTT1	N	R	15	ENEL DISTRIBUZIONE	0,38	9,41	0,06	0,06	NF			9,41	NO	NO	0,06	0,06	0,00	0,00
24	TO	08/01/2018	20:42:10	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	FUCINE	TTORFUCT	R	T	132	ENEL GREEN POWER	0,60	2,30	0,03	0,03	NR			2,30	NO	NO				
25	TO	08/01/2018	20:42:55	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	GRESSONEY TR1	TTORGRETT1	N	R	132	DEVAL	2,21	2,22	0,09	0,09	NF			2,22	NO	NO	0,09	0,09	0,00	0,00
25	TO	08/01/2018	20:42:55	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	GRESSONEY	TTORGRET	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	2,22	0,00	0,00	NR			2,22	NO	NO				
25	TO	08/01/2018	20:42:55	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	SENDREN	TTORSENT	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	2,22	0,00	0,00	NR			2,22	NO	NO				
25	TO	08/01/2018	20:42:55	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	ZUINO	TTORZUIT	R	T	132	C.V. ACQUE	0,00	2,22	0,00	0,00	NR			2,22	NO	NO				
25	TO	08/01/2018	20:43:17	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	ZUINO CARICO	TTORZUITT2	R	T	132	DEVAL	-3,17	2,00	0,00	0,00	NF			2,00	NO	NO	0,03	0,03	0,14	0,14
24	TO	08/01/2018	20:44:40	Stallo linea	ENEL GREEN POWER	132	3CE	50U	L	S1	FUCINE	TTORFUCT	R	T	132	ENEL GREEN POWER	0,60	33,16	0,33	0,33	NR			33,16	NO	NO				
26	TO	08/01/2018	21:18:55	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	ALBENGA	TTORALGT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	TO	08/01/2018	21:52:31	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	LEMIE	TTORLEMT	R	T	132	ENEL GREEN POWER	5,50	1,35	0,15	0,15	NR			1,35	NO	NO				
147	PA	08/01/2018	21:52:53	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	MINERVA MESSINA C.LE	PPALMRVP	R	T	150	MINERVA MESSINA	31,11	3,21	1,74	1,74	NR			3,21	NO	NO				
147	PA	08/01/2018	21:52:58	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S0	FURNARI	PPALFURP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	11,91	3,16	0,65	0,65	NF			3,16	NO	NO	0,65	0,65	0,00	0,00
42	TO	08/01/2018	21:58:01	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	LEMIE	TTORLEMT	R	T	132	ENEL GREEN POWER	5,50	2,50	0,26	0,26	NR			2,50	NO	NO				
148	PA	08/01/2018	22:09:26	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S0	FURNARI	PPALFURP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	8,71	2,57	0,43	0,43	NF			2,57	NO	NO	0,43	0,43	0,00	0,00
149	PA	08/01/2018	22:16:31	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S0	FURNARI	PPALFURP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	8,61	1,33	0,22	0,22	NF			1,33	NO	NO	0,22	0,22	0,00	0,00
48	TO	09/01/2018	01:38:47	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	GRESSONEY TR1	TTORGRETT1	N	R	132	DEVAL	1,50	1,14	0,03	0,03	NF			1,14	NO	NO	0,03	0,03	0,00	0,00
48	TO	09/01/2018	01:39:10	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	ZUINO CARICO	TTORZUITT2	R	T	132	DEVAL	-3,28	0,51	0,00	0,00	NF			0,51	NO	NO	0,01	0,01	0,06	0,06
73	MI	09/01/2018	02:38:36	Linee	ITALGEN	132	3CE	40I	L	S3	CALUSCO	MMILCSCM	N	M	132	ITALGEN	8,00	11,49	1,58	1,58	NF			11,49	NO	NO				
73	MI	09/01/2018	02:38:36	Linee	ITALGEN	132	3CE	40I	L	S3	VILLA DI SERIO	MMILVSRM	R	M	132	ITALGEN	4,60	11,49	0,91	0,91	NR			11,49	NO	NO				
73	MI	09/01/2018	02:38:36	Linee	ITALGEN	132	3CE	40I	L	S3	REZZATO	MMILRZZM	R	M	132	ITALGEN	13,00	11,49	2,56	2,56	NF			11,49	NO	NO				
73	MI	09/01/2018	02:38:36	Linee	ITALGEN	132	3CE	40I	L	S3	VAPRIO	MMILVPRM	R	M	132	ITALGEN	8,60	11,49	1,69	1,69	NR			11,49	NO	NO				
73	MI	09/01/2018	02:38:36	Linee	ITALGEN	132	3CE	40I	L	S1	MAZZUNNO	MMILMZM	R	R	70	ITALGEN	4,00	12,53	0,86	0,86	NR			12,53	NO	NO				
73	MI	09/01/2018	02:38:46	Linee	ITALGEN	132	3CE	40I	L	S1	SONGAVAZZO	MMILSGZM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	3,24	11,39	0,63	0,52	NF			9,43	NO	NO	0,63	0,52	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
74	MI	09/01/2018	03:11:58	Trasformatori	EDISON	70	3CE	50S	L	S1	FONTANAMORA	MMILFTMM	R	R	70	EDISON	0,36	3,02	0,02	0,02	NR			3,02	NO	NO				
74	MI	09/01/2018	03:11:58	Trasformatori	EDISON	70	3CE	50S	L	S1	GAVER	MMILGVEM	R	R	70	EDISON	0,50	3,02	0,03	0,03	NR			3,02	NO	NO				
74	MI	09/01/2018	03:12:03	Trasformatori	EDISON	70	3CE	50S	L	S1	GAVER CP	MMILGVPM	N	T	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3,24	0,00	0,00	NF			3,24	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
128	RM	09/01/2018	07:12:45	Linee	FSI	150	3CE	40I	L	S1	FS TORRE DEI PASSERI	RROMTPXR	N	T	150	RFI	2,00	3,44	0,12	0,12	NF			3,44	NO	NO				
128	RM	09/01/2018	07:12:45	Linee	FSI	150	3CE	40I	L	S3	FS PESCARA	RROMPCXR	R	M	150	RFI	2,00	3,44	0,12	0,12	NF			3,44	NO	NO				
128	RM	09/01/2018	07:12:45	Linee	FSI	150	3CE	40I	L	S3	FS S.VITO N	RROMSIXR	N	M	150	RFI	2,00	3,44	0,12	0,12	NF			3,44	NO	NO				
128	RM	09/01/2018	07:12:45	Linee	FSI	150	3CE	40I	L	S3	FS VASTO S.SALVO	RROMVNXR	N	M	150	RFI	2,00	3,44	0,12	0,12	NF			3,44	NO	NO				
10	FI	09/01/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL GREEN POWER	132	5DP	500	L	S1	NUOVA LARDERELLO	FFIRLA3F	R	T	132	ENEL GREEN POWER	0,00	14940,00	0,00	0,00	NR			14940,00	NO	NO				
49	MI	09/01/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ARDENNO	MMILADNM	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	3420,00	0,00	0,00	NR			3420,00	NO	NO				
49	MI	09/01/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MASINO	MMILMSNM	R	R	70	ENEL PRODUZIONE	0,00	3420,00	0,00	0,00	NR			3420,00	NO	NO				
49	MI	09/01/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	5DP	500	L	S1	TALAMONA	MMILTALM	R	R	70	ENEL PRODUZIONE	0,00	3420,00	0,00	0,00	NR			3420,00	NO	NO				
80	PA	09/01/2018	08:14:18	Stallo linea	TERNA	150	4AC	200	L	S1	TRAPANI-SALEMI C.LE	PPALTSP	R	R	150	WINDCO	0,00	474,40	0,00	0,00	NR			474,40	NO	NO				
36	PD	09/01/2018	08:30:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	VERONA BORGOMILANO TR 2	VVENVRBVT2_2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PD	09/01/2018	08:30:00	Stallo linea	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CIMEGO GRUPPO 1	VVENCIMVG1	R	R	220	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
382	NA	09/01/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FORTORE E. ALBER	NNAPFABN	R	R	150	ALBERONA ENERGIA	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
382	NA	09/01/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MONTAGNA	NNAPMNTN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
382	NA	09/01/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ALTOPIANO	NNAPALPN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
382	NA	09/01/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	VOREAS PIETRAMON	NNAPVPMN	R	R	150	VOREAS	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
382	NA	09/01/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CANNETI	NNAPCNIN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
382	NA	09/01/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CANNETI C.LE	NNAPCNNN	R	R	150	VOLTURINO WIND	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
382	NA	09/01/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PIETRAMONTECORVINO	NNAPMCN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
382	NA	09/01/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	EOLICA PIETRAMON	NNAPEPMN	R	R	150	EOLICA PIETRAMONTECORVINO	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
382	NA	09/01/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	EOLICA PIETRAMON	NNAPCDAN	R	R	150	WORLD WIDE WIND ENERGY - ICQ	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
382	NA	09/01/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CASALVECCHIO	NNAPCLVN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
471	RM	09/01/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PIETRACATELLA C.LE	RROMIVPR	R	R	150	ERG WIND 4	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
471	RM	09/01/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PIETRACATELLA	RROMPTRR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PD	09/01/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	COLLICELLO	VVENCLCV	R	T	132	E.D.A.	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
52	TO	09/01/2018	12:52:46	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	PONTE MARMORA	TTORPMMT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	1,20	4,00	0,08	0,08	NR			4,00	NO	NO				
52	TO	09/01/2018	12:52:53	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	PONTE MARMORA CP	TTORPMCT	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	-0,02	59,34	0,00	0,08	NF			13,08	NO	NO	0,15	0,03	0,17	0,04
52	TO	09/01/2018	12:56:46	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	132	3CE	50U	L	S1	PONTE MARMORA	TTORPMMT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	1,20	55,45	1,12	1,12	NR			55,45	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
53	TO	09/01/2018	13:07:48	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	GRESSONEY TR1	TTORGRETT1	N	R	132	DEVAL	1,95	1,08	0,04	0,04	NF			1,08	NO	NO	0,04	0,04	0,00	0,00
53	TO	09/01/2018	13:08:10	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	ZUINO CARICO	TTORZUITT2	R	T	132	DEVAL	-3,20	0,46	0,00	0,00	NF			0,46	NO	NO	0,01	0,01	0,05	0,05
184	MI	09/01/2018	18:11:55	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	B	S1	RFI PIEVE FISSIRAGA	MMILHPFM	R	R	132	RFI	9,60	2,49	0,45	0,45	NF			2,49	NO	NO				
169	FI	09/01/2018	23:19:53	Linee	NUOVA SOLMINE	132	3CE	40I	B	S1	SCARLINO ENERGIA	FFIRAMBF	R	R	132	SCARLINO ENERGIA	0,00	1,42	0,00	0,00	NR			1,42	NO	NO				
169	FI	09/01/2018	23:19:53	Linee	NUOVA SOLMINE	132	3CE	40I	B	S1	NUOVA SOLMINE	FFIRSLMF	R	R	132	NUOVA SOLMINE	8,96	1,42	0,25	0,25	NR			1,42	NO	NO				
170	FI	10/01/2018	00:11:24	Stallo linea	NUOVA SOLMINE	132	3CE	60R	L	S1	SCARLINO ENERGIA	FFIRAMBF	R	R	132	SCARLINO ENERGIA	0,00	13,29	0,00	0,00	NR			13,29	NO	NO				
170	FI	10/01/2018	00:11:24	Stallo linea	NUOVA SOLMINE	132	3CE	50U	L	S1	NUOVA SOLMINE	FFIRSLMF	R	R	132	NUOVA SOLMINE	0,68	13,29	0,15	0,15	NF			13,29	NO	NO				
37	PD	10/01/2018	08:30:00	Stallo linea	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CIMEGO GRUPPO 1	VVENCIMVG1	R	R	220	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	210,00	0,00	0,00	NR			210,00	NO	NO				
11	FI	10/01/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	DONORATICO	FFIRDNOF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FI	10/01/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEA	132	5DP	500	L	S1	ENEA	FFIRENBF	R	R	132	ENEA	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
635	NA	10/01/2018	09:00:00	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	COMMENDA	NNAPCOMN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PD	10/01/2018	13:00:00	Stallo linea	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CIMEGO GRUPPO 2	VVENCIMVG2	R	R	220	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	180,00	0,00	0,00	NR			180,00	NO	NO				
70	TO	10/01/2018	13:56:56	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	FENESTRELLE	TTORFENT	R	T	132	ENERGIE	7,00	1,03	0,12	0,12	NR			1,03	NO	NO				
124	PD	10/01/2018	14:01:11	Linee	TERNA	50	4AC	300	B	S3	VALDOBBIADENE	VVENVLBV	R	M	50	ENEL DISTRIBUZIONE	6,09	1,31	0,15	0,15	NF			1,31	NO	NO	0,22	0,22	0,07	0,07
71	TO	10/01/2018	14:34:18	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	FENESTRELLE	TTORFENT	R	T	132	ENERGIE	7,90	0,54	0,12	0,12	NR			0,54	NO	NO				
75	MI	10/01/2018	15:26:26	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	RFI CHIARI	MMILHCHM	N	M	132	RFI	0,00	3,40	0,00	0,00	NF			3,40	NO	NO				
75	MI	10/01/2018	15:26:26	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	RFI CARAVAGGIO	MMILHCVM	N	T	132	RFI	0,00	3,40	0,00	0,00	NF			3,40	NO	NO				
75	MI	10/01/2018	15:26:26	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	RFI TREVIGLIO OVEST	MMILHTOM	R	M	132	RFI	0,00	3,40	0,00	0,00	NF			3,40	NO	NO				
99	NA	10/01/2018	15:54:19	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	T	S0	CASARANO	NNAPCSNN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
99	NA	10/01/2018	15:54:19	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	L	S0	CASTRIGNANO D.C.	NNAPCDCN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	13,15	3,42	0,81	0,81	NF			3,42	NO	NO	0,81	0,81	0,00	0,00
99	NA	10/01/2018	15:54:19	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	L	S0	DISO	NNAPDISN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	9,89	3,42	0,61	0,61	NF			3,42	NO	NO	0,61	0,61	0,00	0,00
99	NA	10/01/2018	15:54:19	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	L	S0	TRICASE	NNAPTRSN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	13,00	3,42	0,80	0,80	NF			3,42	NO	NO	0,80	0,80	0,00	0,00
99	NA	10/01/2018	15:54:19	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	L	S0	MAGLIE	NNAPMGLN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	19,83	4,31	1,49	1,49	NF			4,31	NO	NO	1,49	1,49	0,00	0,00
99	NA	10/01/2018	15:54:19	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	L	S0	CARPIGNANO SAL.	NNAPCPSN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	14,71	4,32	1,11	1,11	NF			4,32	NO	NO	1,11	1,11	0,00	0,00
99	NA	10/01/2018	15:58:51	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S0	CARPIGNANO SAL.	NNAPCPSN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	14,71	52,30	12,87	12,87	NF			52,30	NO	NO	12,87	12,87	0,00	0,00
50	MI	11/01/2018	00:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	RFI CARAVAGGIO	MMILHCVM	N	T	132	RFI	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO				
34	PD	11/01/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CIMEGO GRUPPO 2	VVENCIMVG2	R	R	220	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
51	MI	11/01/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	DOSSI	MMILDOSM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
51	MI	11/01/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GANDELLINO	MMILGANM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
122	NA	11/01/2018	09:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	380	5DP	500	L	S1	SPARANISE CE (T1)	NNAPSPCNM1T	R	R	380	CALENIA ENERGIA	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
13	FI	11/01/2018	10:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MUSCHIOSO	FFIRMUSF	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	120,00	0,00	0,00	NR			120,00	NO	NO				
129	RM	11/01/2018	11:56:58	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S1	FS FICULLE	RROMFIXR	N	T	132	RFI	0,00	4,54	0,00	0,00	NF			4,54	NO	NO				
129	RM	11/01/2018	11:56:58	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	FS ALLERONA	RROMALXR	N	M	132	RFI	0,00	4,54	0,00	0,00	NF			4,54	NO	NO				
129	RM	11/01/2018	11:56:58	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S1	FS ALVIANO	RROMAAXR	N	T	132	RFI	0,00	4,54	0,00	0,00	NF			4,54	NO	NO				
129	RM	11/01/2018	11:56:58	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	CIVITELLA D'AGLIANO FS	RROMRBXR	N	M	132	RFI	0,00	4,54	0,00	0,00	NF			4,54	NO	NO				
171	FI	11/01/2018	11:56:58	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	AREZZO FS	FFIRARHF	N	M	132	RFI	0,00	4,54	0,00	0,00	NF			4,54	NO	NO				
171	FI	11/01/2018	11:56:58	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	CAMUCIA FS	FFIRCMUF	N	M	132	RFI	0,00	4,54	0,00	0,00	NF			4,54	NO	NO				
171	FI	11/01/2018	11:56:58	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	FARNETA FS	FFIRFAFF	N	M	132	RFI	0,00	4,54	0,00	0,00	NF			4,54	NO	NO				
171	FI	11/01/2018	11:56:58	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S1	CAST.LAGO FS	FFIRCGXF	N	T	132	RFI	0,00	4,54	0,00	0,00	NF			4,54	NO	NO				
171	FI	11/01/2018	11:56:58	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	CHIUSI FS	FFIRCHFF	R	M	132	RFI	0,00	4,54	0,00	0,00	NF			4,54	NO	NO				
171	FI	11/01/2018	11:56:58	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	MALALBERGO	FFIRMABF	N	M	132	MALALBERGO	0,57	4,54	0,05	0,05	NR			4,54	NO	NO				
171	FI	11/01/2018	12:01:52	Stallo linea	MALALBERGO	132	3CE	50U	L	S3	MALALBERGO	FFIRMABF	N	M	132	MALALBERGO	0,57	98,08	0,93	0,93	NR			98,08	NO	NO				
126	PD	12/01/2018	07:26:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	CARNIA FS	VVENCRRV	N	M	60	RFI	0,00	3,00	0,00	0,00	NF			3,00	NO	NO				
76	MI	12/01/2018	07:27:30	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	BRANDICO	MMILBRDM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PD	12/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	COSTABRUNELLA	VVENCOSV	R	R	60	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
34	PD	12/01/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CIMEGO GRUPPO 2	VVENCIMVG2	R	R	220	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
163	FI	12/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FIRENZUOLA	FFIRFZUF	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3360,00	0,00	0,00	NF			3360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
163	FI	12/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	RONCOBILACCIO	FFIRRGBF	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3360,00	0,00	0,00	NF			3360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
140	RM	12/01/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	P.DI TORT.	RROMPDTR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	390,00	0,00	0,00	NF			390,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
140	RM	12/01/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	FS S.M. AL CIMINO	RROMSMXR	R	R	150	RFI	0,00	390,00	0,00	0,00	NF			390,00	NO	NO				
122	NA	12/01/2018	09:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	380	5DP	500	L	S1	SPARANISE CE (T1)	NNAPSPCNM1 T	R	R	380	CALENIA ENERGIA	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
100	NA	12/01/2018	09:42:38	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S2	BUCCINO	NNAPBUCN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	9,12	41,13	6,26	2,63	NF			19,38	NO	NO	6,26	2,63	0,00	0,00
100	NA	12/01/2018	09:42:38	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	FRIEL RICIGLIANO	NNAPFRRN	N	R	150	FRI-EL	10,00	54,05	9,01	9,01	NR			54,05	NO	NO				
100	NA	12/01/2018	09:42:38	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	S.GREGORIO MAGNO	NNAPSGGN	N	R	150	SAN GREGORIO WIND	18,94	64,36	20,39	20,39	NR			64,36	NO	NO				
172	FI	12/01/2018	10:46:06	Stallo linea	ENEL GREEN POWER	132	3CE	50U	L	S0	LAGONI ROSSI	FFIRLGRF	R	M	132	ENEL GREEN POWER	10,00	12,33	2,09	2,09	NR			12,33	NO	NO				
172	FI	12/01/2018	10:46:09	Stallo linea	ENEL GREEN POWER	132	3CE	50S	L	S1	MONTEVERDI 1	FFIRMV1F	R	R	132	ENEL GREEN POWER	15,10	13,03	3,28	3,28	NR			13,03	NO	NO				
172	FI	12/01/2018	10:46:09	Stallo linea	ENEL GREEN POWER	132	3CE	50S	L	S1	MONTEVERDI 2	FFIRMV2F	R	R	132	ENEL GREEN POWER	14,60	13,03	3,18	3,18	NR			13,03	NO	NO				
151	PA	12/01/2018	18:05:55	Linee	FSI	150	3CE	40I	B	S3	LETOJANNI CP	PPALLTJP	N	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	2,11	1,41	0,05	0,05	NF			1,41	NO	NO	0,06	0,06	0,01	0,01
151	PA	12/01/2018	18:05:55	Linee	FSI	150	3CE	40I	B	S3	ROCCALUMERA FS	PPALROFP	N	M	150	RFI	0,00	1,41	0,00	0,05	NF			1,41	NO	NO				
101	NA	12/01/2018	18:09:40	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	VILLA S.GIOVANNI	NNAPVSGN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
102	NA	12/01/2018	18:23:52	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	VILLA S.GIOVANNI	NNAPVSGN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
103	NA	12/01/2018	18:31:04	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	VILLA S.GIOVANNI	NNAPVSGN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
104	NA	12/01/2018	18:33:16	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	VILLA S.GIOVANNI	NNAPVSGN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CA	13/01/2018	06:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SAMATZAI (cementerie)	CCAGZAIC	R	T	150	ITALCEMENTI	0,00	660,00	0,00	0,00	NF			660,00	NO	NO				
14	TO	13/01/2018	08:00:00	Stallo linea	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	220	5DP	500	L	S0	TO SUD	TTORTOST	R	M	220	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	0,00	2040,00	0,00	0,00	NF			2040,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PD	13/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CARMIGNANO FS	VVENCFFV	R	T	132	RFI	0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO				
133	PD	13/01/2018	13:49:21	Stallo linea	FSI	132	3CE	40l	L	S3	ROVIGO FS	VVENRVFV	N	M	132	RFI	0,00	8,50	0,00	0,00	NF			8,50	NO	NO				
32	PD	14/01/2018	07:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	CORNEDO	VVENCNDV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
134	PD	14/01/2018	11:13:35	Stallo linea	FSI	132	3CE	40l	L	S3	ROVIGO FS	VVENRVFV	N	M	132	RFI	0,00	4,21	0,00	0,00	NF			4,21	NO	NO				
2	PD	15/01/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	132	5DP	500	L	S1	NOVE NUOVA C.LE	VVENNOVV	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	86880,00	0,00	0,00	NR			86880,00	NO	NO				
15	TO	15/01/2018	09:00:00	Linee	TERNA	70	5DP	500	L	S1	VALLECROSA	TTORVCRT	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	180,00	0,00	0,00	NF			180,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TO	15/01/2018	09:00:00	Linee	TERNA	70	5DP	500	L	S1	AIROLE	TTORARLT	R	R	60	TIRRENO POWER	0,00	180,00	0,00	0,00	NR			180,00	NO	NO				
15	TO	15/01/2018	09:00:00	Linee	TERNA	70	5DP	500	L	S1	BEVERA	TTORBEVT	R	R	60	TIRRENO POWER	0,00	180,00	0,00	0,00	NR			180,00	NO	NO				
154	TO	15/01/2018	12:00:00	Linee	TERNA	70	5DP	500	L	S1	VALLECROSA	TTORVCRT	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	36240,00	0,00	0,00	NF			36240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PD	15/01/2018	13:11:55	Linee	ACEGASAPS	20	3CE	40l	L	S3	ALTIPIANO	VVENACEV	R	M	132	ACEGASAPS	6,60	4,12	0,46	0,46	NF			4,12	NO	NO	0,46	0,46	0,00	0,00
30	PD	16/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	COGOLO	VVENC0GV	R	M	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
30	PD	16/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MALGA MARE	VVENMMAV	R	R	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
68	TO	16/01/2018	10:30:40	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	CASTELDELFINO TR 2	TTORCTDTT2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,32	3,34	0,02	0,02	NF			3,34	NO	NO	0,03	0,03	0,01	0,01
69	TO	16/01/2018	10:45:31	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	CASTELDELFINO TR 2	TTORCTDTT2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,44	0,51	0,01	0,01	NF			0,51	NO	NO	0,01	0,01	0,00	0,00
57	TO	16/01/2018	12:50:31	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	GRESSONEY TR1	TTORGRETT1	N	R	132	DEVAL	3,22	1,58	0,11	0,11	NF			1,58	NO	NO	0,11	0,11	0,00	0,00
57	TO	16/01/2018	12:50:31	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	ZUINO CARICO	TTORZUITT2	R	T	132	DEVAL	0,79	1,58	0,03	0,03	NF			1,58	NO	NO	0,03	0,03	0,00	0,00
57	TO	16/01/2018	12:50:31	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	ZUINO	TTORZUIT	R	T	132	C.V. ACQUE	0,00	1,58	0,00	0,00	NR			1,58	NO	NO				
57	TO	16/01/2018	12:50:31	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	SENDREN	TTORSENT	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	1,58	0,00	0,00	NR			1,58	NO	NO				
57	TO	16/01/2018	12:50:31	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	GRESSONEY	TTORGRET	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	1,58	0,00	0,00	NR			1,58	NO	NO				
62	TO	16/01/2018	13:00:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	GRESSONEY TR1	TTORGRETT1	N	R	132	DEVAL	3,22	10,30	0,57	0,57	NF			10,30	NO	NO	0,57	0,57	0,00	0,00
62	TO	16/01/2018	13:00:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	ZUINO CARICO	TTORZUITT2	R	T	132	DEVAL	0,79	10,30	0,14	0,14	NF			10,30	NO	NO	0,14	0,14	0,00	0,00
62	TO	16/01/2018	13:00:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	GRESSONEY	TTORGRET	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	10,30	0,00	0,00	NR			10,30	NO	NO				
62	TO	16/01/2018	13:00:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	SENDREN	TTORSENT	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	10,30	0,00	0,00	NR			10,30	NO	NO				
62	TO	16/01/2018	13:00:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	ZUINO	TTORZUIT	R	T	132	C.V. ACQUE	0,00	10,30	0,00	0,00	NR			10,30	NO	NO				
63	TO	16/01/2018	13:25:52	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	GRESSONEY	TTORGRET	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	6,30	0,00	0,00	NR			6,30	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
63	TO	16/01/2018	13:25:52	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	SENDREN	TTORSENT	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	6,30	0,00	0,00	NR			6,30	NO	NO				
63	TO	16/01/2018	13:25:52	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	ZUINO	TTORZUIT	R	T	132	C.V. ACQUE	0,00	6,30	0,00	0,00	NR			6,30	NO	NO				
63	TO	16/01/2018	13:26:04	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	GRESSONEY TR1	TTORGRETT1	N	R	132	DEVAL	1,09	5,14	0,10	0,10	NF			5,14	NO	NO	0,10	0,10	0,00	0,00
63	TO	16/01/2018	13:26:04	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	ZUINO CARICO	TTORZUIT2	R	T	132	DEVAL	0,40	5,14	0,03	0,03	NF			5,14	NO	NO	0,03	0,03	0,00	0,00
64	TO	16/01/2018	13:43:27	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	GRESSONEY TR1	TTORGRETT1	N	R	132	DEVAL	1,69	16,54	0,48	0,48	NF			16,54	NO	NO	0,48	0,48	0,00	0,00
64	TO	16/01/2018	13:43:27	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	ZUINO CARICO	TTORZUIT2	R	T	132	DEVAL	0,54	3053,44	27,48	0,04	NF			8,25	NO	NO	27,48	0,04	0,00	0,00
64	TO	16/01/2018	13:43:27	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	GRESSONEY	TTORGRET	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	18,46	0,00	0,00	NR			18,46	NO	NO				
64	TO	16/01/2018	13:43:27	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	SENDREN	TTORSENT	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	18,46	0,00	0,00	NR			18,46	NO	NO				
64	TO	16/01/2018	13:43:27	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	ZUINO	TTORZUIT	R	T	132	C.V. ACQUE	0,00	18,46	0,00	0,00	NR			18,46	NO	NO				
130	RM	16/01/2018	17:25:45	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	VALLE FIORETTA	RROMVLF	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
130	RM	16/01/2018	17:25:45	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	FS CECCANO	RROMCEXR	R	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
30	PD	17/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	COGOLO	VVENC0GV	R	M	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
30	PD	17/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MALGA MARE	VVENMMAV	R	R	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
725	PD	17/01/2018	12:49:10	Linee	TERNA	132	3CE	70R	L	S1	CAORIA	VVENCRIV	R	T	132	PRIMIERO ENERGIA	0,00	321,46	0,00	0,00	NR			321,46	NO	NO				
725	PD	17/01/2018	12:58:01	Stallo linea	PRIMIERO ENERGIA	132	3CE	50U	B	S0	S.SILVESTRO	VVENSSIV	R	M	132	PRIMIERO ENERGIA	18,90	2,15	0,71	0,71	NR			2,15	NO	NO				
725	PD	17/01/2018	12:58:01	Stallo linea	PRIMIERO ENERGIA	132	3CE	50S	B	S1	CASTELPIETRA	VVENC5RV	R	R	132	ACSM PRIMIERO	4,03	2,25	0,16	0,16	NF			2,25	NO	NO	0,20	0,20	0,04	0,04
725	PD	17/01/2018	12:58:01	Stallo linea	PRIMIERO ENERGIA	132	3CE	50S	B	S1	S.SILVESTRO CP	VVENSSIVTR	N	R	10	ACSM PRIMIERO	0,60	2,15	0,02	0,02	NF			2,15	NO	NO	0,02	0,02	0,00	0,00
105	NA	17/01/2018	13:18:51	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	220	3CE	50U	L	S0	NAPOLI DIR	NNAPNADN	R	M	220	ENEL DISTRIBUZIONE	43,65	3,18	2,40	2,40	NF			3,18	NO	NO	2,40	2,40	0,00	0,00
142	PD	17/01/2018	13:21:32	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	FONTE ALTO	VVENFOAV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	12,77	2,21	0,50	0,50	NF			2,21	NO	NO	0,55	0,55	0,05	0,05
142	PD	17/01/2018	13:21:32	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	COSTALUNGA	VVENC5GV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	12,95	2,21	0,51	0,51	NF			2,21	NO	NO	0,55	0,55	0,04	0,04
143	PD	17/01/2018	13:52:44	Linee	TERNA	50	4AC	300	B	S3	FUSINIE.UT 50	VVENFUNV51	R	M	50	A.I.M. VICENZA	0,00	0,47	0,00	0,00	NF			0,47	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
153	PD	17/01/2018	14:00:13	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	ROVIGO FS	VVENRVFV	N	M	132	RFI	0,00	4,46	0,00	0,00	NF			4,46	NO	NO				
106	NA	17/01/2018	14:29:37	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	TIMPAGRANDE (GR2)	NNAPT5GNG2	R	R	150	A2A	0,00	0,59	0,00	0,00	NR			0,59	NO	NO				
173	PD	17/01/2018	14:34:46	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	BARCIS	VVENBRCV	R	R	60	CELLINA ENERGY	12,07	2,01	0,41	0,41	NR			2,01	NO	NO				
173	PD	17/01/2018	14:34:46	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	BARCIS CP	VVENBCPV	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	2,02	2,01	0,07	0,07	NF			2,01	NO	NO	0,09	0,09	0,02	0,02
174	PD	17/01/2018	14:35:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S3	SACILE FS	VVEN5FSV	R	M	132	RFI	0,00	12,00	0,00	0,00	NF			12,00	SI	NO				
107	NA	17/01/2018	14:42:06	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	TIMPAGRANDE (GR2)	NNAPT5GNG2	R	R	150	A2A	0,00	1,04	0,00	0,00	NR			1,04	NO	NO				
108	NA	17/01/2018	14:49:43	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	TIMPAGRANDE (GR2)	NNAPT5GNG2	R	R	150	A2A	0,00	0,57	0,00	0,00	NR			0,57	NO	NO				
109	NA	17/01/2018	14:53:43	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	TIMPAGRANDE (GR2)	NNAPT5GNG2	R	R	150	A2A	0,00	274,19	0,00	0,00	NR			274,19	NO	NO				
110	NA	17/01/2018	16:57:26	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	20	3CE	40I	L	S1	CALUSIA (TR2)	NNAPCL5NT2	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	4,00	18,49	1,25	1,25	NF			18,49	NO	NO	1,25	1,25	0,00	0,00



n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
111	NA	17/01/2018	17:21:18	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	20	3CE	40I	L	S1	CALUSIA (TR2)	NNAPCLSNT2	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	4,00	3,45	0,25	0,25	NF			3,45	NO	NO	0,25	0,25	0,00	0,00
113	NA	17/01/2018	19:14:42	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	S.ILARIO IONICO	NNAPSILN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
114	NA	17/01/2018	19:21:37	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	S.ILARIO IONICO	NNAPSILN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
115	NA	17/01/2018	23:29:30	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	FRANCAVILLA ANG.	NNAPFNNG	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	4,15	1,52	0,13	0,13	NF			1,52	NO	NO	0,13	0,13	0,00	0,00
131	RM	18/01/2018	07:04:27	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	FATER	RROMFATR	R	R	132	FATER	7,23	1,13	0,15	0,15	NF			1,13	SI	NO				
175	PD	18/01/2018	07:20:50	Linee	TERNA	132	4AC	400	B	S0	BUDOIA CP	VVENBUDV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	9,05	1,44	0,26	0,26	NF			1,44	NO	NO	0,26	0,26	0,00	0,00
30	PD	18/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	COGOLO	VVENCOGV	R	M	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
30	PD	18/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MALGA MARE	VVENMMAV	R	R	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
636	NA	18/01/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	S.SEVE. FS	NNAPSSFN	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
639	NA	18/01/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	60	5DP	500	L	S1	GIUGLIANO 60	NNAPGIUN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PA	18/01/2018	10:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	AGRIGENTO FS	PPALAGFP	R	R	150	RFI	0,00	30,00	0,00	0,00	NF			30,00	NO	NO				
81	PA	18/01/2018	10:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	ENNA FS	PPALENFP	R	R	150	RFI	0,00	30,00	0,00	0,00	NF			30,00	NO	NO				
135	RM	19/01/2018	00:40:13	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S1	FIUMICINO	RROMFMCR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	4,52	3,51	0,29	0,29	NF			3,51	NO	NO	0,29	0,29	0,00	0,00
136	RM	19/01/2018	01:31:19	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	B	S1	FIUMICINO	RROMFMCR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	3,95	2,07	0,14	0,14	NF			2,07	NO	NO	0,14	0,14	0,00	0,00
30	PD	19/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	COGOLO	VVENCOGV	R	M	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
30	PD	19/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MALGA MARE	VVENMMAV	R	R	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
82	PA	19/01/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	MASCALI CP	PPALMASP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	570,00	0,00	0,00	NF			570,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PA	19/01/2018	09:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	IVPC SICILIA 4	PPALPNCP	R	R	150	IVPC SICILIA 4	0,00	60,00	0,00	0,00	NR			60,00	NO	NO				
137	RM	19/01/2018	22:34:37	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	B	S1	FIUMICINO	RROMFMCR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	6,34	2,02	0,21	0,21	NF			2,02	NO	NO	0,21	0,21	0,00	0,00
638	NA	19/01/2018	23:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	VACCARO	NNAPVCCN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
138	RM	19/01/2018	23:08:04	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S1	FIUMICINO	RROMFMCR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	4,62	1121,26	86,35	0,23	NF			3,29	NO	NO	86,35	0,23	0,00	0,00
183	FI	20/01/2018	00:46:41	Stallo Trasformatore AT	ROSEN	132	3CE	60I	L	S3	SOLVAY	FFIRSLVF	N	M	132	SOLVAY	10,00	11,22	1,89	1,89	NF			11,22	NO	NO				
183	FI	20/01/2018	04:06:17	Sbarre	SOLVAY	132	3CE	50U	B	S4	SOLVAY	FFIRSLVF	N	M	132	SOLVAY	17,00	0,52	0,25	0,25	NF			0,52	NO	NO				
179	FI	20/01/2018	05:35:57	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	VIAREGGIO FS	FFIRVIFF	R	M	132	RFI	0,00	3,48	0,00	0,00	NF			3,48	NO	NO				
183	FI	20/01/2018	07:20:04	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	L	S0	CECINA	FFIRCECF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	13,89	8,16	1,91	1,91	NF			8,16	NO	NO	1,91	1,91	0,00	0,00
183	FI	20/01/2018	07:20:04	Sbarre	SOLVAY	132	3CE	60R	L	S3	ROSEN	FFIRRSNF	N	M	132	ROSEN	47,40	6,32	5,16	5,16	NR			6,32	NO	NO				
183	FI	20/01/2018	07:20:04	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	L	S3	SOLVAY	FFIRSLVF	N	M	132	SOLVAY	14,40	6,32	1,57	1,57	NF			6,32	NO	NO				
183	FI	20/01/2018	07:20:07	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	L	S0	ROSIGNANO 2	FFIRO2F	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	5,13	6,03	0,52	0,52	NF			6,03	NO	NO	0,52	0,52	0,00	0,00
29	PD	20/01/2018	07:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	BRONDOLO	VVENBRLV	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	2040,00	0,00	0,00	NF			2040,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PD	20/01/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	NOVE 71 GR. 1	VVENNONVG1	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
28	PD	20/01/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	NOVE NUOVA C.LE	VVENNOVV	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
61	MI	20/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT HOLCIM MERONE	MMILCMEM	R	R	132	HOLCIM	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
178	FI	20/01/2018	22:17:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	GIUNCARICO FS	FFIRGNCF	R	T	132	RFI	0,00	1101,25	0,00	0,00	NF			1101,25	NO	NO				
139	RM	21/01/2018	03:20:58	Sbarre	ACEA DISTRIBUZIONE	150	3CE	60I	B	S3	ACEA MAGLIANA	RROMMGLR	R	M	150	ACEA DISTRIBUZIONE	7,58	2,00	0,25	0,25	NF			2,00	NO	NO	0,25	0,25	0,00	0,00
139	RM	21/01/2018	03:20:58	Sbarre	ACEA DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S0	A.MAGLIANA 2	RROMAMGR	N	M	150	ACEA DISTRIBUZIONE	17,29	9,20	2,69	2,69	NF			9,20	NO	NO	2,69	2,69	0,00	0,00
141	RM	21/01/2018	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	UNICEM	RROMUN5R	R	R	150	BUZZI UNICEM	0,00	630,00	0,00	0,00	NF			630,00	NO	NO				
65	TO	21/01/2018	07:49:00	Linee	TERNA	50	4AC	300	B	S1	BOGNANCO	TTORBOGT	R	R	70	ENEL GREEN POWER	1,00	3,00	0,05	0,05	NR			3,00	NO	NO				
65	TO	21/01/2018	07:49:15	Linee	TERNA	50	4AC	300	L	S1	BOGNANCO CARICO	TTORBOGTTS	N	R	15	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3,17	0,00	0,00	NF			3,17	NO	NO	0,03	0,03	0,03	0,03
28	PD	21/01/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	NOVE 71 GR. 1	VVENNONVG1	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
28	PD	21/01/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	NOVE NUOVA C.LE	VVENNOVV	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
66	TO	21/01/2018	10:08:19	Stallo Trasformatore AT	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	220	3CE	50U	L	S0	TO CENTRO	TTORTOCT	R	M	220	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	23,60	23,44	9,34	9,34	NF			23,44	NO	NO	9,34	9,34	0,00	0,00
123	CA	21/01/2018	12:14:28	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	CEM.SINISCOLA 2	CCAGCSNC	R	R	150	BUZZI UNICEM	4,00	10,47	0,72	0,72	NF			10,47	SI	NO				
77	MI	21/01/2018	13:57:10	Linee	ITALGEN	70	3CE	40I	L	S1	MAZZUNNO	MMILMZSM	R	R	70	ITALGEN	3,50	6,39	0,39	0,39	NR			6,39	NO	NO				
77	MI	21/01/2018	13:57:11	Linee	ITALGEN	70	3CE	40I	L	S1	SONGAVAZZO	MMILSGZM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	4,25	6,11	0,44	0,44	NF			6,11	NO	NO	0,44	0,44	0,00	0,00
125	CA	21/01/2018	17:04:38	Linee	IGEA	150	3CE	40I	L	S1	CAMPO PISANO	CCAGCPIC	N	R	150	IGEA	0,20	102,37	0,34	0,34	NF			102,37	NO	NO				
116	NA	21/01/2018	17:38:15	Trasformatori	TERNA	150	4AC	200	L	S1	CATANZARO (TR1)	NNAPCATNT1	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	6,00	470,47	47,08	0,41	NF			4,03	NO	NO	47,08	0,41	0,00	0,00
119	NA	22/01/2018	06:25:13	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	L	S1	LUCKY WIND	NNAPLUWN	R	T	150	LUCKY WIND	3,64	301,32	18,29	18,29	NR			301,32	NO	NO				
119	NA	22/01/2018	06:25:13	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	L	S1	FRI-EL S.AGATA	NNAPFSAN	R	R	150	FRI-EL	4,73	301,06	23,74	23,74	NR			301,06	NO	NO				
119	NA	22/01/2018	06:25:13	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	L	S1	SER S.AGATA	NNAPSAGN	R	T	150	SOCIETA' ENERGIE RINNOVABILI	6,38	295,37	31,43	31,43	NR			295,37	NO	NO				
27	PD	22/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	PONTE MALON	VVENPMAV	R	M	132	ENEL GREEN POWER	0,00	3119,00	0,00	0,00	NR			3119,00	NO	NO				
27	PD	22/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PONTE MALON TR 2	VVENPMAVT2	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3119,00	0,00	0,00	NF			3119,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TO	22/01/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SUD OVEST AEM T1	TTORASOTT1	R	R	132	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	0,00	2040,00	0,00	0,00	NF			2040,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PA	22/01/2018	08:00:00	Linee	FSI	150	5DP	500	L	S1	ACIREALE FS	PPALACFP	N	T	150	RFI	0,00	6240,00	0,00	0,00	NF			6240,00	NO	NO				
158	TO	22/01/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SUD OVEST AEM T8	TTORASOTT8	R	R	132	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	0,00	26400,00	0,00	0,00	NF			26400,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
167	FI	22/01/2018	08:21:49	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	L	S0	GAIOLE	FFIRGAIF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	444,23	0,00	0,00	NF			444,23	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
164	FI	22/01/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SECA	FFIRSEPF	R	T	132	SECA	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
67	TO	22/01/2018	13:01:54	Linee	DEVAL	132	3CE	40I	B	S1	AYAS	TTORAYAT	N	R	132	DEVAL	3,49	0,33	0,03	0,03	NF			0,33	NO	NO	0,03	0,03	0,00	0,00
176	PD	22/01/2018	14:08:29	Linee	TERNA	50	4AC	400	B	S3	ROSOLINA	VVENROSV	R	M	50	ENEL DISTRIBUZIONE	2,33	0,58	0,03	0,03	NF			0,58	NO	NO	0,04	0,04	0,01	0,01
180	FI	22/01/2018	19:50:11	Stallo Trasformatore AT	ENEL PRODUZIONE	132	3CE	50U	L	S1	PREDARE	FFIRPREF	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	5,40	1154,51	103,94	103,94	NR			1154,51	NO	NO				
164	FI	23/01/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SECA	FFIRSEPF	R	T	132	SECA	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1848	PA	23/01/2018	09:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	CAMPOFELICE FS	PPALCMFP	N	M	150	RFI	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
78	MI	23/01/2018	12:20:30	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	CASORATE S.	MMILCSOM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
401	NA	24/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TORRACA	NNAPTRCN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
401	NA	24/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MARATEA	NNAPMARN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
164	FI	24/01/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SECA	FFIRSEPF	R	T	132	SECA	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
41	PD	24/01/2018	12:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	SOMPRADE CP	VVENSOPV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PD	24/01/2018	12:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SOMPRADE GRUPPO 1	VVENSOPVG1	N	R	132	ENEL GREEN POWER	0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
1849	PA	25/01/2018	05:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	S.CROCE CAMERINA	PPALSCMP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	120,00	0,00	0,00	NF			120,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
79	MI	25/01/2018	07:29:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S3	PESSINA	MMILPSSM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	3,57	2,45	0,17	0,17	NF			2,45	NO	NO	0,51	0,51	0,34	0,34
79	MI	25/01/2018	07:29:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	UT OFAR	MMILOFRM	R	R	132	GIVA	9,00	4,01	0,60	0,60	NF			4,01	SI	NO				
79	MI	25/01/2018	07:29:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	UT F.D.B.	MMILDLMV	R	R	132	GIVA	15,00	4,01	1,00	1,00	NF			4,01	SI	NO				
79	MI	25/01/2018	07:29:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	PIADENA	MMILPNAM	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	9,18	4,30	0,69	0,69	NF			4,30	NO	NO	0,85	0,85	0,16	0,16
79	MI	25/01/2018	07:29:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	RFI PIADENA	MMILHPIM	R	R	132	RFI	0,00	4,30	0,00	0,00	NF			4,30	SI	NO				
72	TO	25/01/2018	07:29:08	Linee	FSI	132	3CE	40l	B	S3	RFI GREGGIO	TTORFGR	R	M	132	RFI	0,00	0,04	0,00	0,00	NF			0,04	NO	NO				
41	PD	25/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	SOMPRADE CP	VVENSOPV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PD	25/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SOMPRADE GRUPPO 1	VVENSOPVG1	N	R	132	ENEL GREEN POWER	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
164	FI	25/01/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SECA	FFIRSEPF	R	T	132	SECA	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
43	PD	25/01/2018	10:22:12	Linee	TERNA	132	4AC	400	L	S1	CAORIA	VVENCRIV	R	T	132	PRIMIERO ENERGIA	0,00	248,19	0,00	0,00	NR			248,19	NO	NO				
118	NA	25/01/2018	12:52:59	Stallo Trasformatore MT	ENEL DISTRIBUZIONE	20	3CE	50U	B	S1	MADDALONI (TR1)	NNAPMADNT1	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	25,50	1,29	0,63	0,63	NF			1,29	NO	NO	0,63	0,63	0,00	0,00
41	PD	26/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	SOMPRADE CP	VVENSOPV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PD	26/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SOMPRADE GRUPPO 1	VVENSOPVG1	N	R	132	ENEL GREEN POWER	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
165	FI	26/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FIRENZUOLA	FFIRFZUF	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3360,00	0,00	0,00	NF			3360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
165	FI	26/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	RONCOBILACCIO	FFIRRGBF	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3360,00	0,00	0,00	NF			3360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
164	FI	26/01/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SECA	FFIRSEPF	R	T	132	SECA	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
152	CA	27/01/2018	06:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SAMATZAI (cementerie)	CCAGZAI	R	T	150	ITALCEMENTI	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO				
9	FI	27/01/2018	06:50:54	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	VALIANO	FFIRVALF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	2,84	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
400	NA	27/01/2018	07:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	PAOLA	NNAPPAON	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
177	PD	27/01/2018	07:41:01	Linee	A.I.M. VICENZA	50	3CE	40l	B	S3	M.CROCETTA	VVENMCRV	N	M	50	A.I.M. VICENZA	6,95	2,37	0,31	0,31	NF			2,37	NO	NO	0,31	0,31	0,00	0,00
44	PD	27/01/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	NOVE 71 GR. 1	VVENNONVG1	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
45	PD	27/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	NOVE NUOVA C.LE	VVENNOVV	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	1980,00	0,00	0,00	NR			1980,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
400	NA	28/01/2018	07:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	PAOLA	NNAPPAON	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
637	NA	28/01/2018	07:30:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	PADULA	NNAPPADN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
181	FI	28/01/2018	07:30:34	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	GAMBETTOLA	FFIRGAMF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
44	PD	28/01/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	NOVE 71 GR. 1	VVENNONVG1	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
166	FI	28/01/2018	08:00:00	Stallo linea	FSI	132	5DP	500	L	S1	PESCIA FS	FFIRPSFF	R	T	132	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
46	PD	28/01/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CASALE DI SCODOSIA	VVENCSLV	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
46	PD	28/01/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SALETTO FS	VVENSASFV	R	R	132	RFI	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
55	TO	28/01/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SUD OVEST AEM T1	TTORASOTT1	R	R	132	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
55	TO	28/01/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SUD OVEST AEM T7	TTORASOTT7	R	R	132	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
55	TO	28/01/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SUD OVEST AEM T8	TTORASOTT8	R	R	132	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
132	TO	29/01/2018	07:21:50	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	CANELLI	TTORCANT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	15,15	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
85	PA	29/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	RAGUSA 3	PPALRA3P	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
85	PA	29/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SCICLI	PPALSCIP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
87	MI	29/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT ITALGHISA	MMILITGM	R	R	132	ITALGHISA	0,00	16380,00	0,00	0,00	NF			16380,00	NO	NO				
155	TO	29/01/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SUD OVEST AEM T1	TTORASOTT1	R	R	132	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	0,00	15000,00	0,00	0,00	NF			15000,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
47	PD	29/01/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	BUZZI UNICEM	VVENUNCV	R	T	132	BUZZI UNICEM	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO				
168	FI	29/01/2018	09:47:59	Stallo linea	FSI	132	3CE	40l	L	S1	PORRETTA FS	FFIRPEFF	R	T	132	RFI	0,00	439,49	0,00	0,00	NF			439,49	NO	NO				
85	PA	30/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	RAGUSA 3	PPALRA3P	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
85	PA	30/01/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SCICLI	PPALSCIP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
117	NA	31/01/2018	06:22:26	Stallo Trasformatore AT	TERNA	380	4AC	200	L	S1	TRE TORRI C.LE	NNAPTTRN	R	R	150	EOLICA ERCHIE	2,28	24,34	0,93	0,93	NR			24,34	NO	NO				
58	PD	31/01/2018	07:52:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UDINE N.E. TR 1	VVENUDNVT1_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	150,00	0,00	0,00	NF			150,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
56	TO	31/01/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ERZELLI T5	TTORERZTT5	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
640	NA	31/01/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	DAUNIA SERRACAPR	NNAPDSCN	R	M	150	DAUNIA SERRACAPRIOLA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
641	NA	31/01/2018	09:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	MOLFET. FS	NNAPMFFN	N	M	150	RFI	0,00	60,00	0,00	0,00	NF			60,00	NO	NO				
86	PA	31/01/2018	10:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	GIUNCHETTO C.LE	PPALGNCP	N	R	150	AERO-CHETTO	0,00	120,00	0,00	0,00	NR			120,00	NO	NO				
59	PD	31/01/2018	10:23:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UDINE N.E. TR 2	VVENUDNVT2_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	90,00	0,00	0,00	NF			90,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
182	FI	31/01/2018	17:49:10	Stallo linea	TERNA	132	4AC	200	L	S1	CASTELLO	FFIRCLFF	R	R	132	RFI	0,00	5,37	0,00	0,00	NF			5,37	SI	NO				