

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN APRILE 2018

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (h.h.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
549	NA	01/04/2018	08:59:04	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	CASTELVOLTURNO	NNAPCTVN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,01	0,00	0,00	NF			0,01	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
612	MI	02/04/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT ORI MARTIN	MMILORIM	R	T	132	ORI MARTIN	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
612	MI	02/04/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT ALFA ACCIAI NAVE	MMILSTFM	R	R	132	ALFA ACCIAI	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
550	NA	02/04/2018	09:28:48	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S0	MESORACA	NNAPMEON	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	3,79	7,23	0,47	0,47	NF			7,23	NO	NO	0,47	0,47	0,00	0,00
550	NA	02/04/2018	12:28:59	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S0	MESORACA	NNAPMEON	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	4,08	0,00	0,00	NF			4,08	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
551	NA	02/04/2018	14:02:15	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	20	3CE	50U	L	S1	TARANTO N (TR4)	NNAPTANNT4	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	-5,80	244,03	0,00	0,00	NF			110,31	NO	NO	0,00	0,00	####	####
509	PD	03/04/2018	08:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	FUSINA TERMICA SEZIONE 1 220	VVENFSNV21	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NR			1920,00	NO	NO				
627	MI	03/04/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SEDRIANO FS	MMILHSDM	R	R	132	RFI	0,00	25020,00	0,00	0,00	NF			25020,00	NO	NO				
643	FI	03/04/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	NUOVA MOLINETTO	FFIRMOLF	R	T	132	ENEL GREEN POWER	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
470	PD	03/04/2018	10:52:41	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S1	FOSSALTA FS	VVENFSFV	N	T	132	RFI	0,00	2,18	0,00	0,00	NF			2,18	NO	NO				
470	PD	03/04/2018	10:52:41	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S3	PORTOGRUARO FS	VVENPGFV	N	M	132	RFI	0,00	2,32	0,00	0,00	NF			2,32	NO	NO				
552	NA	03/04/2018	11:39:45	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	20	3CE	50U	L	S1	TARANTO N (TR4)	NNAPTANNT4	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	463,38	0,00	0,00	NF			463,38	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
396	NA	04/04/2018	00:30:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	NOVOLEGNO	NNAPNOVN	R	R	150	NOVOLEGNO	0,00	330,00	0,00	0,00	NF			330,00	NO	NO				
540	TO	04/04/2018	07:26:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	LAVAGNA	TTORLAVT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
594	PA	04/04/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	SFERRO FS	PPALSOFP	R	R	150	RFI	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO				
594	PA	04/04/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	MINEO	PPALMINP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
594	PA	04/04/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	PARCO EOLICO MINEO C.LE	PPALEMIP	N	R	150	VERONAGEST	0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
719	NA	04/04/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	PALAG. FS	NNAPPGFN	R	R	150	RFI	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO				
603	RM	04/04/2018	10:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS ALVIANO	RROMAAXR	N	T	132	RFI	0,00	1380,00	0,00	0,00	NF			1380,00	NO	NO				
1257	NA	04/04/2018	10:00:00	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	CALOVETO	NNAPCVTN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	NA	04/04/2018	23:00:00	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	ROSSANO	NNAPRSNN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
645	FI	05/04/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	CASTELFIORENTINO	FFIRCSFF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
649	FI	05/04/2018	08:30:00	Linee	SELF	132	5DP	500	L	S1	MONZUNO FS	FFIRMZFF	R	T	132	RFI	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO				
595	PA	05/04/2018	09:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	NISSORIA	PPALNSSP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	470,00	0,00	0,00	NF			470,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
595	PA	05/04/2018	09:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	GIUNCHETTO C.LE	PPALGNCP	N	R	150	AERO-CHETTO	0,00	470,00	0,00	0,00	NR			470,00	NO	NO				
1257	NA	05/04/2018	10:00:00	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	CALOVETO	NNAPCVTN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
693	FI	05/04/2018	18:34:50	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S0	MASSA FS	FFIRMSFF	R	M	132	RFI	0,00	192,18	0,00	0,00	NF			192,18	NO	NO				
693	FI	05/04/2018	18:34:50	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S1	SARZANA FS	FFIRSZXF	R	T	132	RFI	0,00	11,33	0,00	0,00	NF			11,33	NO	NO				
693	FI	05/04/2018	18:34:51	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	VIAREGGIO FS	FFIRVIFF	R	M	132	RFI	0,00	8,37	0,00	0,00	NF			8,37	NO	NO				
693	FI	05/04/2018	18:35:02	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	PIETRASANTA	FFIRPIEF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	12,78	8,30	1,81	1,81	NF			8,30	NO	NO	1,81	1,81	0,00	0,00
693	FI	05/04/2018	20:49:19	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	B	S1	SARZANA FS	FFIRSZXF	R	T	132	RFI	0,00	0,57	0,00	0,00	NF			0,57	NO	NO				
604	RM	06/04/2018	07:30:00	Stallo linea	ACEA DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	ACEA VALLERANELLO	RROMAVAR	R	T	150	ACEA DISTRIBUZIONE	0,00	630,00	0,00	0,00	NF			630,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
548	NA	06/04/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ENIPOWER TA	NNAPEPTN	R	T	150	ENIPOWER	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
548	NA	06/04/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TARANTO MOLO	NNAPTMON	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
605	RM	06/04/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	VARANO FS	RROMVAXR	R	R	132	RFI	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO				
650	PD	06/04/2018	15:17:14	Linee	TERNA	132	3CE	70R	T	S0	SACILE CP	VVENSACV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	30,30	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
590	RM	07/04/2018	01:38:08	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	CORVARO	RROMCOVR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
565	NA	07/04/2018	04:51:23	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	LACCO AMENO	NNAPLAMN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	12,00	475,25	95,08	0,53	NF			2,40	NO	NO	95,08	0,53	0,00	0,00
646	FI	07/04/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	CESENA NORD	FFIRCENF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
538	PD	07/04/2018	11:34:03	Cavi	ACEGASAPS	20	3CE	40I	L	S3	ALTIPIANO	VVENACEV	R	M	132	ACEGASAPS	4,30	3,34	0,26	0,26	NF			3,34	NO	NO	0,26	0,26	0,00	0,00
539	PD	07/04/2018	13:45:54	Cavi	ACEGASAPS	20	3CE	40I	B	S3	ALTIPIANO	VVENACEV	R	M	132	ACEGASAPS	3,10	1,31	0,08	0,08	NF			1,31	NO	NO	0,08	0,08	0,00	0,00
554	PD	08/04/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SESTO AL REGHENA	VVENSRGV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
628	MI	08/04/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ROGOREDO CP	MMILRGRM	R	T	132	A2A RETI ELETTRICHE	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
647	FI	08/04/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.PROSPERO	FFIRSPSF	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
648	FI	08/04/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	RAVENNA ALAGGIO	FFIRRALF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
569	MI	08/04/2018	13:35:00	Trasformatori	EDISON	70	3CE	50S	B	S1	FONTANAMORA	MMILFTMM	R	R	70	EDISON	1,60	3,00	0,08	0,08	NR			3,00	NO	NO				
566	NA	08/04/2018	13:41:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
566	NA	08/04/2018	13:41:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	PALMI FS	NNAPPMFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
566	NA	08/04/2018	13:41:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
570	PA	08/04/2018	19:38:10	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	ALIA SM	PPALALIP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	2,30	0,00	0,00	NF			2,30	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
570	PA	08/04/2018	19:38:10	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	CACCAMO SM	PPALCCMP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	2,30	0,00	0,00	NF			2,30	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
570	PA	08/04/2018	19:38:10	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	MONTEMAGGIORE FS	PPALMNF	R	R	150	RFI	0,00	2,30	0,00	0,00	NF			2,30	SI	NO				
570	PA	08/04/2018	19:38:10	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	C.LE CACCAMO	PPALCACP	N	R	150	CESA EOLO SICILIA	4,16	112,34	7,80	7,80	NR			112,34	NO	NO				
570	PA	08/04/2018	19:38:10	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	ALIA SCLAFANI C.LE	PPALALAP	N	R	150	ASJA AMBIENTE ITALIA	0,00	2,30	0,00	0,00	NR			2,30	NO	NO				
571	PA	08/04/2018	19:46:49	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	ALIA SM	PPALALIP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	88,03	0,00	0,00	NF			88,03	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
571	PA	08/04/2018	19:46:49	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	CACCAMO SM	PPALCCMP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	88,03	0,00	0,00	NF			88,03	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
571	PA	08/04/2018	19:46:49	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	MONTEMAGGIORE FS	PPALMNF	R	R	150	RFI	0,00	88,03	0,00	0,00	NF			88,03	NO	NO				
571	PA	08/04/2018	19:46:49	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	ALIA SCLAFANI C.LE	PPALALAP	N	R	150	ASJA AMBIENTE ITALIA	0,00	88,03	0,00	0,00	NR			88,03	NO	NO				
572	PA	08/04/2018	19:47:05	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S0	FURNARI	PPALFURP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	9,14	2,29	0,38	0,38	NF			2,29	NO	NO	0,38	0,38	0,00	0,00
574	PA	08/04/2018	20:25:16	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S0	FURNARI	PPALFURP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	10,13	1,10	0,20	0,20	NF			1,10	NO	NO	0,20	0,20	0,00	0,00
592	PA	08/04/2018	20:44:12	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	MINERVA MESSINA C.LE	PPALMRVP	R	T	150	MINERVA MESSINA	0,00	2,56	0,00	0,00	NR			2,56	NO	NO				
592	PA	08/04/2018	20:44:16	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S0	FURNARI	PPALFURP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	9,15	2,56	0,45	0,45	NF			2,56	NO	NO	0,45	0,45	0,00	0,00
567	NA	09/04/2018	00:30:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	ECCELLENTI FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
567	NA	09/04/2018	00:30:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
567	NA	09/04/2018	00:30:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	PALMI FS	NNAPPMFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
687	NA	09/04/2018	06:25:33	Stallo Trasformatore AT	ENEL GREEN POWER	60	3CE	50S	L	S1	MONTELUONGO TR	NNAPMLUNTR	N	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	1,31	446,00	9,73	0,06	NF			2,21	NO	NO	18,06	0,10	8,33	0,04
687	NA	09/04/2018	06:25:33	Stallo Trasformatore AT	ENEL GREEN POWER	60	3CE	50S	L	S1	MONTEMAGGIORE	NNAPMMGN	N	R	70	ENEL PRODUZIONE	0,00	446,00	0,00	0,00	NR			446,00	NO	NO				
509	PD	09/04/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	220	3CE	50U	L	S1	FUSINA TERMICA SEZIONE 1 220	VVENFSNV21	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	6240,00	0,00	0,00	NR			6240,00	NO	NO				
564	CA	09/04/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FIUMESANTO CARBO TD4	CCAGFSACT4	R	R	150	FIUME SANTO	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
606	RM	09/04/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VILVALLE TR 7	RROMVLVRT7	R	R	132	ASM TERNI	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
651	FI	09/04/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	CASTELFIORENTINO	FFIRCSFF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3360,00	0,00	0,00	NF			3360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
885	MI	09/04/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	380	5DP	500	L	S1	RONCOVALGRANDE 1	MMILROVM111	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	0,00	56700,00	0,00	0,00	NR			56700,00	NO	NO				
886	MI	09/04/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	380	5DP	500	L	S1	RONCOVALGRANDE 3	MMILROVM123	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	0,00	56700,00	0,00	0,00	NR			56700,00	NO	NO				
555	PD	09/04/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ARCO CP TR V	VVENACPVTV	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE	0,00	6300,00	0,00	0,00	NF			6300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
510	TO	09/04/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	STURA TR3	TTORSTUTT3	R	R	220	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	0,00	9060,00	0,00	0,00	NF			9060,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
613	MI	09/04/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MADESIMO	MMILMAEM	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1860,00	0,00	0,00	NF			1860,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
642	NA	09/04/2018	11:37:05	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S0	CALITRI	NNAPCLTN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	-2,34	3,52	0,00	0,00	NF			3,52	NO	NO	0,03	0,03	0,18	0,18
669	NA	09/04/2018	16:51:00	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	L	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	0,50	5,00	0,04	0,04	NF			5,00	NO	NO				

n° Disalimentazione		Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
							Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione																					
669	NA	09/04/2018	16:51:00	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	L	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI		0,50	5,00	0,04	0,04	NF			5,00	NO	NO				
669	NA	09/04/2018	16:51:00	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	L	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI		0,50	5,00	0,04	0,04	NF			5,00	NO	NO				
669	NA	09/04/2018	16:51:00	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	L	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI		0,50	5,00	0,04	0,04	NF			5,00	NO	NO				
669	NA	09/04/2018	16:51:00	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	L	S3	PALMI FS	NNAPPMFN	N	M	60	RFI		0,50	5,00	0,04	0,04	NF			5,00	NO	NO				
564	CA	10/04/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FIUMESANTO CARBO TD4	CCAGFSACT4	R	R	150	FIUME SANTO		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
606	RM	10/04/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VILLAVALLE TR 7	RROMVLVRT7	R	R	132	ASM TERNI		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
402	CA	10/04/2018	08:31:05	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	ENICHEM P.T.	CCAGEPTC	R	R	150	ENICHEM		13,71	5,00	1,14	1,14	NF			5,00	SI	NO				
402	CA	10/04/2018	08:36:05	Stallo linea	ENICHEM	150	3CE	50U	L	S1	ENICHEM P.T.	CCAGEPTC	R	R	150	ENICHEM		13,71	21,55	5,01	5,01	NF			21,55	NO	NO				
583	MI	10/04/2018	11:02:00	Stallo linea	TERNA	132	4AC	400	B	S1	MADESIMO	MMILMAEM	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,96	2,12	0,04	0,04	NF			2,12	NO	NO	0,04	0,04	0,00	0,00
591	RM	11/04/2018	00:30:24	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	FS MONTEFIASCONI	RROMMFXR	R	T	150	RFI		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
591	RM	11/04/2018	00:30:24	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	VITERBO	RROMVITR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
591	RM	11/04/2018	00:30:24	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	P.DI TORT.	RROMPDTR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
591	RM	11/04/2018	00:30:24	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	FS S.M. AL CIMINO	RROMSMXR	R	R	150	RFI		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
591	RM	11/04/2018	00:30:24	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	VITORCHIANO	RROMVIOR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
606	RM	11/04/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VILLAVALLE TR 7	RROMVLVRT7	R	R	132	ASM TERNI		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
665	CA	11/04/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FIUMESANTO CARBONE (TAG4)	CCAGFSACU4	R	R	150	FIUME SANTO		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
670	NA	11/04/2018	08:50:03	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S0	ACRI	NNAPACRN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		4,26	7,29	0,53	0,53	NF			7,29	NO	NO	0,55	0,55	0,02	0,02
556	PD	11/04/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	OVARO	VVENOVAV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
720	NA	11/04/2018	09:00:00	Linee	MELTEMI ENERGIA	150	5DP	500	L	S1	CICCOLOCANE	NNAPCCAN	R	T	150	ASJA AMBIENTE ITALIA		0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
720	NA	11/04/2018	09:00:00	Linee	MELTEMI ENERGIA	150	5DP	500	L	S1	LE RENI	NNAPLERN	R	T	150	MELTEMI ENERGIA		0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
541	TO	12/04/2018	02:15:13	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	GRESSONEY	TTORGRET	R	R	132	C.V. ACQUE		0,00	1,01	0,00	0,00	NR			1,01	NO	NO				
541	TO	12/04/2018	02:15:13	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	SENDREN	TTORSENT	R	R	132	C.V. ACQUE		0,00	1,01	0,00	0,00	NR			1,01	NO	NO				
541	TO	12/04/2018	02:15:13	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	ZUINO	TTORZUIT	R	T	132	C.V. ACQUE		0,00	1,01	0,00	0,00	NR			1,01	NO	NO				
541	TO	12/04/2018	02:15:30	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	GRESSONEY TR1	TTORGRETT1	N	R	132	DEVAL		1,39	1,59	0,05	0,05	NF			1,59	NO	NO	0,05	0,05	0,00	0,00
541	TO	12/04/2018	02:15:42	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	ZUINO CARICO	TTORZUITT2	R	T	132	DEVAL		-1,37	0,49	0,00	0,00	NF			0,49	NO	NO	0,00	0,00	0,02	0,02
689	FI	12/04/2018	02:51:57	Linee	SELF	132	4AC	300	L	S1	SARZANA FS	FFIRSZXF	R	T	132	RFI		0,00	5,04	0,00	0,00	NF			5,04	SI	NO				
690	FI	12/04/2018	03:02:49	Linee	SELF	132	4AC	300	B	S1	SARZANA FS	FFIRSZXF	R	T	132	RFI		0,00	1,48	0,00	0,00	NF			1,48	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
671	NA	12/04/2018	06:05:00	Linee	FSI	150	3CE	40I	L	S1	CERIGN. FS	NNAPCRFN	N	T	150	RFI	0,50	5,00	0,04	0,04	NF			5,00	NO	NO				
596	PA	12/04/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CEMENTERIE PEM	PPALCE7P	R	R	150	ITALCEMENTI	0,00	6240,00	0,00	0,00	NF			6240,00	NO	NO				
606	RM	12/04/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VILVALLE TR 7	RROMVLVRT7	R	R	132	ASM TERNI	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
665	CA	12/04/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FIUMESANTO CARBONE (TAG4)	CCAGFSACU4	R	R	150	FIUME SANTO	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
542	TO	12/04/2018	11:23:04	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S0	BUSALLA	TTORBUST	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	14,07	1,56	0,45	0,45	NF			1,56	NO	NO	0,48	0,48	0,03	0,03
543	TO	12/04/2018	16:22:10	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	ARMA DI T.	TTORARTT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
606	RM	13/04/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VILVALLE TR 7	RROMVLVRT7	R	R	132	ASM TERNI	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
652	FI	13/04/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	CASTELFIORENTINO	FFIRCSFF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	PA	13/04/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CARLENTINI C.LE	PPALCRTP	R	R	150	IVPC 2000	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
691	FI	13/04/2018	17:36:30	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S3	MIRANDOLA FS	FFIRMIFF	N	M	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
607	RM	14/04/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PONTE RIO	RROMPNRR	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	12180,00	0,00	0,00	NF			12180,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
614	MI	14/04/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT AGROLINZ	MMILAUSM	R	R	132	AGROLINZ MELAMIN ITALIA	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
653	FI	14/04/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	CAPOCOLLE	FFIRPCPF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	NA	14/04/2018	10:00:00	Linee	FSI	60	5DP	500	L	S0	S. MAURO FS	NNAPMBFN	N	M	60	RFI	0,00	180,00	0,00	0,00	NF			180,00	NO	NO				
692	FI	14/04/2018	13:05:03	Cavi	FSI	132	3CE	40I	L	S3	S.DONATO FS	FFIRSDF	N	M	132	RFI	0,00	138,16	0,00	0,00	NF			138,16	NO	NO				
692	FI	14/04/2018	13:05:03	Cavi	FSI	132	3CE	40I	L	S1	MONTEVARCHI FS	FFIRMVFF	N	T	132	RFI	0,00	19,00	0,00	0,00	NF			19,00	NO	NO				
577	PA	14/04/2018	17:24:59	Stallo linea	FSI	150	3CE	40I	B	S0	PATTI FS	PPALPTFP	R	M	150	RFI	0,50	1,09	0,01	0,01	NF			1,09	NO	NO				
672	NA	14/04/2018	18:13:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
672	NA	14/04/2018	18:13:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
673	NA	14/04/2018	18:19:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,50	2,00	0,02	0,02	NF			2,00	NO	NO				
673	NA	14/04/2018	18:19:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,50	2,00	0,02	0,02	NF			2,00	NO	NO				
575	PA	14/04/2018	18:30:12	Stallo linea	FSI	150	3CE	40I	B	S0	PATTI FS	PPALPTFP	R	M	150	RFI	0,50	0,11	0,00	0,00	NF			0,11	NO	NO				
675	NA	14/04/2018	20:37:01	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S2	PAOLA FS	NNAPPAFN	N	M	60	RFI	0,50	1,17	0,01	0,01	NF			1,17	NO	NO				
675	NA	14/04/2018	20:37:01	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S2	NOCERA TERINESE FS	NNAPNTFN	N	M	60	RFI	0,50	1,17	0,01	0,01	NF			1,17	NO	NO				
675	NA	14/04/2018	20:37:01	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S2	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,50	1,17	0,01	0,01	NF			1,17	NO	NO				
675	NA	14/04/2018	20:37:01	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S2	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,50	1,17	0,01	0,01	NF			1,17	NO	NO				
674	NA	14/04/2018	20:48:09	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	0,50	0,27	0,00	0,00	NF			0,27	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area			Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione					Configurazione rete all'istante della disalimentazione																							
674	NA		14/04/2018	20:48:09	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	PALMI FS	NNAPPMFN	N	M	60	RFI	0,50	0,27	0,00	0,00	NF			0,27	NO	NO				
674	NA		14/04/2018	20:48:09	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI	0,50	0,27	0,00	0,00	NF			0,27	NO	NO				
674	NA		14/04/2018	20:48:09	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI	0,50	0,27	0,00	0,00	NF			0,27	NO	NO				
674	NA		14/04/2018	20:48:09	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI	0,50	0,27	0,00	0,00	NF			0,27	NO	NO				
578	PA		14/04/2018	21:06:03	Stallo linea	FSI	150	3CE	40I	B	S0	PATTI FS	PPALPTFP	R	M	150	RFI	0,50	0,20	0,00	0,00	NF			0,20	NO	NO				
677	NA		14/04/2018	21:41:26	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	FRANCAVILLA ANG.	NNAPFNGN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	3,05	1,42	0,09	0,09	NF			1,42	NO	NO	0,09	0,09	0,00	0,00
678	NA		14/04/2018	21:57:40	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	FRANCAVILLA ANG.	NNAPFNGN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	3,10	1,49	0,09	0,09	NF			1,49	NO	NO	0,09	0,09	0,00	0,00
679	NA		14/04/2018	22:04:45	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	FRANCAVILLA ANG.	NNAPFNGN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	2,95	804,26	39,55	0,50	NF			10,40	NO	NO	39,55	0,50	0,00	0,00
676	NA		14/04/2018	22:23:01	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S2	PAOLA FS	NNAPPAFN	N	M	60	RFI	0,50	63,30	0,53	0,53	NF			63,30	NO	NO				
676	NA		14/04/2018	22:23:01	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S2	NOCERA TERINESE FS	NNAPNTFN	N	M	60	RFI	0,50	63,30	0,53	0,53	NF			63,30	NO	NO				
676	NA		14/04/2018	22:23:01	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S2	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,50	63,30	0,53	0,53	NF			63,30	NO	NO				
676	NA		14/04/2018	22:23:01	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S2	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,50	63,30	0,53	0,53	NF			63,30	NO	NO				
586	PA		14/04/2018	23:52:48	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S0	PATTI	PPALPTTP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	6,36	1,22	0,14	0,14	NF			1,22	NO	NO	0,14	0,14	0,00	0,00
586	PA		14/04/2018	23:52:51	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S0	FURNARI	PPALFURP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	8,28	2,55	0,40	0,40	NF			2,55	NO	NO	0,40	0,40	0,00	0,00
579	PA		15/04/2018	00:15:18	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S2	FURNARI	PPALFURP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	7,80	2,57	0,38	0,38	NF			2,57	NO	NO	0,38	0,38	0,00	0,00
580	PA		15/04/2018	01:35:18	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S2	FURNARI	PPALFURP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	6,47	2,57	0,32	0,32	NF			2,57	NO	NO	0,32	0,32	0,00	0,00
581	PA		15/04/2018	20:52:13	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	BAGHERIA	PPALBAGP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
654	FI		16/04/2018	07:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	NUOVA MOLINETTO	FFIRMOLF	R	T	132	ENEL GREEN POWER	0,00	660,00	0,00	0,00	NR			660,00	NO	NO				
616	MI		16/04/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	PREMADIO TM2 2/9	MMILPDMMM2	R	R	220	A2A	0,00	3420,00	0,00	0,00	NR			3420,00	NO	NO				
632	RM		16/04/2018	08:00:00	Linee	TERNA	380	5DP	500	L	S1	TORREVALDALIGA NORD GR 2	RROMTVNRG2	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	0,00	20640,00	0,00	0,00	NR			20640,00	NO	NO				
2252	NA		16/04/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ALBI	NNAPALBN	R	R	150	A2A	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
2252	NA		16/04/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MAGISANO C.P.	NNAPMAGN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
511	TO		16/04/2018	08:30:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S1	RFI VILLANOVA	TTORFVNT	N	T	132	RFI	0,00	6210,00	0,00	0,00	NF			6210,00	NO	NO				
608	RM		16/04/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	70	5DP	500	L	S1	RECANATI	RROMRECR	R	R	50	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6210,00	0,00	0,00	NF			6210,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
557	PD		16/04/2018	09:00:00	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	20	5DP	500	L	S1	MOLINO SEZIONE 1 20	VVENMLOV7A	N	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	4800,00	0,00	0,00	NF			4800,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
557	PD		16/04/2018	09:00:00	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	20	5DP	500	L	S1	MOLINO	VVENMLOV	R	T	132	ENEL GREEN POWER	0,00	4800,00	0,00	0,00	NR			4800,00	NO	NO				
765	PD		16/04/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SAVINER C.P.	VVENSOPV	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	40380,00	0,00	0,00	NF			40380,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
765	PD	16/04/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SAVINER	VVENSAVV	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	40380,00	0,00	0,00	NR			40380,00	NO	NO				
765	PD	16/04/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MALGA CIAPELA	VVENMCIV	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	40380,00	0,00	0,00	NR			40380,00	NO	NO				
765	PD	16/04/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CORVARA	VVENCrvV	R	R	132	SELNET	0,00	40380,00	0,00	0,00	NF			40380,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
563	PD	16/04/2018	14:06:37	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S3	PESCHIERA FS	VVENHPEV	N	M	132	RFI	0,00	2,23	0,00	0,00	NF			2,23	NO	NO				
584	MI	16/04/2018	14:06:37	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S1	RFI CARAVAGGIO	MMILHCVM	N	T	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
584	MI	16/04/2018	14:06:37	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S3	RFI CHIARI	MMILHCHM	N	M	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
584	MI	16/04/2018	14:06:37	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S3	OSPITALETTO FS	MMILHOSM	N	M	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
584	MI	16/04/2018	14:06:37	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S3	RFI BRESCIA	MMILHBSM	R	M	132	RFI	0,00	2,23	0,00	0,00	NF			2,23	NO	NO				
584	MI	16/04/2018	14:06:37	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S3	RFI P.S.MARCO	MMILHPMM	N	M	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
584	MI	16/04/2018	14:06:37	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S3	RFI DESENZANO	MMILHDZM	N	M	132	RFI	0,00	2,23	0,00	0,00	NF			2,23	NO	NO				
513	TO	17/04/2018	08:00:00	Stallo linea	C.V. ACQUE	132	5DP	500	L	S1	ISOLLAZ	TTORISOT	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	3420,00	0,00	0,00	NR			3420,00	NO	NO				
597	PA	17/04/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	BRANCACCIO	PPALBRCP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
633	TO	17/04/2018	08:00:00	Linee	TERNA	380	5DP	500	L	S1	SPEZIA CENTRALE GR.3	TTORSPZT12	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2252	NA	17/04/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ALBI	NNAPALBN	R	R	150	A2A	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
2252	NA	17/04/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MAGISANO C.P.	NNAPMAGN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	NA	17/04/2018	08:00:00	Linee	RFI	60	5DP	500	L	S0	S. MAURO FS	NNAPMBFN	N	M	60	RFI	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
531	NA	17/04/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FORTORE E.ROSETO	NNAPFRON	R	R	150	FORTORE ENERGIA	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
531	NA	17/04/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	IVPC4 ROSETO	NNAPIRSN	R	R	150	ERG WIND 4	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
615	MI	17/04/2018	09:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VENINA TRG5 2/9	MMILKVNMM5	R	R	220	EDISON	0,00	4740,00	0,00	0,00	NR			4740,00	NO	NO				
532	NA	17/04/2018	09:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S0	TRINERGY 6	NNAPTY6N	R	M	150	ERG WIND 6	0,00	180,00	0,00	0,00	NR			180,00	NO	NO				
680	NA	17/04/2018	20:31:51	Reattori	TERNA	150	3CE	80T	L	S1	FERRANTI C.LE	NNAPFRNN	R	R	150	INERGIA	13,51	12734,43	2867,43	2867,43	NR			12734,43	NO	NO				
545	TO	18/04/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ERZELLI T5	TTORERZTT5	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3360,00	0,00	0,00	NF			3360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	NA	18/04/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ALBI	NNAPALBN	R	R	150	A2A	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
2252	NA	18/04/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MAGISANO C.P.	NNAPMAGN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
531	NA	18/04/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FORTORE E.ROSETO	NNAPFRON	R	R	150	FORTORE ENERGIA	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
531	NA	18/04/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	IVPC4 ROSETO	NNAPIRSN	R	R	150	ERG WIND 4	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
1256	NA	18/04/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	AGRI	NNAPAGRN	R	M	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
512	TO	18/04/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	SANGONE TR3	TTORSANTT3	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1860,00	0,00	0,00	NF			1860,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
682	NA	18/04/2018	10:03:03	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	B	S2	GALATINA C.P.	NNAPGLTN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	4,80	1,26	0,12	0,12	NF			1,26	NO	NO	0,16	0,16	0,04	0,04
682	NA	18/04/2018	10:03:03	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	B	S1	COLACEM	NNAPCOLN	R	R	150	COLACEM	4,50	1,26	0,11	0,11	NF			1,26	NO	NO				
695	RM	18/04/2018	10:53:26	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	L	S0	CAMERATA PICENA C.P.	RROMCPIR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	4,40	3,09	0,23	0,22	NF			3,09	NO	NO	0,32	0,30	0,09	0,08
558	PD	18/04/2018	11:00:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	S.PANCRAZIO GRUPPO 1	VVENSPCVG1	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
558	PD	18/04/2018	11:00:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	S.VALBURGA TRG1	VVENSVAVM1T	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
558	PD	18/04/2018	11:00:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	S.VALBURGA TRG2	VVENSVAVM2T	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
558	PD	18/04/2018	11:00:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	PRACOMUNE	VVENPRCV	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
558	PD	18/04/2018	11:00:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	FONTANA BIANCA	VVENFBAV	N	R	60	ALPERIA GREENPOWER	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
558	PD	18/04/2018	11:00:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	S.VALBURGA CP	VVENSVCV	R	R	220	SELNET	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
598	PA	19/04/2018	06:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	RAGUSA 3	PPALRA3P	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	720,00	0,00	0,00	NF			720,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00