

**SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN DICEMBRE 2018**

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2927	RM	01/12/2018	06:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FIORUCCI	RROMFIUR	R	R	150	FIORUCCI	0,00	720,00	0,00	0,00	NF			720,00	NO	NO				
2722	FI	01/12/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	FELINO	FFIRFLNF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2869	NA	01/12/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	CASERTA SUD	NNAPCESN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3360,00	0,00	0,00	NF			3360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2869	NA	01/12/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	SAINT GOBAIN	NNAPSGON	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3360,00	0,00	0,00	NF			3360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2889	PD	01/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	SOMPRADE CP	VWENSOPV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2890	PD	01/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	AVIO TR R	VWENAVOVTR	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE	0,00	4800,00	0,00	0,00	NF			4800,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2891	PD	01/12/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	TRENTO PSG TR R	VVENTNPVTR	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2891	PD	01/12/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	TRENTO PSG TR V	VWENTNPVTV	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2868	FI	01/12/2018	09:34:55	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	RUBIERA FS	FFIRRUFF	R	M	132	RFI	0,00	7,20	0,00	0,00	NF			7,20	NO	NO				
2868	FI	01/12/2018	09:34:55	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	FORNOVO FS	FFIRFNFF	N	M	132	RFI	0,00	7,27	0,00	0,00	NF			7,27	NO	NO				
2868	FI	01/12/2018	09:34:57	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	V.CADE' FS	FFIRVCFF	N	M	132	RFI	0,00	7,20	0,00	0,00	NF			7,20	NO	NO				
2868	FI	01/12/2018	09:35:03	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	PARMA FS	FFIRPRFF	R	M	132	RFI	0,00	7,20	0,00	0,00	NF			7,20	NO	NO				
576	PD	01/12/2018	11:26:21	Linee	TERNA	132	4AC	400	B	S1	CHIEVOLIS	VWENCVSV	R	R	132	EDISON	0,00	1,02	0,00	0,00	NR			1,02	NO	NO				
576	PD	01/12/2018	11:26:21	Linee	TERNA	132	4AC	400	B	S1	VALINA	VWENVALV	R	R	132	EDISON	0,00	1,02	0,00	0,00	NR			1,02	NO	NO				
2725	FI	02/12/2018	06:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	RIMINI SUD	FFIRRISF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	0,00	NF			660,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2722	FI	02/12/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	FELINO	FFIRFLNF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2750	FI	02/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.PROSPERO	FFIRSPSF	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2889	PD	02/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	SOMPRADE CP	VWENSOPV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2891	PD	02/12/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	TRENTO PSG TR R	VVENTNPVTR	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2892	PD	02/12/2018	08:01:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	FONTANA BIANCA	VWENFBAV	N	R	60	ALPERIA GREENPOWER	0,00	239,00	0,00	0,00	NR			239,00	NO	NO				
2892	PD	02/12/2018	08:01:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	S.VALBURGA TRG1	VWENSVAVM1T	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER	0,00	239,00	0,00	0,00	NR			239,00	NO	NO				
2892	PD	02/12/2018	08:01:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	S.VALBURGA TRG2	VWENSVAVM2T	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER	0,00	239,00	0,00	0,00	NR			239,00	NO	NO				
2892	PD	02/12/2018	08:01:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	S.PANCRAZIO GRUPPO 1	VWENSPCVG1	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER	0,00	239,00	0,00	0,00	NR			239,00	NO	NO				
2892	PD	02/12/2018	08:01:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	LANA GRUPPO 1	VWENLANVG1	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER	0,00	239,00	0,00	0,00	NR			239,00	NO	NO				
2892	PD	02/12/2018	08:01:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	LANA GRUPPO 2	VWENLANVG2	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER	0,00	239,00	0,00	0,00	NR			239,00	NO	NO				
2892	PD	02/12/2018	08:01:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	LANA GRUPPO 3	VWENLANVG3	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER	0,00	239,00	0,00	0,00	NR			239,00	NO	NO				
2892	PD	02/12/2018	08:01:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	S.VALBURGA CP	VWENSVCV	R	R	220	SELNET	0,00	239,00	0,00	0,00	NF			239,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2892	PD	02/12/2018	08:01:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	SOLLAND SILICON	VVENMEMV	R	R	220	SOLLAND SILICON	0,00	239,00	0,00	0,00	NF			239,00	NO	NO				
2893	PD	02/12/2018	08:15:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	4AC	100	L	S1	S.FLORIANO D'EGNA TR 4	VWENSFLVT4_2	R	R	132	SELNET	0,00	148,00	0,00	0,00	NF			148,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2925	FI	02/12/2018	21:31:23	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	ROSIGNANO FS	FFIRRSFF	N	T	132	RFI	0,00	7,00	0,00	0,00	NF			7,00	NO	NO				
2925	FI	02/12/2018	21:35:29	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S0	LIVORNO FS	FFIRLIFF	N	M	132	RFI	0,00	2,26	0,00	0,00	NF			2,26	NO	NO				
2930	NA	03/12/2018	06:41:50	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	CIRA UT	NNAPCIUN	R	R	150	CIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2930	NA	03/12/2018	06:41:50	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S3	CIRA	NNAPCIAN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2870	NA	03/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	APICE FS	NNAPAFEN	R	T	150	RFI	0,00	17760,00	0,00	0,00	NF			17760,00	NO	NO				
2871	NA	03/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ROMAGN. FS	NNAPRMFN	R	T	150	RFI	0,00	180,00	0,00	0,00	NF			180,00	NO	NO				
2928	RM	03/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	APECCHIO	RROMAPER	R	T	132	MARCHE ENERGIE RINNOVABILI	0,00	10680,00	0,00	0,00	NR			10680,00	NO	NO				
2895	PD	03/12/2018	08:28:00	Gruppi idroelettrici	ENEL PRODUZIONE	132	3CE	50U	L	S1	NOVE NUOVA C.LE	VWENNOVV	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	5252,00	0,00	0,00	NR			5252,00	NO	NO				
3075	CA	03/12/2018	08:30:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	OTTANA TR1	CCAGOTTCT1	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2922	PA	03/12/2018	08:52:40	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	T	S0	MESSINA NORD	PPALMENP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2922	PA	03/12/2018	08:52:40	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	T	S0	S.CECILIA	PPALSCEP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2922	PA	03/12/2018	08:52:40	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	T	S0	CONTESSE	PPALCONP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2922	PA	03/12/2018	08:52:40	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	T	S0	CONTESSE FS	PPALCOFP	N	M	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2922	PA	03/12/2018	08:52:41	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S0	S.COSIMO	PPALSCSP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	17,18	637,01	182,40	18,70	NF			74,11	NO	NO	182,40	18,70	0,00	0,00
2883	TO	03/12/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SUD OVEST AEM T1	TTORASOTT1	R	R	132	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	0,00	4740,00	0,00	0,00	NF			4740,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2894	PD	03/12/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CAORIA	VVENCRIV	R	T	132	PRIMIERO ENERGIA	0,00	3300,00	0,00	0,00	NR			3300,00	NO	NO				
2989	MI	03/12/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	ROBBIO	MMILRBBM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	MI	03/12/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	RFI POZZUOLO	MMILHPZM	R	R	132	RFI	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
2871	NA	03/12/2018	12:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ROMAGN. FS	NNAPRMFN	R	T	150	RFI	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO				
2872	NA	04/12/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TROIA OVEST	NNAPTOVN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2873	NA	04/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	MADDALONI 60	NNAPMDLN	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2885	TO	04/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SAMPEYRE	TTORSAMT	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	4800,00	0,00	0,00	NR			4800,00	NO	NO				
2885	TO	04/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CASTELDELFINO TR 2	TTORCTDTT2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	4800,00	0,00	0,00	NF			4800,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2885	TO	04/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	CASTELDELFINO	TTORCTDT	R	M	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	4800,00	0,00	0,00	NR			4800,00	NO	NO				
3070	PA	04/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	SORTINO	PPALSORP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	CA	04/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	ULASSAI EOLICO	CCAGCEUC	R	M	150	SARDAEOLICA	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
3075	CA	04/12/2018	08:30:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	OTTANA TR1	CCAGOTTCT1	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2827	TO	05/12/2018	07:04:48	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	ITA	TTORITAT	R	T	132	ILVA	2,16	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2872	NA	05/12/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TROIA OVEST	NNAPTOVN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2873	NA	05/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	MADDALONI 60	NNAPMDLN	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2991	MI	05/12/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	VENINA TRG5 2/9	MMILKVNMM5	R	R	220	EDISON	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2993	MI	05/12/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	5DP	500	L	S1	BELVISO TRG1 4/9	MMILBLVMM1	R	R	132	EDISON	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
3075	CA	05/12/2018	08:30:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	OTTANA TR1	CCAGOTTCT1	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	RM	05/12/2018	11:35:10	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	B	S1	CANISTRO TR R 3/7	RROMCNSRTR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	1,20	2,27	0,05	0,05	NF			2,27	NO	NO	0,05	0,05	0,00	0,00
3001	RM	06/12/2018	07:20:07	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	MARSCIANO	RROMMRSR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2873	NA	06/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	MADDALONI 60	NNAPMDLN	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2992	MI	06/12/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	5DP	500	L	S1	SONDRIO TRG2 2/9	MMILSONMM2	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
2997	MI	06/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GEROLA	MMILGERM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
2997	MI	06/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PEDESINA	MMILPEDM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
2998	MI	06/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	70	5DP	500	L	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	PA	06/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	DITTAINO C.LE	PPALDITP	N	R	150	SPER	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
3071	PA	06/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	EOLO TEMPIO PAUSANIA C.LE	PPALTMPP	N	R	150	ALPIQ WIND ITALIA	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
3071	PA	06/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	DITTAINO CP	PPALDTNP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	PA	06/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	RADDUSA F.S.	PPALRDFP	R	R	150	RFI	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO				
3075	CA	06/12/2018	08:30:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	OTTANA TR1	CCAGOTTCT1	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2967	FI	06/12/2018	09:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	TALAMONE FS	FFIRTLXF	R	T	132	RFI	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO				
2564	PD	07/12/2018	04:18:14	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	B	S1	VIGASIO	VVENVGSV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	6,00	0,57	0,10	0,10	NF			0,57	NO	NO	0,10	0,10	0,00	0,00
2931	NA	07/12/2018	06:30:25	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	RACALE	NNAPRACN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2751	FI	07/12/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MONZUNO FS	FFIRMZFF	R	T	132	RFI	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
2873	NA	07/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	MADDALONI 60	NNAPMDLN	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2923	NA	07/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	GIUGLIANO 60	NNAPGIUN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2929	RM	07/12/2018	08:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S0	FS FANO	RROMFNXR	N	M	132	RFI	0,00	180,00	0,00	0,00	NF			180,00	NO	NO				
2963	PD	07/12/2018	09:07:58	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	LERINO FS	VVENLEFV	N	T	132	RFI	0,00	5,30	0,00	0,00	NF			5,30	NO	NO				
2963	PD	07/12/2018	09:07:58	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	MONTEBELLO FS	VVENMOFV	N	M	132	RFI	0,00	5,30	0,00	0,00	NF			5,30	NO	NO				
2963	PD	07/12/2018	09:07:58	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	CALDIERO FS	VVENCLFV	N	M	132	RFI	0,00	5,30	0,00	0,00	NF			5,30	NO	NO				
2963	PD	07/12/2018	09:07:58	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	VERONA FS	VVENVRFV	N	M	132	RFI	0,00	7,24	0,00	0,00	NF			7,24	NO	NO				
2963	PD	07/12/2018	09:07:58	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	PERI FS	VVENPERV	N	M	132	RFI	0,00	8,22	0,00	0,00	NF			8,22	NO	NO				
2963	PD	07/12/2018	09:07:58	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	DOMEGLIARA FS	VVENDMFV	N	M	132	RFI	0,00	8,25	0,00	0,00	NF			8,25	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo Interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)	
2963	PD	07/12/2018	09:07:58	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	ALA FS	VVENALFV	N	M	132	RFI		0,00	9,05	0,00	0,00	NF			9,05	NO	NO				
2963	PD	07/12/2018	09:07:58	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	VILLA LAGAR.FS	VVENVLFV	N	M	132	RFI		0,00	9,14	0,00	0,00	NF			9,14	NO	NO				
2963	PD	07/12/2018	09:07:58	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	TRENTO FS	VVENTFSV	N	M	132	RFI		0,00	10,48	0,00	0,00	NF			10,48	NO	NO				
2963	PD	07/12/2018	09:07:58	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	MONTEGALDA	VVENMGDV	N	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		38,00	3,26	2,17	2,17	NF			3,26	NO	NO	2,17	2,17	0,00	0,00
2789	FI	08/12/2018	06:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	RIMINI CONDOTTI	FFIRRMCF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	660,00	0,00	0,00	NF			660,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2896	PD	08/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	COSTALUNGA	VVENCSGV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2896	PD	08/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FORTE ALTO	VVENFOAV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2897	PD	08/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	BIFRANGI	VVENBFGV	R	T	132	BIFRANGI		0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO				
2994	MI	08/12/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	5DP	500	L	S1	SONDRIO TRG1 2/9	MMILSONMM1	R	R	220	ENEL PRODUZIONE		0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
2985	RM	08/12/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	LAMA PELIGNI	RROMLMPR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	210,00	0,00	0,00	NF			210,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2999	MI	09/12/2018	01:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	RFI PAVIA	MMILHPVM	R	R	132	RFI		0,00	180,00	0,00	0,00	NF			180,00	NO	NO				
2790	FI	09/12/2018	09:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	FORTEVIVO	FFIRFTVF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2982	MI	09/12/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	BAGOLINO TR R 4/8	MMILBGOMTR	R	R	132	A2A RETI ELETTRICHE		0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	MI	09/12/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PONTE CAFFARO 1-2	MMILPTCM	R	T	132	EDISON		0,00	10320,00	0,00	0,00	NR			10320,00	NO	NO				
2932	NA	09/12/2018	17:07:03	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	4AC	200	L	S1	CATANZARO (TR3)	NNAPCATNT3	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE		7,00	230,04	26,84	0,23	NF			3,43	NO	NO	26,84	0,23	0,00	0,00
2942	NA	09/12/2018	21:07:32	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	4AC	200	L	S1	CATANZARO (TR3)	NNAPCATNT3	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE		7,00	57,27	6,70	0,23	NF			0,39	NO	NO	6,70	0,23	0,00	0,00
2880	NA	10/12/2018	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	BORGIA	NNAPBORN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2831	FI	10/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	LE PRATA	FFIRLPTF	R	T	132	ENEL GREEN POWER		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2898	PD	10/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CAVILLA SEZIONE 1 220	VVENCAVV21	R	T	220	ENEL PRODUZIONE		0,00	3420,00	0,00	0,00	NR			3420,00	NO	NO				
2899	PD	10/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	COGOLO	VVENC0GV	R	M	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA		0,00	10620,00	0,00	0,00	NR			10620,00	NO	NO				
2899	PD	10/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MALGA MARE	VVENMMAV	R	R	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA		0,00	10620,00	0,00	0,00	NR			10620,00	NO	NO				
2979	RM	10/12/2018	08:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S0	FS PORTO S.GIORGIO	RROMPGXR	N	M	132	RFI		0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
2980	RM	10/12/2018	08:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S0	FS ORTE	RROMORXR	R	M	132	RFI		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2981	RM	10/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	VIL.BARREA	RROMVBRR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	14880,00	0,00	0,00	NF			14880,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	MI	10/12/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	220	5DP	500	L	S1	GARGNANO TRG1 2/9	MMILGARMM1	R	R	220	ENEL PRODUZIONE		0,00	3420,00	0,00	0,00	NR			3420,00	NO	NO				
3076	CA	10/12/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	ORISTANO TR2	CCAGORSCT2	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	MI	10/12/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT VALSABBIA	MMILVSOM	R	R	132	FERRIERA VALSABBIA		0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO				
2886	TO	10/12/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	SANGONE TR3	TTORSANTT3	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	6180,00	0,00	0,00	NF			6180,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2943	NA	10/12/2018	13:06:15	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	220	3CE	50U	L	S0	SECONDIGLIANO	NNAPSECN	R	M	220	ENEL DISTRIBUZIONE		40,00	25,46	17,18	17,18	NF			25,46	NO	NO	17,18	17,18	0,00	0,00
3011	RM	10/12/2018	18:21:00	Linee	FSI	60	3CE	70I	L	S1	FS CAROLI	RROMCSXR	N	R	60	RFI		1,00	252,00	4,20	4,20	NF			252,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
3011	RM	10/12/2018	18:21:00	Linee	FSI	60	3CE	70I	L	S1	FS CASTELMADAMA	RROMCMXR	N	R	60	RFI	0,50	1823,00	15,19	15,19	NF			1823,00	NO	NO				
3011	RM	10/12/2018	18:25:19	Linee	FSI	60	3CE	70I	B	S1	FS AVEZZANO	RROMAVXR	R	R	60	RFI	1,00	1,32	0,03	0,03	NF			1,32	NO	NO				
2864	PA	10/12/2018	21:28:03	Linee	SELF	150	4AC	300	T	S0	PATTI FS	PPALPTFP	R	M	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
3011	RM	11/12/2018	00:17:11	Linee	FSI	60	3CE	70I	L	S1	FS AVEZZANO	RROMAVXR	R	R	60	RFI	0,00	257,49	0,00	0,00	NF			257,49	NO	NO				
3011	RM	11/12/2018	00:17:11	Linee	FSI	60	3CE	70I	L	S1	FS CAROLI	RROMCSXR	N	R	60	RFI	0,00	257,49	0,00	0,00	NF			257,49	NO	NO				
2880	NA	11/12/2018	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	BORGIA	NNAPBORN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2881	NA	11/12/2018	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SIMERI	NNAPSRIN	R	T	150	DYNAMICA	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
3006	MI	11/12/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S0	GOLTARA	MMILGLTM	R	M	132	A2A	0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
3076	CA	11/12/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	ORISTANO TR2	CCAGORSCT2	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	PD	11/12/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	REANA SIOT	VVENRSTV	R	T	132	SIOT	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
3078	CA	11/12/2018	16:00:00	Stallo linea	E.ON	150	5DP	500	L	S0	ECRIS FV C.LE	CCAGFSOC	R	M	150	E.ON	0,00	270,00	0,00	0,00	NR			270,00	NO	NO				
3066	PA	12/12/2018	00:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CARINI FS	PPALCRFP	R	R	150	RFI	0,00	210,00	0,00	0,00	NF			210,00	NO	NO				
3011	RM	12/12/2018	00:31:00	Linee	FSI	60	3CE	70I	L	S1	FS CAROLI	RROMCSXR	N	R	60	RFI	0,00	13,00	0,00	0,00	NF			13,00	NO	NO				
2880	NA	12/12/2018	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	BORGIA	NNAPBORN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2881	NA	12/12/2018	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SIMERI	NNAPSRIN	R	T	150	DYNAMICA	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
2874	NA	12/12/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FERRANTI C.LE	NNAPFRNN	R	R	150	INERGIA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2984	RM	12/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	FS FALCONARA	RROMFAXR	R	M	132	RFI	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
3003	MI	12/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CARONA	MMILCNAM	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
3076	CA	12/12/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	ORISTANO TR2	CCAGORSCT2	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2901	PD	12/12/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CAMPO TURES	VVENCTUVT1	R	R	132	AZIENDA COM. CAMPO DI TURES	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3072	PA	12/12/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	CALTAGIRONE 2	PPALCG2P	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2995	RM	12/12/2018	11:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	PONTINIA ZI	RROMPOWR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2833	FI	12/12/2018	16:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.ALBERTO FV	FFIRSB1F	R	R	132	SOLAR FARM	0,00	120,00	0,00	0,00	NR			120,00	NO	NO				
3078	CA	12/12/2018	16:00:00	Stallo linea	E.ON	150	5DP	500	L	S0	ECRIS FV C.LE	CCAGFSOC	R	M	150	E.ON	0,00	270,00	0,00	0,00	NR			270,00	NO	NO				
2834	FI	12/12/2018	18:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.ALBERTO 2 FV	FFIRSB2F	R	R	132	TRE SOLAR	0,00	120,00	0,00	0,00	NR			120,00	NO	NO				
2875	NA	12/12/2018	23:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	RESTINCO C.LE	NNAPRSCN	R	M	150	SUN ENERGY & PARTNERS	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2875	NA	12/12/2018	23:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ENIPOWER BR	NNAPEPBN	R	R	150	ENIPOWER	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2809	PA	13/12/2018	06:20:23	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	PACHINO	PPALPCHP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2880	NA	13/12/2018	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	BORGIA	NNAPBORN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2881	NA	13/12/2018	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SIMERI	NNAPSRIN	R	T	150	DYNAMICA	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
3073	PA	13/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	LENTINI	PPALLENP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3072	PA	13/12/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	CALTAGIRONE 2	PPALCG2P	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3074	PA	13/12/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	SERRADIFALCO FS	PPALSEFP	R	R	150	RFI	0,00	60,00	0,00	0,00	NF			60,00	NO	NO				
3079	CA	13/12/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	70	5DP	500	L	S1	S. GAVINO	CCAGSGAC	R	R	70	PORTOVESME	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
2944	NA	13/12/2018	13:37:03	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	17,98	1,10	0,35	0,35	NF			1,10	NO	NO	0,35	0,35	0,00	0,00
2946	NA	13/12/2018	13:37:03	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	SORRENTO	NNAPSORN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	16,70	1,26	0,40	0,40	NF			1,26	NO	NO	0,40	0,40	0,00	0,00
2945	NA	13/12/2018	15:39:09	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	TORRACA	NNAPTRCN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2945	NA	13/12/2018	15:39:09	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	MARATEA	NNAPMARN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	CA	14/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	ULASSAI EOLICO	CCAGCEUC	R	M	150	SARDAEOLICA	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
3074	PA	14/12/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	ENNA FS	PPALENFP	R	R	150	RFI	0,00	330,00	0,00	0,00	NF			330,00	NO	NO				
3079	CA	14/12/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	70	5DP	500	L	S1	S. GAVINO	CCAGSGAC	R	R	70	PORTOVESME	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
2947	NA	14/12/2018	22:00:14	Stallo parallelo	TERNA	150	4AC	200	L	S1	MAIDA SAN FLORO C.LE	NNAPMSFN	R	R	150	ENERLIVE	2,79	5,29	0,25	0,25	NR			5,29	NO	NO				
2947	NA	14/12/2018	22:00:45	Autotrasformatori	TERNA	380	4AC	200	L	S1	AMARONI	NNAPAMRN	R	R	150	ERG EOLICA AMARONI	0,00	9,43	0,00	0,00	NR			9,43	NO	NO				
2947	NA	14/12/2018	22:00:45	Autotrasformatori	TERNA	380	4AC	200	L	S1	PEPIZZA	NNAPPPZN	R	R	150	GEMSA ENERGIA	0,00	704,18	0,00	0,00	NR			704,18	NO	NO				
2947	NA	14/12/2018	22:00:45	Autotrasformatori	TERNA	380	4AC	200	L	S1	SAN FLORO GIRIFALCO	NNAPSFGN	R	R	150	CALABRIA SOLAR	0,00	3,44	0,00	0,00	NR			3,44	NO	NO				
2947	NA	14/12/2018	22:00:45	Autotrasformatori	TERNA	380	4AC	200	L	S1	SAMBUCO C.LE	NNAPSMBN	R	R	150	VERONAGEST	0,00	3,44	0,00	0,00	NR			3,44	NO	NO				
2865	PA	15/12/2018	00:45:03	Linee	SELF	150	4AC	300	T	S3	ROCCALUMERA FS	PPALROFP	N	M	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2865	PA	15/12/2018	00:45:03	Linee	SELF	150	4AC	300	T	S3	LETOJANNI CP	PPALLTJP	N	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2865	PA	15/12/2018	00:45:03	Linee	SELF	150	4AC	300	T	S3	CALATABIANO FS	PPALCAFP	N	M	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2924	PA	15/12/2018	00:52:37	Stallo linea	FSI	150	3CE	40I	L	S3	ROCCALUMERA FS	PPALROFP	N	M	150	RFI	0,00	681,07	0,00	0,00	NF			681,07	NO	NO				
2924	PA	15/12/2018	00:52:37	Stallo linea	FSI	150	3CE	40I	L	S3	CALATABIANO FS	PPALCAFP	N	M	150	RFI	0,00	713,37	0,00	0,00	NF			713,37	NO	NO				
2924	PA	15/12/2018	00:52:37	Stallo linea	FSI	150	3CE	40I	L	S3	LETOJANNI CP	PPALLTJP	N	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	1,09	686,34	12,47	0,21	NF			11,26	NO	NO	18,08	0,30	5,61	0,09
2867	PA	15/12/2018	01:36:46	Linee	FSI	150	3CE	40I	T	S0	CONTESSE FS	PPALCOFP	N	M	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2948	NA	15/12/2018	02:29:07	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S0	S.COSIMO	NNAPSCSN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	2,03	0,00	0,00	NF			2,03	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2948	NA	15/12/2018	02:29:07	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S1	EOLICA E.CARPIGN	NNAPEECN	R	R	150	EOLICA ENERGIA	3,70	2,03	0,13	0,13	NR			2,03	NO	NO				
2948	NA	15/12/2018	02:29:07	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S0	MARTIGNANO	NNAPMTGN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	3,00	2,45	0,14	0,14	NF			2,45	NO	NO	0,14	0,14	0,00	0,00
2948	NA	15/12/2018	02:29:07	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	L	S1	TARIFA	NNAPTRFN	N	R	150	C.V.A. VENTO	5,08	284,59	24,13	24,13	NR			284,59	NO	NO				
2949	NA	15/12/2018	02:51:19	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S0	COPERTINO	NNAPCOPN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	5,00	3,22	0,28	0,28	NF			3,22	NO	NO	0,28	0,28	0,00	0,00
2881	NA	15/12/2018	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SIMERI	NNAPSRIN	R	T	150	DYNAMICA	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
2835	FI	15/12/2018	08:00:00	Linee	BUZZI UNICEM	132	5DP	500	L	S1	UNICEM SETTIMELLO	FFIRUSEF	R	T	132	BUZZI UNICEM	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2837	FI	15/12/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	SERRE DI RAPOLANO	FFIRSDRF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	PD	15/12/2018	13:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	COSTALUNGA	VVENCSGV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1680,00	0,00	0,00	NF			1680,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	PD	15/12/2018	13:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FORTE ALTO	VVENFOAV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1680,00	0,00	0,00	NF			1680,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2876	NA	16/12/2018	06:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ACQ. S.PRISCO	NNAPASPN	R	T	150	ACQUEDOTTO S.PRISCO	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2876	NA	16/12/2018	06:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PONTE ANNIBALE	NNAPPNAN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2903	PD	16/12/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.BENEDETTO	VVENSBNV	R	T	132	ACQUA MINERALE S. BENEDETTO	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
2881	NA	16/12/2018	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SIMERI	NNAPSRIN	R	T	150	DYNAMICA	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
2982	MI	16/12/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	BAGOLINO TR R 4/8	MMILBGOMTR	R	R	132	A2A RETI ELETTRICHE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2971	NA	16/12/2018	10:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MARATEA	NNAPMARN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2933	RM	17/12/2018	04:02:27	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	SALTARA	RROMSALR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2934	RM	17/12/2018	05:34:08	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	SALTARA	RROMSALR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2937	RM	17/12/2018	06:13:43	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	B	S0	CAMERATA PICENA C.P.	RROMCPIR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	3,20	1,58	0,11	0,11	NF			1,58	NO	NO	0,14	0,14	0,03	0,03
2937	RM	17/12/2018	06:13:43	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	L	S0	SAN LAZZARO	RROMSLAR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6,10	0,00	0,00	NF			6,10	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2938	RM	17/12/2018	06:25:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	B	S0	CAMERATA PICENA C.P.	RROMCPIR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	3,30	0,48	0,05	0,05	NF			0,48	NO	NO	0,06	0,06	0,01	0,01
2938	RM	17/12/2018	06:25:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	B	S0	SAN LAZZARO	RROMSLAR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,48	0,00	0,00	NF			0,48	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2940	RM	17/12/2018	07:10:36	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	BORGIO TUFICO	RROMBGTR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2952	RM	17/12/2018	07:10:43	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S2	BORGIO TUFICO	RROMBGTR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3,37	0,00	0,00	NF			3,37	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2881	NA	17/12/2018	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SIMERI	NNAPSRIN	R	T	150	DYNAMICA	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
2968	RM	17/12/2018	07:49:14	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	BORGIO TUFICO	RROMBGTR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2968	RM	17/12/2018	07:49:14	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	MATELICA	RROMMATR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2972	RM	17/12/2018	08:03:41	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	ASSEM S. SEVERINO	RROMSSMR	R	R	132	ASSEM S.SEVERINO	6,77	287,59	32,49	3,76	NF			287,59	NO	SI	32,49	3,76	0,00	0,00
2974	RM	17/12/2018	08:39:49	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	BORGIO TUFICO	RROMBGTR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2974	RM	17/12/2018	08:39:49	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	MATELICA	RROMMATR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2974	RM	17/12/2018	08:41:04	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S2	MATELICA	RROMMATR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2974	RM	17/12/2018	08:42:07	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S2	MATELICA	RROMMATR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2974	RM	17/12/2018	08:42:07	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S2	BORGIO TUFICO	RROMBGTR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2975	RM	17/12/2018	09:21:18	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	FABRIANO	RROMFABR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2975	RM	17/12/2018	09:21:18	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	INDESIT	RROMMERR	R	R	132	INDESIT COMPANY	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2975	RM	17/12/2018	09:21:18	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	FS ALBACINA	RROMABXR	R	T	132	RFI	0,00	0,42	0,00	0,00	NF			0,42	SI	NO				
2976	RM	17/12/2018	09:38:45	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S2	BELFORTE 1 CP	RROMBLCR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	9,25	7,49	1,21	1,21	NF			7,49	NO	NO	1,21	1,21	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2976	RM	17/12/2018	09:38:45	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	ASSM TOLENTINO	RROMAMTR	R	R	132	ASSM TOLENTINO	13,60	7,49	1,77	1,77	NF			7,49	NO	NO	1,77	1,77	0,00	0,00
2976	RM	17/12/2018	09:38:45	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	BELFORTE 1	RROMBLFR	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	7,49	0,00	0,00	NR			7,49	NO	NO				
2977	RM	17/12/2018	09:51:01	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	SASSOFERRATO	RROMSSFR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2977	RM	17/12/2018	09:52:07	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S2	SASSOFERRATO	RROMSSFR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2978	RM	17/12/2018	10:11:07	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S2	FABRIANO	RROMFABR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	21,00	4,19	1,51	1,51	NF			4,19	NO	NO	1,51	1,51	0,00	0,00
2978	RM	17/12/2018	10:11:07	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S2	BORGIO TUFICO	RROMBGTR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	2,90	4,19	0,20	0,20	NF			4,19	NO	NO	0,21	0,21	0,01	0,01
2978	RM	17/12/2018	10:11:07	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	FS ALBACINA	RROMABXR	R	T	132	RFI	0,00	4,19	0,00	0,00	NF			4,19	NO	NO				
2978	RM	17/12/2018	10:11:07	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	INDESIT	RROMMERR	R	R	132	INDESIT COMPANY	0,00	4,19	0,00	0,00	NF			4,19	SI	NO				
2978	RM	17/12/2018	10:11:07	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S3	SASSOFERRATO	RROMSSFR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	4,60	7,33	0,58	0,58	NF			7,33	NO	NO	0,58	0,58	0,00	0,00
2987	RM	17/12/2018	10:47:22	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S2	BELFORTE 1 CP	RROMBLCR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	6,65	1,57	0,22	0,22	NF			1,57	NO	NO	0,22	0,22	0,00	0,00
2987	RM	17/12/2018	10:47:22	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	BELFORTE 1	RROMBLFR	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	1,57	0,00	0,00	NR			1,57	NO	NO				
2986	RM	17/12/2018	11:07:33	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S2	SASSOFERRATO	RROMSSFR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	4,50	1,00	0,08	0,08	NF			1,00	NO	NO	0,08	0,08	0,00	0,00
2951	NA	17/12/2018	11:25:17	Linee	TERNA	380	4AC	300	L	S1	SCANDALE C.LE	NNAPSCCN	R	R	380	ERGOSUD	231,80	10,24	40,18	40,18	NR			10,24	NO	NO				
2951	NA	17/12/2018	11:25:17	Linee	TERNA	380	4AC	300	L	S1	RIZZICONI CE (T1)	NNAPRICNM1T	R	R	380	RIZZICONI ENERGIA	192,13	8,22	26,79	26,79	NR			8,22	NO	NO				
2988	RM	17/12/2018	11:41:04	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S2	BELFORTE 1 CP	RROMBLCR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	6,85	0,34	0,06	0,06	NF			0,34	NO	NO	0,06	0,06	0,00	0,00
2988	RM	17/12/2018	11:41:04	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	BELFORTE 1	RROMBLFR	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	0,34	0,00	0,00	NR			0,34	NO	NO				
2950	NA	17/12/2018	12:58:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	0,64	3,00	0,03	0,03	NF			3,00	NO	NO				
2950	NA	17/12/2018	12:58:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI	0,64	3,00	0,03	0,03	NF			3,00	NO	NO				
2950	NA	17/12/2018	12:58:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI	0,64	3,00	0,03	0,03	NF			3,00	NO	NO				
2950	NA	17/12/2018	12:58:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI	0,64	3,00	0,03	0,03	NF			3,00	NO	NO				
2879	NA	17/12/2018	14:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	GAMASCIA C.LE	NNAPGAMN	R	R	150	FOTOVATIO ITALIA GALATINA	0,00	150,00	0,00	0,00	NR			150,00	NO	NO				
2953	NA	17/12/2018	21:15:58	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	SALINE FS	NNAPSLFN	R	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
2953	NA	17/12/2018	21:15:58	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	REGGIO SUD	NNAPRESN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2954	NA	17/12/2018	21:52:57	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	S.PROCOPIO	NNAPSPRN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	TO	18/12/2018	00:42:04	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	DOGLIANI	TTORDOLT	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	4,20	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2955	NA	18/12/2018	01:17:46	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	MAIERATO	NNAPMAIN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	PD	18/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VAL NOANA	VVENVNOV	R	T	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
2859	FI	18/12/2018	09:30:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	C.LE FINALE EMILIA	FFIRFINF	R	R	132	ENEL GREEN POWER	0,00	390,00	0,00	0,00	NR			390,00	NO	NO				
3039	PA	18/12/2018	09:56:00	Sbarre	TERNA	150	4AC	400	L	S1	CARLENTINI 2 C.LE	PPALCN2P	R	T	150	ENEL GREEN POWER	0,00	3000,00	0,00	0,00	NR			3000,00	NO	NO				
2905	PD	18/12/2018	11:17:00	Stallo linea	SELNET	60	3CE	60R	L	S1	PONTE GARDENA CP	VVENPGNV71	R	T	60	SELNET	0,00	132,00	0,00	0,00	NF			132,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00



n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
2905	PD	18/12/2018	11:17:00	Stallo linea	SELNET	60	3CE	60R	L	S1	PONTE GARDENA TRG1	VVENPGNV	R	R	60	ALPERIA GREENPOWER	0,00	132,00	0,00	0,00	NR			132,00	NO	NO				
2939	PD	18/12/2018	17:14:10	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	B	S1	VIGASIO	VVENVGSV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	10,00	2,00	0,33	0,33	NF			2,00	NO	NO	0,33	0,33	0,00	0,00
2964	PA	18/12/2018	17:37:54	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	COLACEM PA	PPALCLMP	R	T	150	COLACEM	3,00	15,00	0,75	0,75	NF			15,00	NO	NO				
3007	MI	18/12/2018	22:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S0	GOLTARA	MMILGLTM	R	M	132	A2A	0,00	1440,00	0,00	0,00	NR			1440,00	NO	NO				
2829	TO	19/12/2018	07:42:13	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	MONTEGROSSO	TTORMTGT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	8,80	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2906	PD	19/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PEDESALTO	VVENPETV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	NA	19/12/2018	16:01:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	1,96	2,00	0,07	0,07	NF			2,00	NO	NO				
2956	NA	19/12/2018	16:01:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	PALMI FS	NNAPPMFN	N	M	60	RFI	1,96	2,00	0,07	0,07	NF			2,00	NO	NO				
2956	NA	19/12/2018	16:01:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI	1,96	2,00	0,07	0,07	NF			2,00	NO	NO				
2956	NA	19/12/2018	16:01:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI	1,96	2,00	0,07	0,07	NF			2,00	NO	NO				
2956	NA	19/12/2018	16:01:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI	1,96	2,00	0,07	0,07	NF			2,00	NO	NO				
2962	NA	19/12/2018	16:52:24	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	NASTRO CARBONE	NNAONSCN	R	R	150	NASTRO CARBONE	0,02	1287,06	0,43	0,43	NF			1287,06	NO	NO				
2973	MI	20/12/2018	05:53:55	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S0	MARCHENO	MMILMCHM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	6,82	1,27	0,16	0,16	NF			1,27	NO	NO	0,16	0,16	0,00	0,00
2877	NA	20/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SARNO FS	NNAPSRFN	R	T	150	RFI	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO				
3008	MI	20/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT BREDINA	MMILBDNM	R	T	132	BREDINA ACCIAI	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
3009	MI	21/12/2018	01:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	RFI PAVIA	MMILHPVM	R	R	132	RFI	0,00	180,00	0,00	0,00	NF			180,00	NO	NO				
2887	TO	21/12/2018	09:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S1	RFI VILLANOVA	TTORFVNT	N	T	132	RFI	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
2907	PD	22/12/2018	07:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ALCOA FUSINA	VVENALCV	R	T	132	ALCOA	0,00	3390,00	0,00	0,00	NF			3390,00	NO	NO				
3010	MI	22/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT ACC.VENETE CASTO	MMILLUCM	R	T	132	ACCIAIERIE VENETE	0,00	2040,00	0,00	0,00	NF			2040,00	NO	NO				
2996	MI	24/12/2018	10:53:47	Linee	TERNA	60	4AC	300	T	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2884	TO	24/12/2018	15:29:20	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S0	CASTELDELFINO	TTORCTDT	R	M	132	ENEL PRODUZIONE	3,00	325,32	16,28	16,28	NR			325,32	NO	NO				
2957	NA	25/12/2018	05:46:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MARATEA FS	NNAPMTFN	N	M	60	RFI	0,50	3,00	0,03	0,03	NF			3,00	NO	NO				
2957	NA	25/12/2018	05:46:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	AGROPOLI FS	NNAPAGFN	N	M	60	RFI	0,50	3,00	0,03	0,03	NF			3,00	NO	NO				
2957	NA	25/12/2018	05:46:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	S. MAURO FS	NNAPMBFN	N	M	60	RFI	0,50	3,00	0,03	0,03	NF			3,00	NO	NO				
2957	NA	25/12/2018	05:46:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	SCALEA FS	NNAPSCFN	R	M	150	RFI	0,50	3,00	0,03	0,03	NF			3,00	NO	NO				
2958	NA	25/12/2018	08:43:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	AGROPOLI FS	NNAPAGFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
2958	NA	25/12/2018	08:43:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	S. MAURO FS	NNAPMBFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
2958	NA	25/12/2018	08:43:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MARATEA FS	NNAPMTFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
3083	PD	25/12/2018	12:47:42	Linee	TERNA	50	4AC	300	B	S3	VALDOBBIADENE	VVENVLBV	R	M	50	ENEL DISTRIBUZIONE	0,77	1,48	0,02	0,02	NF			1,48	NO	NO	0,11	0,11	0,09	0,09
2935	PA	26/12/2018	03:19:16	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	150	2FM	30E	L	S3	S.G.LA PUNTA	PPALSGPP	R	M	70	ENEL DISTRIBUZIONE	10,13	3,08	0,53	0,53	NF			3,08	NO	NO	0,53	0,53	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
3091	NA	27/12/2018	03:08:00	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	LEONARDO FOGGIA	NNAPALEN	R	T	150	LEONARDO	2,20	13,00	0,48	0,48	NF			13,00	SI	NO				
3091	NA	27/12/2018	04:42:00	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S3	FOGGIA FS	NNAPFFEN	R	M	150	RFI	0,00	191,00	0,00	0,00	NF			191,00	SI	NO				
3091	NA	27/12/2018	04:46:00	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S3	FOGGIA C	NNAPFGCN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	131,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3091	NA	27/12/2018	06:46:00	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	LEONARDO FOGGIA	NNAPALEN	R	T	150	LEONARDO	0,00	10,00	0,00	0,00	NF			10,00	SI	NO				
2908	PD	27/12/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MARCON FLAG	VVENMFLV	R	T	132	FLAG	0,00	660,00	0,00	0,00	NF			660,00	NO	NO				
3014	MI	27/12/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT MARCEGAGLIA CMG	MMILMREM	R	R	132	MARCEGAGLIA	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO				
3084	PD	27/12/2018	07:45:18	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	CARNIA FS	VVENCNV	N	M	60	RFI	0,00	3,29	0,00	0,00	NF			3,29	NO	NO				
2909	PD	27/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	ACC. VERONA	VVENAVRV	R	R	220	ACCIAIERIE DI VERONA	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
2983	RM	27/12/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	PROFILGLASS	RROMPROR	R	R	132	PROFILGLASS	0,00	4800,00	0,00	0,00	NF			4800,00	NO	NO				
3013	MI	27/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT AVIR	MMILAVRM	R	R	132	AVIR	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO				
2878	NA	27/12/2018	10:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SUIO TR V	NNAPSUIT2	N	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	390,00	0,00	0,00	NF			390,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2878	NA	27/12/2018	10:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S0	SUIO	NNAPSUIN	R	M	60	ENEL GREEN POWER	0,00	390,00	0,00	0,00	NR			390,00	NO	NO				
2878	NA	27/12/2018	10:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SESSA FS	NNAPSFSN	R	T	60	RFI	0,00	390,00	0,00	0,00	NF			390,00	NO	NO				
3066	PA	28/12/2018	00:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CARINI FS	PPALCRFP	R	R	150	RFI	0,00	210,00	0,00	0,00	NF			210,00	NO	NO				
3015	MI	28/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ALBANO	MMILALNM	R	R	132	EDISON	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
3015	MI	28/12/2018	08:00:00	Linee	TERNA	20	5DP	500	L	S1	AFL CONSORZIO CAGIVA DONGO (CAGIVA)	MMILCGDM	R	R	20	AFL CONSORZIO CAGIVA DONGO	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
3012	MI	28/12/2018	17:41:39	Autotrasformatori	TERNA	380	4AC	200	B	S0	RFI CHIARI	MMILHCHM	N	M	132	RFI	0,00	0,35	0,00	0,00	NF			0,35	SI	NO				
2910	PD	29/12/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CEM.FANNA	VVENCZIV	R	T	132	BUZZI UNICEM	0,00	720,00	0,00	0,00	NF			720,00	NO	NO				
3016	RM	29/12/2018	10:10:12	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S1	RECANATI	RROMRECR	R	R	50	ENEL DISTRIBUZIONE	2,00	3,22	0,11	0,11	NF			3,22	NO	NO	0,11	0,11	0,00	0,00
3016	RM	29/12/2018	10:13:34	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	50U	L	S1	RECANATI	RROMRECR	R	R	50	ENEL DISTRIBUZIONE	2,00	81,25	2,71	2,71	NF			81,25	NO	NO	2,71	2,71	0,00	0,00
3037	MI	30/12/2018	07:24:55	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	UT FULGAR	MMILFULM	R	R	132	FULGAR	5,64	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
3037	MI	30/12/2018	07:24:55	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	UT CSP	MMILCPPM	R	R	132	CSP INTERNATIONAL	0,22	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
3017	MI	30/12/2018	11:53:51	Linee	TERNA	70	4AC	300	B	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	3,92	1,09	0,07	0,07	NF			1,09	NO	NO	0,08	0,08	0,01	0,01
3018	MI	30/12/2018	12:07:23	Linee	TERNA	70	4AC	300	B	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	3,50	1,12	0,07	0,07	NF			1,12	NO	NO	0,07	0,07	0,00	0,00
3018	MI	30/12/2018	12:07:23	Linee	TERNA	70	4AC	300	T	S1	MAZZUNNO LINEA E.	MMILMZSM	R	R	70	LINEA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	NR			0,00	NO	NO				
3019	MI	30/12/2018	12:13:15	Linee	TERNA	70	4AC	300	L	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	3,50	10,21	0,61	0,42	NF			10,21	NO	NO	0,64	0,44	0,03	0,02
3019	MI	30/12/2018	12:13:15	Linee	TERNA	70	4AC	300	L	S1	MAZZUNNO LINEA E.	MMILMZSM	R	R	70	LINEA ENERGIA	0,00	4,29	0,00	0,00	NR			4,29	NO	NO				
3033	MI	30/12/2018	12:40:31	Linee	ITALGEN	70	3CE	40I	B	S1	MAZZUNNO	MMILMZZM	R	R	70	ITALGEN	8,00	1,16	0,17	0,17	NR			1,16	NO	NO				
3020	MI	30/12/2018	12:52:37	Linee	TERNA	70	4AC	300	T	S1	MAZZUNNO LINEA E.	MMILMZSM	R	R	70	LINEA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	NR			0,00	NO	NO				
3020	MI	30/12/2018	12:52:37	Linee	TERNA	70	4AC	300	T	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
3021	MI	30/12/2018	13:01:00	Linee	TERNA	70	4AC	300	T	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	MI	30/12/2018	13:01:00	Linee	TERNA	70	4AC	300	T	S1	MAZZUNNO LINEA E.	MMILMZSM	R	R	70	LINEA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	NR			0,00	NO	NO				
3034	MI	30/12/2018	13:08:36	Linee	ITALGEN	70	3CE	40I	L	S1	MAZZUNNO	MMILMZSM	R	R	70	ITALGEN	8,00	290,20	38,71	38,71	NR			290,20	NO	NO				
3034	MI	30/12/2018	13:08:36	Linee	ITALGEN	70	3CE	40I	L	S1	SONGAVAZZO	MMILSGZM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	5,01	5,19	0,44	0,44	NF			5,19	NO	NO	0,44	0,44	0,00	0,00
3092	MI	30/12/2018	13:11:15	Linee	TERNA	70	4AC	300	T	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3092	MI	30/12/2018	13:11:15	Linee	TERNA	70	4AC	300	T	S1	MAZZUNNO LINEA E.	MMILMZSM	R	R	70	LINEA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	NR			0,00	NO	NO				
3022	MI	30/12/2018	13:12:10	Linee	TERNA	70	4AC	300	L	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	3,00	3,13	0,16	0,16	NF			3,13	NO	NO	0,16	0,16	0,00	0,00
3023	MI	30/12/2018	13:16:16	Linee	TERNA	70	4AC	300	T	S1	MAZZUNNO LINEA E.	MMILMZSM	R	R	70	LINEA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	NR			0,00	NO	NO				
3024	MI	30/12/2018	13:19:05	Linee	TERNA	70	4AC	300	T	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3024	MI	30/12/2018	13:19:05	Linee	TERNA	70	4AC	300	T	S1	MAZZUNNO LINEA E.	MMILMZSM	R	R	70	LINEA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	NR			0,00	NO	NO				
3025	MI	30/12/2018	13:28:34	Linee	TERNA	70	4AC	300	B	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	1,70	0,52	0,03	0,03	NF			0,52	NO	NO	0,03	0,03	0,00	0,00
3026	MI	30/12/2018	13:38:45	Linee	TERNA	70	4AC	300	B	S1	MAZZUNNO LINEA E.	MMILMZSM	R	R	70	LINEA ENERGIA	0,00	1,05	0,00	0,00	NR			1,05	NO	NO				
3026	MI	30/12/2018	13:38:45	Linee	TERNA	70	4AC	300	B	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	2,18	1,42	0,06	0,06	NF			1,42	NO	NO	0,06	0,06	0,00	0,00
3027	MI	30/12/2018	14:00:05	Linee	TERNA	70	4AC	300	B	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	1,38	1,24	0,03	0,03	NF			1,24	NO	NO	0,03	0,03	0,00	0,00
3028	MI	30/12/2018	14:08:54	Linee	TERNA	70	4AC	300	B	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	1,38	1,39	0,04	0,04	NF			1,39	NO	NO	0,04	0,04	0,00	0,00
3028	MI	30/12/2018	14:08:56	Linee	TERNA	70	4AC	300	B	S1	MAZZUNNO LINEA E.	MMILMZSM	R	R	70	LINEA ENERGIA	0,00	1,01	0,00	0,00	NR			1,01	NO	NO				
3029	MI	30/12/2018	14:10:03	Linee	TERNA	70	4AC	300	B	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	4,00	0,31	0,03	0,03	NF			0,31	NO	NO	0,03	0,03	0,00	0,00
3032	MI	30/12/2018	14:39:49	Linee	TERNA	70	4AC	300	L	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	1,51	1669,02	42,00	0,20	NF			8,10	NO	NO	42,28	0,20	0,28	0,00
3030	MI	30/12/2018	14:39:50	Linee	TERNA	70	4AC	300	T	S1	MAZZUNNO LINEA E.	MMILMZSM	R	R	70	LINEA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	NR			0,00	NO	NO				
3030	MI	30/12/2018	14:39:50	Linee	TERNA	70	4AC	300	B	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	2,00	1,00	0,03	0,03	NF			1,00	NO	NO	0,03	0,03	0,00	0,00
3031	MI	30/12/2018	14:45:09	Linee	TERNA	70	4AC	300	T	S1	MAZZUNNO LINEA E.	MMILMZSM	R	R	70	LINEA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	NR			0,00	NO	NO				
2959	NA	30/12/2018	17:19:59	Stallo linea	TERNA	150	4AC	200	L	S1	TORRETTA NA	NNAPTRTN	R	R	150	RTR II	0,03	219,41	0,11	0,11	NR			219,41	NO	NO				
2959	NA	30/12/2018	17:19:59	Stallo linea	TERNA	150	4AC	200	L	S1	POZZO SALITO C.LE	NNAPPZSN	R	R	150	DAUNIA DELICETO	2,06	438,06	15,04	15,04	NR			438,06	NO	NO				
2959	NA	30/12/2018	17:19:59	Stallo linea	TERNA	150	4AC	200	L	S1	VITICONE C.LE	NNAPVITN	R	R	150	MARGHERITA	6,54	219,41	23,95	23,95	NR			219,41	NO	NO				
3035	MI	30/12/2018	17:41:01	Linee	ITALGEN	70	3CE	40I	B	S1	SONGAVAZZO	MMILSGZM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	5,69	0,49	0,08	0,08	NF			0,49	NO	NO	0,08	0,08	0,00	0,00
2960	NA	30/12/2018	20:09:29	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	MANFREDONIA IND.	NNAPMFIN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2960	NA	30/12/2018	20:09:29	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	MANFREDONIA VETRO	NNAPMVTN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2960	NA	30/12/2018	20:09:29	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	SANGALLI	NNAPSGLN	R	R	150	SANGALLI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
3036	MI	30/12/2018	21:46:42	Autotrasformatori	TERNA	380	4AC	200	B	S0	RFI CHIARI	MMILHCHM	N	M	132	RFI	0,00	0,55	0,00	0,00	NF			0,55	SI	NO				
3037	MI	31/12/2018	07:24:55	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	CASTELGOFFREDO	MMILCGFM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

	n° Disalimentazione	
	Area	
	Data (gg/mm/aaaa)	
	Ora (hh.mm.ss)	
	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	
	Titolare rete origine della disalimentazione	
	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	
	Codice causa AEEG - 1° livello	
	Codice causa AEEG - 2° livello	
	Tipo interruzione	
	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	
	Nome del Sito utente AT disalimentato	
	Codice univoco del Sito utente AT	
	Connessione alla RTN	
	Tipologia di connessione	
	Tensione Sito utente AT (kV)	
	Titolare del Sito utente AT	
	PI (MW)	
	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	
	ENS/ENR lorda (MWh)	
	ENS/ENR netta (MWh)	
	NF/NR/SD	
	N° Incidente rilevante	
	N° Potenziale Incidente rilevante	
	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	
	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	
	Versamento al FEE	
	ENS-U lorda (MWh)	
	ENS-U netta (MWh)	
	ENR-U lorda (MWh)	
	ENR-U netta (MWh)	