

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
403	MI	01/03/2018	06:33:53	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S3	RFI BRESCIA	MMILHBSM	R	M	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
403	MI	01/03/2018	06:33:53	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S1	RFI CARAVAGGIO	MMILHCVM	N	T	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
403	MI	01/03/2018	06:33:53	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S3	RFI CHIARI	MMILHCHM	N	M	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
403	MI	01/03/2018	06:33:53	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S3	OSPITALETTO FS	MMILHOSM	N	M	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
403	MI	01/03/2018	06:33:53	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S3	RFI P.S.MARCO	MMILHPMM	N	M	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
403	MI	01/03/2018	06:33:53	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S3	RFI DESENZANO	MMILHDZM	N	M	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
573	PD	01/03/2018	06:33:53	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S3	PESCHIERA FS	VVENHPEV	N	M	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
310	PD	01/03/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VELLAI TR 2	VVENVELVT2_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
211	PD	01/03/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CORMONS FS	VVENCMFV	R	R	132	RFI	0,00	479,00	0,00	0,00	NF			479,00	NO	NO				
414	NA	01/03/2018	14:31:24	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	50U	T	S3	CASSANO 60	NNAPCNON	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
463	FI	01/03/2018	17:00:07	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50S	L	S1	UNIGRA'	FFIRUNGF	R	R	132	UNIGRA'	55,24	552,23	508,56	508,56	NR			552,23	NO	NO				
463	FI	01/03/2018	17:00:07	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	L	S1	CONSELICE	FFIRCNSF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	550,02	0,00	0,02	NF			15,41	NO	NO	30,34	0,51	30,34	0,49
415	NA	02/03/2018	00:29:25	Stallo parallelo	ENEL DISTRIBUZIONE	20	3CE	50U	L	S1	TARANTO N (TR3)	NNAPTANNT3	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	5,00	214,58	17,91	3,00	NF			126,11	NO	NO	17,91	3,00	0,00	0,00
415	NA	02/03/2018	00:29:25	Stallo parallelo	ENEL DISTRIBUZIONE	20	3CE	50U	L	S1	TARANTO N (TR4)	NNAPTANNT4	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	5,00	214,58	17,91	3,00	NF			136,59	NO	NO	17,91	3,00	0,00	0,00
464	FI	02/03/2018	01:52:22	Linee	TERNA	132	4AC	100	L	S1	UNICEM SETTIMELLO	FFIRUSEF	R	T	132	BUZZI UNICEM	0,19	627,14	1,99	1,99	NF			627,14	SI	SI				
464	FI	02/03/2018	01:52:31	Linee	TERNA	132	4AC	100	T	S0	SESTO FIORENTINO	FFIRSEFF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	11,08	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
464	FI	02/03/2018	01:56:06	Linee	TERNA	132	4AC	100	T	S0	SESTO FIORENTINO	FFIRSEFF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	11,08	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
310	PD	02/03/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VELLAI TR 2	VVENVELVT2_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
211	PD	02/03/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CORMONS FS	VVENCMFV	R	R	132	RFI	0,00	479,00	0,00	0,00	NF			479,00	NO	NO				
311	RM	02/03/2018	13:24:05	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S0	FS FARA SABINA	RROMFRXR	N	M	132	RFI	0,00	6,24	0,00	0,00	NF			6,24	NO	NO				
311	RM	02/03/2018	13:24:05	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S0	FS S.ORESTE	RROMSOXR	N	M	132	RFI	0,00	7,11	0,00	0,00	NF			7,11	NO	NO				
311	RM	02/03/2018	13:24:05	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	FS COLLEVECCHIO	RROMCVXR	N	T	132	RFI	0,00	8,59	0,00	0,00	NF			8,59	NO	NO				
311	RM	02/03/2018	13:24:05	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S0	FS ORTE	RROMORXR	R	M	132	RFI	0,00	10,16	0,00	0,00	NF			10,16	NO	NO				
311	RM	02/03/2018	13:24:05	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S3	FS BASSANO	RROMBAXR	N	M	132	RFI	0,00	10,16	0,00	0,00	NF			10,16	NO	NO				
311	RM	02/03/2018	13:24:05	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S3	FS ORVIETO	RROMOVXR	N	M	132	RFI	0,00	10,16	0,00	0,00	NF			10,16	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)	
311	RM	02/03/2018	13:24:05	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S3	FS ORVIETO NUOVA	RROMONXR	N	M	132	RFI		0,00	10,16	0,00	0,00	NF			10,16	NO	NO				
311	RM	02/03/2018	13:24:05	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S3	FS CITTA' PIEVE	RROMCDXR	N	M	132	RFI		0,00	10,16	0,00	0,00	NF			10,16	NO	NO				
311	RM	02/03/2018	13:24:05	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S0	FS CAPRANICA	RROMCRXR	N	M	132	RFI		0,00	10,16	0,00	0,00	NF			10,16	NO	NO				
311	RM	02/03/2018	13:24:10	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	FS ORTE TR R 4/7	RROMORXRTR	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		-2,84	10,08	0,00	0,00	NF			10,08	NO	NO	0,47	0,47	0,95	0,95
311	RM	02/03/2018	13:24:15	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S0	SORATTE CP	RROMSRTR	N	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,32	8,19	0,04	0,04	NF			8,19	NO	NO	0,04	0,04	0,00	0,00
312	RM	02/03/2018	13:41:19	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	FS FARA SABINA	RROMFRXR	N	M	132	RFI		0,00	5,07	0,00	0,00	NF			5,07	NO	NO				
312	RM	02/03/2018	13:41:19	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S2	FS CAPRANICA	RROMCRXR	N	M	132	RFI		0,00	3,00	0,00	0,00	NF			3,00	NO	NO				
312	RM	02/03/2018	13:41:19	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S2	FS ORTE	RROMORXR	R	M	132	RFI		0,00	3,00	0,00	0,00	NF			3,00	NO	NO				
312	RM	02/03/2018	13:41:19	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S3	FS BASSANO	RROMBAXR	N	M	132	RFI		0,00	3,00	0,00	0,00	NF			3,00	NO	NO				
312	RM	02/03/2018	13:41:19	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	FS COLLEVECCHIO	RROMCVXR	N	T	132	RFI		0,00	4,34	0,00	0,00	NF			4,34	NO	NO				
312	RM	02/03/2018	13:41:19	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	FS S.ORESTE	RROMSOXR	N	M	132	RFI		0,00	6,44	0,00	0,00	NF			6,44	NO	NO				
312	RM	02/03/2018	13:41:25	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S1	FS ORTE TR R 4/7	RROMORXRTR	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		-1,82	2,52	0,00	0,00	NF			2,52	NO	NO	0,08	0,08	0,17	0,17
312	RM	02/03/2018	13:41:30	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	SORATTE CP	RROMSRTR	N	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,26	4,20	0,02	0,02	NF			4,20	NO	NO	0,02	0,02	0,00	0,00
313	RM	02/03/2018	14:07:39	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S0	FS CAPRANICA	RROMCRXR	N	M	132	RFI		0,00	3,18	0,00	0,00	NF			3,18	NO	NO				
313	RM	02/03/2018	14:07:39	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S0	FS ORTE	RROMORXR	R	M	132	RFI		0,00	3,18	0,00	0,00	NF			3,18	NO	NO				
313	RM	02/03/2018	14:07:39	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S3	FS BASSANO	RROMBAXR	N	M	132	RFI		0,00	3,18	0,00	0,00	NF			3,18	NO	NO				
313	RM	02/03/2018	14:07:39	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S0	FS CAPENA	RROMCAXR	N	M	132	RFI		0,00	3,54	0,00	0,00	NF			3,54	NO	NO				
313	RM	02/03/2018	14:07:39	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S0	FS GALLESE	RROMGAXR	N	M	132	RFI		0,00	3,54	0,00	0,00	NF			3,54	NO	NO				
313	RM	02/03/2018	14:07:39	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	FS COLLEVECCHIO	RROMCVXR	N	T	132	RFI		0,00	6,35	0,00	0,00	NF			6,35	NO	NO				
313	RM	02/03/2018	14:07:39	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	FS S.ORESTE	RROMSOXR	N	M	132	RFI		0,00	98,00	0,00	0,00	NF			98,00	NO	NO				
313	RM	02/03/2018	14:07:42	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	FS ORTE TR R 4/7	RROMORXRTR	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		1,28	3,13	0,07	0,07	NF			3,13	NO	NO	0,17	0,17	0,10	0,10
313	RM	02/03/2018	14:07:47	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	SORATTE CP	RROMSRTR	N	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,26	6,24	0,03	0,03	NF			6,24	NO	NO	0,03	0,03	0,00	0,00
314	RM	02/03/2018	14:32:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	FS COLLEVECCHIO	RROMCVXR	N	T	132	RFI		0,00	4,14	0,00	0,00	NF			4,14	NO	NO				
314	RM	02/03/2018	14:32:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	FS ORTE	RROMORXR	R	M	132	RFI		0,00	4,14	0,00	0,00	NF			4,14	NO	NO				
314	RM	02/03/2018	14:32:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	FS ORTE TR R 4/7	RROMORXRTR	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		-0,12	4,10	0,00	0,00	NF			4,10	NO	NO	0,19	0,19	0,20	0,20
314	RM	02/03/2018	14:32:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	FS CAPRANICA	RROMCRXR	N	M	132	RFI		0,00	5,51	0,00	0,00	NF			5,51	NO	NO				
314	RM	02/03/2018	14:32:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	FS BASSANO	RROMBAXR	N	M	132	RFI		0,00	7,00	0,00	0,00	NF			7,00	NO	NO				
314	RM	02/03/2018	14:32:04	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	SORATTE CP	RROMSRTR	N	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,19	4,06	0,01	0,01	NF			4,06	NO	NO	0,01	0,01	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
316	RM	02/03/2018	14:59:49	Linee	ACEA DISTRIBUZIONE	150	3CE	40I	L	S0	A.OTTAVIA	RROMOTTR	N	M	150	ACEA DISTRIBUZIONE	15,71	5,48	1,52	1,52	NF			5,48	NO	NO	1,65	1,65	0,13	0,13
315	RM	02/03/2018	15:03:19	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S2	FS CAPENA	RROMCAXR	N	M	132	RFI	0,00	1,58	0,00	0,00	NF			1,58	NO	NO				
315	RM	02/03/2018	15:03:19	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S2	FS GALLESE	RROMGAXR	N	M	132	RFI	0,00	1,58	0,00	0,00	NF			1,58	NO	NO				
315	RM	02/03/2018	15:03:19	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	FS CAPRANICA	RROMCRXR	N	M	132	RFI	0,00	10,17	0,00	0,00	NF			10,17	NO	NO				
315	RM	02/03/2018	15:03:19	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	FS COLLEVECCIO	RROMCVXR	N	T	132	RFI	0,00	37,20	0,00	0,00	NF			37,20	NO	NO				
315	RM	02/03/2018	15:03:19	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	FS ORTE	RROMORXR	R	M	132	RFI	0,00	37,20	0,00	0,00	NF			37,20	NO	NO				
315	RM	02/03/2018	15:03:19	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	FS ORTE TR R 4/7	RROMORXRTR	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	37,20	0,00	0,00	NF			37,20	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
315	RM	02/03/2018	15:03:19	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	SORATTE CP	RROMSRTR	N	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	37,20	0,00	0,00	NF			37,20	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
483	PA	03/03/2018	05:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	ACICASTELLO	PPALACCP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	60,00	0,00	0,00	NF			60,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
448	FI	03/03/2018	08:00:00	Linee	SELF	132	5DP	500	L	S1	NUOVA CASTELNUOVO	FFIRNCAF	R	T	132	ENEL GREEN POWER	0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
484	PA	03/03/2018	08:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	UNICEM	PPALUN7P	R	R	150	BUZZI UNICEM	0,00	390,00	0,00	0,00	NF			390,00	NO	NO				
317	RM	03/03/2018	15:13:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S1	MONTORSO FS	RROMMSXR	N	T	132	RFI	0,00	2,00	0,00	0,00	NF			2,00	NO	NO				
318	RM	03/03/2018	15:33:52	Linee	FSI	150	3CE	40I	B	S3	TAV S. GIOVANNI	RROMSGXR	N	M	150	RFI	0,00	1,08	0,00	0,00	NF			1,08	NO	NO				
319	RM	03/03/2018	19:01:36	Stallo linea	TERNA	132	4AC	200	L	S0	BASTARDO	RROMBTDR	R	M	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	21,35	0,00	0,00	NR			21,35	NO	NO				
319	RM	03/03/2018	19:01:43	Stallo linea	TERNA	132	4AC	200	L	S1	BASTARDO CP	RROMBTCT	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	5,54	22,52	2,11	0,98	NF			10,41	NO	NO	2,16	1,00	0,05	0,02
319	RM	03/03/2018	19:01:43	Stallo linea	TERNA	132	4AC	200	L	S1	CAPPUCCINI TR R	RROMCPPRTR	R	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE	9,65	18,52	3,03	2,35	NF			18,52	NO	NO	3,24	2,49	0,21	0,14
319	RM	03/03/2018	19:01:43	Stallo linea	TERNA	132	4AC	200	L	S1	CAPPUCCINI TR V	RROMCPPRTV	R	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE	5,29	18,52	1,66	1,60	NF			18,52	NO	NO	1,94	1,87	0,28	0,27
308	TO	04/03/2018	07:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	EMBRACO	TTORASPT	R	T	132	EMBRACO	0,00	570,00	0,00	0,00	NF			570,00	NO	NO				
347	PD	05/03/2018	06:33:26	Linee	TERNA	50	4AC	300	B	S3	VALDOBBIADENE	VVENVLBV	R	M	50	ENEL DISTRIBUZIONE	4,99	0,32	0,05	0,05	NF			0,32	NO	NO	0,07	0,07	0,02	0,02
383	TO	05/03/2018	07:30:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	AIROLE	TTORARLT	R	R	60	TIRRENO POWER	0,00	270,00	0,00	0,00	NR			270,00	NO	NO				
383	TO	05/03/2018	07:30:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	BEVERA	TTORBEVT	R	R	60	TIRRENO POWER	0,00	270,00	0,00	0,00	NR			270,00	NO	NO				
331	PD	05/03/2018	08:00:00	Stallo linea	PRIMIERO ENERGIA	132	5DP	500	L	S1	CAORIA	VVENCRIV	R	T	132	PRIMIERO ENERGIA	0,00	7740,00	0,00	0,00	NR			7740,00	NO	NO				
345	FI	05/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.GIUSEPPE	FFIRSGPF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6240,00	0,00	0,00	NF			6240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
345	FI	05/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PORTOFERRAIO	FFIRFETF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6240,00	0,00	0,00	NF			6240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
350	TO	05/03/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SAN COLOMBANO TR3	TTORSCTT3	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6240,00	0,00	0,00	NF			6240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
359	TO	05/03/2018	08:00:00	Trasformatori	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	220	5DP	500	L	S1	STURA TR1	TTORSTUTT1	R	R	220	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	0,00	2040,00	0,00	0,00	NF			2040,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
361	TO	05/03/2018	08:00:00	Linee	EDISON	132	5DP	500	L	S1	VINAVIL.MED VILLADOSSOLA	TTORVIMT	R	R	132	EDISON	0,00	7740,00	0,00	0,00	NF			7740,00	NO	NO				
386	RM	05/03/2018	08:00:00	Linee	TERNA	70	5DP	500	L	S1	ITALCEMENTI	RROMITMR	R	R	60	ITALCEMENTI	0,00	27930,00	0,00	0,00	NF			27930,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
357	PD	05/03/2018	08:29:09	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	T	S1	MAROSTICA	VVENMRAV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	21,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
357	PD	05/03/2018	08:29:09	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	T	S0	CARTIGLIANO	VVENCRTV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	13,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
357	PD	05/03/2018	08:29:09	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	T	S0	BASSANO	VVENBASV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	27,70	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
351	TO	05/03/2018	08:30:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	ARONA 60	TTORARNT51	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6210,00	0,00	0,00	NF			6210,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
375	TO	05/03/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ROVESCA CARICO	TTORROVTT3	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	26340,00	0,00	0,00	NF			26340,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
375	TO	05/03/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ROVESCA	TTORROVOT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	26340,00	0,00	0,00	NR			26340,00	NO	NO				
385	TO	05/03/2018	09:00:00	Linee	TERNA	70	5DP	500	L	S1	VALLECROSLA	TTORVCRT	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	16260,00	0,00	0,00	NF			16260,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
360	TO	06/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	DOGLIANI	TTORDOLT	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
387	RM	06/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CAPPUCCINI TR R	RROMCPPRTR	R	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3360,00	0,00	0,00	NF			3360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
449	FI	06/03/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SESTA 1	FFIRSETF	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
449	FI	06/03/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SESTA	FFIRSSTF	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
460	PA	06/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	220	5DP	500	L	S1	S.F. DEL MELA C.LE gr 2	PPALSFMPG2	R	R	220	A2A	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
366	PD	06/03/2018	10:22:02	Stallo linea	ALPERIA GREENPOWER	60	3CE	50S	L	S1	SARENTINO TR V	VVENSARVTV	R	R	60	SELNET	2,04	6,58	0,24	0,25	NF			2,20	NO	NO	0,28	0,25	0,04	0,00
366	PD	06/03/2018	10:22:02	Stallo linea	ALPERIA GREENPOWER	60	3CE	50S	L	S1	SARENTINO TR R	VVENSARVTR	R	R	60	SELNET	2,10	6,58	0,24	0,24	NF			3,00	NO	NO	0,26	0,26	0,02	0,02
366	PD	06/03/2018	10:22:43	Stallo linea	ALPERIA GREENPOWER	60	3CE	50U	L	S1	SARENTINO	VVENSARV	R	R	60	ALPERIA GREENPOWER	0,00	5,40	0,00	0,00	NR			5,40	NO	NO				
416	NA	06/03/2018	11:45:14	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S3	MARTINA FRANCA 60	NNAPMFRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	5,83	6,39	0,65	0,65	NF			6,39	NO	NO	0,65	0,65	0,00	0,00
417	NA	06/03/2018	14:37:34	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	17,92	0,40	0,20	0,20	NF			0,40	NO	NO	0,20	0,20	0,00	0,00
418	NA	06/03/2018	22:48:41	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	ACQ. CASSANO	NNAPAQCN	R	T	60	ALTO CALORE SERVIZI	4,79	0,46	0,06	0,06	NF			0,46	SI	NO				
418	NA	06/03/2018	22:48:41	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	GOLETO S.ANGELO 60	NNAPGOLN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	-1,60	0,46	0,00	0,00	NF			0,46	NO	NO	0,03	0,03	0,05	0,05
418	NA	06/03/2018	22:48:41	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	CASSANO 60	NNAPCNON	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	4,99	0,46	0,06	0,06	NF			0,46	NO	NO	0,06	0,06	0,00	0,00
465	FI	07/03/2018	07:36:12	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S0	ISOLA SANTA	FFIRISAF	R	M	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	0,58	0,00	0,00	NR			0,58	NO	NO				
358	TO	07/03/2018	08:00:00	Trasformatori	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	220	5DP	500	L	S1	STURA TR2	TTORSTUTT2	R	R	220	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	0,00	2040,00	0,00	0,00	NF			2040,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
460	PA	07/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	220	5DP	500	L	S1	S.F. DEL MELA C.LE gr 2	PPALSFMPG2	R	R	220	A2A	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
488	PA	07/03/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FIAT AUTO	PPALFIAP	R	R	150	FIAT	0,00	13320,00	0,00	0,00	NF			13320,00	NO	NO				
485	PA	07/03/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TERMINI C.LE (gr 4.2)	PPALTIMPGD	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
506	PD	07/03/2018	08:45:00	Linee	TERNA	50	5DP	500	L	S1	S.MARIA MADDALENA	VVENSMMV	R	R	50	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	13380,00	0,00	0,00	NF			13380,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
332	PD	07/03/2018	13:00:00	Stallo linea	CELLINA ENERGY	60	5DP	500	L	S1	BARCIS CP	VVENBCPV	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
332	PD	07/03/2018	13:00:00	Stallo linea	CELLINA ENERGY	60	5DP	500	L	S1	BARCIS	VVENBRCV	R	R	60	CELLINA ENERGY	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
419	NA	07/03/2018	21:40:07	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S1	MERCATELLO 60	NNAPMRCN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	8,45	3,36	0,51	0,51	NF			3,36	NO	NO	0,51	0,51	0,00	0,00
420	NA	07/03/2018	21:40:15	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	AGC FLAT GLASS	NNAPGLBN	R	R	60	AGC FLAT GLASS ITALIA	0,04	1,26	0,00	0,00	NF			1,26	SI	NO				
420	NA	07/03/2018	21:40:15	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	SALERNO IND.LE	NNAPSAIN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	17,67	1,26	0,42	0,42	NF			1,26	NO	NO	0,42	0,42	0,00	0,00
421	NA	08/03/2018	04:00:02	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	4AC	100	L	S1	FRATTAMAGGIORE (TR3)	NNAPFRANT3	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	14,60	146,51	35,73	0,56	NF			2,19	NO	NO	35,73	0,56	0,00	0,00
460	PA	08/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	220	5DP	500	L	S1	S.F. DEL MELA C.LE gr 2	PPALSFMPG2	R	R	220	A2A	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
343	PD	08/03/2018	09:31:00	Stallo linea	TERNA	132	4AC	400	L	S1	CAMPO TURES	VVENCTUVT1	R	R	132	AZIENDA COM. CAMPO DI TURES	0,00	268,00	0,00	0,00	NF			268,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
486	PA	08/03/2018	10:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	SALEMI	PPALSALP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	150,00	0,00	0,00	NF			150,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
486	PA	08/03/2018	10:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	SALEMI C.LE	PPALSLMP	N	R	150	IP MAESTRALE SICILIA 6	0,00	150,00	0,00	0,00	NR			150,00	NO	NO				
469	FI	08/03/2018	10:47:33	Stallo linea	AGSM PRODUZIONE	132	3CE	50S	L	S1	POGGIO MALCONSIGLIO	FFIRPMAF	N	R	132	AGSM PRODUZIONE	7,10	8,57	1,06	1,06	NR			8,57	NO	NO				
320	RM	08/03/2018	14:41:46	Cavi	ACEA DISTRIBUZIONE	150	3CE	70I	T	S0	A.M.MARIO 1	RROMMTMR	N	M	150	ACEA DISTRIBUZIONE	21,02	0,01	0,00	0,00	NF			0,01	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
320	RM	08/03/2018	14:41:46	Cavi	ACEA DISTRIBUZIONE	150	3CE	70I	T	S0	A.TOR DI QUINTO	RROMTRQR	N	M	150	ACEA DISTRIBUZIONE	35,13	0,01	0,00	0,00	NF			0,01	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
320	RM	08/03/2018	14:41:46	Cavi	ACEA DISTRIBUZIONE	150	3CE	70I	T	S0	A.BELSITO	RROMBLSR	N	M	150	ACEA DISTRIBUZIONE	24,44	0,01	0,00	0,00	NF			0,01	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
422	NA	08/03/2018	17:35:37	Linee	TERNA	150	4AC	100	T	S0	APRICENA	NNAPAPRN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
422	NA	08/03/2018	17:37:42	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	T	S0	APRICENA	NNAPAPRN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
487	PA	09/03/2018	00:01:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	MINEO	PPALMINP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	419,00	0,00	0,00	NF			419,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
487	PA	09/03/2018	00:01:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	PARCO EOLICO MINEO C.LE	PPALEMIP	N	R	150	VERONAGEST	0,00	419,00	0,00	0,00	NR			419,00	NO	NO				
487	PA	09/03/2018	00:16:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	SFERRO FS	PPALSOFP	R	R	150	RFI	0,00	336,00	0,00	0,00	NF			336,00	NO	NO				
460	PA	09/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	220	5DP	500	L	S1	S.F. DEL MELA C.LE gr 2	PPALSFMPG2	R	R	220	A2A	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
1130	NA	09/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TIMPAGRANDE (GR1)	NNAPTPGNG1	R	R	150	A2A	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
1253	NA	09/03/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	BITETTO FS	NNAPBTFN	R	T	150	RFI	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO				
514	FI	09/03/2018	13:53:50	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	T	S0	SAVIO	FFIRSVOF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
514	FI	09/03/2018	13:53:50	Stallo linea	TERNA	132	4AC	400	B	S0	RAVENNA ALAGGIO	FFIRRALF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	17,58	1,51	0,54	0,54	NF			1,51	NO	NO	0,56	0,56	0,02	0,02
514	FI	09/03/2018	13:55:41	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	L	S2	RAVENNA ALAGGIO	FFIRRALF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	2,36	270,45	10,65	2,36	NF			24,09	NO	NO	10,88	2,41	0,23	0,05
501	FI	10/03/2018	06:46:10	Stallo Trasformatore AT	FSI	132	3CE	40I	L	S0	IMOLA FS	FFIRIMFF	R	M	132	RFI	0,00	181,07	0,00	0,00	NF			181,07	NO	NO				
501	FI	10/03/2018	06:52:11	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S0	FORLI' FS	FFIRFOFF	N	M	132	RFI	0,00	7,55	0,00	0,00	NF			7,55	NO	NO				
363	TO	10/03/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VESIME	TTORVEST	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
363	TO	10/03/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SPIGNO CP	TTORSPTT	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
450	FI	10/03/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	CESENA OVEST	FFIRCEWF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
497	NA	10/03/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	S.PIET. FS	NNAPSPFN	R	R	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
516	FI	11/03/2018	02:52:52	Stallo linea	AGSM PRODUZIONE	132	3CE	50S	L	S1	POGGIO MALCONSIGLIO	FFIRPMAF	N	R	132	AGSM PRODUZIONE	3,27	20,40	1,13	1,13	NR			20,40	NO	NO				
388	RM	11/03/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	CORNETO	RROMCORR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
333	PD	11/03/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	COSTALUNGA	VVENCSGV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
333	PD	11/03/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FORTE ALTO	VVENFOAV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
423	NA	11/03/2018	08:33:00	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	L	S3	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI	0,00	8,00	0,00	0,00	NF			8,00	NO	NO				
423	NA	11/03/2018	08:33:00	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	L	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI	0,00	11,00	0,00	0,00	NF			11,00	NO	NO				
348	PD	11/03/2018	11:29:11	Linee	TERNA	50	4AC	300	B	S3	ROSOLINA	VVENROSV	R	M	50	ENEL DISTRIBUZIONE	3,33	1,40	0,09	0,09	NF			1,40	NO	NO	0,09	0,09	0,00	0,00
353	TO	11/03/2018	14:39:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	RFI CUNEO	TTORFCNT	R	M	132	RFI	0,00	12,00	0,00	0,00	NF			12,00	NO	NO				
353	TO	11/03/2018	14:39:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	RFI LIMONE	TTORLIMT	R	T	60	RFI	0,00	279,00	0,00	0,00	NF			279,00	NO	NO				
353	TO	11/03/2018	14:39:37	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	LIMONE CP	TTORSRDT	N	R	15	ENEL DISTRIBUZIONE	3,76	278,26	17,45	0,26	NF			4,02	NO	NO	19,21	0,28	1,76	0,02
321	RM	11/03/2018	14:51:44	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S1	CAMPOLEONE	RROMCPLR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	1,75	92,45	2,70	0,11	NF			6,58	NO	NO	3,35	0,16	0,65	0,05
322	RM	12/03/2018	00:55:14	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	L	S0	FS S.ORESTE	RROMSOXR	N	M	132	RFI	0,30	725,02	3,63	3,63	NF			725,02	NO	NO				
322	RM	12/03/2018	00:55:14	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	L	S0	FS FARA SABINA	RROMFRXR	N	M	132	RFI	0,30	23,38	0,12	0,12	NF			23,38	NO	NO				
322	RM	12/03/2018	00:55:14	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	L	S1	FS COLLEVECCHIO	RROMCVXR	N	T	132	RFI	0,30	4,20	0,02	0,02	NF			4,20	NO	NO				
322	RM	12/03/2018	00:55:14	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	L	S0	FS ORTE	RROMORXR	R	M	132	RFI	0,00	4,20	0,00	0,00	NF			4,20	NO	NO				
322	RM	12/03/2018	00:55:14	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	L	S3	FS BASSANO	RROMBAXR	N	M	132	RFI	0,30	4,20	0,02	0,02	NF			4,20	NO	NO				
322	RM	12/03/2018	00:55:14	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	L	S3	FS ORVIETO	RROMOVXR	N	M	132	RFI	0,30	4,20	0,02	0,02	NF			4,20	NO	NO				
322	RM	12/03/2018	00:55:14	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	L	S3	FS ORVIETO NUOVA	RROMONXR	N	M	132	RFI	0,30	4,20	0,02	0,02	NF			4,20	NO	NO				
322	RM	12/03/2018	00:55:14	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	L	S3	FS CITTA' PIEVE	RROMCDXR	N	M	132	RFI	0,30	4,20	0,02	0,02	NF			4,20	NO	NO				
322	RM	12/03/2018	00:55:14	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	L	S3	FS CAPRANICA	RROMCRXR	N	M	132	RFI	0,30	4,20	0,02	0,02	NF			4,20	NO	NO				
322	RM	12/03/2018	00:55:18	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	L	S1	FS ORTE TR R 4/7	RROMORXRTR	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	1,44	4,15	0,10	0,10	NF			4,15	NO	NO	0,15	0,15	0,05	0,05
322	RM	12/03/2018	00:55:20	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	L	S0	SORATTE CP	RROMSRTR	N	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,13	4,13	0,01	0,01	NF			4,13	NO	NO	0,01	0,01	0,00	0,00
323	RM	12/03/2018	01:08:39	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	B	S1	FS COLLEVECCHIO	RROMCVXR	N	T	132	RFI	0,30	1,41	0,01	0,01	NF			1,41	NO	NO				
323	RM	12/03/2018	01:08:39	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	B	S0	FS ORTE	RROMORXR	R	M	132	RFI	0,00	1,41	0,00	0,00	NF			1,41	NO	NO				
323	RM	12/03/2018	01:08:39	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	B	S1	FS ORTE TR R 4/7	RROMORXRTR	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	1,21	1,41	0,04	0,04	NF			1,41	NO	NO	0,05	0,05	0,01	0,01
323	RM	12/03/2018	01:08:39	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	B	S3	FS BASSANO	RROMBAXR	N	M	132	RFI	0,30	1,41	0,01	0,01	NF			1,41	NO	NO				
323	RM	12/03/2018	01:08:39	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	B	S3	FS ORVIETO	RROMOVXR	N	M	132	RFI	0,30	1,41	0,01	0,01	NF			1,41	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)	
323	RM	12/03/2018	01:08:39	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	B	S3	FS ORVIETO NUOVA	RROMONXR	N	M	132	RFI		0,30	1,41	0,01	0,01	NF			1,41	NO	NO				
323	RM	12/03/2018	01:08:39	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	B	S3	FS CITTA' PIEVE	RROMCDXR	N	M	132	RFI		0,30	1,41	0,01	0,01	NF			1,41	NO	NO				
323	RM	12/03/2018	01:08:39	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	B	S0	FS CAPRANICA	RROMCRXR	N	M	132	RFI		0,30	1,41	0,01	0,01	NF			1,41	NO	NO				
323	RM	12/03/2018	01:08:39	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	B	S0	FS CAPENA	RROMCAXR	N	M	132	RFI		0,30	1,41	0,01	0,01	NF			1,41	NO	NO				
323	RM	12/03/2018	01:08:39	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	B	S0	FS GALLESE	RROMGAXR	N	M	132	RFI		0,30	1,41	0,01	0,01	NF			1,41	NO	NO				
323	RM	12/03/2018	01:08:41	Sbarre	FSI	132	3CE	40I	B	S2	SORATTE CP	RROMSRTR	N	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,06	1,39	0,00	0,00	NF			1,39	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
378	PD	12/03/2018	01:52:52	Stallo Trasformatore MT	FLAG	20	3CE	50U	L	S1	MARCON FLAG	VVENMFLV	R	T	132	FLAG		0,08	202,40	0,27	0,27	NF			202,40	NO	NO				
1851	PA	12/03/2018	05:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	ACICASTELLO	PPALACCP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	60,00	0,00	0,00	NF			60,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
362	TO	12/03/2018	08:00:00	Trasformatori	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	220	5DP	500	L	S1	STURA TR3	TTORSTUTT3	R	R	220	AEM TORINO DISTRIBUZIONE		0,00	2040,00	0,00	0,00	NF			2040,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
389	RM	12/03/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S0	FS ROCCAPRIORA	RROMRCXR	R	M	132	RFI		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
461	MI	12/03/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.EUFEMIA TR V 4/8	MMILSEUMTV	R	R	132	A2A RETI ELETTRICHE		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
502	PA	12/03/2018	11:57:53	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	150	3CE	60R	L	S2	NISSORIA	PPALNSSP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		2,25	49,35	1,86	0,49	NF			14,25	NO	NO	1,86	0,49	0,00	0,00
502	PA	12/03/2018	11:57:53	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	150	3CE	60R	L	S1	GIUNCHETTO C.LE	PPALGNCP	N	R	150	AERO-CHETTO		20,60	12,20	4,23	4,23	NR			12,20	NO	NO				
502	PA	12/03/2018	11:57:53	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	150	3CE	60R	L	S1	REGALBUTO	PPALREGP	R	R	150	ANEMOS WIND		18,01	53,12	15,97	15,97	NR			53,12	NO	NO				
502	PA	12/03/2018	11:57:53	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	150	3CE	60R	L	S1	GROTTAFUMATA TR3	PPALGROPT3	N	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE		-2,10	54,33	0,00	0,00	NF			16,26	NO	NO	2,88	0,81	4,79	1,37
502	PA	12/03/2018	11:57:53	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	150	3CE	60R	L	S2	GROTTAFUMATA C.LE	PPALGROP	R	M	150	ENEL PRODUZIONE		6,61	54,33	6,01	6,01	NR			54,33	NO	NO				
502	PA	12/03/2018	11:57:53	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	150	3CE	50U	L	S2	CONTRASTO C.LE	PPALCNTP	R	M	150	ENEL PRODUZIONE		14,29	55,17	13,17	13,17	NR			55,17	NO	NO				
425	NA	12/03/2018	12:41:57	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S2	SCALEA FS	NNAPSCFN	R	M	150	RFI		4,80	1,00	0,08	0,08	NF			1,00	SI	NO				
425	NA	12/03/2018	12:41:57	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S2	CETRARO FS	NNAPCOFN	N	M	60	RFI		0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	SI	NO				
426	NA	12/03/2018	12:42:49	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	SORRENTO	NNAPSORN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE		15,37	0,57	0,24	0,24	NF			0,57	NO	NO	0,24	0,24	0,00	0,00
427	NA	12/03/2018	12:42:49	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	FINCANTIERI	NNAPFCUN	R	T	60	FINCANTIERI		2,05	1,18	0,04	0,04	NF			1,18	SI	NO				
334	PD	12/03/2018	13:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PEDESALTO	VVENPETV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	180,00	0,00	0,00	NF			180,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
428	NA	12/03/2018	13:04:03	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	CROCELLA	NNAPCRCN	R	T	150	ERG EOLICA GINESTRE		28,32	16,05	7,59	7,59	NR			16,05	NO	NO				
428	NA	12/03/2018	13:04:03	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	PILANI C.LE	NNAPPILN	R	R	150	WIND FARM UMBERTO AVINO		7,63	68,24	8,70	8,70	NR			68,24	NO	NO				
428	NA	12/03/2018	13:04:03	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	DAUNIA W FAETO	NNAPDWFN	R	R	150	DAUNIA WIND		21,86	1,37	0,59	0,59	NR			1,37	NO	NO				
428	NA	12/03/2018	13:04:03	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	DAUNIA FAETO	NNAPDAFN	R	R	150	DAUNIA FAETO		9,96	1,37	0,27	0,27	NR			1,37	NO	NO				
428	NA	12/03/2018	13:04:03	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	DIFESA C.LE	NNAPDIFN	R	R	150	DIFESA WIND		11,76	18,39	3,66	3,66	NR			18,39	NO	NO				
428	NA	12/03/2018	13:04:03	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	EOS4 FAETO	NNAPE4FN	R	R	150	EOS4 FAETO		16,09	55,42	14,94	14,94	NR			55,42	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
428	NA	12/03/2018	13:04:03	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	CELLE S.VITO	NNAPECEN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI	22,15	1,37	0,60	0,60	NR			1,37	NO	NO				
428	NA	12/03/2018	13:04:03	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	IVPC4 CELLE S.V.	NNAPICLN	R	R	150	ERG WIND 4	15,76	1,37	0,42	0,42	NR			1,37	NO	NO				
428	NA	12/03/2018	13:04:03	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S3	M/FALCONE	NNAPEMFN	R	M	150	E2I ENERGIE SPECIALI	61,96	58,55	60,84	60,84	NR			58,55	NO	NO				
428	NA	12/03/2018	13:04:03	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S3	IVPC MONTEFALCONE	NNAPIVFN	R	M	150	IVPC	20,44	1,37	0,55	0,55	NR			1,37	NO	NO				
428	NA	12/03/2018	13:04:03	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	CASTELFRANCO C.LE	NNAPCAFN	R	R	150	CAMPANA ENERGIE RINNOVABILI	17,70	1,37	0,48	0,48	NR			1,37	NO	NO				
428	NA	12/03/2018	13:04:11	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S3	MONTEFALCONE	NNAPMFLN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	-35,97	1,29	0,00	0,00	NF			1,29	NO	NO	0,00	0,00	0,89	0,89
428	NA	12/03/2018	13:04:11	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S3	COLLE SANNITA	NNAPCLLN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	-3,90	1,29	0,00	0,00	NF			1,29	NO	NO	0,15	0,15	0,25	0,25
352	PD	12/03/2018	14:16:28	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	L	S1	PONTEBBA FS	VVENPNBV	N	T	60	RFI	0,00	3,31	0,00	0,00	NF			3,31	NO	NO				
429	NA	12/03/2018	15:52:30	Stallo linea	FSI	150	3CE	40I	L	S1	S.SEVE. FS	NNAPSSFN	R	T	150	RFI	0,00	67,06	0,00	0,00	NF			67,06	NO	NO				
430	NA	12/03/2018	18:53:40	Linee	TERNA	60	2FM	30E	L	S1	CASERTA FS	NNAPCEFN	R	T	60	RFI	1,00	5756,04	95,93	95,93	NF		3	5756,04	NO	NO				
430	NA	12/03/2018	18:53:40	Linee	TERNA	60	2FM	30E	L	S3	CASERTA 60	NNAPCTAN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	19,95	5754,18	1913,30	1,09	NF		3	3,17	NO	NO	#####	1,09	0,00	0,00
335	PD	13/03/2018	08:00:00	Stallo linea	PRIMIERO ENERGIA	132	5DP	500	L	S1	CAORIA	VVENCRIV	R	T	132	PRIMIERO ENERGIA	0,00	1980,00	0,00	0,00	NR			1980,00	NO	NO				
389	RM	13/03/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S0	FS ROCCAPRIORA	RROMRCXR	R	M	132	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
454	NA	13/03/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	380	5DP	500	L	S1	ROSSANO TE (GR.C)	NNAPROSGNC	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2094	NA	13/03/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CAPRI CARICO SB1	NNAPCAJNTS1	R	R	6	SOCIETA' PER IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE IN ISCHIA E CAPRI	0,00	3390,00	0,00	0,00	NF			3390,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	NA	13/03/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CAPRI CARICO SB2	NNAPCAJNTS2	R	R	6	SOCIETA' PER IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE IN ISCHIA E CAPRI	0,00	3390,00	0,00	0,00	NF			3390,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	NA	13/03/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CAPRI CARICO SB3	NNAPCAJNTS3	R	R	6	SOCIETA' PER IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE IN ISCHIA E CAPRI	0,00	3390,00	0,00	0,00	NF			3390,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
367	TO	13/03/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	SANGONE TR4	TTORSANTT4	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	4740,00	0,00	0,00	NF			4740,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
412	TO	13/03/2018	09:00:00	Stallo Trasformatore AT	IREN ENERGIA	132	5DP	500	L	S1	ROSONE GR 1 (TRG1)	TTORROATG1	R	R	132	IREN ENERGIA	0,00	39240,00	0,00	0,00	NR			39240,00	NO	NO				
412	TO	13/03/2018	09:00:00	Stallo Trasformatore AT	IREN ENERGIA	132	5DP	500	L	S1	ROSONE GR 7 (TRG3)	TTORROATG7	R	R	132	IREN ENERGIA	0,00	39240,00	0,00	0,00	NR			39240,00	NO	NO				
431	NA	13/03/2018	09:23:03	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	MERCATELLO 60	NNAPMRCN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	6,72	1,18	0,15	0,15	NF			1,18	NO	NO	0,15	0,15	0,00	0,00
1129	NA	13/03/2018	09:30:00	Linee	RFI	70	5DP	500	L	S0	OMIGNANO FS	NNAPOMFN	N	M	60	RFI	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO				
489	PA	14/03/2018	06:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	MESSINA RIVIERA	PPALMERP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
364	TO	14/03/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GENOVA TERMICA TR D	TTORGETTTD	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
389	RM	14/03/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S0	FS ROCCAPRIORA	RROMRCXR	R	M	132	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
454	NA	14/03/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	380	5DP	500	L	S1	ROSSANO TE (GR.C)	NNAPROSGNC	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
356	PD	15/03/2018	06:08:19	Linee	TERNA	60	4AC	400	B	S3	CALDONAZZO	VVENCLDV	R	M	60	SET DISTRIBUZIONE	5,86	0,30	0,05	0,05	NF			0,30	NO	NO	0,06	0,06	0,01	0,01
356	PD	15/03/2018	06:08:29	Linee	TERNA	60	4AC	400	B	S1	ASIAGO	VVENASIV	R	R	50	ENEL DISTRIBUZIONE	1,71	0,20	0,01	0,01	NF			0,20	NO	NO	0,01	0,01	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
356	PD	15/03/2018	06:08:29	Linee	TERNA	60	4AC	400	B	S3	ARSIERO	VVENARIV	R	M	50	ENEL DISTRIBUZIONE	3,30	0,20	0,01	0,01	NF			0,20	NO	NO	0,04	0,04	0,03	0,03
389	RM	15/03/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S0	FS ROCCAPRIORA	RROMRCXR	R	M	132	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
454	NA	15/03/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	380	5DP	500	L	S1	ROSSANO TE (GR.C)	NNAPROSGC	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
324	RM	15/03/2018	16:45:52	Stallo linea	ACEA DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	B	S2	A.GIANICOLO	RROMGIAR	N	M	150	ACEA DISTRIBUZIONE	19,80	1,05	0,36	0,36	NF			1,05	NO	NO	0,36	0,36	0,00	0,00
389	RM	16/03/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S0	FS ROCCAPRIORA	RROMRCXR	R	M	132	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
404	MI	16/03/2018	09:00:53	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	B	S2	CREVA CP	MMILCRVM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	14,61	1,53	0,46	0,46	NF			1,53	NO	NO	0,49	0,49	0,03	0,03
500	PA	16/03/2018	10:30:00	Linee	POLIMERI EUROPA	150	5DP	500	L	S1	ENI VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA)	PPALPMRP	R	R	220	ENI VERSALIS	0,00	18930,00	0,00	0,00	NF			18930,00	NO	NO				
384	TO	16/03/2018	12:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	AIROLE	TTORARLT	R	R	60	TIRRENO POWER	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
384	TO	16/03/2018	12:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	BEVERA	TTORBEVT	R	R	60	TIRRENO POWER	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
365	TO	17/03/2018	08:00:00	Stallo linea	CEMENTIR	132	5DP	500	L	S1	CEMENTIR ARQUATA SCRIVIA	TTORCEMT	R	R	132	CEMENTIR	0,00	60,00	0,00	0,00	NF			60,00	NO	NO				
432	NA	17/03/2018	10:04:29	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S3	MARTINA FRANCA 60	NNAPMFRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	4,15	4,49	0,33	0,33	NF			4,49	NO	NO	0,33	0,33	0,00	0,00
433	NA	17/03/2018	19:07:55	Linee	TERNA	60	4AC	100	B	S3	FUORIGROTTA	NNAPFRGN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	15,07	1,56	0,49	0,49	NF			1,56	NO	NO	0,49	0,49	0,00	0,00
524	NA	18/03/2018	02:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	NOVOLEGNO	NNAPNOVN	R	R	150	NOVOLEGNO	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO				
390	RM	18/03/2018	07:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	NESTLE	RROMNESR	N	R	132	NESTLE'	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
458	CA	18/03/2018	07:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	C.W.F.F.ITALIA	CCAGCWFCT	R	R	150	C.W.F.F. ITALIA	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
458	CA	18/03/2018	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	S.GIUSTA	CCAGSTAC	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
451	FI	18/03/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	TECNOBORGO	FFIRTCBF	R	T	132	TECNOBORGO	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
336	PD	18/03/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	COSTALUNGA	VVENCSGV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
336	PD	18/03/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FORTE ALTO	VVENFOAV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	NA	18/03/2018	09:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	LAMINAZIONE SOTTILE	NNAPLASN	R	T	60	LAMINAZIONE SOTTILE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO				
684	NA	18/03/2018	11:12:00	Stallo Trasformatore AT	ENEL GREEN POWER	60	3CE	50S	L	S1	MONTELUNGO TR	NNAPMLUNTR	N	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	3,58	213,28	12,74	1,41	NF			23,34	NO	NO	12,74	1,41	0,00	0,00
684	NA	18/03/2018	11:12:00	Stallo Trasformatore AT	ENEL GREEN POWER	60	3CE	50S	L	S1	MONTEMAGGIORE	NNAPMMGN	N	R	70	ENEL PRODUZIONE	0,00	213,28	0,00	0,00	NR			213,28	NO	NO				
525	NA	18/03/2018	14:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FONDERIE MERID.	NNAPFMEN	R	T	150	RFI	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
325	RM	18/03/2018	20:24:37	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	LATERA	RROMLTAR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
515	FI	19/03/2018	05:01:17	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	4AC	200	L	S1	ACCIAIOLO TR1	FFIRACIFT_1_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	2,36	13735,31	540,26	0,22	NF		4	8,24	NO	NO	789,79	0,26	####	0,04
326	RM	19/03/2018	06:13:14	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	FURBARA	RROMFRBR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	4,40	1,22	0,10	0,10	NF			1,22	NO	NO	0,10	0,10	0,00	0,00
337	PD	19/03/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	COLLE	VVENCLEV	R	T	132	EDISON	0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
338	PD	19/03/2018	07:30:00	Stallo linea	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	132	5DP	500	L	S1	VAL NOANA	VVENVNOV	R	T	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	2010,00	0,00	0,00	NR			2010,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
339	PD	19/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SOVERZENE GRUPPO 4	VVENSOVVG4	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	3390,00	0,00	0,00	NR			3390,00	NO	NO				
452	FI	19/03/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SESTA 1	FFIRSETF	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
452	FI	19/03/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SESTA	FFIRSSTF	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
453	FI	19/03/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	OMYA	FFIROMYF	R	T	132	OMYA	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
507	PD	19/03/2018	08:45:00	Linee	TERNA	50	5DP	500	L	S1	S.MARIA MADDALENA	VWENSMMV	R	R	50	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6180,00	0,00	0,00	NF			6180,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
368	TO	19/03/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	BIELLA EST T1	TTORBIETT1	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1860,00	0,00	0,00	NF			1860,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
379	PD	19/03/2018	10:13:30	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	SESTO AL REGHENA	VVENSRGV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	23,81	2,13	0,88	0,88	NF			2,13	NO	NO	0,89	0,89	0,01	0,01
405	MI	19/03/2018	10:13:49	Stallo linea	TERNA	132	4AC	400	B	S3	BRESSANA	MMILBSSM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	9,50	0,45	0,12	0,12	NF			0,45	NO	NO	0,17	0,17	0,05	0,05
405	MI	19/03/2018	10:13:49	Stallo linea	TERNA	132	4AC	400	B	S1	CASTEGGIO CP	MMILCSGM	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	7,26	0,45	0,09	0,09	NF			0,45	NO	NO	0,10	0,10	0,01	0,01
405	MI	19/03/2018	10:13:49	Stallo linea	TERNA	132	4AC	400	B	S3	BRONI	MMILBROM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	26,93	0,45	0,34	0,34	NF			0,45	NO	NO	0,36	0,36	0,02	0,02
405	MI	19/03/2018	10:13:49	Stallo linea	TERNA	132	4AC	400	B	S1	RFI BRONI	MMILHBRM	R	R	132	RFI	0,00	0,47	0,00	0,00	NF			0,47	SI	NO				
405	MI	19/03/2018	10:13:49	Stallo linea	TERNA	132	4AC	400	B	S1	UT AB MAURI	MMILABMM	R	R	132	AB MAURI ITALY	1,58	0,47	0,02	0,02	NR			0,47	NO	NO				
405	MI	19/03/2018	10:13:49	Stallo linea	TERNA	132	4AC	400	B	S3	ARENA PO	MMILARPM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	22,95	0,45	0,28	0,28	NF			0,45	NO	NO	0,30	0,30	0,02	0,02
405	MI	19/03/2018	10:13:49	Stallo linea	TERNA	132	4AC	400	B	S1	ECOENERGIA	MMILECGM	R	R	132	ECOENERGIA	0,58	0,47	0,01	0,01	NR			0,47	NO	NO				
405	MI	19/03/2018	10:13:49	Stallo linea	TERNA	132	4AC	400	B	S3	COPIANO	MMILCOPM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	8,72	0,45	0,11	0,11	NF			0,45	NO	NO	0,18	0,18	0,07	0,07
593	PD	19/03/2018	10:54:17	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	CESSALTO	VVENCTOV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	28,50	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
408	TO	19/03/2018	11:41:31	Stallo linea	EDISON	132	3CE	50S	L	S1	MEMC	TTORMEMT	N	R	132	MEMC	2,62	3371,22	147,22	147,22	NR			3371,22	NO	NO				
434	NA	19/03/2018	20:07:14	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	SPLINGA	NNAPSPIN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
444	FI	20/03/2018	08:00:00	Linee	ENEL GREEN POWER	132	5DP	500	L	S1	CARBOLI 1	FFIRCL1F	R	R	132	ENEL GREEN POWER	0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
444	FI	20/03/2018	08:00:00	Linee	ENEL GREEN POWER	132	5DP	500	L	S1	CARBOLI 2	FFIRCL2F	R	R	132	ENEL GREEN POWER	0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
424	FI	20/03/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	RAVENNA PORTO	FFIRRAPF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
436	FI	20/03/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	ARIANO	FFIRARIF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1860,00	0,00	0,00	NF			1860,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
391	RM	20/03/2018	09:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	FIUMICINO	RROMFMCR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	330,00	0,00	0,00	NF			330,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
631	NA	20/03/2018	10:00:00	Stallo linea	EDISON	380	5DP	500	L	S1	SIMERI CRICHI	NNAPSCRN	R	R	380	EDISON	0,00	47520,00	0,00	0,00	NR			47520,00	NO	NO				
327	RM	20/03/2018	20:19:16	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	ACEA VALLERANELLO	RROMAVAR	R	T	150	ACEA DISTRIBUZIONE	4,20	2,03	0,14	0,14	NF			2,03	NO	NO	0,15	0,15	0,01	0,01
328	RM	21/03/2018	01:30:05	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	ROCCARASO	RROMRORR	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	3,38	2,28	0,14	0,14	NF			2,28	NO	NO	0,14	0,14	0,00	0,00
329	RM	21/03/2018	02:30:09	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S1	ROCCARASO	RROMRORR	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	3,10	580,44	30,00	0,24	NF			4,50	NO	NO	30,00	0,24	0,00	0,00
443	NA	21/03/2018	07:52:26	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	ACQ. CASSANO	NNAPAQCN	R	T	60	ALTO CALORE SERVIZI	4,82	0,55	0,07	0,07	NF			0,55	SI	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
443	NA	21/03/2018	07:52:26	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	GOLETO S.ANGELO 60	NNAPGOLN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	3,00	0,55	0,05	0,05	NF			0,55	NO	NO	0,06	0,06	0,01	0,01
443	NA	21/03/2018	07:52:26	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	CASSANO 60	NNAPCNON	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	5,09	0,55	0,08	0,08	NF			0,55	NO	NO	0,08	0,08	0,00	0,00
370	TO	21/03/2018	08:00:00	Gruppi termoelettrici	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GENOVA TERMICA GR N°6	TTORGETTM6	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NR			1920,00	NO	NO				
373	TO	21/03/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CAMPOROSSO T2	TTORCMPTT2T	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
526	NA	21/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CANCARRO C.LE	NNAPCNRN	R	R	150	RETE RINNOVABILE	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
1252	NA	21/03/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CIANFURRO C.LE	NNAPIPAN	R	R	150	ERG EOLICA ADRIATICA	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
392	RM	21/03/2018	08:30:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	ANCONA ZI	RROMACWR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
341	PD	21/03/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	REANA SIOT	VVENRSTV	R	T	132	SIOT	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
369	TO	21/03/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	NOVARA SUD carico T3	TTORNOSTT3	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1860,00	0,00	0,00	NF			1860,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
340	PD	21/03/2018	09:20:00	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	132	3CE	50U	L	S1	NOVE NUOVA C.LE	VVENNOVV	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	491,00	0,00	0,00	NR			491,00	NO	NO				
391	RM	21/03/2018	09:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	FIUMICINO	RROMFMCR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	330,00	0,00	0,00	NF			330,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
490	PA	21/03/2018	10:00:00	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	150	5DP	500	L	S1	GROTTAFUMATA TR3	PPALGROPT3	N	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	180,00	0,00	0,00	NF			180,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
499	PA	21/03/2018	10:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CASTRONOVO FS	PPALCSFP	R	R	150	RFI	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO				
445	TO	21/03/2018	13:00:00	Stallo linea	TERNA	380	5DP	500	L	S1	VENAUS G1	TTORVNSTG1	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	0,00	60,00	0,00	0,00	NR			60,00	NO	NO				
445	TO	21/03/2018	13:00:00	Stallo linea	TERNA	380	5DP	500	L	S1	VENAUS G2	TTORVNSTG2	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	0,00	60,00	0,00	0,00	NR			60,00	NO	NO				
685	NA	21/03/2018	16:34:00	Stallo Trasformatore AT	ENEL GREEN POWER	60	3CE	50S	L	S1	MONTELUNGO TR	NNAPMLUNTR	N	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	2,20	68,18	2,50	0,62	NF			16,48	NO	NO	3,98	0,98	1,48	0,36
685	NA	21/03/2018	16:34:00	Stallo Trasformatore AT	ENEL GREEN POWER	60	3CE	50S	L	S1	MONTEMAGGIORE	NNAPMMGN	N	R	70	ENEL PRODUZIONE	0,00	68,18	0,00	0,00	NR			68,18	NO	NO				
686	NA	21/03/2018	18:24:00	Stallo Trasformatore AT	ENEL GREEN POWER	60	3CE	50S	L	S1	MONTELUNGO TR	NNAPMLUNTR	N	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	2,83	1300,16	61,32	0,75	NF			16,04	NO	NO	86,03	1,06	24,71	0,31
686	NA	21/03/2018	18:24:00	Stallo Trasformatore AT	ENEL GREEN POWER	60	3CE	50S	L	S1	MONTEMAGGIORE	NNAPMMGN	N	R	70	ENEL PRODUZIONE	0,00	1300,16	0,00	0,00	NR			1300,16	NO	NO				
408	TO	21/03/2018	19:52:53	Stallo linea	MEMC	132	3CE	50U	L	S1	MEMC	TTORMEMT	N	R	132	MEMC	2,62	819,33	35,79	35,79	NR			819,33	NO	NO				
491	PA	22/03/2018	01:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	GIARRE	PPALGIAP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
473	NA	22/03/2018	04:04:18	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	CAMPOM.FS	NNAPCMFN	R	T	150	RFI	0,01	2,47	0,00	0,00	NF			2,47	SI	NO				
473	NA	22/03/2018	04:04:18	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	AQP CAMASTRA	NNAPAPCN	R	T	150	ACQUEDOTTO LUCANO	1,59	2,47	0,07	0,07	NF			2,47	SI	NO				
406	MI	22/03/2018	06:02:42	Linee	TERNA	132	4AC	400	T	S1	UT FORONI	MMILUFOM	R	R	132	FORONI	3,59	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
526	NA	22/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CANCARRO C.LE	NNAPCNRN	R	R	150	RETE RINNOVABILE	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
440	PD	22/03/2018	08:10:59	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	50	3CE	60R	B	S3	ROSOLINA	VVENROSV	R	M	50	ENEL DISTRIBUZIONE	2,96	1,47	0,08	0,08	NF			1,47	NO	NO	0,09	0,09	0,01	0,01
341	PD	22/03/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	REANA SIOT	VVENRSTV	R	T	132	SIOT	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
446	FI	22/03/2018	09:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	ARIANO	FFIRARIF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1860,00	0,00	0,00	NF			1860,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
475	NA	22/03/2018	09:17:28	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S0	ATELLA	NNAPATEN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	10,57	3,33	0,63	0,63	NF			3,33	NO	NO	0,64	0,64	0,01	0,01
474	NA	22/03/2018	09:30:36	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	PICERNO FS	NNAPPCFN	R	R	150	RFI	0,18	0,29	0,00	0,00	NF			0,29	SI	NO				
476	NA	22/03/2018	10:05:07	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S2	ATELLA	NNAPATEN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	9,70	1,10	0,19	0,19	NF			1,10	NO	NO	0,20	0,20	0,01	0,01
481	NA	22/03/2018	10:18:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	S. MAURO FS	NNAPMBFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
481	NA	22/03/2018	10:18:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MARATEA FS	NNAPMTFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
477	NA	22/03/2018	10:29:49	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S1	ACQ. CASSANO	NNAPAQCN	R	T	60	ALTO CALORE SERVIZI	4,82	6,52	0,55	0,55	NF			6,52	SI	NO				
477	NA	22/03/2018	10:29:49	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S1	GOLETO S.ANGELO 60	NNAPGOLN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	2,68	6,52	0,30	0,27	NF			5,53	NO	NO	0,38	0,33	0,08	0,06
477	NA	22/03/2018	10:29:49	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S3	CASSANO 60	NNAPCNON	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	3,65	6,52	0,42	0,42	NF			6,52	NO	NO	0,42	0,42	0,00	0,00
479	NA	22/03/2018	10:50:24	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S2	ATELLA	NNAPATEN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	8,89	0,52	0,13	0,13	NF			0,52	NO	NO	0,13	0,13	0,00	0,00
478	NA	22/03/2018	10:54:08	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	VAGLIO FS	NNAPVGFN	R	R	150	RFI	0,11	4,49	0,01	0,01	NF			4,49	SI	NO				
478	NA	22/03/2018	10:54:08	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S0	CAMPOMAGGIORE	NNAPCPMN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	5,23	0,00	0,00	NF			5,23	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
478	NA	22/03/2018	10:54:08	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	CANCELLARA	NNAPCNLN	R	T	150	EOLICA CANCELLARA	24,85	22,24	9,28	9,28	NR			22,24	NO	NO				
478	NA	22/03/2018	10:54:08	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	CELLE SUL BASENTO C.LE	NNAPCSBN	R	R	150	C.R.E PROJECT	2,13	5,23	0,19	0,19	NR			5,23	NO	NO				
480	NA	22/03/2018	11:00:06	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	CAMPOM.FS	NNAPCMFN	R	T	150	RFI	0,01	286,05	0,05	0,05	NF			286,05	SI	SI				
480	NA	22/03/2018	11:00:06	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	AQP CAMASTRA	NNAPAPCN	R	T	150	ACQUEDOTTO LUCANO	1,59	286,05	7,58	7,58	NF			286,05	SI	SI				
496	NA	22/03/2018	11:08:08	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	MACCHIALUPO C.LE	NNAPMACN	R	R	150	ALISEA	40,54	1735,32	1172,64	1172,64	NR			1735,32	NO	NO				
330	RM	22/03/2018	16:01:38	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	B	S0	FS GIUNCANO	RROMGIXR	N	M	132	RFI	1,50	1,13	0,03	0,03	NF			1,13	NO	NO				
330	RM	22/03/2018	16:01:38	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	B	S1	FS NARNI	RROMNAXR	N	T	132	RFI	1,50	1,13	0,03	0,03	NF			1,13	NO	NO				
330	RM	22/03/2018	16:01:38	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S0	SAPIO FS	RROMSAXR	N	M	132	RFI	0,00	103,22	0,00	0,00	NF			103,22	NO	NO				
330	RM	22/03/2018	16:01:38	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S1	SAPIO OSSIGENO	RROMSPCR	N	R	132	SAPIO	9,55	103,22	16,45	16,45	NF			103,22	NO	NO				
339	PD	23/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SOVERZENE GRUPPO 4	VVENSOVVG4	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
462	MI	23/03/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.EUFEMIA TR V 4/8	MMILSEUMTV	R	R	132	A2A RETI ELETTRICHE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
439	FI	24/03/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	BONDENO	FFIRBONF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
441	FI	24/03/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PALANTONE	FFIRPALF	R	R	132	CONS.BONIFICA CANALE EM.ROM.	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO				
441	FI	24/03/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PILASTRESI	FFIRPILF	R	R	132	CONSORZIO BONIFICA BURANA	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO				
371	FI	25/03/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	PISA P.TA A LUCCA	FFIRPPLF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	0,00	NF			660,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
456	MI	25/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	380	5DP	500	L	S1	SERMIDE 1	MMILSERM111	R	R	380	EDIPOWER	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
456	MI	25/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	380	5DP	500	L	S1	SERMIDE 2	MMILSERM122	R	R	380	EDIPOWER	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
456	MI	25/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	380	5DP	500	L	S1	SERMIDE 3	MMILSERM133	R	R	380	EDIPOWER	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
456	MI	25/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	380	5DP	500	L	S1	SERMIDE 4	MMILSERM144	R	R	380	EDIPOWER	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
503	PA	25/03/2018	09:02:18	Cavi	TERNA	150	4AC	300	L	S0	SIRACUSA EST	PPALSREP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	6,50	147,40	16,00	1,27	NF			22,46	NO	NO	16,00	1,27	0,00	0,00
504	PA	25/03/2018	11:27:46	Linee	TERNA	70	4AC	300	B	S3	S.G.LA PUNTA	PPALSGPP	R	M	70	ENEL DISTRIBUZIONE	14,88	1,06	0,27	0,27	NF			1,06	NO	NO	0,27	0,27	0,00	0,00
413	TO	26/03/2018	08:00:00	Stallo linea	C.V. ACQUE	132	5DP	500	L	S1	S.CLAIR	TTORSCLT	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	16380,00	0,00	0,00	NR			16380,00	NO	NO				
457	CA	26/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	SA	SA TURRINA MANNA 2 (SC TULA2)	CCAGTU2C	R	M	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2581	NA	26/03/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TIMPAGRANDE (GR2)	NNAPTPGNG2	R	R	150	A2A	0,00	660,00	0,00	0,00	NR			660,00	NO	NO				
342	PD	26/03/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GARDONA	VVENGNAV	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	330,00	0,00	0,00	NR			330,00	NO	NO				
508	PD	26/03/2018	08:45:00	Linee	TERNA	50	5DP	500	L	S1	S.MARIA MADDALENA	VVENSMMV	R	R	50	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6180,00	0,00	0,00	NF			6180,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
455	MI	26/03/2018	09:00:00	Linee	TERNA	380	5DP	500	L	S1	OSTIGLIA 2	MMIOLOSCM122	R	R	380	EP PRODUZIONE	0,00	14820,00	0,00	0,00	NR			14820,00	NO	NO				
435	FI	26/03/2018	09:30:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	C.FOSSOLI CP	FFIROCF2F	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1830,00	0,00	0,00	NF			1830,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
372	FI	27/03/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	RICCIONE MARE	FFIRRM MF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
393	RM	27/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S0	FS ROSETO	RROMROXR	N	M	132	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
492	PA	27/03/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	ALCAMO	PPALALCP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
535	NA	27/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PONTE ALBANITO C.LE	NNAPPABN	R	R	150	C.V.A. VENTO	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
409	PD	27/03/2018	15:12:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	CIVIDALE	VVENCIV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	22,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
409	PD	27/03/2018	15:12:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	ACCIAIERIE CIVIDALE	VVENACCV	R	R	132	ACCIAIERIE CIVIDALE	2,50	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
437	PD	27/03/2018	17:15:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	L	S0	ISTRANA	VVENISTV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	20,24	5,34	1,88	1,88	NF			5,34	NO	NO	1,97	1,97	0,09	0,09
535	NA	28/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PONTE ALBANITO C.LE	NNAPPABN	R	R	150	C.V.A. VENTO	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
498	PA	28/03/2018	09:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	VALLELUNGA FS	PPALVGFP	R	R	150	RFI	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO				
498	PA	28/03/2018	09:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	C.DA CORVO C.LE	PPALCCVP	N	T	150	ENEL GREEN POWER	0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
515	FI	28/03/2018	17:56:48	Stallo Trasformatore MT	ENEL DISTRIBUZIONE	15	3CE	50U	L	S1	ACCIAIOLO TR1	FFIRACIFT1_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	2,36	1342,25	52,80	0,00	NF		4	0,00	NO	NO	77,19	0,00	24,39	0,00
337	PD	29/03/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	COLLE	VVENCLEV	R	T	132	EDISON	0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
342	PD	29/03/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GARDONA	VVENGNAV	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	1965,00	0,00	0,00	NR			1965,00	NO	NO				
527	NA	29/03/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SIMERI	NNAPSRIN	R	T	150	DYNAMICA	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
447	FI	29/03/2018	09:04:02	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	L	S1	ARIANO	FFIRARIF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	405,11	0,00	0,00	NF			405,11	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
349	MI	29/03/2018	10:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	RFI LAVENO	MMILHLAM	R	R	132	RFI	0,00	165,00	0,00	0,00	NF			165,00	NO	NO				
482	NA	29/03/2018	12:47:49	Cavi	TERNA	150	4AC	200	T	S0	BARI PORTO	NNAPBAPN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
482	NA	29/03/2018	12:47:49	Cavi	TERNA	150	4AC	200	T	S0	BARI STANIC	NNAPBSTN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
394	RM	30/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GEROSA	RROMGERR	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
394	RM	30/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GEROSA TR 3 4/9	RROMGERRT3	N	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
528	NA	30/03/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SIDER.LUC	NNAPSRZN	R	T	150	FERRIERE NORD	0,00	6000,00	0,00	0,00	NF			6000,00	NO	NO				
529	NA	30/03/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CANCARRO C.LE	NNAPCNRN	R	R	150	RETE RINNOVABILE	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
349	MI	30/03/2018	10:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	RFI LAVENO	MMILHLAM	R	R	132	RFI	0,00	165,00	0,00	0,00	NF			165,00	NO	NO				
287	TO	30/03/2018	18:22:03	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	GRESSONEY	TTORGRET	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	0,58	0,00	0,00	NR			0,58	NO	NO				
287	TO	30/03/2018	18:22:03	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	ZUINO	TTORZUIT	R	T	132	C.V. ACQUE	0,00	0,58	0,00	0,00	NR			0,58	NO	NO				
287	TO	30/03/2018	18:22:03	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	SENDREN	TTORSENT	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	0,58	0,00	0,00	NR			0,58	NO	NO				
287	TO	30/03/2018	18:22:27	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	ZUINO CARICO	TTORZUIT2	R	T	132	DEVAL	0,86	0,50	0,01	0,01	NF			0,50	NO	NO	0,01	0,01	0,00	0,00
287	TO	30/03/2018	18:22:27	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	GRESSONEY TR1	TTORGRETT1	N	R	132	DEVAL	2,85	0,50	0,04	0,04	NF			0,50	NO	NO	0,04	0,04	0,00	0,00
346	RM	30/03/2018	18:57:50	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	UNICEM	RROMUN5R	R	R	150	BUZZI UNICEM	20,92	275,55	96,20	96,20	NF			275,55	SI	SI				
407	PD	30/03/2018	20:44:22	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	B	S3	DONADA	VVENDONV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1,05	0,00	0,00	NF			1,05	NO	NO	0,05	0,05	0,05	0,05
407	PD	30/03/2018	20:44:22	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	B	S3	ROSOLINA	VVENROSV	R	M	50	ENEL DISTRIBUZIONE	4,88	2,05	0,17	0,17	NF			2,05	NO	NO	0,17	0,17	0,00	0,00
346	RM	30/03/2018	23:33:45	Stallo linea	BUZZI UNICEM	150	3CE	50U	L	S1	UNICEM	RROMUN5R	R	R	150	BUZZI UNICEM	20,92	18,15	6,36	6,36	NF			18,15	NO	NO				
442	TO	31/03/2018	06:57:04	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S0	RFI SANTHIA'	TTORFSHT	R	M	132	RFI	0,00	3,22	0,00	0,00	NF			3,22	NO	NO				
354	MI	31/03/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	OLGIATE OLONA	MMIOLGM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
355	MI	31/03/2018	08:00:00	Linee	TERNA	70	5DP	500	L	S1	UT BACHELITE ITALIA	MMILSIRM	R	R	132	BAKELITE ITALIA	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
466	FI	31/03/2018	08:13:50	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	MONTECATINI	FFIRMTCF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	12,83	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
410	PD	31/03/2018	08:45:05	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S3	CARNIA FS	VVENCNRV	N	M	60	RFI	0,00	4,55	0,00	0,00	NF			4,55	NO	NO				
410	PD	31/03/2018	08:45:05	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S3	UDINE FS	VVENUFSV	R	M	132	RFI	0,00	3,01	0,00	0,00	NF			3,01	NO	NO				
410	PD	31/03/2018	08:45:05	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S3	TARCENTO FS	VVENTACV	N	M	60	RFI	0,00	4,03	0,00	0,00	NF			4,03	NO	NO				
467	FI	31/03/2018	08:57:24	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	ROSIA	FFIRRSIF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	6,30	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
397	RM	31/03/2018	16:28:04	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	CORVARO	RROMCOVR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
397	RM	31/03/2018	16:28:04	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	TAGLIACCOZZO	RROMTAZR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
397	RM	31/03/2018	16:28:04	Stallo linea	TERNA	150	4AC	200	T	S0	CARSOLI	RROMCROR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
493	NA	31/03/2018	20:40:49	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	TIMPAGRANDE (GR2)	NNAPTPGNG2	R	R	150	A2A	0,00	1,00	0,00	0,00	NR			1,00	NO	NO				
494	NA	31/03/2018	22:41:04	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	ACQ. S. MARINA	NNAPASMN	R	T	60	GORI	1,14	1,32	0,03	0,03	NF			1,32	SI	NO				

		n° Disalimentazione
494	NA	Area
31/03/2018	31/03/2018	Data (gg/mm/aaaa)
23:00:19	22:41:04	Ora (hh.mm.ss)
Linee	Linee	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione
TERNA	TERNA	Titolare rete origine della disalimentazione
132	60	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)
4AC	4AC	Codice causa AEEG - 1° livello
300	300	Codice causa AEEG - 2° livello
T	B	Tipo interruzione
S0	S3	Configurazione rete all'istante della disalimentazione
SOV/IGLANA	MERC.S.SEV	Nome del Sito utente AT disalimentato
FFRSOVF	NNAPM/SN	Codice univoco del Sito utente AT
R	R	Connessione alla RTN
M	M	Tipologia di connessione
132	60	Tensione Sito utente AT (kV)
ENEL DISTRIBUZIONE	ENEL DISTRIBUZIONE	Titolare del Sito utente AT
12,93	20,58	PI (MW)
0,00	1,02	Durata disalimentazione AT (mm.ss)
0,00	0,35	ENS/ENR lorda (MWh)
0,00	0,35	ENS/ENR netta (MWh)
NF	NF	NF/NR/SD
		N° Incidente rilevante
		N° Potenziale Incidente rilevante
0,00	1,02	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)
NO	NO	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT
NO	NO	Versamento al FEE
0,00	0,35	ENS-U lorda (MWh)
0,00	0,35	ENS-U netta (MWh)
0,00	0,00	ENR-U lorda (MWh)
0,00	0,00	ENR-U netta (MWh)