

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN FEBBRAIO 2018

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
221	FI	01/02/2018	06:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	NUOVA GABBRO	FFIRGBBF	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	750,00	0,00	0,00	NR			750,00	NO	NO				
228	PA	01/02/2018	09:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CARLENTINI C.LE	PPALCRTP	R	R	150	IVPC 2000	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
3	PD	01/02/2018	13:05:00	Trasformatori	TERNA	132	4AC	400	L	S1	UDINE N.E. TR 1	VVENDUNVT1_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	70,00	0,00	0,00	NF			70,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PD	01/02/2018	14:16:00	Trasformatori	TERNA	132	4AC	400	L	S1	UDINE N.E. TR 2	VVENDUNVT2_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	75,00	0,00	0,00	NF			75,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
187	PD	02/02/2018	06:22:07	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	NOGARA FS	VWENNGFV	N	M	132	RFI	0,00	3,18	0,00	0,00	NF			3,18	NO	NO				
187	PD	02/02/2018	06:22:07	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	BUTTAPIETRA FS	VWENBUFV	N	M	132	RFI	0,00	3,18	0,00	0,00	NF			3,18	NO	NO				
198	MI	02/02/2018	06:22:07	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	RFI OSTIGLIA	MMILOSFM	R	M	132	RFI	0,00	3,18	0,00	0,00	NF			3,18	NO	NO				
185	FI	02/02/2018	06:22:17	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	MIRANDOLA FS	FFIRMIFF	N	M	132	RFI	0,00	3,10	0,00	0,00	NF			3,10	NO	NO				
226	MI	02/02/2018	09:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	RFI CASALPUSTERLENGO	MMILHCSM	N	R	132	RFI	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
291	RM	02/02/2018	12:10:42	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	BASSANO	RROMBSSR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
191	PA	02/02/2018	21:23:17	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	CACCAMO SM	PPALCCMP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1,32	0,00	0,00	NF			1,32	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
191	PA	02/02/2018	21:23:17	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	ALIA SM	PPALALIP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1,32	0,00	0,00	NF			1,32	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
191	PA	02/02/2018	21:23:17	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	C.LE CACCAMO	PPALCACP	N	R	150	CESA EOLO SICILIA	4,88	1,32	0,12	0,12	NR			1,32	NO	NO				
191	PA	02/02/2018	21:23:17	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	ALIA SCLAFANI C.LE	PPALALAP	N	R	150	ASJA AMBIENTE ITALIA	9,72	1,32	0,25	0,25	NR			1,32	NO	NO				
191	PA	02/02/2018	21:23:17	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	MONTEMAGGIORE FS	PPALMNFP	R	R	150	RFI	1,00	1,32	0,03	0,03	NF			1,32	SI	NO				
292	RM	02/02/2018	22:35:25	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	ACQUA CAMPANIA	RROMAQCR	R	R	150	ACQUA CAMPANIA	8,05	1,46	0,24	0,24	NF			1,46	SI	NO				
260	NA	02/02/2018	23:47:26	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	P.EOLICO IARDINO	NNAPPEIN	R	R	150	PARCO EOLICO IARDINO	10,25	648,03	110,71	110,71	NR			648,03	NO	NO				
293	RM	03/02/2018	01:00:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	FS CASTELMADAMA	RROMCMXR	N	R	60	RFI	0,74	2,00	0,02	0,02	NF			2,00	NO	NO				
293	RM	03/02/2018	01:00:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	FS CARSOLI	RROMCSXR	N	R	60	RFI	0,00	2,00	0,00	0,00	NF			2,00	NO	NO				
212	FI	03/02/2018	02:01:10	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	132	3CE	50U	B	S0	S.MARIA	FFIRSTMF	R	M	132	ENEL PRODUZIONE	4,10	2,27	0,17	0,17	NR			2,27	NO	NO				
212	FI	03/02/2018	02:01:40	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	132	3CE	50S	B	S1	S.MARIA MT	FFIRSTMF41	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	1,71	2,19	0,07	0,07	NF			2,19	NO	NO	0,07	0,07	0,00	0,00
248	NA	03/02/2018	03:25:52	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	VILLA S.GIOVANNI	NNAPVSGN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
495	NA	03/02/2018	06:01:30	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	MARTINA FRANCA 60	NNAPMFRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	3,34	1,14	0,07	0,07	NF			1,14	NO	NO	0,07	0,07	0,00	0,00
213	FI	03/02/2018	06:46:59	Linee	SELF	132	4AC	300	B	S1	MONZUNO FS	FFIRMZFF	R	T	132	RFI	0,00	1,28	0,00	0,00	NF			1,28	SI	NO				
213	FI	03/02/2018	06:46:59	Linee	SELF	132	4AC	300	B	S3	GRIZZANA FS	FFIRGZFF	R	M	132	RFI	0,00	1,28	0,00	0,00	NF			1,28	SI	NO				

n° Disalimentazione		Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)				Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
							Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione																				
214	FI	03/02/2018	08:24:07	Linee	SELF	132	4AC	300	L	S3	GRIZZANA FS	FFIRGZFF	R	M	132	RFI	0,00	52,13	0,00	0,00	NF			52,13	SI	NO				
214	FI	03/02/2018	08:24:07	Linee	SELF	132	4AC	300	L	S1	MONZUNO FS	FFIRMZFF	R	T	132	RFI	0,00	334,28	0,00	0,00	NF			334,28	SI	NO				
215	FI	03/02/2018	09:03:28	Linee	SELF	132	4AC	300	B	S2	LE PIANE	FFIRLEPF	R	M	132	ENEL PRODUZIONE	2,98	1,14	0,06	0,06	NR			1,14	NO	NO				
215	FI	03/02/2018	09:03:50	Linee	SELF	132	4AC	300	B	S4	LE PIANE MT	FFIRLEPF41	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	3,53	0,54	0,05	0,05	NF			0,54	NO	NO	0,06	0,06	0,01	0,01
216	FI	03/02/2018	09:12:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S2	ISOLA RIDRACOLI CP	FFIRISRFTR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	-0,94	1,38	0,00	0,00	NF			1,38	NO	NO	0,00	0,00	0,03	0,03
216	FI	03/02/2018	09:12:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S2	QUARTO	FFIRQTOF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	2,41	2,21	0,09	0,09	NF			2,21	NO	NO	0,20	0,20	0,11	0,11
217	FI	03/02/2018	09:35:33	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S2	QUARTO	FFIRQTOF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	6,84	111,30	12,71	4,78	NF			111,30	NO	NO	15,07	5,73	2,36	0,95
244	FI	03/02/2018	10:10:41	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	MUSCHIOSO	FFIRMUSF	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	2,67	1,00	0,04	0,04	NR			1,00	NO	NO				
244	FI	03/02/2018	10:11:41	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	132	3CE	50S	L	S1	MUSCHIOSO	FFIRMUSF	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	2,67	12,37	0,56	0,56	NR			12,37	NO	NO				
218	FI	03/02/2018	11:08:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S2	ISOLA RIDRACOLI CP	FFIRISRFTR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	7,28	1,11	0,15	0,15	NF			1,11	NO	NO	0,15	0,15	0,00	0,00
219	FI	03/02/2018	11:30:54	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S2	ISOLA RIDRACOLI CP	FFIRISRFTR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	4,50	6,26	0,48	0,48	NF			6,26	NO	NO	0,48	0,48	0,00	0,00
219	FI	03/02/2018	11:30:54	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S2	QUARTO	FFIRQTOF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	210,28	0,00	0,00	NF			210,28	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
220	FI	03/02/2018	11:58:29	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S2	ISOLA RIDRACOLI CP	FFIRISRFTR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	2,48	0,55	0,04	0,04	NF			0,55	NO	NO	0,04	0,04	0,00	0,00
245	FI	03/02/2018	12:06:55	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	HERA SPILAMBERTO	FFIRSPIF	R	M	132	HERA	19,60	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
245	FI	03/02/2018	12:06:55	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	HERA VIGNOLA	FFIRVIGF	R	M	132	HERA	21,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
245	FI	03/02/2018	12:06:55	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	I.FOTOGUIGLIA	FFIRITAF	N	R	132	I.FOTOGUIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	NR			0,00	NO	NO				
246	FI	03/02/2018	12:31:36	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	PORRETTA FS	FFIRPEFF	R	T	132	RFI	0,00	2,13	0,00	0,00	NF			2,13	SI	NO				
247	FI	03/02/2018	12:49:01	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	BEVERARA FS	FFIRBVFF	N	M	132	RFI	0,00	4,45	0,00	0,00	NF			4,45	NO	NO				
247	FI	03/02/2018	12:49:01	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	S.RUFFILLO FS	FFIRSUF	N	T	132	RFI	0,00	5,29	0,00	0,00	NF			5,29	NO	NO				
247	FI	03/02/2018	12:49:01	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	GRIZZANA FS	FFIRGZFF	R	M	132	RFI	0,00	5,29	0,00	0,00	NF			5,29	NO	NO				
271	FI	03/02/2018	13:18:25	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	BEVERARA FS	FFIRBVFF	N	M	132	RFI	0,00	6,24	0,00	0,00	NF			6,24	NO	NO				
271	FI	03/02/2018	13:18:25	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	S.RUFFILLO FS	FFIRSUF	N	T	132	RFI	0,00	6,46	0,00	0,00	NF			6,46	NO	NO				
271	FI	03/02/2018	13:18:25	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S2	GRIZZANA FS	FFIRGZFF	R	M	132	RFI	0,00	6,44	0,00	0,00	NF			6,44	NO	NO				
272	FI	03/02/2018	13:39:25	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S2	BEVERARA FS	FFIRBVFF	N	M	132	RFI	0,00	2,21	0,00	0,00	NF			2,21	NO	NO				
272	FI	03/02/2018	13:39:25	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S1	S.RUFFILLO FS	FFIRSUF	N	T	132	RFI	0,00	2,43	0,00	0,00	NF			2,43	NO	NO				
272	FI	03/02/2018	13:39:25	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S2	GRIZZANA FS	FFIRGZFF	R	M	132	RFI	0,00	2,43	0,00	0,00	NF			2,43	NO	NO				
294	RM	03/02/2018	13:55:49	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	APECCHIO	RROMAPER	R	T	132	MARCHE ENERGIE RINNOVABILI	1,50	1465,44	36,64	36,64	NR			1465,44	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1916	NA	04/02/2018	01:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	S.MARIA CV C.P.	NNAPSMDN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	NA	04/02/2018	01:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CASERTA SUD	NNAPCESN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	NA	04/02/2018	01:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CAPODRISE	NNAPCPDN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	NA	04/02/2018	01:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SAINT GOBAIN	NNAPSGON	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
156	TO	04/02/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	ALESSANDRIA SUD	TTORASUT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
189	TO	04/02/2018	07:16:34	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	OCAVA	TTOROCVT	R	R	132	O CAVA MECCANICA	1,91	4,26	0,14	0,14	NF			4,26	SI	NO				
1911	NA	04/02/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	150	5DP	500	L	S1	MUCONE 1S (GR1)	NNAPMU1NG1	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
1911	NA	04/02/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	150	5DP	500	L	S1	MUCONE 1S (GR2)	NNAPMU1NG2	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
2049	NA	04/02/2018	09:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	PRYSMIAN	NNAPMECN	R	R	60	PRYSMIAN CAVI E SIST. ENERGIA	0,00	120,00	0,00	0,00	NF			120,00	NO	NO				
202	MI	04/02/2018	10:39:30	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	UT MASCIONI	MMILUMSM	R	R	132	MASCIONI	0,90	0,58	0,01	0,01	NF			0,58	SI	NO				
202	MI	04/02/2018	10:39:30	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S0	CREVA CP	MMILCRMV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	10,71	0,58	0,17	0,17	NF			0,58	NO	NO	0,18	0,18	0,01	0,01
186	CA	04/02/2018	16:02:11	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	SARAS PETR.	CCAGSAPC	R	R	150	SARAS PETR.	7,00	11,49	1,38	1,38	NR			11,49	NO	NO				
5	PD	05/02/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CAVALLINO	VWENCLIV	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6270,00	0,00	0,00	NF			6270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
227	MI	05/02/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SONDALO	MMILSODM	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3420,00	0,00	0,00	NF			3420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
290	MI	05/02/2018	08:00:00	Trasformatori	ENEL PRODUZIONE	380	5DP	500	L	S1	S.FIORANO TRG1 1/7/7	MMILSFIMM1T	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	0,00	16380,00	0,00	0,00	NR			16380,00	NO	NO				
6	PD	05/02/2018	08:30:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	LAVIS TR 1	VWENLVSVT1_2	R	R	220	SET DISTRIBUZIONE	0,00	6210,00	0,00	0,00	NF			6210,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
190	TO	05/02/2018	16:47:28	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	B	S0	RFI VALENZA	TTORFVAT	N	M	132	RFI	0,00	1,35	0,00	0,00	NF			1,35	NO	NO				
157	TO	06/02/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ALESSANDRIA NORD T1	TTORALNTT1	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1860,00	0,00	0,00	NF			1860,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	NA	06/02/2018	09:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CASTROCUCCO	NNAPCSCN	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
1956	NA	06/02/2018	09:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S0	S. MAURO FS	NNAPMBFN	N	M	60	RFI	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO				
398	NA	06/02/2018	12:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CELLINO FV C.LE	NNAPCELN	R	R	150	ASI CELLINO SAN MARCO FV	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
259	NA	06/02/2018	18:28:58	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	FINCANTIERI	NNAPFCUN	R	T	60	FINCANTIERI	2,13	0,38	0,02	0,02	NF			0,38	SI	NO				
259	NA	06/02/2018	18:35:15	Stallo linea	FINCANTIERI	60	3CE	50U	B	S1	FINCANTIERI	NNAPFCUN	R	T	60	FINCANTIERI	2,13	1,59	0,07	0,07	NF			1,59	NO	NO				
252	NA	06/02/2018	23:59:06	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	METAPON.FS	NNAPMPFN	R	T	150	RFI	1,90	0,51	0,03	0,03	NF			0,51	SI	NO				
251	NA	07/02/2018	00:00:22	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	METAPON.FS	NNAPMPFN	R	T	150	RFI	1,90	0,32	0,02	0,02	NF			0,32	NO	NO				
258	NA	07/02/2018	00:47:45	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	PALAG. FS	NNAPPGFN	R	R	150	RFI	0,00	5,18	0,00	0,00	NF			5,18	SI	NO				
257	NA	07/02/2018	01:04:44	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	GROTTA FS	NNAPGFSN	R	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
255	NA	07/02/2018	07:43:04	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	AGEROLA	NNAPAGEN	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	6,19	2,31	0,26	0,26	NF			2,31	NO	NO	0,26	0,26	0,00	0,00
256	NA	07/02/2018	07:43:04	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	15,30	2,11	0,56	0,56	NF			2,11	NO	NO	0,56	0,56	0,00	0,00
254	NA	07/02/2018	07:52:30	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	ACQ. S. MARINA	NNAPASMN	R	T	60	GORI	1,11	0,57	0,02	0,02	NF			0,57	SI	NO				
159	TO	07/02/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ERZELLI T5	TTORERZTT5	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
307	NA	07/02/2018	08:12:54	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	SM TELESE	NNAPTELN	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	22,69	0,45	0,28	0,28	NF			0,45	NO	NO	0,28	0,28	0,00	0,00
307	NA	07/02/2018	08:12:54	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	TELESE FS	NNAPTLFN	R	R	60	RFI	0,00	0,45	0,00	0,00	NF			0,45	SI	NO				
307	NA	07/02/2018	08:12:54	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	BIFERNO	NNAPBIFN	R	R	60	BIFERNO	0,00	0,45	0,00	0,00	NR			0,45	NO	NO				
188	PD	07/02/2018	08:49:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	PONTEBBA FS	VVENPNBV	N	T	60	RFI	0,00	5,00	0,00	0,00	NF			5,00	NO	NO				
229	PA	07/02/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	C.LE CACCAMO	PPALCACP	N	R	150	CESA EOLO SICILIA	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
229	PA	07/02/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	ALIA SCLAFANI C.LE	PPALALAP	N	R	150	ASJA AMBIENTE ITALIA	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
229	PA	07/02/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	MONTEMAGGIORE FS	PPALMNFP	R	R	150	RFI	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
253	NA	07/02/2018	11:54:29	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	ACQ. S. MARINA	NNAPASMN	R	T	60	GORI	1,12	0,41	0,01	0,01	NF			0,41	SI	NO				
250	NA	07/02/2018	14:28:03	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	SORRENTO	NNAPSORN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	14,04	0,58	0,23	0,23	NF			0,58	NO	NO	0,23	0,23	0,00	0,00
249	NA	07/02/2018	18:15:02	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S2	PALAZZO 2	NNAPPA2N	R	M	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	2,03	0,00	0,00	NR			2,03	NO	NO				
160	TO	08/02/2018	09:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ALESSANDRIA NORD T2	TTORALNTT2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1860,00	0,00	0,00	NF			1860,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
233	PA	08/02/2018	09:14:00	Linee	SELF	150	4AC	400	L	S1	TERMINI IMERESE FS	PPALTEFP	N	T	150	RFI	0,00	324,00	0,00	0,00	NF			324,00	SI	NO				
1917	NA	09/02/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FRANCAVILLA ANG.	NNAPFNGN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
222	RM	09/02/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	70	5DP	500	L	S1	RECANATI	RROMRECR	R	R	50	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	120,00	0,00	0,00	NF			120,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
344	RM	09/02/2018	13:31:40	Stallo linea	BEG	150	3CE	50U	L	S1	BEG	RROMGUCR	N	R	150	BEG	12,15	37,08	7,52	7,52	NR			37,08	NO	NO				
238	FI	10/02/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	ROSIGNANO 2	FFIRRO2F	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
192	PA	10/02/2018	23:48:23	Stallo linea	TERNA	150	4AC	200	B	S2	ALCAMO	PPALALCP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	14,16	1,19	0,31	0,31	NF			1,19	NO	NO	0,31	0,31	0,00	0,00
192	PA	10/02/2018	23:48:23	Stallo linea	TERNA	150	4AC	200	B	S0	CASTELLAMMARE	PPALCMMP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	1,79	1,19	0,04	0,04	NF			1,19	NO	NO	0,04	0,04	0,00	0,00
259	NA	11/02/2018	14:06:07	Stallo linea	FINCANTIERI	60	3CE	50U	L	S1	FINCANTIERI	NNAPFCUN	R	T	60	FINCANTIERI	0,46	13,00	0,10	0,10	NF			13,00	NO	NO				
7	PD	12/02/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MALGA CIAPELA	VVENMCIV	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	3420,00	0,00	0,00	NR			3420,00	NO	NO				
236	MI	12/02/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SONDALO	MMILSODM	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	9180,00	0,00	0,00	NF			9180,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
289	TO	12/02/2018	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SUD OVEST AEM T7	TTORASOTT7	R	R	132	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	0,00	26400,00	0,00	0,00	NF			26400,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PD	12/02/2018	08:30:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	LAVIS TR 2	VVENLVSVT2_2	R	R	220	SET DISTRIBUZIONE	0,00	6210,00	0,00	0,00	NF			6210,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area		Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)		Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Commissione alla RTN	Tipologia di commissione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
161	TO	12/02/2018	09:00:00	Stallo linea	IREN ENERGIA		132	5DP	500	L	S0		BARDONETTO	TTORBAAT	R	M	132	IREN ENERGIA	0,00	6120,00	0,00	0,00	NR			6120,00	NO	NO				
262	NA	12/02/2018	16:20:10	Cavi	TERNA		150	3CE	70R	L	S1		CAMERELLE C.LE	NNAPCMLN	R	R	150	DAUNIA ASCOLI	23,19	25974,13	#####	#####	NR			25974,13	NO	NO				
262	NA	12/02/2018	16:20:10	Cavi	TERNA		150	3CE	70R	L	S1		VALLE C.LE	NNAPVLEN	R	R	150	DAUNIA ASCOLI	11,92	26032,50	5171,86	5171,86	NR			26032,50	NO	NO				
270	FI	12/02/2018	22:09:51	Stallo linea	HERA		132	3CE	50S	L	S1		HERA CAVAZZA	FFIRMCAF	N	R	132	HERA AMBIENTE	13,00	676,33	146,59	146,59	NR			676,33	NO	NO				
270	FI	12/02/2018	22:09:51	Stallo linea	HERA		132	3CE	50U	L	S1		HERA MODENA CAVAZZA	FFIRMCAFM1T	N	R	132	HERA	0,00	676,33	0,00	0,00	NF			676,33	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
223	RM	13/02/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE		150	5DP	500	L	S1		LAVINIO	RROMLAVR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
273	FI	13/02/2018	15:49:11	Stallo linea	FSI		132	3CE	40I	L	S2		RUBIERA FS	FFIRRUFF	R	M	132	RFI	0,00	4,21	0,00	0,00	NF			4,21	NO	NO				
263	NA	13/02/2018	19:59:12	Linee	TERNA		150	4AC	300	T	S0		ROSARNO	NNAPRSRN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
237	MI	14/02/2018	08:00:00	Linee	TERNA		132	5DP	500	L	S1		VEDELLO	MMILVEDM	R	R	132	EDISON	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
237	MI	14/02/2018	08:00:00	Linee	TERNA		132	5DP	500	L	S1		PUBLINO	MMILPUBM	N	R	70	EDISON	0,00	540,00	0,00	0,00	NR			540,00	NO	NO				
1949	NA	14/02/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA		150	5DP	500	L	S1		S.FRANCESCO C.LE	NNAPSFNN	N	R	150	PE SAN FRANCESCO	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
395	NA	14/02/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE		150	5DP	500	L	S1		FORTORE E. ALBER	NNAPFABN	R	R	150	ALBERONA ENERGIA	0,00	270,00	0,00	0,00	NR			270,00	NO	NO				
395	NA	14/02/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE		150	5DP	500	L	S1		MONTAGNA	NNAPMNTN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
395	NA	14/02/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE		150	5DP	500	L	S1		ALTOPIANO	NNAPALPN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
395	NA	14/02/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE		150	5DP	500	L	S1		VOREAS PIETRAMON	NNAPVPMN	R	R	150	VOREAS	0,00	270,00	0,00	0,00	NR			270,00	NO	NO				
395	NA	14/02/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE		150	5DP	500	L	S1		CANNETI	NNAPCNIN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
395	NA	14/02/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE		150	5DP	500	L	S1		CANNETI C.LE	NNAPCNNN	R	R	150	VOLTURINO WIND	0,00	270,00	0,00	0,00	NR			270,00	NO	NO				
395	NA	14/02/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE		150	5DP	500	L	S1		PIETRAMONTECORVINO	NNAPPMCN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
395	NA	14/02/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE		150	5DP	500	L	S1		EOLICA PIETRAMON	NNAPEPMN	R	R	150	EOLICA PIETRAMONTECORVINO	0,00	270,00	0,00	0,00	NR			270,00	NO	NO				
395	NA	14/02/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE		150	5DP	500	L	S1		EOLICA PIETRAMON	NNAPCDAN	R	R	150	WORLD WIDE WIND ENERGY - ICQ	0,00	270,00	0,00	0,00	NR			270,00	NO	NO				
395	NA	14/02/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE		150	5DP	500	L	S1		CASALVECCHIO	NNAPCLVN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
472	RM	14/02/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE		150	5DP	500	L	S1		PIETRACATELLA C.LE	RROMIVPR	R	R	150	ERG WIND 4	0,00	270,00	0,00	0,00	NR			270,00	NO	NO				
472	RM	14/02/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE		150	5DP	500	L	S1		PIETRACATELLA	RROMPTRR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	NA	14/02/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA		150	5DP	500	L	S1		MONTORSI	NNAPMRSN	R	R	150	FERROVIE DEL GARGANO	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
1913	NA	14/02/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA		150	5DP	500	L	S1		ALBERONA	NNAPEALN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
1913	NA	14/02/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA		150	5DP	500	L	S1		IVPC ALBERONA	NNAPIALN	R	R	150	IVPC	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
193	PA	14/02/2018	10:46:13	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE		150	3CE	50S	B	S1		MONTE ZIMMARA SM	PPALMZIP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1,41	0,00	0,00	NF			1,41	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione		Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	N°/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
193	PA		14/02/2018	10:46:13	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	150	3CE	50U	B	S1	MONTE ZIMMARA C.LE	PPALMZMP	N	T	150	ENEL PRODUZIONE	14,37	1,41	0,40	0,40	NR			1,41	NO	NO				
193	PA		14/02/2018	10:51:36	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	MONTE ZIMMARA SM	PPALMZIP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	4,17	0,00	0,00	NF			4,17	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
193	PA		14/02/2018	10:51:36	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	150	3CE	50U	L	S1	MONTE ZIMMARA C.LE	PPALMZMP	N	T	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	4,17	0,00	0,00	NR			4,17	NO	NO				
193	PA		14/02/2018	11:05:39	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	MONTE ZIMMARA SM	PPALMZIP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	298,56	0,00	0,00	NF			298,56	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
193	PA		14/02/2018	11:05:39	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	150	3CE	50U	L	S1	MONTE ZIMMARA C.LE	PPALMZMP	N	T	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	298,56	0,00	0,00	NR			298,56	NO	NO				
162	TO		15/02/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SCARMAGNO T2	TTORSCATT2	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
279	CA		15/02/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	BIOMASSE SERRAMANNA	CCAGBMSC	R	T	150	SARDINIA BIOENERGY	0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				
309	TO		15/02/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PONT VENTOUX	TTORPVXT	R	R	132	IREN ENERGIA	0,00	32160,00	0,00	0,00	NR			32160,00	NO	NO				
1913	NA		15/02/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MONTORSI	NNAPMRSN	R	R	150	FERROVIE DEL GARGANO	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
1913	NA		15/02/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ALBERONA	NNAPEALN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
1913	NA		15/02/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	IVPC ALBERONA	NNAPIALN	R	R	150	IVPC	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
274	FI		15/02/2018	16:00:02	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50S	L	S1	ITALCEMENTI	FFIRCEMF	R	R	132	ITALCEMENTI	0,19	21,51	0,07	0,07	NF			21,51	NO	NO				
234	PA		16/02/2018	09:13:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	SCORDIA	PPALSCOP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	365,00	0,00	0,00	NF			365,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
306	NA		16/02/2018	11:10:40	Linee	TERNA	220	4AC	400	B	S2	NOCERA	NNAPNOCN	R	M	220	ENEL DISTRIBUZIONE	41,00	0,18	0,20	0,20	NF			0,18	NO	NO	0,21	0,21	0,01	0,01
264	NA		16/02/2018	13:28:59	Stallo linea	RFI	150	3CE	50U	L	S1	TREBIS. FS	NNAPTRBN	R	R	150	RFI	0,00	68,05	0,00	0,00	NF			68,05	NO	NO				
1914	NA		16/02/2018	15:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MONTORSI	NNAPMRSN	R	R	150	FERROVIE DEL GARGANO	0,00	120,00	0,00	0,00	NR			120,00	NO	NO				
1914	NA		16/02/2018	15:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ALBERONA	NNAPEALN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI	0,00	120,00	0,00	0,00	NR			120,00	NO	NO				
1914	NA		16/02/2018	15:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	IVPC ALBERONA	NNAPIALN	R	R	150	IVPC	0,00	120,00	0,00	0,00	NR			120,00	NO	NO				
206	PD		17/02/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.BENEDETTO	VVENSBNV	R	T	132	ACQUA MINERALE S. BENEDETTO	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO				
280	FI		18/02/2018	03:13:53	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	VIAREGGIO FS	FFIRVIFF	R	M	132	RFI	0,00	9,04	0,00	0,00	NF			9,04	NO	NO				
278	CA		18/02/2018	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	OVODDA	CCAGOVOC	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
205	PD		18/02/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	TORRE DI FINE	VVENTRFV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
278	CA		18/02/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TALORO 2 GR1	CCAGTA2CG1	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
278	CA		18/02/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TALORO 2 GR2	CCAGTA2CG2	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
278	CA		18/02/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TALORO 3 GR1	CCAGTA3CG1	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
278	CA		18/02/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	BENZONE	CCAGBENC	R	R	70	ENEL PRODUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO				
281	FI		18/02/2018	11:46:26	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	B	S3	VIAREGGIO FS	FFIRVIFF	R	M	132	RFI	0,00	2,01	0,00	0,00	NF			2,01	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Commissione alla RTN	Tipologia di commissione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
162	TO	18/02/2018	12:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SCARMAGNO T2	TTORSCATT2	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
265	NA	19/02/2018	07:00:39	Stallo linea	RFI	150	3CE	50U	L	S1	SURBO FS	NNAPSURN	R	R	150	RFI	1,57	205,01	5,36	5,36	NF			205,01	NO	NO				
276	CA	19/02/2018	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	C.M. PALAU 2	CCAGPA2C	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6300,00	0,00	0,00	NF			6300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
282	FI	19/02/2018	07:54:08	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S3	VIAREGGIO FS	FFIRVIFF	R	M	132	RFI	0,00	6,21	0,00	0,00	NF			6,21	NO	NO				
224	RM	19/02/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.GEMINI	RROMSMGR	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
239	FI	19/02/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PORTOFERRAIO	FFIRFETF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
275	CA	19/02/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S0	ECRIS FV C.LE	CCAGFSOC	R	M	150	E.ON	0,00	3360,00	0,00	0,00	NR			3360,00	NO	NO				
285	TO	19/02/2018	08:00:00	Trasformatori	ENEL PRODUZIONE	380	5DP	500	L	S1	ENTRACQUE GR 7-8	TTORETQTM4T	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	0,00	6300,00	0,00	0,00	NR			6300,00	NO	NO				
399	NA	19/02/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TIMPAGRANDE (GR1)	NNAPTPGNG1	R	R	150	A2A	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
240	FI	19/02/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	FARINELLO	FFIRFLLF	R	M	132	ENEL GREEN POWER	0,00	3360,00	0,00	0,00	NR			3360,00	NO	NO				
282	FI	19/02/2018	09:20:00	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S2	VIAREGGIO FS	FFIRVIFF	R	M	132	RFI	0,00	20,18	0,00	0,00	NF			20,18	NO	NO				
197	TO	20/02/2018	07:06:04	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S1	RFI VILLANOVA	TTORFVNT	N	T	132	RFI	0,00	2,25	0,00	0,00	NF			2,25	NO	NO				
197	TO	20/02/2018	07:06:04	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S0	RFI TROFARELLO	TTORFTFT	N	M	132	RFI	0,00	2,25	0,00	0,00	NF			2,25	NO	NO				
207	PD	20/02/2018	08:00:00	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	50	5DP	500	L	S1	BARCIS CP	WVENBCPV	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6300,00	0,00	0,00	NF			6300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
207	PD	20/02/2018	08:00:00	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	50	5DP	500	L	S1	BARCIS	WVENBRCV	R	R	60	CELLINA ENERGY	0,00	6300,00	0,00	0,00	NR			6300,00	NO	NO				
224	RM	20/02/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.GEMINI	RROMSMGR	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
239	FI	20/02/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PORTOFERRAIO	FFIRFETF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
277	CA	20/02/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	OVODDA	CCAGOVOC	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
399	NA	20/02/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TIMPAGRANDE (GR1)	NNAPTPGNG1	R	R	150	A2A	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
1950	NA	20/02/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SURBO FS	NNAPSURN	R	R	150	RFI	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
261	CA	20/02/2018	09:57:59	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	B	S1	OVODDA	CCAGOVOC	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	3,38	1,40	0,09	0,09	NF			1,40	NO	NO	0,09	0,09	0,00	0,00
199	TO	20/02/2018	14:37:26	Stallo linea	ATENA	132	3CE	50S	L	S1	POLIOLI	TTORPOLT	N	R	132	PERSTORP POLIALCOLI	1,99	3,07	0,10	0,10	NF			3,07	NO	NO				
199	TO	20/02/2018	14:37:26	Stallo linea	ATENA	132	3CE	50U	L	S1	VERCELLI S	TTORVCST	R	R	132	ATENA	4,53	3,07	0,24	0,24	NF			3,07	NO	NO	0,24	0,24	0,00	0,00
199	TO	20/02/2018	14:37:26	Stallo linea	ATENA	132	3CE	50S	L	S1	ALPIQ C.LE TERMICA VERCELLI	TTORACTT	N	R	132	ACTV VERCELLI	0,00	3,07	0,00	0,00	NR			3,07	NO	NO				
295	RM	20/02/2018	21:39:15	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	150	3CE	50U	L	S0	TRIANO	RROMTRIR	R	M	150	ENEL PRODUZIONE	12,38	143,10	29,54	29,54	NR			143,10	NO	NO				
296	RM	21/02/2018	00:12:10	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	150	3CE	50U	L	S0	TRIANO	RROMTRIR	R	M	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	9,21	0,00	0,00	NR			9,21	NO	NO				
224	RM	21/02/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.GEMINI	RROMSMGR	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area		Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)		Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
239	FI	21/02/2018	08:00:00	Linee	TERNA		132	5DP	500	L	S1	PORTOFERRAIO	FFIRFETF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
277	CA	21/02/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA		150	5DP	500	L	S1	OVODDA	CCAGOVOC	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
399	NA	21/02/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA		150	5DP	500	L	S1	TIMPAGRANDE (GR1)	NNAPTPGNG1	R	R	150	A2A		0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
1951	NA	21/02/2018	08:00:00	Linee	TERNA		150	5DP	500	L	S1	S.PIET. FS	NNAPSPFN	R	R	150	RFI		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
208	PD	21/02/2018	08:30:00	Stallo linea	TERNA		220	5DP	500	L	S1	GLORENZA GRUPPO 2	VWENGLOVG2	R	R	220	SELEDISON		0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
225	RM	22/02/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA		132	5DP	500	L	S1	S.GEMINI	RROMSMGR	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
239	FI	22/02/2018	08:00:00	Linee	TERNA		132	5DP	500	L	S1	PORTOFERRAIO	FFIRFETF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
275	CA	22/02/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA		150	5DP	500	L	S0	ECRIS FV C.LE	CCAGFSOC	R	M	150	E.ON		0,00	3360,00	0,00	0,00	NR			3360,00	NO	NO				
277	CA	22/02/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA		150	5DP	500	L	S1	OVODDA	CCAGOVOC	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
399	NA	22/02/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA		150	5DP	500	L	S1	TIMPAGRANDE (GR1)	NNAPTPGNG1	R	R	150	A2A		0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
1955	NA	22/02/2018	08:00:00	Linee	TERNA		150	5DP	500	L	S1	SERRAN.FS	NNAPSEFN	R	R	150	RFI		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
208	PD	22/02/2018	08:30:00	Stallo linea	TERNA		220	5DP	500	L	S1	GLORENZA GRUPPO 2	VWENGLOVG2	R	R	220	SELEDISON		0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
297	RM	22/02/2018	23:44:42	Linee	TERNA		60	4AC	300	B	S1	ROCCARASO	RROMRORR	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE		4,59	0,56	0,07	0,07	NF			0,56	NO	NO	0,07	0,07	0,00	0,00
374	PA	23/02/2018	03:17:26	Stallo Trasformatore AT	ENEL PRODUZIONE		150	3CE	50S	B	S1	MONTE ZIMMARA SM	PPALMZIP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	2,27	0,00	0,00	NF			2,27	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
225	RM	23/02/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA		132	5DP	500	L	S1	S.GEMINI	RROMSMGR	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
239	FI	23/02/2018	08:00:00	Linee	TERNA		132	5DP	500	L	S1	PORTOFERRAIO	FFIRFETF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
399	NA	23/02/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA		150	5DP	500	L	S1	TIMPAGRANDE (GR1)	NNAPTPGNG1	R	R	150	A2A		0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
208	PD	23/02/2018	08:30:00	Stallo linea	TERNA		220	5DP	500	L	S1	GLORENZA GRUPPO 2	VWENGLOVG2	R	R	220	SELEDISON		0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
194	PA	23/02/2018	08:47:04	Linee	TERNA		150	4AC	300	B	S0	FURNARI	PPALFURP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		11,36	1,55	0,36	0,36	NF			1,55	NO	NO	0,36	0,36	0,00	0,00
288	TO	23/02/2018	09:00:00	Sbarre	TERNA		220	5DP	500	L	S1	TRINO 220 KV	TTORTRNT	R	R	220	SOGIN		0,00	42180,00	0,00	0,00	NF			42180,00	NO	NO				
195	PA	23/02/2018	10:06:38	Linee	TERNA		150	4AC	300	T	S0	PACHINO	PPALPCHP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
266	NA	23/02/2018	10:38:00	Linee	FSI		60	3CE	40I	B	S3	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI		0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
266	NA	23/02/2018	10:38:00	Linee	FSI		60	3CE	40I	B	S3	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI		0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
283	FI	23/02/2018	10:53:42	Linee	TERNA		132	4AC	300	L	S2	MARRA	FFIRMRRF	R	M	132	ENEL PRODUZIONE		1,88	74,43	2,34	2,34	NR			74,43	NO	NO				
283	FI	23/02/2018	10:54:20	Linee	TERNA		132	4AC	300	L	S1	MARRA MT	FFIRMRRF41	N	R	15	ENEL DISTRIBUZIONE		0,70	78,47	0,92	0,80	NF			78,47	NO	NO	1,35	0,84	0,43	0,04
376	PA	23/02/2018	11:34:27	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE		150	3CE	50S	L	S1	MONTE ZIMMARA SM	PPALMZIP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	282,59	0,00	0,00	NF			282,59	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
284	FI	23/02/2018	13:04:02	Linee	TERNA		132	4AC	300	L	S1	MARRA MT	FFIRMRRF41	N	R	15	ENEL DISTRIBUZIONE		1,30	345,20	7,48	0,63	NF			36,47	NO	NO	7,48	0,63	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	N°/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
284	FI	23/02/2018	13:04:08	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S2	MARRA	FFIRMRRF	R	M	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	344,28	0,00	0,00	NR			344,28	NO	NO				
298	RM	23/02/2018	15:21:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S3	FS GALLESE	RROMGAXR	N	M	132	RFI	1,00	8,00	0,13	0,13	NF			8,00	NO	NO				
377	PA	23/02/2018	17:24:41	Stallo Trasformatore AT	ENEL PRODUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	MONTE ZIMMARA SM	PPALMZIP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	66,14	0,00	0,00	NF			66,14	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
299	RM	23/02/2018	18:01:04	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	APECCHIO	RROMAPER	R	T	132	MARCHE ENERGIE RINNOVABILI	0,00	3,08	0,00	0,00	NR			3,08	NO	NO				
200	TO	23/02/2018	18:25:28	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S0	RFI VALENZA	TTORFVAT	N	M	132	RFI	0,00	14,49	0,00	0,00	NF			14,49	NO	NO				
267	NA	23/02/2018	18:46:01	Trasformatori	TERNA	20	4AC	300	L	S1	ROTONDA (TR2)	NNAPROTN2	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	5,18	8588,18	741,46	0,17	NF	2		1,49	NO	NO	741,46	0,17	0,00	0,00
196	PA	24/02/2018	03:40:58	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	DIRILLO	PPALDIRP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
196	PA	24/02/2018	03:40:58	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	VITTORIA SUD	PPALVISP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
201	TO	24/02/2018	07:20:57	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	CEVA FS	TTORCEFT	N	M	60	RFI	0,00	2,23	0,00	0,00	NF			2,23	NO	NO				
201	TO	24/02/2018	07:20:57	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	CARMAGNOLA FS	TTORCMFT	N	T	60	RFI	0,00	1,49	0,00	0,00	NF			1,49	NO	NO				
201	TO	24/02/2018	07:20:57	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	FOSSANO FS	TTORFOFT	N	M	60	RFI	0,00	2,23	0,00	0,00	NF			2,23	NO	NO				
225	RM	24/02/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.GEMINI	RROMSMGR	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
380	PA	24/02/2018	08:47:05	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	150	3CE	50S	B	S1	MONTE ZIMMARA SM	PPALMZIP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
381	PA	24/02/2018	09:30:09	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	MONTE ZIMMARA SM	PPALMZIP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	187,55	0,00	0,00	NF			187,55	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
286	TO	24/02/2018	09:45:13	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	DOGLIANI	TTORDOLT	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	3,52	174,58	10,26	0,77	NF			174,58	NO	SI	10,35	0,77	0,09	0,00
225	RM	25/02/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.GEMINI	RROMSMGR	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
300	RM	26/02/2018	05:02:00	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	B	S0	FS PALIDORO	RROMPAXR	R	M	132	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
300	RM	26/02/2018	05:02:00	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	B	S1	FS S.SEVERA	RROMSSXR	R	T	132	RFI	0,50	1,00	0,01	0,01	NF			1,00	NO	NO				
268	NA	26/02/2018	07:12:44	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	SESSA FS	NNAPSFNS	R	T	60	RFI	1,60	2,37	0,07	0,07	NF			2,37	SI	NO				
268	NA	26/02/2018	07:12:44	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	SUIO TR V	NNAPSUIT2	N	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,41	2,37	0,02	0,02	NF			2,37	NO	NO	0,02	0,02	0,00	0,00
268	NA	26/02/2018	07:12:44	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S2	SUIO	NNAPSUIN	R	M	60	ENEL GREEN POWER	2,88	2,37	0,13	0,13	NR			2,37	NO	NO				
268	NA	26/02/2018	07:41:43	Linee	TERNA	60	4AC	100	L	S1	SESSA FS	NNAPSFNS	R	T	60	RFI	0,80	507,46	6,77	6,77	NF			507,46	NO	SI				
268	NA	26/02/2018	07:41:43	Linee	TERNA	60	4AC	100	L	S1	SUIO TR V	NNAPSUIT2	N	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	507,46	0,00	0,00	NF			507,46	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
268	NA	26/02/2018	07:41:43	Linee	TERNA	60	4AC	100	L	S2	SUIO	NNAPSUIN	R	M	60	ENEL GREEN POWER	2,88	507,46	24,37	24,37	NR			507,46	NO	NO				
241	FI	26/02/2018	08:00:00	Linee	SELF	132	5DP	500	L	S1	SESTA 1	FFIRSETF	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
241	FI	26/02/2018	08:00:00	Linee	SELF	132	5DP	500	L	S1	SESTA	FFIRSSTF	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
209	PD	26/02/2018	08:30:00	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	20	5DP	500	L	S1	ODERZO TR 3	VWENODZVT3_2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1890,00	0,00	0,00	NF			1890,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area		Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)		Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
230	PA	26/02/2018	08:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	AUGUSTA C.LE (gr.1)	PPALAugPG1	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	390,00	0,00	0,00	NR			390,00	NO	NO						
438	NA	26/02/2018	09:15:00	Linee	SET	380	5DP	500	L	S1	SET TEVEROLA	NNAPSTVN	R	R	380	SET	0,00	31125,00	0,00	0,00	NR			31125,00	NO	NO						
302	RM	26/02/2018	12:33:56	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	ACS DOBFAR	RROMACSR	R	R	150	ACS DOBFAR	0,71	257,35	3,05	3,05	NF			257,35	NO	NO						
301	RM	26/02/2018	13:27:00	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S0	FS PALIDORO	RROMPAXR	R	M	132	RFI	0,50	1427,05	11,89	11,89	NF			1427,05	NO	NO						
301	RM	26/02/2018	13:27:00	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S1	FS S.SEVERA	RROMSSXR	R	T	132	RFI	0,50	1427,05	11,89	11,89	NF			1427,05	NO	NO						
243	FI	26/02/2018	13:34:17	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	MONTECATINI	FFIRMTCF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	19,70	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00		
303	RM	27/02/2018	06:27:16	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	T	S0	CASACCIA SEZ	RROMCASR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00		
303	RM	27/02/2018	06:27:16	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	T	S1	R.VATICANA	RROMRAVV	R	R	150	CITTA' DEL VATICANO	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO						
303	RM	27/02/2018	06:27:16	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	T	S1	ENEA CASACCIA	RROMECSR	R	R	150	ENEA	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO						
304	RM	27/02/2018	06:49:35	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	T	S1	ENEA CASACCIA	RROMECSR	R	R	150	ENEA	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO						
304	RM	27/02/2018	06:49:35	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	T	S1	R.VATICANA	RROMRAVV	R	R	150	CITTA' DEL VATICANO	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO						
304	RM	27/02/2018	06:49:35	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	T	S0	CASACCIA SEZ	RROMCASR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00		
204	PD	27/02/2018	08:00:00	Sbarre	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	132	5DP	500	L	S1	VAL NOANA	VVENVNOV	R	T	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	4560,00	0,00	0,00	NR			4560,00	NO	NO						
242	FI	27/02/2018	08:00:00	Linee	SELF	132	5DP	500	L	S1	NUOVA CASTELNUOVO	FFIRNCAF	R	T	132	ENEL GREEN POWER	0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO						
211	PD	27/02/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CORMONS FS	VVENCMFV	R	R	132	RFI	0,00	479,00	0,00	0,00	NF			479,00	NO	NO						
210	PD	27/02/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	REANA SIOT	VVENRSTV	R	T	132	SIOT	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO						
310	PD	28/02/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VELLAI TR 2	VVENVELVT2_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00		
1850	PA	28/02/2018	08:00:00	Stallo linea	RFI	150	5DP	500	L	S0	FURNARI FS	PPALFUXP	R	M	150	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO						
211	PD	28/02/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CORMONS FS	VVENCMFV	R	R	132	RFI	0,00	479,00	0,00	0,00	NF			479,00	NO	NO						
210	PD	28/02/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	REANA SIOT	VVENRSTV	R	T	132	SIOT	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO						
235	PA	28/02/2018	09:17:00	Linee	TERNA	150	4AC	400	L	S0	FRANCOFONTE C.LE	PPALFRCP	R	M	150	AEROFONTE	0,00	427,00	0,00	0,00	NR			427,00	NO	NO						
231	PA	28/02/2018	10:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	C.DA CORVO C.LE	PPALCCVP	N	T	150	ENEL GREEN POWER	0,00	60,00	0,00	0,00	NR			60,00	NO	NO						
269	NA	28/02/2018	10:25:41	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	L	S3	PALMI FS	NNAPPMFN	N	M	60	RFI	0,80	6,51	0,09	0,09	NF			6,51	NO	NO						
269	NA	28/02/2018	10:25:41	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	L	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI	0,80	6,51	0,09	0,09	NF			6,51	NO	NO						
269	NA	28/02/2018	10:25:41	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	L	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI	0,80	6,51	0,09	0,09	NF			6,51	NO	NO						
269	NA	28/02/2018	10:25:41	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	L	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI	0,80	6,51	0,09	0,09	NF			6,51	NO	NO						
269	NA	28/02/2018	10:25:41	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	60R	L	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	0,80	6,51	0,09	0,09	NF			6,51	NO	NO						

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)					Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Commissione alla RTN	Tipologia di commissione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
						Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione																				
232	PA	28/02/2018	11:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	SERRA MARROCCO C.LE	PPALSMAP	N	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	60,00	0,00	0,00	NR			60,00	NO	NO				
305	RM	28/02/2018	12:28:00	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	AGNONE	RROMAGER	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	-0,77	90,32	0,00	0,00	NF			5,02	NO	NO	2,61	0,14	3,77	0,21
203	MI	28/02/2018	15:45:08	Sbarre	TERNA	220	4AC	400	L	S1	LAMBRATE TR 1 R	MMILLAMMT1	R	R	220	A2A RETI ELETTRICHE	19,78	56,32	18,64	3,74	NF			15,00	NO	NO	24,50	5,29	5,86	1,55
203	MI	28/02/2018	15:45:08	Sbarre	TERNA	220	4AC	400	L	S1	LAMBRATE TR 1 V	MMILLAMMT2	R	R	220	A2A RETI ELETTRICHE	14,61	56,41	13,80	2,99	NF			12,18	NO	NO	20,94	4,54	7,14	1,55
203	MI	28/02/2018	15:45:08	Sbarre	TERNA	220	4AC	400	L	S1	LAMBRATE TR 2 R	MMILLAMMT3	R	R	220	A2A RETI ELETTRICHE	14,63	76,56	18,76	1,95	NF			8,01	NO	NO	18,76	1,95	0,00	0,00
203	MI	28/02/2018	15:45:08	Sbarre	TERNA	220	4AC	400	L	S1	LAMBRATE TR 2 V	MMILLAMMT4	R	R	220	A2A RETI ELETTRICHE	0,00	87,24	0,00	0,00	NF			87,24	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MI	28/02/2018	15:45:08	Sbarre	TERNA	220	4AC	400	L	S1	LAMBRATE TR CESI	MMILLAMMTC	R	R	220	A2A RETI ELETTRICHE	0,11	69,26	0,13	0,07	NF			41,33	NO	NO	0,13	0,07	0,00	0,00