

**SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN LUGLIO 2018**

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1315	RM	01/07/2018	07:30:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	SAN SALVO	RROMSSAR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	6270,00	0,00	0,00	NF			6270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	FI	01/07/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132 5DP	500	L	S0	CALP SEZ	FFIRCLPF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1946	PA	01/07/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 5DP	500	L	S1	DITTAINO CP	PPALDTNP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1946	PA	01/07/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 5DP	500	L	S1	RADDUSA F.S.	PPALRDFP	R	R	150	RFI		0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO				
1946	PA	01/07/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 5DP	500	L	S1	EOLO TEMPIO PAUSANIA C.LE	PPALTMPP	N	R	150	ALPIQ WIND ITALIA		0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
1946	PA	01/07/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 5DP	500	L	S1	DITTAINO C.LE	PPALDITP	N	R	150	SPER		0,00	300,00	0,00	0,00	NR			300,00	NO	NO				
1034	FI	02/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S0	LE PIANE	FFIRLEPF	R	M	132	ENEL PRODUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
1034	FI	02/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	LE PIANE MT	FFIRLEPF41	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	FI	02/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	MONZUNO FS	FFIRMZFF	R	T	132	RFI		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
1316	RM	02/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132 5DP	500	L	S1	CANDIA TR 6	RROMCANRT6	R	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	CA	02/07/2018	08:30:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220 5DP	500	L	S1	OTTANA TR1	CCAGOTTCT1	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1915	NA	02/07/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	TOPPA C.LE	NNAPTOPN	R	R	150	WINBIS		0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
1930	PA	02/07/2018	09:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S0	PATTI FS	PPALPTFP	R	M	150	RFI		0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO				
1167	PA	02/07/2018	09:45:00	Sbarre	TERNA	150 4AC	400	L	S1	SIO PA	PPALS17P	R	R	150	AIR LIQUIDE		0,00	287,00	0,00	0,00	NF			287,00	SI	NO				
1226	TO	03/07/2018	01:22:58	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S1	SCARMAGNO T2	TTORSCATT2	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE		3,20	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	NA	03/07/2018	05:37:41	Linee	TERNA	60 4AC	300	B	S1	FINCANTIERI	NNAPFCUN	R	T	60	FINCANTIERI		1,17	0,46	0,01	0,01	NF			0,46	SI	NO				
1280	NA	03/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	DAUNIA W FAETO	NNAPDWFN	R	R	150	DAUNIA WIND		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
1280	NA	03/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	DAUNIA FAETO	NNAPDAFN	R	R	150	DAUNIA FAETO		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
1280	NA	03/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	DIFESA C.LE	NNAPDIFN	R	R	150	DIFESA WIND		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
1607	CA	03/07/2018	08:30:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220 5DP	500	L	S1	OTTANA TR1	CCAGOTTCT1	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	PA	03/07/2018	08:41:00	Stallo linea	TERNA	150 4AC	200	L	S1	MINERVA MESSINA C.LE	PPALMRVP	R	T	150	MINERVA MESSINA		0,00	488,00	0,00	0,00	NR			488,00	NO	NO				
1292	PD	03/07/2018	09:00:00	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	20 5DP	500	L	S1	ODERZO TR 3	VVENODZVT3_2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1915	NA	03/07/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	TOPPA C.LE	NNAPTOPN	R	R	150	WINBIS		0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
1120	NA	03/07/2018	15:51:20	Linee	FSI	60 3CE	401	L	S2	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI		1,63	3,54	0,11	0,11	NF			3,54	NO	NO				
1120	NA	03/07/2018	15:51:20	Linee	FSI	60 3CE	401	L	S2	PALMI FS	NNAPPMFN	N	M	60	RFI		1,63	3,54	0,11	0,11	NF			3,54	NO	NO				
1120	NA	03/07/2018	15:51:20	Linee	FSI	60 3CE	401	L	S2	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI		1,63	3,54	0,11	0,11	NF			3,54	NO	NO				
1120	NA	03/07/2018	15:51:20	Linee	FSI	60 3CE	401	L	S2	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI		1,63	3,54	0,11	0,11	NF			3,54	NO	NO				
1120	NA	03/07/2018	15:51:20	Linee	FSI	60 3CE	401	L	S2	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI		1,63	3,54	0,11	0,11	NF			3,54	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1120	NA	03/07/2018	15:51:20	Linee	FSI	60/3CE	40I	L	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI		1,63	3,54	0,11	0,11	NF			3,54	NO	NO				
1120	NA	03/07/2018	15:51:20	Linee	FSI	60/3CE	40I	L	S2	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI		1,63	3,54	0,11	0,11	NF			3,54	NO	NO				
1120	NA	03/07/2018	15:51:20	Linee	FSI	60/3CE	40I	L	S2	LAMEZIA TERME FS	NNAPLTFN	N	M	60	RFI		1,63	3,54	0,11	0,11	NF			3,54	NO	NO				
1373	MI	03/07/2018	16:01:52	Linee	TERNA	132/4AC	300	L	S1	ALBANO	MMILALNM	R	R	132	EDISON		0,00	298,43	0,00	0,00	NR			298,43	NO	NO				
1373	MI	03/07/2018	16:01:52	Linee	TERNA	132/4AC	300	L	S3	CAMPO	MMILCPOM	R	M	132	EDISON		18,00	297,24	89,22	89,22	NR			297,24	NO	NO				
1409	PD	03/07/2018	20:16:21	Linee	TERNA	60/4AC	300	L	S1	BARCIS CP	VVENBCPV	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE		1,03	6,39	0,12	0,12	NF			6,39	NO	NO	0,18	0,18	0,06	0,06
1409	PD	03/07/2018	20:16:21	Linee	TERNA	60/4AC	300	L	S1	BARCIS	VVENBRCV	R	R	60	CELLINA ENERGY		12,20	6,39	1,35	1,35	NR			6,39	NO	NO				
1227	TO	04/07/2018	00:54:00	Linee	TERNA	132/4AC	300	L	S1	RFI FONTANETO	TTORFSFT	R	T	132	RFI		0,00	5029,00	0,00	0,00	NF			5029,00	SI	NO				
1228	TO	04/07/2018	00:57:39	Linee	TERNA	132/4AC	300	T	S1	LERI CAVOUR	TTORLERT	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		1,20	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	TO	04/07/2018	01:23:41	Linee	FSI	60/3CE	40I	B	S1	CARMAGNOLA FS	TTORCMFT	N	T	60	RFI		0,00	1,08	0,00	0,00	NF			1,08	NO	NO				
1241	TO	04/07/2018	01:46:26	Stallo Trasformatore MT	TERNA	15/4AC	200	L	S1	VERCELLI NORD TR1	TTORVCITT1	R	R	132	ATENA		9,98	3,04	0,51	0,51	NF			3,04	NO	NO	0,51	0,51	0,00	0,00
1363	TO	04/07/2018	05:16:27	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	30/3CE	40I	B	S1	SAN COLOMBANO TR3	TTORSCOTT3	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	1,02	0,00	0,00	NF			1,02	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	NA	04/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150/5DP	500	L	S1	DAUNIA W FAETO	NNAPDWFN	R	R	150	DAUNIA WIND		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
1280	NA	04/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150/5DP	500	L	S1	DAUNIA FAETO	NNAPDAFN	R	R	150	DAUNIA FAETO		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
1280	NA	04/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150/5DP	500	L	S1	DIFESA C.LE	NNAPDIFN	R	R	150	DIFESA WIND		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
1293	PD	04/07/2018	08:30:00	Trasformatori	TERNA	132/5DP	500	L	S1	REDIPUGLIA TR 2	VVENRDPVT2_2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	RM	04/07/2018	08:30:00	Stallo linea	TERNA	132/5DP	500	L	S1	CANDIA TR 5	RROMCANRT5	R	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	3330,00	0,00	0,00	NF			3330,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	RM	04/07/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	70/5DP	500	L	S1	PEDASO	RROMPEDR	R	R	50	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	CA	04/07/2018	08:30:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220/5DP	500	L	S1	OTTANA TR1	CCAGOTTCT1	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1915	NA	04/07/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	150/5DP	500	L	S1	TOPPA C.LE	NNAPTOPN	R	R	150	WINBIS		0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
1294	PD	04/07/2018	09:24:00	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	20/3CE	50U	L	S1	ODERZO TR 1	VVENODZVT1_2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	419,00	0,00	0,00	NF			419,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	NA	04/07/2018	15:20:17	Linee	FSI	60/3CE	40I	L	S2	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI		1,00	3,12	0,05	0,05	NF			3,12	NO	NO				
1126	NA	04/07/2018	15:20:17	Linee	FSI	60/3CE	40I	L	S2	PALMI FS	NNAPPMFN	N	M	60	RFI		1,00	3,12	0,05	0,05	NF			3,12	NO	NO				
1126	NA	04/07/2018	15:20:17	Linee	FSI	60/3CE	40I	L	S2	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI		1,00	3,12	0,05	0,05	NF			3,12	NO	NO				
1126	NA	04/07/2018	15:20:17	Linee	FSI	60/3CE	40I	L	S2	MILETO FS	NNAPMEFN	N	M	60	RFI		1,00	3,12	0,05	0,05	NF			3,12	NO	NO				
1126	NA	04/07/2018	15:20:17	Linee	FSI	60/3CE	40I	L	S2	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI		1,00	3,12	0,05	0,05	NF			3,12	NO	NO				
1126	NA	04/07/2018	15:20:17	Linee	FSI	60/3CE	40I	L	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI		1,00	3,12	0,05	0,05	NF			3,12	NO	NO				
1126	NA	04/07/2018	15:20:17	Linee	FSI	60/3CE	40I	L	S2	ECCELLENTE FS	NNAPECFN	N	M	60	RFI		1,00	3,12	0,05	0,05	NF			3,12	NO	NO				
1126	NA	04/07/2018	15:20:17	Linee	FSI	60/3CE	40I	L	S2	LAMEZIA TERME FS	NNAPLTFN	N	M	60	RFI		1,00	3,12	0,05	0,05	NF			3,12	NO	NO				
1374	MI	05/07/2018	04:51:19	Linee	TERNA	132/4AC	300	T	S0	PIANICO	MMILPINM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1242	TO	05/07/2018	06:15:56	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S0		CERRETO ASTI	TTORCRRT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	4,30	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	MI	05/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	70 5DP	500	L	S1		VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	MI	05/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	70 5DP	500	L	S1		MAZZUNNO CS	MMILMAZM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	MI	05/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	70 5DP	500	L	S1		MAZZUNNO LINEA E.	MMILMZSM	R	R	70	LINEA ENERGIA	0,00	1920,00	0,00	0,00	NR			1920,00	NO	NO				
1931	PA	05/07/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 5DP	500	L	S1		SERRADIFALCO FS	PPALSEFP	R	R	150	RFI	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
1964	NA	05/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1		CAMPOM.FS	NNAPCMFN	R	T	150	RFI	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
1964	NA	05/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1		AQP CAMASTRA	NNAPAPCN	R	T	150	ACQUEDOTTO LUCANO	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
1219	TO	05/07/2018	08:30:00	Linee	TERNA	50 5DP	500	L	S1		BOGNANCO	TTORBOGT	R	R	70	ENEL GREEN POWER	0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
1219	TO	05/07/2018	08:30:00	Linee	TERNA	50 5DP	500	L	S1		BOGNANCO CARICO	TTORBOGTTS	N	R	15	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	CA	05/07/2018	08:30:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220 5DP	500	L	S1		OTTANA TR1	CCAGOTTCT1	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1915	NA	05/07/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1		TOPPA C.LE	NNAPTOPN	R	R	150	WINBIS	0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
1348	NA	05/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	220 5DP	500	L	S1		PRESENZANO (TR1)	NNAPPRENT1T	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO				
1348	NA	05/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	220 5DP	500	L	S1		PRESENZANO (TR2)	NNAPPRENT2T	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO				
1410	PD	05/07/2018	23:09:06	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S0		VALMARTINAGA	VVENVMGV	R	M	132	ACEGASAPS	23,06	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1931	PA	06/07/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 5DP	500	L	S1		SERRADIFALCO FS	PPALSEFP	R	R	150	RFI	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
1964	NA	06/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1		PE MONTE CUTE	NNAPPEMN	R	R	150	PARCO EOLICO MONTE CUTE	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
1964	NA	06/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1		FRANZI C.LE	NNAPFANN	R	R	150	FRI-EL	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
1319	RM	06/07/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132 5DP	500	L	S0		FORCE	RROMFCER	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	MI	06/07/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1		UT RIVA ACCIAIO	MMILACCM	R	T	132	RIVA ACCIAIO	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
1127	NA	07/07/2018	05:12:03	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	60R	B	S2		MARTINA FRANCA 60	NNAPMFRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	3,74	2,44	0,17	0,17	NF			2,44	NO	NO	0,17	0,17	0,00	0,00
1188	MI	07/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S0		BORGIO S.GIACOMO	MMILBOGM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1931	PA	07/07/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 5DP	500	L	S1		SERRADIFALCO FS	PPALSEFP	R	R	150	RFI	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
1001	RM	07/07/2018	17:26:14	Linee	SELF	132 4AC	300	B	S0		FS OTTAVIA	RROMOTOR	R	M	132	RFI	1,00	2,22	0,04	0,04	NF			2,22	SI	NO				
1001	RM	07/07/2018	17:26:14	Linee	SELF	132 4AC	300	B	S1		FS SETTEBAGNI	RROMSEXR	R	T	132	RFI	1,00	2,22	0,04	0,04	NF			2,22	SI	NO				
1001	RM	07/07/2018	17:26:14	Linee	SELF	132 4AC	300	B	S0		CASTEL GIUBILEO	RROMCSGR	R	M	132	ENEL PRODUZIONE	4,73	2,22	0,19	0,19	NR			2,22	NO	NO				
1295	PD	08/07/2018	06:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132 5DP	500	L	S0		GODEGA	VVENGODV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	780,00	0,00	0,00	NF			780,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	PD	08/07/2018	06:30:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S0		ZELARINO	VVENZELV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	210,00	0,00	0,00	NF			210,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	TO	08/07/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132 5DP	500	L	S1		OCAVA	TTOROCVT	R	R	132	O CAVA MECCANICA	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
1933	PA	08/07/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	70 5DP	500	L	S1		CASTELTERMINI	PPALCATP	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	NA	08/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1		CAMPOM.FS	NNAPCMFN	R	T	150	RFI	0,00	9000,00	0,00	0,00	NF			9000,00	NO	NO				

n° Disalimentazione		Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1964	NA	08/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	S1	AQP CAMASTRA	NNAPAPCN	R	T	150	ACQUEDOTTO LUCANO	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO						
1220	TO	08/07/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	S1	AVIO RIVALTA	TTORARVT	R	T	132	AVIO	0,00	210,00	0,00	0,00	NF			210,00	NO	NO						
1194	MI	08/07/2018	13:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	S1	UT SIDERSCAL	MMILLEAM	R	T	132	LEALI STEEL	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO						
1194	MI	08/07/2018	13:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	S1	UT VALSABBIA	MMILVSOM	R	R	132	FERRIERA VALSABBIA	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO						
1353	FI	08/07/2018	17:32:53	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132 3CE	50U	L	S0	S0	MARINELLA	FFIRMARF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	4,29	3,38	0,26	0,26	NF			3,38	NO	NO	0,46	0,46	0,20	0,20		
1353	FI	08/07/2018	17:32:53	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132 3CE	60R	T	S0	S0	PRATO AUTOSTRADA	FFIRPRTF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	22,10	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00		
1170	FI	09/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	S1	ROSIGNANO FS	FFIRRSFF	N	T	132	RFI	0,00	6210,00	0,00	0,00	NF			6210,00	NO	NO						
1171	FI	09/07/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132 5DP	500	L	S1	S1	LA LIMA	FFIRLIMF	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	3360,00	0,00	0,00	NR			3360,00	NO	NO						
1171	FI	09/07/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132 5DP	500	L	S1	S1	LA LIMA D	FFIRLIMF81	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3360,00	0,00	0,00	NF			3360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00		
1303	NA	09/07/2018	08:00:00	Linee	A2A	220 5DP	500	L	S1	S1	BRINDISI NORD (TRA3)	NNAPBRNNU3	R	R	220	A2A	0,00	6240,00	0,00	0,00	NF			6240,00	NO	NO						
1303	NA	09/07/2018	08:00:00	Linee	A2A	220 5DP	500	L	S1	S1	BRINDISI NORD (TR1)	NNAPBRNNT1T	R	R	220	A2A	0,00	6240,00	0,00	0,00	NF			6240,00	NO	NO						
1303	NA	09/07/2018	08:00:00	Linee	A2A	220 5DP	500	L	S1	S1	NASTRO CAR	NNAPNSCN	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	6240,00	0,00	0,00	NF			6240,00	NO	NO						
1408	NA	09/07/2018	08:08:00	Linee	TERNA	380 5DP	500	L	S1	S1	BRINDISI NORD (GR3 + GR4)	NNAPBRNN	R	R	380	A2A	0,00	6292,00	0,00	0,00	NR			6292,00	NO	NO						
1302	NA	09/07/2018	08:30:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	S1	EOL.S.SOST	NNAPESSN	R	T	150	EOLICA SUD	0,00	6120,00	0,00	0,00	NR			6120,00	NO	NO						
1932	PA	09/07/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	S1	TERMINI IMERESE FS	PPALTEFP	N	T	150	RFI	0,00	390,00	0,00	0,00	NF			390,00	NO	NO						
1128	NA	09/07/2018	08:44:39	Linee	TERNA	150 4AC	300	T	S1	S1	CHIARAVALLE	NNAPCHIN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	NA	09/07/2018	09:00:00	Linee	TERNA	60 5DP	500	L	S1	S1	GIUGLIANO 60	NNAPGIUN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6120,00	0,00	0,00	NF			6120,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00		
1133	NA	09/07/2018	09:52:26	Linee	TERNA	150 4AC	300	T	S1	S1	MAIERATO	NNAPMAIN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00		
1135	NA	09/07/2018	11:12:46	Linee	TERNA	150 4AC	300	T	S1	S1	MERCATELLO	NNAPMC2N	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,01	0,00	0,00	NF			0,01	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00		
1354	FI	09/07/2018	11:37:49	Linee	SELF	132 4AC	300	L	S1	S1	NUOVA CASTELNUOVO	FFIRNCAF	R	T	132	ENEL GREEN POWER	13,70	474,22	108,31	108,31	NR			474,22	NO	NO						
1375	MI	09/07/2018	13:49:35	Linee	FSI	132 3CE	40I	T	S3	S3	RFI LODI	MMILHLOM	R	M	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO						
1375	MI	09/07/2018	13:49:35	Linee	FSI	132 3CE	40I	T	S1	S1	RFI CASALPUSTERLENGO	MMILHCSM	N	R	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO						
1375	MI	09/07/2018	13:49:35	Linee	FSI	132 3CE	40I	T	S3	S3	RFI MELEGNANO	MMILHMEM	N	M	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO						
1134	NA	09/07/2018	16:36:44	Linee	TERNA	150 4AC	300	L	S1	S1	TREBIS. FS	NNAPTRBN	R	R	150	RFI	0,00	7,20	0,00	0,00	NF			7,20	SI	NO						
1320	RM	10/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132 5DP	500	L	S1	S1	NERA MONTORO TR 3	RROMNERRT3	R	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00		
1321	RM	10/07/2018	08:30:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	S1	SACCI	RROMSACR	R	T	132	SACCI	0,00	450,00	0,00	0,00	NF			450,00	NO	NO						
1173	FI	10/07/2018	09:00:00	Linee	ENEL GREEN POWER	132 5DP	500	L	S1	S1	CARBOLI 1	FFIRCL1F	R	R	132	ENEL GREEN POWER	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO						
1173	FI	10/07/2018	09:00:00	Linee	ENEL GREEN POWER	132 5DP	500	L	S1	S1	CARBOLI 2	FFIRCL2F	R	R	132	ENEL GREEN POWER	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO						
1310	NA	10/07/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	S1	IVPC ANZANO	NNAPIVAN	R	T	150	ERG WIND 4	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO						
1172	FI	10/07/2018	09:02:51	Sbarre	TERNA	132 4AC	400	L	S1	S1	MONZUNO FS	FFIRMZFF	R	T	132	RFI	0,00	712,57	0,00	0,00	NF			712,57	SI	NO						

n° Disalimentazione		Area		Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1174	FI	10/07/2018	10:00:00	Stallo linea		TERNA		132	5DP	500	L	S1	MONTE CARPINACCIO	FFIRMCPP	R	T	132	EUROPEAN WIND FARMS ITALY - AGSM VERONA	0,00	1860,00	0,00	0,00	NR			1860,00	NO	NO				
1415	PD	10/07/2018	11:35:04	Stallo parallelo		TERNA		220	4AC	200	L	S1	LANA GRUPPO 3	VWENLANVG3	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER	37,71	18,42	11,75	11,75	NR			18,42	NO	NO				
1415	PD	10/07/2018	11:35:04	Stallo parallelo		TERNA		220	4AC	200	L	S1	S.PANCRAZIO GRUPPO 1	VWENSPCVG1	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER	16,50	20,13	5,56	5,56	NR			20,13	NO	NO				
1415	PD	10/07/2018	11:35:06	Stallo parallelo		TERNA		220	4AC	200	L	S1	SOLLAND SILICON	VVENMEMV	R	R	220	SOLLAND SILICON	2,40	30,05	1,20	1,20	NF			30,05	SI	NO				
1415	PD	10/07/2018	11:52:16	Stallo parallelo		TERNA		220	4AC	200	L	S1	PRACOMUNE	VWENPRCV	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER	0,00	12,21	0,00	0,00	NR			12,21	NO	NO				
1415	PD	10/07/2018	12:01:21	Stallo parallelo		TERNA		220	4AC	200	T	S1	S.VALBURGA TRG1	VWENSVAVM1T	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER	2,10	0,01	0,00	0,00	NR			0,01	NO	NO				
1415	PD	10/07/2018	12:01:23	Stallo parallelo		TERNA		220	4AC	200	T	S4	S.VALBURGA CP	VWENSVCV	R	R	220	SELNET	1,88	0,01	0,00	0,00	NF			0,01	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	NA	10/07/2018	22:46:41	Sbarre		ENEL DISTRIBUZIONE		150	3CE	50U	L	S1	MERCATELLO	NNAPMC2N	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	21,16	0,00	0,00	NF			21,16	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1364	TO	11/07/2018	03:41:05	Linee		ENEL DISTRIBUZIONE		30	3CE	40I	B	S1	SAN COLOMBANO TR3	TTORSCOTT3	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1,36	0,00	0,00	NF			1,36	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1365	TO	11/07/2018	03:46:03	Linee		ENEL DISTRIBUZIONE		30	3CE	40I	B	S1	SAN COLOMBANO TR3	TTORSCOTT3	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,31	0,00	0,00	NF			0,31	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	TO	11/07/2018	05:51:19	Linee		ENEL DISTRIBUZIONE		30	3CE	40I	B	S1	SAN COLOMBANO TR3	TTORSCOTT3	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1,05	0,00	0,00	NF			1,05	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	TO	11/07/2018	05:55:39	Linee		ENEL DISTRIBUZIONE		30	3CE	40I	B	S1	SAN COLOMBANO TR3	TTORSCOTT3	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	2,00	0,00	0,00	NF			2,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1368	TO	11/07/2018	06:07:12	Linee		ENEL DISTRIBUZIONE		30	3CE	40I	L	S1	SAN COLOMBANO TR3	TTORSCOTT3	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	27,29	0,00	0,00	NF			27,29	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1372	TO	11/07/2018	07:52:03	Linee		ENEL DISTRIBUZIONE		30	3CE	40I	B	S1	SAN COLOMBANO TR3	TTORSCOTT3	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1,03	0,00	0,00	NF			1,03	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	FI	11/07/2018	08:00:00	Linee		SELF		132	5DP	500	L	S1	NUOVA CASTELNUOVO	FFIRNCAF	R	T	132	ENEL GREEN POWER	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
1320	RM	11/07/2018	08:00:00	Stallo linea		TERNA		132	5DP	500	L	S1	NERA MONTORO TR 3	RROMNERRT3	R	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	NA	11/07/2018	08:00:00	Linee		TERNA		150	5DP	500	L	S1	ACQUAV.FS	NNAPACFN	R	R	150	RFI	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO				
1196	FI	11/07/2018	08:30:00	Linee		TERNA		132	5DP	500	L	S1	CARBOLI 1	FFIRCL1F	R	R	132	ENEL GREEN POWER	0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1196	FI	11/07/2018	08:30:00	Linee		TERNA		132	5DP	500	L	S1	CARBOLI 2	FFIRCL2F	R	R	132	ENEL GREEN POWER	0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1310	NA	11/07/2018	09:00:00	Stallo linea		TERNA		150	5DP	500	L	S1	IVPC ANZANO	NNAPIVAN	R	T	150	ERG WIND 4	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
1349	NA	11/07/2018	09:00:00	Stallo linea		ENEL DISTRIBUZIONE		150	5DP	500	L	S1	PIETRAMONTECORVINO	NNAPPMCN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	60,00	0,00	0,00	NF			60,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	NA	11/07/2018	09:00:00	Stallo linea		ENEL DISTRIBUZIONE		150	5DP	500	L	S1	EOLICA PIETRAMON	NNAPEPMN	R	R	150	EOLICA PIETRAMONTECORVINO	0,00	60,00	0,00	0,00	NR			60,00	NO	NO				
1349	NA	11/07/2018	09:00:00	Stallo linea		ENEL DISTRIBUZIONE		150	5DP	500	L	S1	EOLICA PIETRAMON	NNAPCDAN	R	R	150	WORLD WIDE WIND ENERGY - ICQ	0,00	60,00	0,00	0,00	NR			60,00	NO	NO				
1349	NA	11/07/2018	09:00:00	Stallo linea		ENEL DISTRIBUZIONE		150	5DP	500	L	S1	CASALVECCHIO	NNAPCLVN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	60,00	0,00	0,00	NF			60,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	RM	11/07/2018	09:00:00	Stallo linea		ENEL DISTRIBUZIONE		150	5DP	500	L	S1	PIETRACATELLA	RROMPTRR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	60,00	0,00	0,00	NF			60,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	RM	11/07/2018	09:00:00	Stallo linea		ENEL DISTRIBUZIONE		150	5DP	500	L	S1	PIETRACATELLA C.LE	RROMIVPR	R	R	150	ERG WIND 4	0,00	60,00	0,00	0,00	NR			60,00	NO	NO				
1311	NA	11/07/2018	09:30:00	Stallo linea		TERNA		150	5DP	500	L	S1	PILANI C.LE	NNAPPILN	R	R	150	WIND FARM UMBERTO AVINO	0,00	390,00	0,00	0,00	NR			390,00	NO	NO				
1355	FI	12/07/2018	05:38:28	Linee		FSI		132	3CE	40I	L	S3	AREZZO FS	FFIRARHF	N	M	132	RFI	0,00	11,49	0,00	0,00	NF			11,49	NO	NO				
1355	FI	12/07/2018	05:38:28	Linee		FSI		132	3CE	40I	L	S3	CAMUCIA FS	FFIRCMUF	N	M	132	RFI	0,00	12,57	0,00	0,00	NF			12,57	NO	NO				
1355	FI	12/07/2018	05:38:28	Linee		FSI		132	3CE	40I	L	S2	FARNETA FS	FFIRFAFF	N	M	132	RFI	0,00	12,57	0,00	0,00	NF			12,57	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1355	FI	12/07/2018	05:38:28	Linee	FSI	132 3CE	40I	L	S3		MALALBERGO	FFIRMBABF	N	M	132	MALALBERGO	0,00	13,47	0,00	0,00	NR			13,47	NO	NO				
1355	FI	12/07/2018	05:38:28	Linee	FSI	132 3CE	40I	L	S1		CAST.LAGO FS	FFIRCGXF	N	T	132	RFI	0,00	14,11	0,00	0,00	NF			14,11	NO	NO				
1355	FI	12/07/2018	05:52:15	Stallo linea	MALALBERGO	132 3CE	50U	L	S3		MALALBERGO	FFIRMBABF	N	M	132	MALALBERGO	0,00	127,08	0,00	0,00	NR			127,08	NO	NO				
1320	RM	12/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132 5DP	500	L	S1		NERA MONTORO TR 3	RROMNERRT3	R	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	NA	12/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1		ACQUAV.FS	NNAPACFN	R	R	150	RFI	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO				
1310	NA	12/07/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1		IVPC ANZANO	NNAPIVAN	R	T	150	ERG WIND 4	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
1934	PA	12/07/2018	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 5DP	500	L	S1		CARINI FS	PPALCRFP	R	R	150	RFI	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
1271	TO	12/07/2018	10:55:12	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S0		LAVAGNA	TTORLAVT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	TO	12/07/2018	11:23:12	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S1		FIN CNI RIV	TTORCSRT	R	T	132	FINCANTIERI	1,95	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
1244	TO	12/07/2018	11:23:12	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S1		I.M.L.	TTORCNRT	R	T	132	INDUSTRIA MECCANICA LIGURE	0,50	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
1264	TO	12/07/2018	11:24:56	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S0		SESTRI LEV	TTORSELT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	TO	12/07/2018	11:24:56	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S1		FIN CNI RIV	TTORCSRT	R	T	132	FINCANTIERI	1,95	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
1264	TO	12/07/2018	11:24:56	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S1		I.M.L.	TTORCNRT	R	T	132	INDUSTRIA MECCANICA LIGURE	0,50	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
1222	PA	12/07/2018	14:29:13	Linee	FSI	150 3CE	40I	L	S3		MASCALI CP	PPALMASP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	9,09	4,34	0,69	0,69	NF			4,34	NO	NO	0,69	0,69	0,00	0,00
1222	PA	12/07/2018	14:29:13	Linee	FSI	150 3CE	40I	L	S1		ACIREALE FS	PPALACFP	N	T	150	RFI	0,00	8,07	0,00	0,00	NF			8,07	NO	NO				
1798	NA	12/07/2018	15:05:52	Sbarre	TERNA	150 4AC	400	B	S1		TROIA OVEST	NNAPTOVN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	6,50	0,04	0,01	0,01	NF			0,04	NO	NO	0,01	0,01	0,00	0,00
1416	PD	13/07/2018	00:59:09	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S3		S.POLO DI PIAVE	VVENSPOV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	13,20	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	PD	13/07/2018	01:12:51	Linee	FSI	132 3CE	40I	L	S1		LANCENIGO FS	VVENLNfV	N	R	132	RFI	0,00	4,09	0,00	0,00	NF			4,09	NO	NO				
1231	MI	13/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1		UT ITALGAS	MMILILGM	R	R	132	SNAM	0,00	3480,00	0,00	0,00	NF			3480,00	NO	NO				
1322	RM	13/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1		CANISTRO TR R 3/7	RROMCNSRTR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	RM	13/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1		CANISTRO GR 1	RROMCNSRG1	R	T	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
1297	PD	13/07/2018	09:00:00	Linee	TERNA	50 5DP	500	L	S1		ASIAGO	VVENASIV	R	R	50	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	NA	13/07/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1		IVPC ANZANO	NNAPIVAN	R	T	150	ERG WIND 4	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
1356	FI	13/07/2018	13:13:02	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S1		TECNOBORGO	FFIRTCBF	R	T	132	TECNOBORGO	9,95	0,00	0,00	0,00	NR			0,00	NO	NO				
1369	TO	13/07/2018	15:31:39	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	30 3CE	40I	L	S1		SAN COLOMBANO TR3	TTORSCTT3	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	23,49	0,00	0,00	NF			23,49	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	MI	14/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S0		BORGIO S.GIACOMO	MMILBOGM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	FI	14/07/2018	08:00:00	Linee	SELF	132 5DP	500	L	S1		NUOVA CASTELNUOVO	FFIRNCAF	R	T	132	ENEL GREEN POWER	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
1964	NA	14/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1		AQP CAMASTRA	NNAPAPCN	R	T	150	ACQUEDOTTO LUCANO	0,00	360,00	0,00	0,00	NF			360,00	NO	NO				
1964	NA	14/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1		CELLE SUL BASENTO C.LE	NNAPCSBN	R	R	150	C.R.E PROJECT	0,00	360,00	0,00	0,00	NR			360,00	NO	NO				
1507	PD	14/07/2018	13:42:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	L	S3		CARNIA FS	VVENCNRV	N	M	60	RFI	0,00	6,00	0,00	0,00	NF			6,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1507	PD	14/07/2018	13:42:00	Linee	FSI	60/3CE	40I	L	S1	PONTEBBA FS	VVENPNBV	N	T	60	RFI		0,00	4,00	0,00	0,00	NF			4,00	NO	NO				
1176	RM	14/07/2018	14:38:17	Linee	FSI	60/3CE	40I	L	S1	FS AVEZZANO	RROMAVXR	R	R	60	RFI		1,00	6,12	0,10	0,10	NF			6,12	NO	NO				
1176	RM	14/07/2018	14:38:17	Linee	FSI	60/3CE	40I	L	S1	FS CAROLI	RROMCSXR	N	R	60	RFI		0,10	255,30	0,43	0,43	NF			255,30	NO	NO				
1176	RM	14/07/2018	14:38:17	Linee	FSI	60/3CE	40I	L	S1	FS CASTELMADAMA	RROMCMXR	N	R	60	RFI		0,10	816,53	1,36	1,36	NF			816,53	NO	NO				
1247	TO	14/07/2018	15:27:04	Stallo linea	TERNA	132/4AC	200	L	S1	GRESSONEY TR1	TTORGRETT1	N	R	132	DEVAL		0,90	4,31	0,07	0,07	NF			4,31	NO	NO	0,16	0,16	0,09	0,09
1247	TO	14/07/2018	15:27:04	Stallo linea	TERNA	132/4AC	200	L	S1	ZUINO CARICO	TTORZUITT2	R	T	132	DEVAL		-1,94	4,31	0,00	0,00	NF			4,31	NO	NO	0,07	0,07	0,22	0,22
1247	TO	14/07/2018	15:27:05	Stallo linea	TERNA	132/4AC	200	L	S0	PONT-SAINT-MARTIN CP	TTORPSNT	R	M	132	DEVAL		0,14	4,42	0,01	0,01	NF			4,42	NO	NO	0,01	0,01	0,00	0,00
1247	TO	14/07/2018	15:27:06	Stallo linea	TERNA	132/4AC	200	L	S1	PONT-SAINT-MARTIN CARICO	TTORPSMTT4	N	R	15	DEVAL		0,03	46,29	0,03	0,03	NF			46,29	NO	NO	0,95	0,95	0,92	0,92
1247	TO	14/07/2018	15:27:12	Stallo linea	TERNA	132/4AC	200	L	S0	MONESTRUTTO TR 2	TTORMONTT2	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		-7,82	8,18	0,00	0,00	NF			8,18	NO	NO	0,55	0,55	1,63	1,63
1247	TO	14/07/2018	15:27:12	Stallo linea	TERNA	132/4AC	200	T	S1	VERT	TTORVRTT	R	T	132	SIED		7,90	0,00	0,00	0,00	NR			0,00	NO	NO				
1247	TO	14/07/2018	15:27:12	Stallo linea	TERNA	132/4AC	200	L	S1	GRESSONEY	TTORGRET	R	R	132	C.V. ACQUE		0,00	4,05	0,00	0,00	NR			4,05	NO	NO				
1247	TO	14/07/2018	15:27:12	Stallo linea	TERNA	132/4AC	200	L	S1	SENDREN	TTORSENT	R	R	132	C.V. ACQUE		6,10	4,05	0,42	0,42	NR			4,05	NO	NO				
1247	TO	14/07/2018	15:27:12	Stallo linea	TERNA	132/4AC	200	L	S1	ZUINO	TTORZUIT	R	T	132	C.V. ACQUE		13,50	4,05	0,92	0,92	NR			4,05	NO	NO				
1247	TO	14/07/2018	15:27:12	Stallo linea	TERNA	132/4AC	200	L	S0	PONT-SAINT-MARTIN	TTORPSMT	R	M	132	C.V. ACQUE		39,00	158,15	102,86	102,86	NR			158,15	NO	NO				
1247	TO	14/07/2018	15:27:12	Stallo linea	TERNA	132/4AC	200	T	S1	HONE 1	TTORHO1T	R	T	132	C.V. ACQUE		18,00	0,00	0,00	0,00	NR			0,00	NO	NO				
1247	TO	14/07/2018	15:27:12	Stallo linea	TERNA	132/4AC	200	T	S1	HONE 2	TTORHO2T	R	T	132	C.V. ACQUE		9,20	0,00	0,00	0,00	NR			0,00	NO	NO				
1357	FI	14/07/2018	15:40:23	Stallo linea	FSI	132/3CE	40I	L	S0	CESENA FS	FFIRCFSF	N	M	132	RFI		0,00	6,52	0,00	0,00	NF			6,52	NO	NO				
1376	MI	14/07/2018	17:12:05	Linee	TERNA	60/4AC	300	T	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	RM	14/07/2018	23:12:30	Linee	FSI	60/3CE	40I	L	S1	FS CAROLI	RROMCSXR	N	R	60	RFI		0,10	302,40	0,50	0,50	NF			302,40	NO	NO				
1246	TO	15/07/2018	00:05:57	Linee	TERNA	50/4AC	300	B	S1	BURONZO	TTORBURT	R	R	50	ENEL DISTRIBUZIONE		2,20	2,27	0,09	0,09	NF			2,27	NO	NO	0,11	0,11	0,02	0,02
1223	PA	15/07/2018	00:49:30	Linee	SELF	150/4AC	300	B	S1	TERMINI IMERESE FS	PPALTEFP	N	T	150	RFI		0,00	2,16	0,00	0,00	NF			2,16	SI	NO				
1323	RM	15/07/2018	05:00:00	Linee	TERNA	150/5DP	500	L	S0	SCOPPITO	RROMSCPR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	RM	15/07/2018	05:00:00	Linee	TERNA	150/5DP	500	L	S1	LEONESSA	RROMLEOR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	240,00	0,00	0,00	NF			240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	RM	15/07/2018	05:00:00	Linee	TERNA	150/5DP	500	L	S1	SIGILLO GR 1	RROMSIGRG1	R	R	150	ERG HYDRO		0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
1198	FI	15/07/2018	07:00:00	Linee	TERNA	132/5DP	500	L	S0	CASTELFIORENTINO	FFIRCSSF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	FI	15/07/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132/5DP	500	L	S0	S.SAVINO	FFIRSSVF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	510,00	0,00	0,00	NF			510,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	FI	15/07/2018	08:00:00	Sbarre	BARILLA G. E R. FRATELLI	132/5DP	500	L	S1	BARILLA	FFIRBLLF	R	R	132	BARILLA G. E R. FRATELLI		0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO				
1299	PD	15/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132/5DP	500	L	S0	SALARA	VVENSALV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	RM	15/07/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132/5DP	500	L	S0	SASSOCORVARO	RROMSSCR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	NA	15/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150/5DP	500	L	S1	CARPANETO	NNAPCPTN	R	T	150	SERRA CARPANETO 3		0,00	600,00	0,00	0,00	NR			600,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1199	FI	15/07/2018	08:35:16	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50S	L	S1	PESCIA FS	FFIRPSFF	R	T	132	RFI		0,00	546,58	0,00	0,00	NF		546,58	NO	NO				
1370	TO	15/07/2018	09:40:47	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	30	3CE	40I	B	S1	SAN COLOMBANO TR3	TTORSCOTT3	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,54	0,00	0,00	NF		0,54	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	PD	15/07/2018	12:53:00	Sbarre	TERNA	220	4AC	200	L	S1	S.PANCRAZIO GRUPPO 1	VVENSPCVG1	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER		0,00	221,00	0,00	0,00	NR		221,00	NO	NO				
1298	PD	15/07/2018	12:53:00	Sbarre	TERNA	220	4AC	200	L	S1	S.VALBURGA TRG1	VVENSVAVM1T	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER		0,00	221,00	0,00	0,00	NR		221,00	NO	NO				
1298	PD	15/07/2018	12:53:00	Sbarre	TERNA	220	4AC	200	L	S1	S.VALBURGA TRG2	VVENSVAVM2T	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER		0,00	221,00	0,00	0,00	NR		221,00	NO	NO				
1298	PD	15/07/2018	12:53:00	Sbarre	TERNA	220	4AC	200	L	S1	PRACOMUNE	VVENPRCV	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER		0,00	221,00	0,00	0,00	NR		221,00	NO	NO				
1298	PD	15/07/2018	12:53:00	Sbarre	TERNA	220	4AC	200	L	S1	FONTANA BIANCA	VVENFBAV	N	R	60	ALPERIA GREENPOWER		0,00	221,00	0,00	0,00	NR		221,00	NO	NO				
1298	PD	15/07/2018	12:53:00	Sbarre	TERNA	220	4AC	200	L	S1	S.VALBURGA CP	VVENSVCV	R	R	220	SELNET		0,00	221,00	0,00	0,00	NF		221,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	PD	15/07/2018	12:53:00	Sbarre	TERNA	220	4AC	200	L	S1	SOLLAND SILICON	VVENMEMV	R	R	220	SOLLAND SILICON		0,00	221,00	0,00	0,00	NF		221,00	SI	NO				
1298	PD	15/07/2018	12:53:00	Sbarre	TERNA	220	4AC	200	L	S1	LANA GRUPPO 1	VVENLANVG1	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER		0,00	221,00	0,00	0,00	NR		221,00	NO	NO				
1298	PD	15/07/2018	12:53:00	Sbarre	TERNA	220	4AC	200	L	S1	LANA GRUPPO 2	VVENLANVG2	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER		0,00	221,00	0,00	0,00	NR		221,00	NO	NO				
1298	PD	15/07/2018	12:53:00	Sbarre	TERNA	220	4AC	200	L	S1	LANA GRUPPO 3	VVENLANVG3	R	R	220	ALPERIA GREENPOWER		0,00	221,00	0,00	0,00	NR		221,00	NO	NO				
1137	NA	15/07/2018	13:03:46	Gruppi termoelettrici	ENEL PRODUZIONE	380	3CE	50U	L	S1	BRINDISI SUD CE (GR4)	NNAPBSCNG4	R	R	380	ENEL PRODUZIONE		578,56	86,21	832,64	832,64	NR		86,21	NO	NO				
1309	PD	15/07/2018	21:23:28	Stallo linea	SELNET	132	3CE	50U	B	S0	S.LEONARDO VP	VVENSLPV	R	M	132	SELNET		0,58	1,49	0,02	0,02	NF		1,49	NO	NO	0,03	0,03	0,01	0,01
1309	PD	15/07/2018	21:23:31	Stallo linea	SELNET	132	3CE	50S	B	S1	ENERPASS	VVENENRVI	N	R	132	ENERPASS		10,50	1,49	0,32	0,32	NR		1,49	NO	NO				
1371	TO	15/07/2018	21:51:09	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	30	3CE	40I	B	S1	SAN COLOMBANO TR3	TTORSCOTT3	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	1,51	0,00	0,00	NF		1,51	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	MI	16/07/2018	04:44:27	Stallo linea	TERNA	220	4AC	400	L	S1	MESE TRG4 4/9	MMILMESMM4	R	R	132	EDIPOWER		52,69	5,57	5,23	5,23	NR		5,57	NO	NO				
1503	MI	16/07/2018	04:44:27	Stallo linea	TERNA	220	4AC	400	L	S1	GORDONA	MMILGDNM	R	R	132	EDIPOWER		5,78	5,57	0,57	0,57	NR		5,57	NO	NO				
1146	NA	16/07/2018	05:08:05	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	ACQUAV.FS	NNAPACFN	R	R	150	RFI		0,00	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO				
1146	NA	16/07/2018	05:08:05	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	ACQUAVIVA D.F.	NNAPADFN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2803	NA	16/07/2018	07:30:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	S. DOMENICA	NNAPSDMN	R	R	150	CLEAN ENERGY		0,00	780,00	0,00	0,00	NR		780,00	NO	NO				
1225	TO	16/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	TELESSIO	TTORTEAT	R	R	132	IREN ENERGIA		0,00	6300,00	0,00	0,00	NR		6300,00	NO	NO				
1238	FI	16/07/2018	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	TALAMONE FS	FFIRTLXF	R	T	132	RFI		0,00	7440,00	0,00	0,00	NF		7440,00	NO	NO				
1965	NA	16/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	S.FRANCESCO C.LE	NNAPSFNN	N	R	150	PE SAN FRANCESCO		0,00	420,00	0,00	0,00	NR		420,00	NO	NO				
1966	NA	16/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ENIPOWER TA	NNAPEPTN	R	T	150	ENIPOWER		0,00	3360,00	0,00	0,00	NR		3360,00	NO	NO				
1966	NA	16/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TARANTO MOLO	NNAPTMON	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	3360,00	0,00	0,00	NF		3360,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	CA	16/07/2018	16:34:41	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	B	S0	SERRASECCA	CCAGSECC	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		15,98	1,28	0,39	0,39	NF		1,28	NO	NO	0,41	0,41	0,02	0,02
1377	MI	16/07/2018	16:56:59	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	UT HOLCIM	MMILCTIM	R	T	132	HOLCIM		7,88	1,01	0,13	0,13	NF		1,01	SI	NO				
1377	MI	16/07/2018	16:56:59	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	UT WHIRPOOL	MMILWRPM	R	T	132	WHIRLPOOL EUROPE		1,50	1,01	0,03	0,03	NF		1,01	SI	NO				
1358	FI	16/07/2018	16:59:40	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	BENTIVOGLIO	FFIRBTVF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF		0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00



n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1265	TO	16/07/2018	17:47:11	Linee	TERNA	70 4AC	300	B	S1	VALLECROSIA	TTORVCRT	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE		7,96	0,39	0,09	0,09	NF			0,39	NO	NO	0,09	0,09	0,00	0,00
2803	NA	17/07/2018	07:30:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	S. DOMENICA	NNAPSDMN	R	R	150	CLEAN ENERGY		0,00	780,00	0,00	0,00	NR			780,00	NO	NO				
1326	RM	17/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132 5DP	500	L	S1	CAPPUCCINI TR R	RROMCPPRTR	R	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1935	PA	17/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S0	MILAZZO FS	PPALMIFP	R	M	150	RFI		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
1965	NA	17/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	S.FRANCESCO C.LE	NNAPSFNN	N	R	150	PE SAN FRANCESCO		0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
3048	NA	17/07/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	VOLTURARA	NNAPEVLN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI		0,00	4770,00	0,00	0,00	NR			4770,00	NO	NO				
3048	NA	17/07/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	IVPC4 VOLTURARA	NNAPIVLN	R	R	150	ERG WIND 4		0,00	4770,00	0,00	0,00	NR			4770,00	NO	NO				
3049	NA	17/07/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	MONTORSI	NNAPMRSN	R	R	150	FERROVIE DEL GARGANO		0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
3049	NA	17/07/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	ALBERONA	NNAPEALN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI		0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
3049	NA	17/07/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	IVPC ALBERONA	NNAPIALN	R	R	150	IVPC		0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
1149	NA	17/07/2018	12:39:21	Linee	TERNA	150 4AC	300	T	S0	PALMI S	NNAPPLSN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	RM	17/07/2018	21:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	FS COLLEVECCHIO	RROMCVXR	N	T	132	RFI		0,00	570,00	0,00	0,00	NF			570,00	NO	NO				
2803	NA	18/07/2018	07:30:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	S. DOMENICA	NNAPSDMN	R	R	150	CLEAN ENERGY		0,00	780,00	0,00	0,00	NR			780,00	NO	NO				
1221	TO	18/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	VARZO 2	TTORVDVT	R	R	132	ENEL GREEN POWER		0,00	2160,00	0,00	0,00	NR			2160,00	NO	NO				
1221	TO	18/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	VARZO CP	TTORVZCT	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	2160,00	0,00	0,00	NF			2160,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	RM	18/07/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150 5DP	500	L	S0	LARINO CP	RROMLCPR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	270,00	0,00	0,00	NF			270,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	RM	18/07/2018	08:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150 5DP	500	L	S1	SAN BENEDETTO C.LE	RROMSBTR	N	R	150	SAN MARTINO WIND		0,00	270,00	0,00	0,00	NR			270,00	NO	NO				
1329	RM	18/07/2018	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132 5DP	500	L	S1	PROFILGLASS	RROMPROR	R	R	132	PROFILGLASS		0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO				
1965	NA	18/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	S.FRANCESCO C.LE	NNAPSFNN	N	R	150	PE SAN FRANCESCO		0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
3049	NA	18/07/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	MONTORSI	NNAPMRSN	R	R	150	FERROVIE DEL GARGANO		0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
3049	NA	18/07/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	ALBERONA	NNAPEALN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI		0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
3049	NA	18/07/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	IVPC ALBERONA	NNAPIALN	R	R	150	IVPC		0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
1300	PD	18/07/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	ZUEL	WENZUEV	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	3240,00	0,00	0,00	NF			3240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	RM	18/07/2018	09:00:00	Stallo linea	ACEA DISTRIBUZIONE	150 5DP	500	L	S1	ACEA SELVOTTA	RROMASER	R	R	150	ACEA DISTRIBUZIONE		0,00	180,00	0,00	0,00	NF			180,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	NA	18/07/2018	09:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	SAN GIOVANNI C.LE	NNAPSNGN	R	T	150	EDP RENEWABLES ITALIA		0,00	60,00	0,00	0,00	NR			60,00	NO	NO				
1185	NA	18/07/2018	15:42:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	L	S2	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI		2,01	5,00	0,17	0,17	NF			5,00	NO	NO				
1185	NA	18/07/2018	15:42:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	L	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI		2,01	5,00	0,17	0,17	NF			5,00	NO	NO				
1185	NA	18/07/2018	15:42:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	L	S2	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI		2,01	5,00	0,17	0,17	NF			5,00	NO	NO				
1185	NA	18/07/2018	15:42:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	L	S2	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI		2,01	5,00	0,17	0,17	NF			5,00	NO	NO				
1185	NA	18/07/2018	15:42:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	L	S2	PALMI FS	NNAPPMFN	N	M	60	RFI		2,01	10,00	0,34	0,34	NF			10,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1331	RM	18/07/2018	21:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	FS COLLEVECCHIO	RROMCVXR	N	T	132	RFI		0,00	570,00	0,00	0,00	NF			570,00	NO	NO				
1378	MI	19/07/2018	01:43:19	Stallo linea	TERNA	132 4AC	100	T	S0	FALOPPIO	MMILFALM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	PA	19/07/2018	07:20:00	Stallo linea	SELF	150 4AC	400	L	S1	TERMINI IMERESE FS	PPALTEFP	N	T	150	RFI		0,00	749,00	0,00	0,00	NF			749,00	SI	NO				
1965	NA	19/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	S.FRANCESCO C.LE	NNAPSFNN	N	R	150	PE SAN FRANCESCO		0,00	420,00	0,00	0,00	NR			420,00	NO	NO				
1421	PD	19/07/2018	08:04:50	Linee	TERNA	220 4AC	100	L	S1	ACCIAIERIA BERTOLI	VVENSABV	R	T	220	ACCIAIERIE BERTOLI		34,99	356,43	208,03	208,03	NF			356,43	SI	SI				
1606	CA	19/07/2018	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 5DP	500	L	S1	ARMUNGIA	CCAGARMC	R	R	150	ENAS		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2051	NA	19/07/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	GROTTA FS	NNAPGFSN	R	T	150	RFI		0,00	390,00	0,00	0,00	NF			390,00	NO	NO				
3049	NA	19/07/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	MONTORSI	NNAPMRSN	R	R	150	FERROVIE DEL GARGANO		0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
3049	NA	19/07/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	ALBERONA	NNAPEALN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI		0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
3049	NA	19/07/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	IVPC ALBERONA	NNAPIALN	R	R	150	IVPC		0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
1359	FI	19/07/2018	09:05:10	Linee	TERNA	132 4AC	100	T	S2	S.CRESCI	FFIRSCRIF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		18,50	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	FI	19/07/2018	09:05:12	Linee	TERNA	132 4AC	100	T	S0	S.COLOMBANO CP	FFIRSCOF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		9,90	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	FI	19/07/2018	14:04:28	Stallo linea	RFI	132 3CE	50S	L	S1	IDICE FS	FFIRIDCF	R	R	132	RFI		0,00	91,31	0,00	0,00	NF			91,31	NO	NO				
1237	PA	19/07/2018	14:44:38	Linee	FSI	150 3CE	40I	B	S3	CALATABIANO FS	PPALCAFP	N	M	150	RFI		0,00	1,30	0,00	0,00	NF			1,30	NO	NO				
1578	RM	19/07/2018	15:30:23	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132 4AC	400	B	S1	CAPPUCCINI TR V	RROMCPPTV	R	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE		6,89	2,21	0,27	0,27	NF			2,21	NO	NO	0,33	0,33	0,06	0,06
1411	RM	19/07/2018	23:45:25	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	60R	L	S1	O.I. MANUFACTURING	RROMAVIR	R	R	150	O-I MANUFACTURING ITALY		6,50	5,38	0,61	0,61	NF			5,38	NO	NO				
1411	RM	19/07/2018	23:45:25	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	60R	L	S1	APRILIA ALPHA	RROMASGR	N	R	150	IMPIANTI ALPHA		0,00	5,38	0,00	0,00	NR			5,38	NO	NO				
1411	RM	19/07/2018	23:45:26	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50S	L	S1	PARCHI	RROMPCHR	R	T	150	ACEA DISTRIBUZIONE		2,65	5,37	0,25	0,25	NF			5,37	NO	NO	0,25	0,25	0,00	0,00
1411	RM	19/07/2018	23:45:30	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50S	B	S1	S.PROCULA	RROMSPRR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE		11,50	1,55	0,37	0,37	NF			1,55	NO	NO	0,37	0,37	0,00	0,00
1411	RM	19/07/2018	23:45:30	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50S	B	S1	POMEZIA TR3	RROMPOTR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	1,55	0,00	0,00	NF			1,55	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	RM	19/07/2018	23:45:30	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50U	L	S0	POMEZIA	RROMPOMR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		23,74	3,31	1,39	1,39	NF			3,31	NO	NO	1,39	1,39	0,00	0,00
1411	RM	19/07/2018	23:45:30	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50U	L	S2	S.RITA	RROMSRIR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		26,78	5,32	2,47	2,47	NF			5,32	NO	NO	2,53	2,53	0,06	0,06
1411	RM	19/07/2018	23:45:33	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	60R	L	S1	LAVINIO	RROMLAVR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE		11,50	5,30	1,05	1,05	NF			5,30	NO	NO	1,05	1,05	0,00	0,00
1411	RM	19/07/2018	23:45:33	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	60R	L	S2	CAMPO DI CARNE	RROMCMCR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		11,52	5,30	1,06	1,06	NF			5,30	NO	NO	1,16	1,16	0,10	0,10
1411	RM	19/07/2018	23:45:33	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	60R	L	S2	ANZIO	RROMANZR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		22,65	6,03	2,28	2,28	NF			6,03	NO	NO	2,28	2,28	0,00	0,00
1411	RM	20/07/2018	00:35:27	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50U	L	S2	S.RITA	RROMSRIR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		11,86	10,17	2,03	2,03	NF			10,17	NO	NO	2,03	2,03	0,00	0,00
1411	RM	20/07/2018	00:42:10	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150 3CE	50S	L	S1	PARCHI	RROMPCHR	R	T	150	ACEA DISTRIBUZIONE		0,65	1219,43	13,21	0,00	NF			0,00	NO	NO	13,21	0,00	0,00	0,00
1361	FI	20/07/2018	02:29:44	Stallo linea	RFI	132 3CE	50S	L	S1	IDICE FS	FFIRIDCF	R	R	132	RFI		0,00	9,24	0,00	0,00	NF			9,24	NO	NO				
1344	RM	20/07/2018	06:30:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	ORSA MAGGIORE	RROMORMM	R	T	150	SOLARE ROMA		0,00	120,00	0,00	0,00	NR			120,00	NO	NO				
2051	NA	20/07/2018	08:30:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	GROTTA FS	NNAPGFSN	R	T	150	RFI		0,00	390,00	0,00	0,00	NF			390,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
3049	NA	20/07/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1		MONTORSI	NNAPMRSN	R	R	150	FERROVIE DEL GARGANO		0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
3049	NA	20/07/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1		ALBERONA	NNAPEALN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI		0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
3049	NA	20/07/2018	08:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1		IVPC ALBERONA	NNAPIALN	R	R	150	IVPC		0,00	450,00	0,00	0,00	NR			450,00	NO	NO				
1453	PD	20/07/2018	15:37:27	Linee	TERNA	50 4AC	300	L	S3		ARSIERO	VVENARIV	R	M	50	ENEL DISTRIBUZIONE		17,10	5,43	1,63	1,63	NF			5,43	NO	NO	1,81	1,81	0,18	0,18
1453	PD	20/07/2018	15:37:27	Linee	TERNA	50 4AC	300	L	S1		ASIAGO	VVENASIV	R	R	50	ENEL DISTRIBUZIONE		6,33	5,43	0,60	0,60	NF			5,43	NO	NO	0,67	0,67	0,07	0,07
1454	PD	20/07/2018	15:59:22	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S0		ROMANO D'EZZELINO	VVENROMV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		42,40	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	PD	20/07/2018	15:59:22	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S0		ROSSANO	VVENRSV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		17,70	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	PD	20/07/2018	15:59:22	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S1		COSTALUNGA	VVENCSGV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE		13,50	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	PD	20/07/2018	15:59:22	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S1		FONTE ALTO	VVENFOAV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE		22,50	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	PD	20/07/2018	15:59:22	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S1		BIFRANGI	VWENBFGV	R	T	132	BIFRANGI		13,78	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
1455	PD	20/07/2018	16:29:27	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S0		ROSSANO	VWENRSV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		13,50	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	PD	20/07/2018	16:29:27	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S1		COSTALUNGA	VWENCSGV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE		13,10	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	PD	20/07/2018	16:29:27	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S1		FONTE ALTO	VWENFOAV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE		22,40	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	TO	20/07/2018	21:02:15	Linee	TERNA	132 4AC	300	B	S1		HYDROCHEM PIEVE VERGONTE	TTORENIT	R	T	132	HYDROCHEM ITALIA		13,30	1,29	0,33	0,33	NR			1,29	NO	NO				
1384	MI	20/07/2018	22:20:09	Linee	TERNA	132 4AC	300	B	S0		GRAVEDONA	MMILGRVM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		6,38	1,46	0,18	0,18	NF			1,46	NO	NO	0,19	0,19	0,01	0,01
1267	TO	20/07/2018	23:52:02	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S0		IVREA	TTORIVRT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		11,65	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	MI	21/07/2018	00:01:34	Linee	ITALGEN	132 3CE	40I	L	S0		VILLA DI SERIO	MMILVSRM	R	M	132	ITALGEN		16,00	7,51	2,09	2,09	NF			7,51	NO	NO				
1385	MI	21/07/2018	00:01:34	Linee	ITALGEN	132 3CE	40I	L	S3		CALUSCO	MMILCSCM	N	M	132	ITALGEN		19,00	7,51	2,49	2,49	NF			7,51	NO	NO				
1385	MI	21/07/2018	00:01:34	Linee	ITALGEN	132 3CE	40I	L	S3		VAPRIO	MMILVPRM	R	M	132	ITALGEN		13,10	7,51	1,71	1,71	NR			7,51	NO	NO				
1385	MI	21/07/2018	00:01:34	Linee	ITALGEN	132 3CE	40I	L	S3		REZZATO	MMILRZZM	R	M	132	ITALGEN		21,40	7,51	2,80	2,80	NF			7,51	NO	NO				
1385	MI	21/07/2018	00:01:40	Linee	ITALGEN	132 3CE	40I	L	S1		SONGAVAZZO	MMILSGZM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE		3,31	7,45	0,43	0,43	NF			7,45	NO	NO	0,43	0,43	0,00	0,00
1386	MI	21/07/2018	00:24:36	Linee	TERNA	132 4AC	300	B	S0		GRAVEDONA	MMILGRVM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		4,86	2,01	0,16	0,16	NF			2,01	NO	NO	0,16	0,16	0,00	0,00
1387	MI	21/07/2018	00:43:33	Linee	TERNA	132 4AC	300	B	S1		GAVER CP	MMILGVPM	N	T	70	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	1,00	0,00	0,00	NF			1,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1387	MI	21/07/2018	00:43:33	Linee	TERNA	132 4AC	300	B	S1		BAGOLINO TR R 4/8	MMILBGOMTR	R	R	132	A2A RETI ELETTRICHE		2,23	1,00	0,04	0,04	NF			1,00	NO	NO	0,04	0,04	0,00	0,00
1387	MI	21/07/2018	00:43:55	Linee	TERNA	132 4AC	300	B	S1		GAVER	MMILGVEM	R	R	70	EDISON		0,00	0,55	0,00	0,00	NR			0,55	NO	NO				
1387	MI	21/07/2018	00:43:55	Linee	TERNA	132 4AC	300	B	S1		FONTANAMORA	MMILFTMM	R	R	70	EDISON		0,00	0,55	0,00	0,00	NR			0,55	NO	NO				
1387	MI	21/07/2018	00:43:55	Linee	TERNA	132 4AC	300	B	S1		PONTE CAFFARO 1-2	MMILPTCM	R	T	132	EDISON		9,40	0,55	0,14	0,14	NR			0,55	NO	NO				
1385	MI	21/07/2018	01:01:34	Linee	ITALGEN	132 3CE	40I	L	S1		DEZZO DI SCALVE	MMILDZZM	R	R	70	ITALGEN		4,50	15,46	1,18	1,18	NR			15,46	NO	NO				
1388	MI	21/07/2018	02:46:01	Linee	TERNA	132 3CE	70R	L	S1		UT GHIDINI	MMILGHAM	R	T	132	GHIDINI TRAFILERIE		1,86	799,25	24,78	24,78	NF			799,25	NO	NO				
1389	MI	21/07/2018	03:26:49	Linee	TERNA	132 4AC	300	L	S1		NUVOLENTI TR V 4/8	MMILNVOMTV	R	R	132	A2A RETI ELETTRICHE		7,87	3,34	0,47	0,47	NF			3,34	NO	NO	0,47	0,47	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1389	MI	21/07/2018	03:26:49	Linee	TERNA	132 4AC	300	L	S1	NUVOLENT0 TR R 4/8	MMILNVOMTR	R R	R	R	132	A2A RETI ELETTRICHE	4,42	3,34	0,26	0,26	NF			3,34	NO	NO	0,26	0,26	0,00	0,00
1457	PD	21/07/2018	03:35:01	Linee	TERNA	132 4AC	400	B	S1	AVIO TR R	VVENAVOVTR	R R	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE	6,24	1,51	0,19	0,19	NF			1,51	NO	NO	0,23	0,23	0,04	0,04
1268	TO	21/07/2018	03:36:44	Linee	TERNA	132 4AC	300	L	S1	PONTECURONE	TTORPTCT	R R	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	2,18	3,08	0,11	0,11	NF			3,08	NO	NO	0,11	0,11	0,00	0,00
1390	MI	21/07/2018	04:03:56	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S1	CASTEGGIO CP	MMILCSGM	R R	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	MI	21/07/2018	04:03:56	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S1	UT AB MAURI	MMILABMM	R R	R	R	132	AB MAURI ITALY	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
1476	PD	21/07/2018	04:55:34	Linee	TERNA	132 3CE	70R	L	S1	CASTELPIETRA	VVENCSSRV	R R	R	R	132	ACSM PRIMIERO	0,08	11,32	0,02	0,02	NF			11,32	NO	NO	0,58	0,58	0,56	0,56
1476	PD	21/07/2018	05:02:11	Linee	TERNA	132 3CE	70R	L	S1	CAORIA	VVENCRIV	R T	R	T	132	PRIMIERO ENERGIA	0,00	6,17	0,00	0,00	NR			6,17	NO	NO				
1476	PD	21/07/2018	05:04:01	Linee	TERNA	132 3CE	70R	B	S1	S.SILVESTRO CP	VWENSSIVTR	N R	N	R	10	ACSM PRIMIERO	0,60	3,00	0,03	0,03	NF			3,00	NO	NO	0,03	0,03	0,00	0,00
1476	PD	21/07/2018	05:04:01	Linee	TERNA	132 3CE	70R	B	S2	S.SILVESTRO	VWENSSIV	R M	R	M	132	PRIMIERO ENERGIA	0,00	3,00	0,00	0,00	NR			3,00	NO	NO				
1476	PD	21/07/2018	05:04:11	Linee	TERNA	132 3CE	70R	L	S1	VAL NOANA	VVENVNOV	R T	R	T	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	2128,57	0,00	0,00	NR			2128,57	NO	NO				
1270	TO	21/07/2018	07:07:52	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S0	LAVAGNA	TTORLAVT	R M	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	MI	21/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S0	BORGO S.GIACOMO	MMILBOGM	R M	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	FI	21/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S0	S.MARTINO CP	FFIRSMTF	R M	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	NA	21/07/2018	11:37:45	Gruppi termoelettrici	ENEL PRODUZIONE	380 3CE	50U	L	S1	BRINDISI SUD CE (GR4)	NNAPBSCNG4	R R	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	588,14	76,38	751,19	751,19	NR			76,38	NO	NO				
1304	PD	21/07/2018	12:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	COSTALUNGA	VWENCSGV	R T	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	PD	21/07/2018	12:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	FORTE ALTO	VWENFOAV	R T	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1980,00	0,00	0,00	NF			1980,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	TO	21/07/2018	12:28:00	Linee	FSI	70 3CE	40I	B	S4	RFI SESTRI LEVANTE	TTORFSET	N R	N	R	70	RFI	0,00	2,00	0,00	0,00	NF			2,00	NO	NO				
1272	TO	21/07/2018	12:28:00	Linee	FSI	60 3CE	40I	B	S4	LEVANTO RFI	TTORLEFT	N R	N	R	60	RFI	0,00	2,00	0,00	0,00	NF			2,00	NO	NO				
1273	TO	21/07/2018	12:37:50	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S0	PONTEVIZZA	TTORPVIT	R M	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	MI	21/07/2018	14:20:16	Linee	TERNA	220 4AC	300	B	S1	GARGNANO TRG1 2/9	MMILGARM1	R R	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	1,01	0,00	0,00	NR			1,01	NO	NO				
1472	PD	21/07/2018	14:30:23	Linee	TERNA	60 4AC	300	B	S3	CALDONAZZO	VWENCLDV	R M	R	M	60	SET DISTRIBUZIONE	9,94	0,30	0,09	0,09	NF			0,30	NO	NO	0,10	0,10	0,01	0,01
1473	PD	21/07/2018	18:15:08	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S0	DOLO CP	VVENDODV	R M	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	34,90	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1509	PD	21/07/2018	20:02:15	Linee	FSI	132 3CE	40I	B	S1	CASARSA FS	VWENCAFV	R T	R	T	132	RFI	0,00	1,04	0,00	0,00	NF			1,04	NO	NO				
1274	TO	21/07/2018	21:27:33	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S0	COGOLETO	TTORCGTT	R M	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	TO	21/07/2018	22:01:07	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S0	RACCONIGI	TTORRACT	R M	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	1,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	TO	21/07/2018	22:01:07	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S1	SOMMARIVA	TTORSOMT	R R	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	4,40	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	TO	21/07/2018	22:01:07	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S1	ITA	TTORITAT	R T	R	T	132	ILVA	0,47	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
1312	NA	22/07/2018	07:00:00	Linee	BUZZI UNICEM	150 5DP	500	L	S1	CEMEN. BARLETTA	NNAPCBAN	R R	R	R	150	BUZZI UNICEM	0,00	600,00	0,00	0,00	NF			600,00	NO	NO				
1305	PD	22/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	50 5DP	500	L	S1	SAFAS	VWENSASV	R R	R	R	50	S.A.F.A.S.	0,00	300,00	0,00	0,00	NF			300,00	NO	NO				
1325	TO	22/07/2018	15:08:06	Linee	TERNA	70 4AC	300	B	S1	FERVENTO CARICO	TTORFEVTT3	R R	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	-1,94	1,33	0,00	0,00	NF			1,33	NO	NO	0,06	0,06	0,11	0,11

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1325	TO	22/07/2018	15:08:06	Linee	TERNA	70 4AC	300	B	S1	FERVENTO	TTORFEVT	R	R	70	ENEL PRODUZIONE		1,21	1,33	0,03	0,03	NR			1,33	NO	NO				
1382	FI	22/07/2018	15:48:21	Linee	FSI	132 3CE	40I	L	S3	BERCETO FS	FFIRBRFF	N	M	132	RFI		0,00	3,10	0,00	0,00	NF			3,10	NO	NO				
1362	FI	23/07/2018	02:26:51	Linee	TERNA	132 4AC	300	L	S1	PORTOFERRAIO	FFIRFETF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		10,85	4,34	0,83	0,83	NF			4,34	NO	NO	0,83	0,83	0,00	0,00
1362	FI	23/07/2018	02:26:51	Linee	TERNA	132 4AC	300	L	S1	S.GIUSEPPE	FFIRSGPF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		6,55	3,12	0,35	0,35	NF			3,12	NO	NO	0,35	0,35	0,00	0,00
1232	PA	23/07/2018	02:33:07	Linee	ITALCEMENTI	70 3CE	40I	L	S1	CEMENTERIE ISOLA	PPALCE5P	N	R	70	ITALGEN		0,00	551,26	0,00	0,00	NF			551,26	NO	NO				
1381	FI	23/07/2018	03:29:09	Linee	FSI	132 3CE	40I	L	S3	CA'LANDINO FS	FFIRCDIF	N	M	132	RFI		0,00	9,50	0,00	0,00	NF			9,50	NO	NO				
1230	RM	23/07/2018	03:34:02	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S0	FANO CENTINAROLA	RROMFANR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	RM	23/07/2018	03:56:25	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	132 3CE	50U	B	S0	FURLO	RROMFURR	R	M	132	ENEL PRODUZIONE		0,00	0,46	0,00	0,00	NR			0,46	NO	NO				
1379	FI	23/07/2018	04:30:49	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S0	S.PAOLO	FFIRSPLF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		15,68	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	FI	23/07/2018	05:34:45	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S0	PONZANO	FFIRPNZF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		13,68	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	TO	23/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	S.CLAIR	TTORSCLT	R	R	132	C.V. ACQUE		0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
1258	FI	23/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	LE PIANE MT	FFIRLEPF41	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	6240,00	0,00	0,00	NF			6240,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	FI	23/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S0	LE PIANE	FFIRLEPF	R	M	132	ENEL PRODUZIONE		0,00	6240,00	0,00	0,00	NR			6240,00	NO	NO				
1259	FI	23/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	MONZUNO FS	FFIRMZFF	R	T	132	RFI		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
1571	TO	23/07/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	IREN ENERGIA	220 5DP	500	L	S1	MONCALIERI AEM G2	TTORMOATG2	R	R	220	IREN ENERGIA		0,00	35040,00	0,00	0,00	NR			35040,00	NO	NO				
1572	TO	23/07/2018	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	IREN ENERGIA	220 5DP	500	L	S1	MONCALIERI AEM G6	TTORMOATG6	R	R	220	IREN ENERGIA		0,00	35040,00	0,00	0,00	NR			35040,00	NO	NO				
2057	NA	23/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	SER S.AGATA	NNAPSAGN	R	T	150	SOCIETA' ENERGIE RINNOVABILI		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2057	NA	23/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	FRI-EL S.AGATA	NNAPFSAN	R	R	150	FRI-EL		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2057	NA	23/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	LUCKY WIND	NNAPLUWN	R	T	150	LUCKY WIND		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2702	NA	23/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	GORGIO C.LE	NNAPGORN	R	T	150	SAVE OPPIDO LUCANO		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2702	NA	23/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	SANT'AMBROGIO C.LE	NNAPSAMN	R	R	150	C&C LUCANIA		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
1306	PD	23/07/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	132 5DP	500	L	S1	IDEAL SERVICE	VVENIDSV	R	R	132	IDEAL SERVICE		0,00	6120,00	0,00	0,00	NF			6120,00	NO	NO				
1307	PD	23/07/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	ZUEL	WENZUEV	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	6120,00	0,00	0,00	NF			6120,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	RM	23/07/2018	09:35:19	Linee	TERNA	150 4AC	300	B	S0	PONTECORVO	RROMPTCR	R	M	150	ENEL PRODUZIONE		4,27	1,54	0,14	0,14	NR			1,54	NO	NO				
1251	RM	23/07/2018	09:35:19	Linee	TERNA	150 4AC	300	B	S1	PONTECORVO TR R 3/7	RROMPTCRT2	N	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE		7,00	1,54	0,22	0,22	NF			1,54	NO	NO	0,22	0,22	0,00	0,00
1193	NA	23/07/2018	10:19:14	Linee	TERNA	60 4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE		20,95	1,00	0,35	0,35	NF			1,00	NO	NO	0,35	0,35	0,00	0,00
1203	NA	23/07/2018	10:27:21	Linee	TERNA	60 4AC	300	B	S1	FINCANTIERI	NNAPFCUN	R	T	60	FINCANTIERI		2,00	1,00	0,03	0,03	NF			1,00	SI	NO				
1207	NA	23/07/2018	10:27:39	Linee	TERNA	60 4AC	300	L	S3	SORRENTO	NNAPSORN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE		27,07	3,03	1,38	1,38	NF			3,03	NO	NO	1,38	1,38	0,00	0,00
1205	NA	23/07/2018	10:28:04	Linee	TERNA	60 4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE		20,95	2,51	1,00	1,00	NF			2,51	NO	NO	1,00	1,00	0,00	0,00
1208	NA	23/07/2018	10:36:59	Linee	TERNA	60 4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE		15,10	0,29	0,12	0,12	NF			0,29	NO	NO	0,12	0,12	0,00	0,00

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1211	NA	23/07/2018	10:51:22	Linee	TERNA	60 4AC	300	B	S1	CAVA FS	NNAPCFSN	R	T	60	RFI		0,52	1,29	0,01	0,01	NF			1,29	SI	NO				
1212	NA	23/07/2018	10:51:22	Linee	TERNA	60 4AC	300	B	S1	CAVA 60	NNAPCVAN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE		19,00	1,16	0,40	0,40	NF			1,16	NO	NO	0,40	0,40	0,00	0,00
1214	NA	23/07/2018	10:51:22	Linee	TERNA	60 4AC	300	B	S3	NOCERA 60	NNAPNCRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE		25,79	0,57	0,41	0,41	NF			0,57	NO	NO	0,41	0,41	0,00	0,00
1338	NA	23/07/2018	11:26:21	Linee	TERNA	60 4AC	300	L	S2	CASSANO 60	NNAPCNON	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE		5,42	435,11	39,31	3,93	NF			47,59	NO	NO	39,31	3,93	0,00	0,00
1338	NA	23/07/2018	11:26:21	Linee	TERNA	60 4AC	300	L	S1	GOLETO S.ANGELO 60	NNAPGOLN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE		1,24	437,49	9,05	0,09	NF			4,34	NO	NO	22,99	0,24	13,94	0,15
1338	NA	23/07/2018	11:26:21	Linee	TERNA	60 4AC	300	L	S1	ACQ. CASSANO	NNAPAQCN	R	T	60	ALTO CALORE SERVIZI		4,46	140,52	10,47	10,47	NF			140,52	SI	SI				
1215	NA	23/07/2018	13:29:03	Linee	TERNA	60 4AC	300	B	S2	MARTINA FRANCA 60	NNAPMFRN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE		6,61	1,03	0,12	0,12	NF			1,03	NO	NO	0,12	0,12	0,00	0,00
1234	PA	23/07/2018	15:47:00	Linee	TERNA	150 4AC	300	L	S1	CARLENTINI C.LE	PPALCRTP	R	R	150	IVPC 2000		30,00	4,51	2,43	2,43	NR			4,51	NO	NO				
1234	PA	23/07/2018	15:47:00	Linee	TERNA	150 4AC	300	L	S3	FRANCOFONTE	PPALFRNP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		3,36	4,12	0,24	0,24	NF			4,12	NO	NO	0,87	0,87	0,63	0,63
1216	NA	24/07/2018	05:59:43	Stallo linea	FIAT	60 3CE	50U	L	S3	FIAT NAPOLI UTENTE	NNAPFNAN	R	M	60	FIAT		0,76	147,11	1,86	1,86	NF			147,11	NO	NO				
1936	PA	24/07/2018	06:00:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	NEBRODI C.LE	PPALNBRP	R	R	150	SER		0,00	780,00	0,00	0,00	NR			780,00	NO	NO				
2056	NA	24/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	CARPANETO	NNAPCPTN	R	T	150	SERRA CARPANETO 3		0,00	10530,00	0,00	0,00	NR			10530,00	NO	NO				
2057	NA	24/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	SER S.AGATA	NNAPSAGN	R	T	150	SOCIETA' ENERGIE RINNOVABILI		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2057	NA	24/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	FRI-EL S.AGATA	NNAPFSAN	R	R	150	FRI-EL		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2057	NA	24/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	LUCKY WIND	NNAPLUWN	R	T	150	LUCKY WIND		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2702	NA	24/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	GORGIO C.LE	NNAPGORN	R	T	150	SAVE OPPIDO LUCANO		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2702	NA	24/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	SANT'AMBROGIO C.LE	NNAPSAMN	R	R	150	C&C LUCANIA		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
1332	RM	24/07/2018	08:30:00	Linee	TERNA	70 5DP	500	L	S1	FS CARRITO	RROMCTXR	N	R	60	RFI		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
1333	RM	24/07/2018	08:30:00	Stallo linea	RFI	132 5DP	500	L	S1	FS NARNI	RROMNAXR	N	T	132	RFI		0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
1248	MI	24/07/2018	09:00:00	Linee	TERNA	220 5DP	500	L	S1	CAMPO MORO	MMILCMOM	R	R	220	ENEL PRODUZIONE		0,00	3360,00	0,00	0,00	NR			3360,00	NO	NO				
1400	NA	24/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	IVPC FOIANO (C.LE 2)	NNAPIFON	R	R	150	IVPC		0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	24/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	IVPC POW3 FOIANO	NNAPIPFN	R	R	150	IVPC		0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	24/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	WIND ENER.FOIANO	NNAPWEFN	R	R	150	WIND ENERGY FOIANO		0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	24/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	FORTORE E.ROSETO	NNAPFRON	R	R	150	FORTORE ENERGIA		0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	24/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	IVPC4 ROSETO	NNAPIRSN	R	R	150	ERG WIND 4		0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	24/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	IVPC ALBERONA	NNAPIALN	R	R	150	IVPC		0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	24/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	ALBERONA	NNAPEALN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI		0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	24/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	MONTORSI	NNAPMRSN	R	R	150	FERROVIE DEL GARGANO		0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	24/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	IVPC4 VOLTURARA	NNAPIVLN	R	R	150	ERG WIND 4		0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	24/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	VOLTURARA	NNAPEVLN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI		0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1260	FI	24/07/2018	11:04:53	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	132 3CE	50U	L	S1	SILLANO 1	FFIRSI1F	R	R	132	ENEL PRODUZIONE		0,00	365,39	0,00	0,00	NR			365,39	NO	NO				
1338	NA	24/07/2018	11:17:11	Linee	TERNA	60 4AC	300	L	S1	GOLETO S.ANGELO 60	NNAPGOLN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	6,38	0,00	0,00	NF			6,38	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	NA	24/07/2018	11:17:30	Linee	TERNA	60 4AC	300	L	S1	ACQ. CASSANO	NNAPAQCQ	R	T	60	ALTO CALORE SERVIZI		4,00	5,27	0,36	0,36	NF			5,27	SI	NO				
1392	MI	25/07/2018	02:08:11	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S0	CREMA	MMILCRM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	MI	25/07/2018	02:08:11	Linee	TERNA	132 4AC	300	T	S0	CASALE CREMASCO	MMILCCRM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	NA	25/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	ACQUAV.FS	NNAPACFN	R	R	150	RFI		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
2031	NA	25/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	FRANCAVILLA FS	NNAPFFSN	R	T	150	RFI		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2057	NA	25/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	SER S.AGATA	NNAPSAGN	R	T	150	SOCIETA' ENERGIE RINNOVABILI		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2057	NA	25/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	FRI-EL S.AGATA	NNAPFSAN	R	R	150	FRI-EL		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2057	NA	25/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	LUCKY WIND	NNAPLUWN	R	T	150	LUCKY WIND		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
1260	FI	25/07/2018	09:28:25	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	132 3CE	50U	L	S1	SILLANO 1	FFIRSI1F	R	R	132	ENEL PRODUZIONE		0,00	400,38	0,00	0,00	NR			400,38	NO	NO				
1400	NA	25/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	IVPC FOIANO (C.LE 2)	NNAPIFON	R	R	150	IVPC		0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	25/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	IVPC POW3 FOIANO	NNAPIPFN	R	R	150	IVPC		0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	25/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	WIND ENER.FOIANO	NNAPWEFN	R	R	150	WIND ENERGY FOIANO		0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	25/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	FORTORE E.ROSETO	NNAPFRON	R	R	150	FORTORE ENERGIA		0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	25/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	IVPC4 ROSETO	NNAPIRSN	R	R	150	ERG WIND 4		0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	25/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	IVPC ALBERONA	NNAPIALN	R	R	150	IVPC		0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	25/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	ALBERONA	NNAPEALN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI		0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	25/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	MONTORSI	NNAPMRSN	R	R	150	FERROVIE DEL GARGANO		0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	25/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	IVPC4 VOLTURARA	NNAPIVLN	R	R	150	ERG WIND 4		0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	25/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150 5DP	500	L	S1	VOLTURARA	NNAPEVLN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI		0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
2053	NA	25/07/2018	10:30:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	MINERVINO	NNAPSGMN	R	R	150	MINERVINO WIND		0,00	180,00	0,00	0,00	NR			180,00	NO	NO				
1281	NA	25/07/2018	18:17:31	Linee	TERNA	150 4AC	300	T	S0	PAOLA	NNAPPAON	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1942	PA	26/07/2018	01:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150 5DP	500	L	S1	C.LE FV MAZARA	PPALMZAP	N	R	150	ERIKA EOLICA		0,00	390,00	0,00	0,00	NR			390,00	NO	NO				
1477	PD	26/07/2018	06:47:20	Linee	TERNA	50 4AC	300	B	S3	VALDOBBIADENE	VVENVLBV	R	M	50	ENEL DISTRIBUZIONE		7,63	1,12	0,16	0,16	NF			1,12	NO	NO	0,23	0,23	0,07	0,07
2031	NA	26/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	FRANCAVILLA FS	NNAPFFSN	R	T	150	RFI		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2039	NA	26/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	BITETTO FS	NNAPBTFN	R	T	150	RFI		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
2057	NA	26/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	SER S.AGATA	NNAPSAGN	R	T	150	SOCIETA' ENERGIE RINNOVABILI		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2057	NA	26/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	FRI-EL S.AGATA	NNAPFSAN	R	R	150	FRI-EL		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2057	NA	26/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	LUCKY WIND	NNAPLUWN	R	T	150	LUCKY WIND		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1308	PD	26/07/2018	08:51:00	Stallo linea	SET DISTRIBUZIONE	60	3CE	50U	L	S1	GRIGNO TR R	VVENGRNVTR	R	R	60	SET DISTRIBUZIONE	0,00	170,00	0,00	0,00	NF			170,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	PD	26/07/2018	08:51:00	Stallo linea	SET DISTRIBUZIONE	60	3CE	50S	L	S1	GRIGNO	VVENGRNV	R	R	60	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	170,00	0,00	0,00	NR			170,00	NO	NO				
1400	NA	26/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	IVPC FOIANO (C.LE 2)	NNAPIFON	R	R	150	IVPC	0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	26/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	IVPC POW3 FOIANO	NNAPIPFN	R	R	150	IVPC	0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	26/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	WIND ENER.FOIANO	NNAPWEFN	R	R	150	WIND ENERGY FOIANO	0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	26/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FORTORE E.ROSETO	NNAPFRON	R	R	150	FORTORE ENERGIA	0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	26/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	IVPC4 ROSETO	NNAPIRSN	R	R	150	ERG WIND 4	0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	26/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	IVPC ALBERONA	NNAPIALN	R	R	150	IVPC	0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	26/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ALBERONA	NNAPEALN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI	0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	26/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MONTORSI	NNAPMRSN	R	R	150	FERROVIE DEL GARGANO	0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	26/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	IVPC4 VOLTURARA	NNAPIVLN	R	R	150	ERG WIND 4	0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1400	NA	26/07/2018	09:30:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	VOLTURARA	NNAPEVLN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI	0,00	510,00	0,00	0,00	NR			510,00	NO	NO				
1260	FI	26/07/2018	09:30:31	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	132	3CE	50U	L	S1	SILLANO 1	FFIRSI1F	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	375,38	0,00	0,00	NR			375,38	NO	NO				
1340	NA	26/07/2018	11:16:47	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	4AC	400	L	S1	PILANI C.LE	NNAPPILN	R	R	150	WIND FARM UMBERTO AVINO	0,91	42,02	0,64	0,64	NR			42,02	NO	NO				
1340	NA	26/07/2018	11:16:47	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	4AC	400	L	S1	CROCELLA	NNAPCRCN	R	T	150	ERG EOLICA GINESTRE	5,85	21,30	2,10	2,10	NR			21,30	NO	NO				
1340	NA	26/07/2018	11:16:47	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	4AC	400	L	S1	DAUNIA W FAETO	NNAPDWFN	R	R	150	DAUNIA WIND	4,44	7,53	0,58	0,58	NR			7,53	NO	NO				
1340	NA	26/07/2018	11:16:47	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	4AC	400	L	S1	DAUNIA FAETO	NNAPDAFN	R	R	150	DAUNIA FAETO	2,16	3,16	0,12	0,12	NR			3,16	NO	NO				
1340	NA	26/07/2018	11:16:47	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	4AC	400	L	S1	DIFESA C.LE	NNAPDIFN	R	R	150	DIFESA WIND	2,06	14,31	0,50	0,50	NR			14,31	NO	NO				
1340	NA	26/07/2018	11:16:47	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	4AC	400	L	S1	EOS4 FAETO	NNAPE4FN	R	R	150	EOS4 FAETO	4,97	11,10	0,92	0,92	NR			11,10	NO	NO				
1340	NA	26/07/2018	11:16:47	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	4AC	400	L	S1	CELLE S.VITO	NNAPECEN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI	5,12	3,16	0,28	0,28	NR			3,16	NO	NO				
1340	NA	26/07/2018	11:16:47	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	4AC	400	L	S1	IVPC4 CELLE S.V.	NNAPICLN	R	R	150	ERG WIND 4	2,86	3,16	0,16	0,16	NR			3,16	NO	NO				
1340	NA	26/07/2018	11:16:47	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	4AC	400	L	S1	WIND ENER.FOIANO	NNAPWEFN	R	R	150	WIND ENERGY FOIANO	0,00	3,06	0,00	0,00	NR			3,06	NO	NO				
1340	NA	26/07/2018	11:16:47	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	4AC	400	L	S1	FORTORE E.ROSETO	NNAPFRON	R	R	150	FORTORE ENERGIA	9,68	3,06	0,50	0,50	NR			3,06	NO	NO				
1340	NA	26/07/2018	11:16:47	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	4AC	400	L	S1	IVPC4 ROSETO	NNAPIRSN	R	R	150	ERG WIND 4	2,36	3,06	0,12	0,12	NR			3,06	NO	NO				
1340	NA	26/07/2018	11:16:47	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	4AC	400	L	S1	MONTORSI	NNAPMRSN	R	R	150	FERROVIE DEL GARGANO	3,22	3,06	0,17	0,17	NR			3,06	NO	NO				
1340	NA	26/07/2018	11:16:47	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	4AC	400	L	S1	IVPC ALBERONA	NNAPIALN	R	R	150	IVPC	2,47	3,06	0,13	0,13	NR			3,06	NO	NO				
1340	NA	26/07/2018	11:16:47	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	4AC	400	L	S1	ALBERONA	NNAPEALN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI	0,73	3,06	0,04	0,04	NR			3,06	NO	NO				
1340	NA	26/07/2018	11:16:47	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	4AC	400	L	S1	IVPC4 VOLTURARA	NNAPIVLN	R	R	150	ERG WIND 4	0,00	3,06	0,00	0,00	NR			3,06	NO	NO				
1340	NA	26/07/2018	11:16:47	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	4AC	400	L	S1	VOLTURARA	NNAPEVLN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI	0,58	3,06	0,03	0,03	NR			3,06	NO	NO				
1282	NA	26/07/2018	15:12:18	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	ARENA	NNAPAREN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00



n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1339	NA	26/07/2018	15:15:04	Stallo linea	A2A	150	3CE	50U	L	S0	ORICHELLA	NNAPORIN	R	M	150	A2A	0,00	1412,30	0,00	0,00	NR			1412,30	NO	NO				
1289	RM	26/07/2018	19:58:03	Linee	TERNA	220	4AC	300	B	S1	PROVIDENZA	RROMPRVR	R	T	220	ENEL PRODUZIONE	68,00	1,00	1,13	1,13	NR			1,00	NO	NO				
1276	TO	26/07/2018	20:40:10	Linee	TERNA	50	4AC	300	B	S1	CANNOBIO	TTORCNBT	R	R	50	ENEL DISTRIBUZIONE	4,20	1,02	0,07	0,07	NF			1,02	NO	NO	0,08	0,08	0,01	0,01
1383	FI	26/07/2018	23:13:27	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S3	FIORENZUOLA AV	FFIRFIFF	N	M	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
1393	MI	26/07/2018	23:13:28	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S1	RFI PIEVE FISSIRAGA	MMILHPFM	R	R	132	RFI	0,00	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO				
1261	FI	27/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MONZUNO FS	FFIRMZFF	R	T	132	RFI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
2057	NA	27/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SER S.AGATA	NNAPSAGN	R	T	150	SOCIETA' ENERGIE RINNOVABILI	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2057	NA	27/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FRI-EL S.AGATA	NNAPFSAN	R	R	150	FRI-EL	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2057	NA	27/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	LUCKY WIND	NNAPLUWN	R	T	150	LUCKY WIND	0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
1260	FI	27/07/2018	10:08:12	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	132	3CE	50U	L	S1	SILLANO 1	FFIRSH1F	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	273,30	0,00	0,00	NR			273,30	NO	NO				
1301	NA	27/07/2018	12:22:00	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	ALBI	NNAPALBN	R	R	150	A2A	0,00	2,09	0,00	0,00	NR			2,09	NO	NO				
1301	NA	27/07/2018	12:22:08	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	MAGISANO C.P.	NNAPMAGN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	1,25	2,01	0,04	0,04	NF			2,01	NO	NO	0,04	0,04	0,00	0,00
1314	NA	27/07/2018	15:11:45	Linee	TERNA	60	4AC	200	L	S3	BATTIPAGLIA FS	NNAPBFSN	R	M	60	RFI	3,71	3,52	0,24	0,24	NF			3,52	SI	NO				
1314	NA	27/07/2018	15:11:45	Linee	TERNA	60	4AC	200	L	S3	AGROPOLI FS	NNAPAGFN	N	M	60	RFI	3,71	3,52	0,24	0,24	NF			3,52	SI	NO				
1314	NA	27/07/2018	15:11:45	Linee	TERNA	60	4AC	200	L	S3	S. MAURO FS	NNAPMBFN	N	M	60	RFI	3,71	4,15	0,26	0,26	NF			4,15	SI	NO				
1314	NA	27/07/2018	15:11:45	Linee	TERNA	60	4AC	200	L	S3	MARATEA FS	NNAPMTFN	N	M	60	RFI	3,71	4,15	0,26	0,26	NF			4,15	SI	NO				
1314	NA	27/07/2018	15:11:45	Linee	TERNA	60	4AC	200	L	S3	ALBANELLA FS	NNAPABFN	N	M	60	RFI	3,71	4,15	0,26	0,26	NF			4,15	SI	NO				
1314	NA	27/07/2018	15:11:45	Linee	TERNA	60	4AC	200	L	S3	OMIGNANO FS	NNAPOMFN	N	M	60	RFI	3,71	4,15	0,26	0,26	NF			4,15	SI	NO				
1314	NA	27/07/2018	15:11:45	Linee	TERNA	60	4AC	200	L	S3	POLICASTRO FS	NNAPPSFN	N	M	60	RFI	3,71	4,15	0,26	0,26	NF			4,15	SI	NO				
1287	MI	28/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	BORGIO S.GIACOMO	MMILBOGM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1920,00	0,00	0,00	NF			1920,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	RM	28/07/2018	08:00:00	Linee	ACEA DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	ACEA MAGLIANA	RROMMGLR	R	M	150	ACEA DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	NA	28/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SARNO FS	NNAPSRFN	R	T	150	RFI	0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
1403	CA	28/07/2018	17:34:41	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S1	GALTELLI	CCAGGALC	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	8,70	4,00	0,58	0,58	NF			4,00	NO	NO	0,59	0,59	0,01	0,01
1262	FI	29/07/2018	08:00:00	Stallo linea	ACCIAIERIE RUBIERA	132	5DP	500	L	S1	ACCIAIERIE RUBIERA	FFIRACCF	R	R	132	ACCIAIERIE RUBIERA	0,00	29340,00	0,00	0,00	NF			29340,00	NO	NO				
1269	MI	29/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT GLISENTI	MMILGLIM	R	R	132	FOND. GUIDO GLISENTI	0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO				
1263	FI	29/07/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	S.ARCANGELO	FFIRSAGF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	120,00	0,00	0,00	NF			120,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	NA	29/07/2018	10:16:28	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	20	3CE	40I	B	S3	CASSANO 60	NNAPCNON	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	2,64	1,00	0,04	0,04	NF			1,00	NO	NO	0,05	0,05	0,01	0,01
1313	NA	29/07/2018	10:17:28	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	60	3CE	50U	L	S3	CASSANO 60	NNAPCNON	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	2,64	35,32	1,56	0,31	NF			35,32	NO	NO	1,93	0,68	0,37	0,37
1345	RM	29/07/2018	10:27:29	Linee	TERNA	132	3CE	80T	L	S1	S.GEMINI	RROMSMGR	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	335,52	0,00	0,00	NF			335,52	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	PD	29/07/2018	15:33:39	Linee	TERNA	50	4AC	300	B	S3	VALDOBBIADENE	WVENVLBV	R	M	50	ENEL DISTRIBUZIONE	0,96	1,04	0,02	0,02	NF			1,04	NO	NO	0,07	0,07	0,05	0,05

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
1341	RM	30/07/2018	07:30:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	FS S.SEVERA	FROMSSXR	R	T	132	RFI		0,00	420,00	0,00	0,00	NF			420,00	NO	NO				
1286	MI	30/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	BOFFETTO	MMILBOFM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE		0,00	240,00	0,00	0,00	NR			240,00	NO	NO				
1475	MI	30/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	UT BREDINA	MMILBDNM	R	T	132	BREDINA ACCIAI		0,00	13440,00	0,00	0,00	NF			13440,00	NO	NO				
2074	TO	30/07/2018	08:00:00	Linee	ENEL PRODUZIONE	132 5DP	500	L	S1	GOGLIO	TTORGOGT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE		0,00	63840,00	0,00	0,00	NR			63840,00	NO	NO				
2075	TO	30/07/2018	08:00:00	Linee	ENEL PRODUZIONE	132 5DP	500	L	S1	DEVERO	TTORDEVT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE		0,00	63840,00	0,00	0,00	NR			63840,00	NO	NO				
1605	CA	30/07/2018	08:30:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220 5DP	500	L	S1	OTTANA TR2	CCAGOTTCT2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	NA	30/07/2018	09:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	GARIGLIANO CE	NNAPGANN	R	R	150	SOGIN		0,00	6300,00	0,00	0,00	NF			6300,00	NO	NO				
1834	PD	30/07/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	RANDACCIO	VVENRANV	R	R	132	ACEGASAPS		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	PA	30/07/2018	09:35:00	Linee	SELF	150 4AC	400	L	S1	TERMINI IMERESE FS	PPALTEFP	N	T	150	RFI		0,00	419,00	0,00	0,00	NF			419,00	SI	NO				
1394	MI	30/07/2018	12:42:22	Stallo linea	GELSIA RETI	132 3CE	60R	L	S1	FS SEREGNO	MMILHSEM	R	T	132	RFI		0,00	340,20	0,00	0,00	NF			340,20	NO	NO				
1342	RM	31/07/2018	05:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	PARCHI	RROMPCHR	R	T	150	ACEA DISTRIBUZIONE		0,00	150,00	0,00	0,00	NF			150,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	MI	31/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	UT GOLDEN L.	MMILGLDM	R	R	132	GOLDEN LADY		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
1343	RM	31/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	220 5DP	500	L	S1	GALLETO GR 8	RROMGALRG8	R	R	220	ERG HYDRO		0,00	3840,00	0,00	0,00	NR			3840,00	NO	NO				
1957	NA	31/07/2018	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150 5DP	500	L	S1	EOLICA SANTOMENNA	NNAPSMNN	R	R	150	EOLICA SANTOMENNA		0,00	480,00	0,00	0,00	NR			480,00	NO	NO				
2040	NA	31/07/2018	08:00:00	Linee	TERNA	150 5DP	500	L	S1	TORRE M FS	NNAPTMFN	R	R	150	RFI		0,00	540,00	0,00	0,00	NF			540,00	NO	NO				
1605	CA	31/07/2018	08:30:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220 5DP	500	L	S1	OTTANA TR2	CCAGOTTCT2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1834	PD	31/07/2018	09:00:00	Linee	TERNA	132 5DP	500	L	S1	RANDACCIO	VVENRANV	R	R	132	ACEGASAPS		0,00	480,00	0,00	0,00	NF			480,00	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	PD	31/07/2018	18:46:18	Linee	TERNA	60 4AC	300	B	S1	COSTABRUNELLA	VVENCOSV	R	R	60	HYDRO DOLOMITI ENERGIA		4,00	0,30	0,03	0,03	NR			0,30	NO	NO				