

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN FEBBRAIO 2019

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
211	RM	01/02/2019	07:30:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S0	FS CAPRANICA	RROMCRXR	N	M	132	RFI	0,00	510,00	0,00	NF				NO	NO					
212	RM	01/02/2019	08:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S1	FS MINTURNO	RROMMIXR41	N	T	132	RFI	0,00	360,00	0,00	NF				NO	NO					
213	RM	01/02/2019	08:00:00	Sbarre	FSI	132	5DP	500	L	S0	FS PORTO S.GIORGIO	RROMPGXR	N	M	132	RFI	0,00	480,00	0,00	NF				NO	NO					
214	RM	01/02/2019	09:35:43	Stallo Trasformatore MT	ENEL DISTRIBUZIONE	20	3CE	50U	B	S1	FS ORTE TR R 4/7	RROMORXRTR	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	2,62	1,13	0,06	NF			1,13	NO	NO	0,08		0,02		
215	MI	01/02/2019	17:08:43	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	GEROLA	MMILGERM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	1,01	0,00	NR				NO	NO					
215	MI	01/02/2019	17:08:43	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	PEDESINA	MMILPEDM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	1,01	0,00	NR				NO	NO					
216	MI	01/02/2019	17:11:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S1	PIOTTELLO FS	MMILHPLM	N	T	60	RFI	0,00	3,00	0,00	NF				NO	NO					
217	PD	01/02/2019	19:36:26	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	PONTE GARDENA TRG1	VVENPGNV	R	R	60	ALPERIA GREENPOWER	4,02	2,18	0,15	NR				NO	NO					
217	PD	01/02/2019	19:36:29	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	PONTE GARDENA CP	VVENPGNV71	R	T	60	SELNET	9,14	2,14	0,34	NF				NO	NO	0,35		0,01		
218	MI	01/02/2019	22:40:47	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S0	ISOLATO	MMILISLM	R	M	132	EDIPOWER	0,00	1,00	0,00	NR				NO	NO					
218	MI	01/02/2019	22:40:47	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S0	PRESTONE	MMILPREM	R	M	132	EDIPOWER	0,00	1,00	0,00	NR				NO	NO					
218	MI	01/02/2019	22:40:53	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	MADESIMO	MMILMAEM	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	1,63	0,54	0,02	NF			0,54	NO	NO	0,02		0,00		
219	PD	01/02/2019	22:43:06	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	FOSSALTA FS	VVENFSFV	N	T	132	RFI	0,00	4,05	0,00	NF				NO	NO					
219	PD	01/02/2019	22:43:06	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S3	PORTOGRUARO FS	VVENPGFV	N	M	132	RFI	0,00	4,05	0,00	NF				NO	NO					
220	PD	01/02/2019	23:07:59	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	LA ROCCA	VVENLARV	R	R	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	2,18	0,00	NR				NO	NO					
220	PD	01/02/2019	23:08:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	GIUSTINO	VVENGIUV	R	R	132	SET DISTRIBUZIONE	7,29	2,40	0,32	NF				NO	NO	0,34		0,02		
220	PD	01/02/2019	23:08:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	LA ROCCA SF	VVENLARVSF	N	R	20	SET DISTRIBUZIONE	3,52	1,54	0,11	NF				NO	NO	0,13		0,02		
221	MI	01/02/2019	23:38:30	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	MADESIMO	MMILMAEM	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	1,68	5,05	0,14	NF			5,05	NO	NO	0,14		0,00		
222	MI	02/02/2019	00:51:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	MADESIMO	MMILMAEM	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	1,44	619,43	14,87	0,10	NF			4,15	NO	SI	14,87	0,10	0,00	0,00
223	MI	02/02/2019	02:45:37	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S1	UT CARCANO	MMILCRUM	R	R	132	ANTONIO CARCANO	6,54	1,55	0,21	NF				NO	NO					
223	MI	02/02/2019	02:45:37	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	UT VALLESINA	MMILVAWM	R	R	132	VAL LESINA	2,57	3,35	0,15	NF				NO	NO					
224	MI	02/02/2019	03:55:00	Linee	EDISON	70	3CE	40I	L	S1	FONTANAMORA	MMILFTMM	R	R	70	EDISON	0,46	323,00	2,48	NR				NO	NO					
224	MI	02/02/2019	03:55:00	Linee	EDISON	70	3CE	40I	L	S1	GAVER	MMILGVEM	R	R	70	EDISON	0,50	323,00	2,69	NR				NO	NO					
224	MI	02/02/2019	03:55:00	Linee	EDISON	70	3CE	40I	L	S1	GAVER CP	MMILGVPM	N	T	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	323,00	0,00	NF			323,00	NO	NO	0,00		0,00		
225	MI	02/02/2019	05:00:37	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S2	ISOLATO	MMILISLM	R	M	132	EDIPOWER	0,00	1,00	0,00	NR				NO	NO					
225	MI	02/02/2019	05:00:37	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S2	PRESTONE	MMILPREM	R	M	132	EDIPOWER	0,00	1,00	0,00	NR				NO	NO					

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN FEBBRAIO 2019

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
226	MI	02/02/2019	06:47:30	Linee	ITALGEN	70	3CE	40I	L	S1	MAZZUNNO	MMILMZM	R	R	70	ITALGEN	6,00	30,09	3,02		NR				NO	NO				
226	MI	02/02/2019	06:47:30	Linee	ITALGEN	70	3CE	40I	L	S1	SONGAVAZZO	MMILSGZM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	4,25	591,58	41,93	0,18	NF			2,38	NO	NO	41,93	0,18	0,00	0,00
226	MI	02/02/2019	08:54:59	Linee	ITALGEN	70	3CE	40I	L	S1	MAZZUNNO	MMILMZM	R	R	70	ITALGEN	4,00	8,21	0,56		NR				NO	NO				
227	TO	02/02/2019	12:17:12	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	S. MARGHERITA LIGURE RFI	TTORMAFT	N	R	60	RFI	0,00	2,02	0,00		NF				NO	NO				
228	TO	02/02/2019	12:34:57	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	S. MARGHERITA LIGURE RFI	TTORMAFT	N	R	60	RFI	0,00	3,17	0,00		NF				NO	NO				
229	MI	02/02/2019	23:49:00	Linee	EDISON	70	3CE	40I	L	S1	FONTANAMORA	MMILFTMM	R	R	70	EDISON	0,41	6,00	0,04		NR				NO	NO				
229	MI	02/02/2019	23:49:00	Linee	EDISON	70	3CE	40I	L	S1	GAVER	MMILGVEM	R	R	70	EDISON	0,45	6,00	0,05		NR				NO	NO				
229	MI	02/02/2019	23:49:00	Linee	EDISON	70	3CE	40I	L	S1	GAVER CP	MMILGVPM	N	T	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6,00	0,00		NF			6,00	NO	NO	0,00		0,00	
230	RM	03/02/2019	00:00:21	Stallo Trasformatore MT	TERNA	20	4AC	200	L	S1	ROMA SUD TR 6	RROMRMSRT6	R	R	150	ACEA DISTRIBUZIONE	1,44	2461,23	59,07	0,11	NF			4,44	NO	NO	59,07	0,11	0,00	0,00
231	MI	03/02/2019	00:41:00	Linee	EDISON	70	3CE	40I	L	S1	FONTANAMORA	MMILFTMM	R	R	70	EDISON	0,33	659,00	3,62		NR				NO	NO				
231	MI	03/02/2019	00:41:00	Linee	EDISON	70	3CE	40I	L	S1	GAVER	MMILGVEM	R	R	70	EDISON	0,45	659,00	4,94		NR				NO	NO				
231	MI	03/02/2019	00:41:00	Linee	EDISON	70	3CE	40I	L	S1	GAVER CP	MMILGVPM	N	T	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	659,00	0,00		NF			659,00	NO	NO	0,00		0,00	
232	MI	03/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SALO' TR R 4/8	MMILSALMTR	R	R	132	A2A RETI ELETTRICHE	0,00	510,00	0,00		NF				NO	NO	0,00		0,00	
232	MI	03/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SALO' TR V 4/8	MMILSALMTV	R	R	132	A2A RETI ELETTRICHE	0,00	510,00	0,00		NF				NO	NO	0,00		0,00	
233	TO	03/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CHIVASSO TERMICA 220kV	TTORCHT21	R	R	220	A2A	0,00	480,00	0,00		NR				NO	NO				
234	PD	03/02/2019	15:42:58	Linee	ACEGASAPS	20	3CE	40I	B	S3	ALTIPIANO	VVENACEV	R	M	132	ACEGASAPS	4,30	1,54	0,13		NF			1,54	NO	NO	0,16		0,03	
235	FI	04/02/2019	00:39:42	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	132	3CE	50U	L	S1	SALSOMINORE P	FFIRLSLF	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	10,26	137,29	23,51		NF				NO	NO				
235	FI	04/02/2019	00:40:00	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	132	3CE	60R	L	S1	SALSOMINORE	FFIRLSLF81	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	-4,14	144,01	0,00	0,00	NF			20,43	NO	NO	4,90	0,35	14,83	1,12
236	RM	04/02/2019	06:40:49	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	S.OMERO	RROMSOMR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00		NF			0,00	NO	NO	0,00		0,00	
237	CA	04/02/2019	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PORTOTORRES1 TR1	CCAGPT1CT1	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00		NF				NO	NO	0,00		0,00	
238	PA	04/02/2019	15:40:38	Linee	FSI	150	3CE	40I	T	S0	CONTESSE FS	PPALCOFP	N	M	150	RFI	0,00	0,00	0,00		NF				NO	NO				
239	NA	04/02/2019	18:32:00	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	GEBBIONE	NNAPGEBN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00		NF			0,00	NO	NO	0,00		0,00	
239	NA	04/02/2019	18:32:00	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	REGGIO IND.LE	NNAPREIN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00		NF			0,00	NO	NO	0,00		0,00	
240	CA	05/02/2019	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PORTOTORRES1 TR1	CCAGPT1CT1	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00		NF				NO	NO	0,00		0,00	
241	PD	05/02/2019	08:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CONEGLIANO TR3	VVENCONVT3_2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	19260,00	0,00		NF				NO	NO	0,00		0,00	
242	TO	05/02/2019	10:44:04	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	L	S1	IMPERIA RFI	TTORIMFT	R	R	132	RFI	0,00	5,51	0,00		NF				NO	NO				

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN FEBBRAIO 2019

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
243	NA	05/02/2019	12:57:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	2,00	16,00	0,53	NF				NO	NO					
243	NA	05/02/2019	12:57:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI	2,00	16,00	0,53	NF				NO	NO					
243	NA	05/02/2019	12:57:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI	2,00	16,00	0,53	NF				NO	NO					
243	NA	05/02/2019	12:57:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI	2,00	16,00	0,53	NF				NO	NO					
243	NA	05/02/2019	13:13:00	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	L	S3	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	2,00	86,00	2,87	NF				NO	NO					
244	MI	06/02/2019	07:03:46	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	4AC	400	B	S1	GANDA	MMILGDAM	R	R	220	EDISON	20,29	0,57	0,32	NR				NO	NO					
244	MI	06/02/2019	07:03:46	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	4AC	400	B	S1	VENINA TM4 2/5/9 (GR4)	MMILKVNMM4T	R	R	220	EDISON	55,86	0,57	0,88	NR				NO	NO					
245	CA	06/02/2019	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PORTOTORRES1 TR1	CCAGPT1CT1	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
246	NA	06/02/2019	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	DAUNIA CANDELA	NNAPDCAN	R	M	150	DAUNIA CANDELA	0,00	360,00	0,00	NR				NO	NO					
246	NA	06/02/2019	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	FORTORE E. PISC.	NNAPFPIN	R	M	150	FORTORE ENERGIA	0,00	360,00	0,00	NR				NO	NO					
246	NA	06/02/2019	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	ROCCHETTA S.ANTONIO	NNAPSLUN	R	M	150	WIND FARM ROCCHETTA	0,00	360,00	0,00	NR				NO	NO					
247	NA	06/02/2019	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FRANCAVILLA ANG.	NNAPFNGN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
248	RM	06/02/2019	09:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CORVARO	RROMCOVR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
249	RM	06/02/2019	10:05:05	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	T	S1	FS MONTEFIASCONE	RROMMFXR	R	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	NF				NO	NO					
249	RM	06/02/2019	22:41:05	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50S	L	S1	FS MONTEFIASCONE	RROMMFXR	R	T	150	RFI	0,00	318,30	0,00	NF				NO	NO					
250	NA	07/02/2019	07:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TIMPAGRANDE (GR2)	NNAPTPGNG2	R	R	150	A2A	0,00	600,00	0,00	NR				NO	NO					
251	PA	07/02/2019	07:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	RAGUSA 3	PPALRA3P	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	570,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
251	PA	07/02/2019	07:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	SCICLI	PPALSCIP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	570,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
252	CA	07/02/2019	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PORTOTORRES1 TR1	CCAGPT1CT1	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
253	MI	07/02/2019	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MESE TRG1 4/9	MMILMESMM1	R	R	132	EDIPOWER	0,00	2100,00	0,00	NR				NO	NO					
254	NA	07/02/2019	09:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	AQP SINNI	NNAPEAGN	R	T	150	ACQUEDOTTO PUGLIESE	0,00	240,00	0,00	NF				NO	NO					
254	NA	07/02/2019	09:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	AQP GINOSA M.	NNAPEARN	R	T	150	ACQUEDOTTO PUGLIESE	0,00	240,00	0,00	NF				NO	NO					
255	PA	07/02/2019	10:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	CALTABELLOTTA C.LE	PPALCBTP	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	420,00	0,00	NR				NO	NO					
255	PA	07/02/2019	10:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	S.CARLO	PPALSCLP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
256	TO	07/02/2019	13:59:00	Linee	TERNA	132	3CE	70R	L	S1	ROVESCA	TTORROVT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	8,00	267,11	35,62	NR				NO	NO					
256	TO	07/02/2019	15:21:41	Linee	TERNA	132	3CE	70R	B	S1	ROVESCA CARICO	TTORROVTT3	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,66	2,02	0,02	NF				NO	NO	0,02		0,00		

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN FEBBRAIO 2019

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
257	NA	08/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	BRIND. FS	NNAPBDFN	R	R	150	RFI	0,00	480,00	0,00	NF				NO	NO					
258	MI	09/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT VALSIR	MMILVLRM	R	T	132	VALSIR	0,00	1980,00	0,00	NF				NO	NO					
259	NA	09/02/2019	23:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	BITONTO	NNAPBITN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
260	NA	10/02/2019	00:30:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	BIFERNO	NNAPBIFN	R	R	60	BIFERNO	0,00	330,00	0,00	NR				NO	NO					
260	NA	10/02/2019	00:30:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SM TELESE	NNAPTeln	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	330,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
260	NA	10/02/2019	00:30:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	TELESE FS	NNAPTLFN	R	R	60	RFI	0,00	330,00	0,00	NF				NO	NO					
261	FI	10/02/2019	07:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	CESENA OVEST	FFIRCEWF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
262	MI	10/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CARTIERA TOSC.	MMILCTDM	R	T	132	MARCHI	0,00	480,00	0,00	NF				NO	NO					
263	MI	10/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SALO' TR R 4/8	MMILSALMTR	R	R	132	A2A RETI ELETTRICHE	0,00	510,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
263	MI	10/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SALO' TR V 4/8	MMILSALMTV	R	R	132	A2A RETI ELETTRICHE	0,00	510,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
264	FI	11/02/2019	07:00:00	Cavi	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PORTOFERRAIO	FFIRFETF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
264	FI	11/02/2019	07:00:00	Cavi	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.GIUSEPPE	FFIRSGPF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
265	MI	11/02/2019	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MESE TRG4 4/9	MMILMESMM4	R	R	132	EDIPOWER	0,00	3420,00	0,00	NR				NO	NO					
266	NA	11/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	BRINDISI NORD (TR1)	NNAPBRNNT1T	R	R	220	A2A	0,00	6240,00	0,00	NF				NO	NO					
266	NA	11/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	BRINDISI NORD (TRA3)	NNAPBRNNU3	R	R	220	A2A	0,00	6240,00	0,00	NF				NO	NO					
266	NA	11/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	NASTRO CAR	NNAPNSCN	R	R	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	6240,00	0,00	NF				NO	NO					
267	TO	11/02/2019	08:00:00	Linee	C.V. ACQUE	132	5DP	500	L	S1	CHAMPAGNE2	TTORCHNT	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	480,00	0,00	NR				NO	NO					
267	TO	11/02/2019	08:00:00	Linee	C.V. ACQUE	132	5DP	500	L	S1	CHAMPAGNE1	TTORCHPT	R	R	132	C.V. ACQUE	0,00	480,00	0,00	NR				NO	NO					
268	TO	11/02/2019	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VERAMPIO CP	TTORVRDT	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6240,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
269	PD	11/02/2019	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	LOREO I	VVENLORV	R	R	132	SOLAREOLICA II	0,00	6300,00	0,00	NR				NO	NO					
270	RM	11/02/2019	09:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	FIUMICINO	RROMFMCR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	420,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
271	NA	11/02/2019	12:00:21	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	AGEROLA	NNAPAGEN	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	7,93	1,10	0,15	NF				NO	NO	0,15		0,00		
272	PD	11/02/2019	12:04:01	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	B	S1	FOSSALTA FS	VVENFSFV	N	T	132	RFI	0,00	1,51	0,00	NF				NO	NO					
272	PD	11/02/2019	12:04:01	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	B	S3	PORTOGRUARO FS	VVENPGFV	N	M	132	RFI	0,00	1,51	0,00	NF				NO	NO					
273	NA	11/02/2019	15:51:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S2	AMANTEA FS	NNAPAMFN	N	M	60	RFI	1,96	2,00	0,07	NF				NO	NO					
273	NA	11/02/2019	15:51:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S2	CETRARO FS	NNAPCOFN	N	M	60	RFI	1,96	2,00	0,07	NF				NO	NO					

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN FEBBRAIO 2019

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo Interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
273	NA	11/02/2019	15:51:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S2	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	1,96	2,00	0,07	NF				NO	NO					
273	NA	11/02/2019	15:51:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S2	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI	1,96	2,00	0,07	NF				NO	NO					
273	NA	11/02/2019	15:51:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI	1,96	2,00	0,07	NF				NO	NO					
273	NA	11/02/2019	15:51:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S2	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI	1,96	2,00	0,07	NF				NO	NO					
274	RM	11/02/2019	17:45:12	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	S.LUCIA DI MENTANA	RROMSLMR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	20,46	2,07	0,72	NF			2,07	NO	NO	0,74	0,02			
274	RM	11/02/2019	17:45:12	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	UNICEM	RROMUN5R	R	R	150	BUZZI UNICEM	11,72	8,13	1,60	NF				NO	NO					
275	TO	11/02/2019	22:24:36	Stallo Trasformatore AT	ENEL PRODUZIONE	132	3CE	50U	L	S1	DRONERO CENTRALE	TTORDROT	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	1,90	44,24	1,41	NR				NO	NO					
276	TO	12/02/2019	06:54:25	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S3	RFI TROFARELLO	TTORFTFT	N	M	132	RFI	0,00	2,06	0,00	NF				NO	NO					
276	TO	12/02/2019	06:54:25	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	RFI VILLANOVA	TTORFVNT	N	T	132	RFI	0,00	3,25	0,00	NF				NO	NO					
276	TO	12/02/2019	06:54:25	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S3	RFI S.DAMIANO	TTORSOFT	N	M	132	RFI	0,00	3,25	0,00	NF				NO	NO					
277	FI	12/02/2019	07:00:00	Cavi	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PORTOFERRAIO	FFIRFETF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
277	FI	12/02/2019	07:00:00	Cavi	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.GIUSEPPE	FFIRSGPF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
278	PD	12/02/2019	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	5DP	500	L	S1	BRESSANONE GRUPPO 3	VVENBREV3	R	R	132	ALPERIA GREENPOWER	0,00	3390,00	0,00	NR				NO	NO					
279	FI	12/02/2019	08:50:48	Stallo linea	TERNA	132	4AC	400	L	S1	ALFONSINE CE	FFIRALIF	R	R	132	RENO SOLAR	0,00	3212,07	0,00	NR				NO	NO					
280	NA	12/02/2019	09:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SESSA FS	NNAPSFSN	R	T	60	RFI	0,00	510,00	0,00	NF				NO	NO					
280	NA	12/02/2019	09:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S0	SUIO	NNAPSUIIN	R	M	60	ENEL GREEN POWER	0,00	510,00	0,00	NR				NO	NO					
280	NA	12/02/2019	09:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SUIO TR V	NNAPSUINT2	N	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
281	PA	12/02/2019	10:00:00	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	CASTELTERMINI	PPALCATP	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	300,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
282	PD	12/02/2019	21:01:43	Stallo linea	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	132	3CE	50U	L	S1	MALGA MARE	VVENMMAV	R	R	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	2636,28	0,00	NR				NO	NO					
283	NA	13/02/2019	06:39:27	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	AGROPOLI FS	NNAPAGFN	N	M	60	RFI	0,94	2,43	0,04	NF				NO	NO					
283	NA	13/02/2019	06:39:27	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	S. MAURO FS	NNAPMBFN	N	M	60	RFI	0,94	2,43	0,04	NF				NO	NO					
283	NA	13/02/2019	06:39:27	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MARATEA FS	NNAPMTFN	N	M	60	RFI	0,94	2,43	0,04	NF				NO	NO					
284	FI	13/02/2019	07:00:00	Cavi	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PORTOFERRAIO	FFIRFETF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
284	FI	13/02/2019	07:00:00	Cavi	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.GIUSEPPE	FFIRSGPF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
285	PA	13/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	PIRAINO	PPALPINP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
286	RM	13/02/2019	08:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S1	FS COLLEVECCHIO	RROMCVXR	N	T	132	RFI	0,00	450,00	0,00	NF				NO	NO					

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN FEBBRAIO 2019

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo Interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)		
287	RM	13/02/2019	08:00:00	Sbarre	FSI	132	5DP	500	L	S0	FS PORTO S.GIORGIO	RROMPGXR	N	M	132	RFI	0,00	480,00	0,00	NF				NO	NO							
288	RM	13/02/2019	08:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S0	SORATTE CP	RROMSRTR	N	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00				
289	PD	13/02/2019	08:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	ODERZO TR 1	VVENODZVT1_2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00				
290	NA	13/02/2019	09:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SESSA FS	NNAPSFSN	R	T	60	RFI	0,00	510,00	0,00	NF				NO	NO							
290	NA	13/02/2019	09:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S0	SUIO	NNAPSUIN	R	M	60	ENEL GREEN POWER	0,00	510,00	0,00	NR				NO	NO							
290	NA	13/02/2019	09:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SUIO TR V	NNAPSUINT2	N	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00				
291	PA	13/02/2019	09:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PRIOLO C.LE (gr 1)	PPALPRGPG1	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	300,00	0,00	NR				NO	NO							
291	PA	13/02/2019	09:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PRIOLO C.LE (gr A)	PPALPRGPGA	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	300,00	0,00	NR				NO	NO							
292	PA	13/02/2019	09:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	ENNA FS	PPALENFP	R	R	150	RFI	0,00	240,00	0,00	NF				NO	NO							
293	NA	13/02/2019	10:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CASTELNUOVO DI CONZA	NNAPESCN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI	0,00	300,00	0,00	NR				NO	NO							
294	NA	13/02/2019	16:01:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S2	AMANTEA FS	NNAPAMFN	N	M	60	RFI	1,89	3,00	0,09	NF				NO	NO							
294	NA	13/02/2019	16:01:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S2	CETRARO FS	NNAPCOFN	N	M	60	RFI	1,89	3,00	0,09	NF				NO	NO							
294	NA	13/02/2019	16:01:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S2	FAVAZZINA FS	NNAPFZFN	N	M	60	RFI	1,89	3,00	0,09	NF				NO	NO							
294	NA	13/02/2019	16:01:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S2	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI	1,89	3,00	0,09	NF				NO	NO							
294	NA	13/02/2019	16:01:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI	1,89	3,00	0,09	NF				NO	NO							
294	NA	13/02/2019	16:01:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S2	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI	1,89	3,00	0,09	NF				NO	NO							
295	NA	13/02/2019	16:04:10	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	AGROPOLI FS	NNAPAGFN	N	M	60	RFI	1,46	3,02	0,07	NF				NO	NO							
295	NA	13/02/2019	16:04:10	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	S. MAURO FS	NNAPMBFN	N	M	60	RFI	1,46	3,02	0,07	NF				NO	NO							
295	NA	13/02/2019	16:04:10	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S3	MARATEA FS	NNAPMTFN	N	M	60	RFI	1,46	3,02	0,07	NF				NO	NO							
296	NA	13/02/2019	17:14:36	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	AGROPOLI FS	NNAPAGFN	N	M	60	RFI	0,74	1,48	0,02	NF				NO	NO							
296	NA	13/02/2019	17:14:36	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	S. MAURO FS	NNAPMBFN	N	M	60	RFI	0,74	1,48	0,02	NF				NO	NO							
296	NA	13/02/2019	17:14:36	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MARATEA FS	NNAPMTFN	N	M	60	RFI	0,74	1,48	0,02	NF				NO	NO							
297	NA	13/02/2019	17:20:03	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	AGROPOLI FS	NNAPAGFN	N	M	60	RFI	0,76	1,46	0,02	NF				NO	NO							
297	NA	13/02/2019	17:20:03	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	S. MAURO FS	NNAPMBFN	N	M	60	RFI	0,76	1,46	0,02	NF				NO	NO							
297	NA	13/02/2019	17:20:03	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MARATEA FS	NNAPMTFN	N	M	60	RFI	0,76	2,57	0,04	NF				NO	NO							
298	NA	13/02/2019	17:27:45	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	AGROPOLI FS	NNAPAGFN	N	M	60	RFI	0,09	1,37	0,00	NF				NO	NO							

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN FEBBRAIO 2019

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Tritolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
298	NA	13/02/2019	17:27:45	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	S. MAURO FS	NNAPMBFN	N	M	60	RFI	0,09	0,15	0,00	NF				NO	NO					
299	NA	13/02/2019	23:20:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S2	S. MAURO FS	NNAPMBFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	NF				NO	NO					
299	NA	13/02/2019	23:20:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S2	MARATEA FS	NNAPMTFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	NF				NO	NO					
300	NA	13/02/2019	23:37:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S2	S. MAURO FS	NNAPMBFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	NF				NO	NO					
300	NA	13/02/2019	23:37:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S2	MARATEA FS	NNAPMTFN	N	M	60	RFI	0,50	1,00	0,01	NF				NO	NO					
301	FI	14/02/2019	07:00:00	Cavi	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PORTOFERRAIO	FFIRFETF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
301	FI	14/02/2019	07:00:00	Cavi	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.GIUSEPPE	FFIRSGPF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
302	MI	14/02/2019	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MESE TRG3 4/9	MMILMESMM3	R	R	132	EDIPOWER	0,00	6300,00	0,00	NR				NO	NO					
303	PA	14/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	PIRAINO	PPALPINP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
304	RM	14/02/2019	08:00:00	Sbarre	FSI	132	5DP	500	L	S0	FS PORTO S.GIORGIO	RROMPGXR	N	M	132	RFI	0,00	480,00	0,00	NF				NO	NO					
305	TO	14/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	PIETRA LIGURE	TTORPTLT	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	300,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
306	PD	14/02/2019	08:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CITADELLA TR 1	VVENCITVT1_2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
307	PD	14/02/2019	08:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	ODERZO TR 3	VVENODZVT3_2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6300,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
308	CA	14/02/2019	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	LULA	CCAGLULC	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
309	NA	14/02/2019	09:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SESSA FS	NNAPSFSN	R	T	60	RFI	0,00	510,00	0,00	NF				NO	NO					
309	NA	14/02/2019	09:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S0	SUIO	NNAPSUIN	R	M	60	ENEL GREEN POWER	0,00	510,00	0,00	NR				NO	NO					
309	NA	14/02/2019	09:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	SUIO TR V	NNAPSUIT2	N	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
310	FI	14/02/2019	15:34:45	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	B	S2	BARGA	FFIRBAGF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	11,59	0,10	0,03	NF			0,10	NO	NO	0,04	0,01			
311	FI	15/02/2019	07:00:00	Cavi	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PORTOFERRAIO	FFIRFETF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
311	FI	15/02/2019	07:00:00	Cavi	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.GIUSEPPE	FFIRSGPF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
312	TO	15/02/2019	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	BURGO V UT	TTORBGVT	R	R	132	BURGO	0,00	540,00	0,00	NF				NO	NO					
313	RM	15/02/2019	08:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S1	FS COLLEVECCHIO	RROMCVXR	N	T	132	RFI	0,00	450,00	0,00	NF				NO	NO					
314	RM	15/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	PESCARA 1SALTO	RROMPCRR	R	T	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	480,00	0,00	NR				NO	NO					
315	RM	15/02/2019	08:00:00	Sbarre	FSI	132	5DP	500	L	S0	FS PORTO S.GIORGIO	RROMPGXR	N	M	132	RFI	0,00	240,00	0,00	NF				NO	NO					
316	RM	15/02/2019	08:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S0	SORATTE CP	RROMSRTR	N	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
317	NA	15/02/2019	23:00:00	Linee	SELF	150	5DP	500	L	S0	MARCIANISE TAV.	NNAPMRNN	N	M	150	RFI	0,00	360,00	0,00	NF				NO	NO					

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN FEBBRAIO 2019

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
318	PD	17/02/2019	07:00:00	Linee	TERNA	50	5DP	500	L	S1	S.MARIA MADDALENA	VVENSMMV	R	R	50	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
319	FI	17/02/2019	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	FERRARA Z.I.	FFIRFZIF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	600,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
320	MI	17/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	MIRADOLO	MMILMIRM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
321	FI	18/02/2019	07:00:00	Cavi	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PORTOFERRAIO	FFIRFETF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
321	FI	18/02/2019	07:00:00	Cavi	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.GIUSEPPE	FFIRSGPF	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
322	FI	18/02/2019	08:00:00	Cavi	SECA	132	5DP	500	L	S1	SECA	FFIRSEPF	R	T	132	SECA	0,00	540,00	0,00	NR				NO	NO					
323	MI	18/02/2019	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT ESSELUNGA OSPITALETTO	MMILSTOM	R	R	132	ESSELUNGA	0,00	3420,00	0,00	NF				NO	NO					
324	NA	18/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	NASISI FS	NNAPNSFN	R	R	150	RFI	0,00	420,00	0,00	NF				NO	NO					
325	RM	18/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ACQUA CAMPANIA	RROMAQCR	R	R	150	ACQUA CAMPANIA	0,00	420,00	0,00	NF				NO	NO					
326	TO	18/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SANFRONT C/P	TTORSADT	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	300,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
326	TO	18/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SANFRONT CENTRALE	TTORSAFT	N	R	132	ENEL GREEN POWER	0,00	300,00	0,00	NR				NO	NO					
326	TO	18/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SANFRONT SIED	TTORSIET	N	R	132	SIED	0,00	300,00	0,00	NR				NO	NO					
327	PD	18/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	BARCIS CP	VVENBCPV	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	300,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
327	PD	18/02/2019	08:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	BARCIS	VVENBRCV	R	R	60	CELLINA ENERGY	0,00	300,00	0,00	NR				NO	NO					
328	TO	18/02/2019	08:30:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	ARONA 60	TTORARNT51	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6210,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			