

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN MARZO 2019

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
435	CA	01/03/2019	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	ENEL PRODUZIONE	150	5DP	500	L	S0	COGHINAS GR1	CCAGCOGCG1	R	M	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	540,00	0,00	NR				NO	NO					
435	CA	01/03/2019	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	ENEL PRODUZIONE	150	5DP	500	L	S1	COGHINAS TR1	CCAGCOGCT1	N	R	15	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
435	CA	01/03/2019	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	ENEL PRODUZIONE	150	5DP	500	L	S1	COGHINAS TR2	CCAGCOGCT2	N	R	15	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
436	PA	01/03/2019	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CALLARI C.LE	PPALCALP	R	R	150	ALERION	0,00	480,00	0,00	NR				NO	NO					
436	PA	01/03/2019	08:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MINEO C.LE	PPALMEOP	R	R	150	IVPC5	0,00	480,00	0,00	NR				NO	NO					
437	PA	01/03/2019	08:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	RACALMUTO FS	PPALRCFP	R	R	150	RFI	0,00	540,00	0,00	NF				NO	NO					
438	FI	01/03/2019	12:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SANTA LUCIA	FFIRSTCF	R	T	132	PAVIMENTAL	0,00	240,00	0,00	NF				NO	NO					
439	RM	01/03/2019	23:18:32	Stallo linea	FSI	150	3CE	40I	L	S3	TAV ANAGNI	RROMAGXR	N	M	150	RFI	1,50	36,28	0,91	NF				NO	NO					
439	RM	01/03/2019	23:18:32	Stallo linea	FSI	150	3CE	40I	L	S3	TAV GALLICANO	RROMGOXR	N	M	150	RFI	1,50	36,28	0,91	NF				NO	NO					
440	RM	02/03/2019	03:22:14	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	S.MART.PENSILIS	RROMSMCR	R	R	150	GREEN ENERGY	22,22	2,25	0,89	NR				NO	NO					
441	RM	02/03/2019	05:01:11	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	PIETRACATELLA	RROMPTRR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,29	7,32	0,04	NF			7,32	NO	NO	0,24		0,20		
442	NA	02/03/2019	05:01:13	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	ALTOPIANO	NNAPALPN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	5,20	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
442	NA	02/03/2019	05:01:13	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	EOLICA PIETRAMON	NNAPCDAN	R	R	150	WORLD WIDE WIND ENERGY - ICQ	7,02	7,04	0,83	NR				NO	NO					
442	NA	02/03/2019	05:01:13	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	CASALVECCHIO	NNAPCLVN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	-5,00	7,30	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,63		
442	NA	02/03/2019	05:01:13	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	CANNETI	NNAPCNIN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	6,10	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
442	NA	02/03/2019	05:01:13	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	CANNETI C.LE	NNAPCINN	R	R	150	VOLTURINO WIND	22,51	24,07	9,05	NR				NO	NO					
442	NA	02/03/2019	05:01:13	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S3	EOS3 TROIA	NNAPEO3NI	R	M	150	ERG EOLICA SAN CIREO	16,32	93,01	25,30	NR				NO	NO					
442	NA	02/03/2019	05:01:13	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S3	EOS1 TROIA	NNAPEOSN	R	M	150	ERG EOLICA SAN VINCENZO	26,09	93,01	40,45	NR				NO	NO					
442	NA	02/03/2019	05:01:13	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	EOLICA PIETRAMON	NNAPEPMN	R	R	150	EOLICA PIETRAMONTECORVINO	0,00	7,04	0,00	NR				NO	NO					
442	NA	02/03/2019	05:01:13	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	FORTORE E. ALBER	NNAPFABN	R	R	150	ALBERONA ENERGIA	34,02	3,50	2,17	NR				NO	NO					
442	NA	02/03/2019	05:01:13	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	MONTAGNA	NNAPMNTN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3,50	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
442	NA	02/03/2019	05:01:13	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	PIETRAMONTECORVINO	NNAPPMCN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	7,04	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
442	NA	02/03/2019	05:01:13	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	VOREAS PIETRAMON	NNAPVPMN	R	R	150	VOREAS	40,38	168,16	113,24	NR				NO	NO					
443	RM	02/03/2019	05:48:25	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	B	S3	GUIDONIA	RROMGUIR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	10,56	1,53	0,33	NF			1,53	NO	NO	0,34		0,01		
443	RM	02/03/2019	05:48:25	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	B	S3	VILLANOVA DI GUIDONIA	RROMVGUR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	5,80	2,52	0,28	NF			2,52	NO	NO	0,28		0,00		
444	RM	02/03/2019	08:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	ENEA FRASCATI	RROMENFR	R	R	150	ENEA	0,00	450,00	0,00	NF				NO	NO					

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN MARZO 2019

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)		
445	RM	02/03/2019	12:04:00	Stallo linea	FSI	150	3CE	40I	L	S3	TAV GALLICANO	RROMGOXR	N	M	150	RFI	0,00	41,00	0,00	NF				NO	NO							
446	PD	03/03/2019	22:04:48	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S1	FOSSALTA FS	VVENFSFV	N	T	132	RFI	0,00	0,00	0,00	NF				NO	NO							
446	PD	03/03/2019	22:04:48	Linee	FSI	132	3CE	40I	T	S3	PORTOGRUARO FS	VVENPGFV	N	M	132	RFI	0,00	0,00	0,00	NF				NO	NO							
447	CA	04/03/2019	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	C.W.F.ITALIA	CCAGCWFT	R	R	150	C.W.F. ITALIA	0,00	540,00	0,00	NR				NO	NO							
448	TO	04/03/2019	08:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S0	RFI RONCO SCRIVIA	TTORRCFT	N	M	132	RFI	0,00	540,00	0,00	NF				NO	NO							
449	PA	04/03/2019	15:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	ENI VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA)	PPALPMRP	R	R	220	ENI VERSALIS	0,00	6840,00	0,00	NF				NO	NO							
450	PD	04/03/2019	19:45:13	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	FOSSALTA FS	VVENFSFV	N	T	132	RFI	0,00	3,20	0,00	NF				NO	NO							
450	PD	04/03/2019	19:45:13	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S3	PORTOGRUARO FS	VVENPGFV	N	M	132	RFI	0,00	4,15	0,00	NF				NO	NO							
451	NA	04/03/2019	22:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ENIPOWER BR	NNAPEPBN	R	R	150	ENIPOWER	0,00	540,00	0,00	NR				NO	NO							
451	NA	04/03/2019	22:00:00	Sbarre	TERNA	150	5DP	500	L	S0	RESTINCO C.LE	NNAPRSCN	R	M	150	SUN ENERGY & PARTNERS	0,00	540,00	0,00	NR				NO	NO							
452	RM	05/03/2019	04:07:11	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S1	FS ITRI	RROMITXR	N	R	132	RFI	1,50	1,58	0,05	NF				NO	NO							
452	RM	05/03/2019	04:07:11	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S1	FS MINTURNO	RROMMIXR41	N	T	132	RFI	2,50	1,58	0,08	NF				NO	NO							
453	NA	05/03/2019	06:19:28	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S1	GROTTA FS	NNAPGFSN	R	T	150	RFI	0,00	0,00	0,00	NF				NO	NO							
454	RM	05/03/2019	07:00:00	Sbarre	FSI	132	5DP	500	L	S0	FS FANO	RROMFNXR	N	M	132	RFI	0,00	660,00	0,00	NF				NO	NO							
455	NA	05/03/2019	08:30:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	BIFERNO	NNAPBIFN	R	R	60	BIFERNO	0,00	8640,00	0,00	NR				NO	NO							
456	RM	05/03/2019	10:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	LAVINIO	RROMLAVR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	240,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00				
457	PD	05/03/2019	19:43:25	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S1	FOSSALTA FS	VVENFSFV	N	T	132	RFI	0,00	1,41	0,00	NF				NO	NO							
457	PD	05/03/2019	19:43:25	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S3	PORTOGRUARO FS	VVENPGFV	N	M	132	RFI	0,00	0,44	0,00	NF				NO	NO							
458	PD	05/03/2019	21:19:02	Linee	FSI	132	3CE	40I	L	S1	FOSSALTA FS	VVENFSFV	N	T	132	RFI	0,00	120,08	0,00	NF				NO	NO							
459	RM	06/03/2019	07:00:00	Sbarre	FSI	132	5DP	500	L	S0	FS FANO	RROMFNXR	N	M	132	RFI	0,00	660,00	0,00	NF				NO	NO							
460	PD	06/03/2019	09:00:00	Stallo linea	TERNA	220	5DP	500	L	S1	GLORENZA GRUPPO 2	VVENGLOVG2	R	R	220	SELEDISON	0,00	20738,00	0,00	NR				NO	NO							
461	MI	06/03/2019	10:00:00	Linee	ITALGHISA	132	5DP	500	L	S1	UT ITALGHISA	MMILITGM	R	R	132	ITALGHISA	0,00	20520,00	0,00	NF				NO	NO							
462	PA	06/03/2019	11:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	GUADALAMI C.LE	PPALGUAP	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	180,00	0,00	NR				NO	NO							
463	PA	06/03/2019	17:45:35	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S3	MESSINA NORD	PPALMENP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	16,67	26,06	7,25	0,51	NF		26,06	NO	NO	7,25	0,51	0,00	0,00			
464	PA	07/03/2019	14:00:55	Stallo linea	TERNA	150	4AC	200	L	S1	ALIA SCLAFANI C.LE	PPALALAP	N	R	150	ASJA AMBIENTE ITALIA	19,00	64,02	20,28	NR				NO	NO							
464	PA	07/03/2019	14:00:55	Stallo linea	TERNA	150	4AC	200	L	S1	ALIA SM	PPALALIP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	55,51	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00				

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN MARZO 2019

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
464	PA	07/03/2019	14:00:55	Stallo linea	TERNA	150	4AC	200	L	S1	C.LE CACCAMO	PPALCACP	N	R	150	CESA EOLO SICILIA	11,00	59,11	10,85		NR				NO	NO				
464	PA	07/03/2019	14:00:55	Stallo linea	TERNA	150	4AC	200	L	S1	CACCAMO SM	PPALCCMP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	55,51	0,00		NF				NO	NO	0,00		0,00	
464	PA	07/03/2019	14:00:55	Stallo linea	TERNA	150	4AC	200	L	S2	FIUMETORTO	PPALFIUP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	4,59	55,51	4,27	0,43	NF		10,14	NO	SI	5,47	0,59	1,20	0,16	
465	MI	08/03/2019	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ECOLOMBARDIA 4	MMILECLM	R	T	132	ECOLOMBARDIA 4	0,00	240,00	0,00		NR				NO	NO				
466	CA	08/03/2019	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	QUARTU S.ELENA	CCAGQARC	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00		NF				NO	NO	0,00		0,00	
467	NA	08/03/2019	08:00:00	Sbarre	SELF	150	5DP	500	L	S0	BARLET.FS	NNAPBRFN	R	M	150	RFI	0,00	240,00	0,00		NF				NO	NO				
468	TO	08/03/2019	08:00:00	Linee	MICHELIN	132	5DP	500	L	S1	MICHELIN FOSSANO	TTORMIFT	R	T	132	MICHELIN	0,00	480,00	0,00		NF				NO	NO				
469	PD	08/03/2019	16:05:40	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	50	3CE	50U	B	S3	ROSOLINA	VVENROSV	R	M	50	ENEL DISTRIBUZIONE	2,58	2,26	0,11		NF				NO	NO	0,12		0,01	
470	NA	08/03/2019	23:00:00	Linee	FSI	150	5DP	500	L	S0	MARCIANISE TAV.	NNAPMRNN	N	M	150	RFI	0,00	360,00	0,00		NF				NO	NO				
471	MI	09/03/2019	00:52:19	Convertitori AC/DC	TERNA	220	4AC	200	L	S1	PREMADIO TR5 2/6	MMILPDMMT5	N	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE	5,40	175,46	15,82	0,00	NF		61,38	NO	NO	15,82	0,00	0,00	0,00	
471	MI	09/03/2019	00:52:19	Convertitori AC/DC	TERNA	220	4AC	200	L	S1	PREMADIO TR6 2/6	MMILPDMMT6	N	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE	4,20	175,46	12,30	0,00	NF		61,38	NO	NO	12,30	0,00	0,00	0,00	
471	MI	09/03/2019	00:54:02	Convertitori AC/DC	TERNA	220	4AC	200	L	S1	PREMADIO TM1 2/9	MMILPDMMM1	R	R	220	A2A	0,00	157,52	0,00		NR				NO	NO				
472	MI	09/03/2019	08:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S0	ARDENNO CP	MMILANNM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1980,00	0,00		NF				NO	NO	0,00		0,00	
473	FI	10/03/2019	07:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S0	BONDENO	FFIRBONF	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	660,00	0,00		NF				NO	NO	0,00		0,00	
473	FI	10/03/2019	07:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	PALANTONE	FFIRPALF	R	R	132	CONS.BONIFICA CANALE EM.ROM.	0,00	660,00	0,00		NF				NO	NO				
473	FI	10/03/2019	07:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	PILASTRESI	FFIRPILF	R	R	132	CONSORZIO BONIFICA BURANA	0,00	660,00	0,00		NF				NO	NO				
474	RM	10/03/2019	07:30:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S0	FS CAPRANICA	RROMCRXR	N	M	132	RFI	0,00	570,00	0,00		NF				NO	NO				
475	PD	10/03/2019	08:00:00	Linee	ENEL DISTRIBUZIONE	132	5DP	500	L	S1	CA' EMILIANI	VVENCEMV	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00		NF				NO	NO	0,00		0,00	
476	PD	10/03/2019	08:00:00	Linee	E.D.A.	132	5DP	500	L	S1	COLLICELLO	VVENCLCV	R	T	132	E.D.A.	0,00	480,00	0,00		NR				NO	NO				
477	RM	10/03/2019	09:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FS MOROLO	RROMMOXR	R	T	150	RFI	0,00	420,00	0,00		NF				NO	NO				
478	MI	11/03/2019	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	EDISON	220	5DP	500	L	S1	GANDA	MMILGDAM	R	R	220	EDISON	0,00	4920,00	0,00		NR				NO	NO				
479	PA	11/03/2019	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MONTE NARBONE C.LE	PPALMRBP	R	R	150	ENPOWER	0,00	510,00	0,00		NR				NO	NO				
480	NA	11/03/2019	09:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ROMAGN. FS	NNAPRMFN	R	T	150	RFI	0,00	480,00	0,00		NF				NO	NO				
480	NA	11/03/2019	09:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SERRALTA C.LE	NNAPSRTN	R	R	150	WINCAP	0,00	480,00	0,00		NR				NO	NO				
481	PA	11/03/2019	10:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	ROCCA	PPALROCP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	180,00	0,00		NF				NO	NO	0,00		0,00	
482	PD	11/03/2019	11:03:38	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	B	S1	ESTE S. CROCE TR1	VVENESTVT1	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	1,80	2,13	0,06		NF				NO	NO	0,20		0,14	

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN MARZO 2019

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
483	TO	11/03/2019	12:01:16	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	AVIR ASTI (OI MANUFACT)	TTORAVRT	R	M	132	O.I.M. ITALY	5,86	0,00	0,00	NF				NO	NO					
484	MI	11/03/2019	13:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ECOLOMBARDIA 4	MMILECLM	R	T	132	ECOLOMBARDIA 4	0,00	240,00	0,00	NR				NO	NO					
485	RM	11/03/2019	15:01:59	Stallo linea	ENEL PRODUZIONE	220	3CE	50U	L	S1	PROVVIDENZA	RROMPRVR	R	T	220	ENEL PRODUZIONE	0,00	27,27	0,00	NR				NO	NO					
486	TO	11/03/2019	15:17:47	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	CARMAGNOLA FS	TTORCMFT	N	T	60	RFI	0,00	4,32	0,00	NF				NO	NO					
487	PD	11/03/2019	15:29:46	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	CA' EMILIANI	VVENCEMV	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	8,93	385,58	57,44	0,74	NF		10,19	NO	SI	57,44	0,74	0,00	0,00	
488	RM	11/03/2019	16:32:42	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	APECCHIO	RROMAPER	R	T	132	MARCHE ENERGIE RINNOVABILI	0,00	0,00	0,00	NR				NO	NO					
488	RM	11/03/2019	16:32:42	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	S.ANGELO IN VADO	RROMSAVR	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
489	MI	11/03/2019	16:38:58	Linee	TERNA	70	4AC	300	T	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,01	0,00	NF			0,01	NO	NO	0,00		0,00		
490	MI	11/03/2019	16:39:01	Linee	TERNA	60	4AC	300	T	S1	MAZZUNNO LINEA E.	MMILMZSM	R	R	70	LINEA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	NR				NO	NO					
490	MI	11/03/2019	16:39:01	Linee	TERNA	60	4AC	300	T	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00		0,00		
491	MI	11/03/2019	16:40:19	Linee	TERNA	70	4AC	300	L	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	2,57	11,46	0,50	0,34	NF		6,44	NO	NO	0,63	0,42	0,13	0,08	
491	MI	11/03/2019	16:43:37	Linee	TERNA	70	4AC	300	T	S1	MAZZUNNO LINEA E.	MMILMZSM	R	R	70	LINEA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	NR				NO	NO					
492	MI	11/03/2019	17:12:25	Linee	ITALGEN	60	3CE	40I	L	S1	MAZZUNNO	MMILMZM	R	R	70	ITALGEN	5,20	8,05	0,70	NR				NO	NO					
492	MI	11/03/2019	17:12:25	Linee	ITALGEN	60	3CE	40I	L	S1	SONGAVAZZO	MMILSGZM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	8,07	4,30	0,61	NF			4,30	NO	NO	0,61		0,00		
493	MI	11/03/2019	17:36:17	Linee	TERNA	132	3CE	70R	L	S1	BAGOLINO TR R 4/8	MMILBGOMTR	R	R	132	A2A RETI ELETTRICHE	2,70	2641,01	118,85	0,70	NF		16,54	NO	NO	118,85	0,70	0,00	0,00	
494	MI	11/03/2019	17:36:51	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	UT ACC.VENETE CASTO	MMILLUCM	R	T	132	ACCIAIERIE VENETE	0,00	3,49	0,00	NF				NO	NO					
494	MI	11/03/2019	17:36:51	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	NOZZA TR R 4/8	MMILNOZMTR	R	R	132	A2A RETI ELETTRICHE	22,00	5,27	2,00	NF				NO	NO	2,00		0,00		
495	MI	11/03/2019	17:37:09	Linee	TERNA	132	3CE	70R	L	S1	FONTANAMORA	MMILFTMM	R	R	70	EDISON	0,48	2640,15	21,12	NR				NO	NO					
495	MI	11/03/2019	17:37:09	Linee	TERNA	132	3CE	70R	L	S1	GAVER	MMILGVEM	R	R	70	EDISON	0,27	2640,15	11,88	NR				NO	NO					
495	MI	11/03/2019	17:37:09	Linee	TERNA	132	3CE	70R	L	S1	GAVER CP	MMILGVPM	N	T	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	2880,15	0,00	NF			2880,15	NO	NO	0,00		0,00		
495	MI	11/03/2019	17:37:09	Linee	TERNA	132	3CE	70R	L	S1	PONTE CAFFARO 1-2	MMILPTCM	R	T	132	EDISON	10,40	2640,15	457,64	NR				NO	NO					
496	RM	12/03/2019	00:35:00	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	B	S3	FS FARA SABINA	RROMFRXR	N	M	132	RFI	0,00	3,00	0,00	NF				NO	NO					
497	RM	12/03/2019	00:42:00	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	B	S3	FS FARA SABINA	RROMFRXR	N	M	132	RFI	0,00	2,00	0,00	NF				NO	NO					
498	NA	12/03/2019	01:37:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	ALBANELLA FS	NNAPABFN	N	M	60	RFI	1,00	2,00	0,03	NF				NO	NO					
498	NA	12/03/2019	01:37:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	OMIGNANO FS	NNAPOMFN	N	M	60	RFI	1,00	2,00	0,03	NF				NO	NO					
498	NA	12/03/2019	01:37:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	POLICASTRO FS	NNAPPSFN	N	M	60	RFI	1,00	2,00	0,03	NF				NO	NO					

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN MARZO 2019

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo Interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
499	RM	12/03/2019	02:39:05	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S2	SULMONA N.I.	RROMSUWR	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	1,60	36,50	0,98	NF				NO	NO		0,98	0,00		
499	RM	12/03/2019	02:39:59	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S3	FS ANVERSA	RROMANXR	R	M	60	RFI	1,00	56,21	0,94	NF				NO	NO					
499	RM	12/03/2019	02:39:59	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	FS CARRITO	RROMCTXR	N	R	60	RFI	1,00	38,32	0,64	NF				NO	NO					
499	RM	12/03/2019	02:39:59	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	SAGITTARIO	RROMSGTR	R	R	60	ENEL PRODUZIONE	0,00	38,32	0,00	NR				NO	NO					
499	RM	12/03/2019	02:39:59	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	SAGITTARIO TR3 5/7	RROMSGTRT3	N	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE	2,00	38,32	1,28	NF				NO	NO	1,28	0,00			
499	RM	12/03/2019	03:10:06	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S0	ACEA S.ANGELO	RROMASAR	R	M	150	ACEA ENERGIA	11,69	5,09	1,00	NR				NO	NO					
499	RM	12/03/2019	03:10:06	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	MARSICA	RROMMRCR	R	T	150	WINDSOL	0,00	5,52	0,00	NR				NO	NO					
499	RM	12/03/2019	03:10:06	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	COCULLO	RROMPECR	R	R	150	ACCIONA CESA ITALIA	0,00	5,52	0,00	NR				NO	NO					
499	RM	12/03/2019	03:10:06	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	SISTEMI SOSPENSIONI	RROMSSSR	R	R	150	SISTEMI SOSPENSIONI	1,60	5,52	0,16	NF				NO	NO					
499	RM	12/03/2019	03:10:06	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	SULMONA	RROMSULR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	5,10	5,52	0,50	NF				NO	NO	0,50	0,00			
499	RM	12/03/2019	03:18:31	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	FS CARRITO	RROMCTXR	N	R	60	RFI	1,00	17,49	0,30	NF				NO	NO					
499	RM	12/03/2019	03:18:31	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	L	S1	SAGITTARIO	RROMSGTR	R	R	60	ENEL PRODUZIONE	0,00	17,49	0,00	NR				NO	NO					
499	RM	12/03/2019	03:18:31	Stallo linea	FSI	60	3CE	40I	L	S1	SAGITTARIO TR3 5/7	RROMSGTRT3	N	R	20	ENEL DISTRIBUZIONE	2,00	17,49	0,59	NF				NO	NO	0,59	0,00			
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S3	BUCCINO	NNAPBUCN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	5,50	9,22	0,86	NF				NO	NO	0,86	0,00			
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S3	CALABRITTO	NNAPCLBN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	9,22	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S3	CALITRI	NNAPCLTN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	9,22	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	CONTUR. FS	NNAPCNFN	R	R	150	RFI	0,08	9,22	0,01	NF				NO	NO					
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	COSTA GRANDE C.LE	NNAPCOGN	N	R	150	ENERGIA & SERVIZI ENGINEERING	0,08	40,57	0,05	NR				NO	NO					
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S3	CONTURSI	NNAPCONN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,50	9,22	0,08	NF				NO	NO	0,08	0,00			
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	EOLICA CRESTA DEL GALLO	NNAPCRGN	R	R	150	EOLICA CRESTA DEL GALLO	8,86	27,08	4,01	NR				NO	NO					
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	ECO E.CAMP.BISAC	NNAPECBN	R	R	150	ECOENERGIA	2,03	45,02	1,52	NR				NO	NO					
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	CASTELNUOVO DI CONZA	NNAPESCN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI	0,00	17,00	0,00	NR				NO	NO					
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S3	FERRERO	NNAPFEEN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	9,22	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S3	FRI-EL BISACCIA	NNAPFRBN	R	M	150	FRI-EL	1,75	326,18	9,52	NR				NO	NO					
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	FRIEL RICIGLIANO	NNAPFRRN	N	R	150	FRI-EL	17,60	33,56	9,95	NR				NO	NO					
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	SCAMPITELLA C.LE	NNAPFWSN	R	R	150	ENEL GREEN POWER SANNIO	0,84	82,59	1,16	NR				NO	NO					

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN MARZO 2019

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh.mm.ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo Interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm.ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm.ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)	
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S3	GOLETO S.ANGELO	NNAPGSAN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	12,50	9,22	1,95	NF				NO	NO	1,95	0,00				
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	IVPC POWER 3 BISACCIA	NNAPIBS3N	R	R	150	IVPC POWER 3	3,19	12,26	0,66	NR				NO	NO						
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S3	IVPC4 BISACCIA	NNAPIBSN	R	M	150	ERG WIND 4	0,44	12,26	0,09	NR				NO	NO						
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	IVPC Power 3 LACEDONIA	NNAPILC3N	R	R	150	IVPC POWER 3	4,16	267,38	18,56	NR				NO	NO						
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	IVPC4 LACEDONIA	NNAPILCN	R	R	150	ERG WIND 4	5,60	267,38	24,98	NR				NO	NO						
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	IVPC ANZANO	NNAPIVAN	R	T	150	ERG WIND 4	13,06	12,26	2,71	NR				NO	NO						
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S3	LACEDONIA C.P.	NNAPLACN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	1,00	12,26	0,21	NF				NO	NO	0,21	0,00				
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	MACCHIALUPO C.LE	NNAPMACN	R	R	150	ALISEA	24,95	30,48	12,81	NR				NO	NO						
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	MONTEVERDE C.LE	NNAPMTVN	N	R	150	WIND FARM MONTEVERDE	24,00	34,39	13,86	NR				NO	NO						
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	PIANO DEL CORNALE C.LE	NNAPPCON	R	R	150	GDF SUEZ RINNOVABILI	5,46	52,04	4,74	NR				NO	NO						
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	PORRARA C.LE	NNAPPORN	R	R	150	FERRERO INDUSTRIALE ITALIA	0,00	23,32	0,00	NR				NO	NO						
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	CASTELNUOVO	NNAPSGCN	R	R	150	CASTELNUOVO WIND	1,00	78,32	1,31	NR				NO	NO						
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	S.GREGORIO MAGNO	NNAPSGGN	N	R	150	SAN GREGORIO WIND	28,29	78,32	37,03	NR				NO	NO						
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	EOLICA SANTOMENNA	NNAPSMNN	R	R	150	EOLICA SANTOMENNA	2,03	9,22	0,32	NR				NO	NO						
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	SERRAMEZZANA C.LE	NNAPSMZN	R	R	150	CAMPAGNA WIND	7,08	9,22	1,11	NR				NO	NO						
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	SETOLETO C.LE	NNAPSTLN	R	R	150	BISACCIA WIND	9,00	12,26	1,87	NR				NO	NO						
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	TOPPA C.LE	NNAPTOPN	R	R	150	WINBIS	2,17	461,19	16,68	NR				NO	NO						
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	TERZETTO C.LE	NNAPTRZN	R	R	150	EUROWIND LACEDONIA	7,25	438,56	53,04	NR				NO	NO						
500	NA	12/03/2019	03:52:05	Linee	TERNA	380	4AC	100	L	S1	VALLATA C.LE	NNAPVLLN	R	R	150	GREEN ENERGY	0,69	24,06	0,28	NR				NO	NO						
501	MI	12/03/2019	04:12:25	Linee	ITALGEN	60	3CE	40I	L	S1	MAZZUNNO	MMILMZZM	R	R	70	ITALGEN	5,10	431,28	36,67	NR				NO	NO						
502	NA	12/03/2019	04:36:44	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	CARPANETO	NNAPCPTN	R	T	150	SERRA CARPANETO 3	15,00	4,27	1,11	NR				NO	NO						
503	PA	12/03/2019	04:44:17	Stallo linea	RFI	150	3CE	50U	B	S0	PATTI FS	PPALPTFP	R	M	150	RFI	1,00	2,47	0,05	NF				NO	NO						
504	PA	12/03/2019	04:51:23	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	MINERVA MESSINA C.LE	PPALMRVP	R	T	150	MINERVA MESSINA	20,00	3,35	1,19	NR				NO	NO						
504	PA	12/03/2019	04:51:23	Linee	TERNA	10	4AC	300	L	S1	NEBRODI C.LE	PPALNBRP	R	R	150	SER	25,00	3,35	1,49	NR				NO	NO						
504	PA	12/03/2019	04:51:23	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S2	UCRIA	PPALUCRP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	2,98	3,35	0,18	NF			3,35	NO	NO	0,18	0,00				
505	NA	12/03/2019	05:04:03	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	CARPANETO	NNAPCPTN	R	T	150	SERRA CARPANETO 3	7,00	600,58	70,11	NR				NO	NO						

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN MARZO 2019

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo Interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
506	NA	12/03/2019	05:20:00	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	FINCANTIERI	NNAPFCUN	R	T	60	FINCANTIERI	1,60	0,45	0,02	NF				NO	NO					
507	NA	12/03/2019	05:25:00	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	FINCANTIERI	NNAPFCUN	R	T	60	FINCANTIERI	1,60	1,10	0,03	NF				NO	NO					
508	NA	12/03/2019	05:42:47	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	BIFERNO	NNAPBIFN	R	R	60	BIFERNO	0,00	1,50	0,00	NR				NO	NO					
509	NA	12/03/2019	05:59:27	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	FINCANTIERI	NNAPFCUN	R	T	60	FINCANTIERI	0,62	1,03	0,01	NF				NO	NO					
510	NA	12/03/2019	06:01:40	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	BOSCOLEPIANE	NNAPBLPN	R	R	150	LUCANIA WIND ENERGY	26,00	2,15	0,98	NR				NO	NO					
510	NA	12/03/2019	06:01:40	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	CANCELLARA	NNAPCNLN	R	R	150	EOLICA CANCELLARA	26,00	24,42	10,70	NR				NO	NO					
510	NA	12/03/2019	06:01:40	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	S. CROCE	NNAPSTCN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI	9,00	8,44	1,31	NR				NO	NO					
511	NA	12/03/2019	06:47:30	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	AGROPOLI FS	NNAPAGFN	N	M	60	RFI	0,24	1,39	0,01	NF				NO	NO					
511	NA	12/03/2019	06:47:30	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	S. MAURO FS	NNAPMBFN	N	M	60	RFI	0,24	1,39	0,01	NF				NO	NO					
511	NA	12/03/2019	06:47:30	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MARATEA FS	NNAPMTFN	N	M	60	RFI	0,24	1,39	0,01	NF				NO	NO					
512	FI	12/03/2019	07:00:00	Stallo linea	ENEL GREEN POWER	132	5DP	500	L	S1	CHIUSDINO C.LE	FFIRCHSF	N	R	132	ENEL GREEN POWER	0,00	630,00	0,00	NR				NO	NO					
512	FI	12/03/2019	07:00:00	Stallo linea	ENEL GREEN POWER	132	5DP	500	L	S1	NUOVA CASTELNUOVO	FFIRNCAF	R	T	132	ENEL GREEN POWER	0,00	630,00	0,00	NR				NO	NO					
512	FI	12/03/2019	07:00:00	Stallo linea	ENEL GREEN POWER	132	5DP	500	L	S1	TRAVALE 3	FFIRTL3F	R	R	132	ENEL GREEN POWER	0,00	630,00	0,00	NR				NO	NO					
512	FI	12/03/2019	07:00:00	Stallo linea	ENEL GREEN POWER	132	5DP	500	L	S1	TRAVALE 4	FFIRTL4F	R	R	132	ENEL GREEN POWER	0,00	630,00	0,00	NR				NO	NO					
513	PD	12/03/2019	07:00:00	Linee	RENO DE MEDICI	132	5DP	500	L	S1	RENO DE MEDICI	VVENRDMV	R	T	132	RENO DE MEDICI	0,00	240,00	0,00	NR				NO	NO					
514	RM	12/03/2019	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MONTALTO C.LE S.A.	RROMMLTR	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	570,00	0,00	NR				NO	NO					
514	RM	12/03/2019	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MONTALTO CP	RROMVMCR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	570,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
515	NA	12/03/2019	07:36:03	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S1	ACQ. CASSANO	NNAPAQCN	R	T	60	ALTO CALORE SERVIZI	4,43	4,52	0,36	NF				NO	NO					
515	NA	12/03/2019	07:36:03	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S3	CASSANO 60	NNAPCNON	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	4,00	4,52	0,32	NF				NO	NO	0,32		0,00		
515	NA	12/03/2019	07:36:03	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S1	GOLETO S.ANGELO 60	NNAPGOLN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	2,00	4,52	0,16	NF				NO	NO	0,16		0,00		
516	NA	12/03/2019	07:44:13	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S1	ACQ. CASSANO	NNAPAQCN	R	T	60	ALTO CALORE SERVIZI	4,43	4,04	0,30	NF				NO	NO					
516	NA	12/03/2019	07:44:13	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	CASSANO 60	NNAPCNON	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	4,00	2,33	0,17	NF				NO	NO	0,17		0,00		
516	NA	12/03/2019	07:44:13	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S1	GOLETO S.ANGELO 60	NNAPGOLN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	2,00	4,04	0,14	NF				NO	NO	0,14		0,00		
517	NA	12/03/2019	07:57:34	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	AGROPOLI FS	NNAPAGFN	N	M	60	RFI	0,34	0,45	0,00	NF				NO	NO					
517	NA	12/03/2019	07:57:34	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	S. MAURO FS	NNAPMBFN	N	M	60	RFI	0,34	0,45	0,00	NF				NO	NO					
517	NA	12/03/2019	07:57:34	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MARATEA FS	NNAPMTFN	N	M	60	RFI	0,34	0,45	0,00	NF				NO	NO					

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN MARZO 2019

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
518	PD	12/03/2019	08:00:00	Linee	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	132	5DP	500	L	S1	VAL NOANA	VVENNOV	R	T	132	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	0,00	1920,00	0,00		NR				NO	NO				
519	NA	12/03/2019	08:17:58	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	AGC FLAT GLASS	NNAPGLBN	R	R	60	AGC FLAT GLASS ITALIA	0,44	0,51	0,01		NR				NO	NO				
519	NA	12/03/2019	08:17:58	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	SALERNO IND.LE	NNAPSAIN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	9,00	0,51	0,13		NF				NO	NO	0,13		0,00	
520	NA	12/03/2019	09:09:37	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	AGC FLAT GLASS	NNAPGLBN	R	R	60	AGC FLAT GLASS ITALIA	0,44	0,31	0,00		NR				NO	NO				
520	NA	12/03/2019	09:09:37	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	SALERNO IND.LE	NNAPSAIN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	10,50	0,31	0,09		NF				NO	NO	0,09		0,00	
521	RM	13/03/2019	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MONTALTO C.LE S.A.	RROMMLTR	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	570,00	0,00		NR				NO	NO				
521	RM	13/03/2019	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MONTALTO CP	RROMVMCR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	570,00	0,00		NF				NO	NO	0,00		0,00	
522	NA	13/03/2019	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	JASMINE C.LE	NNAPJASN	R	R	150	EOLSIPONTO	0,00	480,00	0,00		NR				NO	NO				
523	MI	13/03/2019	10:29:59	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50S	L	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	3,12	3,11	0,16		NF			3,11	NO	NO	0,19		0,03	
523	MI	13/03/2019	10:30:03	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50S	L	S1	MAZZUNNO LINEA E.	MMILMZSM	R	R	70	LINEA ENERGIA	0,00	4,31	0,00		NR				NO	NO				
524	PD	13/03/2019	14:54:05	Gruppi idroelettrici	ENEL PRODUZIONE	132	3CE	50U	B	S0	CANEVA	VVENCANV	R	M	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	2,22	0,00		NR				NO	NO				
525	RM	13/03/2019	23:00:00	Linee	FSI	60	5DP	500	L	S1	FS CARSOLI	RROMCSXR	N	R	60	RFI	0,00	6090,00	0,00		NF				NO	NO				
526	RM	14/03/2019	05:03:44	Linee	TERNA	150	4AC	300	L	S1	TRIGNO ENERGY	RROMTGER	R	R	150	TRIGNO ENERGY	3,48	8,08	0,47		NF				NO	NO				
526	RM	14/03/2019	05:11:52	Trasformatori	TRIGNO ENERGY	150	3CE	50U	L	S1	TRIGNO ENERGY	RROMTGER	R	R	150	TRIGNO ENERGY	3,48	158,58	9,22		NF				NO	NO				
527	RM	14/03/2019	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MONTALTO C.LE S.A.	RROMMLTR	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	570,00	0,00		NR				NO	NO				