

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN GENNAIO 2019

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)			Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
						132	4AC	300					R	R																
1	MI	01/01/2019	07:52:30	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	RFI SUZZARA	MMILHSZM	R	R	132	RFI	0,00	0,00	0,00	NF				NO	NO					
1	MI	01/01/2019	07:52:30	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	UT IVECO MN	MMILOMSM	R	R	132	FIAT	2,00	0,00	0,00	NF				NO	NO					
1	MI	01/01/2019	07:52:30	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	SUZZARA CP	MMILSUZM	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00		0,00		
2	PA	02/01/2019	07:18:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	B	S0	RIBERA	PPALRIBP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	3,50	1,37	0,09	NF			1,37	NO	NO	0,09		0,00		
3	PD	02/01/2019	08:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SOL	VVENSLOV	R	T	132	SOL	0,00	420,00	0,00	NF				NO	NO					
4	MI	02/01/2019	11:35:38	Linee	TERNA	70	4AC	300	B	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	4,67	0,45	0,06	NF			0,45	NO	NO	0,06		0,00		
5	MI	02/01/2019	11:40:48	Linee	TERNA	70	4AC	300	L	S1	VALBONA CP	MMILVLEM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	4,67	423,30	32,96	0,25	NF		3,13	NO	SI	35,43	0,26	2,47	0,01	
6	PD	02/01/2019	23:25:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S0	LE CAVE FS	VVENLCFV	N	M	132	RFI	0,00	2,00	0,00	NF				NO	NO					
7	PD	03/01/2019	00:53:15	Linee	TERNA	132	3CE	70R	L	S1	SOMPRADE GRUPPO 1	VVENSOPVG1	N	R	132	ENEL GREEN POWER	2,00	5,54	0,20	NR				NO	NO					
7	PD	03/01/2019	00:53:29	Linee	TERNA	132	3CE	70R	B	S0	SOMPRADE CP	VVENSOPV	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,19	1,52	0,01	NF				NO	NO	0,01		0,00		
7	PD	03/01/2019	00:55:59	Linee	TERNA	132	3CE	70R	B	S1	CAMPOLONGO	VVENCPLV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	4,85	1,17	0,11	NF				NO	NO	0,11		0,00		
7	PD	03/01/2019	00:55:59	Linee	TERNA	132	3CE	70R	B	S0	PONTE MALON	VVENPMAV	R	M	132	ENEL GREEN POWER	2,60	1,17	0,06	NR				NO	NO					
7	PD	03/01/2019	00:55:59	Linee	TERNA	132	3CE	70R	B	S1	PONTE MALON TR 2	VVENPMAVT2	N	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	1,54	1,17	0,03	NF				NO	NO	0,04		0,01		
8	MI	03/01/2019	01:19:37	Linee	ITALGEN	70	3CE	40I	L	S1	MAZZUNNO	MMILMZM	R	R	70	ITALGEN	3,20	845,20	45,08	NR				NO	NO					
8	MI	03/01/2019	01:19:38	Linee	ITALGEN	70	3CE	40I	L	S1	SONGAVAZZO	MMILSGZM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	4,14	33,52	2,34	0,98	NF		14,19	NO	NO	2,34	0,98	0,00	0,00	
9	NA	03/01/2019	03:54:42	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S3	MOLFET. FS	NNAPMFFN	N	M	150	RFI	0,17	0,58	0,00	NF				NO	NO					
10	NA	04/01/2019	04:45:03	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	BIFERNO	NNAPBIFN	R	R	60	BIFERNO	3,95	2,02	0,13	NR				NO	NO					
11	NA	04/01/2019	05:11:59	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	BIFERNO	NNAPBIFN	R	R	60	BIFERNO	0,00	1,21	0,00	NR				NO	NO					
12	NA	04/01/2019	05:23:46	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	BIFERNO	NNAPBIFN	R	R	60	BIFERNO	0,00	0,52	0,00	NR				NO	NO					
13	NA	04/01/2019	05:30:06	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	BIFERNO	NNAPBIFN	R	R	60	BIFERNO	0,00	0,47	0,00	NR				NO	NO					
14	MI	04/01/2019	06:05:36	Linee	TERNA	132	4AC	300	B	S3	GRAVEDONA	MMILGRVM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	3,47	2,47	0,17	NF			2,47	NO	NO	0,17		0,00		
15	NA	04/01/2019	07:01:24	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S1	BIFERNO	NNAPBIFN	R	R	60	BIFERNO	0,00	3,35	0,00	NR				NO	NO					
16	NA	04/01/2019	07:12:27	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	BIFERNO	NNAPBIFN	R	R	60	BIFERNO	0,00	0,51	0,00	NR				NO	NO					
17	MI	04/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT GNUTTI BS	MMILGNTM	R	R	132	GNUTTI TRAFILERIE	0,00	450,00	0,00	NF				NO	NO					
18	MI	04/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	PIOLTELLO FS	MMILHPLM	N	T	60	RFI	0,00	240,00	0,00	NF				NO	NO					
19	RM	04/01/2019	09:14:21	Linee	ASM TERNI	20	3CE	40I	B	S1	VILVALLE TR 6	RROMVLVRT6	R	R	132	ASM TERNI	0,00	1,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN GENNAIO 2019

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)	Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN	Tipologia di connessione	Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)		
20	NA	04/01/2019	11:33:47	Linee	ENIPOWER	380	3CE	40I	L	S1	ENIPOWER BR. 380	NNAPEBRN	R	R	380	ENIPOWER	507,00	28,13	238,43	NR				NO	NO							
20	NA	04/01/2019	11:49:04	Gruppi termoelettrici	ENIPOWER	380	3CE	50U	L	S1	ENIPOWER BR. 380	NNAPEBRN	R	R	380	ENIPOWER	0,00	318,02	0,00	NR				NO	NO							
21	TO	04/01/2019	12:18:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	S. MARGHERITA LIGURE RFI	TTORMAFT	N	R	60	RFI	0,00	7,00	0,00	NF				NO	NO							
22	PA	07/01/2019	00:55:12	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	VILLAFRANCA FS	PPALVLF	N	M	150	RFI	0,00	0,00	0,00	NF				NO	NO							
23	FI	07/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	550	L	S1	NUOVA CASTELNUOVO	FFIRNCAF	R	T	132	ENEL GREEN POWER	0,00	300,00	0,00	NR				NO	NO							
24	MI	07/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	DOSSI	MMILDOSM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	480,00	0,00	NR				NO	NO							
25	RM	07/01/2019	08:00:00	Stallo linea	TERNA	150	5DP	500	L	S1	APRILIA SOLAR	RROMAPSR	N	R	150	APRILIA SOLAR	0,00	6240,00	0,00	NR				NO	NO							
26	RM	07/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	S.GEMINI	RROMSMGR	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	9180,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00				
27	MI	07/01/2019	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CEDEGOLO ENEL	MMILCEDM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	16260,00	0,00	NR				NO	NO							
28	RM	07/01/2019	12:09:28	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	PONTE RIO	RROMPNRR	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	236,25	0,00	NF				SI	NO	0,00		0,00				
29	RM	07/01/2019	23:52:22	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	B	S1	FS CHIARONE	RROMCIOR	N	T	132	RFI	0,00	2,08	0,00	NF				NO	NO							
29	RM	07/01/2019	23:52:22	Stallo linea	FSI	132	3CE	40I	B	S3	FS MONTALTO	RROMMNXR	N	M	132	RFI	0,00	2,08	0,00	NF				NO	NO							
30	PA	08/01/2019	07:30:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S1	SCICLI	PPALSCIP	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00				
31	CA	08/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	ULASSAI EOLICO	CCAGCEUC	R	M	150	SARDAEOLICA	0,00	480,00	0,00	NR				NO	NO							
32	MI	08/01/2019	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ARDENNO	MMILADNM	R	R	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	4860,00	0,00	NR				NO	NO							
33	PD	08/01/2019	08:13:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	4AC	400	L	S1	LAVIS TR 1	VVENLSVT1_2	R	R	220	SET DISTRIBUZIONE	0,00	433,00	0,00	NF				SI	NO	0,00		0,00				
34	PD	08/01/2019	08:30:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ESTE S. CROCE TR1	VVENESTVT1	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00				
35	TO	08/01/2019	09:00:00	Stallo Trasformatore AT	IREN ENERGIA	132	5DP	500	L	S1	ROSONE GR 3-4-S (TRG5)	TTORROAT92	R	R	132	IREN ENERGIA	0,00	13320,00	0,00	NR				NO	NO							
36	MI	08/01/2019	15:29:39	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	380	3CE	50U	L	S1	EDOLO 379	MMILEDOM1111	R	R	380	ENEL PRODUZIONE	#####	33,11	599,51	NR				NO	NO							
37	NA	08/01/2019	22:51:34	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	50U	L	S0	FIUMEFREDDO	NNAPFFIN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	2,24	92,11	3,44	1,06	NF		37,22	NO	NO	3,75	1,14	0,31	0,08			
38	PD	09/01/2019	08:07:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	4AC	400	L	S1	LAVIS TR 1	VVENLSVT1_2	R	R	220	SET DISTRIBUZIONE	0,00	419,00	0,00	NF				SI	NO	0,00		0,00				
39	PA	09/01/2019	10:37:18	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	B	S2	GELA 2	PPALGE2P	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	7,60	0,21	0,04				0,21	NO	NO	0,04		0,00				
39	PA	09/01/2019	10:37:18	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	B	S2	LICATA	PPALLICP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	8,80	0,21	0,05				0,21	NO	NO	0,05		0,00				
39	PA	09/01/2019	10:37:18	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	B	S1	MONTE NARBONE C.LE	PPALMRBP	R	R	150	ENPOWER	0,00	0,21	0,00					NO	NO							
39	PA	09/01/2019	10:37:18	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	B	S2	NARO	PPALNARP	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,90	0,21	0,01				0,21	NO	NO	0,01		0,00				
40	NA	09/01/2019	11:06:54	Autotrasformatori	TERNA	380	4AC	100	L	S1	TROIA OVEST	NNAPTOVN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	-3,77	97,25	0,00					NO	NO	0,29		6,41				

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN GENNAIO 2019

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)			Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)				
						Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	R					T																					
41	NA	10/01/2019	06:56:30	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	FRANCAVILLA ANG.	NNAPFNGN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	3,55	1,29	0,09	NF			1,29	NO	NO	0,09	0,00							
42	TO	10/01/2019	08:00:00	Sbarre	TERNA	132	5DP	500	L	S1	ERZELLI T5	TTORERZTT5	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	NF					NO	NO	0,00	0,00						
43	PD	10/01/2019	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	5DP	500	L	S1	LAVIS TR 2	VVENLVSVT2_2	R	R	220	SET DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	NF					NO	NO	0,00	0,00						
44	MI	10/01/2019	21:02:08	Stallo linea	ITALGEN	132	3CE	50S	L	S3	CALUSCO	MMILCSCM	N	M	132	ITALGEN	18,00	4,05	1,23	NF					NO	NO								
44	MI	10/01/2019	21:02:08	Stallo linea	ITALGEN	132	3CE	50S	L	S1	MAZZUNNO	MMILMZZM	R	R	70	ITALGEN	6,50	5,05	0,55	NR					NO	NO								
44	MI	10/01/2019	21:02:08	Stallo linea	ITALGEN	132	3CE	50S	L	S3	REZZATO	MMILRZZM	R	M	132	ITALGEN	11,00	4,05	0,75	NF					NO	NO								
44	MI	10/01/2019	21:02:08	Stallo linea	ITALGEN	132	3CE	50S	L	S1	SONGAVAZZO	MMILSGZM	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	6,05	4,05	0,41	NF			4,05	NO	NO	0,41	0,00							
44	MI	10/01/2019	21:02:08	Stallo linea	ITALGEN	132	3CE	50S	L	S3	VAPRIO	MMILVPRM	R	M	132	ITALGEN	9,50	4,05	0,65	NR					NO	NO								
44	MI	10/01/2019	21:02:08	Stallo linea	ITALGEN	132	3CE	50U	L	S3	VILLA DI SERIO	MMILVSRM	R	M	132	ITALGEN	20,00	4,05	1,36	NF					NO	NO								
45	FI	11/01/2019	04:29:58	Stallo linea	ENEL GREEN POWER	132	3CE	50U	L	S1	LA LIMA	FFIRLIMF	R	R	132	ENEL GREEN POWER	0,00	267,17	0,00	NR					NO	NO								
46	PD	11/01/2019	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	220	5DP	500	L	S1	LAVIS TR 2	VVENLVSVT2_2	R	R	220	SET DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	NF					NO	NO	0,00	0,00						
47	RM	11/01/2019	09:56:33	Linee	TERNA	132	4AC	300	L	S1	ASSEM S. SEVERINO	RROMSSMR	R	R	132	ASSEM S. SEVERINO	8,90	164,07	24,34	13,80	NF		164,07	NO	NO	27,35	15,00	3,01	1,20					
48	MI	11/01/2019	11:00:00	Linee	TERNA	60	5DP	500	L	S1	PIOTTELLO FS	MMILHPLM	N	T	60	RFI	0,00	300,00	0,00	NF					NO	NO								
49	NA	11/01/2019	11:10:07	Stallo Trasformatore AT	TERNA	150	4AC	200	L	S1	ORIONE C.LE	NNAPGAON	R	R	150	ORIONE PV	3,91	239,26	15,60	NR					NO	NO								
50	MI	11/01/2019	22:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT COLACEM	MMILRUSM	R	T	132	COLACEM	0,00	3360,00	0,00	NF					NO	NO								
51	NA	12/01/2019	00:00:00	Sbarre	ENEL DISTRIBUZIONE	150	5DP	500	L	S0	ANDRIA N	NNAPANNN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	360,00	0,00	NF					NO	NO	0,00	0,00						
52	MI	12/01/2019	03:08:02	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	60R	T	S1	UT CALVISANO FERALPI	MMILCAVM	R	T	132	FERALPI SIDERURGICA	2,40	0,00	0,00	NF					NO	NO								
52	MI	12/01/2019	03:08:02	Trasformatori	ENEL DISTRIBUZIONE	132	3CE	50U	T	S0	ISORELLA	MMILSRM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00	0,00							
53	TO	12/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	220	5DP	500	L	S1	CHIVASSO TERMICA 220kV	TTORCHTT21	R	R	220	A2A	0,00	480,00	0,00	NR					NO	NO								
54	TO	12/01/2019	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CEMENTIR ARQUATA SCRIVIA	TTORCEMT	R	R	132	CEMENTIR	0,00	240,00	0,00	NF					NO	NO								
55	NA	13/01/2019	06:59:31	Linee	TERNA	380	5DP	500	L	S1	RATINO C.LE	NNAPRATN	R	R	380	EN PLUS	0,00	185,23	0,00	NR					NO	NO								
56	NA	13/01/2019	07:33:11	Linee	TERNA	150	4AC	300	T	S0	VIESTE	NNAPVIEN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	NF					NO	NO	0,00	0,00						
57	MI	13/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	MIRADOLO	MMILMIRM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	NF					NO	NO	0,00	0,00						
58	PD	13/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MAROSTICA	VVENMRVAV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	NF					NO	NO	0,00	0,00						
59	TO	14/01/2019	07:25:00	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S1	SCARMAGNO T2	TTORSCATT2	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	2,60	0,00	0,00	NF					NO	NO	0,00	0,00						
60	PD	14/01/2019	08:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	ODERZO TR 3	VVENODZVT3_2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1980,00	0,00	NF					NO	NO	0,00	0,00						

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN GENNAIO 2019

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)			Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
						3CE	3CE	60R					R	M																
61	PA	14/01/2019	17:04:59	Stallo linea	RFI	150	3CE	60R	T	S0	FURNARI FS	PPALFUXP	R	M	150	RFI	0,00	0,00	0,00	NF				NO	NO					
61	PA	14/01/2019	17:04:59	Stallo linea	RFI	150	3CE	50U	T	S0	PATTI FS	PPALPTFP	R	M	150	RFI	0,00	0,00	0,00	NF				NO	NO					
62	RM	15/01/2019	06:04:55	Linee	FSI	150	3CE	40I	L	S3	FS S.VITO N	RROMSIXR	N	M	150	RFI	0,00	3,48	0,00	NF				NO	NO					
62	RM	15/01/2019	06:04:55	Linee	FSI	150	3CE	40I	L	S3	FS VASTO S.SALVO	RROMVNXR	N	M	150	RFI	0,00	3,48	0,00	NF				NO	NO					
63	PD	15/01/2019	06:26:34	Linee	TERNA	50	4AC	300	L	S1	BARCIS CP	VVENBCPV	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	1,04	3,35	0,07	NF			3,35	NO	NO	0,08	0,01			
63	PD	15/01/2019	06:26:34	Linee	TERNA	50	4AC	300	L	S1	BARCIS	VVENBRVCV	R	R	60	CELLINA ENERGY	0,00	3,35	0,00	NR				NO	NO					
64	MI	15/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	P.RUSCA	MMILRSCM	R	T	132	CONSORZIO ENECO	0,00	540,00	0,00	NR				NO	NO					
65	NA	15/01/2019	08:00:00	Sbarre	ENEL PRODUZIONE	150	5DP	500	L	S0	AGRI	NNAPAGRN	R	M	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	480,00	0,00	NR				NO	NO					
66	RM	15/01/2019	08:30:00	Linee	TERNA	50	5DP	500	L	S1	PEDASO	RROMPEDR	R	R	50	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1890,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
67	FI	15/01/2019	09:38:11	Sbarre	TERNA	132	4AC	400	L	S1	POLYNT RAVENNA	FFIRALSF	R	R	132	POLYNT	0,00	119,39	0,00	NR				NO	NO					
68	CA	16/01/2019	06:39:08	Stallo linea	ENICHEM	150	3CE	50U	L	S1	ENICHEM ASSEMINI	CCAGEASC	R	R	150	ENICHEM	6,57	186,07	20,38	NF				NO	NO					
69	PA	16/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	TERMICA MILAZZO	PPALTEMP	R	R	150	EDISON	0,00	1890,00	0,00	NR				NO	NO					
70	TO	16/01/2019	08:00:00	Sbarre	FSI	132	5DP	500	L	S1	S. MARGHERITA LIGURE RFI	TTORMAFT	N	R	60	RFI	0,00	480,00	0,00	NF				NO	NO					
71	PD	16/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CEM.ROSSI	VVENCERV51	R	T	60	INDUSTRIA CEMENTI G.ROSSI	0,00	480,00	0,00	NF				NO	NO					
72	PD	16/01/2019	08:00:00	Trasformatori	TERNA	220	5DP	500	L	S1	ODERZO TR 1	VVENODZVT1_2	R	R	220	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	3420,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
73	NA	16/01/2019	08:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	BADOLATO	NNAPBADN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
74	TO	16/01/2019	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S0	CASTELDEFINO	TTORCTDT	R	M	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	4740,00	0,00	NR				NO	NO					
74	TO	16/01/2019	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CASTELDEFINO TR 2	TTORCTDTT2	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	4740,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
74	TO	16/01/2019	09:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SAMPEYRE	TTORSAMT	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	4740,00	0,00	NR				NO	NO					
75	FI	16/01/2019	11:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	NUOVA CASTELNUOVO	FFIRNCAF	R	T	132	ENEL GREEN POWER	0,00	360,00	0,00	NR				NO	NO					
76	NA	16/01/2019	16:04:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	FAVAZZINA FS	NNAPPFZN	N	M	60	RFI	1,94	2,00	0,06	NF				NO	NO					
76	NA	16/01/2019	16:04:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	NICOTERA FS	NNAPNCFN	N	M	60	RFI	1,94	2,00	0,06	NF				NO	NO					
76	NA	16/01/2019	16:04:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	PALMI FS	NNAPPMFN	N	M	60	RFI	1,94	2,00	0,06	NF				NO	NO					
76	NA	16/01/2019	16:04:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S1	VIBO MARINA FS	NNAPVBFN	N	T	60	RFI	1,94	2,00	0,06	NF				NO	NO					
76	NA	16/01/2019	16:04:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	VIBO PIZZO FS	NNAPVIPN	N	M	60	RFI	1,94	2,00	0,06	NF				NO	NO					
77	CA	17/01/2019	05:10:08	Stallo linea	ENICHEM	150	3CE	50U	L	S1	ENICHEM ASSEMINI	CCAGEASC	R	R	150	ENICHEM	1,80	832,37	24,98	NF				NO	NO					

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN GENNAIO 2019

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)			Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
						5DP	500	L					S1	R																
78	RM	17/01/2019	07:30:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FORTECUPA CP	RROMFCUR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	510,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
79	RM	17/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	LEONESSA	RROMLEOR	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	720,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
79	RM	17/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	SIGILLO GR 1	RROMSIGRG1	R	R	150	ERG HYDRO	0,00	720,00	0,00	NR				NO	NO					
80	TO	17/01/2019	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	VILLENEUVE T3	TTORVLTNT3	R	R	132	DEVAL	0,00	480,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
81	TO	17/01/2019	10:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	DOGLIANI	TTORDOLT	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	300,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
82	PD	17/01/2019	20:18:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S1	FOSSALTA FS	VVENFSFV	N	T	132	RFI	0,00	3,00	0,00	NF				NO	NO					
82	PD	17/01/2019	20:18:00	Linee	FSI	132	3CE	40I	B	S3	PORTOGRUARO FS	VVENPGFV	N	M	132	RFI	0,00	3,00	0,00	NF				NO	NO					
83	PD	17/01/2019	21:01:08	Linee	FSI	60	3CE	40I	L	S1	PONTEBBA FS	VVENPNBV	N	T	60	RFI	0,00	5,30	0,00	NF				NO	NO					
84	NA	18/01/2019	05:51:09	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	10,93	0,57	0,17	NF				NO	NO	0,17		0,00		
85	NA	18/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	LUZZI	NNAPLUZN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
85	NA	19/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	LUZZI	NNAPLUZN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
86	NA	19/01/2019	08:15:31	Linee	ENIPOWER	380	3CE	40I	L	S1	ENIPOWER BR. 380	NNAPEBRN	R	R	380	ENIPOWER	0,00	2001,42	0,00	NR				NO	NO					
87	PD	19/01/2019	13:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	COSTALUNGA	VVENCSGV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1680,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
87	PD	19/01/2019	13:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	FORTE ALTO	VVENFOAV	R	T	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1680,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
88	PA	19/01/2019	19:23:10	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S0	BAGHERIA 2	PPALBG2P	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	29,00	2,59	1,44	NF			2,59	NO	NO	1,44		0,00		
89	NA	19/01/2019	23:30:01	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	CASALVECCHIO	NNAPCLVN	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	3,44	1,17	0,07	NF				NO	NO	0,12		0,05		
90	RM	19/01/2019	23:30:01	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	PIETRACATELLA	RROMPTRR	R	R	150	ENEL DISTRIBUZIONE	2,02	1,17	0,04	NF			1,17	NO	NO	0,05		0,01		
91	MI	20/01/2019	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT COLACEM	MMILRUSM	R	T	132	COLACEM	0,00	660,00	0,00	NF				NO	NO					
91	MI	20/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CENTRO COMUNE DI RICERCA	MMILEUTM	R	R	132	COMMISSIONE EUROPEA	0,00	300,00	0,00	NF				NO	NO					
92	MI	20/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	UT VETROTEX	MMILVTRM	R	R	132	VETROTEX ITALIA	0,00	540,00	0,00	NF				NO	NO					
93	NA	20/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S0	LUZZI	NNAPLUZN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	540,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
94	FI	20/01/2019	10:00:00	Stallo linea	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PESCIA FS	FFIRPSFF	R	T	132	RFI	0,00	450,00	0,00	NF				NO	NO					
95	TO	21/01/2019	07:30:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SARPOM QUILIANO	TTORSQUT	R	T	132	SARPOM	0,00	510,00	0,00	NF				NO	NO					
96	NA	21/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	ALBERONA	NNAPEALN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI	0,00	360,00	0,00	NR				NO	NO					
96	NA	21/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	VOLTURARA	NNAPEVLN	R	R	150	E2I ENERGIE SPECIALI	0,00	360,00	0,00	NR				NO	NO					
96	NA	21/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	FORTORE E.ROSETO	NNAPFRON	R	R	150	FORTORE ENERGIA	0,00	360,00	0,00	NR				NO	NO					

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)			Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
						Codice causa AEEG - 1° livello	Codice causa AEEG - 2° livello	R					R																	
96	NA	21/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	IVPC ALBERONA	NNAPIALN	R	R	150	IVPC	0,00	360,00	0,00	NR				NO	NO					
96	NA	21/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	IVPC4 ROSETO	NNAPIRSN	R	R	150	ERG WIND 4	0,00	360,00	0,00	NR				NO	NO					
96	NA	21/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	IVPC4 VOLTURARA	NNAPIVLN	R	R	150	ERG WIND 4	0,00	360,00	0,00	NR				NO	NO					
96	NA	21/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	MONTORSI	NNAPMRSN	R	R	150	FERROVIE DEL GARGANO	0,00	360,00	0,00	NR				NO	NO					
97	RM	21/01/2019	08:00:00	Sbarre	FSI	132	5DP	500	L	S0	FS PORTO S.GIORGIO	RROMPGXR	N	M	132	RFI	0,00	480,00	0,00	NF				NO	NO					
98	TO	21/01/2019	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SAN COLOMBANO TR3	TTORSCOTT3	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	1920,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
99	PD	21/01/2019	08:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	CAORIA	VVENCRIV	R	T	132	PRIMIERO ENERGIA	0,00	480,00	0,00	NR				NO	NO					
100	TO	21/01/2019	08:30:00	Trasformatori	IREN	220	5DP	500	L	S1	STURA TR1	TTORSTUTT1	R	R	220	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
101	NA	21/01/2019	11:11:17	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	L	S1	WIND ENER.FOIANO	NNAPWFEFN	R	R	150	WIND ENERGY FOIANO	0,00	17,31	0,00	NR				NO	NO					
102	NA	21/01/2019	17:44:06	Stallo linea	TERNA	150	4AC	400	B	S1	RIPALTA.FS	NNAPRIFN	R	T	150	RFI	0,00	0,59	0,00	NF				NO	NO					
103	MI	21/01/2019	21:46:02	Linee	TERNA	132	4AC	300	T	S0	S.ANGELO LODIG.	MMILSNGM	R	M	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	NF			0,00	NO	NO	0,00		0,00		
104	NA	22/01/2019	02:54:32	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	AGEROLA	NNAPAGEN	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	5,24	0,53	0,08	NF				NO	NO	0,08		0,00		
105	NA	22/01/2019	04:53:52	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	SORRENTO	NNAPSORN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	8,22	0,48	0,11	NF				NO	NO	0,11		0,00		
106	NA	22/01/2019	05:18:32	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	AGEROLA	NNAPAGEN	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	4,81	1,29	0,12	NF				NO	NO	0,12		0,00		
107	NA	22/01/2019	05:18:32	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	VICO EQUENSE	NNAPVICN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	9,18	1,17	0,20	NF				NO	NO	0,20		0,00		
108	NA	22/01/2019	05:21:37	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	OTTAVIANO	NNAPOTVN	R	T	150	ENEL DISTRIBUZIONE	4,60	0,54	0,07	NF				NO	NO	0,07		0,00		
109	PA	22/01/2019	06:00:00	Stallo linea	ENEL DISTRIBUZIONE	70	5DP	500	L	S1	CASTELTERMINI	PPALCATP	R	R	70	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	720,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
110	MI	22/01/2019	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	GEROLA	MMILGERM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	660,00	0,00	NR				NO	NO					
110	MI	22/01/2019	07:00:00	Linee	TERNA	132	5DP	500	L	S1	PEDESINA	MMILPEDM	R	T	132	ENEL PRODUZIONE	0,00	660,00	0,00	NR				NO	NO					
111	MI	22/01/2019	08:00:00	Stallo Trasformatore AT	TERNA	132	5DP	500	L	S1	MESE TRG2 4/9	MMILMESMM2	R	R	132	EDIPOWER	0,00	3420,00	0,00	NR				NO	NO					
112	PA	22/01/2019	08:00:00	Stallo linea	TERNA	220	5DP	500	L	S1	S.F. DEL MELA C.LE gr 2	PPALSFMPG2	R	R	220	A2A	0,00	1890,00	0,00	NR				NO	NO					
113	TO	22/01/2019	08:30:00	Trasformatori	IREN	220	5DP	500	L	S1	STURA TR2	TTORSTUTT2	R	R	220	AEM TORINO DISTRIBUZIONE	0,00	450,00	0,00	NF				NO	NO	0,00		0,00		
114	RM	22/01/2019	08:50:37	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	ROCCARASO	RROMRORR	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	4,92	1,17	0,11	NF			1,17	NO	NO	0,11		0,00		
115	RM	22/01/2019	09:19:25	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	ROCCARASO	RROMRORR	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	5,02	1,19	0,11	NF			1,19	NO	NO	0,11		0,00		
116	RM	22/01/2019	10:13:40	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	ROCCARASO	RROMRORR	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	5,26	1,34	0,14	NF			1,34	NO	NO	0,14		0,00		
117	RM	22/01/2019	10:30:50	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	ROCCARASO	RROMRORR	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	5,22	1,46	0,15	NF			1,46	NO	NO	0,15		0,00		

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)			Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
						3CE	50U	L S1					R	T																
118	NA	22/01/2019	19:11:13	Stallo linea	DEVELOP	150	3CE	50U	L	S1	GUARNIERI C.LE	NNAPGRNN	R	T	150	DEVELOP	5,15	954,26	81,92	NR				NO	NO					
118	NA	22/01/2019	19:11:13	Stallo linea	DEVELOP	150	3CE	50S	L	S1	SPARTIVENTO C.LE	NNAPSPTN	R	R	150	CARAPELLE 1	3,93	961,16	62,96	NR				NO	NO					
119	NA	22/01/2019	23:48:14	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	SORRENTO	NNAPSORN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	11,03	0,57	0,17	NF				NO	NO	0,17	0,00			
120	NA	22/01/2019	23:49:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	AGROPOLI FS	NNAPAGFN	N	M	60	RFI	0,50	2,00	0,02	NF				NO	NO					
120	NA	22/01/2019	23:49:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	S. MAURO FS	NNAPMBFN	N	M	60	RFI	0,50	2,00	0,02	NF				NO	NO					
120	NA	22/01/2019	23:49:00	Linee	FSI	60	3CE	40I	B	S3	MARATEA FS	NNAPMTFN	N	M	60	RFI	0,50	2,00	0,02	NF				NO	NO					
121	NA	23/01/2019	00:01:01	Sbarre	TERNA	150	4AC	200	L	S1	MUCONE 1S (GR1)	NNAPMU1NG1	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	542,11	0,00	NR				NO	NO					
121	NA	23/01/2019	00:01:01	Sbarre	TERNA	150	4AC	200	L	S1	MUCONE 1S (GR2)	NNAPMU1NG2	R	R	150	ENEL PRODUZIONE	0,00	540,51	0,00	NR				NO	NO					
122	NA	23/01/2019	01:07:19	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	ACQ. CASSANO	NNAPAQCN	R	T	60	ALTO CALORE SERVIZI	4,44	2,42	0,20	NF				NO	NO					
122	NA	23/01/2019	01:07:19	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	CASSANO 60	NNAPCNON	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	4,13	2,19	0,16	NF				NO	NO	0,16	0,00			
122	NA	23/01/2019	01:07:19	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	GOLETO S.ANGELO 60	NNAPGOLN	R	T	60	ENEL DISTRIBUZIONE	1,40	2,42	0,06	NF				NO	NO	0,06	0,00			
123	RM	23/01/2019	08:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S1	FS ALVIANO	RROMAAXR	N	T	132	RFI	0,00	420,00	0,00	NF				NO	NO					
124	RM	23/01/2019	08:00:00	Sbarre	FSI	132	5DP	500	L	S0	FS PORTO S.GIORGIO	RROMPGXR	N	M	132	RFI	0,00	480,00	0,00	NF				NO	NO					
125	RM	23/01/2019	08:00:00	Linee	FSI	132	5DP	500	L	S0	CIVITELLA D'AGLIANO FS	RROMRBXR	N	M	132	RFI	0,00	420,00	0,00	NF				NO	NO					
126	TO	23/01/2019	08:00:00	Trasformatori	TERNA	132	5DP	500	L	S1	SAN COLOMBANO TR4	TTORSCOTT4	R	R	132	ENEL DISTRIBUZIONE	0,00	480,00	0,00	NF				NO	NO	0,00	0,00			
127	NA	23/01/2019	16:40:45	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	L	S1	BIFERNO	NNAPBIFN	R	R	60	BIFERNO	3,84	3,18	0,21	NR				NO	NO					
127	NA	23/01/2019	16:40:45	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	L	S3	CALORE 60	NNAPCREN	R	M	60	ENEL DISTRIBUZIONE	9,05	3,18	0,50	NF				NO	NO	0,50	0,00			
127	NA	23/01/2019	16:40:45	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	L	S1	SM TELESE	NNAPTELN	R	R	60	ENEL DISTRIBUZIONE	28,00	3,18	1,54	NF				NO	NO	1,54	0,00			
127	NA	23/01/2019	16:40:45	Stallo Trasformatore AT	ENEL DISTRIBUZIONE	150	3CE	60R	L	S1	TELESE FS	NNAPTLFN	R	R	60	RFI	0,30	3,18	0,02	NF				NO	NO					
128	PA	24/01/2019	17:00:00	Linee	TERNA	150	5DP	500	L	S1	CEMENTERIE PEM	PPALCE7P	R	R	150	ITALCEMENTI	0,00	4380,00	0,00	NF				NO	NO					
129	NA	24/01/2019	20:53:39	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	AQP CAMASTRA	NNAPAPCN	R	T	150	ACQUEDOTTO LUCANO	3,52	1,13	0,07	NF				NO	NO					
129	NA	24/01/2019	20:53:39	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	CAMPOM.FS	NNAPCMFN	R	T	150	RFI	0,01	1,13	0,00	NF				NO	NO					
130	NA	24/01/2019	21:58:39	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S2	ANZI	NNAPAZIN	R	M	150	ENEL DISTRIBUZIONE	1,85	2,09	0,07	NF				NO	NO	0,07	0,00			
131	NA	24/01/2019	23:12:19	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	AQP CAMASTRA	NNAPAPCN	R	T	150	ACQUEDOTTO LUCANO	0,02	2,31	0,00	NF				NO	NO					
131	NA	24/01/2019	23:12:19	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	CAMPOM.FS	NNAPCMFN	R	T	150	RFI	0,01	2,31	0,00	NF				NO	NO					
132	NA	24/01/2019	23:36:40	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	AQP CAMASTRA	NNAPAPCN	R	T	150	ACQUEDOTTO LUCANO	0,03	0,57	0,00	NF				NO	NO					

n° Disalimentazione	Area	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm:ss)	Descrizione elemento di rete origine della disalimentazione	Titolare rete origine della disalimentazione	Tensione rete origine della disalimentazione (kV)			Tipo interruzione	Configurazione rete all'istante della disalimentazione	Nome del Sito utente AT disalimentato	Codice univoco del Sito utente AT	Connessione alla RTN		Tensione Sito utente AT (kV)	Titolare del Sito utente AT	PI (MW)	Durata disalimentazione AT (mm:ss)	ENS/ENR lorda (MWh)	ENS/ENR netta (MWh)	NF/NR/SD	N° Incidente rilevante	N° Potenziale Incidente rilevante	Durata effettiva di disalimentazione degli Utenti finali MT e BT (mm:ss)	Indennizzo a Cliente finale AAT-AT	Versamento al FEE	ENS-U lorda (MWh)	ENS-U netta (MWh)	ENR-U lorda (MWh)	ENR-U netta (MWh)
						4AC	300	B					R	T																
132	NA	24/01/2019	23:36:40	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	CAMPOM.FS	NNAPCMFN	R	T	150	RFI	0,01	0,57	0,00	NF				NO	NO					
133	PA	25/01/2019	00:00:00	Stallo linea	FSI	150	5DP	500	L	S1	CARINI FS	PPALCRFP	R	R	150	RFI	0,00	240,00	0,00	NF				NO	NO					
134	NA	25/01/2019	00:33:38	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S2	ANZI	NNAPAZIN	R	M	150	EDEL DISTRIBUZIONE	1,08	0,49	0,01	NF				NO	NO	0,01		0,00		
135	NA	25/01/2019	01:50:51	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	CARPANETO	NNAPOPTN	R	T	150	SERRA CARPANETO 3	10,13	1,06	0,19	NR				NO	NO					
136	NA	25/01/2019	04:02:55	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	ACQ. CASSANO	NNAPAQCN	R	T	60	ALTO CALORE SERVIZI	4,45	1,02	0,08	NF				NO	NO					
136	NA	25/01/2019	04:02:55	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	CASSANO 60	NNAPCNON	R	M	60	EDEL DISTRIBUZIONE	3,17	1,02	0,05	NF				NO	NO	0,05		0,00		
136	NA	25/01/2019	04:02:55	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	GOLETO S.ANGELO 60	NNAPGOLN	R	T	60	EDEL DISTRIBUZIONE	0,72	1,02	0,02	NF				NO	NO	0,04		0,02		
137	NA	25/01/2019	05:14:07	Linee	TERNA	150	4AC	300	B	S1	PICERNO FS	NNAPPCFN	R	R	150	RFI	0,28	1,10	0,01	NF				NO	NO					
138	NA	25/01/2019	06:25:50	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	ACQ. CASSANO	NNAPAQCN	R	T	60	ALTO CALORE SERVIZI	4,45	1,18	0,10	NF				NO	NO					
138	NA	25/01/2019	06:25:50	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	CASSANO 60	NNAPCNON	R	M	60	EDEL DISTRIBUZIONE	3,12	1,18	0,07	NF				NO	NO	0,07		0,00		
138	NA	25/01/2019	06:25:50	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	GOLETO S.ANGELO 60	NNAPGOLN	R	T	60	EDEL DISTRIBUZIONE	2,40	1,18	0,05	NF				NO	NO	0,05		0,00		
139	NA	25/01/2019	07:52:01	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	ACQ. CASSANO	NNAPAQCN	R	T	60	ALTO CALORE SERVIZI	4,34	0,23	0,03	NF				NO	NO					
139	NA	25/01/2019	07:52:01	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S3	CASSANO 60	NNAPCNON	R	M	60	EDEL DISTRIBUZIONE	3,74	0,23	0,02	NF				NO	NO	0,02		0,00		
139	NA	25/01/2019	07:52:01	Linee	TERNA	60	4AC	300	B	S1	GOLETO S.ANGELO 60	NNAPGOLN	R	T	60	EDEL DISTRIBUZIONE	2,68	0,23	0,02	NF				NO	NO	0,02		0,00		
140	NA	25/01/2019	07:56:49	Linee	TERNA	60	4AC	300	L	S1	ACQ. CASSANO	NNAPAQCN	R	T	60	ALTO CALORE SERVIZI	4,34	5,19	0,38	NF				NO	NO					